# 2025年二季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 10千伏线路名称 | 电压等级 | 线路限额 | 最大电流 | 一年内最大负载率（%） | 异常次数 | 发生累计时长 | 上年度最大负载率（%） | 计算可开放容量（KVA） | 审核可开放容量（KVA） | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 预计整改完成 | 线路近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (A) | (A) | | | | | | | | | | |
| 1 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 汇鑫线 | 10千伏 | 553 | 148 | 0.269 | | | 0.17919305 | 6048.4904 | 6048.4904 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 2 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 二水泥线 | 10千伏 | 553 | 138 | 0.25 | | | 0.16969925 | 6225.8472 | 6225.8472 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09716683 |
| 3 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 南化二线 | 10千伏 | 553 | 749 | 1.355 | | | 0.47741291 | -4356.326 | -4356.3264 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.03395069 |
| 4 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 荣兴线 | 10千伏 | 553 | 720 | 1.302 | | | 0.1248752 | -3850.236 | -3850.236 | 2024.08 | 否 | 无 | 0 |
| 5 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 机械线 | 10千伏 | 553 | 226 | 0.41 | | | 0.25234507 | 4698.05 | 4698.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.053976999 |
| 6 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 大岭线 | 10千伏 | 553 | 153 | 0.277 | | | 0.48594783 | 5969.6844 | 5969.6844 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01930208 |
| 7 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 北化线 | 10千伏 | 553 | 37.8 | 0.068 | | | 0.11311226 | 7965.2948 | 7965.2948 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.173781851 |
| 8 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 滑石线 | 10千伏 | 553 | 131 | 0.237 | | | 0.60985553 | 6355.4008 | 6355.4008 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.08760922 |
| 9 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 硅铁线 | 10千伏 | 553 | 206 | 0.373 | | | 0.67365949 | 5045.1428 | 5045.1428 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05285488 |
| 10 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 分铁线 | 10千伏 | 553 | 18.8 | 0.034 | | | 0.04202604 | 8294.0284 | 8294.0284 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.19368514 |
| 11 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 砖厂线 | 10千伏 | 553 | 127 | 0.23 | | | 0.38475327 | 6415.8476 | 6415.8476 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.018105801 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 分水变 | 丁家线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 13 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎山变 | 砖厂线 | 10千伏 | 553 | 387 | 0.7 | | | 0.53375228 | 1913.86 | 1913.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04345205 |
| 14 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎山变 | 华晨线 | 10千伏 | 553 | 840 | 1.519 | | | 0.60398374 | -5925.172 | -5925.172 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.072838537 |
| 15 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎山变 | 示范线 | 10千伏 | 553 | 701 | 1.268 | | | 1.06307319 | -3522.888 | -3522.888 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.0851661 |
| 16 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎山变 | 虎水线 | 10千伏 | 553 | 6.6 | 0.012 | | | 0.00618605 | 8505.852 | 8505.852 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.27332788 |
| 17 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎山变 | 欣达线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 18 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 金李线 | 10千伏 | 553 | 200 | 0.362 | | | 0.05531646 | 5157.5496 | 5157.5496 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.101966897 |
| 19 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 金牛线 | 10千伏 | 553 | 217 | 0.393 | | | 0.45661848 | 4860.6848 | 4860.6848 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.16437334 |
| 20 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 青镁乙线 | 10千伏 | 553 | 400 | 0.723 | | | 0.14385715 | 1695.1084 | 1695.1084 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.412089892 |
| 21 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 东镁线 | 10千伏 | 553 | 324 | 0.585 | | | 0.48101266 | 3013.3336 | 3013.3336 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.108132511 |
| 22 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 青镁甲线 | 10千伏 | 553 | 252 | 0.455 | | | 0.47839286 | 4260.2004 | 4260.2004 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.10540039 |
| 23 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 开发线 | 10千伏 | 553 | 81.9 | 0.148 | | | 0.06734177 | 7202.1756 | 7202.1756 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.241348357 |
| 24 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 西镁线 | 10千伏 | 553 | 15.1 | 0.027 | | | 0.00101786 | 8358.632 | 8358.632 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.031896025 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金桥变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | 400 | 0.723 | | | 0.01221429 | 1697.7064 | 1697.7064 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.000200187 |
| 26 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石钢线 | 10千伏 | 553 | 573 | 1.035 | | | 0.56533436 | -1295.709 | -1295.7092 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.211221785 |
| 27 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石分线 | 10千伏 | 553 | 112 | 0.202 | | | 0.14070353 | 6682.4024 | 6682.4024 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04056667 |
| 28 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石水线 | 10千伏 | 553 | 283 | 0.513 | | | 0.46072874 | 3711.5028 | 3711.5028 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01064854 |
| 29 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石牛线 | 10千伏 | 553 | 326 | 0.59 | | | 0.41502068 | 2972.8048 | 2972.8048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.072074468 |
| 30 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石北线 | 10千伏 | 553 | 310 | 0.561 | | | 0.94853741 | 3250.964 | 3250.964 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05863488 |
| 31 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石铁线 | 10千伏 | 553 | 49.8 | 0.09 | | | 0.06984692 | 7756.9352 | 7756.9352 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.0612708 |
| 32 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石博线 | 10千伏 | 553 | 221 | 0.4 | | | 0.31437613 | 4785.8624 | 4785.8624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.11802669 |
| 33 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石南线 | 10千伏 | 553 | 435 | 0.786 | | | 0.51083107 | 1088.562 | 1088.562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01241747 |
| 34 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 南水线 | 10千伏 | 553 | 344 | 0.622 | | | 0.57050714 | 2661.218 | 2661.218 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.044676519 |
| 35 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 大石桥变 | 石东线 | 10千伏 | 553 | 401 | 0.725 | | | 0.45265626 | 1673.2852 | 1673.2852 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.002472136 |
| 36 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 鞍山线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 37 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 马山线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 后山线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 39 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 硫酸线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 40 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 峪陈线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 41 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 八一线 | 10千伏 | 553 | 498 | 0.901 | | | 0.70593496 | -12.4704 | -12.4704 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.053110583 |
| 42 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 镁矿线 | 10千伏 | 553 | 592 | 1.071 | | | 1.16130199 | -1634.315 | -1634.3152 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.032456855 |
| 43 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 耐火线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 44 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 工农线 | 10千伏 | 553 | 298 | 0.54 | | | 0.44493671 | 3450.4904 | 3450.4904 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04729918 |
| 45 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 团结线 | 10千伏 | 553 | 6.74 | 0.012 | | | 0.00971909 | 8503.4272 | 8503.4272 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09121492 |
| 46 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 峪粮线 | 10千伏 | 553 | 650 | 1.176 | 6 | 8 | 1.02895273 | -2639.914 | -2639.9144 | 2023.1 | 是 | ### | -0.05480047 |
| 47 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 水泥线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 48 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 峪青线 | 10千伏 | 553 | 3.04 | 0.006 | | | 0.00330805 | 8567.5112 | 8567.5112 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.091153647 |
| 49 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 峪子沟变 | 青二线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 50 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 陈家变 | 东润线 | 10千伏 | 553 | 638 | 1.154 | | | 1.0442603 | -2432.248 | -2432.2476 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.113234411 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 陈家变 | 新兴线 | 10千伏 | 553 | 444 | 0.803 | | | 0.65079435 | 932.682 | 932.682 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06151198 |
| 52 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 陈家变 | 东兴线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 53 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 陈家变 | 工程线 | 10千伏 | 553 | 505 | 0.912 | | | 0.93525439 | -119.1616 | -119.1616 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.03852146 |
| 54 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 陈家变 | 鸿源线 | 10千伏 | 553 | 555 | 1.004 | | | 0.6609768 | -994.168 | -994.168 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.02822675 |
| 55 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 宁丰甲线 | 10千伏 | 553 | 253 | 0.458 | | | 1.08130081 | 4236.2988 | 4236.2988 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.0632295 |
| 56 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 宁丰乙线 | 10千伏 | 553 | 237 | 0.429 | | | 1.08346336 | 4508.2228 | 4508.2228 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06385419 |
| 57 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 品瑞线 | 10千伏 | 553 | 238 | 0.431 | | | 0.90775198 | 4491.076 | 4491.076 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.012910203 |
| 58 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 新铁甲线 | 10千伏 | 553 | 39.3 | 0.071 | | | 0 | 7940.1808 | 7940.1808 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.719666898 |
| 59 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 新铁乙线 | 10千伏 | 553 | 16.5 | 0.03 | | | 0.00060127 | 8334.0376 | 8334.0376 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17017404 |
| 60 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东山变 | 恒源线 | 10千伏 | 553 | 389 | 0.704 | | | 0.59093088 | 1876.4488 | 1876.4488 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.001804314 |
| 61 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 北沟线 | 10千伏 | 553 | 684 | 1.238 | 10 | 13 | 1.03294331 | -3232.605 | -3232.6048 | 2023.1 | 否 | 无 | 0.014007267 |
| 62 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 滑石线 | 10千伏 | 553 | 273 | 0.493 | | | 0.4958175 | 3898.5588 | 3898.5588 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.02190609 |
| 63 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 机械线 | 10千伏 | 553 | 644 | 1.165 | | | 1.157659 | -2538.419 | -2538.4192 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.01393905 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 东山线 | 10千伏 | 553 | 632 | 1.144 | | | 0.8029541 | -2332.484 | -2332.4844 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.013842418 |
| 65 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 金源甲线 | 10千伏 | 553 | 597 | 1.08 | | | 0.94382114 | -1724.379 | -1724.3792 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.03460166 |
| 66 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 金科线 | 10千伏 | 553 | 560 | 1.013 | | | 0.54528455 | -1077.65 | -1077.6504 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.481471864 |
| 67 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 金源乙线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0.99122966 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 68 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 三强线 | 10千伏 | 553 | 125 | 0.227 | | | 0.2502439 | 6448.9288 | 6448.9288 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.1355181 |
| 69 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 隆达线 | 10千伏 | 553 | 655 | 1.185 | | | 1.01333333 | -2724.609 | -2724.6092 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.02551987 |
| 70 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三产变 | 上高线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 71 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 天隆变 | 砬山线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0.23953744 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 72 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 天隆变 | 天隆线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0.15283912 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 73 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 天隆变 | 家电线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0.6296498 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 74 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 天隆变 | 金龙线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 75 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前坎变 | 三华线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 76 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前坎变 | 华富线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 环城线 | 10千伏 | 553 | 369 | 0.667 | | | 0.46015431 | 2233.5872 | 2233.5872 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.14489539 |
| 78 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 新民线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0.68298493 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 79 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 前辉线 | 10千伏 | 553 | 10.6 | 0.019 | | | 0.01328529 | 8437.438 | 8437.438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.70686471 |
| 80 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 新镁线 | 10千伏 | 553 | 297 | 0.538 | | | 0.53426763 | 3469.3692 | 3469.3692 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.00660337 |
| 81 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 桥南线 | 10千伏 | 553 | 352 | 0.636 | | | 0.39674721 | 2525.7756 | 2525.7756 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.01002125 |
| 82 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 鑫宇线 | 10千伏 | 553 | 410 | 0.741 | | | 0.70200705 | 1524.16 | 1524.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.01363008 |
| 83 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 碧海线 | 10千伏 | 553 | 290 | 0.525 | | | 0.50997416 | 3591.1288 | 3591.1288 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.09878479 |
| 84 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 南轩线 | 10千伏 | 553 | 116 | 0.21 | | | 0.11745409 | 6604.982 | 6604.982 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.143274884 |
| 85 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 学府线 | 10千伏 | 553 | 22.9 | 0.041 | | | 0.07916667 | 8224.402 | 8224.402 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.0148642 |
| 86 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 教育线 | 10千伏 | 553 | 118 | 0.213 | | | 0.18037975 | 6577.6164 | 6577.6164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.111978259 |
| 87 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 春城线 | 10千伏 | 553 | 253 | 0.458 | | | 0.53110984 | 4236.6452 | 4236.6452 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.02984099 |
| 88 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 铁联线 | 10千伏 | 553 | 110 | 0.2 | | | 0.15851772 | 6708.3824 | 6708.3824 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.00156542 |
| 89 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 红山线 | 10千伏 | 553 | 117 | 0.212 | | | 0.17522604 | 6589.7404 | 6589.7404 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.0487896 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 解放线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0 |
| 91 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 同兴线 | 10千伏 | 553 | 96.7 | 0.175 | | | 0.1443038 | 6945.8396 | 6945.8396 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.00182087 |
| 92 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南环变 | 永开线 | 10千伏 | 553 | 249 | 0.449 | | | 0.39040649 | 4315.7976 | 4315.7976 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.038909218 |
| 93 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西三线 | 10千伏 | 553 | 181 | 0.327 | | | 0.37241361 | 5484.5512 | 5484.5512 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.06249217 |
| 94 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西泰线 | 10千伏 | 553 | 13.5 | 0.024 | | | 0.02412714 | 8387.0368 | 8387.0368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.70686501 |
| 95 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西分线 | 10千伏 | 553 | 125 | 0.226 | | | 0.1443038 | 6458.8012 | 6458.8012 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.057737091 |
| 96 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 北水线 | 10千伏 | 553 | 286 | 0.518 | | | 0.45867993 | 3662.8336 | 3662.8336 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05616741 |
| 97 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西华线 | 10千伏 | 553 | 161 | 0.292 | | | 0.33114266 | 5824.5428 | 5824.5428 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.00121547 |
| 98 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西夏线 | 10千伏 | 553 | 26.4 | 0.048 | | | 0.03368992 | 8163.782 | 8163.782 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.057994804 |
| 99 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西昌线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0 | | | 0 | 8620.164 | 8620.164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1 |
| 100 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西岳线 | 10千伏 | 553 | 263 | 0.475 | | | 0.47357773 | 4068.8144 | 4068.8144 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07011102 |
| 101 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西桥线 | 10千伏 | 553 | 301 | 0.545 | | | 0.59638395 | 3399.05 | 3399.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14443217 |
| 102 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西牛线 | 10千伏 | 553 | 81.7 | 0.148 | | | 0.15095979 | 7204.7736 | 7204.7736 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04269903 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西园线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.83% | | | 35.18% | 4901.04 | 4901.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.85% |
| 104 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西亚线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.07% | | | 23.95% | 6027.53 | 6027.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.40% |
| 105 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 西环变 | 西津线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.69% | | | 20.98% | 6159.34 | 6159.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.41% |
| 106 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 富丽线 | 10千伏 | 553 | #### | 18.57% | | | 14.16% | 6841.92 | 6841.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.18% |
| 107 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 王家线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.23% | | | 14.74% | 6778.01 | 6778.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.19% |
| 108 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺矿线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.08% | | | 15.80% | 5547.94 | 5547.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.24% |
| 109 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺源线 | 10千伏 | 553 | #### | 79.82% | | | 48.41% | 974.60 | 974.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.79% |
| 110 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 五勘线 | 10千伏 | 553 | #### | 69.08% | | | 48.74% | 2003.75 | 2003.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.19% |
| 111 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺兴线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.25% | | | 20.45% | 5243.46 | 5243.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.14% |
| 112 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 二高线 | 10千伏 | 553 | 395.20 | 71.46% | | | 32.62% | 1775.30 | 1775.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.40% |
| 113 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺分线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.70% | | | 36.48% | 4913.51 | 4913.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.86% |
| 114 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺首线 | 10千伏 | 553 | 70.32 | 12.72% | | | 7.37% | 7402.22 | 7402.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.28% |
| 115 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 热源线 | 10千伏 | 553 | #### | 56.11% | | | 46.66% | 3245.94 | 3245.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.01% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺雅线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.35% | | | 29.84% | 4564.34 | 4564.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.39% |
| 117 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺宇线 | 10千伏 | 553 | 87.90 | 15.90% | | | 12.26% | 7097.74 | 7097.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.86% |
| 118 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 旺都线 | 10千伏 | 553 | 66.80 | 12.08% | | | 10.12% | 7463.19 | 7463.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.00% |
| 119 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旺隆变 | 环科线 | 10千伏 | 553 | #### | 70.16% | | | 78.67% | 1900.18 | 1900.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.14% |
| 120 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高强线 | 10千伏 | 553 | #### | 108.48% | | | 31.44% | -1769.58 | -1769.58 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.84% |
| 121 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高金线 | 10千伏 | 553 | 9.96 | 1.80% | | | 79.88% | 8447.66 | 8447.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -73.23% |
| 122 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高宝线 | 10千伏 | 553 | 5.42 | 0.98% | | | 103.05% | 8526.29 | 8526.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -79.17% |
| 123 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高隆线 | 10千伏 | 553 | #### | 108.48% | | | 103.05% | -1769.58 | -1769.58 | 2024.08 | 否 | 无 | 0.00% |
| 124 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高丰线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.14% | | | 0.00% | 5062.98 | 5062.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.18% |
| 125 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高富线 | 10千伏 | 553 | #### | 103.26% | | | 103.05% | -1269.73 | -1269.73 | 2024.08 | 否 | 无 | -1.63% |
| 126 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高环线 | 10千伏 | 553 | #### | 64.05% | | | 66.83% | 2485.25 | 2485.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.16% |
| 127 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高腾线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.58% | | | 45.27% | 4350.09 | 4350.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.61% |
| 128 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高河线 | 10千伏 | 553 | #### | 88.74% | | | 98.45% | 120.72 | 120.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.29% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高庄变 | 高科线 | 10千伏 | 553 | #### | 64.13% | | | 44.21% | 2477.63 | 2477.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.05% |
| 130 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 刘家变 | 刘园线 | 10千伏 | 553 | 74.88 | 13.54% | | | 9.91% | 7323.24 | 7323.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.34% |
| 131 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 刘家变 | 刘夏线 | 10千伏 | 553 | 69.84 | 12.63% | | | 9.82% | 7410.54 | 7410.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.86% |
| 132 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 刘家变 | 刘北线 | 10千伏 | 553 | 38.23 | 6.91% | | | 3.95% | 7958.02 | 7958.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.39% |
| 133 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 刘家变 | 刘南线 | 10千伏 | 553 | 1.22 | 0.22% | | | 0.11% | 8599.03 | 8599.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.13% |
| 134 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 砖厂线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.63% | | | 19.77% | 6260.66 | 6260.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.39% |
| 135 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 八一线 | 10千伏 | 553 | 51.04 | 9.23% | | | 7.18% | 7736.15 | 7736.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.08% |
| 136 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 前水甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 137 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 盼盼线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 138 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 水源线 | 10千伏 | 553 | 239.99 | 43.40% | | | 41.23% | 4463.54 | 4463.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.84% |
| 139 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 赏军线 | 10千伏 | 553 | 239.99 | 43.40% | | | 28.86% | 4463.54 | 4463.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 140 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 水源变 | 碳黑线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.53% | | | 50.91% | 5696.20 | 5696.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.77% |
| 141 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 沟沿变 | 鲍家线 | 10千伏 | 553 | 0.05 | 0.01% | | | 31.74% | 8619.30 | 8619.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -94.13% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 沟沿变 | 北万线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 143 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 沟沿变 | 三八线 | 10千伏 | 553 | 0.06 | 0.01% | | | 25.70% | 8619.12 | 8619.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -94.23% |
| 144 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 沟沿变 | 青城线 | 10千伏 | 553 | 0.05 | 0.01% | | | 71.80% | 8619.30 | 8619.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -95.38% |
| 145 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 沟沿变 | 外林线 | 10千伏 | 553 | 0.05 | 0.01% | | | 34.87% | 8619.30 | 8619.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -95.05% |
| 146 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 石佛变 | 大弓线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 147 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 石佛变 | 丝瓜线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.24% | | | 27.66% | 5723.57 | 5723.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 148 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 石佛变 | 建立线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.48% | | | 32.74% | 4551.70 | 4551.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.98% |
| 149 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 石佛变 | 镁砂线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 150 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 石佛变 | 前坊线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.43% | | | 13.22% | 6184.28 | 6184.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.31% |
| 151 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 西灌线 | 10千伏 | 553 | 0.47 | 0.08% | | | 25.70% | 8612.02 | 8612.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -88.31% |
| 152 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 高革线 | 10千伏 | 553 | #### | 56.80% | | | 36.76% | 3179.95 | 3179.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.53% |
| 153 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 广泰线 | 10千伏 | 553 | 39.39 | 7.12% | | | 12.03% | 7937.93 | 7937.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.50% |
| 154 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 高滨线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.18% | | | 24.05% | 5921.36 | 5921.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 前中线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 15.63% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 156 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 镇内线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 27.14% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 157 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 毕家线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 20.91% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 158 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 高坎变 | 东风线 | 10千伏 | 553 | #### | 60.23% | | | 56.25% | 2851.05 | 2851.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.82% |
| 159 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 胜利线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.61% | | | 0.00% | 5496.33 | 5496.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.78% |
| 160 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 二道线 | 10千伏 | 553 | #### | 78.73% | | | 56.18% | 1079.73 | 1079.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.47% |
| 161 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 社直线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.91% | | | 57.82% | 6234.16 | 6234.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -44.23% |
| 162 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 粮库线 | 10千伏 | 553 | 37.20 | 6.73% | | | 7.75% | 7975.86 | 7975.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.59% |
| 163 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 旗钢线 | 10千伏 | 553 | #### | 49.15% | | | 0.00% | 3912.59 | 3912.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.99% |
| 164 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 新立线 | 10千伏 | 553 | #### | 58.07% | | | 42.28% | 3058.37 | 3058.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.51% |
| 165 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 腰灌线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.36% | | | 2.58% | 5903.70 | 5903.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.01% |
| 166 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 虎倒线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.76% | | | 22.76% | 6057.50 | 6057.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.21% |
| 167 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 滚子线 | 10千伏 | 553 | #### | 45.90% | | | 25.60% | 4224.35 | 4224.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.89% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 旗口变 | 旗东线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | | | 0.00% |
| 169 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 街内线 | 10千伏 | 553 | 195 | 35.32% | | | 33.56% | 5237.06 | 5237.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 170 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 高山线 | 10千伏 | 553 | 174 | 31.55% | | | 43.62% | 5598.51 | 5598.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.27% |
| 171 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 红旗线 | 10千伏 | 553 | 197 | 35.66% | | | 49.30% | 5204.55 | 5204.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 172 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 王庄线 | 10千伏 | 553 | 1 | 0.19% | | | 0.18% | 8601.89 | 8601.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 173 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 长山线 | 10千伏 | 553 | 66 | 11.89% | | | 16.44% | 7480.95 | 7480.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.86% |
| 174 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 岫耘甲线 | 10千伏 | 553 | 450 | 81.42% | 4 | ## | 77.35% | 822.01 | 822.01 | 2023.20 | 是 | ### | -7.61% |
| 175 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 立交线 | 10千伏 | 553 | 673 | 121.74% | | | 103.99% | -3040.00 | -3040.00 | 2023.10 | 否 | 无 | -9.96% |
| 176 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 黄山线 | 10千伏 | 553 | 656 | 118.56% | | | 112.63% | -2735.40 | -2735.40 | 2023.10 | 否 | 无 | 1.82% |
| 177 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 虎庄变 | 大益线 | 10千伏 | 553 | 889 | 160.79% | | | 48.05% | -6780.51 | -6780.51 | 2024.08 | 否 | 无 | 15.83% |
| 178 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 官常线 | 10千伏 | 553 | 536 | 96.91% | | | 92.06% | -661.82 | -661.82 | 2023.10 | 否 | 无 | 1.56% |
| 179 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 官虎线 | 10千伏 | 553 | 401 | 72.51% | | | 68.03% | 1674.84 | 1674.84 | 2023.10 | 否 | 无 | 93.78% |
| 180 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 公社线 | 10千伏 | 553 | 104 | 18.81% | | | 47.05% | 6818.88 | 6818.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | 383 | 69.28% | | | 65.82% | 1984.52 | 1984.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.90% |
| 182 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 石硼线 | 10千伏 | 553 | 493 | 89.15% | | | 84.69% | 81.40 | 81.40 | 2023.10 | 否 | 无 | -7.47% |
| 183 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 毗芦线 | 10千伏 | 553 | 442 | 79.93% | 5 | ## | 75.93% | 964.72 | 964.72 | 2023.20 | 是 | ### | -0.42% |
| 184 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 山西线 | 10千伏 | 553 | 65 | 11.67% | | | 11.09% | 7502.55 | 7502.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.18% |
| 185 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 官屯变 | 平二线 | 10千伏 | 553 | 291 | 52.62% | | | 49.99% | 3580.04 | 3580.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.44% |
| 186 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 永泉线 | 10千伏 | 553 | 249 | 45.03% | | | 42.78% | 4307.48 | 4307.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.70% |
| 187 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 水泥线 | 10千伏 | 553 | 86 | 15.55% | | | 26.79% | 7130.64 | 7130.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 76.24% |
| 188 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 博望线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 189 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 博洛线 | 10千伏 | 553 | 227 | 41.05% | | | 39.00% | 4688.52 | 4688.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.72% |
| 190 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 田屯线 | 10千伏 | 553 | 346 | 62.57% | | | 86.50% | 2627.44 | 2627.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.35% |
| 191 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 永安线 | 10千伏 | 553 | 342 | 61.84% | | | 58.75% | 2696.72 | 2696.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.55% |
| 192 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 进步线 | 10千伏 | 553 | 110 | 19.89% | | | 18.90% | 6714.96 | 6714.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.51% |
| 193 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 望马变 | 铝材线 | 10千伏 | 553 | 226 | 40.94% | | | 38.89% | 4698.92 | 4698.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.41% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 英风线 | 10千伏 | 553 | 332 | 60.04% | | | 57.03% | 2869.92 | 2869.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.19% |
| 195 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 西江线 | 10千伏 | 553 | 375 | 67.81% | | | 64.42% | 2125.16 | 2125.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.66% |
| 196 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 徐屯线 | 10千伏 | 553 | 269 | 48.65% | | | 46.21% | 3960.89 | 3960.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.58% |
| 197 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 张官线 | 10千伏 | 553 | 108 | 19.46% | | | 16.62% | 6756.46 | 6756.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.40% |
| 198 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 示镁线 | 10千伏 | 553 | 301 | 54.43% | | | 46.50% | 3406.84 | 3406.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.51% |
| 199 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 嘉利线 | 10千伏 | 553 | 200 | 36.18% | | | 50.02% | 5154.64 | 5154.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.90% |
| 200 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 南楼变 | 南陈线 | 10千伏 | 553 | 432 | 78.12% | | | 81.42% | 1137.92 | 1137.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.40% |
| 201 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 东盛线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 202 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 徐家线 | 10千伏 | 553 | 305 | 55.12% | | | 82.26% | 3340.95 | 3340.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.11% |
| 203 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 苇峪线 | 10千伏 | 553 | 114 | 20.61% | | | 30.77% | 6645.79 | 6645.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.36% |
| 204 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 佳诚线 | 10千伏 | 553 | 181 | 32.73% | | | 67.43% | 5485.24 | 5485.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.42% |
| 205 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 祝家线 | 10千伏 | 553 | 277 | 50.16% | | | 74.86% | 3815.89 | 3815.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.48% |
| 206 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 汤池变 | 汤三线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 青寨线 | 10千伏 | 553 | 83 | 14.92% | | | 14.18% | 7190.90 | 7190.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.85% |
| 208 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 周汤线 | 10千伏 | 553 | 268 | 48.39% | | | 45.97% | 3985.10 | 3985.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.71% |
| 209 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 张家线 | 10千伏 | 553 | 625 | 112.94% | | | 107.30% | -2197.51 | -2197.51 | 2024.08 | 否 | 无 | 9.17% |
| 210 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 赵良线 | 10千伏 | 553 | 32 | 5.85% | | | 5.56% | 8059.44 | 8059.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -57.35% |
| 211 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 周家线 | 10千伏 | 553 | 213 | 38.50% | | | 36.57% | 4932.73 | 4932.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.47% |
| 212 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 周家变 | 周金线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.01% | | | 0.01% | 8619.09 | 8619.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 213 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 黄土岭变 | 后仙线 | 10千伏 | 553 | 107 | 19.35% | | | 26.75% | 6766.92 | 6766.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 214 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 黄土岭变 | 和平线 | 10千伏 | 553 | 283 | 51.18% | | | 88.15% | 3718.60 | 3718.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 215 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 黄土岭变 | 吕王线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 216 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 黄土岭变 | 硼砂线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 217 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 建一变 | 建铁线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 218 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 建一变 | 建板线 | 10千伏 | 553 | 101 | 18.26% | | | 25.25% | 6870.84 | 6870.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.54% |
| 219 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 建一变 | 建路线 | 10千伏 | 553 | 92 | 16.66% | | | 23.04% | 7024.07 | 7024.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 建一变 | 建厢线 | 10千伏 | 553 | 76 | 13.82% | | | 19.11% | 7296.55 | 7296.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.53% |
| 221 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金牛山变 | 平安线 | 10千伏 | 553 | 123 | 22.24% | | | 30.75% | 6489.80 | 6489.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.88% |
| 222 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金牛山变 | 新民线 | 10千伏 | 553 | 260 | 47.02% | | | 44.67% | 4116.96 | 4116.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.17% |
| 223 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金牛山变 | 夏家线 | 10千伏 | 553 | 162 | 29.29% | | | 27.83% | 5814.32 | 5814.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.68% |
| 224 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 金牛山变 | 铁岭线 | 10千伏 | 553 | 124 | 22.46% | | | 21.34% | 6469.02 | 6469.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.38% |
| 225 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 抗旱线 | 10千伏 | 553 | 78 | 14.13% | | | 19.54% | 7266.50 | 7266.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.93% |
| 226 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 大沟线 | 10千伏 | 553 | 82 | 14.87% | | | 14.13% | 7195.52 | 7195.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.61% |
| 227 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 前水甲线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 228 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 彩板线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 229 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 镀锌线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 230 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 盼南线 | 10千伏 | 553 | 42 | 7.60% | | | 6.49% | 7892.45 | 7892.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 231 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 盼北线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 232 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 前沟变 | 前园线 | 10千伏 | 553 | 26 | 4.76% | | | 4.52% | 8164.58 | 8164.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.22% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 博开线 | 10千伏 | 553 | 198 | 35.80% | | | 53.44% | 5190.80 | 5190.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.42% |
| 234 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 博铁线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 235 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 孟屯线 | 10千伏 | 553 | 277 | 50.17% | | | 47.66% | 3814.90 | 3814.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.07% |
| 236 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 秦屯线 | 10千伏 | 553 | 299 | 54.14% | | | 51.43% | 3434.56 | 3434.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.57% |
| 237 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 太平线 | 10千伏 | 553 | 136 | 24.67% | | | 36.81% | 6257.72 | 6257.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.20% |
| 238 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 太平变 | 刘伯线 | 10千伏 | 553 | 314 | 56.78% | | | 78.50% | 3181.68 | 3181.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.51% |
| 239 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 吕王变 | 石门线 | 10千伏 | 553 | 110 | 19.89% | | | 27.50% | 6714.96 | 6714.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.24% |
| 240 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 吕王变 | 四道线 | 10千伏 | 553 | 194 | 35.02% | | | 48.42% | 5265.62 | 5265.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.13% |
| 241 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 吕王变 | 七一线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 242 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 吕王变 | 吕黄线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 243 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后水线 | 10千伏 | 553 | 22 | 3.98% | | | 3.78% | 8239.12 | 8239.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.03% |
| 244 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 薛家线 | 10千伏 | 553 | 101 | 18.26% | | | 17.35% | 6870.84 | 6870.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.33% |
| 245 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后林线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 盘海线 | 10千伏 | 553 | 128 | 23.15% | | | 21.99% | 6403.20 | 6403.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 64.06% |
| 247 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后民线 | 10千伏 | 553 | 47 | 8.49% | | | 8.06% | 7807.28 | 7807.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 60.64% |
| 248 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 韩家线 | 10千伏 | 553 | 105 | 18.99% | | | 18.04% | 6801.56 | 6801.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.91% |
| 249 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 开发线 | 10千伏 | 553 | 134 | 24.17% | | | 22.67% | 6305.52 | 6305.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.61% |
| 250 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后虎线 | 10千伏 | 553 | 51 | 9.25% | | | 8.79% | 7734.28 | 7734.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.80% |
| 251 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后房线 | 10千伏 | 553 | 88 | 15.83% | | | 15.03% | 7104.39 | 7104.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.17% |
| 252 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后源线 | 10千伏 | 553 | 50 | 9.12% | | | 8.67% | 7746.54 | 7746.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 465.21% |
| 253 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 后坎变 | 后兴线 | 10千伏 | 553 | 277 | 50.04% | | | 47.54% | 3827.55 | 3827.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 254 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 南三线 | 10千伏 | 553 | 18 | 3.27% | | | 3.11% | 8306.67 | 8306.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.73% |
| 255 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三英线 | 10千伏 | 553 | 195 | 35.24% | | | 33.48% | 5244.50 | 5244.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.14% |
| 256 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三镁线 | 10千伏 | 553 | 564 | 101.97% | | | 96.87% | -1146.58 | -1146.58 | 2024.08 | 否 | 无 | 2.42% |
| 257 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三张线 | 10千伏 | 553 | 481 | 86.98% | | | 82.63% | 289.24 | 289.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.68% |
| 258 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 汤三线 | 10千伏 | 553 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三羊线 | 10千伏 | 553 | 212 | 38.34% | | | 53.00% | 4948.32 | 4948.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.19% |
| 260 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三矿线 | 10千伏 | 553 | 65 | 11.74% | | | 16.23% | 7496.10 | 7496.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.18% |
| 261 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 三元变 | 三岭线 | 10千伏 | 553 | 94 | 16.93% | | | 29.15% | 6999.01 | 6999.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.61% |
| 262 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东矿线 | 10千伏 | 553 | 176 | 31.77% | | | 30.18% | 5577.39 | 5577.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.23% |
| 263 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东瑞线 | 10千伏 | 553 | 209 | 37.87% | | | 35.97% | 4993.36 | 4993.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.02% |
| 264 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东佟线 | 10千伏 | 553 | 189 | 34.24% | | | 32.53% | 5340.45 | 5340.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.44% |
| 265 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东丁线 | 10千伏 | 553 | 1 | 0.13% | | | 0.12% | 8607.69 | 8607.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -68.17% |
| 266 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东威线 | 10千伏 | 553 | 51 | 9.24% | | | 8.78% | 7734.77 | 7734.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.96% |
| 267 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东滑线 | 10千伏 | 553 | 697 | 126.01% | | | 119.71% | -3449.11 | -3449.11 | 2024.08 | 否 | 无 | -4.53% |
| 268 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东械线 | 10千伏 | 553 | 433 | 78.34% | | | 74.42% | 1117.14 | 1117.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.73% |
| 269 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东分线 | 10千伏 | 553 | 189 | 34.13% | | | 32.43% | 5350.84 | 5350.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66% |
| 270 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东杨线 | 10千伏 | 553 | 222 | 40.08% | | | 38.08% | 4781.36 | 4781.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.10% |
| 271 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东旺线 | 10千伏 | 553 | 2 | 0.39% | | | 0.37% | 8582.75 | 8582.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.46% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 国网营口市大石桥供电分公司 | 东环变 | 东高线 | 10千伏 | 553 | 255 | 46.20% | | | 43.89% | 4195.25 | 4195.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.49% |
| 273 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 边和线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.25% | | | 25.19% | 6009.69 | 6009.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.72% |
| 274 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 六三线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.12% | | | 32.24% | 4394.78 | 4394.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.05% |
| 275 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 中小线 | 10千伏 | 553 | #### | 81.61% | | | 53.15% | 803.30 | 803.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.99% |
| 276 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 柳树线 | 10千伏 | 553 | #### | 40.27% | | | 47.29% | 4762.65 | 4762.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.78% |
| 277 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 铁北一线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 278 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 铁北二线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 279 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 铁南线 | 10千伏 | 553 | #### | 33.85% | | | 37.89% | 5377.86 | 5377.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.86% |
| 280 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 铁北三线 | 10千伏 | 553 | #### | 55.83% | | | 46.24% | 3272.44 | 3272.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.99% |
| 281 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 三家线 | 10千伏 | 553 | #### | 40.45% | | | 29.19% | 4746.03 | 4746.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.92% |
| 282 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 路南线 | 10千伏 | 553 | 58.68 | 10.61% | | | 7.34% | 7603.83 | 7603.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.88% |
| 283 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南变 | 农机线 | 10千伏 | 553 | 366.60 | 66.29% | | | 53.64% | 2270.65 | 2270.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.95% |
| 284 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 钢一线 | 10千伏 | 553 | #### | 29.41% | | | 54.04% | 5803.24 | 5803.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.47% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 城内东线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.55% | | | 25.55% | 6269.15 | 6269.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.50% |
| 286 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 边南甲线 | 10千伏 | 553 | 30.07 | 5.44% | | | 52.86% | 8099.35 | 8099.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.53% |
| 287 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 龙山甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.37% | | | 19.90% | 6573.81 | 6573.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 288 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 钢二线 | 10千伏 | 553 | #### | 63.78% | | | 52.22% | 2511.40 | 2511.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.76% |
| 289 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 城内西线 | 10千伏 | 553 | #### | 56.37% | | | 42.32% | 3220.83 | 3220.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.78% |
| 290 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 边南乙线 | 10千伏 | 553 | 82.11 | 14.85% | | | 15.01% | 7198.02 | 7198.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.58% |
| 291 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边变 | 龙山乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.93% | | | 43.56% | 5848.96 | 5848.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.90% |
| 292 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 柳联线 | 10千伏 | 553 | #### | 97.79% | | | 96.58% | -745.80 | -745.80 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.76% |
| 293 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 东大线 | 10千伏 | 553 | #### | 62.06% | | | 59.22% | 2676.46 | 2676.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.34% |
| 294 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 前山线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.84% | | | 23.62% | 6144.96 | 6144.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.12% |
| 295 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 西大线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.14% | | | 23.97% | 6020.43 | 6020.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.99% |
| 296 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 矽铁线 | 10千伏 | 553 | 22.19 | 4.01% | | | 21.02% | 8235.83 | 8235.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.87% |
| 297 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树变 | 太平线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.31% | | | 76.35% | 5908.20 | 5908.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.30% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 边东一线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.14% | | | 31.08% | 4966.68 | 4966.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.42% |
| 299 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 边东二线 | 10千伏 | 553 | 99.38 | 17.97% | | | 53.87% | 6898.90 | 6898.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.11% |
| 300 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 冶金一线 | 10千伏 | 553 | 356.02 | 64.38% | | | 75.86% | 2453.90 | 2453.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.55% |
| 301 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 冶金三线 | 10千伏 | 553 | 50.63 | 9.16% | | | 9.46% | 7743.25 | 7743.25 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.23% |
| 302 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 边南线 | 10千伏 | 553 | #### | 66.71% | | | 62.89% | 2230.64 | 2230.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.66% |
| 303 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东变 | 边北线 | 10千伏 | 553 | 74.06 | 13.39% | | | 14.09% | 7337.44 | 7337.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.53% |
| 304 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸变 | 石灰线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.01% | | | 17.82% | 4500.43 | 4500.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.30% |
| 305 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸变 | 北甸线 | 10千伏 | 553 | 84.69 | 15.31% | | | 41.25% | 7153.33 | 7153.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 99.16% |
| 306 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西金甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.32% | | | 62.68% | 4375.03 | 4375.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.66% |
| 307 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西智甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 31.92% | | | 29.60% | 5562.66 | 5562.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.81% |
| 308 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西牛甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 87.91% | | | 44.37% | 200.05 | 200.05 | 2024.12 | 否 | 无 | 5.75% |
| 309 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西龙甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.90% | | | 10.87% | 6713.75 | 6713.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54% |
| 310 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 汽保甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 94.24% | | | 59.56% | -405.98 | -405.98 | 2024.08 | 否 | 无 | 3.03% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西萨线 | 10千伏 | 553 | #### | 55.93% | | | 46.21% | 3263.61 | 3263.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.54% |
| 312 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 汽保丙线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.26% | | | 30.27% | 6296.69 | 6296.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.10% |
| 313 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西青线 | 10千伏 | 553 | 97.93 | 17.71% | | | 15.25% | 6924.02 | 6924.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.32% |
| 314 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西金乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 77.04% | | | 38.84% | 1241.50 | 1241.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.65% |
| 315 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西智乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.67% | | | 44.67% | 6257.02 | 6257.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.37% |
| 316 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西牛乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 55.29% | | | 55.46% | 3324.40 | 3324.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.10% |
| 317 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯变 | 西龙乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 58.73% | | | 29.99% | 2995.49 | 2995.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.37% |
| 318 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台变 | 花边线 | 10千伏 | 553 | #### | 69.16% | | | 58.30% | 1995.61 | 1995.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.10% |
| 319 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台变 | 花石线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.88% | | | 39.40% | 4896.71 | 4896.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.52% |
| 320 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台变 | 花纸线 | 10千伏 | 553 | #### | 41.38% | | | 48.73% | 4656.83 | 4656.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.90% |
| 321 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴变 | 三征线 | 10千伏 | 553 | #### | 68.54% | 6 | ## | 123.52% | 2055.88 | 2055.88 | 2023.20 | 否 | 无 | -16.50% |
| 322 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴变 | 三征甲线 | 10千伏 | 553 | 15.00 | 2.71% | | | 12.38% | 8360.36 | 8360.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.33% |
| 323 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴变 | 董家线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.70% | | | 55.66% | 6541.76 | 6541.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.81% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴变 | 三征乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 325 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 新东一线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.12% | | | 28.16% | 5256.27 | 5256.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.95% |
| 326 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 新城一线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.33% | | | 11.41% | 4373.82 | 4373.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.91% |
| 327 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 城西甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.00% | | | 17.94% | 6800.18 | 6800.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46% |
| 328 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 新城二线 | 10千伏 | 553 | #### | 18.91% | | | 15.44% | 6808.84 | 6808.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.82% |
| 329 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 新东二线 | 10千伏 | 553 | 77.14 | 13.95% | | | 11.60% | 7284.10 | 7284.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.61% |
| 330 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东变 | 城西乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.99% | | | 39.52% | 4310.95 | 4310.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.58% |
| 331 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城变 | 二道线 | 10千伏 | 553 | 43.79 | 7.92% | | | 7.61% | 7861.72 | 7861.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.33% |
| 332 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城变 | 蓝旗线 | 10千伏 | 553 | 292.65 | 52.92% | | | 52.22% | 3551.47 | 3551.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.74% |
| 333 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城变 | 砖厂线 | 10千伏 | 553 | #### | 53.01% | | | 29.73% | 3542.98 | 3542.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.56% |
| 334 | 国网营口市老边区供电公司 | 京诚变 | 京冶线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.89% | | | 66.86% | 5182.49 | 5182.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.29% |
| 335 | 国网营口市老边区供电公司 | 京诚变 | 京嘉线 | 10千伏 | 553 | #### | 104.62% | | | 20.78% | -1400.50 | -1400.50 | 2024.08 | 否 | 无 | 71.19% |
| 336 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑钢一线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.31% | | | 33.99% | 5238.61 | 5238.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.64% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑滨一线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.37% | | | 58.73% | 3796.20 | 3796.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.80% |
| 338 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑家一线 | 10千伏 | 553 | 21.96 | 3.97% | | | 3.07% | 8239.82 | 8239.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -57.42% |
| 339 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑东一线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.86% | | | 0.00% | 6047.10 | 6047.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 53.92% |
| 340 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑平一线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.75% | | | 18.62% | 6728.82 | 6728.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.46% |
| 341 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑北线 | 10千伏 | 553 | #### | 20.74% | | | 14.57% | 6633.56 | 6633.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.34% |
| 342 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑钢二线 | 10千伏 | 553 | #### | 63.02% | | | 41.62% | 2584.49 | 2584.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.81% |
| 343 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑滨二线 | 10千伏 | 553 | #### | 18.75% | | | 11.77% | 6824.43 | 6824.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 70.28% |
| 344 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑家二线 | 10千伏 | 553 | #### | 87.84% | | | 46.90% | 206.80 | 206.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.61% |
| 345 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑东二线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 6.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 346 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑平二线 | 10千伏 | 553 | #### | 132.69% | | | 110.12% | -4089.25 | -4089.25 | 2024.08 | 否 | 无 | -1.40% |
| 347 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家变 | 郑原线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.50% | | | 30.06% | 6178.04 | 6178.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.24% |
| 348 | 国网营口市老边区供电公司 | 东屯变 | 东冶一线 | 10千伏 | 553 | #### | 55.75% | | | 67.91% | 3280.06 | 3280.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.19% |
| 349 | 国网营口市老边区供电公司 | 东屯变 | 东青甲线 | 10千伏 | 553 | 23.38 | 4.23% | | | 3.96% | 8215.22 | 8215.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 国网营口市老边区供电公司 | 东屯变 | 东冶二线 | 10千伏 | 553 | 6.50 | 1.18% | | | 20.05% | 8507.58 | 8507.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.89% |
| 351 | 国网营口市老边区供电公司 | 东屯变 | 东青乙线 | 10千伏 | 553 | 26.19 | 4.74% | | | 3.26% | 8166.55 | 8166.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 154.97% |
| 352 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 海风线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.34% | | | 61.63% | 3798.45 | 3798.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.35% |
| 353 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 星河乙线 | 10千伏 | 553 | 11.72 | 2.12% | | | 22.01% | 8417.17 | 8417.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -64.88% |
| 354 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 石化甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 69.42% | | | 86.71% | 1971.36 | 1971.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.64% |
| 355 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 临海甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 356 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 临海乙线 | 10千伏 | 553 | 18.61 | 3.37% | | | 2.20% | 8297.84 | 8297.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.81% |
| 357 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 海创甲线 | 10千伏 | 553 | 24.62 | 4.45% | | | 4.94% | 8193.75 | 8193.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.68% |
| 358 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 海滨线 | 10千伏 | 553 | #### | 31.98% | | | 39.88% | 5557.12 | 5557.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.41% |
| 359 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 星河甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.95% | | | 65.78% | 6039.31 | 6039.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.22% |
| 360 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 海创乙线 | 10千伏 | 553 | 33.41 | 6.04% | | | 7.24% | 8041.50 | 8041.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.61% |
| 361 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 石化乙线 | 10千伏 | 553 | 35.46 | 6.41% | | | 8.16% | 8006.00 | 8006.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.46% |
| 362 | 国网营口市西市区供电分公司 | 四海变 | 海旭线 | 10千伏 | 553 | 11.43 | 2.07% | | | 0.53% | 8422.20 | 8422.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.74% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 科威线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.95% | | | 57.44% | 4027.94 | 4027.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.75% |
| 364 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 科南甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 94.46% | | | 111.46% | -427.11 | -427.11 | 2024.08 | 否 | 无 | -0.39% |
| 365 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 聚能丙线 | 10千伏 | 553 | 77.05 | 13.93% | | | 14.21% | 7285.66 | 7285.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -36.62% |
| 366 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 新力乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.65% | | | 27.24% | 5971.42 | 5971.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.42% |
| 367 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 可乐丙线 | 10千伏 | 553 | 75.59 | 13.67% | | | 14.94% | 7310.95 | 7310.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.02% |
| 368 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 科烁线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.52% | | | 5.66% | 4068.64 | 4068.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.57% |
| 369 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 迎宾乙线 | 10千伏 | 553 | 1.46 | 0.26% | | | 0.59% | 8594.88 | 8594.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -48.74% |
| 370 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 可乐甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 39.31% | | | 43.95% | 4855.14 | 4855.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.16% |
| 371 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 民兴甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.79% | | | 11.45% | 6341.89 | 6341.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.23% |
| 372 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 民兴乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.18% | | | 15.20% | 4484.67 | 4484.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.33% |
| 373 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 东旭线 | 10千伏 | 553 | 0.29 | 0.05% | | | 0.07% | 8615.14 | 8615.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -63.29% |
| 374 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 聚能乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.58% | | | 84.94% | 3967.15 | 3967.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.72% |
| 375 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 新力甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.15% | | | 26.38% | 6402.68 | 6402.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 科威线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 57.44% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 377 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 聚能甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.22% | | | 39.28% | 6108.42 | 6108.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.44% |
| 378 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 科南乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 39.36% | | | 81.13% | 4849.95 | 4849.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.78% |
| 379 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 迎宾甲线 | 10千伏 | 553 | 0.29 | 0.05% | | | 0.07% | 8615.14 | 8615.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 380 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园变 | 可乐乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.12% | | | 33.29% | 6118.64 | 6118.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.27% |
| 381 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 汇达线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.04% | | | 32.04% | 4976.90 | 4976.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.53% |
| 382 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 新东线 | 10千伏 | 553 | 58.89 | 10.65% | | | 11.12% | 7600.19 | 7600.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.02% |
| 383 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 博南甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.02% | | | 48.16% | 4499.91 | 4499.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.87% |
| 384 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 博文线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.15% | | | 22.31% | 6402.68 | 6402.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.51% |
| 385 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 育和乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 63.15% | | | 5.72% | 2571.67 | 2571.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 166.45% |
| 386 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 理工线 | 10千伏 | 553 | 74.71 | 13.51% | | | 14.87% | 7326.19 | 7326.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.68% |
| 387 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 育和甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 55.26% | | | 0.33% | 3327.69 | 3327.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 602.87% |
| 388 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 学园线 | 10千伏 | 553 | 43.65 | 7.89% | | | 9.21% | 7864.15 | 7864.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 431.94% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 世博甲线 | 10千伏 | 553 | 5.57 | 1.01% | | | 1.32% | 8523.69 | 8523.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.11% |
| 390 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 天秀甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.50% | | | 42.77% | 5123.95 | 5123.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 243.51% |
| 391 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 博南丙线 | 10千伏 | 553 | 225.29 | 40.74% | | | 41.65% | 4718.14 | 4718.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.63% |
| 392 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 明珠线 | 10千伏 | 553 | #### | 70.14% | | | 62.05% | 1901.91 | 1901.91 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.60% |
| 393 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 天秀乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.06% | | | 23.75% | 6220.13 | 6220.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 133.82% |
| 394 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 富士线 | 10千伏 | 553 | #### | 49.16% | | | 37.37% | 3911.20 | 3911.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.08% |
| 395 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 奥体线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.62% | | | 12.57% | 6453.43 | 6453.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.24% |
| 396 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 世博乙线 | 10千伏 | 553 | 12.01 | 2.17% | | | 2.37% | 8412.15 | 8412.15 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.48% |
| 397 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 船厂线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.01% | | | 55.38% | 4404.48 | 4404.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.74% |
| 398 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 海高线 | 10千伏 | 553 | 46.43 | 8.40% | | | 10.03% | 7816.00 | 7816.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.13% |
| 399 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 新联线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.43% | | | 18.48% | 6567.22 | 6567.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.42% |
| 400 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 炮台线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.12% | | | 48.19% | 3819.58 | 3819.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.49% |
| 401 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 东星线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.52% | | | 48.98% | 4355.81 | 4355.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.71% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 海勒线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.84% | | | 23.46% | 6719.47 | 6719.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 403 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 高新线 | 10千伏 | 553 | 72.11 | 13.04% | | | 14.22% | 7371.22 | 7371.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.94% |
| 404 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 养殖线 | 10千伏 | 553 | #### | 45.54% | | | 56.88% | 4258.30 | 4258.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.38% |
| 405 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防变 | 大桥线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.21% | | | 34.36% | 5726.51 | 5726.51 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.79% |
| 406 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 冯大甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 46.07% | | | 21.32% | 4207.55 | 4207.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.39% |
| 407 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 海防线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.41% | | | 23.46% | 4079.73 | 4079.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.05% |
| 408 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 青花甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 53.99% | | | 42.92% | 3449.28 | 3449.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.71% |
| 409 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 青花丙线 | 10千伏 | 553 | 84.57 | 15.29% | | | 7.62% | 7155.41 | 7155.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.17% |
| 410 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 启文线 | 10千伏 | 553 | 1.41 | 0.25% | | | 5.25% | 8595.74 | 8595.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -80.36% |
| 411 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 青花乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.59% | | | 50.74% | 5690.66 | 5690.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.96% |
| 412 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 万都线 | 10千伏 | 553 | 80.70 | 14.59% | | | 17.41% | 7222.44 | 7222.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.81% |
| 413 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 冯大乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 68.58% | | | 35.03% | 2051.55 | 2051.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.31% |
| 414 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 中医乙线 | 10千伏 | 553 | 89.85 | 16.25% | | | 14.33% | 7063.96 | 7063.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.83% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 创新线 | 10千伏 | 553 | #### | 52.94% | | | 34.79% | 3549.73 | 3549.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.12% |
| 416 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 三纺线 | 10千伏 | 553 | 52.40 | 9.48% | | | 8.73% | 7712.60 | 7712.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.35% |
| 417 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 体育线 | 10千伏 | 553 | #### | 45.50% | | | 39.76% | 4262.45 | 4262.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.80% |
| 418 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育变 | 昌盛线 | 10千伏 | 553 | 266.02 | 48.10% | | | 12.16% | 4012.70 | 4012.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 50.94% |
| 419 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 通惠线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 44.54% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 420 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 新华线 | 10千伏 | 553 | 95.89 | 17.34% | | | 14.18% | 6959.35 | 6959.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.15% |
| 421 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 润毛线 | 10千伏 | 553 | #### | 52.71% | | | 45.47% | 3571.56 | 3571.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.41% |
| 422 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 润油线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.36% | | | 42.91% | 4084.06 | 4084.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.47% |
| 423 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 配水线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.51% | | | 26.05% | 5123.43 | 5123.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.28% |
| 424 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 和平线 | 10千伏 | 553 | 76.46 | 13.83% | | | 25.41% | 7295.88 | 7295.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.71% |
| 425 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 前进线 | 10千伏 | 553 | #### | 29.79% | | | 24.67% | 5766.69 | 5766.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.01% |
| 426 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 西环线 | 10千伏 | 553 | #### | 49.72% | | | 47.74% | 3857.68 | 3857.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.57% |
| 427 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 自新线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.48% | | | 39.63% | 5892.26 | 5892.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.98% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 莱茵线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.70% | | | 45.76% | 4051.67 | 4051.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.98% |
| 429 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 相和乙线 | 10千伏 | 553 | 37.31 | 6.75% | | | 8.04% | 7973.95 | 7973.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.86% |
| 430 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 团结线 | 10千伏 | 553 | #### | 46.83% | | | 47.16% | 4134.63 | 4134.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.01% |
| 431 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 相和甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 52.50% | | | 42.49% | 3591.82 | 3591.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.50% |
| 432 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 炮三线 | 10千伏 | 553 | #### | 60.95% | | | 28.10% | 2781.94 | 2781.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.46% |
| 433 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 有色线 | 10千伏 | 553 | 99.17 | 17.93% | | | 26.99% | 6902.54 | 6902.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.13% |
| 434 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部变 | 四道沟线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.64% | | | 32.52% | 5877.20 | 5877.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.86% |
| 435 | 国网营口市西市区供电分公司 | 高新变 | 高北乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 80.66% | | | 100.61% | 894.75 | 894.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.30% |
| 436 | 国网营口市西市区供电分公司 | 高新变 | 高北甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 78.27% | | | 102.20% | 1123.38 | 1123.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.56% |
| 437 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 智胜线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.03% | | | 31.98% | 5169.33 | 5169.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.08% |
| 438 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 风光线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.29% | | | 41.99% | 6006.23 | 6006.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.67% |
| 439 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 东海甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.86% | | | 57.16% | 3940.65 | 3940.65 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23% |
| 440 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 新濮线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.34% | | | 68.40% | 3702.67 | 3702.67 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.37% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 新海线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.34% | | | 26.49% | 6384.50 | 6384.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.65% |
| 442 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 庆东线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.03% | | | 42.19% | 5168.81 | 5168.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.19% |
| 443 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 新水线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.52% | | | 44.72% | 4930.31 | 4930.31 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.77% |
| 444 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 东海乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 33.15% | | | 42.98% | 5445.41 | 5445.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 445 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 科园线 | 10千伏 | 553 | #### | 61.01% | | | 60.09% | 2777.09 | 2777.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.56% |
| 446 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴变 | 新业线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.76% | | | 36.00% | 6056.98 | 6056.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.63% |
| 447 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 育星甲线 | 10千伏 | 553 | 5.80 | 1.05% | | | 0.00% | | | 未进入负面清单 | | | |
| 448 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育变 | 育星乙线 | 10千伏 | 553 | 41.60 | 7.52% | | | 0.00% | | | 未进入负面清单 | | | |
| 449 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 东城线 | 10千伏 | 553 | 275.00 | 49.73% | | | 30.40% | 3857.16 | 3857.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.21% |
| 450 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 时代线 | 10千伏 | 553 | 41.00 | 7.41% | | | 4.56% | 7910.04 | 7910.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.18% |
| 451 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 李屯乙线 | 10千伏 | 553 | 35.00 | 6.33% | | | 4.37% | 8013.96 | 8013.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.90% |
| 452 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 凯龙线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.23% | | | 11.78% | 6299.28 | 6299.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 453 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 山海乙线 | 10千伏 | 553 | 14.00 | 2.53% | | | 0.57% | 8377.68 | 8377.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.37% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 胜利线 | 10千伏 | 553 | 255.00 | 46.11% | | | 43.70% | 4203.56 | 4203.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.35% |
| 455 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 黎明线 | 10千伏 | 553 | #### | 49.37% | | | 48.59% | 3891.80 | 3891.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.77% |
| 456 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 海港线 | 10千伏 | 553 | 270.00 | 48.82% | | | 36.62% | 3943.76 | 3943.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.89% |
| 457 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 丰源线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.88% | | | 14.63% | 6524.44 | 6524.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.31% |
| 458 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 奥林线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.35% | | | 14.44% | 6766.92 | 6766.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.23% |
| 459 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 新城线 | 10千伏 | 553 | 97.00 | 17.54% | | | 12.73% | 6940.12 | 6940.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.66% |
| 460 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 山海甲线 | 10千伏 | 553 | 20.00 | 3.62% | | | 3.42% | 8273.76 | 8273.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72% |
| 461 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 熊铁线 | 10千伏 | 553 | 20.00 | 3.62% | | | 2.47% | 8273.76 | 8273.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.72% |
| 462 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 李屯甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.16% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 463 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 大铁线 | 10千伏 | 553 | 87.00 | 15.73% | | | 19.19% | 7113.32 | 7113.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.35% |
| 464 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 滨城线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.63% | | | 33.25% | 3770.56 | 3770.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.71% |
| 465 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港青线 | 10千伏 | 553 | #### | 20.89% | | | 13.81% | 6619.36 | 6619.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.73% |
| 466 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港天乙线 | 10千伏 | 553 | 63.47 | 11.48% | | | 6.21% | 7520.86 | 7520.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.22% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港锦乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.18% | | | 0.17% | 6112.92 | 6112.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.24% |
| 468 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港油乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 45.53% | | | 25.89% | 4259.33 | 4259.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.38% |
| 469 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港河乙线 | 10千伏 | 553 | 1.05 | 0.19% | | | 0.14% | 8601.98 | 8601.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -82.12% |
| 470 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港海化线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.66% | | | 33.41% | 5108.88 | 5108.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.51% |
| 471 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港南乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 53.95% | | | 45.53% | 3452.40 | 3452.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.95% |
| 472 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港电线 | 10千伏 | 553 | #### | 71.00% | | | 74.33% | 1820.16 | 1820.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.56% |
| 473 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港盖甲线 | 10千伏 | 553 | 4.40 | 0.80% | | | 2.57% | 8543.96 | 8543.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -64.70% |
| 474 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港展线 | 10千伏 | 553 | 69.27 | 12.53% | | | 2.03% | 7420.41 | 7420.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.95% |
| 475 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港南甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 61.52% | | | 70.85% | 2727.55 | 2727.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.77% |
| 476 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港万甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 46.67% | | | 9.05% | 4149.70 | 4149.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.09% |
| 477 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港河甲线 | 10千伏 | 553 | 82.29 | 14.88% | | | 7.41% | 7194.90 | 7194.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.75% |
| 478 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港锦甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 29.82% | | | 28.84% | 5763.75 | 5763.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.65% |
| 479 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港油甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 62.23% | | | 23.52% | 2659.49 | 2659.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.09% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港滨线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.39% | | | 28.40% | 3793.43 | 3793.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.60% |
| 481 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 临港一号变 | 港天甲线 | 10千伏 | 553 | 82.81 | 14.97% | | | 0.22% | 7185.89 | 7185.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.89% |
| 482 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 天沐线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.42% | | | 21.99% | 5132.09 | 5132.09 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.48% |
| 483 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 沿河乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.89% | | | 15.83% | 6427.80 | 6427.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.55% |
| 484 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 长征乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 52.17% | | | 30.19% | 3623.00 | 3623.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.32% |
| 485 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 望儿山乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.80% | | | 24.28% | 6245.07 | 6245.07 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.66% |
| 486 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 苏屯乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.08% | | | 35.60% | 5260.26 | 5260.26 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.68% |
| 487 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 温铁乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.47% | | | 33.97% | 5701.57 | 5701.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.42% |
| 488 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 温铁甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.58% | | | 34.23% | 5212.45 | 5212.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.08% |
| 489 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 苏屯甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.44% | | | 19.30% | 6470.75 | 6470.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.90% |
| 490 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 望儿山甲线 | 10千伏 | 553 | 63.59 | 11.50% | | | 6.15% | 7518.79 | 7518.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.83% |
| 491 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 长征甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 65.12% | | | 39.35% | 2383.23 | 2383.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.78% |
| 492 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 沿河甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.66% | | | 25.39% | 3959.35 | 3959.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.53% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 温泉变 | 温九线 | 10千伏 | 553 | 55.71 | 10.07% | | | 7.69% | 7655.27 | 7655.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.52% |
| 494 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 微波线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 4.95% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -70.17% |
| 495 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 农业线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 20.27% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -72.16% |
| 496 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 熊九线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 4.02% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -71.27% |
| 497 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 镇内线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 0.00% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 498 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 轻工线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 0.00% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 499 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 温泉线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 0.00% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 500 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 熊岳变 | 陈屯线 | 10千伏 | 553 | 2.40 | 0.43% | | | 0.00% | 8578.60 | 8578.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 501 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 九垄地变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 31.86% | | | 54.34% | 5568.38 | 5568.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.42% |
| 502 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 九垄地变 | 熊联线 | 10千伏 | 553 | 51.60 | 9.33% | | | 2.09% | 7726.45 | 7726.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -44.46% |
| 503 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 九垄地变 | 仙人岛线 | 10千伏 | 553 | 34.50 | 6.24% | | | 12.07% | 8022.62 | 8022.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.00% |
| 504 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 九垄地变 | 九东线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.99% | | | 19.12% | 4406.55 | 4406.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.01% |
| 505 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 九垄地变 | 九城线 | 10千伏 | 553 | #### | 20.57% | | | 14.64% | 6650.36 | 6650.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.13% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 归州变 | 兰旗线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 507 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 归州变 | 白沙线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.58% | | | 54.97% | 3679.46 | 3679.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.03% |
| 508 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 归州变 | 归东线 | 10千伏 | 553 | #### | 57.35% | | | 77.00% | 3127.30 | 3127.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.41% |
| 509 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙港乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.14% | | | 43.01% | 4488.30 | 4488.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.16% |
| 510 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙滨线 | 10千伏 | 553 | #### | 74.93% | | | 21.44% | 1443.45 | 1443.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.51% |
| 511 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙天乙线 | 10千伏 | 553 | 88.68 | 16.04% | | | 23.69% | 7084.23 | 7084.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.00% |
| 512 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙北乙线 | 10千伏 | 553 | 51.00 | 9.22% | | | 9.97% | 7736.84 | 7736.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.22% |
| 513 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙北甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.41% | | | 34.80% | 3696.43 | 3696.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.82% |
| 514 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙天甲线 | 10千伏 | 553 | 209.52 | 37.89% | | | 43.98% | 4991.28 | 4991.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.57% |
| 515 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙青线 | 10千伏 | 553 | 85.92 | 15.54% | | | 21.32% | 7132.03 | 7132.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.12% |
| 516 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙归甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 59.22% | | | 13.82% | 2948.21 | 2948.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.87% |
| 517 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 白沙变 | 沙港甲线 | 10千伏 | 553 | 88.44 | 15.99% | | | 9.98% | 7088.38 | 7088.38 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.94% |
| 518 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁熊乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 65.46% | | | 12.72% | 2349.98 | 2349.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.01% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁山乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.34% | | | 4.84% | 6385.02 | 6385.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.94% |
| 520 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁港乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.10% | | | 42.62% | 5258.18 | 5258.18 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.31% |
| 521 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁海乙线 | 10千伏 | 553 | 80.00 | 14.47% | | | 5.21% | 7234.56 | 7234.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.15% |
| 522 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁城乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.61% | | | 29.90% | 5879.45 | 5879.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.87% |
| 523 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁保乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 26.26% | | | 17.66% | 6104.78 | 6104.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.99% |
| 524 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁政乙线 | 10千伏 | 553 | 203.60 | 36.82% | | | 4.01% | 5093.81 | 5093.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.89% |
| 525 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁展线 | 10千伏 | 553 | 74.78 | 13.52% | | | 9.11% | 7324.97 | 7324.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.23% |
| 526 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁金乙线 | 10千伏 | 553 | 32.82 | 5.93% | | | 0.18% | 8051.72 | 8051.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 203.84% |
| 527 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁熊甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 59.82% | | | 15.52% | 2891.05 | 2891.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.67% |
| 528 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁山甲线 | 10千伏 | 553 | 71.97 | 13.01% | | | 5.72% | 7373.64 | 7373.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.33% |
| 529 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁港甲线 | 10千伏 | 553 | 66.46 | 12.02% | | | 10.44% | 7469.08 | 7469.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.02% |
| 530 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁海甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.73% | | | 1.36% | 4527.27 | 4527.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.45% |
| 531 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁城甲线 | 10千伏 | 553 | 66.81 | 12.08% | | | 10.52% | 7463.01 | 7463.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.07% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁保甲线 | 10千伏 | 553 | 59.27 | 10.72% | | | 15.66% | 7593.61 | 7593.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.26% |
| 533 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁政甲线 | 10千伏 | 553 | 94.42 | 17.07% | | | 7.93% | 6984.81 | 6984.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 534 | 国网营口市熊岳供电分公司 | 大铁变 | 铁金甲线 | 10千伏 | 553 | 44.84 | 8.11% | | | 5.68% | 7843.54 | 7843.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 249.54% |
| 535 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 10千伏 | 553 | #### | 62.53% | | | 59.80% | 2631.08 | 2631.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.90% |
| 536 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.78% | | | 20.40% | 6151.02 | 6151.02 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.94% |
| 537 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 三友线 | 10千伏 | 553 | 3.37 | 0.61% | | | 1.25% | 8561.80 | 8561.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -74.59% |
| 538 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.56% | | | 50.60% | 4448.12 | 4448.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.32% |
| 539 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.40% | | | 41.60% | 5229.77 | 5229.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.30% |
| 540 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | 10千伏 | 553 | #### | 18.89% | | | 15.60% | 6810.74 | 6810.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.39% |
| 541 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太平线 | 10千伏 | 553 | #### | 63.59% | | | 55.60% | 2529.59 | 2529.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.58% |
| 542 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 10千伏 | 553 | #### | 58.26% | | | 50.30% | 3039.66 | 3039.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.34% |
| 543 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 芳叶线 | 10千伏 | 553 | 22.12 | 4.00% | | | 3.25% | 8237.05 | 8237.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.65% |
| 544 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.34% | | | 35.60% | 5235.66 | 5235.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.04% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.73% | | | 42.30% | 3761.56 | 3761.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.65% |
| 546 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.48% | | | 31.20% | 6275.90 | 6275.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.14% |
| 547 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 烟厂线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.12% | | | 5.03% | 6788.40 | 6788.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.93% |
| 548 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.26% | | | 41.29% | 5529.93 | 5529.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.14% |
| 549 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 红塔甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 550 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 10千伏 | 553 | #### | 62.04% | | | 58.72% | 2678.19 | 2678.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.64% |
| 551 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.79% | | | 31.94% | 3946.88 | 3946.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.61% |
| 552 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 红塔乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.61% | | | 45.17% | 5017.43 | 5017.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.76% |
| 553 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 10千伏 | 553 | #### | 36.48% | | | 28.85% | 5126.55 | 5126.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.99% |
| 554 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.37% | | | 36.60% | 5041.16 | 5041.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.79% |
| 555 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.89% | | | 41.87% | 4320.30 | 4320.30 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.00% |
| 556 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东钢线 | 10千伏 | 553 | 8.50 | 1.54% | | | 0.53% | 8472.94 | 8472.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.92% |
| 557 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 10千伏 | 553 | 76.21 | 13.78% | | | 16.65% | 7300.21 | 7300.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.46% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 海化线 | 10千伏 | 553 | 24.03 | 4.35% | | | 4.54% | 8203.96 | 8203.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.43% |
| 559 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东勒线 | 10千伏 | 553 | 306.59 | 55.44% | | | 69.25% | 3310.03 | 3310.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.59% |
| 560 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 10千伏 | 553 | #### | 18.71% | | | 33.70% | 6828.06 | 6828.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.26% |
| 561 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东联线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 562 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 10千伏 | 553 | #### | 34.56% | | | 43.78% | 5310.14 | 5310.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.68% |
| 563 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 10千伏 | 553 | #### | 20.35% | | | 18.50% | 6670.80 | 6670.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.63% |
| 564 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 10千伏 | 553 | #### | 54.72% | | | 53.13% | 3379.48 | 3379.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.17% |
| 565 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.29% | | | 3.39% | 6772.81 | 6772.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 80.42% |
| 566 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 华乐线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.30% | | | 5.00% | 5909.76 | 5909.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.06% |
| 567 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 10千伏 | 553 | #### | 70.57% | | | 58.40% | 1861.21 | 1861.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.17% |
| 568 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.93% | | | 30.89% | 4412.96 | 4412.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.95% |
| 569 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 10千伏 | 553 | #### | 50.17% | | | 40.93% | 3814.90 | 3814.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.62% |
| 570 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.48% | | | 40.37% | 4551.87 | 4551.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.71% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | 10千伏 | 553 | 75.81 | 13.71% | | | 17.86% | 7307.13 | 7307.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.32% |
| 572 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 57.41% | | | 56.16% | 3121.76 | 3121.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 573 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 10千伏 | 553 | #### | 53.63% | | | 40.83% | 3483.40 | 3483.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.06% |
| 574 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 10千伏 | 553 | 305.69 | 55.28% | | | 50.40% | 3325.61 | 3325.61 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.83% |
| 575 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.64% | | | 33.52% | 4440.33 | 4440.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.23% |
| 576 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.18% | | | 32.70% | 5537.90 | 5537.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.22% |
| 577 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.71% | | | 17.34% | 6445.46 | 6445.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68% |
| 578 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.64% | | | 59.58% | 4344.55 | 4344.55 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.47% |
| 579 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南河乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.01% | | | 1.74% | 6799.49 | 6799.49 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 142.41% |
| 580 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 10千伏 | 553 | #### | 66.18% | | | 19.82% | 2281.39 | 2281.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 50.56% |
| 581 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南河甲线 | 10千伏 | 553 | 99.14 | 17.93% | | | 9.95% | 6903.06 | 6903.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.08% |
| 582 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 46.15% | | | 22.90% | 4199.58 | 4199.58 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.99% |
| 583 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.37% | | | 88.98% | 3700.24 | 3700.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.02% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 10千伏 | 553 | #### | 78.90% | | | 32.37% | 1063.62 | 1063.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.93% |
| 585 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 41.07% | | | 21.24% | 4686.62 | 4686.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.09% |
| 586 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 65.28% | | | 95.77% | 2367.64 | 2367.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.88% |
| 587 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 建设线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.04% | | | 37.55% | 5072.85 | 5072.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.46% |
| 588 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新兴线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.52% | | | 34.39% | 5505.34 | 5505.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.92% |
| 589 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永府线 | 10千伏 | 553 | 72.43 | 13.10% | | | 11.61% | 7365.68 | 7365.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.30% |
| 590 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 41.77% | | | 37.03% | 4619.24 | 4619.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.85% |
| 591 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.00% | | | 31.63% | 5075.97 | 5075.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.57% |
| 592 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.17% | | | 19.46% | 6592.34 | 6592.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.91% |
| 593 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 10千伏 | 553 | 69.44 | 12.56% | | | 12.91% | 7417.46 | 7417.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.25% |
| 594 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永湾线 | 10千伏 | 553 | 23.38 | 4.23% | | | 3.03% | 8215.22 | 8215.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.17% |
| 595 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永海线 | 10千伏 | 553 | 0.53 | 0.10% | | | 0.12% | 8610.98 | 8610.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 596 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 10千伏 | 553 | 97.39 | 17.61% | | | 18.83% | 6933.37 | 6933.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.30% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.75% | | | 18.68% | 6537.43 | 6537.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.12% |
| 598 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永金线 | 10千伏 | 553 | 76.65 | 13.86% | | | 11.96% | 7292.59 | 7292.59 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.19% |
| 599 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.58% | | | 34.78% | 5499.27 | 5499.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.03% |
| 600 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 东市线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.79% | | | 3.04% | 6436.98 | 6436.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.97% |
| 601 | 国网营口市站前区供电分公司 | 庄林变 | 庄才线 | 10千伏 | 553 | 37.00 | 6.69% | | | 0.00% | 7979.32 | 7979.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 602 | 国网营口市站前区供电分公司 | 庄林变 | 庄玺线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 603 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯变 | 大庙沟线 | 10千伏 | 553 | 239.99 | 43.40% | | | 67.78% | 4463.54 | 4463.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.58% |
| 604 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯变 | 榜式堡线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.90% | | | 55.50% | 6139.42 | 6139.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.21% |
| 605 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯变 | 高屯线 | 10千伏 | 553 | 203.59 | 36.82% | | | 45.60% | 5093.99 | 5093.99 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.66% |
| 606 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.34% | | | 23.51% | 6767.62 | 6767.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.27% |
| 607 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸变 | 团西线 | 10千伏 | 553 | 80.51 | 14.56% | | | 34.60% | 7225.73 | 7225.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.69% |
| 608 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸变 | 团甸线 | 10千伏 | 553 | #### | 34.90% | | | 41.97% | 5277.23 | 5277.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.35% |
| 609 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸变 | 暖泉线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.03% | | | 40.65% | 5073.37 | 5073.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.86% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 城太甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 29.10% | | | 40.75% | 5833.03 | 5833.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.81% |
| 611 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 东青线 | 10千伏 | 553 | 47.20 | 8.54% | | | 10.08% | 7802.66 | 7802.66 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.79% |
| 612 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 新华甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.03% | | | 31.89% | 5935.74 | 5935.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.15% |
| 613 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 虎斗线 | 10千伏 | 553 | 47.11 | 8.52% | | | 15.65% | 7804.22 | 7804.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.92% |
| 614 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 新华乙线 | 10千伏 | 553 | 360.09 | 65.12% | | | 80.85% | 2383.41 | 2383.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 615 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.25% | | | 25.20% | 6297.73 | 6297.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.52% |
| 616 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 腰岭线 | 10千伏 | 553 | #### | 31.87% | | | 36.30% | 5567.86 | 5567.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.78% |
| 617 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城变 | 城太乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.09% | | | 32.78% | 6312.97 | 6312.97 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.74% |
| 618 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭变 | 青西线 | 10千伏 | 553 | 50.86 | 9.20% | | | 27.51% | 7739.27 | 7739.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.41% |
| 619 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭变 | 水专线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.05% | | | 43.10% | 6603.60 | 6603.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 620 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南变 | 岭青甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 107.84% | | | 97.02% | -1708.27 | -1708.27 | 2024.08 | 否 | 无 | 26.30% |
| 621 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南变 | 岭卧线 | 10千伏 | 553 | #### | 64.40% | | | 67.60% | 2451.82 | 2451.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.96% |
| 622 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南变 | 岭青乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 107.59% | | | 95.90% | -1685.06 | -1685.06 | 2024.08 | 否 | 无 | 29.45% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 园区乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 34.59% | | | 61.09% | 5307.19 | 5307.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.06% |
| 624 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 西北乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 72.80% | 3 | ## | 88.26% | 1647.13 | 1647.13 | 2023.04 | 是 | 无 | -0.63% |
| 625 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 电机甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 53.99% | | | 15.27% | 3449.10 | 3449.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 975.49% |
| 626 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 西南线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.01% | | | 36.83% | 4405.17 | 4405.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.50% |
| 627 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 西北甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.09% | | | 43.57% | 5546.21 | 5546.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.62% |
| 628 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 园区甲线 | 10千伏 | 553 | 62.52 | 11.31% | | | 13.25% | 7537.32 | 7537.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.38% |
| 629 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海变 | 化一线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.57% | | | 52.55% | 4446.74 | 4446.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.87% |
| 630 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团海乙线 | 10千伏 | 553 | 29.18 | 5.28% | | | 11.45% | 8114.77 | 8114.77 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.71% |
| 631 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团海甲线 | 10千伏 | 553 | 0.35 | 0.06% | | | 0.00% | 8614.10 | 8614.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -88.84% |
| 632 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团桥线 | 10千伏 | 553 | 61.17 | 11.06% | | | 23.47% | 7560.70 | 7560.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 633 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团北线 | 10千伏 | 553 | #### | 19.07% | | | 42.47% | 6793.42 | 6793.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.16% |
| 634 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团门线 | 10千伏 | 553 | #### | 33.38% | | | 41.55% | 5423.41 | 5423.41 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.59% |
| 635 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山变 | 团石线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.38% | | | 37.25% | 6476.81 | 6476.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.94% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太城乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 27.75% | | | 46.49% | 5961.89 | 5961.89 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.43% |
| 637 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太城甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 101.58% | | | 80.85% | -1108.83 | -1108.83 | 2024.08 | 否 | 无 | 19.49% |
| 638 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太徐乙线 | 10千伏 | 553 | 93.60 | 16.93% | | | 21.34% | 6999.01 | 6999.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.90% |
| 639 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太南甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.89% | | | 58.39% | 3937.53 | 3937.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.29% |
| 640 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太北线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.76% | | | 31.89% | 6344.32 | 6344.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 641 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 师专线 | 10千伏 | 553 | #### | 39.41% | | | 50.53% | 4845.79 | 4845.79 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.42% |
| 642 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太徐甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.87% | | | 31.67% | 6142.71 | 6142.71 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.21% |
| 643 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太徐丙线 | 10千伏 | 553 | #### | 40.95% | | | 47.84% | 4698.22 | 4698.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.18% |
| 644 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升变 | 太南乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 48.11% | | | 59.96% | 4012.35 | 4012.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.23% |
| 645 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙矿甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.65% | | | 33.89% | 6355.05 | 6355.05 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 646 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙矿乙线 | 10千伏 | 553 | 48.16 | 8.71% | | | 8.69% | 7786.03 | 7786.03 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.44% |
| 647 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙田甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.20% | | | 36.20% | 5727.90 | 5727.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.40% |
| 648 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙田乙线 | 10千伏 | 553 | 55.90 | 10.11% | | | 14.19% | 7651.98 | 7651.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.09% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙东线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.05% | | | 73.16% | 4114.19 | 4114.19 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.33% |
| 650 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙工线 | 10千伏 | 553 | 91.41 | 16.53% | | | 21.55% | 7036.94 | 7036.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.87% |
| 651 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗变 | 沙团线 | 10千伏 | 553 | 84.73 | 15.32% | | | 27.94% | 7152.64 | 7152.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.47% |
| 652 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 安平甲线 | 10千伏 | 553 | 23.91 | 4.32% | | | 10.06% | 8206.04 | 8206.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.55% |
| 653 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双发乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 70.30% | | | 93.65% | 1887.01 | 1887.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 654 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双东线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.38% | | | 24.70% | 6476.29 | 6476.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.36% |
| 655 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双工线 | 10千伏 | 553 | #### | 99.77% | | | 117.91% | -935.97 | -935.97 | 2024.08 | 否 | 无 | 14.51% |
| 656 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双虹线 | 10千伏 | 553 | #### | 44.07% | | | 1.80% | 4399.45 | 4399.45 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 325.65% |
| 657 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双发甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 52.27% | | | 61.31% | 3613.82 | 3613.82 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.49% |
| 658 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 双四线 | 10千伏 | 553 | #### | 56.72% | | | 74.11% | 3187.40 | 3187.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.57% |
| 659 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台变 | 安平乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 75.10% | | | 106.45% | 1427.17 | 1427.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.42% |
| 660 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯变 | 陈九线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.65% | | | 43.39% | 5875.98 | 5875.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.68% |
| 661 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯变 | 陈黄线 | 10千伏 | 553 | 90.12 | 16.30% | | | 26.37% | 7059.29 | 7059.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.07% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯变 | 陈杨乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.64% | | | 71.01% | 5685.29 | 5685.29 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.73% |
| 663 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯变 | 陈和线 | 10千伏 | 553 | #### | 28.23% | | | 36.58% | 5916.69 | 5916.69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.22% |
| 664 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯变 | 陈朴线 | 10千伏 | 553 | #### | 40.03% | | | 32.61% | 4786.04 | 4786.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.43% |
| 665 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运变 | 陈屯线 | 10千伏 | 553 | 33.96 | 6.14% | | | 5.84% | 8031.98 | 8031.98 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -50.47% |
| 666 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 97.74% | | | 20.21% | -740.95 | -740.95 | 2024.08 | 否 | 无 | 12.90% |
| 667 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运变 | 杨南线 | 10千伏 | 553 | #### | 22.25% | | | 45.38% | 6488.94 | 6488.94 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.79% |
| 668 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运变 | 杨北线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.48% | | | 39.58% | 6275.90 | 6275.90 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.67% |
| 669 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 福利甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 96.99% | 3 | ## | 111.63% | -669.94 | -669.94 | 2024.08 | 是 | ### | 18.12% |
| 670 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 福利乙线 | 10千伏 | 553 | 37.23 | 6.73% | | | 70.30% | 7975.34 | 7975.34 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.40% |
| 671 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 综合甲线 | 10千伏 | 553 | 50.64 | 9.16% | | | 27.23% | 7743.08 | 7743.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.46% |
| 672 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 唐岭线 | 10千伏 | 553 | #### | 39.55% | | | 51.53% | 4831.76 | 4831.76 | | | | 1.22% |
| 673 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 综合乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.34% | | | 38.46% | 6576.23 | 6576.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.02% |
| 674 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨变 | 新兴线 | 10千伏 | 553 | 592.69 | 107.18% | | | 72.03% | -1645.23 | -1645.23 | 2024.08 | 否 | 无 | 30.72% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 徐屯甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.92% | | | 39.53% | 6233.12 | 6233.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.80% |
| 676 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 徐韩线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 30.77% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 677 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 狼洞沟线 | 10千伏 | 553 | #### | 46.60% | | | 58.39% | 4156.80 | 4156.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.24% |
| 678 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 山咀线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.55% | | | 40.43% | 5502.39 | 5502.39 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.55% |
| 679 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 徐水线 | 10千伏 | 553 | #### | 47.46% | | | 50.76% | 4074.53 | 4074.53 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.93% |
| 680 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 徐屯乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.46% | | | 43.12% | 5511.57 | 5511.57 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.40% |
| 681 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯变 | 茨峪线 | 10千伏 | 553 | 90.00 | 16.27% | | | 20.44% | 7061.36 | 7061.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.13% |
| 682 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯变 | 联络线 | 10千伏 | 553 | 5.39 | 0.97% | | | 1.42% | 8526.81 | 8526.81 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.66% |
| 683 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯变 | 梁李线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.68% | | | 69.03% | 6543.32 | 6543.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.06% |
| 684 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯变 | 梁小线 | 10千伏 | 553 | 3.87 | 0.70% | | | 0.00% | 8553.14 | 8553.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 685 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯变 | 梁杨线 | 10千伏 | 553 | #### | 37.84% | | | 61.54% | 4995.43 | 4995.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.83% |
| 686 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁变 | 旺兴仁线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.69% | | | 20.19% | 6255.12 | 6255.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.41% |
| 687 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万福乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.70% | | | 57.00% | 6541.76 | 6541.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万福甲线 | 10千伏 | 553 | 25.85 | 4.67% | | | 11.40% | 8172.44 | 8172.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.64% |
| 689 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万杨乙线 | 10千伏 | 553 | 90.00 | 16.27% | | | 57.00% | 7061.36 | 7061.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 690 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万杨甲线 | 10千伏 | 553 | 55.87 | 10.10% | | | 31.03% | 7652.50 | 7652.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.75% |
| 691 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 罗屯甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 30.23% | | | 12.83% | 5725.13 | 5725.13 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 39.09% |
| 692 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 罗屯乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 32.01% | | | 41.56% | 5554.52 | 5554.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.11% |
| 693 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万东乙线 | 10千伏 | 553 | 49.23 | 8.90% | | | 10.69% | 7767.50 | 7767.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.77% |
| 694 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福变 | 万东甲线 | 10千伏 | 553 | 72.91 | 13.18% | | | 17.34% | 7357.36 | 7357.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.38% |
| 695 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街变 | 什字街线 | 10千伏 | 553 | #### | 25.33% | | | 28.50% | 6193.63 | 6193.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.94% |
| 696 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街变 | 杨屯线 | 10千伏 | 553 | #### | 24.59% | | | 27.55% | 6264.64 | 6264.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 35.31% |
| 697 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街变 | 什南线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.87% | | | 20.43% | 6333.92 | 6333.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 61.22% |
| 698 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟变 | 太平线 | 10千伏 | 553 | 255.36 | 46.18% | | | 37.37% | 4197.33 | 4197.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 70.91% |
| 699 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟变 | 矿北线 | 10千伏 | 553 | #### | 66.29% | | | 41.80% | 2271.00 | 2271.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 91.13% |
| 700 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟变 | 工业线 | 10千伏 | 553 | #### | 57.45% | | | 24.70% | 3117.43 | 3117.43 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 89.62% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟变 | 矿西线 | 10千伏 | 553 | 97.31 | 17.60% | | | 41.80% | 6934.75 | 6934.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.04% |
| 702 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉变 | 卧西线 | 10千伏 | 553 | 45.60 | 8.25% | | | 26.94% | 7830.37 | 7830.37 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.65% |
| 703 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉变 | 综合线 | 10千伏 | 553 | 28.75 | 5.20% | | | 18.10% | 8122.21 | 8122.21 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.15% |
| 704 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉变 | 卧东线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.00% | | | 34.02% | 6417.06 | 6417.06 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.64% |
| 705 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 城兴线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.84% | | | 62.21% | 3655.04 | 3655.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.87% |
| 706 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 南分线 | 10千伏 | 553 | #### | 64.73% | | | 80.63% | 2420.12 | 2420.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.19% |
| 707 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 造纸线 | 10千伏 | 553 | #### | 58.27% | | | 69.85% | 3038.62 | 3038.62 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.31% |
| 708 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 工农线 | 10千伏 | 553 | 49.40 | 8.93% | | | 11.00% | 7764.56 | 7764.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.58% |
| 709 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 城东线 | 10千伏 | 553 | #### | 51.25% | | | 57.72% | 3711.50 | 3711.50 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.89% |
| 710 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 城北甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 21.92% | | | 29.42% | 6520.46 | 6520.46 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.82% |
| 711 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 城北乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 38.95% | | | 50.98% | 4889.78 | 4889.78 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.22% |
| 712 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 城内线 | 10千伏 | 553 | 51.78 | 9.36% | | | 61.54% | 7723.33 | 7723.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.48% |
| 713 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 联水线 | 10千伏 | 553 | #### | 61.35% | | | 80.63% | 2744.35 | 2744.35 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.28% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后变 | 轻化线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.24% | | | 53.68% | 4574.73 | 4574.73 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.85% |
| 715 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 水源甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.45% | | | 57.94% | 4458.86 | 4458.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.60% |
| 716 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 水源乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 42.02% | | | 85.34% | 4595.86 | 4595.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.72% |
| 717 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 硫酸线 | 10千伏 | 553 | #### | 35.44% | | | 47.62% | 5226.14 | 5226.14 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.14% |
| 718 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 西海线 | 10千伏 | 553 | 20.51 | 3.71% | | | 6.33% | 8264.93 | 8264.93 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.62% |
| 719 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 铁西甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 45.59% | | | 54.57% | 4253.27 | 4253.27 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.61% |
| 720 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 铁西乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 64.28% | | | 79.05% | 2463.42 | 2463.42 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.29% |
| 721 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 联合乙线 | 10千伏 | 553 | 9.38 | 1.70% | | | 95.90% | 8457.70 | 8457.70 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -74.61% |
| 722 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 联合甲线 | 10千伏 | 553 | 293.00 | 52.98% | | | 68.72% | 3545.40 | 3545.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.38% |
| 723 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 军风线 | 10千伏 | 553 | #### | 20.58% | | | 24.26% | 6648.63 | 6648.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.81% |
| 724 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 新城甲线 | 10千伏 | 553 | 23.73 | 4.29% | | | 4.72% | 8209.16 | 8209.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.15% |
| 725 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州变 | 新城乙线 | 10千伏 | 553 | 31.94 | 5.78% | | | 6.74% | 8066.96 | 8066.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.91% |
| 726 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清东甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 59.74% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清东乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 97.47% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 728 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清水甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 56.82% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 729 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清水乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 33.24% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 730 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清太甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 32.34% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 731 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清西甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 19.76% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 732 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清西乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 58.17% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 733 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清南甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 41.32% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 734 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清南乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 10.33% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 735 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清北甲线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 18.42% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 736 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河变 | 清北乙线 | 10千伏 | 553 | 0.00 | 0.00% | | | 60.19% | 8620.16 | 8620.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -100.00% |
| 737 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤沙甲线 | 10千伏 | 553 | #### | 40.94% | | | 56.37% | 4698.92 | 4698.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.66% |
| 738 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤团甲线 | 10千伏 | 553 | 98.92 | 17.89% | | | 13.70% | 6906.87 | 6906.87 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.44% |
| 739 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤金甲线 | 10千伏 | 553 | 79.29 | 14.34% | | | 9.43% | 7246.86 | 7246.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤北甲线 | 10千伏 | 553 | 63.99 | 11.57% | | | 42.67% | 7511.86 | 7511.86 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.78% |
| 741 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤北乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 54.89% | | | 69.40% | 3362.85 | 3362.85 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.65% |
| 742 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤金乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 43.86% | | | 53.00% | 4419.54 | 4419.54 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.66% |
| 743 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤团乙线 | 10千伏 | 553 | 25.77 | 4.66% | | | 4.72% | 8173.83 | 8173.83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.42% |
| 744 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳变 | 鹤沙乙线 | 10千伏 | 553 | #### | 23.72% | | | 23.58% | 6348.47 | 6348.47 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.58% |
| 745 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚变 | 石梁甲线 | 10千伏 | 553 | 69.12 | 12.50% | | | 17.30% | 7423.01 | 7423.01 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.95% |
| 746 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚变 | 石松甲线 | 10千伏 | 553 | 85.07 | 15.38% | | | 23.25% | 7146.75 | 7146.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.46% |
| 747 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 伊都锦线 | 10千伏 | 600 | #### | 43.50% | | | 41.33% | 4832.28 | 4832.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.09% |
| 748 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 泰山线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.75% |
| 749 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 龙港线 | 10千伏 | 600 | #### | 20.00% | | | 19.00% | 7274.40 | 7274.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 750 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 青龙南线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.78% |
| 751 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 闽江西线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.00% |
| 752 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 青龙北线 | 10千伏 | 600 | 80.00 | 13.33% | | | 12.67% | 7967.20 | 7967.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 闽江东线 | 10千伏 | 600 | 78.00 | 13.00% | | | 12.35% | 8001.84 | 8001.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 754 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 华丰甲线 | 10千伏 | 600 | 9.00 | 1.50% | | | 1.43% | 9196.92 | 9196.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| 755 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 华山甲线 | 10千伏 | 600 | 51.00 | 8.50% | | | 8.08% | 8469.48 | 8469.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 756 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 华丰乙线 | 10千伏 | 600 | 306.00 | 51.00% | | | 48.45% | 4052.88 | 4052.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.59% |
| 757 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 阳光线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.22% |
| 758 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 兴河乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 20.67% | | | 19.63% | 7205.12 | 7205.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.57% |
| 759 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 华山乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 16.67% | | | 15.83% | 7620.80 | 7620.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 760 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 甜叶菊线 | 10千伏 | 600 | 61.00 | 10.17% | | | 9.66% | 8296.28 | 8296.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.91% |
| 761 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 新区甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 29.83% | | | 28.34% | 6252.52 | 6252.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.69% |
| 762 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 新区乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 31.00% | | | 29.45% | 6131.28 | 6131.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 763 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿变 | 世纪线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 764 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红园甲线 | 10千伏 | 400 | 75.00 | 18.75% | | | 17.81% | 4936.20 | 4936.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 765 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红新甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 24.83% | | | 23.59% | 6772.12 | 6772.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红旗南线 | 10千伏 | 442 | 63.00 | 14.25% | | | 13.54% | 5798.74 | 5798.74 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |
| 767 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 铝材甲线 | 10千伏 | 460 | 64.00 | 13.91% | | | 13.22% | 6062.00 | 6062.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.91% |
| 768 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 铝材乙线 | 10千伏 | 449 | 49.00 | 10.91% | | | 10.37% | 6150.33 | 6150.33 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.86% |
| 769 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红旗北线 | 10千伏 | 405 | #### | 60.99% | | | 57.94% | 2035.10 | 2035.10 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 770 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红新乙线 | 10千伏 | 600 | 81.00 | 13.50% | | | 12.83% | 7949.88 | 7949.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.07% |
| 771 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红园乙线 | 10千伏 | 400 | 5.00 | 1.25% | | | 1.19% | 6148.60 | 6148.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.96% |
| 772 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗变 | 红医专线 | 10千伏 | 453 | 8.00 | 1.77% | | | 1.68% | 6922.80 | 6922.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |
| 773 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 米高线 | 10千伏 | 200 | 5.00 | 2.50% | | | 2.38% | 3031.00 | 3031.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.51% |
| 774 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 海月线 | 10千伏 | 450 | 31.00 | 6.89% | | | 6.54% | 6477.68 | 6477.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 775 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 红双甲线 | 10千伏 | 549 | #### | 18.58% | | | 17.65% | 6791.17 | 6791.17 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 776 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 光明线 | 10千伏 | 445 | 267.00 | 60.00% | | | 57.00% | 2312.22 | 2312.22 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 777 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 铁东线 | 10千伏 | 500 | 329.00 | 65.80% | | | 62.51% | 2095.72 | 2095.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |
| 778 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 红宇线 | 10千伏 | 600 | 675.00 | 112.50% | | | 106.88% | -2338.20 | -2338.20 | 未纳入负面清单 | 否 | 无 | 4.73% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 红双乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 68.67% | | | 65.23% | 2216.96 | 2216.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 780 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 冶金线 | 10千伏 | 300 | #### | 35.33% | | | 33.57% | 2840.48 | 2840.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 781 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海变 | 永安甲线 | 10千伏 | 500 | #### | 30.40% | | | 28.88% | 5161.36 | 5161.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.80% |
| 782 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 沙芦乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 30.00% | | | 28.50% | 6235.20 | 6235.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 783 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 铁东线 | 10千伏 | 600 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 784 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 沙芦甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 29.33% | | | 27.87% | 6304.48 | 6304.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.80% |
| 785 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 铁西线 | 10千伏 | 600 | 53.00 | 8.83% | | | 8.39% | 8434.84 | 8434.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 786 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 闽江东线 | 10千伏 | 600 | 200.00 | 33.33% | | | 31.67% | 5888.80 | 5888.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 787 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯变 | 芦南线 | 10千伏 | 600 | 89.00 | 14.83% | | | 14.09% | 7811.32 | 7811.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.38% |
| 788 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海宁甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 27.83% | | | 26.44% | 6460.36 | 6460.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 789 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海宁乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 40.17% | | | 38.16% | 5178.68 | 5178.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.53% |
| 790 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海丰甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 25.17% | | | 23.91% | 6737.48 | 6737.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.98% |
| 791 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海群线 | 10千伏 | 600 | #### | 18.33% | | | 17.42% | 7447.60 | 7447.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 平安甲线 | 10千伏 | 600 | 89.00 | 14.83% | | | 14.09% | 7811.32 | 7811.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00% |
| 793 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 平安乙线 | 10千伏 | 600 | 79.00 | 13.17% | | | 12.51% | 7984.52 | 7984.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 794 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴平线 | 10千伏 | 600 | 75.00 | 12.50% | | | 11.88% | 8053.80 | 8053.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 795 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴安线 | 10千伏 | 600 | 58.00 | 9.67% | | | 9.18% | 8348.24 | 8348.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 796 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴熊甲线 | 10千伏 | 600 | 42.00 | 7.00% | | | 6.65% | 8625.36 | 8625.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 797 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴翔甲线 | 10千伏 | 600 | 74.00 | 12.33% | | | 11.72% | 8071.12 | 8071.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 798 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海景甲线 | 10千伏 | 600 | 250.00 | 41.67% | | | 39.58% | 5022.80 | 5022.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36% |
| 799 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海景乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 24.67% | | | 23.43% | 6789.44 | 6789.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.82% |
| 800 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海丰乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 26.50% | | | 25.18% | 6598.92 | 6598.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.75% |
| 801 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴熊乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 18.50% | | | 17.58% | 7430.28 | 7430.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65% |
| 802 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 浴翔乙线 | 10千伏 | 600 | 75.00 | 12.50% | | | 11.88% | 8053.80 | 8053.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 803 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海元线 | 10千伏 | 600 | #### | 29.00% | | | 27.55% | 6339.12 | 6339.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.40% |
| 804 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海新线 | 10千伏 | 600 | 88.00 | 14.67% | | | 13.93% | 7828.64 | 7828.64 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.69% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海天线 | 10千伏 | 600 | 267.00 | 44.50% | | | 42.28% | 4728.36 | 4728.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.18% |
| 806 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场变 | 海泉线 | 10千伏 | 600 | 26.00 | 4.33% | | | 4.12% | 8902.48 | 8902.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.66% |
| 807 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 创业甲线 | 10千伏 | 500 | #### | 68.00% | | | 64.60% | 1905.20 | 1905.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.83% |
| 808 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 留开甲线 | 10千伏 | 500 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 7794.00 | 7794.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.71% |
| 809 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨硅甲线 | 10千伏 | 800 | #### | 16.88% | | | 16.03% | 10132.20 | 10132.20 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 810 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨北甲线 | 10千伏 | 500 | #### | 27.40% | | | 26.03% | 5421.16 | 5421.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.02% |
| 811 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨南甲线 | 10千伏 | 500 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 7794.00 | 7794.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.00% |
| 812 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨南乙线 | 10千伏 | 500 | 95.00 | 19.00% | | | 18.05% | 6148.60 | 6148.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.75% |
| 813 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨北乙线 | 10千伏 | 500 | #### | 33.60% | | | 31.92% | 4884.24 | 4884.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.71% |
| 814 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 滨硅乙线 | 10千伏 | 800 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 12470.40 | 12470.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.67% |
| 815 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 留开乙线 | 10千伏 | 500 | 63.00 | 12.60% | | | 11.97% | 6702.84 | 6702.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 816 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 创业乙线 | 10千伏 | 500 | #### | 40.80% | | | 38.76% | 4260.72 | 4260.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.18% |
| 817 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯变 | 留锦线 | 10千伏 | 800 | #### | 15.38% | | | 14.61% | 10340.04 | 10340.04 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海一次变 | 滨海线 | 10千伏 | 600 | 8.00 | 1.33% | | | 1.27% | 9214.24 | 9214.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.61% |
| 819 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海一次变 | 斯创线 | 10千伏 | 600 | 22.00 | 3.67% | | | 3.48% | 8971.76 | 8971.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.24% |
| 820 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海一次变 | 工业线 | 10千伏 | 600 | #### | 25.67% | | | 24.38% | 6685.52 | 6685.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 821 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海一次变 | 东砂线 | 10千伏 | 600 | 25.00 | 4.17% | | | 3.96% | 8919.80 | 8919.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.25% |
| 822 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海一次变 | 华益线 | 10千伏 | 600 | 27.00 | 4.50% | | | 4.28% | 8885.16 | 8885.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.28% |
| 823 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 华安甲线 | 10千伏 | 500 | 209.00 | 41.80% | | | 39.71% | 4174.12 | 4174.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.78% |
| 824 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 运河甲线 | 10千伏 | 600 | 202.00 | 33.67% | | | 31.98% | 5854.16 | 5854.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.65% |
| 825 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 黄河线 | 10千伏 | 600 | 51.00 | 8.50% | | | 8.08% | 8469.48 | 8469.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 826 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 电厂甲线 | 10千伏 | 600 | #### | 32.33% | | | 30.72% | 5992.72 | 5992.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.09% |
| 827 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 红海线 | 10千伏 | 600 | #### | 26.00% | | | 24.70% | 6650.88 | 6650.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.75% |
| 828 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 华山乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 39.00% | | | 37.05% | 5299.92 | 5299.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 829 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 南开乙线 | 10千伏 | 600 | 39.00 | 6.50% | | | 6.18% | 8677.32 | 8677.32 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.78% |
| 830 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 华山甲线 | 10千伏 | 600 | 58.00 | 9.67% | | | 9.18% | 8348.24 | 8348.24 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 望海线 | 10千伏 | 600 | 225.00 | 37.50% | | | 35.63% | 5455.80 | 5455.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 832 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 电厂乙线 | 10千伏 | 600 | #### | 27.50% | | | 26.13% | 6495.00 | 6495.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 833 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 运河乙线 | 10千伏 | 600 | 94.00 | 15.67% | | | 14.88% | 7724.72 | 7724.72 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| 834 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井变 | 华安乙线 | 10千伏 | 500 | 50.00 | 10.00% | | | 9.50% | 6928.00 | 6928.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.13% |
| 835 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 沙南乙线 | 10千伏 | 447 | 34.00 | 7.61% | | | 7.23% | 6378.96 | 6378.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.59% |
| 836 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 沙南甲线 | 10千伏 | 447 | 37.00 | 8.28% | | | 7.86% | 6327.00 | 6327.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.22% |
| 837 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 开发线 | 10千伏 | 400 | #### | 72.75% | | | 69.11% | 1195.08 | 1195.08 | 未纳入负面清单 | 否 | 无 | 7.57% |
| 838 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 利丰线 | 10千伏 | 500 | #### | 45.40% | | | 43.13% | 3862.36 | 3862.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.13% |
| 839 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 沙芦甲线 | 10千伏 | 514 | #### | 61.09% | | | 58.04% | 2573.75 | 2573.75 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.91% |
| 840 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 沙芦乙线 | 10千伏 | 600 | 396.00 | 66.00% | | | 62.70% | 2494.08 | 2494.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.69% |
| 841 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河变 | 沙东线 | 10千伏 | 600 | 200.00 | 33.33% | | | 31.67% | 5888.80 | 5888.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 842 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 矿业甲线 | 10千伏 | 514 | 675.00 | 131.32% | 5 | ## | 124.76% | -3678.77 | -3678.77 | 2023.2 | 否 | 无 | 0.00% |
| 843 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 矿业乙线 | 10千伏 | 514 | #### | 130.93% | 6 | ## | 124.39% | -3644.13 | -3644.13 | 2023.2 | 否 | 无 | -1.65% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 钼业线 | 10千伏 | 257 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 4006.12 | 4006.12 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 845 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 明珠甲线 | 10千伏 | 514 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 8012.23 | 8012.23 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.89% |
| 846 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 明珠乙线 | 10千伏 | 514 | 4.00 | 0.78% | | | 0.74% | 7942.95 | 7942.95 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.91% |
| 847 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天湖线 | 10千伏 | 600 | 12.00 | 2.00% | | | 1.90% | 9144.96 | 9144.96 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.86% |
| 848 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 镁砂线 | 10千伏 | 600 | 11 | 1.83% | | | 1.74% | 9162.28 | 9162.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.24% |
| 849 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 新科乙线 | 10千伏 | 600 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.07% |
| 850 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 新科甲线 | 10千伏 | 600 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.96% |
| 851 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天成线 | 10千伏 | 800 | 433 | 54.13% | | | 51.42% | 4970.84 | 4970.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |
| 852 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天南乙线 | 10千伏 | 520 | 5 | 0.96% | | | 0.91% | 8019.16 | 8019.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.51% |
| 853 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天南甲线 | 10千伏 | 520 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8105.76 | 8105.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 854 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天创乙线 | 10千伏 | 520 | 23 | 4.42% | | | 4.20% | 7707.40 | 7707.40 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.02% |
| 855 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖变 | 天创甲线 | 10千伏 | 520 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 8105.76 | 8105.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.78% |
| 856 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金园甲线 | 10千伏 | 500 | 114 | 22.80% | | | 21.66% | 5819.52 | 5819.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.96% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金隆甲线 | 10千伏 | 400 | 49 | 12.25% | | | 11.64% | 5386.52 | 5386.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.73% |
| 858 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 龙江甲线 | 10千伏 | 500 | 237 | 47.40% | | | 45.03% | 3689.16 | 3689.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.60% |
| 859 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金湖甲线 | 10千伏 | 440 | 53 | 12.05% | | | 11.44% | 5940.76 | 5940.76 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.36% |
| 860 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 新钢甲线 | 10千伏 | 500 | 86 | 17.20% | | | 16.34% | 6304.48 | 6304.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.80% |
| 861 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 北环甲线 | 10千伏 | 500 | 187 | 37.40% | | | 35.53% | 4555.16 | 4555.16 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 862 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 北环乙线 | 10千伏 | 500 | 70 | 14.00% | | | 13.30% | 6581.60 | 6581.60 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.15% |
| 863 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金水线 | 10千伏 | 430 | 3 | 0.70% | | | 0.66% | 6650.88 | 6650.88 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.80% |
| 864 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金隆乙线 | 10千伏 | 400 | 21 | 5.25% | | | 4.99% | 5871.48 | 5871.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.84% |
| 865 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金湖乙线 | 10千伏 | 440 | 154 | 35.00% | | | 33.25% | 4191.44 | 4191.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 866 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 新钢乙线 | 10千伏 | 440 | 110 | 25.00% | | | 23.75% | 4953.52 | 4953.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.38% |
| 867 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 龙江乙线 | 10千伏 | 500 | 150 | 30.00% | | | 28.50% | 5196.00 | 5196.00 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.04% |
| 868 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金变 | 金园乙线 | 10千伏 | 500 | 160 | 32.00% | | | 30.40% | 5022.80 | 5022.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.53% |
| 869 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新港线 | 10千伏 | 600 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 9352.80 | 9352.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.98% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新华甲线 | 10千伏 | 494 | 12 | 2.43% | | | 2.31% | 7492.63 | 7492.63 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 871 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 万达甲线 | 10千伏 | 600 | 57 | 9.50% | | | 9.03% | 8365.56 | 8365.56 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.00% |
| 872 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新丰甲线 | 10千伏 | 600 | 226 | 37.67% | | | 35.78% | 5438.48 | 5438.48 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 873 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新海甲线 | 10千伏 | 600 | 84 | 14.00% | | | 13.30% | 7897.92 | 7897.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.25% |
| 874 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新闽甲线 | 10千伏 | 600 | 9 | 1.50% | | | 1.43% | 9196.92 | 9196.92 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.25% |
| 875 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新光甲线 | 10千伏 | 600 | 136 | 22.67% | | | 21.53% | 6997.28 | 6997.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.42% |
| 876 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新工甲线 | 10千伏 | 600 | 246 | 41.00% | | | 38.95% | 5092.08 | 5092.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.18% |
| 877 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新业甲线 | 10千伏 | 600 | 192 | 32.00% | | | 30.40% | 6027.36 | 6027.36 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.36% |
| 878 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新医专线 | 10千伏 | 453 | 54 | 11.92% | | | 11.32% | 6126.08 | 6126.08 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.82% |
| 879 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新华乙线 | 10千伏 | 494 | 14.4 | 2.92% | | | 2.78% | 7450.44 | 7450.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.75% |
| 880 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 万达乙线 | 10千伏 | 600 | 75 | 12.50% | | | 11.88% | 8053.80 | 8053.80 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.65% |
| 881 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新业乙线 | 10千伏 | 600 | 91 | 15.17% | | | 14.41% | 7776.68 | 7776.68 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.75% |
| 882 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新工乙线 | 10千伏 | 600 | 28 | 4.67% | | | 4.43% | 8867.84 | 8867.84 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新光乙线 | 10千伏 | 600 | 48 | 0.08 | | | 0.076 | 8521.44 | 8521.44 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.096926714 |
| 884 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新闽乙线 | 10千伏 | 600 | 54 | 0.09 | | | 0.0855 | 8417.52 | 8417.52 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.03183024 |
| 885 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新海乙线 | 10千伏 | 600 | 236 | 0.393 | | | 0.37366667 | 5265.28 | 5265.28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.146572104 |
| 886 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城变 | 新丰乙线 | 10千伏 | 600 | 165 | 0.275 | | | 0.26125 | 6495 | 6495 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.04829545 |
| 887 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平变 | 安杨甲线 | 10千伏 | 440 | 51 | 0.116 | | | 0.11011364 | 5975.4 | 5975.4 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.297082228 |

# 2025年二季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 变压器名称 | 额定容量(kVA) | 最大负载率（%） | 计算可开放容量(kVA) | 审核可开放容量(kVA) | 列入负面清单吐 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源七队新台 | 400 | 67.4 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳水果台 | 200 | 18.8 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔二队 | 50 | 79.1 | 10 | 10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 和平五组 | 200 | 6.43 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 椴木沟一队 | 100 | 23.3 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 西苇三队 | 400 | 29.2 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 农场一队 | 100 | 13.2 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 西苇一队 | 200 | 23 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 魏塘西台 | 400 | 39.5 | 242 | 242 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 10 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 大弓三五队 | 315 | 55.8 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 11 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 大弓五号照明 | 315 | 14.5 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 12 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 大弓一队 | 200 | 59.2 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 13 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 李家一队 | 315 | 43.8 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 14 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 10kV鲍家线5八二支3阎五支4#八家一 | 100 | 51.5 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 15 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 李家二组 | 400 | 38.4 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 16 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 丝瓜大队 | 400 | 50.2 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 外房北台 | 315 | 60.4 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 18 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 外房五小工业台 | 400 | 24.1 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 19 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 北万五队 | 400 | 79.4 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 20 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 青石岭四队 | 200 | 79 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 21 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 汤家二队 | 315 | 20.3 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 22 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 官屯四组变压器 | 200 | 23.7 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 23 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10千伏五堪线实验小学箱变101#变 | 500 | 36 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 24 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10千伏五堪线群益二期1#箱变1#变 | 630 | 62.9 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 25 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线华春丽城1#配变站2#变 | 500 | 15.3 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城6#配变站1# | 630 | 42.1 | 365 | 365 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 27 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城5#配变站1# | 630 | 14.1 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 28 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 三山家园1#变压器101出线配电 | 630 | 13 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 29 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 三山家园2#变压器101出线配电 | 630 | 6.77 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 30 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 三山家园3#变压器101出线配电 | 630 | 7.95 | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 31 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 三山家园4#变压器101出线配电 | 630 | 12 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 32 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线54#柱上变压器 | 400 | 28.5 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 33 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 西江中台 | 200 | 67.7 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 34 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 班卜二组 | 200 | 11.9 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变837后虎线 | 后坎前街 | 400 | 54.6 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 36 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变837后虎线 | 后坎西台 | 200 | 71.9 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 37 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 西林村台 | 200 | 96.1 | 8 | 8 | ## | 否 | 无 | |
| 38 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 后林前街 | 400 | 21.4 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 39 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家六台新队柱上变压器 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 40 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树三组 | 200 | 60.9 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 41 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树一组 | 400 | 15.5 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 42 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家十队 | 400 | 27.9 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 43 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 板长三.六组 | 200 | 65 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 官屯二组 | 200 | 21 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 45 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 四季花城配电室101配电变压器 | 630 | 44.5 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 46 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 四季花城配电室102配电变压器 | 630 | 67.3 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 47 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树四组 | 200 | 12.3 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 48 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 官屯一组 | 200 | 15.8 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 49 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 东拉西街 | 200 | 79.8 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 50 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 前松二三组 | 200 | 43.4 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 51 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 姚家四队新台 | 400 | 39.5 | 242 | 242 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 52 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树二组 | 400 | 23 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树五组 | 200 | 27.5 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 54 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 铁路小区居民楼17号楼箱变配电变 | 500 | 13.7 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 55 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房村六组变压器 | 100 | 41.2 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 56 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房七组变压器 | 100 | 16.5 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 57 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 周屯六队 | 100 | 84.2 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 58 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线东值分33#东植大队台杆 | 200 | 15.6 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 59 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线东值分植棉支5#东植一 | 200 | 17 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 60 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分21左2#永安街内 | 200 | 12.3 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 61 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 东两大队 | 400 | 16.6 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 西田西山台 | 200 | 43.4 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 63 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 大房石砬山台 | 200 | 18.8 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 64 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 太平庄大队台 | 400 | 39.4 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 65 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 田庄台大桥水源地台 | 200 | 10.1 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 66 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子六队新台区 | 100 | 46.9 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 67 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城1#箱式变电站101变压器间 | 400 | 11.5 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 68 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城1#箱式变电站102变压器间隔 | 400 | 10 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 69 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城2#箱式变电站101变压器间 | 500 | 15.3 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 70 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城2#箱式变电站102变压器间隔 | 500 | 13.2 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期1#箱式变电站101变 | 400 | 62.7 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 72 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期1#箱式变电站102变压 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 73 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城3#箱式变电站101变压器间 | 400 | 13.5 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 74 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 新桥城3#箱式变电站102变压器间隔 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 75 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期2#箱式变电站101变 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 76 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期2#箱式变电站102变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 77 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期3#箱式变电站101变 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 78 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期3#箱式变电站102变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 79 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期4#箱式变电站101变 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居4期4#箱式变电站102变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 81 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 后百三队 | 200 | 14.5 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 82 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 吉安大队 | 400 | 20.4 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 83 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台六队 | 400 | 37.6 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 84 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 太平堡北台 | 400 | 39.9 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 85 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家二队柱上变 | 400 | 29.4 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 86 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家四队 | 400 | 28.9 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 87 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 白家南台区 | 400 | 36.6 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 88 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家二队柱上变 | 400 | 26 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 李家大上柱队变 | 400 | 35.7 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 90 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎五队 | 400 | 90.6 | 38 | 38 | ## | 否 | 无 | |
| 91 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 后铺东台 | 400 | 33.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 92 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 连三六七队 | 400 | 36.2 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 93 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 连三八九队 | 400 | 22.3 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 94 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 董家西部二台 | 400 | 90 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 95 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中八队 | 400 | 38.3 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 96 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 姚家二队 | 400 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 97 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 东风社区五台 | 400 | 25.1 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 东风社区七台 | 400 | 26.6 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 99 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台大队 | 400 | 25.6 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 100 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台四队 | 400 | 54 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 101 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 高家大队 | 400 | 28.6 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 102 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 高家四队新台 | 400 | 31.6 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 103 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 前高坎大队台 | 400 | 30.4 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 104 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 东风社区三台 | 400 | 22.6 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 105 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家二七队 | 400 | 71.6 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 106 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家四队新台 | 400 | 33.5 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家六队 | 400 | 39.8 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 108 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家七队 | 400 | 15.6 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 109 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 新农二队 | 400 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 110 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 后仙四队 | 400 | 16 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 111 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 上仙七队 | 200 | 39.4 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 112 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙大队 | 200 | 49.5 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 113 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百一队 | 315 | 24.9 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 114 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙四队 | 50 | 14.1 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 115 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙六队 | 50 | 15 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙九队 | 50 | 67 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 117 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙十一队 | 50 | 76.4 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 118 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 后仙一队 | 50 | 71 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 119 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 曹官新台 | 400 | 12.9 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 120 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 后仙二队 | 50 | 66.7 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 121 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 上仙六队 | 50 | 11.8 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 122 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 徐家西台 | 100 | 34.2 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 123 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 徐屯楼区 | 315 | 33.7 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 124 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 徐家照明 | 400 | 32.3 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后会五队 | 200 | 19.2 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 126 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | pms_枣岭三队 | 100 | 65.2 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 127 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | 三元变916三张线枣岭二队 | 315 | 12.5 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 128 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 西田大队 | 315 | 39.9 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 129 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会十队 | 200 | 40.3 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 130 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 后百照明台 | 315 | 52.9 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 131 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头六队台区 | 400 | 14.9 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 132 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子二、十二队台 | 400 | 35.2 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 133 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子大队 | 200 | 35.8 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子六、九队 | 315 | 41.1 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 135 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头四队台区 | 200 | 15.2 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 136 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头村三队台区 | 400 | 14.7 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 137 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子八队 | 315 | 63.8 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 138 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 腰屯西台 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 139 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛北台 | 400 | 13.8 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 140 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后头四队 | 100 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 141 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 巨宝二台 | 200 | 46.4 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 142 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 高庄楼台 | 315 | 14.4 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 腰屯东街二 | 315 | 58.9 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 144 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前进四队 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 145 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立五台 | 200 | 96.6 | 7 | 7 | ## | 否 | 无 | |
| 146 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前会大队台区 | 315 | 50.3 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 147 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道六队台区 | 400 | 23.2 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 148 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 吴连村照明台区 | 315 | 65.6 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 149 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 长屯后街一 | 400 | 43.6 | 226 | 226 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 150 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 西卜大队一 | 400 | 96.2 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |
| 151 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 王围二队 | 200 | 64.1 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 王围一队 | 100 | 62.9 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 153 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曹家二队台区 | 200 | 15.8 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 154 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 王相三·六队台区 | 100 | 64.6 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 155 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 王围四队 | 200 | 53 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 156 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立一号台 | 315 | 36.9 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 157 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 王相二队台区 | 200 | 37.7 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 158 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 王相五队台区 | 200 | 75.4 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 159 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曾屯四队台区 | 200 | 93.7 | 13 | 13 | ## | 否 | 无 | |
| 160 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立二号台 | 315 | 38.2 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 孔家中街台区 | 400 | 21.4 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 162 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 孔家大队台区 | 400 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 163 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 东升大队台区 | 400 | 43.8 | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 164 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新东五六队 | 315 | 61.4 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 165 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子六队 | 200 | 70 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 166 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 杨屯村台区 | 315 | 45.1 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 167 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道一队台区 | 200 | 42.9 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 168 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 营口市住宅建设有限公司家属楼台 | 200 | 17.2 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 169 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 李屯西台区 | 315 | 61.2 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 地税小区台 | 400 | 16 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 171 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子五队 | 400 | 34.5 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 172 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子一队 | 100 | 35.9 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 173 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子七队 | 315 | 35.5 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 174 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 莲花大队 | 400 | 37.7 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 175 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张岗二号台 | 315 | 14.8 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 176 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张岗二号 | 200 | 61.2 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 177 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 黑鱼村照明 | 200 | 23.3 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 178 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变648青镁甲线 | 黄大二十四队水利 | 100 | 12.2 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北营南台 | 400 | 48 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 180 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变648青镁甲线 | 黄大中台 | 100 | 43.2 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 181 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变648青镁甲线 | 黄大东台 | 400 | 2.62 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 182 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北坊五小工业西 | 200 | 58.5 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 183 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变648青镁甲线 | 金桥变648青镁甲线金屯一队 | 125 | 62.1 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 184 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 牛屯新台 | 200 | 24 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 185 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变017刘园线 | 万腾小区照明 | 200 | 22.4 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 186 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺街内台区 | 400 | 84.3 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 187 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期3#箱变 | 630 | 56.7 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期4#箱变 | 630 | 65.4 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 189 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期5#箱变 | 630 | 28.2 | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 190 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期5#箱变 | 630 | 21.8 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 191 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城6#箱变2#变 | 630 | 76.4 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 192 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 利英佳园小区箱式变电站1#变压器 | 500 | 15.2 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 193 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 鲍家新立街 | 200 | 46.3 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 194 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 建一村一组变压器 | 400 | 23.1 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 195 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 后刘东台 | 400 | 48 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 196 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 10kV鲍家线5八二支4#八家二队村上 | 100 | 10.7 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 闫家一队 | 315 | 76 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 198 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 建一村一组二号台 | 400 | 33.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 199 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 闫家三组 | 400 | 33.5 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 200 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 八家三队 | 400 | 39.8 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 201 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 立志村八队 | 400 | 24.4 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 202 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房二三队,二工加厂 | 200 | 15.5 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 203 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房五队 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 204 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 青城大队 | 400 | 55.5 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 205 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 青城三队 | 400 | 51.8 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古五队 | 400 | 48.2 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 207 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 赵家一队 | 200 | 40.1 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 208 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 沟沿二七队 | 400 | 40.7 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 209 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 后刘大队 | 400 | 41.1 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 210 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 松坨村台 | 400 | 23.1 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 211 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志六队 | 400 | 28.4 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 212 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志七队 | 400 | 23.6 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 213 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 未家二队灯 | 400 | 57.5 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 214 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 新风一.二队 | 400 | 31.8 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 新风四.五队 | 400 | 35.6 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 216 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房四五组变压器 | 200 | 29.5 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 217 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 阎家六队 | 400 | 28 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 218 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 建一村三组 | 200 | 67.6 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 219 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 官屯五组变压器 | 200 | 63.4 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 220 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 沟沿新村箱式变电站2#变压器 | 500 | 11.2 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 221 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 秘子村二组变压器 | 200 | 12 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 222 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家村商贸路台 | 200 | 13.8 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 223 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线大沟五六队 | 160 | 14.1 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线前沟大队 | 400 | 13.2 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 225 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 秘子三组变压器 | 200 | 16.5 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 226 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线前沟五六队 | 400 | 11.6 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 227 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家四七队 | 400 | 33.2 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 228 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源七队 | 400 | 58.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 229 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志三队 | 400 | 10.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 230 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 邢家三队 | 400 | 35.7 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 231 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 工农二队 | 400 | 49.3 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 232 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 玉龙村四五组变压器 | 200 | 36.3 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 工农一队 | 400 | 38.9 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 234 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 群力三队 | 400 | 27.3 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 235 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 玉龙村二三组变压器 | 200 | 59.1 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 236 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 鲤鱼七队 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 237 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 李大西台 | 200 | 23.2 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 238 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 玉龙村七八组变压器 | 200 | 17.4 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 239 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 建一村七八组 | 400 | 20.7 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 240 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公二组 | 200 | 25.2 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 241 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 松坨一组 | 200 | 17.2 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 闫卜村 | 200 | 17.8 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 243 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家二队新台 | 200 | 53.4 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 244 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 怡丰城1#箱变101出线间隔配电变 | 500 | 26.6 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 245 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 怡丰城2#箱变101出线间隔配电变 | 500 | 22.3 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 246 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 怡丰城3#箱变101出线间隔配电变 | 500 | 24.7 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 247 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家一队 | 200 | 11.2 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 248 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北营二八队 | 400 | 43.4 | 226 | 226 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 249 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛二号 | 400 | 17.6 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 250 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛农民新村 | 400 | 9.09 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛四号 | 400 | 19.9 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 252 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 大弓六七队 | 400 | 57.3 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 253 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 魏家塘台照明 | 400 | 27.6 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 254 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 魏塘北台 | 400 | 38.9 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 255 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 郝家大队 | 400 | 17.1 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 256 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 郝家二号 | 400 | 24.5 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 257 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 红峰村五队 | 200 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 258 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙六队 | 200 | 56.4 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 259 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 红峰村一队 | 200 | 49.1 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 红峰村三队 | 200 | 36 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 261 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 后仙大队 | 200 | 52.5 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 262 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 土城大队 | 200 | 68 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 263 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 土城四队 | 200 | 14.2 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 264 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙七队 | 400 | 43.2 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 265 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙五队 | 200 | 16.9 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 266 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙一二队 | 200 | 14 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 267 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | pms_曹官西台 | 400 | 59.6 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 268 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 二中台 | 200 | 32.3 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 三元变916三张线腰屯三队 | 200 | 37.3 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 270 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 东江四队 | 400 | 18.3 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 271 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 和平大队 | 200 | 12.2 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 272 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 东江一队 | 400 | 17.5 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 273 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百二队 | 400 | 13.3 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 274 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 和平三四组 | 200 | 12.9 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 275 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 南楼变936示镁线后百五队 | 200 | 15.8 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 276 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 徐家东台 | 400 | 29.8 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 277 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 和平一二队 | 200 | 62 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 虎皮四队 | 200 | 7.44 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 279 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 虎皮五组 | 200 | 14.5 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 280 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔沟一队 | 200 | 51.8 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 281 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔七八队 | 200 | 65.5 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 282 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔五六队 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 283 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 北汤二队 | 400 | 15.5 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 284 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 三家子村 | 400 | 14.5 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 285 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 先锋一队 | 200 | 42.3 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 286 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇村 | 400 | 33 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 前三元一二队台 | 400 | 22.6 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 288 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳大队 | 400 | 46.4 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 289 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 前三元七八队台 | 400 | 20.9 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 290 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳六七队 | 200 | 72.4 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 291 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变034佳诚线 | 北汤池四队台 | 400 | 26.7 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 292 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳二队 | 50 | 37.9 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 293 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 下汤池五队 | 400 | 35.7 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 294 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳一队 | 200 | 49.5 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 295 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 北三元四队 | 400 | 20.3 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 四道一三队 | 200 | 26.4 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 297 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 吕王二队 | 200 | 63.8 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 298 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进六队 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 299 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 白家五七队 | 200 | 8.21 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 300 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 王相新台 | 200 | 55.3 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 301 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曹家五队 | 200 | 46.2 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 302 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 前高坎大队新台1号 | 200 | 21.1 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 303 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 五道五八队 | 200 | 48 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 304 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 分水散户 | 400 | 11.4 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 分水一队 | 400 | 13.9 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 306 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 虎庄三村 | 315 | 68.7 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 307 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 三村东街 | 400 | 38.6 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 308 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 三村三四队 | 400 | 27.5 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 309 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 三道岭村 | 400 | 9.35 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 310 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 三道岭前街 | 400 | 56.9 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 311 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 虎庄四村前街 | 400 | 54.8 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 312 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 后坎后街 | 400 | 30.4 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 313 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变836开发线 | 王庄台 | 400 | 44.1 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 柳家西台 | 315 | 19.4 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 315 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 石桥村台 | 400 | 36.4 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 316 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 文甲后街 | 400 | 13.4 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 317 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 文甲前街台 | 315 | 46.5 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 318 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 交干东街台 | 400 | 57.3 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 319 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 前寨一队 | 400 | 28.1 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 320 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭东1#箱101变压器间隔配 | 400 | 37.4 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 321 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭东1#箱102变压器间隔配电 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 322 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头一队台区 | 400 | 32.1 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口变532二道线前头二队，旗口电 | 200 | 37.4 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 324 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前二六队 | 400 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 325 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭东2#箱101变压器间隔配 | 500 | 34.8 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 326 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭东2#箱102变压器间隔配电 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 327 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 孔家前街台区 | 400 | 51 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 328 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 张家一队 | 200 | 11.5 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 329 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会一队 | 400 | 57.7 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 330 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开二队 | 400 | 13.7 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 331 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸子寨三队 | 200 | 28 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 莲花三队 | 400 | 32.6 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 333 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸子寨四队 | 200 | 17.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 334 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸子寨五队 | 200 | 56 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 335 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 青寨南方塘二队 | 400 | 8.16 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 336 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 青寨七队 | 200 | 13.9 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 337 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭大队 | 200 | 22.3 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 338 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭一队 | 200 | 35.7 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 339 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭五队 | 200 | 14.1 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 340 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 代家大队 | 400 | 20.5 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金六队 | 200 | 11.9 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 342 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 猞猁大队 | 400 | 34.4 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 343 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 吕王五队，乡政府敬老院 | 200 | 46.3 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 344 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区7#箱变101变压器配 | 400 | 15.3 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 345 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区7#箱变102变压器配电 | 400 | 14.3 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 346 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变007工业线 | 官屯村大队 | 250 | 13.6 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 347 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 旺源线03#柱上变压器 | 100 | 11.7 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 348 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线25#朝阳小区箱变出线间 | 630 | 52.3 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 349 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线25#朝阳小区箱变出线间 | 500 | 12.2 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左11左6#七星广场箱 | 400 | 34 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 351 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左15右5#水利花园小 | 400 | 62.8 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 352 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左17#千禧园小区箱 | 500 | 29.5 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 353 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线31右8#希望小区箱变出 | 500 | 25.3 | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 354 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | 枣岭三队新台 | 200 | 20.5 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 355 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线13左3#红卫小区1#箱变 | 315 | 10.6 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 356 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线18#兴雅居小区箱变 | 630 | 31.7 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 357 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线24#百货小区箱变出线间 | 630 | 15.2 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 358 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV石北线24#中辰二号箱变出线间 | 630 | 35.3 | 407 | 407 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线37#文翠小区1#箱变出线 | 500 | 22.2 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 360 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线37#文翠小区1#箱变出线 | 400 | 12.3 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 361 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线42#文体小区1#箱变出线 | 400 | 36.1 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 362 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线42#文体小区1#箱变出线 | 400 | 12.2 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 363 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 成龙小区箱变出线间隔101配电变 | 400 | 10.2 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 364 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线八一支5右1#税务小区1# | 500 | 16.8 | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 365 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线八一支5右1#税务小区1# | 500 | 28 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 366 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 联建小区箱式变电站2#配电变压器 | 500 | 33.3 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 367 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 幸福家园小区1#箱式变电站1#配电 | 400 | 11.3 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 幸福家园小区1#箱式变电站2#配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 369 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 幸福家园小区2#箱式变电站1#配电 | 400 | 38.2 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 370 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 怡丰家园小区箱式变电站1#配电变 | 400 | 25.3 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 371 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 怡丰家园小区箱式变电站2#配电变 | 400 | 23.5 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 372 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家大队 | 315 | 32.6 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 373 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 腰林大队后街 | 400 | 19.4 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 374 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 金龙御景A区3号箱变1号变压器 | 630 | 15.2 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 375 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变837博洛线 | 二道二队台 | 315 | 17.2 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 376 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 大石桥66千伏变电站521石牛线全圈 | 250 | 26.5 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 福之源小区2#箱变2#变压器 | 500 | 14.2 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 378 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地B区2#箱式变电站2#变压器 | 500 | 52.3 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 379 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 先锋二队 | 100 | 60.4 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 380 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线3#胜利小区1#箱变出线 | 400 | 30.7 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 381 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线3#胜利小区2#箱变出线 | 500 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 382 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线10右5#欧洲城配电站出 | 500 | 37.5 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 383 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线10右5#欧洲城配电站出 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 384 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线10右5#自来水小区1#出 | ### | 70.6 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 385 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线59#安兴家园小区箱变出 | 630 | 28.9 | 448 | 448 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线42左1#龙兴小区箱变出 | 500 | 13.3 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 387 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线21#金辉丽园小区箱变出 | 630 | 46.8 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 388 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线21#金辉丽园小区箱变出 | 630 | 31.5 | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 389 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线30右1#金辉小区箱变出 | 500 | 38.8 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 390 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线35#镁都小区箱变出线间 | 400 | 33.7 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 391 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线35#镁都小区箱变出线间 | 400 | 38.9 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 392 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线40#财政小区箱变出线间 | 800 | 55.5 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 393 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线30右1#金辉小区箱变出 | 500 | 32.7 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 394 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV石博线29#文荟小区箱变出线间 | 630 | 15.3 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10千伏石北线山水居1#箱变2#变压 | 630 | 38.3 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 396 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10千伏石牛线圣益园1#箱变2#变压 | 630 | 68.2 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 397 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10千伏石牛线30左25左2圣益园2#箱 | 630 | 41.4 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 398 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 建一西街变压器 | 400 | 75.9 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 399 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府2期1#变压器 | 630 | 12.1 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 400 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府2期2#变压器 | 500 | 12.1 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 401 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府2期3#变压器 | 630 | 13.1 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 402 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府2期4#变压器 | 500 | 15.2 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 403 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志三队新台 | 400 | 40.8 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景B区1号箱变1号变压器 | 630 | 15.2 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 405 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景B区2号箱变1号变压器 | 500 | 15.4 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 406 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景B区3号箱变1号变压器 | 400 | 16 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 407 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 青天西台新台 | 400 | 25 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 408 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 青天东台新台 | 200 | 67.2 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 409 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林三四队新台 | 200 | 71.1 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 410 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 八家二组新台 | 200 | 25.7 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 411 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 八家四队新台 | 315 | 21.6 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 412 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 后刘西台新台 | 200 | 26.8 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林一队新台 | 200 | 65 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 414 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 东古五队新台 | 200 | 51.8 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 415 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景A区1号箱变2号变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 416 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景A区2号箱变2号变压器 | 630 | 46.6 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 417 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 金龙御景A区4号箱变2号变压器 | 400 | 56.4 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 418 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变335同兴线 | 丰华颐和村1号箱变2号变压器 | 630 | 47.8 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 419 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变335同兴线 | 丰华颐和村2号箱变2号变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 420 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变335同兴线 | 丰华颐和村3号箱变2号变压器 | 630 | 30.2 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 421 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 腰林前街 | 200 | 20.8 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变913南三线 | 百三队 | 100 | 56.6 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 423 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 新兴社区， | 315 | 14.7 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 424 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔专业队 | 80 | 10.4 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 425 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 先锋大队 | 100 | 40.6 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 426 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 先锋四五队 | 80 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 427 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变335同兴线 | 丰华颐和村4号箱变2号变压器 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 428 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变335同兴线 | 丰华颐和村4号箱变1号变压器 | 630 | 22 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 429 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变685旺都线 | 富云花都1号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 10.2 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 430 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变685旺都线 | 富云花都2号箱变2号变压器间隔配电 | 400 | 15.4 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变685旺都线 | 富云花都3号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 12.2 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 432 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林一队贾家街台 | 400 | 15.1 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 433 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变685旺都线 | 富云花都4号箱变2号变压器间隔配电 | 500 | 12.3 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 434 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变685旺都线 | 富云花都5号箱变2号变压器间隔配电 | 500 | 15.3 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 435 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿幸福里1号箱变2号变压器间隔配 | 400 | 15.6 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 436 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿幸福里2号箱变2号变压器间隔配 | 400 | 15.7 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 437 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿幸福里3号箱变2号变压器间隔配 | 500 | 11.3 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 438 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 柳家南街 | 100 | 45.4 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 439 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家十队 | 200 | 19.8 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯一队 | 400 | 27.1 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 441 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家二队 | 200 | 27.5 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 442 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家三队 | 200 | 18.7 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 443 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家四队 | 200 | 31.7 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 444 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 青石岭三队 | 200 | 51.4 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 445 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 青石岭一队 | 200 | 29.5 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 446 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 汤家三队 | 200 | 23.4 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 447 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 汤家一队 | 200 | 13.5 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 448 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 汤家四队 | 200 | 21.1 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 太公卜四队 | 400 | 28.4 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 450 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线后砬山三队 | 100 | 28.4 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 451 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线前砬山一队 | 100 | 14.6 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 452 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 10kV西园线29左9西岳州园线分18左 | 100 | 14.8 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 453 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 10kV西园线29左9西岳州园线分18# | 100 | 17.4 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 454 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家二队 | 200 | 18.4 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 455 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 道士大队 | 400 | 34.2 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 456 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线夏屯大队 | 200 | 10.6 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 457 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 张家三队 | 200 | 13.6 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 东窑南台三队 | 400 | 17.1 | 331 | 331 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 459 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线前碰山四队 | 200 | 37.6 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 460 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线夏屯四队 | 100 | 16 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 461 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 张家五队 | 200 | 25.2 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 462 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线夏屯五队 | 200 | 32.7 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 463 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变017刘园线 | 孙菜园二队 | 400 | 21.2 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 464 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变017刘园线 | 夏屯二队 | 400 | 27 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 465 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 福兴小区 | 400 | 22.4 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 466 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变654开发线 | 李屯大队 | 400 | 33.6 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿西四、七队 | 400 | 18.4 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 468 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿西一队 | 100 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 469 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 刘家二队 | 400 | 65.9 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 470 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿东二队 | 400 | 61.9 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 471 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新西一队 | 400 | 48.9 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 472 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 西卜前街 | 400 | 45.5 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 473 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 长屯后街二 | 400 | 44.8 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 474 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际1#箱变101变压器间隔配 | 630 | 22 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 475 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 杨房大队 | 400 | 15.8 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶一队 | 400 | 10.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 477 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶六队 | 400 | 8.09 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 478 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 虎皮二队 | 50 | 55.1 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 479 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 虎皮三组 | 200 | 9.75 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 480 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际1#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 26.5 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 481 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 丛泊四队 | 200 | 58.4 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 482 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 马家七队 | 200 | 40.1 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 483 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 丛泊一二队 | 200 | 5.32 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 484 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 铜匠村 | 200 | 54.3 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变654开发线 | 李屯三队 | 200 | 24.2 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 486 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变654开发线 | 李屯西台 | 315 | 5.88 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 487 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园二期1#箱式变电站101配 | 630 | 12.1 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 488 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园二期1#箱式变电站102配电 | 630 | 6.8 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 489 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 水畔名苑1号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 490 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 水畔名苑2号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 491 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 水畔名苑3号箱变1号变压器间隔配电 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 492 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 水畔名苑4号箱变1号变压器间隔配电 | 315 | 15.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 493 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临1号箱变2号变压器间隔配电 | 500 | 10.2 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临2号箱变2号变压器间隔配电 | 500 | 11.2 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 495 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临3号箱变2号变压器间隔配电 | 400 | 10.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 496 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线77左1#柱上变 | 400 | 16.4 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 497 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线77左3#柱上变 | 315 | 20.4 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 498 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线八一二队 | 50 | 98.2 | 1 | 1 | ## | 否 | 无 | |
| 499 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开六队 | 315 | 12.6 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 500 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线八一支5右2#军民分2号箱 | 500 | 79.5 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 501 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线19右3#三益小区箱变出 | 630 | 21.5 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 502 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线9右2#华宫小区箱变出线 | 630 | 19.2 | 509 | 509 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线9右2#华宫小区箱变出线 | 630 | 49.3 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 504 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线36左7#远龙小区箱变出 | 500 | 21.3 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 505 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线36左7#远龙小区箱变出 | 500 | 12.5 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 506 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 10kV石水线110右1#大石桥北中 | 250 | 69.5 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 507 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺首线12#龙首商业街1#箱变出 | 630 | 15.1 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 508 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺首线12#龙首商业街2#箱变出 | 630 | 11.1 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 509 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺首线12#龙首商业街3#箱变出 | 630 | 13.2 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 510 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左3#中兴城中城家园 | 630 | 46.5 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 511 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左3#中兴城中城家园 | 630 | 68.5 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左3#中兴城中城家园 | 630 | 44.4 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 513 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左9#哈西里小区箱变 | 630 | 49.8 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 514 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左9#哈西里小区箱变 | 400 | 46.7 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 515 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线44右1#盛世家园1#箱变 | 630 | 45 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 516 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV旺源线56#中晨小区箱变出线间 | 630 | 67.5 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 517 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线31右1右2#营耐箱变出线 | 630 | 28.6 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 518 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79左17左1#102队小区 | 500 | 14 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 519 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 部队礼堂箱式变电站102配电变压器 | 315 | 12.1 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 520 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 辰鹤小区箱式变电站1#配电变压器 | 630 | 56.8 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 大市场1#箱式变电站102配电变压器 | 500 | 58.8 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 522 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 大市场1#箱式变电站103配电变压器 | 500 | 0.73 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 523 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 旺龙小区1#箱式变电站2#配电变压 | 500 | 15.2 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 524 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 旺龙小区2#箱式变电站2#配电变压 | 500 | 15.2 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 525 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 公路段小区箱式变电站2#配电变压 | 400 | 45.9 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 526 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊1号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 527 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线49#柱上变压器 | 80 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 528 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊2号箱变1号变压器间隔配电 | 630 | 15.2 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 529 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊3号箱变1号变压器间隔配电 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 分苗圃台 | 200 | 38.9 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 531 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 青天西台 | 200 | 67 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 532 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变018粮库线 | 旗口一队新台 | 400 | 37.2 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 533 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道东台 | 250 | 13.5 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 534 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 沟沿镇建住二变联宅楼箱变号101变 | 315 | 10.9 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 535 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 新立大队 | 200 | 27.3 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 536 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 鲍家王家街 | 200 | 45.6 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 537 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 闫家四组 | 315 | 48.1 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 538 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭大队 | 200 | 19 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭楼区 | 100 | 69.7 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 540 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二八队 | 100 | 9.29 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 541 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 青山大队 | 200 | 48.4 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 542 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭五队 | 100 | 28.8 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 543 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭六队 | 100 | 7.88 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 544 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 石佛变335前坊线淮子二五队 | 315 | 11.6 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 545 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 淮子六队 | 200 | 61.9 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 546 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 10kV学府线 | 学府名城1号箱变1号变压器间隔配电 | 630 | 48.8 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 547 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 10kV学府线 | 学府名城1号箱变2号变压器间隔配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 迦南福地1号箱变2号变压器间隔配电 | 500 | 15.4 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 549 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭东街 | 400 | 17.6 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 550 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 后寨北台 | 400 | 56.3 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 551 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 李大东台区 | 100 | 14.6 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 552 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府1#变压器101出线配电 | 630 | 18.4 | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 553 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府2#变压器101出线配电 | 500 | 21.4 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 554 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府3#变压器101出线配电 | 630 | 23.1 | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 555 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 豪泰华府4#变压器101出线配电 | 500 | 14 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 556 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老十一队台 | 100 | 22.5 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老五队台 | 100 | 36.3 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 558 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭七队台 | 100 | 26 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 559 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭八九队台 | 100 | 49.2 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 560 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 福景家园1#箱变1#变压器 | 500 | 58.8 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 561 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 盛泰鑫宇1#箱变2#变压器 | 500 | 72.8 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 562 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家大队南台区 | 315 | 31.9 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 563 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 水果小区2#变压器 | 400 | 44.5 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 564 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 高家一队 | 200 | 42.1 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 565 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 上土台一队 | 315 | 26.9 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 小博洛铺新台 | 100 | 78.5 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 567 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 青天东台 | 200 | 54.8 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 568 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 孙菜园村小区 | 200 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 569 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 黑英五队 | 200 | 53.2 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 570 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 孙屯六队 | 200 | 83.3 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 571 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 孙屯一队 | 200 | 14.6 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 572 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 代家三队 | 200 | 21.3 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 573 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 金家二队 | 100 | 67.3 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 574 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 卞家村台 | 200 | 17.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家六队 | 100 | 13.5 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 576 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 中医院配电室1#配电变压器 | 630 | 47.8 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 577 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 中医院配电室2#配电变压器 | 630 | 62.7 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 578 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 石头地街新台东 | 200 | 64.8 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 579 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 石头地街新台西 | 400 | 56.5 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 580 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 前中新台二号 | 200 | 28.7 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 581 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 福居源箱小区出线变间隔101配 | 630 | 42.2 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 582 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 福居源箱小区出线变间隔103配电变 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 583 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 佳美馨小区1号箱变2号变压器间隔 | 630 | 33.9 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城小区7#箱式变电站2#配电 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 585 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 东窑水利南台 | 200 | 46 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 586 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 国际花园小区2期2#箱变出线101间 | 500 | 17.3 | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 587 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 白家北台区 | 315 | 61.3 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 588 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 李家北台 | 400 | 18.1 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 589 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 国际花园二期1#箱变101出线配电 | 630 | 16.6 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 590 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城二期10#箱式变电站2#配电 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 591 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城二期8#箱式变电站2#配电 | 400 | 50.3 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 592 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城二期9#箱式变电站2#配电 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 大市场2#箱式变电站102配电变压器 | 500 | 15.4 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 594 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 大市场2#箱式变电站103配电变压器 | 630 | 33.2 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 595 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 交通银行小区箱式变电站2#配电变 | 400 | 45.5 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 596 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 兴隆小区箱式变电站2#配电变压器 | ### | 55.9 | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 597 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 天成小区箱式变电站1#配电变压器 | 400 | 27.5 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 598 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 天成小区箱式变电站2#配电变压器 | 630 | 16.3 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 599 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 富源小区箱式变电站2#配电变压器 | 500 | 37.3 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 600 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 星辰小区箱式变电站2#配电变压器 | 630 | 40.5 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 601 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 兴和苑箱式变电站2#配电变压器 | 500 | 53 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 迦南小区1#箱式变电站2#配电变压 | 630 | 49.9 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 603 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 军民小区税务3#箱式变电站1#配电 | 315 | 43.7 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 604 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 军民小区税务3#箱式变电站2#配电 | 315 | 35.3 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 605 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美地誉兴园小区箱式变电站配电变 | 200 | 24 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 606 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地B区4#箱变出线间隔101配 | 500 | 39.7 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 607 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 前寨三队 | 100 | 37.6 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 608 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 盘岭大队 | 400 | 16.7 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 609 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10千伏石牛线万城花园1#配变站2# | 400 | 14.3 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 610 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10千伏石牛线万城花园2#配变站1# | 630 | 37.7 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10千伏石牛线万城花园3#配变站2# | 400 | 12.4 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 612 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变837博洛线 | 10kV博洛铺线4右1#柱上变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 613 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 石硼五队 | 400 | 12.6 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 614 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 石硼三队 | 400 | 18.7 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 615 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭西沟 | 160 | 5.42 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 616 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 官屯七队 | 400 | 46.7 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 617 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 青山四队 | 100 | 23.1 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 618 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变007工业线 | 石硼一队台区 | 200 | 27 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 619 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 建一村二组变压器 | 100 | 51.6 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变654开发线 | 李屯南台 | 200 | 17.8 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 621 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 官屯交干村台区 | 100 | 43 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 622 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 盼盼城小区1#箱变1号配电变压器 | 500 | 15.7 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 623 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 盼盼城小区3#箱变1号配电变压器 | 500 | 4.46 | 478 | 478 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 624 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 盼盼城小区3#箱变2号配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 625 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 盼盼城小区4#箱变1号配电变压器 | 500 | 10.9 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 626 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军七队 | 400 | 57.1 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 627 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 水源变136赏军线赏军六队 | 315 | 14.3 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 628 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军五队 | 400 | 30.8 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线新光三队 | 200 | 23.2 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 630 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线新光二队 | 315 | 38.5 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 631 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 獐子三四五队 | 315 | 42 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 632 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 獐子一队 | 100 | 49.7 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 633 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青四队 | 400 | 60 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 634 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青二队 | 200 | 61.5 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 635 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 黑英六队 | 200 | 68.7 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 636 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线大沟一二队 | 315 | 50.1 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 637 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线新建一队 | 100 | 77.7 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 商贸路 | 400 | 25.5 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 639 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线大沟十队 | 200 | 12.7 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 640 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家八队 | 400 | 32.7 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 641 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 10kV二水泥线17右31右2#柱上变 | 400 | 32.7 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 642 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 邢家五队 | 100 | 18.5 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 643 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家三队 | 100 | 42.9 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 644 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线腰沟二队 | 200 | 31.2 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 645 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家一队 | 100 | 81.6 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 646 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 白草一队 | 400 | 31.8 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线腰沟大队 | 315 | 33.6 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 648 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 土台前街台 | 315 | 36.6 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 649 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 高山村 | 315 | 44 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 650 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 高山北台 | 200 | 23.8 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 651 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源五队 | 100 | 47 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 652 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源八九队 | 200 | 80.5 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 653 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 三村五小队 | 315 | 47.5 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 654 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志一队 | 200 | 55.5 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 655 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 四春北台 | 100 | 72.4 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 黄土岭四队 | 50 | 32.6 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 657 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 双井四队 | 100 | 8.07 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 658 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 黄土岭一队 | 250 | 43.9 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 659 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 黄土岭二队 | 100 | 31 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 660 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 黄土岭三队 | 100 | 60.7 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 661 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 下汤池七队 | 100 | 47.8 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 662 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 商品街 | 400 | 24 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 663 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 前汤池桥西 | 400 | 31.5 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 664 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 甜水代家沟台 | 100 | 22 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河六队 | 315 | 37.7 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 666 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 甜水村 | 315 | 33.7 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 667 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 烧锅南台 | 200 | 60.5 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 668 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 汤池变033祝家线北汤池西道台 | 200 | 57.6 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 669 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河一队 | 315 | 39.2 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 670 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河四队 | 50 | 56.1 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 671 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 前汤池二队 | 200 | 35.4 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 672 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河三七队 | 200 | 72.7 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 673 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 西湖西台 | 400 | 39.1 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 张官二队 | 200 | 32.8 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 675 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | 张官楼区 | 200 | 29.8 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 676 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 何屯东街 | 200 | 11.5 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 677 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线49右5#柱上变 | 400 | 17.9 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 678 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 天隆66kV变电站 | 天隆变892砬山线 | 10kV砬山线1右1#柱上变 | 50 | 15.1 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 679 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 10kV西园线29左9岳州分18右3#柱上 | 200 | 15.2 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 680 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房三组变压器 | 50 | 35.3 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 681 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV旺分线64右4#柱上变 | 315 | 26.3 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 682 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 车家大队东台 | 200 | 57.9 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期1#箱变 | 630 | 42.4 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 684 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10千伏石南线四季花城三期2#箱变 | 630 | 55.7 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 685 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线夏屯89队 | 200 | 47.7 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 686 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家一队新台 | 200 | 11 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 687 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园二期1#箱式变电站进 | 630 | 10.6 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 688 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园二期2#箱式变电站进 | 630 | 14 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 689 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园二期3#箱式变电站进 | 400 | 14.1 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 690 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 福满家园3#箱变出线间隔配电变压 | 630 | 32.2 | 427 | 427 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 691 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 福满家园小区1#箱变出线间隔配电 | 630 | 16.4 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 福满家园小区2#箱变出线间隔配电 | 630 | 17.2 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 693 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 马家四组东台柱上变压器 | 200 | 16.7 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 694 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左5左4#柱上变压器 | 100 | 16.1 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 695 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左5左5右2#柱上变压 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 696 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 福琳佳园小区1#箱式变电站2#配电 | 630 | 14.1 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 697 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 福琳佳园小区2#箱式变电站2#配电 | 500 | 12.2 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 698 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 祥和家园三期东区1#箱式变电站1# | 630 | 11.2 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 699 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 祥和家园三期东区2#箱式变电站2# | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 700 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 祥和家园三期东区3#箱式变电站2# | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 祥和家园三期西区1#箱式变电站1# | 630 | 11.3 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 702 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 祥和家园三期西区2#箱式变电站2# | 630 | 13.3 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 703 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 南开新村1#箱式变电站2#配电变压 | 630 | 10.2 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 704 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 南开新村3#箱式变电站1#配电变压 | 400 | 14.4 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 705 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 10kV和平线虎皮峪村住宅楼1#箱式 | 400 | 14.4 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 706 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 10kV和平线虎皮峪村住宅楼2#箱式 | 500 | 15.3 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 707 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 10kV三羊线望厂口村住宅楼分接2# | 400 | 14.5 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 708 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 10kV青寨线青寨子住宅楼1#箱式变 | 500 | 15.4 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 709 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 10kV青寨线青寨子住宅楼2#箱式变 | 630 | 14.5 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 10kV周家线大金寺村住宅楼1#箱式 | 630 | 12.1 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 711 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 10kV周家线大金寺村住宅楼2#箱式 | 630 | 11.2 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 712 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 10kv三羊线望厂口村住宅楼分岐1#箱 | 400 | 12.3 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 713 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺农民新村小区1#箱式变电站 | 630 | 13.3 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 714 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺农民新村小区2#箱式变电站 | 630 | 12.4 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 715 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园1#箱变101配电变压器 | 630 | 13 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 716 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园1#箱变102配电变压器 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 717 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园2#箱变101配电变压器 | 500 | 12 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 718 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园2#箱变102配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线40#铁路小区103配电变压 | 630 | 8.43 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 720 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线34左1#铁路小区103出线 | 630 | 15.9 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 721 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 黑英一队 | 200 | 97.5 | 5 | 5 | ## | 否 | 无 | |
| 722 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 黑英二九队 | 400 | 34.5 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 723 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 黑英十队 | 100 | 77.6 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 724 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 铁路楼箱变103配电变压器间隔配电 | 630 | 10.7 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 725 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 八三泵站小区101变压器间隔配电 | 200 | 15.9 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 726 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石钢线58左1箱变出线间隔配电变压 | 400 | 19.1 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 727 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 铁路楼箱变203配电变压器间隔配电 | 500 | 18.2 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 西分线58#箱变出线间隔变压器 | 400 | 6.8 | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 729 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园3#箱变101配电变压器 | 500 | 12 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 730 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 金地佳园3#箱变102配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 731 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 邮电小区1#箱变101变压器间隔配 | 400 | 16.7 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 732 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 邮电小区1#箱变102变压器间隔配电 | 400 | 12.5 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 733 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 邮电小区2号箱变101变压器间隔配 | 200 | 28.7 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 734 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 旺分线62左2#柱上变压器 | 30 | 14.3 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 735 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 10kV西华线27左4#柱上变压器 | 200 | 62.5 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 736 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆1#配电室1#变压器 | 800 | 14.7 | 682 | 682 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆1#配电室2#变压器 | 800 | 12.8 | 697 | 697 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 738 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆2#配电室2#变压器 | 800 | 16.3 | 670 | 670 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 739 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆2#配电室1#变压器 | 800 | 22.5 | 620 | 620 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 740 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆2#配电室3#变压器 | 800 | 12.6 | 700 | 700 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 741 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆3#配电室1#变压器 | 800 | 15.1 | 679 | 679 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 742 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆3#配电室2#变压器 | 800 | 11.3 | 710 | 710 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 743 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆3#配电室3#变压器 | 800 | 13.3 | 694 | 694 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 744 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 佰亿大公馆3#配电室4#变压器 | 800 | 19.1 | 647 | 647 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 745 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 曹官新村箱式变电站1#配电变压器 | 500 | 17.5 | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 曹官新村变箱式电站2#配电变压器 | 500 | 21 | 395 | 395 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 747 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变034佳诚线 | 北汤池农民新村1#箱式变电站101 | 630 | 15.5 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 748 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸寨一队北台 | 250 | 47.3 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 749 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 徐屯北台 | 400 | 53.3 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 750 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 夏屯八、九队西台 | 200 | 34.7 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 751 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 联建住宅楼 | 315 | 31.9 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 752 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 10kV热源线21+1左1#柱上变压器 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 753 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 前辉东台 | 100 | 57.8 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 754 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 莲花新台 | 400 | 36.8 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 英守村台 | 200 | 7.48 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 756 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭一二队台 | 200 | 28.1 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 757 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家大队北台区 | 315 | 47.9 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 758 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 盛泰鑫宇2#箱变2#变压器 | 630 | 44.3 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 759 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 盛泰鑫宇3#箱变2#变压器 | 500 | 37.3 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 760 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 10kV薛家线96#高家4队0404350116 | 400 | 33.7 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 761 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 恒达悦府1#箱式变电站进线间隔配 | 630 | 20 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 762 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源大队自来水二号 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 763 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变010石硼线 | 常家后街台区 | 250 | 18.7 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯西北街区 | 100 | 60.4 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 765 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 母屯西台 | 200 | 27 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 766 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一五队 | 20 | 43.8 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 767 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门二队 | 200 | 0.88 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 768 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | 曹官东台 | 200 | 51.4 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 769 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 伏家大队 | 80 | 34.4 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 770 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线小错四队 | 50 | 16.1 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 771 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 小错五队 | 50 | 58.8 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 772 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 南房台 | 100 | 32.7 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 小错二队 | 50 | 11.7 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 774 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 虎头砬子台 | 50 | 19 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 775 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 刺沟六七队 | 50 | 22.9 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 776 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 三元变916三张线张官八队 | 315 | 22.9 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 777 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 三元变916三张线张官六队 | 200 | 12.7 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 778 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 三元变916三张线张官四队 | 315 | 16.1 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 779 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开五队 | 400 | 64.3 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 780 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜六队 | 50 | 76.2 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 781 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一六队 | 200 | 1.08 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 官新民区1# | 315 | 13.7 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 783 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 上仙大队 | 200 | 35.2 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 784 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 后白路西照明 | 315 | 14.4 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 785 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 三道河 | 200 | 51.7 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 786 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜十一队 | 50 | 11.6 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 787 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线马家三队 | 200 | 57.6 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 788 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜五队 | 100 | 50 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 789 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜四队 | 100 | 18.1 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 790 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门一队 | 50 | 27.5 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百四队 | 100 | 68.9 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 792 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百七队 | 100 | 38.6 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 793 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜二队 | 50 | 70 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 794 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 上仙一队 | 50 | 37.6 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 795 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | 枣岭照明台 | 200 | 44.8 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 796 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 上仙五队 | 50 | 65.2 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 797 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙三队 | 50 | 24.5 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 798 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙八队 | 50 | 67.2 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 799 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 前仙十队 | 30 | 75.9 | 7 | 7 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 红峰村四队 | 200 | 21.2 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 801 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 红峰村二队 | 160 | 9.39 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 802 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后会一队 | 400 | 15.6 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 803 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 南楼变936示镁线高庄一队 | 100 | 11.2 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 804 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后会大队 | 400 | 84.2 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 805 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后会六队 | 100 | 81 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 806 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变916三张线 | 三元变916三张线枣岭一队 | 100 | 17 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 807 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田三队 | 200 | 37.7 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 808 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会五队 | 400 | 74 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子十一队 | 200 | 33.9 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 810 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会联合 | 400 | 77.9 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 811 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会四队 | 400 | 45.5 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 812 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 西田七队 | 200 | 11.9 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 813 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰九九队 | 100 | 41.4 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 814 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会七队 | 100 | 45.7 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 815 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线110+1#西两西台村上 | 200 | 11.9 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 816 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会八队 | 100 | 38.3 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 817 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 望马变835田屯线西田台三队 | 200 | 12.5 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 望马变835田屯线东田西一队 | 400 | 13.4 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 819 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头七队台区 | 100 | 27.1 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 820 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头八队台区 | 200 | 52.3 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 821 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛一号 | 400 | 21.2 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 822 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 石佛三号台 | 315 | 57.2 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 823 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曹家大队台区 | 315 | 61.6 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 824 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道五队 | 400 | 19.5 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 825 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 腰屯东街一 | 315 | 34.9 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 826 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张塘大队台 | 400 | 77.2 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后头大队台区 | 400 | 72.6 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 828 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 巨宝大队台 | 200 | 94.5 | 11 | 11 | ## | 否 | 无 | |
| 829 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 巨宝四队 | 200 | 51.2 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 830 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曾屯大队 | 315 | 56.2 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 831 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前会五队台区 | 400 | 65.9 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 832 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 长屯前街 | 400 | 27.8 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 833 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前进一队 | 400 | 12.8 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 834 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 西卜大队二 | 200 | 63 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 835 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前会三队台区 | 400 | 15 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张塘四队 | 200 | 43.2 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 837 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曹家五台小队区 | 200 | 56.4 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 838 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变018粮库线 | 旗口变537滚子线旗口镇政府家属楼 | 315 | 55 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 839 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 向阳八队 | 200 | 15.4 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 840 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地B区1#变电站2#变压器 | 400 | 66.9 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 841 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 英守沟新村1#箱变102配电变压器 | 315 | 14.3 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 842 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 英守沟新村2#箱变101配电变压 | 315 | 13.4 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 843 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV二水泥线双台分14左3#杆上变 | 400 | 27.3 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 844 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田道口新台 | 200 | 58.9 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 金域蓝湾1#箱变101出线配电变压 | 500 | 22.9 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 846 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 金域蓝湾2#箱变101出线配电变压 | 500 | 23.6 | 382 | 382 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 847 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 杨家村北台 | 400 | 24.8 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 848 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 杨家村南台 | 400 | 35.1 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 849 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线73左8#柱上变 | 200 | 25.5 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 850 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 南环变326鑫宇线三华小区 | 400 | 33.3 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 851 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线35右8#柱上变 | 400 | 55.2 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 852 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线39左2#柱上变 | 250 | 17 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 853 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东佟线 | 佟家大队 | 250 | 21.9 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 10kV春城线2右1#柱上变 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 855 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 南开佳园1#箱变101出线间隔配电 | 630 | 13.4 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 856 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变922三岭线 | 北三元村台 | 100 | 19.8 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 857 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 前三元大队 | 315 | 62 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 858 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟五队 | 200 | 64.2 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 859 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 10千伏环城线中玺龙福苑1#箱变1# | 630 | 38.2 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 860 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 中玺龙福苑2#箱变1#变压器 | 630 | 39.4 | 382 | 382 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 861 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 碧海明都1#箱变2#变压器 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 862 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 碧海明都2#箱变2#变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 铁岭村 | 315 | 86.9 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 864 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯一队 | 400 | 22.1 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 865 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯二队 | 50 | 45.7 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 866 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦六队台 | 200 | 18.3 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 867 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭二队 | 100 | 40.5 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 868 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 徐家三队 | 100 | 41.6 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 869 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二十一队 | 100 | 17.6 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 870 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 稍道二队 | 100 | 17.8 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 871 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老六队台 | 100 | 35.7 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭右五台 | 100 | 16.9 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 873 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线91+1#周屯三队台杜 | 400 | 13.3 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 874 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 泉眼一队 | 200 | 39.9 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 875 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 鑫盛家园箱变变压器间隔101配 | 500 | 13.4 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 876 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 兴旺B区1#箱变变压器间隔101配 | 400 | 30.5 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 877 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 供电大厦箱式变电站出线间隔1012 | 800 | 11.3 | 710 | 710 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 878 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 星辰二期小区1#箱变出线101配 | 500 | 11.2 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 879 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 丽华春城小区2#箱变出线间隔101 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 880 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 水晶尚品4#箱变2#变压器 | 630 | 15.3 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 石硼村 | 200 | 49.1 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 882 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 交干西街台 | 200 | 45.9 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 883 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二五队 | 160 | 44.5 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 884 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二一队 | 100 | 26.4 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 885 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 稍道四队 | 100 | 41.2 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 886 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 稍道一队 | 200 | 17.6 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 887 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家六队台区 | 400 | 48.5 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 888 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线69#柱上变压器 | 400 | 11.6 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 889 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线70#柱上变压器 | 250 | 64.8 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变941嘉利线 | 曹官照明台区 | 315 | 11.8 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 891 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 西前坊二号 | 315 | 48.8 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 892 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 东前坊二号 | 315 | 60.6 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 893 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 秦屯西台 | 200 | 24 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 894 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 小博洛铺北台 | 200 | 9.53 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 895 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号1#箱变101出线间隔配电 | 630 | 21.7 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 896 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号2#箱变101出线间隔配电 | 630 | 18.9 | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 897 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号3#箱变101出线间隔配电 | 630 | 15.9 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 898 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号5#箱变101出线间隔配电 | 630 | 19.5 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 镇内社区一号新台 | 200 | 52.1 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 900 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古四队新台 | 200 | 23.7 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 901 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 百草二三四队新台 | 400 | 14.1 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 902 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 黑鱼沟南台 | 400 | 47.4 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 903 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张岗北台 | 200 | 46.6 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 904 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 淮子新台 | 200 | 74.5 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 905 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 丝瓜三号台 | 400 | 60.5 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 906 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 后会二队 | 400 | 14.2 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 907 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家九队(小货沟) | 200 | 23 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线65右8#柱上变压器 | 200 | 25.7 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 909 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 高坎粮库小区一号 | 400 | 20.4 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 910 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 高坎粮库小区二号 | 400 | 17.6 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 911 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎大队新台 | 200 | 43.5 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 912 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线25左1#柱上变 | 200 | 49.7 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 913 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 金屯西台 | 200 | 32.6 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 914 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 西华线 | 金屯小区南1号 | 200 | 44.5 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 915 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军八队 | 200 | 52.7 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 916 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变323前辉线 | 10kV前辉线15右1#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 山西二队 | 100 | 55 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 918 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 杨房楼区 | 200 | 8.77 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 919 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 杨房猪厂 | 200 | 60.2 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 920 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 杨房瓦厂 | 200 | 32.8 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 921 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 青花红泥沟 | 100 | 9.5 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 922 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 10kV旺雅线25左2#柱上变 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 923 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线32#柱上变 | 200 | 40.5 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 924 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线31右4左1#柱上变 | 400 | 25.4 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 925 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变366镁矿线 | 10kV镁矿线68#柱上变 | 30 | 0 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 东窑水利 | 200 | 34.9 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 927 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右9右1左4#柱上变压 | 315 | 26.3 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 928 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家三队新台 | 200 | 58.2 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 929 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百二队 西台 | 200 | 54.3 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 930 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 一面街住宅楼新台 | 400 | 42.9 | 228 | 228 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 931 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 椴木沟三队 | 100 | 21.7 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 932 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 椴木沟四五队 | 100 | 64.2 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 933 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 椴木沟六七队 | 100 | 40.1 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 934 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 西苇二队 | 100 | 29.3 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇七十队 | 200 | 45.9 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 936 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 农场二队 | 100 | 13.3 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 937 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇九队 | 100 | 6.88 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 938 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇八队 | 100 | 59.9 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 939 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 大弓二队 | 400 | 77.3 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 940 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 新风三.六队 | 200 | 38.6 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 941 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇五队 | 100 | 66.7 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 942 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇六队 | 100 | 15.2 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 943 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 丝瓜二号台 | 200 | 61.3 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 鲍家二队 | 200 | 79.8 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 945 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 李家西台 | 400 | 49.3 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 946 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 鲍家东台 | 200 | 71 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 947 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 北万三队 | 315 | 24.7 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 948 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 外房一队 | 200 | 50.7 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 949 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 外房南台 | 315 | 40.9 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 950 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10千伏石南线华府天地1#箱变1#变 | 630 | 67.4 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 951 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10千伏石南线华府天地2#箱变2#变 | 630 | 66.7 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 952 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10千伏石南线华府天地3#箱变2#变 | 630 | 38.6 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸三队新台 | 400 | 28 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 954 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 豪隆世家1#箱变101变压器间隔配 | 630 | 31.2 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 955 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿东七八队 | 100 | 71.8 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 956 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 豪隆世家1#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 957 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟一队 | 100 | 58.7 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 958 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 北三元五队 | 400 | 60.3 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 959 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 望厂口六队 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 960 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 望厂口大队 | 200 | 44.5 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 961 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟四队 | 100 | 65.2 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟二队 | 100 | 38.6 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 963 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟九十队 | 100 | 61.1 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 964 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 尹屯东井 | 200 | 41 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 965 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 东前坊一号 | 315 | 61.1 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 966 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 西前坊一号 | 400 | 40.1 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 967 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿西五队 | 100 | 35.4 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 968 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新西五队 | 400 | 41.3 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 969 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿东一队 | 100 | 14.4 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 970 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新东一队 | 400 | 76.6 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 太公卜一二三队 | 400 | 29.8 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 972 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变648青镁甲线 | 杏树大队 | 200 | 23.5 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 973 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10千伏南水线鹏源三期3#箱变2#变 | 500 | 61.5 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 974 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10千伏南水线鹏源三期1#箱变2#变 | 400 | 45.6 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 975 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10千伏南水线鹏源三期2#箱变2#变 | 500 | 24.6 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 976 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变010石硼线 | 常家前街台区 | 200 | 38.9 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 977 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变010石硼线 | 常家东街台区 | 400 | 72 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 978 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯楼区 | 200 | 37.6 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 979 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯一队前街 | 200 | 22.2 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺变635秦屯线小台博洛台 | 100 | 24.5 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 981 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺台台北台区 | 400 | 53.1 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 982 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 进步西台 | 200 | 63 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 983 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 腰沟大台队新 | 400 | 47.3 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 984 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百五队 | 200 | 31.6 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 985 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 吴连南街 | 200 | 50.2 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 986 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 青花新区出村箱变间隔线101配 | 250 | 4.79 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 987 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青大台队新 | 200 | 42.1 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 988 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 西江西台 | 200 | 1.35 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 盛福小区2#箱变出线间隔102配电变 | 630 | 31.6 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 990 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 鑫兴家园小区出线间隔101配电变 | 500 | 11.2 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 991 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变681旺首线 | 隆泽苑2#箱变101出线间隔配电变 | 630 | 11.9 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 992 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变681旺首线 | 隆泽苑3#箱变101出线间隔配电变 | 630 | 10 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 993 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变681旺首线 | 隆泽苑3#箱变102出线间隔配电变压 | 630 | 5.76 | 594 | 594 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 994 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变681旺首线 | 隆泽苑4#箱变101出线间隔配电变 | 630 | 9.51 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 995 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变681旺首线 | 隆泽苑4#箱变102出线间隔配电变压 | 630 | 4.53 | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 996 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 金城澜湾小区1#箱式变电站1#变压 | 630 | 15.6 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 997 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 金城澜湾2#箱式变电站出线间隔配 | 630 | 17.1 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸1号变压器101出线 配电 | 630 | 15.1 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 999 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸2号变压器101 出线配电 | 630 | 1.17 | 623 | 623 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1000 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺镇芳草园小区2号 | 400 | 14.2 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1001 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 国际花园1#箱变101变压器间隔配 | 400 | 81.9 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1002 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 国际花园1#箱变102变压器间隔配电 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1003 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 杨屯新台区 | 400 | 46.3 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1004 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口变1017社直线旗口四队 | 100 | 16.8 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1005 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 大高坎北台 | 400 | 34.6 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1006 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 太平堡大队台 | 315 | 43.1 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线景屯西台 | 100 | 67.5 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1008 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 劳动设施农业台 | 200 | 17.6 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1009 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线劳动西台 | 315 | 10.8 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1010 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线李大台 | 250 | 13.4 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1011 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 农行家属楼 | 200 | 7.38 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1012 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石钢线58左3左3+1#（南站）铁 | 400 | 13.1 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1013 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房二组变压器 | 50 | 31 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1014 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 厢房一组变压器 | 50 | 81.9 | 9 | 9 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1015 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线115左2#西两东台村 | 200 | 12.6 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线西两分5#西两北台杆上 | 100 | 17.2 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1017 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分5#三家子四队台 | 315 | 12.4 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1018 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号4#箱变101出线间隔配电 | 630 | 17 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1019 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 御河壹号6#箱变101出线间隔配电 | 630 | 18.1 | 516 | 516 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1020 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭4#箱变2#出线间隔配电变 | 400 | 10.2 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1021 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭3#箱变02变压器 | 630 | 14.2 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1022 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 沟沿四队新台 | 100 | 11.4 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1023 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 新风12队新台 | 100 | 11.9 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1024 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 东古八队北台 | 100 | 15.9 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 东古八队南台 | 100 | 12.9 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1026 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 10kV西华线27左6右1#柱上变压器 | 160 | 58 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1027 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 前沟八队 | 100 | 26 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1028 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 黄土岭东沟台 | 200 | 48.4 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1029 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 前辉北台 | 200 | 43.7 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1030 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 石博线67右1#柱上变压器 | 100 | 12.9 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1031 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 卧牛石南台 | 200 | 44.1 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1032 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 卧牛石北台 | 400 | 21.7 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1033 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队2号台区 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队3号台区 | 400 | 2.54 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1035 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线62左1#三家子东台柱上 | 315 | 68.5 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1036 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 西植东台 | 200 | 62.3 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1037 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线31右2#柱上变 | 315 | 47.5 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1038 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线34左1#柱上变 | 315 | 41.5 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1039 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线34左2#柱上变 | 400 | 22.6 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1040 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 10kV石分线70左2#柱上变 | 400 | 66.8 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1041 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线35#柱上变 | 315 | 2.1 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1042 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线36#柱上变 | 400 | 6.18 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线53#柱上变 | 400 | 58.2 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1044 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线47#柱上变 | 315 | 18.2 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1045 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线44右10#柱上变 | 400 | 11.4 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1046 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线军民支8#柱上变 | 315 | 18 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1047 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线39#柱上变 | 200 | 13.8 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1048 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线5#柱上变 | 250 | 27 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1049 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线15#柱上变 | 250 | 30.1 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1050 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线12左2#柱上变 | 400 | 51.6 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1051 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线16左3#柱上变 | 315 | 30.1 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线16左1#柱上变 | 315 | 41.6 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1053 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线27#柱上变 | 250 | 33 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1054 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线28左2#柱上变 | 400 | 12.1 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1055 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线30#柱上变 | 400 | 79.9 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1056 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线32#柱上变 | 400 | 39.7 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1057 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线43左5#柱上变 | 315 | 14.1 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1058 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线43左9#柱上变 | 400 | 14.1 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1059 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线36右1右1#柱上变 | 315 | 33.6 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1060 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线46#柱上变 | 315 | 47.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线51右3#柱上变 | 315 | 52.7 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1062 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线54#变压器 | 315 | 15 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1063 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺分线17右7#柱上变 | 100 | 25.5 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1064 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变366镁矿线 | 10kV镁矿线45#柱上变 | 100 | 78.6 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1065 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变366镁矿线 | 10kV镁矿线46左9#柱上变 | 200 | 11.7 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1066 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变366镁矿线 | 10kV镁矿线50#柱上变 | 200 | 13 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1067 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变376工农线 | 10kV工农线52#柱上变 | 200 | 16.8 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1068 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 10kV石分线18左1#柱上变 | 400 | 29.2 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1069 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线42左2副1#柱上变 | 400 | 14.5 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 10kV铁联线52左1#柱上变 | 315 | 21.6 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1071 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变366镁矿线 | 10kV镁矿线46左7#柱上变 | 200 | 13.8 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1072 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线10右1#柱上变压器 | 400 | 28.7 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1073 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左3#柱上变 | 100 | 47.3 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1074 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左7#柱上变 | 315 | 38.6 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1075 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左16#柱上变 | 315 | 36 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1076 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线4#柱上变 | 315 | 38.4 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1077 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线13左4#柱上变 | 250 | 14 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1078 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV旺源线50左7右3#柱上变 | 200 | 33.8 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线20#柱上变 | 400 | 14.6 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1080 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线38#柱上变 | 400 | 13.3 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1081 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线41#柱上变 | 200 | 1.74 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1082 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线42#柱上变 | 200 | 3.07 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1083 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线44#柱上变 | 400 | 34.9 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1084 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线48#柱上变 | 400 | 54.1 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1085 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线50#柱上变 | 315 | 48.9 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1086 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线55#柱上变 | 200 | 40.1 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1087 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线57#柱上变 | 250 | 12.6 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线59#柱上变 | 315 | 34.3 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1089 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线63右2#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1090 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 石北线68#柱上变压器 | 200 | 22.2 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1091 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左1#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1092 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左2#柱上变 | 315 | 58.3 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1093 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左3右1#柱上变 | 400 | 10.9 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1094 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左3左1#柱上变 | 400 | 21.4 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1095 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左3左3#柱上变 | 200 | 11.9 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1096 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左3左5#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左5左7#柱上变 | 315 | 35.9 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1098 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左5左5右3#柱上变 | 400 | 11.3 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1099 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左9#柱上变 | 315 | 5.16 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1100 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左14#柱上变 | 315 | 33.6 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1101 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左28#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1102 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线58左34右1左1#柱上变 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1103 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 大石桥66千伏变电站522石北线石北 | 400 | 69.7 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1104 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家五队 | 315 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 1105 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线32左1#柱上变 | 400 | 26.6 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线41#柱上变 | 315 | 23.7 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1107 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线43#柱上变 | 250 | 36.6 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1108 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线49左2#柱上变 | 250 | 6.04 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1109 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线11#柱上变 | 400 | 13.2 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1110 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线15#柱上变 | 250 | 25.2 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1111 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 桥南线54#柱上变压器 | 400 | 49.8 | 201 | 201 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1112 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 旺隆变673五勘线10KV五勘线31左08# | 400 | 39 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1113 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 丁家大队 | 250 | 99.4 | 1 | 1 | ## | 否 | 无 | |
| 1114 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线28左11左5#柱上变 | 315 | 57.1 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 10kV旺兴线10左16#柱上变压器 | 250 | 15.1 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1116 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线14右3#柱上变 | 200 | 16.8 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1117 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV二水泥线双台分5右1#柱上变 | 200 | 54 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1118 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变329教育线 | 南环变329 教育线教育线20右1#柱 | 250 | 11.3 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1119 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线7#柱上变 | 50 | 16.4 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1120 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线65右2#柱上变 | 200 | 35.9 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1121 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变329教育线 | 南环变329 教育线教育线39右7右4# | 250 | 64.4 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1122 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线62#柱上变 | 250 | 40.3 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1123 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线54左1#柱上变 | 400 | 49.2 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线65左5#柱上变 | 315 | 28.1 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1125 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线65右7#柱上变 | 400 | 90.3 | 39 | 39 | ## | 否 | 无 | |
| 1126 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线71右4#柱上变 | 160 | 10 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1127 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线90#柱上变 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1128 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线83右1#柱上变 | 315 | 8.21 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1129 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线73#柱上变 | 200 | 37.9 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1130 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家八队 | 315 | 82.7 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1131 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 10kV环城线48#柱上变 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1132 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 环城线37#柱上变压器 | 250 | 51.7 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 10kV富丽线9左1#柱上变 | 100 | 18.7 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1134 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 10kV旺雅线34#柱上变压器 | 400 | 16.4 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1135 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 10kV旺雅线41右7左1右1#柱上变压 | 400 | 74.3 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1136 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 10kV旺雅线41右11右1#柱上变压器 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1137 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线7左1#柱上变 | 200 | 12 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1138 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 10kV王家线43右11#柱上变 | 315 | 61 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1139 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 10kV王家线43右16右1#柱上变 | 500 | 61.1 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1140 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 10kV石分线18左6#柱上变 | 200 | 58.8 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1141 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线16+1#柱上变压器 | 315 | 21.7 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 10kV铁联线29#柱上变 | 250 | 38.7 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1143 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 10kV铁联线32#柱上变 | 200 | 22.8 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1144 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 10kV铁联线41#柱上变 | 400 | 15 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1145 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 10kV富丽线32#柱上变 | 400 | 63.7 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1146 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺分线17右15#柱上变 | 200 | 13.3 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1147 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变687旺分线 | 10kV旺分线3左14#柱上变压器 | 200 | 14 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1148 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10KV旺分线59右03#变压器 | 200 | 8.18 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1149 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV旺分线62左1#柱上变 | 80 | 51.1 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1150 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV旺分线68左3#柱上变 | 200 | 51.2 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 10kV旺分线68右2#柱上变 | 200 | 56.9 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1152 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东旺线 | 10kV丁家线61柱上变压器 | 50 | 52 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1153 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 10kV石分线52右1#柱上变压器 | 400 | 17 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1154 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 10kV石分线63右1#变压器 | 100 | 18.6 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1155 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 旺隆变670王家线镁矿线王家分19右 | 400 | 12.9 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1156 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变671旺矿线 | 10kV旺矿线5右7#柱上变 | 160 | 44.1 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1157 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37右6#柱上变 | 400 | 33.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1158 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变376工农线 | 10kV工农线5#柱上变 | 100 | 40.1 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1159 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37左7#柱上变 | 100 | 11 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10kV石钢线10右2#柱上变 | 400 | 83.7 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1161 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 10kV石牛线15左4#柱上变压器 | 250 | 33 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1162 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 10kV富丽线20#柱上变 | 400 | 61.5 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1163 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中五队 | 100 | 51.9 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1164 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 离心机械厂2号住宅 | 200 | 43.9 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1165 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线56#柱上变压器 | 400 | 73 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1166 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线65左2#柱上变压器 | 250 | 27.4 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1167 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线66左2右2#柱上变压器 | 200 | 23.3 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1168 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家大队 | 315 | 12.9 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 双井台区 | 315 | 42.3 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1170 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线75左8#柱上变 | 100 | 10.1 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1171 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线76#柱上变 | 315 | 2.53 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1172 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线77#柱上变 | 315 | 30.4 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1173 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线83右1左1#柱上变 | 200 | 12.6 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1174 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线85右1#柱上变 | 400 | 53.5 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1175 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右9北3左1#柱上变压 | 160 | 0 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1176 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右9左1东2#柱上变压 | 315 | 30.4 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1177 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右6右1#柱上变压器 | 315 | 37.1 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右5右1#柱上变压器 | 315 | 55.3 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1179 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 10kV二高线58右2#柱上变压器 | 400 | 23.6 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1180 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线60右1右1#柱上变 | 200 | 39.5 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1181 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线60右3右2#柱上变 | 100 | 14.2 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1182 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东分线 | 10kV砖厂线49左16副1#柱上变 | 400 | 63.9 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1183 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东分线 | 10kV砖厂线49左20副1#柱上变 | 400 | 39.9 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1184 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东分线 | 10kV砖厂线49左5右5副1#柱上变 | 200 | 39.6 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1185 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线25#柱上变 | 200 | 2.58 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1186 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线28#柱上变 | 200 | 16.9 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源二期2#配变站2号变压器 | 500 | 27.5 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1188 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源二期3#配变站1号变压器 | 630 | 37.9 | 392 | 392 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1189 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源二期4#配变站1号变压器 | 630 | 32.7 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1190 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 怡馨园1#配变站1号变压器 | 500 | 25.7 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1191 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 怡馨园2#配变站1号变压器 | 630 | 26.4 | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1192 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 怡馨园3#配变站1号配电变压器 | 400 | 26.6 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1193 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 地王1#配变站1号变压器 | 630 | 21 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1194 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 地王1#配变站2号变压器 | 500 | 15.1 | 425 | 425 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1195 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 地王2#配变站1号变压器 | 630 | 38.2 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 地王花园3#配变站1号变压器 | 400 | 26.5 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1197 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 地王4#配变站1号变压器 | 500 | 43.5 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1198 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 赛斯德1#配变站1号变压器 | 630 | 44.7 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1199 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 赛斯德1#配变站2号变压器 | 630 | 54 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1200 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 赛斯德2#配变站1号变压器 | 630 | 78 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1201 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 新农里小区1号变压器 | 400 | 30.9 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1202 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 新农里小区2号变压器 | 400 | 28.1 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1203 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆佳园1#箱式变2号变压器 | 500 | 44.5 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1204 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆佳园2#配变站2号变压器 | 500 | 44.3 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 荣盛变电站1#变压器 | 400 | 58.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1206 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 长征变电站1#变压器 | 400 | 47.3 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1207 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 晨光变电站1#变压器 | 500 | 39.7 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1208 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 和平市场变电站1#变压器 | 630 | 29.6 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1209 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 商业银行变电站1#变压器 | 500 | 22.6 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1210 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美的家园1#变电站1#变压器 | 630 | 29.4 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1211 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美的家园2#变电站1#变压器 | 630 | 37.3 | 395 | 395 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1212 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美的家园3#变电站1#变压器 | 630 | 22.5 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1213 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美的家园3#变电站2#变压器 | 630 | 15.5 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 美的家园4#变电站2#变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1215 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 群益小区1#变压器 | 630 | 16.4 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1216 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 天天渔港变电站1#变压器 | 400 | 23.4 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1217 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 新城变电站1#变压器 | 630 | 33.1 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1218 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 河畔花园1#变电站1#变压器 | 630 | 75.8 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1219 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 河畔花园2#变电站2#变压器 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1220 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 河畔花园3#变电站1#变压器 | 630 | 33.6 | 419 | 419 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1221 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变004平安线 | 河畔花园4#变电站1#变压器 | 630 | 26.5 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1222 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 华运配变站1#变压器 | 400 | 38.6 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 胜利新村1#变压器 | 500 | 43.9 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1224 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 五堪线47左1#盛世佳园2#箱式配电 | 630 | 49 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1225 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石钢线10右5#太阳城1#箱式配变站 | 630 | 59.3 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1226 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 2号变压器石钢线10右5#太阳城2#配 | 630 | 76.5 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1227 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 石钢线54左2左1#通讯团箱式配电站 | 500 | 0.75 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1228 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 石钢线37#银河箱式配变站1#变压器 | 630 | 37.6 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1229 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 迦南2#箱式配电站1号变压器 | 500 | 32.7 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1230 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 绿岛箱式变电站1号变压器 | 500 | 43.6 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1231 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 南轩箱式变电站1号变压器 | 400 | 19.5 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居1#箱式变电站1号变压器 | 630 | 36 | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1233 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居2#箱式变电站1号变压器 | 630 | 29.2 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1234 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源明居2#箱式变电站2号变压器 | 630 | 12.3 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1235 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 北市北箱式变电站1号变压器 | 630 | 58.3 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1236 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 北市南箱式变电站号变压器 | 500 | 18 | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1237 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 富强配变站1号变压器 | 400 | 70.5 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1238 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 建委箱式变电站1号变压器 | 630 | 32 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1239 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 山水居2#箱式变电站1号变压器 | 500 | 32.3 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1240 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 山水居3#箱式变电站2号变压器 | 630 | 40.9 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 山水居4#箱式变电站2号变压器 | 630 | 43.6 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1242 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 铁路箱式变电站1号变压器 | 400 | 16 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1243 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 西市配变站1号变压器 | 315 | 16.9 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1244 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 西市配变站2号变压器 | 160 | 0.03 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1245 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 兴旺1#箱变1号变压器 | 630 | 44.9 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1246 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 兴旺2#箱式变电站1号变压器 | 630 | 46.3 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1247 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 蟠龙山水居5#箱变2#变压器 | 500 | 14.4 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1248 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 山水居6#配变站2号变压器 | 630 | 73.2 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1249 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 蟠龙山水居7#配变站1号变压器 | 400 | 56.8 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 鹏源二期1#配变站1号变压器 | 630 | 30.4 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1251 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城5#箱变1#变压器 | 500 | 15.5 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1252 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园4#箱变2#变压器 | 500 | 15.4 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1253 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 西湖东井 | 100 | 41.4 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1254 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺居民楼 | 400 | 19 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1255 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 淮子三队 | 200 | 55.7 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1256 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺市场 | 315 | 33.1 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1257 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 淮子四队 | 200 | 32.4 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1258 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变836开发线 | 前坎村西街 | 200 | 63.3 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园2#箱变2#变压器 | 400 | 48 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1260 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园3#箱变1#变压器 | 400 | 15.6 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1261 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 馨聚源小区箱变1#变压器 | 630 | 47.7 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1262 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金牛线8638 | 10kV金牛线40左8左5#柱上变 | 400 | 36.5 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1263 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺东井台区 | 200 | 62.1 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1264 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺变635秦屯线博落铺天成台 | 200 | 88 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1265 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 刘伯东台 | 315 | 49.9 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1266 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变017刘园线 | 孙菜园一十队 | 400 | 42 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1267 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变017刘园线 | 孙菜园新区台 | 400 | 12.5 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 铁路小区居民楼16号楼箱变出线间 | 400 | 18.2 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1269 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队4号台区 | 400 | 17.6 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1270 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队5号台区 | 400 | 19.9 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1271 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队8号台区 | 400 | 12.7 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1272 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队7号台区 | 400 | 34.2 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1273 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟一七队6号台区 | 400 | 2.73 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1274 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟大队2号台区 | 400 | 17.6 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1275 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟大队3号台区 | 400 | 18.4 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1276 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟大队4号台区 | 400 | 47.7 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 佰亿百年汇小区1#箱式变电站101 | 630 | 15.6 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1278 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 佰亿百年汇小区2#箱式变电站101 | 630 | 13.3 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1279 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 佰亿百年汇小区3#箱式变电站101 | 630 | 26.5 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1280 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 曹官新民区二 | 200 | 70.5 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1281 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 东江二队 | 200 | 21.9 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1282 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田一队东 | 315 | 45.6 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1283 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田大队 | 200 | 60.3 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1284 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 望马常屯台 | 200 | 62.3 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1285 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 西赖西台 | 200 | 16.9 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 铂金学府1号箱式变电站101配电变 | 630 | 4.79 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1287 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 铂金学府2号箱式变电站101出线配 | 800 | 3.65 | 771 | 771 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1288 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 铂金学府3号箱式变电站101出线配 | 800 | 4.01 | 768 | 768 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1289 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 铂金学府4号箱式变电站101出线配 | 630 | 5.37 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1290 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 新风36队新台 | 315 | 14.9 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1291 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 泉眼二队 | 200 | 27.4 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1292 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 班卜村合作社 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1293 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曾屯二队 | 200 | 90.1 | 20 | 20 | ### | 否 | 无 | |
| 1294 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 北汤池道北台 | 250 | 53.8 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟村台 | 100 | 75.7 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1296 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 薛家大队 | 200 | 31.2 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1297 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 土台西街 | 315 | 24 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1298 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦一队 | 200 | 22.9 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1299 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 山咀三队 | 100 | 43.6 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1300 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 石硼猪场台 | 400 | 58.1 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1301 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口变532二道线水利家属楼 | 200 | 18.3 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1302 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口变023腰灌线旗口机站住宅楼g | 50 | 22 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1303 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 北三元三队 | 400 | 18.1 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟三队 | 100 | 61.2 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1305 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟大队 | 200 | 41.2 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1306 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 巨宝大队新台 | 400 | 64.9 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1307 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 华兴三队 | 400 | 47.8 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1308 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 鲤鱼二队 | 200 | 70.1 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1309 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺镇芳草园小区 | 315 | 35.7 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1310 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛铺道西台 | 100 | 58.6 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1311 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石钢线31左3左3#变压器 | 200 | 32.3 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1312 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 自力五队 | 400 | 82.3 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 丁家五队(高坎) | 315 | 93.1 | 22 | 22 | ##### | 否 | 无 | |
| 1314 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 四村后街 | 100 | 61 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1315 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 工农二楼区 | 200 | 13.3 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1316 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 八家大队 | 400 | 5.58 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1317 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田道口 | 400 | 67 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1318 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田二队台 | 315 | 47 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1319 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 东田七队台 | 200 | 14.9 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1320 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 水晶尚品3#箱变2#变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1321 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 碧海明都4#箱变1#变压器 | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二十队 | 100 | 6.55 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1323 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦三队 | 200 | 13.9 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1324 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦八队台 | 100 | 14.2 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1325 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 石硼二队 | 200 | 7.14 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1326 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 后寨大队 | 315 | 36.8 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1327 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦九十队台 | 100 | 33.9 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1328 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 稍道西街 | 200 | 16.4 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1329 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家五台队队区 | 200 | 57.8 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1330 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家七台队区 | 100 | 43.3 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老十四队台 | 200 | 22.8 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1332 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老一队台 | 100 | 32 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1333 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老十队台 | 100 | 29.3 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1334 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 西田二队西台 | 200 | 16.1 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1335 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 王围三队 | 315 | 88.9 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1336 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头九队台区 | 200 | 45.9 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1337 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立四台 | 315 | 24.6 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1338 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变018粮库线 | 旗口变537滚子线旗口一队 | 315 | 11.8 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1339 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立三号台 | 315 | 50.8 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 杨屯四队 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1341 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 孔家四队台区 | 200 | 16.1 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1342 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 杨屯大队 | 315 | 61.4 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1343 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道三队台区 | 400 | 42.9 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1344 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 莲花五队 | 200 | 53.5 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1345 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前头十队台区 | 100 | 57.9 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1346 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北坊东台区 | 200 | 52.6 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1347 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 李屯东台区 | 315 | 71.7 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1348 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道大队 | 315 | 41.4 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 李屯四五 | 200 | 56.3 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1350 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 长沟一队 | 100 | 8.95 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1351 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道四队台区 | 400 | 71 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1352 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 长沟三队 | 400 | 14.7 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1353 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 二道二队台区 | 200 | 60.6 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1354 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 长沟二队 | 400 | 19.3 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1355 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 长沟五队 | 400 | 12.1 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1356 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北营村照明 | 315 | 70.7 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1357 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 丁家前街台区 | 315 | 52.5 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 丁家三队 | 315 | 62.2 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1359 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 黄大西台 | 100 | 14.1 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1360 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 丁家五队 | 315 | 60.1 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1361 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 长沟四队 | 400 | 51.5 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1362 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 北营北台 | 200 | 70.2 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1363 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 刘家三队 | 400 | 75.4 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1364 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 太公卜五队 | 100 | 30.6 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1365 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 陈家大队 | 400 | 16.4 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1366 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 陈家三队 | 100 | 27.4 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿西六队 | 200 | 78.3 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1368 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿东五六队 | 400 | 71.7 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1369 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新西大队 | 315 | 21.9 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1370 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新东大队 | 315 | 38.5 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1371 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新东三队 | 200 | 55.8 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1372 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 刘百西台 | 200 | 31.4 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1373 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 汤尔大队 | 200 | 31.6 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1374 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变637刘伯线 | 博洛浦粮库居民楼 | 400 | 1.44 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1375 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 镇兴一队 | 315 | 47 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园1#箱变101变压器间隔配 | 630 | 20.5 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1377 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园1#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 27.6 | 456 | 456 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1378 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园2#箱变101变压器间隔配 | 630 | 19.1 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1379 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变018铁岭线 | 鑫和嘉园2#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 21.4 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1380 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 新农二台队新 | 200 | 31.5 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1381 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 恒达悦府2#箱式变电站高压间隔配 | 630 | 11.4 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1382 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线81#柱上变压器 | 400 | 36.2 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1383 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 黄丫口安居台 | 200 | 8.77 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1384 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 青寨一队 | 100 | 12.2 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树六组 | 100 | 17.8 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1386 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 猞猁七队 | 50 | 72.1 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1387 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家三队 | 200 | 15.8 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1388 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 青寨五六队 | 100 | 75.8 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1389 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 松树村七组 | 200 | 22.4 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1390 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中六队 | 200 | 28.8 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1391 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 冯家四队 | 100 | 20.6 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1392 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 后松三组 | 50 | 57.2 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1393 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中一队 | 250 | 43.2 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 冯家大队 | 200 | 24.5 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1395 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 后松四组 | 100 | 42.9 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1396 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟二队 | 200 | 69.2 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1397 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 前松四组 | 50 | 40.8 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1398 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟三队 | 100 | 47.1 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1399 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 前松五组 | 100 | 15.1 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1400 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟四队 | 100 | 41 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1401 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 前松一组 | 50 | 58.5 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1402 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 板长一组 | 50 | 40.3 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 板长二组 | 100 | 72.1 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1404 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家九队 | 100 | 34.6 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1405 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 前松六组 | 100 | 6 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1406 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 东昌大队 | 400 | 26.5 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1407 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 前中新台 | 315 | 12.4 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1408 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟五队 | 100 | 24.9 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1409 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 大金二队 | 200 | 11.3 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1410 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金二队 | 100 | 70.5 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1411 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金九队 | 50 | 64.5 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 吉安六队 | 400 | 66.1 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1413 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 供销社住宅楼 | 200 | 11.5 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1414 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎八队 | 200 | 43.7 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1415 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎大队 | 315 | 47.6 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1416 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 后铺西台 | 315 | 62.1 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1417 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 连三大队 | 315 | 44.7 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1418 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 东风社区六台 | 400 | 48.5 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1419 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 沟沿三八队 | 315 | 44.3 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1420 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸四队 | 200 | 29.3 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 连三二三四队 | 315 | 25.1 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1422 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 西江大队 | 315 | 42.8 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1423 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 未家大队台 | 200 | 53.9 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1424 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎十一队 | 315 | 72.7 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1425 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸二队 | 200 | 78.9 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1426 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎二队 | 100 | 31 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1427 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸六队 | 200 | 28.8 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1428 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸一队 | 100 | 55 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1429 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 东昌东台 | 100 | 44.9 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 丁家三队 | 315 | 62.2 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1431 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 黄家一队 | 200 | 55.2 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1432 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林二组 | 400 | 96.3 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |
| 1433 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾坊九队 | 315 | 30.8 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1434 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 沟沿四六队 | 315 | 35.7 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1435 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 姚家三队 | 200 | 16.2 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1436 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅二期1#箱变出线间隔101配 | 500 | 12.1 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1437 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅二期2#箱变出线间隔101配 | 500 | 12.4 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1438 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 东方世纪嘉园1#箱变出线间隔配电 | 630 | 17.5 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 东方世纪嘉园2#箱变间隔配电出线 | 630 | 23.8 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1440 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 东方世纪嘉园3#箱变间隔配电出线 | 630 | 13.1 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1441 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 东方世纪嘉园4#箱变间隔配电出线 | 630 | 16.9 | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1442 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 吕王一队 | 315 | 33.4 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1443 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 吕王四队 | 100 | 52.9 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1444 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 和院小区3#箱变101出线配电变压 | 630 | 5.35 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1445 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 和院小区4#箱变101出线配电变压 | 630 | 10.4 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1446 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 和院小区5#箱变101出线配电变压 | 630 | 9.19 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1447 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 星河国宝一期配电站102变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 星河国宝一期二号配电站102变压器 | 630 | 11.4 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1449 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 星河国宝一期三号配电站102配电变 | 630 | 12.3 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1450 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 星河国宝一期四号配电站102配电变 | 630 | 15.2 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1451 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 牛屯西台 | 200 | 64.7 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1452 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 玉龙村一组变压器 | 100 | 43.1 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1453 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 桥南线46左1#柱上变压器 | 400 | 40.4 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1454 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 石北线82#柱上变压器 | 400 | 13.1 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1455 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 鑫宇线79左16左1#柱上变压器 | 400 | 35.1 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1456 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 兴旺3号箱变102变压器间隔配电变压 | 400 | 46.7 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线36右2#柱上变压器 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1458 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 铁岭村200台 | 400 | 72.4 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1459 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 徐家二队台 | 200 | 22.5 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1460 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿西八队 | 50 | 76.4 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1461 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前进大队 | 400 | 94.4 | 23 | 23 | ## | 否 | 无 | |
| 1462 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 鲍家保家沟 | 200 | 51.2 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1463 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 进步大队 | 200 | 43.3 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1464 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 东赖房身台 | 200 | 16.4 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1465 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 大房大队 | 400 | 20.8 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 石博线文馨苑2#配变站1#变压器 | 400 | 29.1 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1467 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 汤池高士沟村二台 | 200 | 24.5 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1468 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立小区北台 | 315 | 24.9 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1469 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 建立小区南台 | 315 | 33.5 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1470 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 兴旺小区四号箱变2#变压器间隔配 | 500 | 10.3 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1471 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 四道新农村台区 | 200 | 32 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1472 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 富丽线富丽花园三期1#箱变2#变压 | 630 | 11.3 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1473 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变837博洛线 | 二道大队 | 315 | 41.4 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1474 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 西植西台 | 315 | 35.8 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变837博洛线 | 二道四队 | 100 | 52.7 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1476 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 赵良一队 | 50 | 50.2 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1477 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 黑英三队 | 400 | 25.8 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1478 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线后碰山一队 | 200 | 13.1 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1479 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线后碰山四队 | 100 | 16.4 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1480 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线前碰山三队 | 200 | 39.1 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1481 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线前碰山三四队 | 200 | 21.6 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1482 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 宿东三、四队 | 400 | 69.1 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1483 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 10kV西园线29左29右13右1#兵州道 | 315 | 36.4 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 马家八队 | 400 | 18.2 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1485 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家六队 | 100 | 71.8 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1486 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家四队 | 100 | 55 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1487 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家二队 | 200 | 49.7 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1488 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家一队 | 200 | 40.1 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1489 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 西青大队二号 | 200 | 46.3 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1490 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 钢都四队台 | 200 | 30.9 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1491 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 岳州大队台 | 400 | 46.3 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1492 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 马家一队 | 200 | 81.3 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 马家四队 | 200 | 34 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1494 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青七队 | 400 | 41.9 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1495 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 西青大队一号 | 400 | 65.8 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1496 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 西青三队 | 400 | 26 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1497 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 华兴一队 | 315 | 56.2 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1498 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 永安二队 | 200 | 30.6 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1499 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分13#永安街中 | 315 | 12 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1500 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线郑家分28#郑家沟台杆上 | 100 | 14.4 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1501 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线周屯分3右1#周屯大队台 | 400 | 13 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 泉眼大队 | 200 | 58.5 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1503 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林十队 | 200 | 47.5 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1504 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79左14#柱上变 | 250 | 3.15 | 242 | 242 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1505 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 裕民小区2#箱变变压器 | 630 | 26.2 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1506 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 工农三队 | 400 | 14.4 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1507 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军四队 | 200 | 63.9 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1508 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线黑英七队 | 400 | 13.2 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1509 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 獐子二队 | 200 | 18.9 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1510 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青三队 | 100 | 61.1 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青大队 | 400 | 73.7 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1512 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 东青六队 | 200 | 48.8 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1513 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志七队 | 200 | 55.1 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1514 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线新建大队 | 400 | 14.1 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1515 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线大沟九队 | 400 | 14.3 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1516 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 山西一队 | 200 | 32.3 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1517 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 盖家二队 | 200 | 49 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1518 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源变135水源线盖家村自来水 | 200 | 72 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1519 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线白草二.三.四队 | 200 | 71.1 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线白草四队 | 200 | 15.3 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1521 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源二队 | 400 | 20.7 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1522 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 土台后街 | 315 | 46.2 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1523 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 前沟变532大沟线前沟一七队 | 200 | 14.5 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1524 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源三队 | 400 | 20.8 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1525 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源 大队 | 200 | 55.2 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1526 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 水源六队 | 100 | 62.4 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1527 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变539前园线 | 前沟变532大沟线白草五队 | 100 | 86.7 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1528 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 文甜北台 | 200 | 13.5 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 一大队一村后街台区 | 100 | 61.3 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1530 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志二队 | 200 | 14.3 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1531 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 邢家四队 | 400 | 74.8 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1532 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 金家村 | 200 | 51.7 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1533 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老七队台 | 100 | 17.2 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1534 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老二队台 | 100 | 15.9 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1535 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老十三队台 | 100 | 58.4 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1536 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭左三台 | 100 | 34.7 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1537 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 二道岭六队台 | 250 | 78.5 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石北线兴旺家园二期1#箱变1#变压 | 500 | 16.4 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1539 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 后坎变831薛家线薛家线丁家八队杜 | 200 | 16.3 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1540 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 青石岭二队 | 100 | 70.1 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1541 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 韩屯台 | 400 | 76.9 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1542 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线政府分6+1#永安南台 | 200 | 11.4 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1543 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 砀石大队西 | 315 | 16.5 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1544 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城6#配变站2# | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1545 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城5#配变站2# | 630 | 21.7 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1546 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 猞猁三队 | 250 | 35.6 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯大队 | 400 | 29.7 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1548 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中九队 | 250 | 47 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1549 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯四队 | 50 | 37.4 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1550 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 冯家五队 | 200 | 15.4 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1551 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家大队 | 200 | 68.3 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1552 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 板长四组 | 50 | 39.7 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1553 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 冯家三队 | 50 | 78.6 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1554 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 青寨八队 | 50 | 35.4 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1555 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 板长五组 | 100 | 11.2 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家五队 | 200 | 31.4 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1557 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 张家二队 | 50 | 75.5 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1558 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 前中大队 | 315 | 21 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1559 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟四队沟里 | 50 | 39.4 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1560 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 大金一队 | 100 | 32.6 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1561 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金一队 | 200 | 18.1 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1562 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金三队 | 100 | 63 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1563 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金四队 | 100 | 63.6 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1564 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 吉安一队 | 400 | 26 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 东金八队 | 50 | 78.6 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1566 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 吉安七队 | 200 | 28.4 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1567 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村五队灯台 | 100 | 43.6 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1568 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 立志五队 | 100 | 52.1 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1569 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 吉安八队 | 100 | 87.4 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1570 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 沟沿一六队 | 400 | 37 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1571 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 一面街住宅楼 | 315 | 62.4 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1572 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 镇政府家属楼 | 400 | 19.5 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1573 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中三队 | 200 | 75.9 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 西江照明 | 315 | 58.4 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1575 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中四队 | 200 | 32.7 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1576 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 八家四组 | 315 | 60.7 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1577 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房四队，碾房自来水 | 200 | 12.7 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1578 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 姚家一队 | 200 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1579 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 北岗大队 | 400 | 73.4 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1580 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸三队 | 400 | 31.3 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1581 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志九组 | 400 | 47.3 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1582 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 农商业区 | 200 | 16.6 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志三组 | 200 | 69.4 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1584 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸五队 | 200 | 35 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1585 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志二四队 | 200 | 59.4 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1586 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 凤凰甸七队 | 100 | 48.8 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1587 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家一队台 | 315 | 65.8 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1588 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房六队 | 100 | 19 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1589 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新兴大队 | 400 | 49.7 | 201 | 201 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1590 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房八队 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1591 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志一组 | 100 | 92.1 | 8 | 8 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 北岗七队台(大北包装动力) | 200 | 49.6 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1593 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林一队 | 315 | 40.4 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1594 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 丁家六队 | 200 | 94.4 | 11 | 11 | ## | 否 | 无 | |
| 1595 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 虎皮一队 | 100 | 33.1 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1596 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 瓦盆窑台 | 200 | 32.9 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1597 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 和平十组台 | 50 | 67.5 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1598 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶三队 | 100 | 16.7 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1599 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 赵良大队 | 200 | 27.6 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1600 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 沟沿五队 | 400 | 33.6 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家三队柱上变 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1602 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林八队 | 400 | 35.5 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1603 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林七队 | 315 | 31.3 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1604 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林十三队 | 400 | 47.1 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1605 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家二队 | 400 | 45.3 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1606 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家五队 | 200 | 57.4 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1607 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家六队 | 200 | 68.4 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1608 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台三队 | 315 | 71.2 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1609 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 新农五队台 | 200 | 70.7 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 新农大台 | 400 | 57.8 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1611 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 新农一队 | 315 | 60.6 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1612 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 碾房一队 | 200 | 13.1 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1613 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台一队 | 315 | 65.5 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1614 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古三队 | 200 | 31.1 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1615 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台二队 | 315 | 56 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1616 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新兴一队 | 400 | 49.2 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1617 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古四队 | 200 | 27 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1618 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新兴三队 | 400 | 23.6 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 董家西台 | 400 | 61.6 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1620 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 北岗六队 | 315 | 46.1 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1621 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家三队柱上变 | 400 | 13 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1622 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 镇兴二队 | 200 | 41.6 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1623 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家一队柱上变 | 200 | 61.3 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1624 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家九队柱上变 | 400 | 12.5 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1625 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 虎庄二村 | 315 | 44 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1626 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家七队柱上变 | 400 | 11.4 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1627 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 东古五队 | 315 | 34 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线学府1#箱变2#变压器 | 630 | 49.7 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1629 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线福乐家居1#箱变2#变 | 630 | 39 | 384 | 384 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1630 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 10千伏石钢线军民支泰和新居101# | 400 | 33.2 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1631 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村六队灯台 | 50 | 32.3 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1632 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 水晶尚品1#箱变2#变压器 | 630 | 15.4 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1633 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 水晶尚品2#箱变2#变压器 | 630 | 15.3 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1634 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村一二队灯台区 | 100 | 50.8 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1635 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 徐家二队 | 50 | 35.6 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1636 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 石头地东台 | 315 | 73 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 北汤池村 | 400 | 63.9 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1638 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 北汤池六队 | 315 | 71.1 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1639 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 望马大队 | 400 | 36 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1640 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 前汤池桥东 | 400 | 33.6 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1641 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河二队 | 100 | 53.9 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1642 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 烧锅村 | 100 | 75.7 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1643 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 下汤池六队 | 100 | 27.9 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1644 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 下汤池村 | 200 | 25.8 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1645 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志大队自来水 | 400 | 84.8 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 望马大台队西 | 400 | 45.7 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1647 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟十二九、十、队 | 400 | 13.2 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1648 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 韩家杜家桥 | 200 | 50.3 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1649 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志九队 | 100 | 66.1 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1650 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 韩家村 | 315 | 62.3 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1651 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 卞家村 | 315 | 81.8 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1652 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 西茨沟三四队 | 100 | 61.3 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1653 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村九队 | 100 | 52.1 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1654 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟三队 | 50 | 14 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村四队 | 200 | 18.6 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1656 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村六队 | 250 | 14.2 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1657 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村八队 | 100 | 62.3 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1658 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 苗家二队 | 200 | 16.1 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1659 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟一队 | 400 | 48.9 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1660 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 后辉大队 | 315 | 29.1 | 223 | 223 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1661 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟四队 | 200 | 21.2 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1662 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟五队 | 100 | 39.3 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1663 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟八九队 | 100 | 48.4 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 卞杆村后屯 | 315 | 95.2 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |
| 1665 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 英风一队 | 315 | 30.7 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1666 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 马门街村 | 100 | 34 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1667 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 英风七队 | 200 | 15.5 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1668 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 椴木沟二队 | 100 | 64.7 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1669 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家六队 | 100 | 15.5 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1670 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线58#柱上变 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1671 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线35右4右4#柱上变 | 400 | 11.7 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1672 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79左5#柱上变 | 200 | 20.1 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线57#三家街内台柱上变 | 315 | 11.5 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1674 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79左2右4#柱上变 | 250 | 30.5 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1675 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 石博线文馨苑1#配变站1#变压器 | 500 | 42.8 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1676 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 富华小区1#变压器 | 500 | 43.1 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1677 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 富华小区2#变压器 | 400 | 31.4 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1678 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城4#配变站1# | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1679 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城3#箱变1#变压器 | 400 | 15.6 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1680 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城4#箱变1#变压器 | 500 | 13.4 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1681 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园2#箱变1#变压器 | 400 | 30.7 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地6#箱变1#变压器 | 400 | 56.6 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1683 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地7#箱变1#变压器 | 400 | 54.3 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1684 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地5#箱变1#变压器 | 400 | 15.5 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1685 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地4#箱变1#变压器 | 630 | 50.5 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1686 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地3#箱变1#变压器 | 630 | 15.5 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1687 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 尹屯东台 | 200 | 36.5 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1688 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 尹屯西台 | 400 | 20.4 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1689 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 伏家三四队 | 80 | 69.6 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1690 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 母屯东台 | 200 | 32.4 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 薛家四队 | 250 | 51.6 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1692 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 北汤池四组西台 | 315 | 47.7 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1693 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金屯六队 | 200 | 36.4 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1694 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金屯东台 | 200 | 22.2 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1695 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城1#箱变1#变压器 | 400 | 12.5 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1696 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城2号箱变1#变压器 | 500 | 15.5 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1697 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变836开发线 | 后坎变836开发线后坎变836开发线前 | 200 | 16.2 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1698 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开八队 | 200 | 99.9 | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1699 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 东古七队，西古道班 | 100 | 93.4 | 7 | 7 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 一村镇门前 | 200 | 9.65 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1701 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古一队 | 315 | 38.8 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1702 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 赵家二队 | 200 | 49.7 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1703 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 赵家四队 | 100 | 55 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1704 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 赵家五队 | 200 | 15.7 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1705 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 后刘南台 | 315 | 43.9 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1706 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 杨家村 | 315 | 79.7 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1707 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 东江六队 | 200 | 71.1 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1708 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一四队 | 50 | 30.4 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门三队 | 50 | 15.6 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1710 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变939张官线 | pms_曹官新民台 | 200 | 34.4 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1711 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 门五队 | 50 | 39 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1712 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 土城一二队 | 100 | 46.5 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1713 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门东二道沟 | 20 | 29.1 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1714 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 三元变916三张线张官一队 | 100 | 40.6 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1715 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 土城北井台 | 200 | 36.3 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1716 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门幺沟 | 50 | 20.7 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1717 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 农楼区 | 315 | 10.9 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线小错六队 | 50 | 27.6 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1719 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 黄土岭大队 | 315 | 57.7 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1720 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 小错三队 | 50 | 17.1 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1721 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 虎头大队 | 400 | 40.2 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1722 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变034佳诚线 | 三道岭照明台 | 200 | 61.3 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1723 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 东江三队 | 200 | 29.1 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1724 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 小错一队 | 100 | 57.3 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1725 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 三元变916三张线张官三队 | 315 | 18.4 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1726 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一一队 | 100 | 21.2 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线马家六队 | 200 | 92.8 | 14 | 14 | ### | 否 | 无 | |
| 1728 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜七队 | 50 | 64.3 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1729 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一九队 | 50 | 20.7 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1730 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 八一八队 | 50 | 73.5 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1731 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线八一三队 | 50 | 15.9 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1732 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 马家四队 | 200 | 34 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1733 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | pms_三元变916三镁线腰屯二队 | 200 | 15.5 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1734 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线马家八队 | 20 | 64.6 | 7 | 7 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1735 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 张官九队 | 400 | 39.2 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜十二队 | 50 | 11.3 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1737 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线马家一队 | 100 | 22 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1738 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 马家二队 | 50 | 70 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1739 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜十队 | 50 | 23.4 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1740 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜九队 | 50 | 6.46 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1741 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 马家五队 | 200 | 98 | 4 | 4 | ## | 否 | 无 | |
| 1742 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 吕王变731石门线八一七队 | 20 | 79.4 | 4 | 4 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1743 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开四队 | 200 | 42.9 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1744 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜三队 | 20 | 17.9 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 百一队 | 100 | 15.6 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1746 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 后百二队 | 200 | 47.6 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1747 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百照明 | 315 | 22.4 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1748 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 前百六队 | 200 | 32.9 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1749 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 芹菜一队 | 200 | 22.4 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1750 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙三队 | 100 | 19.3 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1751 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变231后仙线 | 下仙八队 | 50 | 14.8 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1752 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 裕民小区3#箱变变压器 | 630 | 22.2 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1753 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 福之源小区1#箱变2#变压器 | 400 | 15.3 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 鑫丽程园2#箱变变压器 | 630 | 25.4 | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1755 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 官屯河南 | 200 | 55.7 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1756 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村大队灯台区 | 250 | 30.1 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1757 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦七队台 | 100 | 19.4 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1758 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 大岭一队 | 100 | 50.3 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1759 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村三队灯台区 | 200 | 33.9 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1760 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 沈铁家属 | 250 | 39.5 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1761 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 徐家四队台 | 200 | 10.8 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1762 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台小学台区 | 200 | 29 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老四队台 | 100 | 48.3 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1764 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老八队台 | 100 | 55.4 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1765 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 此老九队台 | 100 | 73 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1766 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山楼区灯台区 | 200 | 8.12 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1767 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山村七队灯台 | 50 | 29.3 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1768 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦四队台 | 315 | 29 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1769 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 盘岭五队 | 400 | 12.9 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1770 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦五队台 | 200 | 54.4 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1771 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 路屯台 | 200 | 57.9 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 大高坎南台 | 400 | 35.4 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1773 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 北万一队 | 200 | 23.4 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1774 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 太平庄一队台 | 200 | 39.9 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1775 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10千伏桥南线丽华春城3#配变站2# | 630 | 15.3 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1776 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 群力四队 | 400 | 22.1 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1777 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 10kV西园线29左24右9加1#柱上变压 | 315 | 57 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1778 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 东官南四队 | 400 | 69.7 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1779 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 鲤鱼大队 | 200 | 25.3 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1780 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家五八队 | 200 | 86.3 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 赵家三队 | 100 | 50.2 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1782 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 鲤鱼三队 | 200 | 25.1 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1783 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 岳州五队台 | 315 | 38 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1784 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 水源变136赏军线群力二队 | 200 | 36.8 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1785 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 马家三队台 | 315 | 21.9 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1786 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 苗家一队 | 200 | 35.5 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1787 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 道士四队 | 400 | 83 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1788 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 腰屯一队 | 400 | 27.1 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1789 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 华兴五队 | 400 | 64.6 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 腰屯大队 | 400 | 29.7 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1791 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 官屯村三组 | 200 | 21.5 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1792 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 10kV鲍家线5八二支3阎五支7#闫家五 | 200 | 49.6 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1793 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 大房东台 | 200 | 60.7 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1794 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 孙屯大队 | 100 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1795 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家一队柱上变 | 160 | 11.4 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1796 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林三四队 | 400 | 16.2 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1797 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林十四队 | 315 | 98.8 | 4 | 4 | ## | 否 | 无 | |
| 1798 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 姚家四队 | 400 | 67.9 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古二队 | 200 | 31.8 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1800 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 外林五队 | 315 | 32.9 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1801 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家二队 | 200 | 39.9 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1802 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家三队 | 160 | 38.9 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1803 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 10kV二水泥线17右26右8#柱上变 | 315 | 48.4 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1804 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家四队 | 200 | 55.3 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1805 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家一队 | 200 | 56.4 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1806 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东滑线 | 10kV二水泥线佟家支34左24#杆上变 | 315 | 33 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1807 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 毕家大队 | 250 | 13.3 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 东古八队 | 400 | 36.5 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1809 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台四队 | 315 | 66.2 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1810 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 东拉村台 | 315 | 91.4 | 27 | 27 | ## | 否 | 无 | |
| 1811 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 董家大队 | 400 | 36.6 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1812 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 分水二队 | 200 | 27.2 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1813 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 腰屯东台 | 315 | 15.3 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1814 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 腰屯西台 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1815 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 厂沟村 | 315 | 64.2 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1816 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家十一队柱上变 | 400 | 96.3 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 一村小大道 | 100 | 12.3 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1818 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 镇兴东台 | 400 | 50.8 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1819 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 镇兴三队 | 400 | 73.6 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1820 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开一队 | 400 | 16.5 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1821 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 革家五队柱上变 | 400 | 39.9 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1822 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 东古大队 | 400 | 42.8 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1823 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 一村东街 | 400 | 30.1 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1824 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 柳家东台 | 200 | 37.7 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1825 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线前碰山一二队 | 100 | 30.1 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 车家南沟台 | 315 | 33.3 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1827 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 福景家园2#箱变1#变压器 | 400 | 31.4 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1828 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 薛家一队 | 200 | 12.6 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1829 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 薛家三六队 | 200 | 66.3 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1830 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家三队 | 400 | 85 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1831 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 程鑫小区1#变压器 | 630 | 44.4 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1832 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 盛福小区1#变压器 | 630 | 14.8 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1833 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 自立大队 | 200 | 56.2 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1834 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变933西江线 | 工农大队台 | 315 | 10.7 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金屯二队 | 400 | 13.1 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1836 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金桥政府小区 | 250 | 47.7 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1837 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 金牛山变432夏家线砬后大山队 | 200 | 19.7 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1838 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变007工业线 | 官屯八队 | 400 | 40.9 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1839 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公猪厂 | 100 | 85.2 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1840 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变838后房线 | 前林大队 | 200 | 41.1 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1841 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变922三岭线 | 北三元六队 | 100 | 37.9 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1842 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变670王家线 | 裕民小区1#箱变变压器 | 630 | 17.4 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1843 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 福之源小区1#箱变变压器 | 400 | 20.6 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 鑫丽程园1#箱变变压器 | 630 | 14.2 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1845 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美的B区3#箱变2#变压器 | 500 | 46.3 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1846 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 文兴园小区台 | 315 | 33.3 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1847 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 吕王三队 | 200 | 48.8 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1848 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线西山岗大队台 | 315 | 64.6 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1849 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变636太平线 | 太平东台 | 315 | 51.8 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1850 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变636太平线 | 太平十队台 | 250 | 60.8 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1851 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线卧龙台 | 200 | 45.4 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1852 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 桥台大队 | 400 | 38.2 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线江南西台 | 200 | 14.3 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1854 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 桥台七队1 | 400 | 33.5 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1855 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 桥台北台 | 400 | 42.2 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1856 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 五道一队 | 200 | 27.8 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1857 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 桥台道口西台1 | 200 | 29.5 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1858 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线劳动大队台 | 200 | 50.3 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1859 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 桥台东台 | 200 | 54.7 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1860 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公一组 | 100 | 50.1 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1861 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯西台 | 100 | 13.4 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 四道四七队 | 200 | 50.5 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1863 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公村台 | 200 | 75.9 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1864 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯屯三队台 | 200 | 14.5 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1865 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公五组 | 100 | 45.5 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1866 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 路公六组 | 50 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 1867 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯屯七队台 | 200 | 18 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1868 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯屯四五六队台 | 200 | 23.9 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1869 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 铜匠一组 | 100 | 76.3 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1870 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 王屯台 | 200 | 61.6 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 百草洼 | 100 | 73.1 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1872 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 闫卜北台 | 200 | 15.5 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1873 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 夹山村台 | 50 | 35.1 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1874 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 六块地四组 | 100 | 10.6 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1875 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 白家四组 | 200 | 11.8 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1876 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 白家三组 | 100 | 45.5 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1877 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线孟屯九队台 | 200 | 17.3 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1878 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线孟屯八队台 | 100 | 11.2 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1879 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 夹山五组 | 100 | 19.2 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 爱民水台利二 | 100 | 79.9 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1881 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进五队 | 200 | 58.8 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1882 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 夹山四组 | 50 | 28.4 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1883 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 夹山三组 | 100 | 11.1 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1884 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民四队台 | 400 | 48.6 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1885 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一三队 | 30 | 32.1 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1886 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进三队 | 50 | 16 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1887 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民二队 | 400 | 32.2 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1888 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民一队2 | 200 | 13.7 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 建一镇林场村（建一所） | 50 | 25.3 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1890 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 前高坎五队台 | 315 | 20.3 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1891 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸子寨二队 | 100 | 29.3 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1892 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 前高坎一队 | 315 | 58.9 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1893 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家六队 | 100 | 18.8 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1894 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家化工厂二队 | 100 | 26.8 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1895 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三城沟台区 | 100 | 9.57 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1896 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家五队 | 200 | 50.5 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1897 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家七队 | 100 | 29.4 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭三队 | 100 | 42 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1899 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家八队 | 200 | 16.4 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1900 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭三队北沟 | 200 | 25 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1901 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 牛录台区 | 200 | 12 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1902 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯五队 | 50 | 72.7 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1903 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 旗口七队 | 200 | 69.9 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1904 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 大高坎东表 | 400 | 35.6 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1905 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口变1017社直线旗口五队 | 200 | 72.5 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1906 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线劳动后台 | 100 | 36.5 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 神树大队台 | 200 | 52.5 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1908 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线刘大台 | 200 | 61.8 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1909 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变636太平线 | 太平大队台 | 400 | 60.4 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1910 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺变635秦屯线牛屯东台 | 200 | 61.2 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1911 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变636太平线 | 太平九队台 | 400 | 68.2 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1912 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一五六队 | 400 | 35.1 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1913 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线贾屯台 | 200 | 46 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1914 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 爱民大队台 | 200 | 59 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1915 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线爱民水利东台 | 100 | 63 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 江南设施农业台 | 125 | 32.3 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1917 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一七八队 | 200 | 45.2 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1918 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 江南东台 | 100 | 32.8 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1919 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 五道二四队 | 200 | 33.8 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1920 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 松坨东台 | 200 | 72.7 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1921 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 松坨四组 | 100 | 39 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1922 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民村二号 | 200 | 15.1 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1923 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯二队台 | 100 | 13.8 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1924 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线占屯八队台 | 315 | 40.7 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 铜匠二组 | 100 | 19.9 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1926 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 冯家沟台 | 315 | 24.6 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1927 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 孟屯一队 | 200 | 51.1 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1928 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 夹山一组 | 200 | 58 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1929 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 孟屯三队 | 200 | 48.1 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1930 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 六块地三组 | 100 | 63.5 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1931 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 孟屯四五队 | 200 | 77.3 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1932 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进四队 | 50 | 20.1 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1933 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变339建路线 | 六块地一二组 | 100 | 53.3 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一一队 | 200 | 37.8 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1935 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 爱民水台利四 | 250 | 17.9 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1936 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 爱民水台利一 | 200 | 13.6 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1937 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进七队 | 200 | 15.1 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1938 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一四队 | 100 | 19.9 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1939 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 七一二队 | 200 | 58.2 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1940 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进二队 | 20 | 37.3 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1941 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 永进一队 | 50 | 12.3 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1942 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 东风社区一台 | 315 | 41.1 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民三队 | 200 | 55.6 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1944 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 殷家大队 | 400 | 23.2 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1945 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 班卜三组 | 400 | 11.6 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1946 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 后松一组 | 50 | 17.7 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1947 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 甸寨一队 | 200 | 11.2 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1948 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家四队照明 | 100 | 8.76 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1949 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 后松二组 | 100 | 13.6 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1950 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变334建板线 | 班卜一组 | 100 | 41.5 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1951 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周汤线1005 | 三道岭四队 | 100 | 32.1 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 周家一队 | 100 | 23.3 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1953 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新兴二队 | 400 | 29.9 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1954 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 后中七队 | 200 | 28.1 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1955 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯六队 | 100 | 13.1 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1956 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯二队 | 100 | 33.7 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1957 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变134张家线 | 于家一队 | 100 | 51.1 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1958 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 水晶尚品5#箱变1#变压器 | 630 | 34.2 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1959 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变313碧海线 | 碧海明都3#箱变2#变压器 | 630 | 15.3 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1960 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二六队 | 200 | 25.8 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦二队 | 200 | 48.9 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1962 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦十一二队 | 50 | 46.2 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1963 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二二队 | 400 | 27.8 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1964 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 稍道三队 | 100 | 34.4 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1965 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 徐家大队台 | 400 | 13.5 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1966 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台五队 | 200 | 60.9 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1967 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶七队 | 50 | 82.5 | 9 | 9 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1968 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 秘子村五组变压器 | 100 | 15.3 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1969 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶八队 | 200 | 15.1 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 茶叶大队 | 100 | 43.2 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1971 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 海龙一二队台 | 50 | 70.8 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1972 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 海龙大队 | 50 | 28.6 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1973 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 二道河八队 | 250 | 30.8 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1974 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 东茨一队 | 100 | 44.5 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1975 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志十队 | 100 | 80.5 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1976 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 下汤池一二队 | 100 | 62.7 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1977 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟十一队 | 400 | 48.6 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1978 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 前汤池五队 | 100 | 18.3 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 同志八队 | 100 | 51.2 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1980 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 东茨沟四五队 | 100 | 59.3 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1981 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 西茨沟一二队 | 100 | 49.2 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1982 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟七队 | 100 | 14.8 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1983 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟六队 | 100 | 24.4 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1984 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟五队 | 100 | 16.1 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1985 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟四队 | 100 | 33.8 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1986 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟二队 | 100 | 52.3 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1987 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 刘家沟一队 | 100 | 75.2 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 东茨沟二三队 | 100 | 50.6 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1989 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村二队 | 100 | 60 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1990 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村一队 | 100 | 75.7 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1991 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村三队 | 100 | 17.9 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1992 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村 | 100 | 5.98 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1993 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村五队 | 100 | 71.7 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1994 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 祝家村七队 | 100 | 32.6 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1995 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 马家六队 | 200 | 14.9 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1996 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 砀石西台 | 200 | 61 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 北汤池一队 | 200 | 61.6 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1998 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟二队 | 100 | 49.1 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 1999 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 砀石三队 | 400 | 22.6 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2000 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 砀石东台 | 200 | 12 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2001 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 前辉大队 | 315 | 35.9 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2002 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟六队 | 100 | 61.7 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2003 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 塔峪沟七队 | 100 | 69.9 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2004 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 卞杆村腰屯 | 315 | 51.3 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2005 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 卞杆村前屯 | 100 | 31.9 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 英风三四队 | 315 | 25.2 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2007 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 英风六队 | 315 | 33.2 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2008 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 三家子六八队 | 50 | 75.5 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2009 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 三家五队 | 200 | 21.8 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2010 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变914三英线 | 英风八队 | 100 | 69.1 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2011 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 三家一二队 | 100 | 57.1 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2012 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 高士沟村 | 200 | 27.4 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2013 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 高士沟三队 | 100 | 43.7 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2014 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城6#箱变1#变压器 | 500 | 15.5 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园1#箱变1#变压器 | 500 | 14.4 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2016 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 丰华伊嘉园5#箱变2#变压器 | 630 | 42.9 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2017 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地1#箱变2#变压器 | 630 | 49.4 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2018 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 东珠美地2#箱变1#变压器 | 630 | 36.1 | 402 | 402 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2019 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 赵家三队 | 100 | 50.2 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2020 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开联合队 | 315 | 25.1 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2021 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 青城四队 | 315 | 32.6 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2022 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变834后民线 | 后林后街 | 200 | 22.5 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2023 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10千伏石南线荣中箱变1#变压器 | 630 | 20 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 徐家一队 | 50 | 61 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2025 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 东赖大队 | 315 | 54.7 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2026 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 石佛变335前坊线淮子九队 | 200 | 14.8 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2027 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 西赖东台 | 200 | 47.5 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2028 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 西赖大队 | 400 | 29.5 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2029 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变335前坊线 | 淮子大队 | 400 | 89.6 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2030 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变941嘉利线 | 曹官北台 | 315 | 7.56 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2031 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变231鲍家线 | 鲍家四队 | 315 | 42.3 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2032 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 秘子村四组变压器 | 50 | 63.6 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟五六队6号台区 | 400 | 32.4 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2034 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线34左2#柱上变 | 200 | 27.7 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2035 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线62左5#柱上变 | 200 | 41.1 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2036 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 东窑三队 | 400 | 23.4 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2037 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变915三镁线 | 张官五队 | 200 | 20.5 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2038 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变015平二线 | 山咀大队 | 400 | 85.9 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2039 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 富洋小区2，5，6号 | 315 | 25.9 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2040 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 黄家二队 | 315 | 13.3 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2041 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变018粮库线 | 旗口镇粮库家属楼 | 100 | 40.8 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线12左4#柱上变 | 315 | 38.6 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2043 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 10kV二水泥线杨房分8#柱上变 | 400 | 20 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2044 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金牛线8638 | 金屯南台 | 200 | 7.62 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2045 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79西3#柱上变 | 400 | 71 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2046 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 富洋小区1，3，4号 | 315 | 34.1 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2047 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 阳光小区 | 315 | 45.8 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2048 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家三四队 | 315 | 70.1 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2049 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 双井前台 | 315 | 47.3 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2050 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 青山五六队 | 100 | 52.8 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变731石门线 | 石门四队 | 200 | 5.73 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2052 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东杨线 | 10kV二水泥线17右53右1#柱上变 | 400 | 69.4 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2053 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 旗口二队台区 | 400 | 79.4 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2054 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 孙屯三队 | 315 | 15.2 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2055 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高庄66kV变电站 | 高庄变624高强线 | 10kV高强线41左3#柱上变 | 200 | 34.4 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2056 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟五六队3号台区 | 400 | 2.17 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2057 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 后刘西台 | 200 | 82.1 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2058 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线85右3#柱上变 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2059 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线85右2#柱上变 | 400 | 57.2 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变631街内线 | 二村东街 | 200 | 46.6 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2061 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线25副1#柱上变压器 | 315 | 18.8 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2062 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东佟线 | 10kV二水泥线佟矿分23#柱上变 | 250 | 38.1 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2063 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变007工业线 | 官屯中街 | 200 | 35.9 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2064 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 峪子沟66kV变电站 | 峪子沟变388峪青线 | 10kV峪青线4#柱上变 | 200 | 19.6 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2065 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 吕王66kV变电站 | 吕王变732四道线 | 四道二组台区 | 400 | 32.2 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2066 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线8#柱上变压器 | 250 | 34.9 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2067 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线83#柱上变 | 400 | 19.1 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2068 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 秦屯东台 | 315 | 30.3 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 东风社区四台 | 400 | 8.34 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2070 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟五六队2号台区 | 400 | 4.05 | 384 | 384 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2071 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东滑线 | 10kV二水泥线佟矿分37#柱上变 | 50 | 24.5 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2072 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 大高坎西表 | 250 | 58.3 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2073 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟五六队5号台区 | 400 | 65.2 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2074 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分24#永安居民楼台 | 200 | 10.4 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2075 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线51#柱上变 | 200 | 35.3 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2076 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 东风二号 | 200 | 7.49 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2077 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 抗旱线1531 | 前沟五六队4号台区 | 400 | 16.5 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 大高坎中表 | 315 | 41.1 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2079 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变633红旗线 | 厂沟东街 | 50 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 2080 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线25#柱上变压器 | 315 | 33.6 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2081 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 10kV南水线52右1#柱上变 | 100 | 0 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2082 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变519石分线 | 10kV石分线12#柱上变 | 100 | 22.4 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2083 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线62左2#柱上变 | 250 | 11.6 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2084 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 博洛铺北井台 | 200 | 43.6 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2085 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变835田屯线 | 10kV田屯线田饼支1+1#柱上变 | 200 | 15.7 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2086 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变005新民线 | 新民水井台 | 315 | 41.8 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变536南水线 | 10kV南水线13#柱上变压器 | 200 | 63.2 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2088 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线12#柱上变 | 250 | 38.9 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2089 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变834进步线 | 秦屯水利台 | 315 | 14.4 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2090 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 自力大队分台 | 200 | 16 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2091 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台四队分台 | 200 | 13 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2092 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家1队分台 | 200 | 14 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2093 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 党家四队 | 400 | 34.3 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2094 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 三家子三队 | 200 | 15.3 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2095 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 李家一队新台 | 400 | 11.7 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变436镇内线 | 侯家大台南队柱上变压器 | 200 | 47.5 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2097 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 虎庄中学家属台 | 200 | 26.1 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2098 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区1#箱变101变压器配 | 630 | 27.5 | 457 | 457 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2099 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区1#箱变102变压器配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2100 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 刘家66kV变电站 | 刘家变018刘夏线 | 后砬山二队 | 200 | 24.6 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2101 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 刘家七队柱上变 | 200 | 14 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2102 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区2#箱变101变压器配 | 500 | 33.1 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2103 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区2#箱变102变压器配电 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2104 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区3#箱变101变压器配 | 500 | 10.8 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区3#箱变102变压器配电 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2106 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区4#箱变101变压器配 | 400 | 12.9 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2107 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区4#箱变102变压器配电 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2108 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区5#箱变101变压器配 | 500 | 36.5 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2109 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区5#箱变102变压器配电 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2110 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区6#箱变101变压器配 | 630 | 5.97 | 592 | 592 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2111 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 金裕华庭西区6#箱变102变压器配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2112 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军四队新台 | 200 | 64.2 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2113 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子马家堡台 | 200 | 42.2 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 青花职工楼 | 200 | 16.3 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2115 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东高线 | 青花小区 | 160 | 0 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2116 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 小北河箱变1#变压器 | 630 | 25.8 | 467 | 467 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2117 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 石钢线58左25左1# | 200 | 8.18 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2118 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变837博洛线 | 10kV博洛铺线2+1#柱上变 | 400 | 48.8 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2119 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 前中大队新台 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2120 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分12右1#永安医院 | 100 | 39 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2121 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸3号变压器101出线配电 | 630 | 16.7 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2122 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸4号变压器101出线配电 | 500 | 13.4 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸5号变压器101出线配电 | 500 | 15.8 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2124 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 御墅蓝岸6号变压器101出线配电 | 500 | 19.5 | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2125 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 上土台北台 | 200 | 49.4 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2126 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变434高滨线 | 前高坎五队新台 | 400 | 46.8 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2127 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 滚子泡村三队台 | 200 | 49.4 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2128 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开河七队 | 200 | 27.7 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2129 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 一石头地西街 | 315 | 49.3 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2130 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 北岗六队新台 | 400 | 47.8 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2131 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变635长山线 | 韩家西台 | 200 | 54.3 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 10kV石博线42左9#柱上变压器 | 315 | 23.7 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2133 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变321环城线 | 10kV铁岭线20右17#柱上变 | 400 | 73.9 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2134 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 10kV永泉线永安分13#永安街内 | 400 | 16.1 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2135 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变831永泉线 | 永安供销社分台 | 200 | 25.4 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2136 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变533石钢线 | 金地佳园4号箱变1号配电变压器 | 400 | 14.6 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2137 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 新光二队新台 | 400 | 24.8 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2138 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变336永开线 | 三家子西台 | 400 | 11.9 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2139 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变132赵良线 | 车家大队 | 400 | 27.6 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2140 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变131砖厂线 | 新光一队 | 200 | 60.1 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际2#箱变101配电变压器 | 630 | 5.88 | 593 | 593 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2142 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际2#箱式变电站102出线间隔 | 630 | 11 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2143 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际3#箱式变电站101出线间 | 630 | 6.94 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2144 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 泰和国际3#箱式变电站102出线间隔 | 630 | 8.05 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2145 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 国际花园小区3#箱变101出线配电 | 630 | 8.7 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2146 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变431西灌线 | 太平庄大队分台 | 200 | 69.1 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2147 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎五队分台 | 400 | 4.21 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2148 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 丁家八队分台 | 200 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 2149 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西夏线 | 青花山庄1#箱变101变压器间隔配 | 500 | 14.3 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西夏线 | 青花山庄2#箱变101变压器间隔配 | 500 | 21.4 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2151 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西夏线 | 青花山庄3#箱变101变压器间隔配 | 500 | 32.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2152 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 圣水富雅1#箱变101变压器间隔配 | 500 | 13.3 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2153 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 圣水富雅1#箱变102变压器间隔配电 | 500 | 17.1 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2154 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 圣水富雅2#箱变101变压器间隔配 | 400 | 8.56 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2155 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 圣水富雅2#箱变102变压器间隔配电 | 400 | 7.73 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2156 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 赏军大队 | 315 | 45.8 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2157 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 鑫宇线73左2右2#柱上变压器 | 400 | 39.7 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2158 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 李家北台新台 | 200 | 33.8 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变682热源线 | 徐家照明新台 | 400 | 23.3 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2160 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变537石东线 | 10kV石东线20#柱上变 | 315 | 23.9 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2161 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变940示镁线 | 高庄楼台新台 | 200 | 61.6 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2162 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 沟沿七队 | 200 | 11.3 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2163 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线景屯东台 | 100 | 10.9 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2164 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变633孟屯线 | 博洛铺变633孟屯线孟屯十队台 | 100 | 67.7 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2165 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 丁家二队 | 400 | 63.9 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2166 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 北万三队新台 | 250 | 22.2 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2167 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 西古二队新台 | 200 | 19.9 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变234青城线 | 青城二队 | 400 | 14.1 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2169 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变233三八线 | 李家二台新队 | 400 | 15.9 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2170 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 立志三台新队 | 200 | 54.7 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2171 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西环变364西园线 | 岳州南台 | 400 | 18.4 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2172 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 前沟66kV变电站 | 前沟变532大沟线 | 大沟十台新队 | 200 | 43.1 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2173 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 腰会新九队 | 200 | 32.4 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2174 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 新西三队 | 200 | 65.2 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2175 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 腰屯大台分队 | 200 | 6.42 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2176 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 虎庄66kV变电站 | 虎庄变632高山线 | 土台前台分街 | 200 | 26.7 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变010石硼线 | 官屯保障房101变压器间隔配电 | 630 | 23.3 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2178 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变326鑫宇线 | 10kV鑫宇线79左17右1#柱上变压器 | 400 | 14.7 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2179 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变831薛家线 | 上土台一队新台 | 200 | 36.1 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2180 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线47#柱上变 | 400 | 52.1 | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2181 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 连三二三四队新台 | 200 | 56.2 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2182 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家三四队新台 | 200 | 65.7 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2183 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 丁家六队新台 | 200 | 50.9 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2184 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 龙派庄园小区1#箱式变电站101配 | 630 | 12.5 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2185 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 龙派庄园小区2#箱式变电站101配 | 630 | 14 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变025滚子线 | 龙派庄园小区3#箱式变电站101配 | 630 | 13.6 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2187 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 东高坎八队新台 | 400 | 34.9 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2188 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变132八一线 | 鲤鱼三队新台 | 200 | 33.9 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2189 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭1#箱式变电站2#变压器 | 500 | 13.7 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2190 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭2#箱变2号变压器 | 500 | 12.2 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2191 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭4#箱变01变压器 | 400 | 11.2 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2192 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭3#箱变001#变压器 | 630 | 11.1 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2193 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭2#箱变1#变压器 | 500 | 13.2 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2194 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 金域华庭1#箱变1#变压器 | 500 | 14.2 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线50左2#柱上变压器 | 400 | 15.9 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2196 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 10kV石北线60右6#柱上变压器 | 20 | 11 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2197 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变521石牛线 | 大通公司 | 200 | 24.6 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2198 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变331铁联线 | 10kV铁联线54左1#柱上变压器 | 250 | 18.9 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2199 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线31右3#柱上变压器 | 160 | 45.1 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2200 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变673五勘线 | 10kV五勘线31右6右4#柱上变压器 | 200 | 0.04 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2201 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变672旺源线 | 10kV旺源线37右3#柱上变压器 | 400 | 66.5 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2202 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变328南轩线 | 10kV南轩线39右1#柱上变压器 | 160 | 35.9 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2203 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线45右1#柱上变压器 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线49左3#柱上变压器 | 200 | 21.6 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2205 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线49左5#柱上变压器 | 400 | 14.7 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2206 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线51#柱上变压器 | 100 | 41.1 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2207 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变535石南线 | 10kV石南线28左4#柱上变压器 | 400 | 20.4 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2208 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变534石博线 | 齐会小区配电室配电变压器 | 630 | 21.4 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2209 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 石北线63右2箱变变压器间隔配电变 | 500 | 15.3 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2210 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变333建立线 | 张塘大队南台 | 200 | 51.2 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2211 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期11#箱变101出线配 | 630 | 30.6 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2212 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期11#箱变102出线配电 | 630 | 41.7 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期12#箱变101出线配电 | 500 | 24 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2214 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期12#箱变102出线配电变 | 500 | 18.3 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2215 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期13#箱变101出线配 | 500 | 22.9 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2216 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变330春城线 | 四季春城三期13#箱变102出线配电 | 500 | 31.9 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2217 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 大沟一队 | 200 | 68.1 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2218 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 顾山楼区新台 | 200 | 29.5 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2219 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 毗芦七队南沟 | 50 | 15 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2220 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 丽景花园1#箱变101变压器间隔配 | 630 | 26.6 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2221 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 丽景花园1#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 丽景花园2#箱变101变压器间隔配 | 630 | 23.5 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2223 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变520石水线 | 丽景花园2#箱变102变压器间隔配电 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2224 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变011毗芦线 | 徐家一队新台 | 200 | 9.56 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2225 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 三元66kV变电站 | 三元变918三羊线 | 羊草沟七队 | 200 | 78.3 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2226 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变435前中线 | 下土台三队新台 | 200 | 16.2 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2227 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前会东台 | 200 | 60.6 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2228 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 前进新台 | 400 | 6.16 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2229 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 道士屯上台柱变压器 | 200 | 10.6 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2230 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金桥66kV变电站 | 金桥变644东镁线 | 前坎子南台柱上变压器 | 50 | 13.6 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 东环66kV变电站 | 东械线 | 平二三队 | 200 | 19 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2232 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅1#箱变101出线间隔配电变 | 630 | 29.7 | 443 | 443 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2233 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅1#箱变102出线间隔配电变压 | 630 | 21.1 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2234 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 大石桥66kV变电站 | 大石桥变522石北线 | 铁路小区土废箱变出线间隔配电变 | 500 | 20.3 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2235 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变021新立线 | 王围二队新台 | 400 | 18.9 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2236 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变032徐家线 | 北汤池四组西二台 | 400 | 16.5 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2237 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 10kV桥南线52#环保家属楼 | 400 | 11.4 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2238 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变324新镁线 | 后辉南台 | 400 | 19.9 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2239 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地1#箱变101出线间隔配电 | 400 | 18.5 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地1#箱变102配电变压器 | 400 | 15.8 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2241 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地2#箱变101出线间隔配电 | 630 | 17.8 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2242 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地2#箱变102配电变压器 | 630 | 20.9 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2243 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地3#箱变101变压器间隔配 | 500 | 17.1 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2244 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 西环66kV变电站 | 西华线 | 华锦天地3#箱变102变压器间隔配电 | 500 | 16.8 | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2245 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变437毕家线 | 侯家六台队新台 | 400 | 10.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2246 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 后坎66kV变电站 | 后坎变835韩家线 | 卢家七台队 新台 | 400 | 59.8 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2247 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊南区1#箱变101变压器间 | 630 | 13.3 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2248 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊南区1#箱变102变压器间隔 | 630 | 22.5 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期1#箱变101配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2250 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期1#箱变102配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2251 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期2#箱变101配电变压 | 400 | 27.4 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2252 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期2#箱变102配电变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2253 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期3#箱变101配电变压 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2254 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变683旺雅线 | 富雅豪临二期3#箱变102配电变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2255 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园1#箱变101配电变压 | 630 | 12 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2256 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园1#箱变102配电变压器 | 630 | 24.7 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2257 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园2#箱变101配电变压 | 630 | 13 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园2#箱变102配电变压器 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2259 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊南区2#箱变102变压器间隔 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2260 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变684旺宇线 | 富宇鑫尊南区2#箱变101变压器间 | 630 | 34.3 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2261 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变033祝家线 | 北汤池道南台 | 200 | 58.5 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2262 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 汤池66kV变电站 | 汤池变031苇峪线 | 东苇四队台 | 100 | 57.3 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2263 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 高坎66kV变电站 | 高坎变432高革线 | 黄家北台 | 315 | 47.6 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2264 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园3#箱变101配电变压 | 500 | 10 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2265 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南环66kV变电站 | 南环变325桥南线 | 文圣书香苑1#箱变出线间隔102配电 | 400 | 10.2 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2266 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 黄土岭66kV变电站 | 黄土岭变232和平线 | 10kV和平线1左1#柱上变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变023腰灌线 | 10kV腰灌线3#柱上变压器 | 400 | 6.14 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2268 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 石佛66kV变电站 | 石佛变332丝瓜线 | 10kV丝瓜线1右1#柱上变压器 | 400 | 4.68 | 381 | 381 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2269 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 沟沿66kV变电站 | 沟沿变235外林线 | 10k外林线2#柱上变压器 | 400 | 2.24 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2270 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 建一66kV变电站 | 建一变340建厢线 | 10kV建厢线26#柱上变压器 | 400 | 2.19 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2271 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变131青寨线 | 10kV青寨线1+1#柱上变压器 | 400 | 0.65 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2272 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 金牛山66kV变电站 | 金牛山变017夏家线 | 10kV夏家线9左7左4+1左1#柱上变压 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2273 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 南楼66kV变电站 | 南楼变932英风线 | 10k英风线1#柱上变压器 | 400 | 15.1 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2274 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 官屯66kV变电站 | 官屯变014山西线 | 10kV山西线5左1#柱上变压器 | 400 | 2.77 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2275 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园3#箱变102配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 太平66kV变电站 | 太平变635秦屯线 | 御苑山庄1#箱变101变压器间隔配 | 315 | 36.8 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2277 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园4#箱变101配电变压 | 500 | 10 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2278 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园4#箱变102配电变压器 | 500 | 0 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2279 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园5#箱变101配电变压 | 630 | 11 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2280 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变674旺兴线 | 兴隆锦绣家园5#箱变102配电变压器 | 630 | 0 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2281 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 银隆首府1#箱变高压间隔配电变压 | 630 | 7.16 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2282 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 银隆首府2#箱变高压间隔配电变压 | 630 | 8.56 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2283 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变669富丽线 | 银隆首府3#箱变高压间隔配电变压 | 630 | 6.04 | 592 | 592 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2284 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 马家六台队新 | 200 | 37 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2285 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 北苑家园1#箱变配电压器 | 630 | 17.8 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2286 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 北苑家园2#箱变出线间隔配电压 | 630 | 15.2 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2287 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旺隆66kV变电站 | 旺隆变686二高线 | 北苑家园3#箱式变电站出线间隔配 | 630 | 29 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2288 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 周家66kV变电站 | 周家变133周家线 | 大金三队 | 200 | 5.22 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2289 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 马家新一台 | 200 | 68.1 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2290 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变136赏军线 | 马家新四台 | 200 | 50.8 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2291 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 马家新八台 | 100 | 30.9 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2292 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 水源66kV变电站 | 水源变135水源线 | 马家新三台 | 200 | 26.3 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2293 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开九队 | 200 | 15.2 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 新开十队 | 400 | 12.2 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2295 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变017社直线 | 旗口七队新台 | 200 | 84.8 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2296 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 旗口66kV变电站 | 旗口变016二道线 | 曾屯一队 | 200 | 12.6 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2297 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅小区5#箱变101配电变压 | 630 | 15.1 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2298 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅小区4#箱变101配电变压 | 630 | 15.1 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2299 | 国网营口市大石桥市供电公司 | 望马66kV变电站 | 望马变836永安线 | 怡水沅小区6#箱变101配电变压 | 630 | 15.1 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2300 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁北2号 | 400 | 60.6 | 158 | 158 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2301 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石五台 | 160 | 67.9 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2302 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 边电供暖2号变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁四队北 | 200 | 99.9 | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2304 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 边城镇政府，机关干部楼 | 200 | 66.6 | 67 | 67 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2305 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 农机宿舍照明 | 400 | #### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2306 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 小桥村村台 | 160 | 26.6 | 117 | 117 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2307 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 薄家一队2号 | 100 | 81 | 19 | 19 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2308 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 后山村设施农业综合台二 | 200 | 0 | 200 | 200 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2309 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石六台2号 | 100 | 61.5 | 39 | 39 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2310 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 西台村照明 | 315 | 96.3 | 12 | 12 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2311 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 老边区招待所综合台 | 200 | 25 | 150 | 150 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 东信锦绣新苑 | 400 | ##### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2313 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 花园路3号 | 200 | 51.1 | 98 | 98 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2314 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 东台村 | 400 | 40.5 | 238 | 238 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2315 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石二台 | 200 | 82.6 | 35 | 35 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2316 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 蔬菜公司 | 315 | 60.3 | 125 | 125 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2317 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 后山村设施农业综合台一 | 200 | 3.32 | 193 | 193 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2318 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 老边区医院综合台 | 315 | 20.9 | 249 | 249 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2319 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 东台二 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2320 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁三队2# | 200 | 73.8 | 52 | 52 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁四队南 | 315 | 71 | 91 | 91 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2322 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 龙山2号2# | 315 | 46.8 | 168 | 168 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2323 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变316边北线 | 示范二村东台 | 50 | #### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2324 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗河西家属台 | 400 | 92.4 | 30 | 30 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2325 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新区2号 | 200 | 64.6 | 71 | 71 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2326 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 金屯一台 | 200 | 75.7 | 49 | 49 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2327 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 北楼宿舍 | 160 | 50.6 | 79 | 79 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2328 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 龙山3号 | 315 | 46.1 | 170 | 170 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2329 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁五队2# | 200 | 75 | 50 | 50 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 前塘照明2号 | 100 | 56.7 | 43 | 43 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2331 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 花园4号 | 315 | 45.9 | 171 | 171 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2332 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 十三厂 | 30 | 45.5 | 16 | 16 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2333 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 四栋房一 | 100 | 60.9 | 39 | 39 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2334 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 开发公司安居台 | 200 | 57.3 | 85 | 85 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2335 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 锦绣新苑2号变压器 | 400 | 61.8 | 153 | 153 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2336 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 老边文苑小区 | 100 | 59.8 | 40 | 40 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2337 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙北台 | 315 | 50.5 | 156 | 156 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2338 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 钢一线 | 磷肥厂宿舍楼 | 100 | 36.1 | 64 | 64 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗村照明东箱 | 160 | 43.3 | 91 | 91 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2340 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 宝潞花园2#箱1#变压器 | 630 | 65 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2341 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 花园路路1号 | 160 | 39.2 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2342 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 开发5号 | 315 | 40.1 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2343 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁五队 | 250 | 55.5 | 111 | 111 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2344 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 示范厂照明 | 200 | 27.8 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2345 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 老边二队 | 160 | 37 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2346 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 山水文苑B2#箱变1#变 | 630 | 60.8 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2347 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 情景洋房 | 315 | 48.9 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 牛家村 | 315 | 50.6 | 156 | 156 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2349 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小边村新台变压器 | 100 | 92.3 | 8 | 8 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2350 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 龙山1号台2# | 315 | 39.5 | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2351 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 房产公司宿舍楼2号台 | 200 | 51.7 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2352 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 商业街武装部.市政路灯 | 315 | 44 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2353 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 中兴家园 | 315 | 37.3 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2354 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 南楼宿舍 | 100 | 54.5 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2355 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 火车站照明房产开发 | 100 | 24.1 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2356 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 双井综合三队 | 160 | 96.9 | 5 | 5 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 粮贸小区 | 100 | 41.1 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2358 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 联建楼分台2# | 160 | 46.8 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2359 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 锦绣新苑箱变1#站内变压器 | 630 | 64 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2360 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 边电供暖1号变压器 | 400 | 0 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2361 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 石条道 | 400 | 62.3 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2362 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 开发公司龙山1号台 | 400 | 39.2 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2363 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变032边南甲线 | 商场南住宅.大连工务段老边道口 | 100 | 30.6 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2364 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新区1号 | 200 | 38 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2365 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 工商局宿舍 | 400 | 36 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 红福尚品 | 400 | 39.2 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2367 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁北台 | 400 | 48.2 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2368 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 山水文苑4#箱变1#变压器 | 630 | 40.1 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2369 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 迎宾小区箱变站内变压器 | 630 | 51.3 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2370 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁六队南台2# | 400 | 40.9 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2371 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 高中房产小区 | 200 | 81.3 | 37 | 37 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2372 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 二道村 | 200 | 85.6 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2373 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石三台 | 160 | 26.6 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2374 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边裕鑫花园小区2# | 400 | 39 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 山水文苑1#箱变1#变压器 | 630 | 36.4 | 401 | 401 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2376 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 宝潞花园1#箱变1#变压器 | 630 | 43.2 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2377 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁六队东台 | 400 | 42.1 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2378 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 花园路6号 | 400 | 29.2 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2379 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 花园路五号台2# | 315 | 33.4 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2380 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 东大四队变压器 | 200 | 46 | 108 | 108 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2381 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 老边区环保住宅 | 315 | 29.9 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2382 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 锦绣新苑3号变压器 | 400 | 54.5 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2383 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 房产开发青年台 | 400 | 48.2 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 山水文苑B1#箱变1#变 | 630 | 39.9 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2385 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 小桥村新台 | 100 | 30.8 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2386 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 粮食局宿舍 | 200 | 33.1 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2387 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 西岗北台 | 200 | 43.6 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2388 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进3队 | 315 | 59.1 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2389 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 石油机械 | 100 | 33.8 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2390 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 董家二队 | 160 | 57.8 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2391 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 老边鱼政管理 | 400 | 28.2 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2392 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变021边南乙线 | 辰威小区1#箱变1#变 | 630 | 30 | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 石条道2号 | 200 | 29.1 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2394 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 后石村二号 | 160 | 77.4 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2395 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边裕鑫花园小区1# | 400 | 43.5 | 226 | 226 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2396 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村1#箱变1#变压器 | 500 | 28.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2397 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 万泰综合台2号 | 315 | 35.4 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2398 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 四栋房 | 100 | 26.8 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2399 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸66kV变电站 | 北甸变303石灰线 | 石灰南台 | 200 | 36.3 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2400 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 山水文苑2#箱变1#变压器 | 630 | 35.3 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2401 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 兴无一队 | 200 | 23.2 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 金屯三台 | 400 | 64.3 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2403 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 红福源1号 | 315 | 33.4 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2404 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁二队 | 400 | 24.3 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2405 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 示范场一村 | 160 | 64.6 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2406 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 光明东台 | 200 | 87.4 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2407 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 于杨新区 | 160 | 74.6 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2408 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 宝路街3#箱变站内变压器 | 630 | 34.2 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2409 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村5#箱变1#变压器 | 315 | 36.4 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2410 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 董家五队 | 200 | 36.3 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁东二号 | 315 | 35.2 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2412 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 东大三队 | 200 | 75.1 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2413 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 双井二队 | 315 | 53.5 | 147 | 147 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2414 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 段家一队3# | 100 | 40.4 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2415 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 工商银行宿舍 | 100 | 23.1 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2416 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变023城西乙线 | 立交桥北 | 200 | 33.3 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2417 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村2#箱变1#变压器 | 400 | 28.5 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2418 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村7#箱变1#变压器 | 400 | 28.1 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2419 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 三家子一台 | 400 | 17 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新邨2#箱变1#变压器 | 630 | 21.4 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2421 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 二道镇政府机关 | 315 | 40.3 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2422 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 锦绣新苑箱变2号主变 | 630 | 40 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2423 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 东柳1队 | 200 | 29.7 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2424 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小边村变压器 | 160 | 51 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2425 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 万太房地产 | 200 | 40.5 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2426 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 三家三四队2号 | 100 | 90.1 | 10 | 10 | ## | 否 | 无 | |
| 2427 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 于家综合台 | 315 | 57 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2428 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 兴无南台 | 200 | 51.9 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变032边南甲线 | 求达宿舍．大连工务段老边街口 | 315 | 32.7 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2430 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村大队 | 400 | 22.6 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2431 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 西大二队南台变压器 | 160 | 53 | 75 | 75 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2432 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 国网老边1号充电站变压器配电变压 | 630 | 14.7 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2433 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变023城西乙线 | 天赋领墅小区1#配电室01#配电变压 | 630 | 29.4 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2434 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区2#箱变配电变压器 | 630 | 25.6 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2435 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 教委楼 | 315 | 28.7 | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2436 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 开发公司龙山2号 | 200 | 23.9 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2437 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 东大一队 | 160 | 60.3 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村6#箱变1#变压器 | 400 | 27.1 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2439 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下4#箱变变压器 | 400 | 31.6 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2440 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 营口县良种场 | 200 | 30.3 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2441 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 东柳市场台 | 160 | 39 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2442 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸66kV变电站 | 北甸变303石灰线 | 北甸子村2号台 | 200 | 38.4 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2443 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村大队二号台 | 400 | 16.4 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2444 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景4#配电室变压器 | 400 | 13.8 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2445 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 西岸丽景2#箱变配电变压器 | 630 | 25.9 | 467 | 467 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2446 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变021边南乙线 | 辰威小区2#箱变1#变 | 630 | 18.8 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 辰威小区4#箱变1#变 | 630 | 22.3 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2448 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 廉租房住宅小区1#箱变站内变压器 | 630 | 19.8 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2449 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 廉租房住宅小区2#箱变站内变压器 | 630 | 19.5 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2450 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小平山一二队变压器 | 400 | 86.5 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2451 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 双井八队 | 400 | 54.6 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2452 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变028钢二线 | 铆焊厂照明 | 160 | 32.4 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2453 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 西大一队变压器 | 160 | 56.7 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2454 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 土城村 | 400 | 33.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2455 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 站台1号 | 100 | 28.9 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸66kV变电站 | 北甸变303石灰线 | 北甸村台 | 400 | 33.1 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2457 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁二队2号 | 400 | 88.4 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2458 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下8号箱变变压器 | 400 | 21.5 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2459 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 金屯二队2号 | 400 | 23.1 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2460 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 段家一队2号台变压器 | 100 | 54.5 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2461 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 后石村一号 | 315 | 19 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2462 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 赵平村西变 | 400 | 58.6 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2463 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 二道乡田栋房水站 | 100 | 20.3 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2464 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 玉隆新苑箱变1#站内变压器 | 630 | 25.7 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村3#箱变1#变压器 | 400 | 23.6 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2466 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边新村4#箱变1#变压器 | 630 | 21.7 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2467 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 山水文苑3#箱变1#变压器 | 630 | 27.2 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2468 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新邨1#箱变1#变压器 | 630 | 28 | 454 | 454 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2469 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 拐角楼 | 160 | 26.4 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2470 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变124三征甲线 | 新兴村2号 | 200 | 57.1 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2471 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 辰威小区3#箱变 | 630 | 32.9 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2472 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 董家三队2# | 100 | 83.4 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2473 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 城子南台2#台变压器 | 200 | 43.6 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 海化二台 | 315 | 8.24 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2475 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁六队南台 | 315 | 44.2 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2476 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 老边3队 | 200 | 17.3 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2477 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 联建楼分台 | 400 | 27.6 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2478 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 老边新区照明 | 400 | 19.6 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2479 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 海化三台 | 100 | 19.4 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2480 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园4号箱变变压器 | 400 | 23.3 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2481 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变316边北线 | 后山三队 | 200 | 24.9 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2482 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区1#箱变配电变压器 | 630 | 21.8 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 启晨北台 | 315 | 26.1 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2484 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁二队西 | 315 | 69.1 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2485 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下3#箱变变压器 | 630 | 30.9 | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2486 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 前岗村2号 | 200 | 23.5 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2487 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园5号箱变变压器 | 400 | 19 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2488 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 示范场二村西台2#台 | 315 | 33.3 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2489 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下6#箱变配电变压器 | 400 | 29.1 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2490 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变021边南乙线 | 废品金属考核 | 160 | 19 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2491 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变403砖厂线 | 太和高效种植园 | 200 | 29.1 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 兴无大队 | 200 | 33.6 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2493 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 前塘园田三队 | 200 | 21.7 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2494 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 房产公司宿舍 | 315 | 21 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2495 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 天赋B区2号箱变配电变压器 | 400 | 26.6 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2496 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 东台三号 | 200 | 24.9 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2497 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 李家新台 | 100 | 86.8 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2498 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 站台2号 | 100 | 21.8 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2499 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗村西照明箱 | 200 | 32.9 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2500 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 西岸丽景3#箱变配电变压器 | 630 | 16.6 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变023城西乙线 | 天赋领墅小区1#配电室02#配电变压 | 630 | 22.9 | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2502 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B3号箱变1#变 | 630 | 20 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2503 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 福德新苑2#箱变配变变压器 | 630 | 19.2 | 509 | 509 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2504 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变028钢二线 | 轧钢厂宿舍 | 160 | 17.8 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2505 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 二道村沟北照明 | 200 | 48.6 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2506 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 东大二队 | 400 | 42.7 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2507 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 聂家村变压器 | 400 | 52.8 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2508 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下2#箱变变压器 | 400 | 21.6 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2509 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下7号箱变变压器 | 630 | 24.9 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变021边南乙线 | 辰威小区2#箱变2#变 | 630 | 19.8 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2511 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 段家一队变压器 | 100 | 50.1 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2512 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 新立照明一队 | 315 | 86.3 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2513 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 大兴四五队2号 | 200 | 18.1 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2514 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新邨二期2#箱变配电变压器间 | 630 | 24 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2515 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B9号箱变1#变 | 630 | 11.7 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2516 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 洪兴华府1#箱变变压器 | 630 | 17.7 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2517 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府3#箱变配电变压器 | 315 | 24.5 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2518 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 良种场台二号 | 400 | 55.3 | 179 | 179 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗路东照明 | 160 | 29.7 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2520 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 后石二台 | 200 | 91.4 | 17 | 17 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2521 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区4#箱变配电变压器 | 630 | 13.5 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2522 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B1号箱变1#变 | 630 | 19.1 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2523 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁一七队 | 200 | 29.9 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2524 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 兴无西台 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2525 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 杨屯村 | 200 | 45.2 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2526 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B4号箱变1#变 | 630 | 16.6 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2527 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 西岸丽景1#箱变配电变压器 | 630 | 19 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 福德新苑1#箱变配变变压器 | 630 | 19.3 | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2529 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X10号变压器 | 400 | 2.5 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2530 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变030龙山乙线 | 区机关一、二 | 160 | 14.7 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2531 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园3号箱变变压器 | 500 | 17.6 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2532 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 前塘村照明 | 200 | 12.7 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2533 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 西岗村 | 400 | 38 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2534 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 薄家二队2号 | 200 | ##### | 0 | 0 | ### | 是 | 2024.12 | |
| 2535 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 白灰小区 | 200 | 39.7 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2536 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 鲜族大队2# | 100 | 39 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 薄家一队 | 400 | 39.2 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2538 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 东柳东台 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2539 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进二队2# | 400 | 71.1 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2540 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡3号变压器 | 400 | 21.6 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2541 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 老边三队联建楼 | 315 | 18.9 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2542 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变403砖厂线 | 西大坝家属台 | 200 | 24 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2543 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 黄旗村照明 | 400 | 78 | 88 | 88 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2544 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 熙湖逸品小区3#箱变配变 | 630 | 17.3 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2545 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府1#箱变配电变压器 | 630 | 17.7 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下5#箱变变压器 | 400 | 19.2 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2547 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A2#箱变1#变压器 | 630 | 23.3 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2548 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 铁南新区变压器 | 200 | 20.2 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2549 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 太平三队 | 400 | 16.3 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2550 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小平山四队变压器 | 315 | 58.6 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2551 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 大兴一、六队2号台 | 200 | 50.7 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2552 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村东台2号 | 400 | 53.6 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2553 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下9号箱变变压器配电变压器 | 400 | 18 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2554 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进三队2# | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 天赋B区3号箱变101配电变压器 | 400 | 28.2 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2556 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 天赋B区4号箱变101配电变压器 | 400 | 23.5 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2557 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变023城西乙线 | 立交桥南综合台区 | 200 | 11.2 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2558 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 前岗村照明 | 200 | 18.4 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2559 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 崔家村变压器 | 400 | 72 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2560 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 崔家五队变压器 | 400 | 33.7 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2561 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村东台 | 400 | 17 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2562 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村大队3号 | 400 | 9.05 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2563 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变022新东二线 | 东城天下1#箱变变压器 | 400 | 23.9 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进一队2#箱变 | 400 | 51.5 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2565 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 钢铁三队变压器 | 400 | 15.7 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2566 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小边村2号 | 200 | 41.9 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2567 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X6号变压器 | 400 | 5.05 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2568 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变018郑家二线 | 赵家一组 | 250 | 76.2 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2569 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 柳树新邨二期1#箱变配电变压器间 | 630 | 24 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2570 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 熙湖逸品小区2#箱变配变 | 630 | 16.8 | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2571 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 熙湖逸品小区1#箱变配变 | 630 | 13.5 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2572 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B8号箱变1#变 | 630 | 13 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A3#箱变1#变压器 | 630 | 16.6 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2574 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区5#箱变配电变压器 | 630 | 12.2 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2575 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 福德新苑3#箱变配变变压器 | 630 | 16.8 | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2576 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 福德新苑4#箱变配变变压器 | 630 | 13 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2577 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡1号变压器 | 630 | 14.1 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2578 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 后石村3号 | 200 | 73 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2579 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 红福源2号 | 400 | 31.6 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2580 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗路东2号 | 400 | 26.1 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2581 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 东岗四队 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进二队4号 | 315 | 93.3 | 21 | 21 | ## | 否 | 无 | |
| 2583 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁一二七队号柱上变压器 | 400 | 14 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2584 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 西大圈3号 | 400 | 13.2 | 347 | 347 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2585 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙五六队 | 400 | 18.7 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2586 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 金屯二队 | 400 | 13.1 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2587 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 老干部局综合台 | 100 | 21.2 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2588 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 示范场二村西台 | 160 | 3.43 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2589 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 兴无大队2号 | 200 | 22.2 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2590 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 城子五六队变压器 | 400 | 53.4 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X7号变压器 | 400 | 1.75 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2592 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X9号变压器 | 400 | 12.6 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2593 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 崔家五金厂 | 200 | 33 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2594 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园7号箱变变压器 | 500 | 11.3 | 443 | 443 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2595 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石一台 | 400 | 35.5 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2596 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸66kV变电站 | 北甸变303石灰线 | 石灰村中台 | 400 | 20.9 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2597 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 西大一队2号台变压器 | 200 | 52.8 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2598 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙五六队2号 | 200 | 24.2 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2599 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 薄家二队 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区7#箱变配电变压器 | 630 | 11.7 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2601 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B5号箱变1#变 | 630 | 16.7 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2602 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B6号箱变1#变 | 630 | 16.5 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2603 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A1#箱变1#变压器 | 630 | 17.4 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2604 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府2#箱变配电变压器 | 630 | 12.4 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2605 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 后山四队 | 400 | 30.6 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2606 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 达家村 | 200 | 46.5 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2607 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区6#箱变配电变压器 | 630 | 12.2 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2608 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景3#配电室变压器 | 630 | 12.4 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A7#箱变1#变压器 | 630 | 12.4 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2610 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 太平二队 | 200 | 17.5 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2611 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 商店宿舍 | 100 | 15.4 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2612 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B7号箱变1#变 | 630 | 12.9 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2613 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A4#箱变1#变压器 | 630 | 13.6 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2614 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A6#箱变1#变压器 | 630 | 14.6 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2615 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 后山四队2号 | 100 | 16.2 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2616 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变021新城二线 | 恒大城一期1号配电站3#配变变压器 | 800 | 26.4 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2617 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 西台村2# | 400 | 68.1 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 东柳5队 | 400 | 13.7 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2619 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园6号箱变变压器 | 400 | 10.8 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2620 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 城子北变压器 | 400 | 58.3 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2621 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B区10号箱变配变变压器 | 630 | 8.73 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2622 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X13号变压器 | 400 | 3.36 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2623 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X5号变压器 | 400 | 37.1 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2624 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X8号变压器 | 400 | 18.4 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2625 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 于家3号 | 200 | 71.7 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2626 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙南变 | 400 | 41.4 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变319路南线 | 崔家四队 | 200 | 38.5 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2628 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变018郑家二线 | 赵家二队2号 | 100 | 30.9 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2629 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 赵平东2号 | 200 | #### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2630 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府二期2号变压器 | 500 | 12.5 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2631 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 崔家三队 | 400 | 16.8 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2632 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 三家一二队2号 | 400 | 32.1 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2633 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 东岗一二队2号台 | 400 | 37.7 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2634 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 大兴四五队 | 400 | 17.6 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2635 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变316边北线 | 后山东台 | 200 | 65.6 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变316边北线 | 后山村一队 | 200 | 17.3 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2637 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变319路南线 | 崔家四队2# | 200 | 11.6 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2638 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 桥梁考核表 | 200 | 12.5 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2639 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 西柳二队变压器 | 400 | 23.5 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2640 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1036西龙乙线 | 龙湾B2号箱变1#变 | 630 | 20.3 | 502 | 502 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2641 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变409二道线 | 红旗南台 | 200 | 13.5 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2642 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙南2号 | 400 | 35.2 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2643 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 于家村2号 | 400 | 43.1 | 228 | 228 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2644 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X12号变压器 | 400 | 4.44 | 382 | 382 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 国网营口市老边区供电公司 | 北甸66kV变电站 | 北甸变303石灰线 | 石灰北台 | 200 | 55.9 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2646 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进二队3号 | 400 | 66.6 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2647 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府二期5号变压器 | 630 | 11.4 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2648 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变020城内东线 | 宏景华府小区3#箱变配电变压器 | 630 | 13.4 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2649 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台205花石线 | 金屯村四号台 | 400 | 39.7 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2650 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变033西金乙线 | 青年创业园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 13.3 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2651 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 辰威丽湾2号变压器 | 630 | 11.7 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2652 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变021新城二线 | 恒大城一期1号配电站配变变压器 | 800 | 14 | 688 | 688 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2653 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期1号箱变变压器 | 630 | 10.4 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期2号箱变变压器 | 630 | 13.2 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2655 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期4号箱变101配电变压 | 630 | 10.4 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2656 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期5号箱变变压器 | 630 | 9.19 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2657 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变316边北线 | 示范村二台村 | 200 | 30.7 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2658 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 老爷庙农设施综合业台 | 400 | 55.8 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2659 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 董家三队 | 200 | 25 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2660 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变303六三线 | 江家二队变压器 | 200 | 62.4 | 75 | 75 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2661 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 盐西台 | 100 | 6.6 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2662 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗西厢2号 | 400 | 36 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2663 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 西柳五队变压器 | 400 | 9.07 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2664 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景2#配电室变压器 | 800 | 11.8 | 706 | 706 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2665 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景7#配电室变压器 | 800 | 10.5 | 716 | 716 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2666 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变021新城二线 | 恒大城1号箱变变压器 | 630 | 14.6 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2667 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变021新城二线 | 恒大城一期1号配电站2#配变变压器 | 800 | 19.2 | 646 | 646 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2668 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变021新城二线 | 恒大城一期2号配电站配变变压器 | 800 | 21.6 | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2669 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期3号箱变变压器 | 400 | 8.03 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2670 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 城子北台2#台变压器 | 200 | 36.8 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2671 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡2号变压器 | 500 | 15.8 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X1号变压器 | 400 | 10.8 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2673 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X3号变压器 | 400 | 2.9 | 388 | 388 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2674 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进一队3号 | 400 | 80.1 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2675 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进1队 | 200 | 28.5 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2676 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 盐北台 | 160 | 10.5 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2677 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变124三征甲线 | 新兴村3号 | 200 | 11.6 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2678 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小平山三四队变压器 | 400 | 75 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2679 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 盐西2台 | 200 | 10.6 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2680 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 蓝旗河东家属台 | 100 | 53.1 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 前岗新台 | 200 | 14.2 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2682 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 西大圈4号 | 100 | 81.6 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2683 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 陈甸二队2号 | 200 | 53.8 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2684 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 双井1号 | 400 | 37.8 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2685 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变018郑家二线 | 赵家二组 | 400 | 59.5 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2686 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X11号变压器 | 400 | 1.53 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2687 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府二期3号箱变102配电变压器 | 630 | 9.7 | 569 | 569 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2688 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 洪兴华府4#箱变变压器 | 630 | 10.7 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2689 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 崔家村2号台变压器 | 315 | 87.2 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | 国网营口市老边区供电公司 | 西屯66kV变电站 | 西屯变1023西龙甲线 | 龙湾A5#箱变1#变压器 | 630 | 9.31 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2691 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 辰威丽湾1号变压器 | 630 | 10.1 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2692 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下10#箱变变压器 | 630 | 10.2 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2693 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下11#箱变变压器 | 630 | 7.32 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2694 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 天赋B区1号箱变配电变压器 | 630 | 20.9 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2695 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 西岗村南台 | 160 | 26.2 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2696 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 韩家南台 | 80 | 6.5 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2697 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小平山四队2# | 400 | 86.2 | 55 | 55 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2698 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 赖家村 | 400 | 28.8 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 六分厂1号 | 400 | 15.6 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2700 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 东岗村台 | 400 | 11.8 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2701 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进2队 | 315 | 25 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2702 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 崔家照明 | 400 | 35.5 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2703 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 大兴一六队 | 400 | 10.3 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2704 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 盐东台 | 160 | 4.44 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2705 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 太平一队 | 400 | 8.55 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2706 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变124三征甲线 | 新兴大队照明 | 400 | 11.9 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2707 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景1#配电室2#变压器 | 800 | 6.58 | 747 | 747 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景5#配电室变压器 | 630 | 6.48 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2709 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 金域尚景6#配电室变压器 | 800 | 12.1 | 703 | 703 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2710 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 李家村 | 200 | 42.3 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2711 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变306柳树线 | 赵平村东变 | 400 | 22.3 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2712 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 西岗西台 | 160 | 9.1 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2713 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变318三家线 | 双河新邨102出线间隔配电变压器 | 630 | 6.66 | 588 | 588 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2714 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 恒大城一期2号配电站2#变压器 | 800 | 20 | 640 | 640 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2715 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 水泵厂宿舍变压器 | 200 | 29.6 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2716 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 曹家二号 | 400 | 24.1 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 赖家村2号 | 200 | 40.2 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2718 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 三家子二台 | 400 | 22.7 | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2719 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 曹家一号 | 400 | 52.1 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2720 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 城子南变压器 | 400 | 82.1 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2721 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石四台 | 400 | 34.1 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2722 | 国网营口市老边区供电公司 | 郑家66kV变电站 | 郑家变008郑滨一线 | 前进一队4号 | 200 | 42.6 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2723 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府二期4号变压器 | 630 | 10.5 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2724 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 洪兴华府2#箱变变压器 | 630 | 6.78 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2725 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变031城内西线 | 洪兴华府3#箱变变压器 | 630 | 9.24 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变308太平线 | 赖家三队 | 400 | 48.3 | 207 | 207 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2727 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 陈甸二队 | 400 | 60.4 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2728 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边大队五养照明 | 250 | 13.6 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2729 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 辰威丽湾3号变压器 | 630 | 11.2 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2730 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 辰威丽湾4号变压器 | 630 | 8.23 | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2731 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 段家二队照明变压器 | 400 | 83.3 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2732 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城一线 | 御景公馆7#箱变1#变压器 | 630 | 4.88 | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2733 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 前塘园田 | 400 | 42.3 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2734 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X2号变压器 | 400 | 5.83 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下12号箱电变配变压器 | 630 | 7.43 | 583 | 583 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2736 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 东城天下13号箱电变配变压器 | 630 | 8.34 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2737 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变313铁南线 | 四栋房东台 | 50 | 7.94 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2738 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变303六三线 | 江家四队变压器 | 400 | 57.2 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2739 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 董家村综合台 | 200 | 7.06 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2740 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变304中小线 | 前塘三队 | 200 | 21.7 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2741 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变409二道线 | 红旗北台 | 400 | 21.5 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2742 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 扬屯村2号 | 400 | 14.8 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2743 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变306前山线 | 小桥村园田 | 200 | 4.7 | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2744 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 后塘北变压器 | 250 | #### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2745 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 新农村养殖园区 | 200 | 54.4 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2746 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 钢铁东一号 | 100 | 4.27 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2747 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变321农机线 | 后塘北台变压器 | 315 | 50.3 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2748 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡4号变压器配电变压器 | 630 | 5.46 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2749 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 昆仑华府二期1号变压器 | 630 | 3.25 | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2750 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡5号箱变1号变 | 630 | 5.3 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2751 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡5号箱变2号变 | 630 | 5.64 | 594 | 594 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2752 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡7号箱变1号变压器 | 630 | 10 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡7号箱变2号变压器 | 630 | 7.25 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2754 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 辰威丽湾二期1号箱变变压器 | 630 | 7.34 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2755 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 御景公馆4#箱变2#变压器 | 630 | 3.82 | 606 | 606 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2756 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 御景公馆5#箱变2#变压器 | 630 | 2.59 | 614 | 614 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2757 | 国网营口市老边区供电公司 | 土城66kV变电站 | 土城变401蓝旗线 | 西大圈5号 | 160 | 28.9 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2758 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 新立2号台 | 200 | 96.1 | 8 | 8 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2759 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台207花纸线 | 大村X4号变压器 | 400 | 1.92 | 392 | 392 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2760 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东一线 | 林昌第五郡6号箱变1号变压器 | 500 | 6.85 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2761 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变新城一线 | 御景公馆2#箱变变压器 | 630 | 6.33 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 朝鲜大队 | 200 | 3.75 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2763 | 国网营口市老边区供电公司 | 边东66kV变电站 | 边东变317边南线 | 小平山二队2号 | 315 | 97.1 | 9 | 9 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2764 | 国网营口市老边区供电公司 | 花英台66kV变电站 | 花英台201花边线 | 前石六台 | 200 | 52.7 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2765 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 老边四队照明 | 400 | 2.46 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2766 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 王家新区1号 | 400 | 1.13 | 395 | 395 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2767 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变022新东二线 | 金域尚景1#配电室1#变压器 | 800 | 12.3 | 701 | 701 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2768 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变304东大线 | 小平山二队变压器 | 315 | 73.9 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2769 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变519铁北三线 | 滨州佳园二期6号箱变变压器 | 400 | 5.06 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2770 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 天赋锦麟合院1#箱变2#变压器 | 630 | 5.12 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 天赋锦麟合院2#箱变1#变压器 | 630 | 5.77 | 594 | 594 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2772 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 天赋锦麟合院2#箱变2#变压器 | 500 | 4.87 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2773 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 天赋锦麟合院5#箱变1#变压器 | 630 | 4.28 | 603 | 603 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2774 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 天赋锦麟合院5#箱变2#变压器 | 630 | 4.66 | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2775 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 御景公馆4#箱变1#变压器 | 630 | 4.77 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2776 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 御景公馆7#箱变2#变压器 | 630 | 4.01 | 605 | 605 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2777 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 新城二线 | 御景公馆8#箱变1#变压器 | 630 | 4.47 | 602 | 602 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2778 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变303六三线 | 江家一队西台变压器 | 400 | 91.2 | 35 | 35 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2779 | 国网营口市老边区供电公司 | 路南66kV变电站 | 路南变303六三线 | 江家三队变压器 | 200 | 34 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 国网营口市老边区供电公司 | 柳树66kV变电站 | 柳树变310西大线 | 东大村农设施综合台 | 160 | 31.4 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2781 | 国网营口市老边区供电公司 | 大兴66kV变电站 | 大兴变130董家线 | 造纸厂照明台 | 400 | 23.1 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2782 | 国网营口市老边区供电公司 | 老边66kV变电站 | 老边变019龙山甲线 | 王家新区2 | 200 | 81.3 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2783 | 国网营口市老边区供电公司 | 城东66kV变电站 | 城东变003新东二线 | 辰威丽湾二期2号箱变变压器 | 630 | 3.1 | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2784 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线3号柱上变压器 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2785 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线50右2号柱上变压器 | 315 | 88.18 | 37 | 37 | ## | 是 | 2024.12 | |
| 2786 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线50右4号柱上变压器 | 315 | 8.31 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2787 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线53号柱上变压器 | 315 | 21.59 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2788 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线53右2号柱上变压器 | 315 | 10.79 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线53右4号柱上变压器 | 315 | 13.65 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2790 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线55左1号柱上变压器 | 250 | 11.07 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2791 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线58左2号柱上变压器 | 315 | 11.12 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2792 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线58左3号柱上变压器 | 315 | 13.56 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2793 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线60号柱上变压器 | 315 | 34.61 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2794 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线51号柱上变压器 | 400 | 17.72 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2795 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 船厂线 | 船厂线56号柱上变压器 | 200 | 32.51 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2796 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 大桥线 | 高新线31号柱上变压器 | 80 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 2797 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 高新线 | 高新线7左24号柱上变压器 | 200 | 1.26 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 炮台线 | 炮台线5左7左8右3右1号柱上变压器 | 200 | 1.99 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2799 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 炮台线 | 炮台线6左2号箱式变101号间隔配 | 630 | 5.30 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2800 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 炮台线 | 炮台线6左3号箱式变101号间隔配 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2801 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 船厂线33号柱上变压器 | 250 | 5.18 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2802 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 9.24 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2803 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 2.79 | 612 | 612 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2804 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 3.56 | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2805 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 8.16 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2806 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 8.20 | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2807 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 丽海新苑小区6号箱式变1号变压器 | 630 | ##### | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2808 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 船厂线60号（北）柱上变压器 | 200 | 13.49 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2809 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 新联线 | 新联线47左4右1号柱上变 | 400 | 8.85 | 365 | 365 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2810 | 国网营口市西市区供电分公司 | 海防66kV变电站 | 养殖线 | 养殖线25号柱上变压器 | 100 | 17.03 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2811 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区1 | 630 | 11.44 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2812 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区2 | 630 | 8.57 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2813 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区3 | 630 | 13.53 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2814 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区6 | 630 | 23.56 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2815 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区7 | 630 | 9.99 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2816 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区8 | 630 | 8.41 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2817 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线-新力乙线中天英伦名邸小区 | 630 | 8.43 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2818 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线书香门第小区1号箱式变103间 | 500 | 13.35 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2819 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线书香门第小区2号箱式变103间 | 630 | 12.65 | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2820 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线书香门第小区3号箱式变103间 | 630 | 11.64 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2821 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 博南甲线 | 拦海分永胜支17号柱上变压器 | 200 | 26.96 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2822 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 博南甲线 | 拦海分永胜支25号柱上变压器 | 400 | 17.60 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2823 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 博南甲线 | 拦海分永胜支45号柱上变压器 | 400 | 11.56 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2824 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 华源金水湾小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 12.57 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 五矿铂海湾小区(三期)3号箱式变1 | 630 | 12.16 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2826 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期三南区2号 | 630 | 14.14 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2827 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线47号环网柜左1号柱上变压 | 200 | 8.28 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2828 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线澄湖建鑫城1号配电室101 | 630 | 17.60 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2829 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线华源金水湾小区2号箱式变 | 500 | 11.90 | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2830 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线华源金水湾小区3号箱式变 | 500 | 13.41 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2831 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线华源金水湾小区三期4号箱 | 630 | 7.70 | 581 | 581 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2832 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线华源金水湾小区三期5号箱 | 630 | 13.96 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2833 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿铂海湾四期三区1号箱 | 500 | 14.13 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿铂海湾四期三区2号箱 | 500 | 17.61 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2835 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期二区1号箱 | 630 | 14.94 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2836 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期二区2号箱 | 500 | 14.44 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2837 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期二区3号箱 | 500 | 13.96 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2838 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期二区4号箱 | 630 | 20.97 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2839 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 澄湖甲线五矿渤海湾四期三南区1号 | 500 | 20.76 | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2840 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 海航华府小区1号配电室101间隔配 | 400 | 17.41 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2841 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 海航华府小区1号配电室102间隔配电 | 500 | 22.72 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2842 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 五矿铂海湾小区8号箱式变101开 | 400 | 12.20 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 华源金水湾小区1号箱式变2号配电变 | 630 | 17.27 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2844 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖甲线 | 五矿渤海湾四期一区1号箱式变101 | 500 | 23.39 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2845 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 中华城一期1号箱式变1号变压器 | 630 | 17.50 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2846 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 中华城一期2号箱式变1号变压器 | 315 | 39.95 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2847 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 中华城一期3号箱式变1号变压器 | 315 | 28.93 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2848 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 中华城一期4号箱式变1号变压器 | 630 | 19.92 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2849 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 爱丁堡小区1号箱式变101间隔配电 | 630 | 14.93 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2850 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 爱丁堡小区2号箱式变101间隔配电 | 500 | 18.22 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2851 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 爱丁堡小区3号箱式变101间隔配电 | 630 | 17.94 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2852 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 澄湖乙线东方塞纳城（二期）1号 | 500 | 3.39 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2853 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 澄湖乙线东方塞纳城（二期）2号 | 630 | 5.03 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2854 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 澄湖乙线东方塞纳城（二期）3号 | 630 | 8.62 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2855 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区1号箱式变101间 | 500 | 17.29 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2856 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区2号箱式变101间 | 500 | 15.28 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2857 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区3号箱式变101间 | 400 | 13.71 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2858 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区4号箱式变101间 | 630 | 12.40 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2859 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区5号箱式变101间 | 630 | 15.46 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2860 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区6号箱式变101间 | 630 | #### | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 澄湖乙线 | 东方塞纳城小区7号箱式变101间 | 400 | 21.10 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2862 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 富士线 | 华源金水湾小区四期1号箱式变 | 630 | 1.54 | 620 | 620 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2863 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 富士线 | 华源金水湾小区四期2号箱式变 | 630 | 2.94 | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2864 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 汇达线 | 上海新城小区3号箱式变电站102间隔 | 630 | 14.64 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2865 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 汇达线 | 上海新城小区4号箱式变电站102间隔 | 500 | 8.42 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2866 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 汇达线 | 上海新城小区一期1号箱式变电站102 | 630 | 20.51 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2867 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 汇达线 | 上海新城小区一期2号箱式变102间隔 | 630 | 16.59 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2868 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区3号箱式变101间隔配 | 630 | 8.09 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2869 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区6号箱式变101间隔配 | 400 | 5.17 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区8号箱式变101间隔配 | 400 | 0.09 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2871 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 8.19 | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2872 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区2号箱式变101间隔配 | 630 | 8.88 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2873 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区4号箱式变101间隔配 | 630 | 3.46 | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2874 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区5号箱式变101间隔配 | 400 | 6.41 | 374 | 374 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2875 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区7号箱式变101间隔配 | 400 | 0.05 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2876 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 明珠线 | 新海佳苑小区9号箱式变101间隔配 | 630 | 0.09 | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2877 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 世博乙线 | 世博花园小区1号箱式变101开关板 | 630 | 1.28 | 622 | 622 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2878 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 世博乙线 | 世博花园小区2号箱式变101开关板 | 630 | 12.75 | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2879 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 世博乙线 | 世博花园小区3号箱式变101开关板 | 630 | 13.78 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2880 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 世博乙线 | 世博花园小区4号箱式变101开关板 | 630 | 8.99 | 573 | 573 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2881 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 世博乙线 | 世博花园小区5号箱变101开关板配 | 630 | 1.12 | 623 | 623 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2882 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区(三期)1号箱式变1 | 630 | 9.63 | 569 | 569 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2883 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区(三期)2号箱式变1 | 630 | 22.42 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2884 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 17.00 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2885 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 23.55 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2886 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 14.08 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2887 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 24.79 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2888 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 湖滨壹号小区三期3号箱式变电站102 | 630 | 13.05 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2889 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 金地盛世小区三期1号箱式变1号变压 | 630 | 0.39 | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2890 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 金地盛世小区三期2号箱式变1号变压 | 630 | 0.61 | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2891 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 金地盛世小区三期3号箱式变1号变压 | 630 | 0.43 | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2892 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线湖滨壹号小区4号箱式变变 | 500 | 6.13 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2893 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线湖滨壹号小区5号箱式变101 | 630 | 7.46 | 583 | 583 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2894 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线湖滨壹号小区6号箱式变103间 | 500 | 13.76 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2895 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线湖滨壹号小区六期7号箱式变 | 630 | 7.01 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2896 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区1号箱式变101 | 630 | 10.71 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区2号箱式变101 | 630 | 17.62 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2898 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区3号箱式变101 | 630 | 12.25 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2899 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区4号箱式变101 | 630 | 18.66 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2900 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区二期1号箱式变 | 630 | 11.26 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2901 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区二期2号箱式变 | 500 | 6.46 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2902 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 天水线金地盛世小区二期3号箱式变 | 630 | 3.50 | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2903 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区七期1号箱式变102间 | 500 | 8.32 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2904 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区七期2号箱式变102间 | 630 | 9.31 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2905 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区七期3号箱式变102间 | 500 | 4.10 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿铂海湾小区七期4号箱式变102间 | 630 | 3.48 | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2907 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 湖滨壹号小区1号箱式变101间隔配 | 400 | 29.43 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2908 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 湖滨壹号小区2号箱变101间隔配电 | 400 | 23.95 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2909 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿渤海湾四期一东区1号箱式变 | 630 | 16.25 | 528 | 528 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2910 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天水线 | 五矿渤海湾四期一东区2号箱式变 | 630 | 15.50 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2911 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾箱式变1号变压器 | 630 | 7.01 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2912 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾2号箱式变1号配电变压器 | 630 | 1.22 | 622 | 622 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2913 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾3号箱式变1号配电变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2914 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾4号箱式变1号配电变压器 | 630 | 5.42 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾5号箱式变1号配电变压器 | 630 | 5.23 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2916 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 天秀乙线 | 天秀泊心湾6号箱式变1号配电变压器 | 630 | 5.24 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2917 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 新东线 | 东明世纪花园小区1号箱式变1号变压 | 630 | 10.40 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2918 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 新东线 | 东明世纪花园小区1号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2919 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 新东线 | 东明世纪花园小区2号箱式变1号变压 | 630 | 23.18 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2920 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 新东线 | 东明世纪花园小区2号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2921 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 新东线 | 东明世纪花园小区3号箱式变电站 | 500 | 16.32 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2922 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 学园线 | 学园线54右6号柱上变压器 | 315 | 9.99 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2923 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 育和乙线 | 育和乙线上海新城小区5号箱式变103 | 500 | 10.27 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 育和乙线 | 育和乙线上海新城小区6号箱式变103 | 500 | 9.25 | 454 | 454 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2925 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 育和乙线 | 育和乙线上海新城小区7号箱式变103 | 500 | 10.71 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2926 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线—新力乙线中天英伦名邸小区 | 630 | 7.97 | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2927 | 国网营口市西市区供电分公司 | 教育66kV变电站 | 奥体线 | 奥体线—新力乙线中天英伦名邸小区 | 630 | 4.89 | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2928 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 金湖水岸小区二期1号箱式变1号变压 | 630 | 7.64 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2929 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 金湖水岸小区二期2号箱式变1号变压 | 630 | 3.39 | 609 | 609 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2930 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 金湖水岸小区二期3号箱式变1号变压 | 630 | 3.08 | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2931 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区1号箱式变102 | 630 | 0.03 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2932 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区2号箱式变 | 630 | 1.11 | 623 | 623 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区3号箱式变 | 630 | 0.03 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2934 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区4号箱式变102 | 630 | 0.04 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2935 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区5号箱式变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2936 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区6号箱式变 | 630 | 3.65 | 607 | 607 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2937 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区7号箱式变102 | 630 | 0.05 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2938 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区8号箱式变 | 630 | 3.96 | 605 | 605 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2939 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 科南甲线丽湖名居小区9号箱式变 | 630 | 10.90 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2940 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 赫郡小区1号箱式变101开关配电 | 400 | 11.27 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2941 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 赫郡小区2号箱式变102开关配电变压 | 400 | 15.06 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南甲线 | 赫郡小区3号箱式变102开关配电变压 | 400 | 12.86 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2943 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南乙线 | 五矿铂海岸小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 4.47 | 602 | 602 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2944 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南乙线 | 五矿渤海岸小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 9.90 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2945 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科南乙线 | 五矿铂海岸小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 5.43 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2946 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区10号箱式变 | 630 | 5.30 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2947 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区1号箱式变102 | 630 | 2.06 | 617 | 617 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2948 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区2号箱式变102 | 500 | 9.96 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2949 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区3号箱式变102 | 630 | 9.41 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2950 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区4号箱式变102 | 630 | 12.45 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区5号箱式变102 | 630 | 10.46 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2952 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区6号箱式变102 | 630 | 9.28 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2953 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区9号箱式变103 | 630 | 4.80 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2954 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区11号箱式变 | 630 | 0.01 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2955 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区12号箱式变 | 630 | 0.03 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2956 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 滨河郦都小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2957 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 滨河郦都小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 23.99 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2958 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 滨河郦都小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.26 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2959 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 10kV新力甲线31左1加1号配电室1号 | 500 | 12.08 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2960 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力甲线滨河郦都小区3号箱式变102 | 630 | 13.16 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2961 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力甲线滨河郦都小区4号箱式变102 | 630 | 16.78 | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2962 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力甲线滨河郦都小区5号箱式变102 | 400 | 15.00 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2963 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力甲线滨河郦都小区6号箱式变102 | 630 | 13.25 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2964 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力甲线滨河郦都小区7号箱式变102 | 400 | 15.42 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2965 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力乙线御湖尊邸小区1号配电室 | 500 | 6.23 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2966 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力乙线御湖尊邸小区1号配电室102 | 500 | 6.88 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2967 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力乙线御湖尊邸小区2号配电室 | 500 | 12.45 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2968 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 新力乙线御湖尊邸小区2号配电室102 | 500 | 17.71 | 411 | 411 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 中大海韵郦城二期1号箱变101间 | 630 | 12.59 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2970 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 中大海韵郦城二期2号箱变101间 | 630 | 11.83 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2971 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 中大海韵郦城二期3号箱变101间 | 500 | 12.81 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2972 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 中大海韵郦城二期4号配电室101间 | 800 | 16.45 | 668 | 668 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2973 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力甲线 | 中大海韵郦城二期5号配电室101间 | 800 | 17.51 | 660 | 660 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2974 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区二期1号箱式变1号变压 | 630 | 11.44 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2975 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区二期2号箱式变1号变压 | 630 | 7.14 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2976 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区一期1号箱式变1号变压 | 630 | 17.20 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2977 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区一期2号箱式变1号变压 | 630 | 32.22 | 427 | 427 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区一期3号箱式变1号变压 | 630 | 19.91 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2979 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 鼎尚华庭小区一期4号箱式变1号变压 | 630 | 17.30 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2980 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都小区1号箱式变1号变压 | 630 | 6.26 | 591 | 591 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2981 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 12.26 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2982 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都小区4号箱式变1号变压 | 250 | 42.64 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2983 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都小区6号箱式变1号变压器 | 630 | 13.79 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2984 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 中大海韵郦城小区1号箱式变1号变压 | 630 | 10.00 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2985 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 中大海韵郦城小区2号箱式变1号变压 | 630 | 19.82 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2986 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线清华府邸小区1号箱式变102 | 630 | 8.71 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线清华府邸小区2号箱式变102 | 630 | 6.84 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2988 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线书香门第小区二期1号箱式 | 630 | 8.65 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2989 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线书香门第小区二期2号箱式 | 630 | 7.56 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2990 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线书香门第小区二期3号箱式 | 630 | 6.22 | 591 | 591 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2991 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线书香门第小区二期4号箱式 | 630 | 7.03 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2992 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 新力乙线书香门第小区二期5号箱式 | 630 | 4.94 | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2993 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 中大海韵郦城3号箱变101间隔配电 | 630 | 13.20 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2994 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都2号箱式变101开关配电 | 630 | 13.75 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2995 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都3号箱式变104配电变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都4号箱式变101配电变压 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2997 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 新力乙线 | 水岸新都5号箱式变104配电变压器 | 630 | 6.13 | 591 | 591 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2998 | 国网营口市西市区供电分公司 | 科园66kV变电站 | 科烁线 | 科烁线五矿铂海苑小区8号箱式变103 | 630 | 2.79 | 612 | 612 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 2999 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 河北工业线37号柱上变压器 | 160 | 5.32 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3000 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 2.11 | 617 | 617 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3001 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区2号箱式变101间隔配 | 630 | 3.16 | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3002 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区3号箱式变101间隔配 | 630 | 2.81 | 612 | 612 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3003 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区4号箱式变101间隔配 | 630 | 3.20 | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3004 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区5号箱式变101间隔配 | 630 | 3.04 | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区6号箱式变101间隔配 | 630 | 4.90 | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3006 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区7号箱式变101间隔配 | 630 | 3.69 | 607 | 607 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3007 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 金河新苑小区8号箱式变101间隔配 | 630 | 5.20 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3008 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 圣旭商住新苑小区1号箱变101间 | 800 | 1.13 | 791 | 791 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3009 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 河北工业线13号柱上变压器 | 100 | 10.95 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3010 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 河北工业线26号柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3011 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 河北工业线32号柱上变压器 | 200 | 14.73 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3012 | 国网营口市西市区供电分公司 | 盘锦海港66kV变电站 | 海农线 | 河北工业线46号柱上变压器 | 200 | 4.94 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3013 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 佰仕枫景小区三期1号箱式变1号变压 | 630 | 18.76 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 中天壹品小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 45.88 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3015 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 中天壹品小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3016 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 中天壹品小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 11.82 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3017 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 中天壹品小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 18.98 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3018 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 城投创新1号配电室101间隔配电 | 630 | 35.28 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3019 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 城投创新2号配电室101开关柜间 | 800 | 5.05 | 760 | 760 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3020 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 桂丰园小区箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3021 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 昌盛线 | 桂丰小区 | 630 | 11.36 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3022 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 靶场小区4号配电室1号变压器 | 630 | 21.00 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 靶场小区4号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3024 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 靶场小区5号配电室1号变压器 | 630 | 25.64 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3025 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 创新线16号柱上变压器（北） | 315 | 8.95 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3026 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 创新线16号柱上变压器（南） | 250 | 50.03 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3027 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 创新线27号柱上变压器 | 315 | 42.70 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3028 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 创新线29号柱上变压器 | 315 | 21.57 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3029 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 28.10 | 453 | 453 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3030 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 29.02 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3031 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 10.85 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 25.72 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3033 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区6号箱式变1号变压器 | 630 | 26.62 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3034 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区6号箱式变2号变压器 | 630 | 18.61 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3035 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区7号箱式变1号变压器 | 630 | 15.27 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3036 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号小区7号箱式变2号变压器 | 630 | 17.86 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3037 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 启文小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 27.29 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3038 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 启文小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3039 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 文苑小区1号配电室1号变压器 | 630 | 10.12 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3040 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 文苑小区1号配电室2号变压器 | 630 | 18.79 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭1号箱式变2号变压器 | 630 | 11.55 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3042 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭2号箱式变2号变压器 | 500 | 24.66 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3043 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭4号箱式变2号变压器 | 630 | 12.19 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3044 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭小区1号箱式变1号变压 | 630 | 18.64 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3045 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭小区2号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3046 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭小区4号箱式变1号变压 | 630 | 13.69 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3047 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 创新线13号柱上变压器 | 315 | 31.86 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3048 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号二期2号箱式变1号配电变压 | 630 | 11.99 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3049 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 启文小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 27.70 | 455 | 455 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景华庭小区3号箱式变1号变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3051 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号1号箱式变103开关间隔2号配 | 630 | 25.04 | 472 | 472 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3052 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 国宝壹号二期1号箱式变1号配电变压 | 630 | 18.79 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3053 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 教委变电亭 | 400 | 19.09 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3054 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 创新线 | 中天御景3# | 400 | 24.74 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3055 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 佰仕风景二期箱式变1号变压器 | 630 | 12.05 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3056 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 德意绿洲小区 | 500 | 28.15 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3057 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 贵都花园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3058 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 贵都花园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 21.40 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 贵都花园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 36.08 | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3060 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 贵都花园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 31.33 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3061 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 佰仕枫景小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 38.19 | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3062 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 边防支队家属楼箱式变1号变压器 | 400 | 10.48 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3063 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线15左1号柱上变压器 | 160 | 23.87 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3064 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线27号柱上变压器 | 315 | 20.11 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3065 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 南平小区1号配电室1号变压器 | 315 | 29.37 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3066 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 南平小区1号配电室2号变压器 | 315 | 16.75 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3067 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 瑞丰园小区1号箱式变2号变压器 | 315 | 28.08 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 瑞丰园小区箱式变1号变压器 | 315 | 35.33 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3069 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 瑞锋园小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 15.19 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3070 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 水塘分13右3号柱上变压器 | 315 | 1.48 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3071 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 水塘分17号柱上变压器 | 315 | 25.31 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3072 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 水塘分8号柱上变压器 | 315 | 16.37 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3073 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 体育场小区1号配电室1号变压器 | 630 | 18.12 | 516 | 516 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3074 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 体育场小区2号配电室1号变压器 | 630 | 17.96 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3075 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 体育场小区2号配电室2号变压器 | 630 | 8.40 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3076 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线32左5号柱上变压器 | 200 | 33.44 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线水塘分29右7号柱上变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3078 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线24号柱上变压器 | 250 | 29.01 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3079 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线博官小区1号箱式变102号间 | 630 | 13.38 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3080 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线博官小区2号箱式变102号间 | 630 | 6.94 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3081 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线博官小区3号箱式变101间 | 630 | 6.56 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3082 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 冯大乙线博官小区4号箱式变101间 | 630 | 13.13 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3083 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 贵都花园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3084 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 冯大乙线 | 熙园小区 | 500 | 23.24 | 384 | 384 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3085 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线和心花园1号箱式变1号变压器 | 500 | 21.82 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3086 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线和心花园3号箱式变1号变压器 | 630 | 19.74 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3087 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线隆翔鸣人4号箱式变1号变压器 | 630 | 26.58 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3088 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 致远小区2号变压器 | 630 | 25.53 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3089 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 电大小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 26.22 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3090 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线42号柱上变压器 | 400 | 36.94 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3091 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线44右1号柱上变压器 | 315 | 18.22 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3092 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线44左3号柱上变压器 | 315 | 22.31 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3093 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线44左8号柱上变压器 | 315 | 15.81 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3094 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线47号柱上变压器 | 315 | 19.97 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 和心花园1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3096 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 和心花园三期1号箱式变1号变压器 | 630 | 13.78 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3097 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 和心花园三期2号箱式变1号变压器 | 630 | 10.19 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3098 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 金典小区2号箱式变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3099 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 隆翔鸣人3号箱式变2号变压器 | 630 | 28.76 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3100 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 万和阁箱式变1号变压器 | 315 | 15.00 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3101 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线33左4号柱上变压器 | 200 | 15.05 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3102 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线63左2号柱上变压器 | 400 | 7.40 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3103 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线68号柱上变压器 | 400 | 7.55 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 致远小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3105 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线41号柱上变压器 | 400 | 1.58 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3106 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线52号柱上变压器 | 315 | 29.16 | 223 | 223 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3107 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线63左1号柱上变压器 | 200 | 24.99 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3108 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 海防线68号（北）柱上变压器 | 200 | 33.85 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3109 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 和心花园2# | 500 | 25.70 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3110 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 和心花园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3111 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 金典花园1# | 400 | 21.02 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3112 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 海防线 | 金典花园2# | 400 | 34.32 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区10号箱 | 630 | 9.24 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3114 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区11号箱 | 630 | 9.55 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3115 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区12号箱 | 630 | 13.50 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3116 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区1号箱式 | 630 | 13.64 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3117 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区2号箱式 | 630 | 12.26 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3118 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区3号箱式 | 630 | 13.32 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3119 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区4号箱式 | 630 | 10.82 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3120 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区5号箱式 | 630 | 12.58 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3121 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区6号箱式 | 630 | 8.76 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区7号箱式 | 630 | 10.58 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3123 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区8号箱式 | 630 | 9.63 | 569 | 569 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3124 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花丙线 | 青花丙线中天书香庭院小区9号箱式 | 630 | 13.60 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3125 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花甲线55右4号柱上变压器 | 160 | 11.57 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3126 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 靶场小区3号配电室2号变压器 | 630 | 7.10 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3127 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 湖西小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 4.57 | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3128 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 湖西小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 6.36 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3129 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 湖西小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 10.82 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3130 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 湖西小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 6.98 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 湖西小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 5.45 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3132 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 南平小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 10.78 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3133 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 鹏源小区1号配电室1号变压器 | 500 | 15.15 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3134 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花甲线3号柱上变压器 | 160 | 7.72 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3135 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花甲线8号柱上变压器 | 160 | 0.00 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3136 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 邮电小区1号配电室2号变压器 | 400 | 7.74 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3137 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 靶场3# | 630 | 8.91 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3138 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花丙线书中院天香庭小区（一 | 630 | 8.75 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3139 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花丙线书中院天香庭小区（一 | 630 | 9.50 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 7.34 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3141 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 4.73 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3142 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 3.12 | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3143 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 6.08 | 592 | 592 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3144 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 5.82 | 593 | 593 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3145 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学丙线书香天庭小区（一 | 630 | 6.37 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3146 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学甲线书香天庭小区（一 | 630 | 6.63 | 588 | 588 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3147 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学甲线书香天庭小区（一 | 630 | 3.86 | 606 | 606 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3148 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花中学甲线书香天庭小区（一 | 630 | 9.84 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 青花甲线中天香庭小区（二书院 | 630 | 9.47 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3150 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 鹏源小区1号配电室2号变压器 | 500 | 19.75 | 401 | 401 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3151 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 邮电小区 | 400 | 7.23 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3152 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花甲线 | 智胜家园二期廉住房1#1(630) | 630 | 14.50 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3153 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线智胜三期1号配电站3号变压 | 500 | 17.07 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3154 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线智胜三期1号配电站4号变压 | 500 | 10.09 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3155 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区1号箱式变1号变压器 | 250 | 33.26 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3156 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区2号箱式变1号变压器 | 250 | 14.17 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3157 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区3号箱式变1号变压器 | 250 | 12.38 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区5号箱式变1号变压器 | 250 | 11.27 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3159 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区6号箱式变1号变压器 | 630 | 4.63 | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3160 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区7号箱式变1号变压器 | 250 | 30.45 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3161 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区8号箱式变1号变压器 | 250 | 14.44 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3162 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜三期小区1号配电室1号变压器 | 500 | 15.24 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3163 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜三期小区1号配电室2号变压器 | 500 | 11.46 | 443 | 443 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3164 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜三期小区2号配电室2号变压器 | 500 | 17.92 | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3165 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 28.93 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3166 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区二期3号箱式变1号变压器 | 630 | 21.69 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区二期4号箱式变1号变压器 | 315 | 19.09 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3168 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区二期5号箱式变1号变压器 | 630 | 24.42 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3169 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区三期2号配电室3号变压器 | 500 | 17.78 | 411 | 411 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3170 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区三期2号配电室4号变压器 | 500 | 27.68 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3171 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区1号箱式变101开关配 | 400 | 22.30 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3172 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区小区2号箱式变101开 | 400 | 9.70 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3173 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区小区3号箱式变101开 | 400 | 13.42 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3174 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区小区4号箱式变101开 | 630 | 12.31 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3175 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区小区5号箱式变101开 | 630 | 16.32 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3176 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 滨水人家D区小区6号箱式变101开 | 630 | 8.84 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3177 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线御河新都小区1号配变站变 | 800 | 8.54 | 732 | 732 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3178 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线御河新都小区1号配变站变 | 800 | 1.32 | 789 | 789 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3179 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线御河新都小区1号配变站变 | 800 | 7.88 | 737 | 737 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3180 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 青花乙线御河新都小区1号配变站变 | 800 | 8.50 | 732 | 732 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3181 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 海天惠园1号箱式变101间隔开关 | 500 | 10.62 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3182 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 海天惠园小区2号箱式变101间隔配 | 630 | 13.60 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3183 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 海天惠园小区3号箱式变101间隔配 | 400 | 21.74 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3184 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 海天惠园小区4号箱式变101间隔配 | 400 | 18.23 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 金海新苑小区4#(630) | 250 | 17.03 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3186 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区2号 | 630 | 19.67 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3187 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 青花乙线 | 智胜小区2号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3188 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 13.78 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3189 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区3号箱式变1号变压器 | 400 | 31.41 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3190 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区4号箱式变1号变压器 | 400 | 31.07 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3191 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 三纺线27号柱上变压器 | 400 | 20.73 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3192 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区7号箱式变101间隔配 | 630 | 7.04 | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3193 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 紫竹苑小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 29.95 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3194 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 27.75 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3195 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区5号箱式变101间隔配 | 400 | 18.48 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3196 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 三纺线 | 富甲福郡小区6号箱式变101间隔配 | 400 | 14.18 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3197 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 靶场小区1号配电室1号变压器 | 630 | 23.45 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3198 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 富安园小区2号箱式变2号变压器 | 400 | 13.07 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3199 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 富兴园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 36.73 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3200 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 实验中学箱式变1号变压器 | 500 | 14.32 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3201 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线15号柱上变压器 | 315 | 32.16 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3202 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线17号柱上变压器 | 315 | 39.31 | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左13号柱上变压器 | 315 | 22.07 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3204 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左16号柱上变压器 | 315 | 10.01 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3205 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左6右2号柱上变压器 | 315 | 15.31 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3206 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左6左3号柱上变压器 | 315 | 80.59 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3207 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线22号环网柜左1号箱式变1号变 | 500 | 18.68 | 407 | 407 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3208 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线22左1号环网柜左1号箱式变1号 | 500 | 8.36 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3209 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线5号柱上变压器 | 315 | 20.09 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3210 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线8号柱上变压器 | 315 | 10.99 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3211 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 天扬小区箱式变1号变压器 | 400 | 40.26 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 怡景国际小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 20.73 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3213 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左11右3号柱上变压器 | 200 | 23.05 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3214 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线19左4左1号柱上变压器 | 400 | 1.01 | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3215 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 福山紫玉金地小区箱式变1号变压器 | 630 | 41.08 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3216 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 富安园小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 38.12 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3217 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 富兴园小区箱式变1号变压器 | 630 | 36.73 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3218 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 九龙园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 23.20 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3219 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 康宁小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3220 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 康宁小区1号配电室2号变压器 | 630 | 29.10 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 体育线20号环网柜1号箱式变101间 | 630 | 4.35 | 603 | 603 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3222 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 体育线 | 怡景国际3# | 630 | 24.55 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3223 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区1号配电室1号变压器 | 630 | 19.56 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3224 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区1号配电室2号变压器 | 630 | 13.99 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3225 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区2号配电室1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3226 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区2号配电室2号变压器 | 400 | 24.75 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3227 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区4号配电室1号变压器 | 630 | 21.62 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3228 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安居小区4号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3229 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安康小区1号配电室1号变压器 | 630 | 9.29 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 万都线20号柱上变压器 | 315 | 10.13 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3231 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安康变电亭46左8右2*3 | 630 | 26.04 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3232 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 安康小区1号配电室3号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3233 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 万都线 | 万都线安居3号变电亭12左4*2 | 630 | 21.57 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3234 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 中医甲线 | 宁馨园小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 6.54 | 374 | 374 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3235 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 中医甲线 | 宁馨园小区1号箱式变2号变压器 | 400 | 9.29 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3236 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 中医甲线 | 中医甲线10右7号柱上变压器 | 400 | 18.50 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3237 | 国网营口市西市区供电分公司 | 体育66kV变电站 | 中医甲线 | 中医甲线10右5号柱上变压器 | 200 | 36.98 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3238 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 和平线美筑情景洋房小区1# | 400 | 34.65 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠苑三期4号箱式变1号变压器 | 500 | 18.97 | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3240 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 创新线1号环网柜左1号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3241 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 大中自然园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3242 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 大中自然园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3243 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 大中自然园小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 17.04 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3244 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 大中自然园小区4号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3245 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 大中自然园小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 14.89 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3246 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 炮三线9号柱上变压器 | 100 | 30.20 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3247 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠苑小区三期3号箱式变2号变压器 | 630 | 14.67 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 志诚小区1号配电室2号变压器 | 630 | 19.50 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3249 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 创新线46号环网柜右2号柱上变压器 | 200 | 8.80 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3250 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 创新线4号分支箱左4号柱上变压器 | 200 | 35.71 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3251 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 创新线华联天琅小区1号配变站变102 | 500 | 14.68 | 427 | 427 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3252 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 创新线华联天琅小区1号配变站变103 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3253 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠苑3号箱式变2号变压器 | 630 | 18.65 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3254 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠苑小区三期1号箱式变2号变压器 | 630 | 27.63 | 456 | 456 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3255 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠苑小区三期4号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3256 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 和平线大中自然园1#-1（500） | 630 | 19.82 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3257 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 和平线大中自然园2#-1（630） | 630 | 26.86 | 461 | 461 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3258 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 和平线大中自然园3#-1（630） | 630 | 21.14 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3259 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 建生小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 22.66 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3260 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 通惠3期2# | 630 | 26.46 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3261 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 和平线 | 鑫海小区 | 500 | 21.30 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3262 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 富竹园2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3263 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾南区2号箱式变1号变压器 | 630 | 15.74 | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3264 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区3号箱式变1号变 | 630 | 16.55 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3265 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区4号箱式变1号变 | 630 | 30.39 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区6号箱式变1号变 | 630 | 24.73 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3267 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 奥泰园2号箱式变1号变压器 | 400 | 15.54 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3268 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 奥泰园4号箱式变2号变压器 | 630 | 17.31 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3269 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 奥泰园小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 17.74 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3270 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 春色满园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 21.82 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3271 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 春色满园小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 13.10 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3272 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 富竹园1号箱式变1号变压器 | 630 | 27.03 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3273 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 富竹园2号箱式变1号变压器 | 630 | 27.24 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3274 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区1号箱式变1号变 | 630 | 15.08 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3275 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区5号箱式变1号变 | 630 | 15.74 | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3276 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 格林滨海湾小区南区7号箱式变1号变 | 630 | 26.63 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3277 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔小区南区5号箱式变1号变压 | 630 | 22.97 | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3278 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 清华园小区2号箱式变2号变压器 | 400 | 23.67 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3279 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 润毛线23号柱上变压器 | 250 | 14.09 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3280 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 通惠线26右10号柱上变压器 | 315 | 23.91 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3281 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 通惠线26右15号柱上变压器 | 315 | 39.88 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3282 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 通惠线26右16左2号柱上变压器(左) | 315 | 15.29 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3283 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 通惠线26右5号柱上变压器 | 315 | 13.82 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3284 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光花园6号箱式变2号变压器 | 500 | 17.42 | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3285 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光花园7号箱式变2号变压器 | 500 | 20.59 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3286 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光花园小区6号箱式变1号变压器 | 500 | 16.09 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3287 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光花园小区7号箱式变1号变压器 | 500 | 14.71 | 426 | 426 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3288 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 奥泰园3# | 630 | 13.82 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3289 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 奥泰园1号箱式变1号变压器 | 500 | 16.53 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3290 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔南区1号箱式变101开关配 | 630 | 23.28 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3291 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔南区2号箱式变101开关配 | 630 | 22.42 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3292 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔南区4号箱式变101开关板 | 630 | 16.67 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 润毛线16号柱上变压器 | 200 | 2.80 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3294 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光花园8号箱式变2号变压器 | 500 | 28.60 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3295 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光园小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 21.97 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3296 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 月光园小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3297 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 富竹园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 19.25 | 509 | 509 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3298 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 富竹园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 11.86 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3299 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔南区3号箱式变101开关配 | 630 | 21.47 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3300 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 莱茵河畔南区6号箱式变101开关板 | 630 | 19.38 | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3301 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 清华园 | 630 | 22.56 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 清华园2# | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3303 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 莱茵线 | 通惠线26右16左2号柱上变压器(西) | 315 | 12.01 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3304 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 和平线隆翔鑫居小区5号箱式变2号变 | 400 | 26.08 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3305 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 风光机械廉租房箱式变1号变压器 | 630 | 7.21 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3306 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 隆翔四季花城小区1号箱式变1号变压 | 315 | 43.53 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3307 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 隆翔四季花城小区1号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3308 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 隆翔四季花城小区2号箱式变1号变压 | 315 | 52.32 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3309 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线20号环网柜右1号箱式变1号变 | 200 | 23.86 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3310 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 隆翔鑫居小区5号箱式变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 隆翔鑫居小区6号箱式变1号变压器 | 500 | 33.59 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3312 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线18号环网柜右1号箱式变1号变 | 200 | 21.29 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3313 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线19号环网柜左1号柱上变压器 | 400 | 21.29 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3314 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线26右1号柱上变压器 | 200 | 37.60 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3315 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 风光小区3# | 400 | 17.13 | 331 | 331 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3316 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线14号环网柜左1号箱式变1号变 | 500 | 5.46 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3317 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线15号分支箱左1号箱式变1号变 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3318 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 炮三线 | 炮三线16号环网柜左1号箱式变1号变 | 500 | 16.38 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3319 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 奥隆达箱式变1号变压器 | 315 | 9.26 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线16号柱上变压器 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3321 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线20号柱上变压器 | 80 | 57.11 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3322 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线37号柱上变压器 | 315 | 11.75 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3323 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线41号柱上变压器 | 315 | 24.00 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3324 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线42左4右1号柱上变压器（北） | 315 | 8.86 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3325 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线42左4右1号柱上变压器（南） | 315 | 9.49 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3326 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线30号柱上变压器 | 315 | 35.87 | 202 | 202 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3327 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 配水线59右5号柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3328 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 配水线 | 向阳小区箱式变2号变压器 | 500 | 17.61 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 10kV西环线32右8右4号柱上变压器 | 400 | 0.20 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3330 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 红运广厦新居小区二期2号箱2号变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3331 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线43号柱上变压器 | 315 | 44.73 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3332 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线52左5号柱上变压器 | 400 | 32.66 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3333 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线60号柱上变压器 | 315 | 18.87 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3334 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 天元小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 15.36 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3335 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 天元小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 6.22 | 591 | 591 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3336 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 天元小区3号箱式变2号变压器 | 315 | 31.78 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3337 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 大庙分5左5 | 400 | 33.70 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3338 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线39号柱上变压器 | 200 | 29.35 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3339 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线52左1号柱上变压器 | 200 | 27.78 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3340 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线57号柱上变压器 | 200 | 13.20 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3341 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线58右2号柱上变压器 | 200 | 35.11 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3342 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 大庙分21右7左2号柱上变压器 | 160 | 14.70 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3343 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 辽河老街3号箱式变101间隔配电 | 400 | 18.43 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3344 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线君悦澜湾小区1号箱式变102间 | 630 | 6.36 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3345 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线君悦澜湾小区2号箱式变102间 | 630 | 8.26 | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3346 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线君悦澜湾小区3号箱式变102间 | 630 | 2.93 | 612 | 612 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3347 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线君悦澜湾小区4号配电室102间 | 800 | 8.63 | 731 | 731 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3348 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线君悦澜湾小区4号配电室103间 | 800 | 7.59 | 739 | 739 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3349 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 西环小区1号配电室1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3350 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 红运广厦二期 | 400 | 33.89 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3351 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 前进线 | 前进线西环小区1# | 500 | 10.52 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3352 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 紫文苑2号箱式变1号变压器 | 630 | 18.91 | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3353 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 紫文苑小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 23.98 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3354 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 八一小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 26.01 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3355 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 富琳小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 8.44 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 富琳小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 13.39 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3357 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 富琳小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 20.22 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3358 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 钢棚小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 7.78 | 461 | 461 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3359 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 金典赢嘉小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 19.25 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3360 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 金恒小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 15.34 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3361 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 金恒小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 33.30 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3362 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 金恒小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 23.50 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3363 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 楞严寺小区箱式变1号变压器 | 400 | 34.84 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3364 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 瑞华园1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 瑞华园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 20.94 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3366 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 瑞华园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3367 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 瑞华园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3368 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 瑞华园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 13.86 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3369 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线19左5号柱上变压器 | 400 | 4.66 | 381 | 381 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3370 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线37号柱上变压器 | 315 | 25.20 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3371 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左16号柱上变压器 | 200 | 17.02 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3372 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左3号柱上变压器 | 160 | 16.21 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3373 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5右4号柱上变压器 | 400 | 3.16 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线44号柱上变压器 | 315 | 21.03 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3375 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线57左3号柱上变压器 | 315 | 15.73 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3376 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线57左9号柱上变压器 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3377 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线62号柱上变压器 | 160 | 63.30 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3378 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 新华小区6号箱式变1号变压器 | 400 | 15.29 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3379 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 亚大公寓箱式变1号变压器 | 630 | 12.25 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3380 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 中房小区箱式变1号变压器 | 400 | 7.45 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3381 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区1号配电室1号变压器 | 500 | 15.83 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3382 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区1号配电室2号变压器 | 500 | 27.86 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区2号配电室1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3384 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区2号配电室2号变压器 | 500 | 34.19 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3385 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线33号柱上变压器 | 200 | 20.78 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3386 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5左3左1号柱上变压器 | 400 | 3.59 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3387 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 金恒小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 28.00 | 454 | 454 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3388 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线32号柱上变压器 | 200 | 49.34 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3389 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5右2号柱上变压器 | 160 | 50.73 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3390 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5右7号柱上变压器 | 400 | 10.06 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3391 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5左1左4号柱上变压器 | 315 | 22.39 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 新华小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 36.73 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3393 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 新华小区4号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3394 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 紫文苑小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3395 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区3号配电室1号变压器 | 500 | 41.67 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3396 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 芙蓉园小区3号配电室2号变压器 | 500 | 41.67 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3397 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 润毛线43左5右8号柱上变压器 | 200 | 15.90 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3398 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 升平小区变亭 | 630 | 12.35 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3399 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 水塔分新华5# | 500 | 20.66 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3400 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 新华5号2 | 500 | 20.66 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 新华小区4号配电室1号变压器 | 630 | 15.84 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3402 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润毛线 | 紫文苑3# | 630 | 24.50 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3403 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 奥林二区配电室1号变压器 | 500 | 25.80 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3404 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 奥林二区小区1号配电室2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3405 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 翰宇园1号箱式变1号变压器 | 630 | 28.51 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3406 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 翰宇园2号箱式变1号变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3407 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 翰宇园3号箱式变1号变压器 | 500 | 18.00 | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3408 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 翰宇园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 23.25 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3409 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 华城花园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 80.40 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 华城花园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3411 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 华城花园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 56.74 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3412 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 华城花园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 60.14 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3413 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 华城花园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3414 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 攀枝花小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 24.77 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3415 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线26左12号柱上变压器 | 250 | 54.06 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3416 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线26左4号柱上变压器(西) | 315 | 46.15 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3417 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线26左6号柱上变压器 | 315 | 28.87 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3418 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 西部绿都小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 6.57 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 西部绿都小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 14.39 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3420 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 西部绿都小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 9.98 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3421 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 西部绿都小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 11.89 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3422 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 裕龙鑫居2号箱式变1号变压器 | 400 | 37.20 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3423 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 裕龙鑫居小区1号箱式变1号变压器 | 250 | 46.91 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3424 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑B区小区1号箱式变101开 | 630 | 16.18 | 528 | 528 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3425 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑B区小区2号箱式变101开 | 630 | 12.83 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3426 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑B区小区3号箱式变101开 | 630 | 15.18 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3427 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑B区小区4号箱式变101开 | 630 | 7.75 | 581 | 581 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑B区小区5号箱式变101开 | 630 | 8.62 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3429 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区1号箱式变101开关配 | 630 | 14.83 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3430 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区2号箱式变101开关配 | 630 | 18.61 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3431 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区3号箱式变101开关配 | 500 | 17.00 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3432 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区4号箱式变101开关配 | 630 | 12.78 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3433 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区5号箱式变101开关配 | 630 | 7.07 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3434 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区6号箱式变101开关配 | 630 | 10.74 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3435 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 滨河新苑小区7号箱式变101开关配 | 630 | 4.81 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3436 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 渤海之星4号箱式变101间隔配电 | 400 | 14.87 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 渤海之星4号箱式变102间隔配电变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3438 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 渤海之星5号箱式变101间隔配电 | 630 | 19.64 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3439 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 渤海之星6号箱式变101间隔配电 | 630 | 9.83 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3440 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线26左12号（西）杆上变 | 200 | 18.10 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3441 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线65+1右3号柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3442 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区1号箱式变101 | 630 | 12.61 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3443 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区2号箱式变101 | 500 | 11.26 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3444 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区3号箱式变101 | 630 | 14.13 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3445 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区4号箱式变101 | 500 | 13.80 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区5号箱式变101 | 630 | 8.74 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3447 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 润油线 | 润油线国宝首府小区6号箱式变101 | 630 | 9.53 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3448 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 四道沟线 | 四道沟线11右2号柱上变压器 | 315 | 35.32 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3449 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 四道沟线 | 四道沟线28号柱上变压器 | 400 | 34.90 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3450 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 四道沟线 | 四道沟线56号柱上变压器 | 315 | 19.25 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3451 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 四道沟线 | 四道沟线60左2右4号柱上变压器 | 100 | ##### | 0 | 0 | ### | 否 | 无 | |
| 3452 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天尚品小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 25.63 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3453 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 华藏小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 12.49 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3454 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 惠安小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 10.63 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 惠安小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 11.29 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3456 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 惠安小区3号箱式变1号变压器 | 400 | 9.42 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3457 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 金港绿洲1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3458 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 金港绿洲小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 30.63 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3459 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 莱茵河畔小区北区2号箱式变1号变压 | 630 | 12.85 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3460 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 润毛线53右2号柱上变压器 | 315 | 11.70 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3461 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线2号柱上变压器 | 160 | 3.50 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3462 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右2号柱上变压器 | 315 | 19.97 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3463 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右5左11号柱上变压器 | 315 | 22.15 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3464 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右5左12右1号柱上变压器 | 400 | 3.73 | 385 | 385 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3465 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠苑小区5号箱式变2号变压器 | 500 | 49.18 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3466 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天丽景小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 20.29 | 502 | 502 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3467 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天尚品小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 32.38 | 426 | 426 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3468 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天尚品小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 27.28 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3469 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天尚品小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3470 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 15.68 | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3471 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3472 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际小区5号箱式变1号变压器 | 500 | 29.59 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际小区5号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3474 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景花苑小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 12.28 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3475 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线19右3号柱上变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3476 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右10号柱上变压器 | 200 | 21.31 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3477 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右4号柱上变压器 | 200 | 73.59 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3478 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线31右3号柱上变压器 | 315 | 8.67 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3479 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线53右3左1号柱上变压器 | 400 | 46.41 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3480 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠苑1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3481 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠苑小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 23.86 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 中天丽景小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 22.93 | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3483 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3484 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 格林滨海湾北区1号箱式变1号配电变 | 630 | 12.99 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3485 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 格林滨海湾北区2号箱式变1号配电变 | 630 | 11.65 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3486 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 惠安4# | 630 | 6.43 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3487 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 金典生活小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 21.15 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3488 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 金港绿洲小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 25.29 | 471 | 471 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3489 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 金港绿洲小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 21.45 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3490 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 莱茵河畔北区1# | 630 | 14.26 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 启文线50号柱上变压器 | 315 | 52.13 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3492 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 启文线51号柱上变压器 | 315 | 25.89 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3493 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 启文线53号柱上变压器 | 315 | 10.07 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3494 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 体育线23号环网柜左1号柱上变压器 | 315 | 3.24 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3495 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线31右2右1号柱上变压器（西） | 315 | 38.48 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3496 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线31右2右1号柱上变压器（东） | 200 | 11.57 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3497 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠线43右5左3号柱上变压器 | 400 | 7.34 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3498 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 通惠苑1期1# | 630 | 15.05 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3499 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 通惠线 | 怡景国际1# | 630 | 14.10 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 瑞华园5号箱式变2号变压器 | 630 | 40.93 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3501 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 板材厂小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 18.05 | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3502 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 板材厂小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3503 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 板材厂小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.45 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3504 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 板材厂小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 17.29 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3505 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 河畔小区2号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3506 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园4号箱式变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3507 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园5号箱式变2号变压器 | 400 | 15.13 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3508 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 12.89 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 6.78 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3510 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 14.94 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3511 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 6.70 | 588 | 588 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3512 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 6.40 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3513 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 廉租房小区北片1号箱式变1号变压器 | 630 | 10.24 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3514 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 廉租房小区南片箱式变1号变压器 | 630 | 10.46 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3515 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 瑞华园4号箱式变1号变压器 | 630 | 20.07 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3516 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线12左2号柱上变压器 | 315 | 26.70 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3517 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线62号柱上变压器 | 200 | 28.84 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 新华分8号柱上变压器 | 315 | 22.39 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3519 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 月光花园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 9.23 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3520 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 月光花园小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 21.50 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3521 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 月光花园小区3号箱式变2号变压器 | 500 | 44.91 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3522 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 左岸金典小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 16.57 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3523 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 左岸金典小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 32.97 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3524 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 左岸金典小区2号箱式变2号变压器 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3525 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园小区3号箱式变1号变压 | 500 | 32.48 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3526 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园小区3号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 水塔分4号柱上变压器 | 200 | 43.95 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3528 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线12号柱上变压器 | 200 | 51.82 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3529 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线70左1号柱上变压器 | 200 | 81.39 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3530 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 新华分13右3号柱上变压器 | 200 | 26.18 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3531 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 辽河小区1号配电室1号变压器 | 630 | 17.43 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3532 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 辽河小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3533 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 马市小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 15.04 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3534 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 马市小区2号箱式变1号变压器 | 315 | 24.18 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3535 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线水塔分5左1号柱上变压器 | 315 | 11.78 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 新华小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 28.01 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3537 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园4# | 400 | 39.80 | 241 | 241 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3538 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 红运平安家园5# | 400 | 15.81 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3539 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园1号（2） | 630 | 10.03 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3540 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园2号（1） | 630 | 7.21 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3541 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 槐花园4号（1） | 630 | 11.59 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3542 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线71河畔小区1#变电亭 | 500 | 29.46 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3543 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线74河畔小区2#变电亭 | 500 | 16.74 | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3544 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 团结线 | 团结线新华3# | 630 | 12.09 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 10kV西环线32右8左1号柱上变压器 | 315 | 2.28 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3546 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 德润峰汇小区1号配变站1号变压器 | 500 | 16.50 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3547 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 西环线红运河畔新城小区1#台区 | 500 | 30.36 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3548 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 西环线红运河畔新城小区2#台区 | 630 | 19.05 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3549 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 西环线红运河畔新城小区4#台区 | 500 | 24.31 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3550 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 西环线红运河畔新城小区5#台区 | 630 | 24.65 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3551 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 德润峰汇小区1号配电室4号变压器 | 500 | 40.64 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3552 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 福利园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 11.87 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3553 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运广厦新居小区二期4号箱式变2号 | 630 | 7.66 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 前进线22号柱上变压器 | 250 | 2.83 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3555 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 前进线8左1号柱上变压器 | 315 | 30.95 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3556 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 天成小区箱式变1号变压器 | 500 | 14.60 | 427 | 427 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3557 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 新兴大街回迁楼小区1号箱式变1号变 | 500 | 19.24 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3558 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 国润明珠花园1号箱式变101开关板 | 630 | 17.92 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3559 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 国润明珠花园2号箱式变101开关板 | 630 | 19.88 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3560 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运广厦新居小区一期5号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3561 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运广厦新居一期5号箱式变2号变压 | 630 | 16.11 | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3562 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运广厦新居一期6号箱式变2号变压 | 630 | 14.45 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运河畔新城小区3号箱式变101开 | 630 | 15.49 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3564 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区10号箱式变101开 | 630 | 6.86 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3565 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区11号箱式变101开 | 630 | 10.31 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3566 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区12号箱式变101开 | 630 | 11.68 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3567 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区1号箱式变101开关配 | 630 | 13.94 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3568 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区2号箱式变101开关配 | 630 | 18.66 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3569 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区3号箱式变101开关配 | 630 | 12.04 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3570 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区4号箱式变101开关配 | 630 | 13.95 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3571 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区5号箱式变101开关配 | 630 | 15.80 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3572 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区6号箱式变101开关配 | 630 | 10.48 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3573 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区7号箱式变101开关配 | 630 | 18.30 | 515 | 515 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3574 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区8号箱式变101开关配 | 630 | 7.92 | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3575 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 海澜新苑小区9号箱式变101开关配 | 400 | 13.72 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3576 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 红运广厦二期4# | 630 | 6.41 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3577 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区1号箱式变101间隔配 | 400 | 22.32 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3578 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区2号箱式变101间隔配 | 400 | 29.65 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3579 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区3号箱式变101间隔配 | 630 | 28.79 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3580 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区4号箱式变101间隔配 | 630 | 32.07 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区5号箱式变101间隔配 | 630 | 23.10 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3582 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区6号箱式变101间隔配 | 630 | 25.59 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3583 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 辽河新都小区7号箱式变101间隔配 | 630 | 30.64 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3584 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 西环线 | 西环线32右1号环网柜右3号柱上变 | 400 | 25.86 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3585 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和乙线 | 渤海之星小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 24.20 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3586 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和乙线 | 相和尚品小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 19.61 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3587 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和乙线 | 渤海之星2号箱式变101开关配电 | 630 | 33.09 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3588 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和乙线 | 渤海之星小区3号箱式变101开关配 | 630 | 7.08 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3589 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和乙线 | 相和尚品小区箱式变102间隔配电变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3590 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线14左2号柱上变压器 | 200 | 46.95 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3591 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 风光小区1号配电室1号变压器 | 400 | 28.26 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3592 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 风光小区2号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3593 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 风光小区2号配电室2号变压器 | 630 | 15.25 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3594 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 和平小区1号配电室1号变压器 | 630 | 29.96 | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3595 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 和平小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3596 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 金牛山小区1号配电室1号变压器 | 630 | 24.49 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3597 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 金牛山小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3598 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 金牛山小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 14.46 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3599 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鸣人2号箱式变2号变压器 | 630 | 17.30 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3600 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城1号箱式变1号变压器 | 500 | 31.67 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3601 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城3号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3602 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城4号箱式变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3603 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城二期1号箱式变1号变压器 | 630 | 23.38 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3604 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城二期1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3605 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城二期2号箱式变1号变压器 | 630 | 22.61 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3606 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆正元小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 16.36 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3607 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆正元小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 22.57 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 庆营嘉和苑小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 22.94 | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3609 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 庆营嘉和苑小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3610 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 中天花园1号箱式变1号变压器 | 500 | 13.38 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3611 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 中天花园小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 11.38 | 443 | 443 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3612 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线15号柱上变压器 | 200 | 87.50 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3613 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线19号柱上变压器 | 200 | 58.03 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3614 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线24右2号柱上变压器 | 200 | 21.10 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3615 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线25号柱上变压器 | 315 | 29.54 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3616 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 10kV相和甲线26右3号柱上变压器 | 200 | 35.12 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鸣人小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3618 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鸣人小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3619 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鑫居3号箱式变1号变压器 | 630 | 25.62 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3620 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鑫居4号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3621 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鑫居小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 12.33 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3622 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔鑫居小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3623 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线14左14左2号柱上变压器 | 200 | 50.34 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3624 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线14左6左1号柱上变压器 | 315 | 33.29 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3625 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线14左9号（北）柱上变 | 200 | 8.92 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 风光小区1# | 400 | 23.29 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3627 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城2号 | 630 | 39.98 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3628 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城3号 | 500 | 36.47 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3629 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 隆翔西城4号 | 400 | 32.70 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3630 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 鸣人新苑1# | 630 | 13.00 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3631 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线14左13号柱上变压器 | 315 | 39.75 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3632 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线14左9号柱上变压器 | 315 | 18.02 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3633 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线17号柱上变压器 | 200 | 33.62 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3634 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线24左1号柱上变压器 | 200 | 56.27 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3635 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 相和甲线27左1号柱上变压器 | 315 | 19.78 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3636 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 鑫居家园2# | 630 | 8.04 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3637 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 相和甲线 | 鑫居家园4# | 630 | 31.41 | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3638 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 红运平安家园1号箱式变1号变压器 | 500 | 14.28 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3639 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 红运平安家园2号箱式变1号变压器 | 500 | 15.89 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3640 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 紫文苑小区三期1号箱式变1号变压器 | 500 | 27.76 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3641 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 财富公馆壹号小区1号箱式变1号变压 | 630 | 21.09 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3642 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 财富公馆壹号小区1号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3643 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 财富公馆壹号小区3号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3644 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 中源国际小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 24.49 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3645 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 中源国际小区1号箱式变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3646 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 紫文苑小区三期2号箱式变1号变压器 | 630 | 33.83 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3647 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 紫文苑小区三期2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3648 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 财富公馆2# | 400 | 22.65 | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3649 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 财富公馆3# | 500 | 24.97 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3650 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 新华分7左3号柱上变压器 | 200 | 41.36 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3651 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 观澜郡小区1号箱式变电站101间 | 630 | 11.91 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3652 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 红运平安家园1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3653 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 新华线河湾郦港小区102间隔变压器 | 800 | 1.69 | 786 | 786 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3654 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 新华线河湾郦港小区103间隔变压器 | 800 | 1.49 | 788 | 788 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3655 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 新华线红运上景小区1号箱式变103间 | 630 | 6.18 | 591 | 591 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3656 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 新华线 | 紫文苑二期 | 630 | 30.64 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3657 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期1号箱式变1号变压器 | 630 | 15.80 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3658 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期2号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3659 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期3号箱式变2号变压器 | 500 | 14.18 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3660 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期4号箱式变2号变压器 | 630 | 12.45 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3661 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居二期3号箱式变2号变压器 | 500 | 19.21 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3662 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居二期5号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3663 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居二期6号箱式变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3664 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居小区二期1号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3665 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 红运广厦新居小区二期3号箱式变1号 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3666 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 水木清华小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 38.23 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3667 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 四道沟线14左3号柱上变压器 | 400 | 16.69 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3668 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 天元三期1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3669 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 天元三期小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 13.12 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3670 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 天元三期小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 13.85 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 有色线14右1号柱上变压器 | 400 | 18.72 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3672 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期2号箱式变1号变压器 | 500 | 11.04 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3673 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 广厦新居一期4号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3674 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 有色线31号柱上变压器 | 200 | 51.06 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3675 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 红运广厦二期1# | 500 | 23.01 | 385 | 385 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3676 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 红运广厦二期5# | 630 | 15.83 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3677 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 红运广厦二期6# | 400 | 21.91 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3678 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 红运广厦二期7# | 630 | 16.68 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3679 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区1号箱式变101间 | 630 | 19.62 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区2号箱式变101间 | 630 | 7.30 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3681 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区3号箱式变101间 | 630 | 18.18 | 515 | 515 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3682 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区4号箱式变101间 | 500 | 21.80 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3683 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区5号箱式变101间 | 500 | 25.34 | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3684 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区6号箱式变101间 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3685 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 永江裕华园小区7号箱式变101间 | 400 | 54.73 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3686 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 有色线 | 有色线22左1号环网柜右1号箱式变1号 | 200 | 80.79 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3687 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 辽河分12号柱上变压器 | 400 | 3.27 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3688 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 辽河分25号柱上变压器 | 200 | 8.66 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3689 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城3号箱式变2号变压器 | 630 | 13.85 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3690 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城5号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3691 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 24.34 | 477 | 477 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3692 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 13.65 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3693 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 26.27 | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3694 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 21.76 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3695 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 红运河畔小区6号箱式变101间隔配 | 400 | 21.42 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3696 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 红运河畔小区7号箱式变101间隔配 | 400 | 25.37 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3697 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 红运河畔小区8号箱式变101间隔配 | 630 | 20.91 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 辽河老街1号箱式变101间隔配电 | 400 | 46.12 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3699 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 辽河老街2号箱式变101间隔配电 | 315 | 65.82 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3700 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 辽河老街2号箱式变102间隔配电变压 | 315 | 72.89 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3701 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城1号箱式变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3702 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城1号箱式变2号变压器 | 400 | 17.82 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3703 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 中天新城6号箱式变2号变压器 | 630 | 38.36 | 388 | 388 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3704 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 自新线33号柱上变压器 | 400 | 21.95 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3705 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 自新线20右1号柱上变压器 | 200 | 12.84 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3706 | 国网营口市西市区供电分公司 | 西部66kV变电站 | 自新线 | 自新线47左13号柱上变压器 | 400 | 21.34 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴66kV变电站 | 东海甲线 | 东海甲线23左4左1右1号柱上变压器 | 400 | 49.23 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3708 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴66kV变电站 | 东海甲线 | 东海甲线23左4左2号柱上变压器 | 400 | 37.76 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3709 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴66kV变电站 | 东海甲线 | 东海甲线23左4左3号柱上变压器 | 400 | 44.94 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3710 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴66kV变电站 | 风光线 | 风光线58号柱上变 | 400 | 5.80 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3711 | 国网营口市西市区供电分公司 | 新兴66kV变电站 | 风光线 | 风光线40左5号柱上变 | 200 | 16.74 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3712 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 金禾丽华园小区1 | 500 | #### | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3713 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 金禾丽华园小区2 | 500 | #### | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3714 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 金禾丽华园小区3 | 500 | #### | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3715 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 金禾丽华园小区4 | 500 | #### | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_电力公寓箱变2号 | 400 | #### | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3717 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | PMS_鸿程书香苑小区3号变压器2号 | 630 | #### | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3718 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | PMS_鸿程书香苑2号箱变2号变压器 | 500 | #### | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3719 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | PMS_金城明珠二期箱变2号变压器 | 500 | #### | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3720 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | PMS_电力公寓箱变1号 | 400 | #### | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3721 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | PMS_金城明珠小区1号2号变压器 | 315 | #### | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3722 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 滨城11台区（金城明珠2） | 315 | #### | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3723 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 滨城12台区（金城明珠3） | 630 | #### | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3724 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_金城明珠4号箱变1号变压器 | ### | #### | 1049 | 1049 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_福景家园小区 | 630 | #### | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3726 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_生产资料小区 | 630 | #### | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3727 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_雅田园二期箱变变压器 | 315 | #### | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3728 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_pms_滨城线67左分2号 | 400 | #### | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3729 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_滨城线78左支1号 | 400 | #### | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3730 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_龙源花园小区2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3731 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_雅田园三期1号箱变1号变压器 | 400 | #### | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3732 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | pms_雅田园三期2号箱变变压器 | 500 | #### | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3733 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 滨城27台区（金灿二期高层） | 400 | #### | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3734 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 滨城31台区（龙源小区1） | 400 | #### | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3735 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居1号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3736 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居1号箱变102间隔配电变 | 630 | #### | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3737 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居2号箱变变压器 | 500 | #### | 419 | 419 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3738 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居2号箱变102间隔配电变 | 500 | #### | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3739 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居3号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3740 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏滨城线5546 | 电网_金城名居3号箱变102间隔配电变 | 630 | #### | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3741 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_邮电局家属楼 | 250 | #### | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3742 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线79右分9号 | 160 | 37.00% | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3743 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_pms_东城线79右17右分6号 | 200 | #### | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3744 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线郭屯分18号 | 400 | #### | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3745 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线郭屯分10右分1号 | 400 | #### | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3746 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_pms_东城线郭屯分25号 | 200 | #### | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3747 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线79右分21号 | 200 | #### | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3748 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 滨城8台区（丽华回迁楼） | 500 | #### | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3749 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭扬分51右分5号 | 400 | #### | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3750 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭扬分3号 | 400 | #### | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3751 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分35左分3号 | 400 | #### | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3752 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭扬分48左分1号 | 400 | 26.00% | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3753 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭扬分48左7左分5号 | 100 | #### | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3754 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分48左分11号 | 400 | 42.00% | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3755 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分48左分18号 | 400 | #### | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3756 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分60右1号 | 100 | #### | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3757 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分61左分9号 | 400 | #### | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3758 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分66左分4号 | 100 | #### | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3759 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分71左分2号 | 100 | #### | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3760 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线大铁分14号 | 100 | #### | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线交通分4号 | 400 | #### | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3762 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城24台区（丽华新村） | 500 | #### | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3763 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_金灿花园二期1号箱变1号变压器 | ### | #### | 1058 | 1058 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3764 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城26台区（建筑公司） | 315 | #### | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3765 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线82右分5号 | 315 | #### | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3766 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线于郭扬分79号 | 100 | #### | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3767 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_pms_东城线于郭扬分95左 | 400 | #### | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3768 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭扬分98左1号 | 400 | #### | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3769 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城48台区（金灿二期2#） | 630 | #### | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3770 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城线49+1左3右4号 | 200 | #### | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3771 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城线49+1左3右7号 | 100 | #### | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3772 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_10千伏东城线83号 | 315 | #### | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3773 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_10千伏东城线91号 | 315 | #### | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3774 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_雅田园变压器 | 400 | #### | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3775 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城线49+1左11右10号 | 200 | #### | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3776 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城线49+1左12号 | 160 | #### | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3777 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_东城61台区(金城明珠三期1北) | 500 | #### | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3778 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_东城62台区(金城明珠三期2北) | 500 | #### | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线厢黄旗分2右分2号 | 200 | #### | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3780 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_东城线厢黄旗分8号 | 400 | #### | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3781 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_丽华回迁楼箱变1号变压器 | 630 | #### | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3782 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_东城线于郭杨分10右1号 | 200 | 48.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3783 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 丰源线火山分后火山支13号 | 200 | 25.00% | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3784 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | pms_丰源线火山分旺运红支3右1右分 | 50 | #### | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3785 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 电网_丰源线火山分31左分2号 | 400 | #### | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3786 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | pms_丰源线火山分31左分7号 | 315 | #### | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3787 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_丰源线火山分22号 | 50 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3788 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 丰源线火山分50号 | 50 | #### | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3789 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | pms_辽海商网箱变变压器 | 250 | #### | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3790 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | pms_辽海商业街二期2号箱变变压器 | 400 | #### | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3791 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | pms_辽海商网商业街二期1号箱变变 | 400 | #### | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3792 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 丰源10台区（山海新村1） | 500 | #### | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3793 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | PMS_山海新村小区2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3794 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 丰源12台区（山海新村3） | 630 | #### | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3795 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 丰源13台区（山海新村4） | 500 | #### | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3796 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 滨海新城二期1（海港27） | 630 | #### | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 滨海新城二期2（海港28） | 630 | #### | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3798 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 滨海新城二期3（海港29） | 630 | #### | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3799 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 电网_社会主义新农村三期1号101间 | 500 | 11.00% | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3800 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 电网_丰源线火山分31左12左1号 | 200 | #### | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3801 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 滨海二期B区1号箱变102间隔配电变 | 630 | #### | 581 | 581 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3802 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 滨海二期B区2号箱变102间隔配电变 | 630 | #### | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3803 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | pms_海港线2左5号 | 400 | #### | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3804 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和1号变压器2号 | 400 | #### | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3805 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和2号变压器2号 | 630 | #### | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和3号变压器2号 | 630 | #### | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3807 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和A1区2号变压器 | 400 | #### | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3808 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | pms_嘉和二期B区1号箱变1号变压器 | 500 | #### | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3809 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和二期B区1号箱变2号变压器 | 500 | #### | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3810 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_嘉和B区2号箱变2号变压器 | 630 | #### | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3811 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 嘉和山海B区二期3（海港33） | 500 | #### | 453 | 453 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3812 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | pms_嘉和C区2号箱变变压器 | ### | #### | 1022 | 1022 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3813 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | pms_嘉和山海大厦箱变变压器 | 500 | #### | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3814 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港线24号 | 250 | #### | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海港线28+2右分09号 | 100 | #### | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3816 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源14台区（滨海新城1） | 400 | #### | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3817 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源15台区（滨海新城2） | 630 | #### | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3818 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源16台区（滨海新城3） | 630 | #### | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3819 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源17台区（滨海新城4） | 400 | #### | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3820 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港18台区（方圆名都1#） | 500 | #### | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3821 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港19台区（方圆名都2#） | 630 | #### | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3822 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港20台区（嘉禾山海C区1#） | 630 | #### | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3823 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港24台区（嘉和山海CD区1） | 500 | #### | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港25台区（嘉和山海CD区2） | 500 | #### | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3825 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 海港26台区（嘉和山海CD区3） | 630 | #### | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3826 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_社会主义新农村4号箱变2号变压 | 315 | #### | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3827 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源18台区（滨海新城5） | 630 | #### | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3828 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 丰源19台区（滨海新城6） | 630 | #### | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3829 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 嘉和3号1 | 630 | #### | 581 | 581 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3830 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海港线28+2右分06号 | 100 | 65.00% | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3831 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_方圆名都二期1号箱变101间 | 630 | #### | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3832 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_方圆名都二期2号箱变101间 | 630 | #### | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3833 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方1号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3834 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方2号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3835 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方3号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 607 | 607 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3836 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方4号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 607 | 607 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3837 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方5号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3838 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方6号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 620 | 620 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3839 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方7号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 603 | 603 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3840 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方8号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3841 | 国网营口市电公司熊岳供电 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方9号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3842 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方10号箱变101间隔配 | 630 | #### | 617 | 617 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3843 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方11号箱变101间隔配 | 630 | #### | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3844 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方12号箱变101间隔配 | 630 | #### | 594 | 594 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3845 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_海韵东方13号箱变101间隔配 | 630 | #### | 609 | 609 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3846 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | PMS_社会主义新农村4号箱变1号变压 | 630 | #### | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3847 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_金源小区变压器1号 | 500 | #### | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3848 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_金源小区变压器2号 | 500 | #### | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3849 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | pms_生产资料锅炉房 | 315 | 23.00% | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3850 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | pms_食品厂家属楼 | 315 | #### | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_鸿程书香苑1号变压器2号 | 630 | #### | 425 | 425 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3852 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_旺运红变压器 | 500 | #### | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3853 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_育才家园变压器2号 | 500 | #### | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3854 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_仁和家园变压器2号 | 400 | #### | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3855 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_学府花园变压器2号 | 630 | #### | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3856 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | pms_胜利线28右分9号 | 250 | #### | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3857 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | pms_胜利线28右4左4号 | 100 | #### | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3858 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 金灿小区1号变压器1号 | 630 | #### | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3859 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_金灿小区2号变压器2号 | 630 | #### | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3860 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_金灿小区3号变压器2号 | 630 | #### | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3861 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_中南海鑫苑小区2号箱变1号变压 | ### | #### | 1056 | 1056 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3862 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | 熊岳鲲鹏加油站 | 100 | #### | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3863 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_广电小区变压器 | 630 | #### | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3864 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | pms_金守宽锅炉房 | 80 | #### | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3865 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_清华园变压器1号 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3866 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_清华园变压器2号 | 630 | #### | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3867 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 胜利23台区（恒基学府高层1） | 630 | #### | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3868 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 恒基高层2号箱变 | 250 | #### | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3869 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 胜利25台区（清华怡园1） | 400 | #### | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3870 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 胜利26台区（清华怡园2） | 400 | #### | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3871 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 万隆祥和湾小区1（胜利27） | 630 | #### | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3872 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_旺运红小区2号箱变变压器 | 250 | #### | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3873 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 金灿小区1号变压器2号 | 630 | #### | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3874 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | PMS_中南海鑫苑小区箱变1号2号箱变 | 500 | 53.00% | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3875 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏胜利线5561 | 电网_胜利线北环分2号 | 400 | #### | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3876 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_百盛公寓1号变压器1号 | 500 | #### | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3877 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_百盛公寓2号变压器1号 | 630 | #### | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3878 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_金地佳苑1号变压器1号 | 630 | #### | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3879 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_金地佳苑2号变压器2号 | 630 | #### | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3880 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_金地佳苑3号箱变1号变压器 | 630 | #### | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3881 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | pms_黎明线北环分1号台区 | 315 | #### | 201 | 201 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3882 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | pms_黎明线14号 | 400 | #### | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3883 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | pms_黎明线48号 | 250 | #### | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3884 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | pms_黎明线59号 | 250 | #### | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3885 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_友联新区变压器2号 | 400 | #### | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3886 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 黎明11台区（金地佳苑4#南） | 630 | #### | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3887 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 黎明12台区（福韵人家1） | 630 | #### | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3888 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | pms_正大购物箱变 | 630 | #### | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3889 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_鑫华丽园变压器2号 | 630 | #### | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3890 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_锦绣华庭箱变1号变压器 | 500 | #### | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3891 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 辽海花园1号箱变101开关柜间隔配 | 500 | #### | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3892 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 电网_辽海花园2号箱变101开关柜间 | 400 | #### | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3893 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 辽海花园3号箱式变101开关配电 | 500 | #### | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3894 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 辽海花园4号箱式变101开关间隔 | 400 | #### | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3895 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 辽海花园5号箱式变电站101配电变 | 500 | #### | 453 | 453 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3896 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | PMS_福韵人家小区2号箱变2号变压器 | 630 | #### | 471 | 471 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3897 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 山海·福韵新苑一期1（黎明） | 500 | #### | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3898 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏黎明线5560 | 电网_熊岳电视转播台 | 200 | #### | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3899 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏李屯乙线5564 | pms_丰源线火山分旺运红支13号 | 100 | #### | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3900 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏李屯乙线5564 | 电网_李屯乙线49+1右6号 | 200 | #### | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3901 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海甲线5554 | pms_山海甲线光明分7号 | 200 | #### | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3902 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海甲线5554 | 电网_pms_山海甲线光明分17右3 | 200 | #### | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3903 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海甲线5554 | 电网_山海甲线光明分26号 | 400 | #### | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3904 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海甲线5554 | 电网_pms_山海甲线光明分29号 | 400 | #### | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海甲线5554 | 电网_山海甲线67号 | 200 | #### | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3906 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏山海乙线5562 | pms_山海乙线中李屯右分5右分1号 | 200 | #### | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3907 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | PMS_厢黄旗回迁楼1号箱变1号变压器 | 630 | #### | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3908 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | PMS_厢黄旗回迁楼2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3909 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | PMS_厢黄旗回迁楼3号箱变1号变压器 | 630 | #### | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3910 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园1（新城4） | 500 | #### | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3911 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园2（新城5） | 500 | #### | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3912 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园3（新城6） | 500 | #### | 401 | 401 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3913 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园4（新城7） | 500 | #### | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3914 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园5（新城8） | 400 | #### | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3915 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 嘉和锦绣园6（新城9） | 500 | #### | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3916 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 奥林1台区（金禾旺族1） | 630 | #### | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3917 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | PMS_奥林2台区(金禾旺族2) | 400 | #### | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3918 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 奥林3台区（公园丽景1） | 500 | #### | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3919 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | pms_公园丽景小区2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3920 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_奥林线27左分2号柱上变 | 200 | #### | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3921 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | pms_奥林线34+1号 | 100 | #### | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3922 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_金禾旺族二期1号箱变101间 | 630 | #### | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_金禾旺族二期2号箱变101间 | 630 | #### | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3924 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_金禾旺族二期3号箱变101间 | 630 | #### | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3925 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_金禾旺族二期4号箱变101间 | 630 | #### | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3926 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏奥林线5556 | 电网_金禾旺族二期5号箱变101间 | 630 | #### | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3927 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | 电网_时代线54左4左4右3号 | 400 | #### | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3928 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | 电网_时代线54左5号 | 100 | #### | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3929 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | 电网_时代线54右19左分2号 | 400 | #### | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3930 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | pms_时代线54右19左4右分4号 | 100 | #### | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3931 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | pms_时代线54右19左分9号 | 50 | #### | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | pms_时代线82+1右5右分3号 | 400 | #### | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3933 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | pms_时代线82+1右分17号 | 100 | #### | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3934 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | 金地温泉酒店（时代17） | 500 | #### | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3935 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏时代线5569 | 电网_时代线82+1右分10左10号 | 200 | #### | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3936 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_沿河乙线133右1号 | 100 | #### | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3937 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊甲线 | 电网_铁熊乙线21+1号 | 200 | 35.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3938 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏海港线5559 | 电网_国网（辽宁）电动汽车服务第 | 630 | 29.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3939 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏丰源线5557 | 电网_国网（辽宁）电动汽车服务有 | 630 | 45.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3940 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_pms_城内分10号 | 200 | #### | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_天沐线51左4号 | 400 | #### | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3942 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线71右14号 | 200 | #### | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3943 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 紫金湾B区一期2（沿河甲35） | 315 | #### | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3944 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_唐屯分42号 | 100 | #### | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3945 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_10KV乾丰祥水湾小区1号箱变 | 630 | #### | 601 | 601 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3946 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景四期箱变2号变压器 | 630 | 39.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3947 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_金城逸景小区2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3948 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 紫金湾B区一期4（沿河甲37） | 500 | #### | 381 | 381 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3949 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 温泉城2号南 | 400 | #### | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | 电网_望儿山乙线1032望儿山乙线19 | 400 | #### | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3951 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲11台区（园艺鑫城2） | 630 | #### | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3952 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 紫金湾2号2 | 630 | #### | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3953 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | 望儿山甲31台区（莫屯六组） | 200 | #### | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3954 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | pms_长征乙线城内分9右分8号 | 315 | #### | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3955 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 电网_亚田公寓2号箱变101间隔配电 | 630 | #### | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3956 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金和家园3号箱变1号变压器 | 630 | #### | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3957 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 东城58台区（金和家园4#） | 400 | #### | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3958 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_沿河乙线24右2左3号变压器 | 100 | 34.00% | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3959 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 温泉城1号南 | 400 | #### | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3960 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 电网_农业线农场左支23左1号 | 400 | #### | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3961 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | 电网_望儿山乙线1032望儿山乙线19 | 400 | #### | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3962 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐26台区（温泉回迁楼2号2） | 250 | 23.00% | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3963 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_翰林华府小区2号箱变101间 | 630 | #### | 620 | 620 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3964 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金和家园2号箱变2号变压器 | 500 | #### | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3965 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金和家园1号箱变1号变压器 | 400 | #### | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3966 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 河海龙湾1（天沐25） | 500 | #### | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3967 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | 电网_苏屯甲线74左3号 | 200 | #### | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲31台区（紫金湾1） | 400 | #### | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3969 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_金城逸景小区1号箱变1号变压器 | 630 | #### | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3970 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_苏屯乙线68右分16号 | 315 | #### | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3971 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 温泉城2号北 | 400 | 47.00% | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3972 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | 电网_天沐线42右1号 | 200 | #### | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3973 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 河海龙湾小区1号箱变102配电变压器 | 500 | #### | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3974 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线81号 | 100 | #### | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3975 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 沿河乙30台区（华御温泉名阁3） | 630 | #### | 619 | 619 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3976 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金星小区1号箱变2号变压器 | 315 | #### | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_机电小区 | 500 | #### | 388 | 388 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3978 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线63左4号 | 200 | #### | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3979 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 电网_pms_农业线陈屯分3号 | 250 | #### | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3980 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐线51左15号 | 100 | #### | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3981 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_苏屯乙线40右分04号 | 100 | #### | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3982 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_唐屯分13号 | 200 | #### | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3983 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 电网_10kV长征乙线城内分9左9号 | 400 | #### | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3984 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐23台区（温泉回迁楼1） | 500 | #### | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3985 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线87号 | 100 | #### | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | pms_华御水岸二期箱变1号变压器 | 800 | #### | 719 | 719 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3987 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分02号 | 315 | #### | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3988 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | pms_长征甲线15左分08号 | 80 | #### | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3989 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_城内分15号 | 315 | #### | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3990 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_10KV乾丰祥水湾小区1号箱变 | 630 | #### | 617 | 617 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3991 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支2左分5号 | 160 | #### | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3992 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | 电网_苏屯乙线83右7左1号 | 200 | #### | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3993 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 长征乙线城内分10+1左05号 | 200 | #### | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3994 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_劳改局箱变变压器 | 315 | #### | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3995 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 温泉城1号北 | 400 | 44.00% | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3996 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_城内分19号 | 315 | #### | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3997 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_pms_银行分12号 | 200 | #### | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3998 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线41左18号 | 200 | #### | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 3999 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_pms_城内分23号 | 200 | #### | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4000 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 农业线陈屯分13号 | 200 | #### | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4001 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 紫金湾B区一期5（沿河甲38） | 315 | #### | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4002 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 营口亚田房地产开发有限公司(亚田 | 315 | #### | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4003 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温铁甲线1017 | pms_苏屯甲线49号左2号 | 400 | #### | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | 电网_望儿山乙线19左1号 | 400 | #### | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4005 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 紫金湾B区一期1（沿河甲34） | 630 | #### | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4006 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_英伦郡二期1号箱变101间隔配 | 630 | #### | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4007 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 电网_望儿山甲线54左分16号 | 400 | #### | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4008 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 科研分7左分05号 | 200 | #### | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4009 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | PMS_幸福家园3号箱变2号 | 630 | #### | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4010 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_乾丰祥水湾2号箱变102间隔配电 | 630 | #### | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4011 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支15号 | 400 | #### | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4012 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_唐屯分7号 | 200 | 43.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_天沐线63左6号 | 200 | #### | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4014 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 电网_长征乙线29右分02号 | 400 | #### | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4015 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 忆江南温泉小镇2号箱变2号变压器 | 630 | 16.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4016 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | pms_华御水岸箱变1号变压器 | 315 | #### | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4017 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_古城支18右分1号 | 400 | #### | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4018 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_幸福小区箱变变压器 | 400 | #### | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4019 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_古城支23右1号 | 400 | #### | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4020 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_温泉城3号箱变102间隔配电变压 | 400 | #### | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4021 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_温泉城4号箱变101间隔配电 | 400 | #### | 384 | 384 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_紫金湾商住小区B3期3号箱变 | 500 | #### | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4023 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_乾丰祥水湾小区3号箱变101间 | 315 | 39.00% | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4024 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线41左15号 | 400 | #### | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4025 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐24台区（温泉回迁楼2） | 500 | #### | 425 | 425 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4026 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线38号 | 250 | #### | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4027 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 和平小区1号箱变101开关柜间隔配 | 400 | #### | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4028 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | PMS_幸福家园2号箱变2号 | 630 | #### | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4029 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_唐屯分17右分3号 | 100 | #### | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4030 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_天沐线52右7号 | 400 | #### | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐温泉度假村1号箱变101开关配 | 630 | #### | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4032 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_长征甲线42号 | 250 | #### | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4033 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分08号 | 315 | #### | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4034 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线56右2号 | 315 | #### | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4035 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 电网_望儿山甲线望莫分3右3右8号 | 200 | 38.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4036 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_城内分24左分07号 | 250 | #### | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4037 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_紫金湾商住小区B3期2号箱变 | 400 | #### | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4038 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲32台区（紫金湾2） | 630 | #### | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4039 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_pms_大连宝龙箱变1号变压 | 630 | #### | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | pms_长征乙线造纸分7号 | 400 | #### | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4041 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_忆江南温泉小镇2号箱变1号变压 | 630 | 44.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4042 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 翰林鑫苑1（东城65） | 500 | #### | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4043 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲18台区（清华园二期） | 630 | #### | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4044 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_银行分12左分2号 | 400 | #### | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4045 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 电网_pms_长征乙线78左1号 | 200 | #### | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4046 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分3左分2号 | 315 | #### | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4047 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_长征甲线15右分09号 | 315 | #### | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4048 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支05号 | 315 | #### | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 电网_望儿山甲线38右4号 | 200 | #### | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4050 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_金和家园8号箱变变压器 | 500 | #### | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4051 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_pms_古城支46号 | 400 | #### | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4052 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲33台区（紫金湾3） | 400 | #### | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4053 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_温泉城4号箱变102间隔配电变压 | 400 | 18.00% | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4054 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_金和家园5号箱变变压器 | 630 | #### | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4055 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期2号箱变1号变压器 | 630 | 65.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4056 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 华御水岸名居二期1号箱变1#配电变 | 315 | #### | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4057 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_清华园二期及儿童福利院箱变1 | 630 | #### | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_紫金湾商住小区B3期1号箱变 | 400 | #### | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4059 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 营口亚田房地产开发有限公司(亚田 | 315 | #### | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4060 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_辽阳房屋箱变变压器2号 | 500 | #### | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4061 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 古城支西关分11右6左分2号 | 400 | #### | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4062 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线71右7号 | 200 | #### | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4063 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | pms_农业线17左分1号 | 80 | #### | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4064 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 电网_望儿山甲线65右11+1号 | 200 | #### | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4065 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | PMS_幸福家园4号箱变2号 | 630 | #### | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4066 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_忆江南温泉小镇1号箱变2号变压 | 630 | 15.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | pms_苏屯甲线55号左3号右1号 | 315 | #### | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4068 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_忆江南温泉小镇1号箱变1号变压 | 630 | 45.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4069 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 长征甲46台区（农校家属楼） | 500 | #### | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4070 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_温泉城3号箱变101间隔配电 | 400 | 0.00% | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4071 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景小区4号箱变1号变压器 | 500 | #### | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4072 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_pms_苏屯乙线68右分02号 | 200 | #### | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4073 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | pms_苏屯甲线61号 | 100 | #### | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4074 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支12号 | 400 | #### | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4075 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景3期2号箱变101间隔配 | 630 | #### | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期1号箱变1号变压器 | 630 | 18.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4077 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_格林鑫苑小区变压器 | 630 | #### | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4078 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金星小区2号箱变2号变压器 | 250 | #### | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4079 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | PMS_金和家园7号箱变2号变压器 | 630 | #### | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4080 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | PMS_燃料住宅小区箱变1号变压器 | 500 | #### | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4081 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_pms_苏屯乙线68右分08号 | 400 | #### | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4082 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_城内分24左分03号 | 200 | #### | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4083 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_大连宝龙箱变2号变压器 | 630 | #### | 385 | 385 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4084 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 长征乙6台区（二院家属楼） | 400 | #### | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4085 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景3期1号箱变101间隔配 | 630 | #### | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4086 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_房产公寓箱变变压器 | 250 | #### | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4087 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_翰林华府小区2号箱变102间隔配 | 630 | #### | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4088 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 河海龙湾小区2号箱变101配电变压 | 500 | #### | 478 | 478 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4089 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期1号箱变2号变压器 | 630 | 42.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4090 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_逸仁小区箱变变压器 | 630 | 13.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4091 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_乾丰祥水湾小区3号箱变102间隔 | 315 | #### | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4092 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 电网_pms_科研分20号 | 315 | #### | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4093 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支35号 | 400 | #### | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4094 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_忆江南温泉小镇3号箱变1号变压 | 630 | 45.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4095 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯甲线1016 | pms_苏屯甲线55号左分6号 | 200 | #### | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4096 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线65号 | 200 | #### | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4097 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_金和家园9号箱变变压器 | 630 | 65.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4098 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 长征乙52台区（金和家园10#） | 500 | #### | 407 | 407 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4099 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支西关分11右分13号 | 400 | #### | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4100 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 古城支胜利分3号 | 400 | #### | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4101 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_紫金湾商住小区B3期4号箱变 | 400 | #### | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4102 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_pms_古城支43左分3号 | 200 | #### | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_英伦郡小区1号箱变101开关板 | 400 | #### | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4104 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐温泉度假村2号箱变102开关配电 | 630 | #### | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4105 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | 电网_10kV温九线33左9号变台 | 400 | #### | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4106 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | 银行公寓分台 | 315 | #### | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4107 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 紫金湾B区一期3（沿河甲36） | 315 | #### | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4108 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_pms_苏屯乙线59右分03号 | 200 | #### | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4109 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 电网_望儿山甲线65右8右分08号 | 400 | #### | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4110 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_英伦郡二期2号箱变101间隔配 | 630 | #### | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4111 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线41左2号 | 100 | #### | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | pms_御水碧园1号箱变1号变压器 | ### | #### | 957 | 957 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4113 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | PMS_农业线望莫分22左分6号 | 100 | #### | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4114 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_微波线544 | pms_微波线4右分6号 | 250 | #### | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4115 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分13号 | 315 | #### | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4116 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | PMS_华御温泉名阁1号箱变1号变压器 | 630 | #### | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4117 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山乙线1032 | 电网_望儿山乙线87右分07号 | 200 | #### | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4118 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分17号 | 315 | #### | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4119 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_pms_苏屯乙线53左3左1号 | 200 | #### | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4120 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 八三泵站101开关柜间隔配电变压 | 500 | 42.00% | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景四期箱变1号变压器 | 630 | 13.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4122 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期3号箱变2号变压器 | 630 | 47.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4123 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | pms_二院房屋箱变2号变压器 | 400 | #### | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4124 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支西关分17号 | 400 | #### | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4125 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_pms_古城支9左分6号 | 200 | #### | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4126 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | PMS_幸福家园1号箱变2号 | 630 | #### | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4127 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_长征甲线32号 | 100 | #### | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4128 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_温九线1010 | pms_御水碧园2号箱变1号变压器 | ### | #### | 955 | 955 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4129 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 电网_农业线陈屯分农场左支20+1左 | 400 | 27.00% | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_pms_天沐线51左7号 | 400 | #### | 223 | 223 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4131 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期2号箱变2号变压器 | 630 | 56.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4132 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 沿河乙29台区（华御温泉名阁2） | 630 | #### | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4133 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_英伦郡小区1号箱变102开关柜配 | 400 | 39.00% | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4134 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_兰庭小区箱变1号变压器 | 630 | 47.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4135 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_乾丰祥水湾2号箱变101间隔配 | 630 | #### | 595 | 595 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4136 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_忆江南温泉小镇3号箱变2号变压 | 630 | 61.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4137 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_亚田观山泉居1号箱变101间 | 630 | #### | 606 | 606 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4138 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐线10左分9左2号 | 100 | #### | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4139 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 苏屯乙线唐屯分6号 | 200 | 42.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4140 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_望儿山甲线1015 | 望儿山甲线望莫分3右3左4左4号 | 200 | #### | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4141 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_铁路局箱变102间隔配电变压器 | 400 | #### | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4142 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_唐屯分33右分1号 | 100 | #### | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4143 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_熊九线536 | pms_熊九线26左1号 | 250 | #### | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4144 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_翰林华府小区1号箱变101间 | 630 | #### | 616 | 616 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4145 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_亚田观山泉居1号箱变102间隔配 | 630 | #### | 615 | 615 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4146 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 沿河甲10台区（园艺鑫城1） | 630 | #### | 453 | 453 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4147 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | pms_天沐线57右7号 | 315 | #### | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支西关分6号 | 400 | #### | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4149 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河乙线 | 电网_兰庭小区箱变2号变压器 | 630 | #### | 614 | 614 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4150 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 天沐线10左分9左1号 | 30 | #### | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4151 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征甲线1014 | pms_银行分5左分1号 | 100 | #### | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4152 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | pms_长征乙线城内分4右分1号 | 315 | #### | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4153 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_天沐线51右10号 | 400 | #### | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4154 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | pms_古城支43左分1号 | 100 | #### | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4155 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | 电网_pms_长征乙线69右3号 | 400 | #### | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4156 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_河海龙湾二期3号箱变1号变压器 | 630 | 42.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | 电网_金城逸景小区3号箱变1号变压器 | 500 | #### | 477 | 477 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4158 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_亚田观山泉居2号箱变102间隔配 | 630 | #### | 617 | 617 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4159 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220千伏熊岳变电站 | 电网_农业线542 | 农业线陈屯分农场左支5号 | 400 | #### | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4160 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_天沐线52右10右1号 | 400 | #### | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4161 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_苏屯乙线1033 | pms_苏屯乙线53左分01号 | 400 | #### | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4162 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | 电网_翰林华府小区1号箱变102间隔配 | 630 | #### | 610 | 610 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4163 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏熊岳变电站 | 电网_10千伏东城线5570 | PMS_金和家园6号箱变2号变压器 | 630 | #### | 509 | 509 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4164 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_天沐线1028 | 电网_亚田观山泉居2号箱变101间 | 630 | #### | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4165 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_长征乙线1031 | pms_长征乙线造纸分2号 | 200 | #### | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区4号变电所102间隔配电 | 400 | 2.00% | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4167 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海凤公寓1号箱变102开关柜间隔配电 | 630 | 48.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4168 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 中南世纪城1（港河甲） | 800 | #### | 680 | 680 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4169 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线4号1 | 400 | #### | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4170 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓小区2#（丰源） | 630 | 45.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4171 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 中南世纪城1号变电所102开关柜配电 | 800 | 30.00% | 798 | 798 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4172 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区1号箱变101间 | 500 | #### | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4173 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区4号变电所101间隔配 | 400 | 6.00% | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4174 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区1号箱变102间隔 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4175 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区2号箱变102间隔 | 500 | #### | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4176 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_10kV铁政乙线18号 | 200 | #### | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4177 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_10KV铁山乙线22号柱上变压 | 200 | #### | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4178 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区2号箱变101间 | 630 | #### | 604 | 604 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4179 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区3号箱变101 | 630 | #### | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4180 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港甲线1016电力电缆 | 电网_铁港甲线杨屯右分1右1号 | 100 | #### | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4181 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区4号箱变2号变压 | 630 | 48.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4182 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区4号箱变102间隔 | 500 | #### | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4183 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | 丰源4台区（鞍钢公寓7#北） | 630 | #### | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期1号箱变2号变压 | 630 | 72.00% | 625 | 625 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4185 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期2号箱变2号变压 | 630 | 68.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4186 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期3号箱变2号变压 | 630 | 28.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4187 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区6 | 630 | #### | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4188 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区A区5号箱变102开 | 630 | #### | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4189 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海防林场小区3号箱变101配 | 500 | #### | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4190 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾E区1号箱变102配电 | 630 | #### | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4191 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区3号箱变102间隔 | 630 | #### | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4192 | 国网营口市电公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区A区3号箱变102开 | 630 | #### | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4193 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区2号箱变102开 | 630 | #### | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4194 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | PMS_鞍钢4号箱变1号变压器 | 630 | #### | 491 | 491 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4195 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁A区5（奥林）西 | 630 | #### | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4196 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区2号箱变101 | 500 | #### | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4197 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代1台区(鞍钢四街坊4#) | 630 | #### | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4198 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区7号箱变102间隔 | 630 | #### | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4199 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁4台区（红旺家园1#） | 630 | #### | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4200 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海防林场回迁小区2号箱变101 | 500 | #### | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4201 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区1号变电所102间隔配电 | 500 | 5.00% | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区3号箱变102间隔 | 630 | #### | 613 | 613 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4203 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区4 | 500 | #### | 406 | 406 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4204 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁C区2（奥林）南 | 500 | #### | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4205 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡1号箱变2号变压器 | 630 | 38.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4206 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山甲线1017电力电缆 | 铁山甲线浴场分6左2号 | 200 | #### | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4207 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区5号箱变变压器 | 630 | 29.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4208 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 北方旅游集聚中心小区2 | 500 | #### | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4209 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡6号箱变2号变压器 | 630 | 16.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4210 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区2号箱变102间隔 | 630 | #### | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区5 | 500 | #### | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4212 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线5号1 | 400 | #### | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4213 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | PMS_鞍钢2号箱变2号变压器 | 630 | #### | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4214 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_海岸线1#箱变2号变压器 | 400 | #### | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4215 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | PMS_鞍钢5号箱变1号变压器 | 630 | #### | 491 | 491 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4216 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 万科海港城小区1（港万甲1） | 500 | #### | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4217 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线6号1 | 400 | #### | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4218 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区3号箱变102间隔 | 630 | #### | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4219 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期7号箱变102间隔 | 500 | #### | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城小区2号箱变2#配电 | 500 | 49.00% | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4221 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区6 | 500 | #### | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4222 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区A区4号箱变102开 | 630 | #### | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4223 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期2号箱变101间 | 500 | #### | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4224 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁2台区（鞍钢四街坊2#） | 630 | #### | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4225 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_海岸线2#箱变2号变压器 | 400 | #### | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4226 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区B区1 | 500 | #### | 365 | 365 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4227 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区1 | 630 | #### | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4228 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区C区4号箱变102开 | 630 | #### | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4229 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区1号箱变2号变压器 | 500 | #### | 478 | 478 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4230 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁海乙线1025电力电缆 | 电网_天沐公寓变电所1#配电变压器 | 500 | #### | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4231 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | PMS_鞍钢9号箱变1号变压器 | 630 | #### | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4232 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期4号箱变101间 | 500 | #### | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4233 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁A区1（奥林）北 | 400 | #### | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4234 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 万科海港城变电所1#配电变压器 | 630 | #### | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4235 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 万科海港城小区6备用 | 500 | 27.00% | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4236 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 万科海港城小区5（港万甲5） | 500 | #### | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4237 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海风公寓2号箱变102开关柜间隔配电 | 630 | #### | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4238 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海风公寓2号箱变101开关柜间隔配 | 630 | #### | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4239 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区4号箱变102间隔 | 500 | #### | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4240 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区2号箱变102间隔配 | 630 | #### | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4241 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区3号箱变101间 | 630 | #### | 594 | 594 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4242 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期8号箱变101间 | 500 | #### | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4243 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾E区2号箱变102配电 | 500 | #### | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4244 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期2号箱变102间隔 | 500 | #### | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4245 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区5号箱变101 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4246 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区7号箱变101间 | 630 | #### | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4247 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 营口经济技术开发区联宇房地产开 | 630 | #### | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4248 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线4号2 | 400 | #### | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4249 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期2号箱变1号变压 | 630 | 9.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4250 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区1号箱变101 | 500 | #### | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4251 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区2 | 500 | #### | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4252 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区2号变电所101间隔配 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4253 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区3号变电所101间隔配 | 630 | 4.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4254 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区1号变电所101间隔配 | 500 | 6.00% | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4255 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区3号箱变102间隔 | 500 | #### | 461 | 461 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港乙线1026电力电缆 | 电网_中南世纪城二期6号箱变1号变压 | 630 | #### | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4257 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区2号变电所102间隔配电 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4258 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁7台区（红旺家园4#） | 630 | #### | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4259 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 电网_铁城乙线12左1号 | 400 | #### | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4260 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线1号1 | 400 | #### | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4261 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁A区3（奥林）北 | 630 | #### | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4262 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区1号箱变变压器 | 630 | #### | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4263 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 电网_中南世纪城4#箱变1号变压器 | 800 | #### | 720 | 720 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4264 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代4台区（鞍钢四街坊7#） | 630 | #### | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | PMS_鞍钢三街坊2号箱变1号变压器 | 630 | #### | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4266 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区3号箱变2号变压器 | 500 | #### | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4267 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区3号箱变101间 | 630 | #### | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4268 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区1号箱变102间隔 | 500 | 42.00% | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4269 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾E区4号箱变101间 | 630 | #### | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4270 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡4号箱变2号变压器 | 630 | 47.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4271 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁A区4（奥林）南 | 630 | #### | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4272 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期6号箱变102间隔 | 500 | #### | 382 | 382 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4273 | 国网营口市公司熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁C区3（奥林）北 | 630 | #### | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区C区3号箱变102开 | 630 | #### | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4275 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁C区1（奥林）南 | 630 | #### | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4276 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区3号箱变102开 | 630 | #### | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4277 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区4号箱变102开 | 630 | #### | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4278 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期1号箱变101间 | 630 | 47.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4279 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区5号箱变101间 | 630 | #### | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4280 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区5号箱变102间隔 | 630 | #### | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4281 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期6号箱变101间 | 500 | #### | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4282 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山甲线1017电力电缆 | 电网_10kV铁山甲线10号 | 200 | #### | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓1号箱式变102开关柜配电变 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4284 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡1号箱变1号变压器 | 630 | 65.00% | 626 | 626 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4285 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区5号箱变102开 | 630 | #### | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4286 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区3号箱变102间隔配 | 630 | 53.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4287 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区B区2 | 500 | #### | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4288 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓小区2#2 | 500 | #### | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4289 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港乙线1026电力电缆 | 电网_中南世纪城二期6号箱变2号变压 | 630 | #### | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4290 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区4号箱变1号变压器 | 500 | #### | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4291 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区5号箱变102间隔 | 500 | 9.00% | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期4号箱变102间隔 | 500 | #### | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4293 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁5台区（红旺家园2#） | 500 | #### | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4294 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区2号箱变101间 | 630 | #### | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4295 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 电网_中南世纪城4#箱变2号变压器 | 800 | #### | 718 | 718 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4296 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 电网_中南世纪城7号楼箱变102配电变 | 315 | #### | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4297 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期3号箱变101间 | 500 | #### | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4298 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期1号箱变1号变压 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4299 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓小区1#（丰源） | 630 | #### | 604 | 604 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4300 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港乙线1026电力电缆 | 电网_中南世纪城二期1号箱变103间隔 | 630 | #### | 608 | 608 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 营口经济技术开发区联宇房地产开 | 400 | #### | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4302 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区2号箱变101间 | 500 | #### | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4303 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾E区3号箱变102配电 | 500 | #### | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4304 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁海乙线1025电力电缆 | 电网_天沐公寓变电所2#配电变压器 | 500 | #### | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4305 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区3 | 500 | #### | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4306 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期9号箱变101间 | 315 | 9.00% | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4307 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁C区4（奥林）北 | 630 | #### | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4308 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区E区2号箱变102开 | 630 | #### | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4309 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线2号1 | 400 | #### | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 金海滩澜湾二期（海港30） | 500 | #### | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4311 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区E区1号箱变102开 | 630 | #### | 592 | 592 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4312 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区B区4 | 630 | #### | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4313 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 中南世纪城2号变电所102开关柜配电 | 800 | #### | 736 | 736 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4314 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区2号箱变1号变压器 | 500 | #### | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4315 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | PMS_鞍钢三街坊4号箱变1号变压器 | 630 | #### | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4316 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海防林场回迁楼小区1号箱变 | 500 | #### | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4317 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区1号箱变102间隔配 | 630 | #### | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4318 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港乙线1026电力电缆 | 电网_中南世纪城二期5号箱变1号变压 | 630 | #### | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | PMS_鞍钢1号箱变2号变压器 | 630 | #### | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4320 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 中南世纪城2（港河甲） | 800 | #### | 693 | 693 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4321 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | 海港15台区（鞍钢公寓3#北） | 630 | #### | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4322 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾F区4号箱变101间 | 500 | #### | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4323 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港乙线1026电力电缆 | 电网_中南世纪城二期5号箱变2号变压 | 630 | #### | 604 | 604 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4324 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_海湾城B区3号变电所102间隔配电 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4325 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇回迁B区2（奥林）北 | 630 | #### | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4326 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 电网_铁城乙线15号 | 315 | #### | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4327 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区E区2号箱变101 | 630 | #### | 586 | 586 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4328 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁1台区（鞍钢四街坊1#） | 630 | #### | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4329 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区3号箱变101间 | 630 | #### | 602 | 602 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4330 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区E区1号箱变101 | 630 | #### | 592 | 592 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4331 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 大铁3台区（鞍钢四街坊3#） | 500 | #### | 376 | 376 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4332 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海风公寓1号箱变101开关柜间隔配 | 630 | #### | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4333 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线3号2 | 400 | #### | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4334 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 北方旅游集聚中心小区1 | 500 | #### | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4335 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区3# | 630 | #### | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4336 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区2号箱变101间 | 630 | #### | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区1号箱变1号变压器 | 500 | #### | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4338 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | PMS_红旺家园3号箱变1号变压器 | 630 | #### | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4339 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区1# | 630 | #### | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4340 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区B区1号箱变102开 | 630 | #### | 604 | 604 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4341 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区C区1号箱变102开 | 630 | 47.00% | 627 | 627 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4342 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓小区3#（丰源） | 400 | 15.00% | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4343 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线6号2 | 400 | #### | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4344 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期1号箱变102间隔 | 630 | #### | 374 | 374 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4345 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区4号箱变1号变压 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区5 | 630 | #### | 419 | 419 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4347 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区C区2 | 500 | #### | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4348 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇回迁A区2（奥林）东 | 500 | #### | 382 | 382 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4349 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期5号箱变102间隔 | 500 | #### | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4350 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区2号箱变2号变压器 | 500 | 25.00% | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4351 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区4号箱变101 | 500 | #### | 427 | 427 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4352 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区B区2号箱变102开 | 630 | #### | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4353 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾C区2号箱变102间隔 | 630 | 9.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4354 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁港甲线1016电力电缆 | 10KV铁港甲线杨屯右分10号杆上变 | 100 | #### | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政甲线1011电力电缆 | 丰源5台区（鞍钢公寓8#南） | 500 | #### | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4356 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁熊乙线1028电力电缆 | 电网_红福家园小区1号箱变101间 | 630 | #### | 622 | 622 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4357 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 海岸线3号1 | 400 | #### | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4358 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾E区4号箱变102间隔 | 630 | #### | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4359 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区3号箱变101间 | 500 | #### | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4360 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡3号箱变1号变压器 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4361 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期3号箱变102间隔 | 500 | #### | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4362 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡3号箱变2号变压器 | 630 | 85.00% | 625 | 625 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4363 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 政研公寓3号箱式变102开关柜配电变 | 500 | #### | 467 | 467 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4364 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期5号箱变101间 | 500 | #### | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4365 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾F区8号箱变102间隔 | 630 | #### | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4366 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾F区8号箱变101间 | 630 | #### | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4367 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区4号箱变101间 | 500 | #### | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4368 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保甲线1013电力电缆 | 保障性住房南部新城区B区3 | 500 | #### | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4369 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_海岸线5#箱变2号变压器 | 400 | #### | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4370 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇保障性住房小区D区1号箱变102开 | 500 | #### | 454 | 454 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4371 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代3台区（鞍钢四街坊6#） | 630 | #### | 467 | 467 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4372 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁海乙线1025电力电缆 | 电网_天沐公寓变电所3#配电变压器 | 500 | #### | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4373 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 电网_金沙滩澜湾G区5号箱变101间 | 500 | 18.00% | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4374 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区C区2号箱变102开 | 630 | #### | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4375 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡4号箱变1号变压器 | 630 | 15.00% | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4376 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁保乙线1023电力电缆 | 保障性住房南部新城区A区4 | 630 | #### | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4377 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代2台区（鞍钢四街坊5#） | 630 | #### | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4378 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期9号箱变102间隔 | 315 | #### | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4379 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区1号箱变101间 | 630 | 0.00% | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4380 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_万科海港城二期8号箱变102间隔 | 500 | #### | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4381 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代15台区（鞍钢三街坊3#） | 630 | #### | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4382 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_嘉和蓝海郡6号箱变1号变压器 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4383 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁政乙线1022电力电缆 | 电网_金沙滩澜湾A区2号箱变102间隔 | 630 | #### | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4384 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏温泉变 | 电网_沿河甲线1011 | 时代13台区（鞍钢三街坊1#） | 630 | #### | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4385 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区4号箱变2号变压器 | 500 | #### | 491 | 491 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4386 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港万甲线6329 | 电网_海楹台小区3号箱变1号变压器 | 500 | #### | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4387 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城甲线 | 古镇回迁B区1（奥林）西 | 630 | #### | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4388 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏临港变 | 电网_港河甲线6328 | 电网_中南世纪城7号楼箱变101配 | 315 | 15.00% | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4389 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁城乙线 | 古镇保障性住房小区A区1号箱变102开 | 400 | 37.00% | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4390 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66千伏大铁变站 | 电网_铁山乙线1027电力电缆 | 电网_金泰海岸线二期3号箱变1号变压 | 630 | 27.00% | 628 | 628 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV熊岳变电站 | 东城线 | 东城线于郭扬分33右3号 | 100 | 92.00% | 99 | 99 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4392 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV熊岳变电站 | 东城线 | 东城线于郭杨分33右2号 | 100 | ##### | 99 | 99 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4393 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 沿河甲线 | 沿河甲线古城支27号 | 160 | 92.00% | 159 | 159 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4394 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV大铁变电站 | 铁港甲线 | 电网_铁港甲线2号柱上变压器 | 400 | ##### | 396 | 396 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4395 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 望儿山甲线 | 电网_望儿山甲线34左5左2号 | 200 | 89.00% | 198 | 198 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4396 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 望儿山甲线 | 电网_望儿山甲线65右分4号 | 200 | ##### | 126 | 126 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4397 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 东城线 | 电网_东城线于郭扬分40右1号 | 400 | ##### | 61 | 61 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4398 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 望儿山甲线 | 电网_望儿山甲线65右12左分01号 | 80 | ##### | 30 | 30 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4399 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 望儿山乙线 | 望儿山乙线酒业分6右02号 | 100 | 98.00% | 99 | 99 | ## | 是 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 长征乙线 | 电网_长征乙线10右1号 | 100 | #### | 89 | 89 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4401 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 长征甲线 | 电网_长征甲线15右分03号 | 400 | #### | 361 | 361 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4402 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220kV熊岳变电站 | 微波线 | 电网_微波线3左分1号 | 100 | #### | 90 | 90 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4403 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV熊岳变电站 | 胜利线 | 电网_中南海鑫苑小区箱变1号1号变压 | 250 | #### | 48 | 48 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4404 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV大铁变电站 | 铁城乙线 | 电网_铁城乙线12左5右分01号 | 400 | #### | 351 | 351 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4405 | 国网营口市熊岳供电公司 | 220kV熊岳变电站 | 农业线 | 电网_农业线农场左支42+1号 | 200 | #### | 0 | 0 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4406 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 苏屯乙线 | 电网_唐屯分23号 | 200 | #### | 151 | 151 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4407 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 望儿山甲线 | 电网_望儿山甲线34右12号 | 400 | #### | 313 | 313 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4408 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV温泉变电站 | 苏屯乙线 | 电网_唐屯分13号 | 200 | #### | 176 | 176 | ## | 是 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 电网_仙人岛线229右3号 | 400 | 53.00% | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4410 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 电网_港滨线厢红左支32左6号杜上变 | 200 | #### | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4411 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 仙人岛线农场左支13号 | 100 | #### | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4412 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_209左分5 | 315 | #### | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4413 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 电网_高家左支4 | 400 | #### | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 2024.10.31 | |
| 4414 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_仙人岛线245右分03号 | 315 | #### | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4415 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_仙人岛线234右分5号 | 250 | #### | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 2024.8.31 | |
| 4416 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_厢红10左分1 | 100 | #### | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4417 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 电网_pms_厢红左分16号 | 200 | #### | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4418 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_厢红右支4 | 100 | #### | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4419 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_厢红旗四队 | 315 | #### | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4420 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_厢红左支5号 | 100 | #### | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4421 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | PMS_高家海上右支6 | 630 | #### | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4422 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 仙人岛线209左分6号 | 315 | #### | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4423 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | pms_厢红南左支3号 | 100 | #### | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4424 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 电网_pms_仙人岛线243号 | 200 | #### | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4425 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正红分38号 | 315 | #### | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4426 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 电网_10KV港红分07号柱上变压器 | 200 | #### | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4427 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 电网_pms_港河甲线港红4右分01 | 200 | #### | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4428 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正三分支04号 | 315 | #### | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4429 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 港河甲线正三分支6号 | 400 | #### | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4430 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线作利左分支04号 | 250 | #### | 228 | 228 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4431 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 电网_pms_港河甲线作利分支06 | 200 | #### | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4432 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_正红分13右1号 | 100 | #### | 8 | 8 | ## | 否 | 无 | |
| 4433 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正二左分支02号 | 100 | #### | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4434 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正红分06号 | 160 | #### | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4435 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正红分09号 | 100 | #### | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4436 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正红分09号 | 100 | #### | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4437 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 电网_港河甲线正红分13右1号 | 200 | #### | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4438 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 港河甲线作利左支1号（关振彪） | 80 | #### | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4439 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | 电网_pms_港河甲线作利分支06 | 200 | #### | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4440 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正红分17号 | 200 | #### | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4441 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港河甲线 | pms_港河甲线正二左分支02号 | 160 | #### | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4442 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | pms_联合分三家子分25号 | 100 | #### | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4443 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | 电网_港滨线联合分36左13右分02号 | 160 | #### | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4444 | 国网营口市公熊岳供电司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | pms_港滨线联合分36左分02号 | 100 | 76.00% | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4445 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | pms_港滨线联合分36左分12号 | 315 | #### | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4446 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | 电网_pms_港滨线联合分36左分 | 200 | #### | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4447 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | 电网_pms_联合分三家子左14左 | 200 | #### | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4448 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | 港滨线联合分15号 | 100 | #### | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4449 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | 电网_pms_港滨左线南营东台02 | 125 | #### | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4450 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | pms_港房分支04+1号 | 400 | #### | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4451 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | pms_大房村东台分支02号 | 100 | 66.00% | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4452 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | pms_港滨线南营分25# | 80 | #### | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4453 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | 电网_pms_港滨左线南营东台02 | 125 | #### | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4454 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南乙线 | 港滨线12左12号 | 100 | #### | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4455 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 工业线头一左支9右16号 | 200 | #### | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4456 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 工业线20号 | 400 | #### | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4457 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_工业线10 | 200 | 75.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4458 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 工业线24号 | 200 | #### | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4459 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_头四11 | 315 | #### | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4460 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_九头左支19 | 200 | #### | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4461 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_头一左支3 | 200 | #### | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4462 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_九头左支24 | 100 | #### | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4463 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_九头右分13 | 100 | #### | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4464 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_九头右分38 | 315 | #### | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4465 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_振兴左支9右2 | 200 | #### | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4466 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_九头右分41 | 200 | #### | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4467 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_pms_振兴左支16 | 200 | 55.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4468 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_头五水利10 | 100 | #### | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4469 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_九头左支46 | 200 | #### | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4470 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | pms_工业线振兴左支8左分9号 | 100 | #### | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4471 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 工业线九头右分45左4号 | 100 | #### | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4472 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_10kV工业线头一左支8右14+1 | 50 | #### | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4473 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_九头左支33右4#变压器 | 100 | #### | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4474 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_10kV工业线振兴左支3右01号 | 50 | #### | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4475 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_九头左支35右2号 | 100 | #### | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4476 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司5 | 630 | #### | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4477 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司6 | ### | #### | 890 | 890 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4478 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设杨浦线公 | 630 | #### | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4479 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司8 | 500 | #### | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4480 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | 电网_pms_九东线花园子右分12 | 200 | 74.00% | 199 | 199 | ## | 是 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | 电网_pms_九东线花园子右分01 | 200 | 56.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4482 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | pms_九东线花园子右分26号 | 160 | 54.00% | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4483 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | pms_九东线花园子水利分支07号 | 50 | 66.00% | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4484 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司1 | 400 | #### | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 2024.10.31 | |
| 4485 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司2 | ### | #### | 912 | 912 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4486 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司3 | ### | #### | 874 | 874 | 未进入负面 | 否 | 2024.8.31 | |
| 4487 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | PMS_盖州市九龙开发建设有限公司4 | 400 | #### | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4488 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | 山海惠民新城小区2(九东38) | 500 | #### | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4489 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | 山海惠民新城小区4(九东40) | 400 | #### | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4490 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九城线 | 山海惠民新城小区6(九东42) | 500 | #### | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4491 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线黄旗右分74号 | 100 | #### | 0 | 0 | ## | 否 | 2024.12.31 | |
| 4492 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 九东线40左分6号变 | 100 | #### | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4493 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线古家子左分15左 | 50 | #### | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4494 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线24号 | 100 | #### | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4495 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线17号 | 80 | #### | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4496 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线正黄旗四组分支04号 | 200 | 59.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4497 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线正黄旗一组分 | 200 | #### | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4498 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线正黄旗四组分支11号 | 100 | 73.00% | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4499 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线正黄旗王庄分 | 200 | #### | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4500 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线西营右分04号 | 200 | #### | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4501 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线西营右分13号 | 200 | #### | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4502 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线43号 | 100 | #### | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4503 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线大叶右分02号 | 100 | #### | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4504 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线84号 | 200 | #### | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4505 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线61号 | 200 | #### | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4506 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线72号 | 200 | #### | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4507 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东农业线古家子分支34号 | 315 | #### | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4508 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东农业线古家子分支25号 | 315 | #### | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4509 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东农业线古家子分支25号 | 315 | #### | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4510 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线农场二队分支16号 | 400 | #### | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4511 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东农业线古家子分支08号 | 400 | #### | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4512 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_pms_九东线黄旗右分09号 | 200 | #### | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4513 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 九东线古家子左分9右5号变压器 | 100 | #### | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4514 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 九东线36号 | 200 | #### | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4515 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | pms_九东线黄旗右分16号 | 160 | #### | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4516 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线古家子左分26右1 | 50 | 2.00% | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线西营右分40号 | 200 | 56.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4518 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线农场二队分支 | 50 | #### | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4519 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线黄旗右分水利分 | 100 | #### | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4520 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_九东线54号 | 50 | #### | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4521 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线古家子左分9右 | 50 | #### | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4522 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线黄旗右分21+1右 | 100 | #### | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4523 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | pms_仙人岛线景富分13号 | 100 | #### | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4524 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | pms_仙人岛线3右1号 | 315 | 63.00% | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4525 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | 电网_pms_仙人岛线于营分11 | 200 | #### | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | 电网_pms_仙人岛线34右分1 | 200 | #### | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4527 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | 电网_pms_仙人岛线34右2 | 100 | #### | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4528 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | 仙人岛线6右2号 | 100 | #### | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4529 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | 电网_仙人岛线14右3+1 | 100 | #### | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4530 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 仙人岛线 | pms_仙人岛线22右分1号 | 100 | #### | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4531 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 熊联线 | 电网_pms_熊联线86 | 200 | 70.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4532 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 熊联线 | 熊联线高铁分26 | 100 | #### | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4533 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 九东线 | 电网_10kV九东线78右5号变压器 | 400 | #### | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4534 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 10kV工业线头一左支8右4左10号 | 400 | #### | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 九垄地新六组 | 400 | 73.00% | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4536 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 电网_头台子一水利组分 | 400 | #### | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4537 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 南窑大市场10kV工业线1右1号 | 400 | 66.00% | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4538 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66KV大铁变电站 | 铁港甲线 | 仙人岛公森林园 | 200 | 65.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4539 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港滨线 | 仙人岛台分西台 | 400 | 69.00% | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4540 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 南窑一台组分 | 200 | 52.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4541 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV临港变电站 | 港南甲线 | 电网_联合二队分 | 200 | 74.00% | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4542 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV九垄地变电站 | 工业线 | 工业线头一左支8右08号 | 100 | 50.00% | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4543 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 白沙线仰山二组右分04号 | 200 | 98.00% | 198 | 198 | ## | 是 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 白沙线工业左线53号 | 100 | 94.00% | 99 | 99 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4545 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线68号 | 315 | #### | 115 | 115 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4546 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线东坡六组支线55号 | 100 | 97.2 | 3 | 3 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4547 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线杨屯北台中心台 | 315 | 97.3 | 9 | 9 | ## | 是 | 2024.10.31 | |
| 4548 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线三台子右分13号 | 400 | 26.8 | 293 | 293 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4549 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 白沙线归南左分03号 | 200 | 98.3 | 3 | 3 | ## | 是 | 2024.8.31 | |
| 4550 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线二台子东屯支线04号 | 160 | 76.9 | 37 | 37 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4551 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 沙港甲线示职工灯右线14右18号 | 50 | 93.3 | 3 | 3 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4552 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线东坡左线分支24号 | 200 | 52.7 | 95 | 95 | ## | 是 | 2024.12.31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4553 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 白沙线工业左支16左04号电网 | 200 | 93.5 | 13 | 13 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4554 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线杨地支线1号 | 200 | 58.4 | 83 | 83 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4555 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_沙归甲线轧钢左分21+1左支1号 | 400 | 62.8 | 149 | 149 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4556 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10千伏白沙线工业左支130号 | 200 | 41.7 | 117 | 117 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4557 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子右分87号 | 200 | 83.7 | 33 | 33 | ## | 是 | 2024.12.31 | |
| 4558 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线西坡村左分线08号 | 315 | 67.5 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 2024.12.31 | |
| 4559 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子一组支线34号 | 400 | 48.9 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4560 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线三台子右分22 | 200 | 47.8 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4561 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线槐树房新增分支13 | 100 | 73.1 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线槐河右分09号 | 200 | 61.6 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4563 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线槐河右分06号 | 100 | 73.4 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4564 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线东一组左分支 | 200 | 89.5 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4565 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线31号 | 50 | 68.6 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4566 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线东一组左分支38号 | 315 | 34.7 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4567 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线东沟四组支线1 | 200 | 58.1 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4568 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线东沟庙后支线02号 | 50 | 94.8 | 3 | 3 | ## | 否 | 无 | |
| 4569 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线三台子右分66 | 200 | 34.1 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4570 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线团朴五组支线07 | 50 | 0.01 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV白沙线51+1左04号 | 200 | 19.4 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4572 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子一组支线11右分 | 400 | 42.2 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4573 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线团朴五组支线02号 | 400 | 35.7 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4574 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 10千伏白沙线41号 | 200 | 42.7 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4575 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子一组支线16号 | 80 | 65 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4576 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线东坡右分6号 | 200 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 4577 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线三台子右分101 | 200 | 47.4 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4578 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线83号 | 200 | 70.1 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4579 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线36右01号 | 50 | 0 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线45号 | 50 | 57.7 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4581 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线二台子二组支 | 315 | 64.1 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4582 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线二台子二组支16号 | 200 | 61.7 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4583 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线移动右线分支 | 50 | 27.1 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4584 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线东坡左线分支 | 315 | 36.5 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4585 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线66号 | 200 | 71.1 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4586 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线华基左支6号 | 200 | 0 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4587 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 归东线二台子新增06号 | 200 | 72.1 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4588 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线华基左支10左01 | 50 | 27 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4589 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线西坡子村台支线03号 | 400 | 24.7 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4590 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线收费站分支27号 | 50 | 48.4 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4591 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线收费站分支14号 | 200 | 49.8 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4592 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线东坡左线分支47号 | 400 | 41.8 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4593 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线东坡六组支线03号 | 400 | 33.8 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4594 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线17号 | 200 | 55.5 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4595 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线收费站分支12右 | 50 | 67.7 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4596 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线团朴五新增支 | 400 | 33.4 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4597 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线房身左线15号 | 315 | 45.3 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4598 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东一组左分支19 | 50 | 69.9 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4599 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线房身左支线24 | 315 | 73.4 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4600 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线槐树房新增分支07左15 | 50 | 16.2 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4601 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东一组左分支28 | 50 | 21.8 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4602 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东一组左分支28 | 200 | 11.7 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4603 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东一组左分支53 | 200 | 79.6 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4604 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东坡左线分支 | 100 | 40.7 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4605 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线东坡左线分支 | 50 | 76.1 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4606 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线西坡子左分线007 | 160 | 42.3 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线金达采石场 | 250 | 73.1 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4608 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 10kV归东线古道支10右分11 | 50 | 40.9 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4609 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | pms_归东线古道支线19号 | 100 | 66.6 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4610 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线三台子右分125 | 200 | 52.1 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4611 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线槐河右支9左11 | 100 | 87.1 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4612 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线坤隆左分线1 | 50 | 33.1 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4613 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子右线89古道右支2 | 50 | 0 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4614 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子右线84右2 | 50 | 10.3 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4615 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线收费站分支02左1号杆上 | 50 | 75.4 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4616 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线东一组左分支 | 200 | 70 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4617 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子一组支线33+1左 | 100 | 37.5 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4618 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_归东线三台子左分6右2 | 50 | 2.63 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4619 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线三台子一组支9左 | 200 | 48.4 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4620 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线槐树房新增分 | 200 | 42.3 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4621 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线05号 | 200 | 20.1 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4622 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_10kV归东线108号 | 200 | 65.8 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4623 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 归东线 | 电网_pms_归东线东坡左线46+1 | 200 | 49.6 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4624 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 10千伏白沙线主干07号 | 100 | 43.4 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4625 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线邯郸分支15右02 | 200 | 13.1 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4626 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线养殖厂分支06号 | 50 | 23.2 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4627 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线工业左线146右8 | 50 | 24.2 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4628 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线工业左线121右3 | 100 | 26.6 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4629 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线工业左线187 | 200 | 2.95 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4630 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线仰山二组右分29 | 50 | 60.9 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4631 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线仰山水利左分线04 | 100 | 84.2 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4632 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线工业左线44右3 | 50 | 9.22 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4633 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左支16右14 | 200 | 12.1 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4634 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10千伏白沙线主干29号变 | 200 | 51 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4635 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 10千伏白沙线主干38号 | 315 | 65.3 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4636 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左支22右03 | 50 | 45.1 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4637 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_胶管厂分支1号 | 200 | 60.5 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4638 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_北国分支5号 | 100 | 65.4 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4639 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左线29左分 | 200 | 24.9 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4640 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_新农村村支线8号 | 200 | 34.6 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4641 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 白沙线邯郸分支5右2号 | 400 | 53.7 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4642 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 10千伏白沙线46号 | 400 | 53.5 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4643 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_pms_归南左分12 | 400 | 34.4 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4644 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线归北新农支7+1右03号 | 200 | 6.88 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4645 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_pms_西边右分2号 | 200 | 67.5 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4646 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_西边子支线5号 | 315 | 53.9 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4647 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_西边子南支8号 | 200 | 38 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4648 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_白沙线西边村支线01号 | 400 | 41.2 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4649 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_西边子左支线9 | 200 | 21.7 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4650 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线22左1+1右08号 | 50 | 36 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4651 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_归南井左分线25号 | 200 | 36.1 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_归南井左分线20右08号 | 50 | 47.9 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4653 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线沈阳开发右线蛤蟆湾11 | 50 | 30 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4654 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线养殖厂分支2右1号 | 400 | 31.5 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4655 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_pms_仰山二组右分11号 | 315 | 61.3 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4656 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_工业左线70号 | 200 | 59.9 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4657 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左线112号 | 100 | 24.4 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4658 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左支9+1号 | 200 | 43.3 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4659 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | pms_龙脖子三组7 | 200 | 82.8 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4660 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_pms_工业左171号 | 160 | 44.4 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线工业左线86右10 | 200 | 30.9 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4662 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线沈阳开发右线48右5号变 | 400 | 34.5 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4663 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_10kV白沙线21号 | 50 | 53.5 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4664 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 沙港甲线33号变压器 | 80 | 27.1 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4665 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 10kV白沙线20号 | 80 | 43.6 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4666 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_白沙线归南左线23左08号 | 160 | 31.4 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4667 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV归州变电站 | 白沙线 | 电网_工业左线110右1#台区 | 100 | 7.15 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4668 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙滨线 | 电网_pms_归九联络线归九联络 | 200 | 8.66 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4669 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙滨线 | pms_高家村台 | 315 | 12.2 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 沙港甲线22右4号 | 160 | 31.8 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4671 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_沙港甲线27号变压器 | 400 | 53.6 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4672 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | pms_兰西左线13号变压器 | 160 | 73.7 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4673 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_沙港甲线29号变压器 | 400 | 55.3 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4674 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | pms_兰西左线兰西新增右分03号变 | 200 | 42.2 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4675 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_pms_示职工灯右线08号变 | 250 | 59.6 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4676 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_pms_示职工灯右线28号变 | 200 | 58.6 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4677 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 沙港甲线兰西左线23号 | 200 | 22.9 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4678 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 沙港甲线示职工灯右线39号 | 200 | 78.5 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_沙港甲线33号柱上变压器 | 400 | 31.8 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4680 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙港甲线 | 电网_10kV沙港甲线示职工灯左线 | 200 | 53.3 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4681 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_pms_杨屯左线08号变压器 | 400 | 23 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4682 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | pms_轧钢左线04号变压器 | 400 | 15.5 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4683 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_轧钢左线22号变压器 | 500 | 18.5 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4684 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线杨屯左线03左1号 | 400 | 20.7 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4685 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线轧钢左分15号柱上变 | 500 | 30.1 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4686 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线轧钢左分29号柱上变 | 315 | 40 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4687 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线黄金左支39号 | 400 | 50.1 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4688 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线黄金左支31号 | 500 | 30.4 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4689 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_团朴西洼右线17号变压器 | 200 | 61.3 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4690 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_pms_杨屯左线16号变压器 | 200 | 41.8 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4691 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 沙归甲线轧钢左分31左1号 | 400 | 32.9 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4692 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_杨屯新增中心台 | 315 | 36.5 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4693 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_10kV沙归甲线44左01号 | 50 | 23.9 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4694 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_10kV沙归甲线47左01号 | 50 | 23.6 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4695 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_龙源1号箱变101开关间隔配电 | 630 | 37.9 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4696 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_龙源2号箱变101开关配电变压 | 630 | 13.1 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙归甲线 | 电网_龙源3号箱变101开关间隔配电 | 630 | 51.7 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4698 | 国网营口市熊岳供电公司 | 66kV白沙变电站 | 沙滨线 | pms_示二队左线15号变压器 | 50 | 55.3 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4699 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | PMS_新兴家园1号箱式变2号变压器 | 630 | 9.85 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4700 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | PMS_新兴家园2号箱式变2号变压器 | 630 | 8.72 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4701 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_东玻线59号柱上变压器 | 315 | 15.30 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4702 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_东玻线66号柱上变压器 | 250 | 5.37 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4703 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_新兴家园小区4号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4704 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_新兴家园小区7号箱式变1号变压 | 630 | 4.74 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4705 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_纸厂甲线17左1号柱上变压器 | 315 | 13.59 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_纸厂甲线17左4号柱上变压器 | 250 | 25.04 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4707 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_纸厂甲线19左2号柱上变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4708 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_纸厂甲线27号柱上变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4709 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | pms_纸厂甲线29号柱上变压器 | 250 | 13.81 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4710 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 电网_新兴家园小区2号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4711 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 电网_新兴家园小区3号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4712 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 电网_新兴家园小区4号箱式变1号变压 | 500 | 30.54 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4713 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 电网_新兴家园小区6号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4714 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 东玻线56右32右7号柱上变压器 | 400 | 56.45 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4715 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 东玻线56右32左18号柱上变压器 | 400 | 9.63 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4716 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 东玻线新兴家园3# | 500 | 28.91 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4717 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 东玻线新兴家园5# | 500 | 12.04 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4718 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东玻线 | 东三线56右7(新兴家园6#) | 630 | 7.74 | 581 | 581 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4719 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | PMS_渤海新邨3号箱式变2号变压器 | 630 | 14.50 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4720 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | PMS_渤海新邨5号箱式变2号变压器 | 630 | 22.03 | 491 | 491 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4721 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | PMS_东塔2号箱式变1号变压器 | 400 | 15.11 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4722 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_渤海新邨小区2号箱式变1号变压 | 630 | 22.66 | 487 | 487 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4723 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_渤海新邨小区2号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4724 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_东工线33号柱上变压器 | 315 | 21.23 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4725 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_陶瓷家园小区1号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4726 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_陶瓷家园小区2号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4727 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | pms_中阳小区1号箱式变1号变压器 | 200 | 28.87 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4728 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 渤海新邨1号箱式变1号变压器 | 630 | 8.08 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4729 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_pms_东工线22号柱上变压 | 200 | 24.00 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4730 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_渤海新邨小区3号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4731 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_渤海新邨小区4号箱式变101间 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4732 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_渤海新邨小区4号箱式变102开关 | 630 | 26.19 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_渤海新邨小区5号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4734 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_陶瓷家园小区1号箱式变1号变压 | 500 | 28.19 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4735 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 电网_陶瓷家园小区2号箱式变1号变压 | 500 | 34.84 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4736 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东工线 | 东工线1号箱式变1号变压器 | 500 | 11.63 | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4737 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | PMS_大庆路1号箱式变2号变压器 | 630 | 10.17 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4738 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | PMS_红运家居箱式变2号变压器 | 630 | 13.70 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4739 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_大庆路3号箱式变1号变压器 | 630 | 7.99 | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4740 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线18号柱上变压器 | 315 | 4.42 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4741 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线39左3号柱上变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4742 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线40右9号柱上变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4743 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线56右2左2号柱上变压器 | 315 | 6.58 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4744 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线6号柱上变压器 | 315 | 14.26 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4745 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线三家子分17号柱上变压 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4746 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线三家子分3左11号柱上变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4747 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线三家子分3左4号柱上变压 | 315 | 8.85 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4748 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_东三线三家子分3左4号柱上变压 | 315 | 12.26 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4749 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_三家子市场箱式变1号变压器 | 400 | 10.23 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4750 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_造纸厂宿舍东一号地廉租房1号 | 630 | 10.26 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_纸厂乙线15号柱上变压器 | 315 | 42.03 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4752 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | pms_纸厂乙线7号柱上变压器 | 315 | 13.03 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4753 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_pms_东三线40右22号柱上 | 400 | 13.27 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4754 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_pms_东三线三家子分12右5 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4755 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_pms_东三线三家子分1号柱 | 400 | 23.91 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4756 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_pms_东三线三家子分9号柱 | 200 | 13.97 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4757 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_大庆路1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4758 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_红运家居小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4759 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 电网_造纸厂宿舍东一号地经济适用 | 630 | 7.22 | 585 | 585 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 新兴家园小区8号箱式变101间隔配 | 400 | 8.54 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4761 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 新兴家园小区9号箱式变101间隔配 | 400 | 8.04 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4762 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 造纸厂宿舍东一号地经济适用房1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4763 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东三线 | 造纸厂宿舍东一号地廉租房1号箱式 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4764 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_东城小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 13.13 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4765 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_东城小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 12.57 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4766 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_东风小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 15.81 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4767 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_东风小区2号箱式变2号变压器 | 500 | 15.88 | 421 | 421 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4768 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_东工线阳光人家回迁楼北区1号 | 400 | 18.93 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_鑫盛小区1号箱式变2号变压器 | 400 | 54.74 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4770 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | PMS_鑫盛小区2号箱式变2号变压器 | 400 | 17.66 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4771 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_大庆路4号箱式变1号变压器 | 630 | 12.90 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4772 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_东城花园小区3号箱式变1号变压 | 630 | 14.00 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4773 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_东城花园小区5号箱式变1号变压 | 630 | 15.09 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4774 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_东城花园小区5号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4775 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_东城花园小区二期1号箱式变1号 | 630 | 23.38 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4776 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_东新线43号柱上变压器 | 315 | 29.67 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4777 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_华运家园小区1号箱式变1号变压 | 630 | 14.45 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4778 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家回迁楼小区北区2号箱 | 630 | 14.69 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4779 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家回迁楼小区北区3号箱 | 630 | 14.32 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4780 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家回迁楼小区北区6号箱 | 630 | 19.23 | 509 | 509 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4781 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家回迁楼小区北区7号箱 | 630 | 14.65 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4782 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家小区回迁楼北区4号箱 | 400 | 21.40 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4783 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家小区回迁楼北区5号箱 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4784 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光人家小区回迁楼北区8号箱 | 400 | 36.66 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4785 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 30.46 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4786 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_阳光小区2号箱式变1号变压器 | 315 | 11.06 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4787 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | pms_鑫盛小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 12.83 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4788 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 电网_pms_东新线57号柱上变压 | 200 | 14.91 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4789 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 电网_东城花园小区4号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4790 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 电网_阳光小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 4.75 | 600 | 600 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4791 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 电网_鑫盛小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4792 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 东新线东城花园小区4# | 630 | 33.77 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4793 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 东新线东城花园小区6号箱式变2号变 | 630 | 31.21 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4794 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 东新线 | 东新线阳光小区3# | 400 | 6.89 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4795 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | PMS_东润苑2号箱式变2号变压器 | 400 | 22.13 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4796 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_二纺线40左2左5号柱上变压器 | 315 | 47.94 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4797 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_二纺线47右2号柱上变压器 | 315 | 15.96 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4798 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_二纺线47右4号柱上变压器 | 315 | 13.46 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4799 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_二纺线48右2号柱上变压器 | 315 | 14.74 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4800 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_中华园6号箱式变1号变压器 | 500 | 31.57 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4801 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_中华园新居小区1号箱式变1号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4802 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | pms_中华园新居小区2号箱式变2号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4803 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 大庆路2号箱式变1号变压器 | 630 | 9.01 | 573 | 573 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4804 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_pms_东检分27号柱上变压 | 400 | 44.48 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_pms_二纺线34号柱上变压 | 400 | 31.96 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4806 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_pms_二纺线40左2左11号柱 | 400 | 12.23 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4807 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_pms_二纺线45号柱上变压 | 400 | 45.33 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4808 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_东润苑小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4809 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_二纺线40左4号（南）杆上变 | 315 | 36.38 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4810 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 电网_育新小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 11.24 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4811 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 东检分21号柱上变压器 | 250 | 18.59 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4812 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 东桥新居小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 9.90 | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4813 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 东润苑1号箱式变1号变压器 | 630 | 10.82 | 562 | 562 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4814 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 二纺线28号柱上变压器 | 100 | 20.99 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4815 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 二纺线40左2左7号柱上变压器 | 315 | 16.98 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4816 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 二纺线40左4号柱上变 | 315 | 34.58 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4817 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 二纺线40左8号柱上变压器 | 315 | 26.16 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4818 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 二纺线48右2号柱上变压器（北） | 315 | 14.54 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4819 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园4号箱式变1号变压器 | 630 | 7.61 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4820 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园7号箱式变1号变压器 | 630 | 11.62 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4821 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园三期小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 9.27 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4822 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园三期小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 15.74 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园三期小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 19.64 | 402 | 402 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4824 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园三期小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 20.09 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4825 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园小区5号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4826 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园小区5号箱式变2号变压器 | 500 | 12.84 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4827 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园新居小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 21.70 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4828 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中华园新居小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.17 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4829 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中天御景湾小区1号箱式变101开 | 630 | 22.66 | 487 | 487 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4830 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中天御景湾小区2号箱式变101开 | 630 | 21.96 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4831 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中天御景湾小区3号箱式变101开 | 315 | 45.74 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 二纺线 | 中天御景湾小区4号箱式变101开 | 630 | 19.64 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4833 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | pms_今日家园小区1号箱式变1号变压 | 630 | 15.53 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4834 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | pms_联盟路1号箱式变1号变压器 | 500 | 13.45 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4835 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | pms_联盟路2号箱式变1号变压器 | 400 | 11.19 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4836 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | pms_制桶线33右3号柱上变压器 | 315 | 7.81 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4837 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_pms_光明分6左7号柱上变压 | 200 | 11.90 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4838 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_pms_制桶线10号柱上变压 | 400 | 18.51 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4839 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线14号柱上变 | 315 | 11.80 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4840 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线23右2号柱上变 | 400 | 19.75 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线23左6号柱上变 | 400 | 5.31 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4842 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分15号柱上变 | 400 | 16.62 | 334 | 334 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4843 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分16右3号柱上变 | 400 | 9.51 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4844 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分16右5号柱上变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4845 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分25号柱上变 | 400 | 9.85 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4846 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分6号柱上变 | 400 | 17.11 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4847 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 电网_制桶线光明分8右3号柱上变 | 400 | 11.20 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4848 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 制桶线11左2号柱上变压器 | 200 | 40.84 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4849 | 国网营口市站前区供电分公司 | 东风变 | 制桶线 | 制桶线12右12号柱上变压器 | 200 | 23.60 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4850 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | PMS_聚合城小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 25.40 | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4851 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | PMS_宜君佳和小区1号箱式变1号变压 | 630 | 30.61 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4852 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_白庙线11号柱上变压器 | 400 | 21.51 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4853 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_白庙线25左8号柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4854 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_白庙线27号柱上变压器 | 315 | 13.20 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4855 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_白庙线3右1号柱上变压器 | 100 | 35.03 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4856 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_贺太分3右6号柱上变压器（西） | 315 | 10.30 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4857 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_聚合城小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 30.82 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4858 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_聚合城小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 17.46 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4859 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_盛景宜君佳和小区6号箱式变1号 | 630 | 25.62 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4860 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_盛景宜君佳和小区7号箱式变1号 | 630 | 30.26 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4861 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_太和庄别墅小区1号箱式变1号变 | 315 | 19.90 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4862 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_宜君佳和小区2号箱式变1号变压 | 630 | 23.71 | 481 | 481 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4863 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_宜君佳和小区3号箱式变1号变压 | 630 | 24.93 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4864 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_宜君佳和小区4号箱式变1号变压 | 630 | 20.63 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4865 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | pms_宜君佳和小区5号箱式变1号变压 | 400 | 25.00 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4866 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 白庙线50右11号柱上变压器 | 160 | 91.88 | 13 | 13 | 2025.03.26 | 是 | 2025.12 | |
| 4867 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_pms_白庙线14号柱上变压 | 315 | 28.87 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4868 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_pms_贺太分3右6号柱上变压 | 200 | 24.88 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4869 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_白庙线11右4号柱上变压器 | 315 | 52.84 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4870 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_白庙线25左17号柱上变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4871 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_白庙线42号柱上变压器 | 400 | 49.10 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4872 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_白庙线50右10号柱上变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4873 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_高屯分12左7号柱上变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4874 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_高屯分17右6号柱上变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4875 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_高屯分5号柱上变压器 | 400 | 31.42 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4876 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_恒誉小区2号箱式变101间隔配 | 315 | 11.61 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4877 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_盛隆家园小区4号箱式变1号变压 | 500 | 13.48 | 433 | 433 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4878 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_盛隆家园小区5号箱式变1号变压 | 400 | 30.60 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4879 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_盛隆家园小区6号箱式变1号变压 | 630 | 28.36 | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4880 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_盛隆家园小区7号箱式变1号变压 | 630 | 19.07 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4881 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_砖厂分32右10号柱上变压器 | 400 | 35.42 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4882 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_砖厂分32右23号柱上变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4883 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 高屯分12左2号柱上变压器 | 400 | 47.78 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4884 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 高屯分17右5号柱上变压器 | 400 | 24.03 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4885 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 高屯分8号柱上变压器 | 315 | 18.80 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4886 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 贺太分3右14号上变压器 | 315 | 26.84 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4887 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 盛隆家园小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 26.59 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4888 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 盛隆家园小区2号箱式变101间隔配 | 500 | 37.12 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4889 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 盛隆家园小区3号箱式变101间隔配 | 630 | 21.40 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4890 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | PMS_竹馨园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 29.55 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4891 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_格林山水城小区1号箱式变1号变 | 630 | 30.36 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4892 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_格林山水城小区1号箱式变2号变 | 315 | 34.07 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4893 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_格林山水城小区2号箱式变1号变 | 630 | 23.93 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4894 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_人民银行箱式变1号变压器 | 315 | 18.22 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_三高中箱式变1号变压器 | 200 | 5.34 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4896 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | pms_竹馨园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 10.13 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4897 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | 电网_格林山水城小区3号箱式变1号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4898 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 电业线 | 机一线格林山水城3# | 630 | 27.09 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4899 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_保利-香槟花园小区3号配电室1号 | 630 | 57.30 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4900 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_保利-香槟花园小区3号配电室3号 | 630 | 24.96 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4901 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_富甲天下小区10号箱式变1号变 | 630 | 24.66 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4902 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_富甲天下小区9号箱式变1号变压 | 630 | 23.54 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4903 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区1号配电站1号变压 | 800 | 25.82 | 593 | 593 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4904 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区1号配电站2号变压 | 800 | 16.66 | 667 | 667 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4905 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区1号配电站3号变压 | 800 | 21.27 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4906 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区2号配电站1号变压 | 630 | 23.20 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4907 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区2号配电站2号变压 | 630 | 19.43 | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4908 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | pms_恒大绿洲小区2号配电站3号变压 | 800 | 27.96 | 576 | 576 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4909 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 保利-香槟花园小区4号箱变101间 | 630 | 29.84 | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4910 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 保利-香槟花园小区4号箱变2号配电变 | 630 | 41.35 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4911 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_保利-香槟花园小区4号箱变3号配 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4912 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_富甲凯旋门小区1号箱式变1号变 | 630 | 14.85 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4913 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_富甲凯旋门小区2号箱式变1号变 | 630 | 18.95 | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4914 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_富甲凯旋门小区3号箱式变1号变 | 630 | 22.42 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4915 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_富甲凯旋门小区4号箱式变1号变 | 630 | 18.01 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4916 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 电网_光青甲线8号柱上变 | 200 | 76.16 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4917 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_恒大绿洲小区3号配电室104间隔 | 630 | 48.42 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4918 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 电网_恒大绿洲小区4号箱式变101间 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4919 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 电网_恒大绿洲小区4号箱式变102间隔 | 630 | 44.22 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4920 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 电网_恒大绿洲小区6号箱式变101间 | 630 | 17.60 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4921 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 电网_恒大绿洲小区6号箱式变102间隔 | 630 | 16.67 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4922 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_恒大绿洲小区7号配变站1号变压 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4923 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_恒大绿洲小区7号配变站2号变压 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4924 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_恒大绿洲小区8号配变站1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4925 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 电网_恒大绿洲小区8号配变站2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4926 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 光青甲线13号柱上变压器 | 315 | 13.53 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4927 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 光青乙线富甲天下小区11号箱式变 | 500 | 19.86 | 401 | 401 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4928 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 光青乙线富甲天下小区12号箱式变 | 500 | 34.64 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4929 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 恒大绿洲小区3号配电室101间隔配 | 630 | 47.27 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4930 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 恒大绿洲小区3号配电室102间隔配电 | 630 | 24.00 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海甲线 | 恒大绿洲小区3号配电室103间隔配电 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4932 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 恒大绿洲小区5号箱式变101间隔配 | 630 | 21.74 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4933 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光青甲线 | 恒大绿洲小区5号箱式变102间隔配电 | 630 | 20.51 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4934 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 18.00 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4935 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 16.51 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4936 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 11.23 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4937 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 51.24 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4938 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 23.68 | 481 | 481 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4939 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | PMS_桃花源小区6号箱式变1号变压器 | 630 | 23.30 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4940 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_保利香槟花园小区2号配电室1号 | 630 | 26.49 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4941 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_保利香槟花园小区2号配电室3号 | 630 | 27.42 | 457 | 457 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4942 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区1号箱式变1号变压 | 630 | 24.68 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4943 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区2号箱式变1号变压 | 630 | 13.78 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4944 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区3号箱式变1号变压 | 630 | 26.84 | 461 | 461 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4945 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区4号箱式变1号变压 | 630 | 19.62 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4946 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区5号箱式变1号变压 | 630 | 20.13 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4947 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区6号箱式变1号变压 | 630 | 18.59 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4948 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_富甲天下小区8号箱式变1号变压 | 630 | 26.48 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_桃花源小区10号箱式变1号变压 | 400 | 38.66 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4950 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_桃花源小区7号箱式变1号变压器 | 630 | 17.29 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4951 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_桃花源小区8号箱式变1号变压器 | 630 | 24.47 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4952 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | pms_桃花源小区9号箱式变1号变压器 | 400 | 23.54 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4953 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 保利香槟花园1号配电室101间隔配 | 800 | 17.58 | 659 | 659 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4954 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 保利香槟花园1号配电室102间隔配电 | 630 | 25.10 | 472 | 472 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4955 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 保利香槟花园小区2号配电室2号变压 | 630 | 24.38 | 476 | 476 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4956 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 电网_保利香槟花园小区5号箱式变1号 | 630 | 23.07 | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4957 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 电网_光青乙线富甲天下小区7号箱式 | 630 | 29.45 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 电网_红运名郡小区2号箱式变101间 | 400 | 27.44 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4959 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 电网_桃花源小区13号箱式变1号配电 | 630 | 27.52 | 457 | 457 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4960 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 电网_桃花源小区14号箱式变1号配电 | 630 | 24.73 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4961 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 红运名郡小区1号箱式变101间隔配 | 400 | 20.03 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4962 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 中天桃花源小区11号箱式变1号配电 | 500 | 32.77 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4963 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南海乙线 | 中天桃花源小区12号箱式变1号配电 | 500 | 28.67 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4964 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | PMS_水御兰庭2号箱式变2号变压器 | 630 | 28.27 | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4965 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | PMS_水御兰庭3号箱式变2号变压器 | 630 | 27.09 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4966 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | pms_水御兰庭小区1号箱式变1号变压 | 630 | 66.24 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | 电网_水御兰庭小区4号箱式变1号变压 | 630 | 34.70 | 411 | 411 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4968 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | 电网_水御兰庭小区5号箱式变1号变压 | 630 | 36.07 | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4969 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水甲线 | 电网_水御兰庭小区6号箱式变1号变压 | 630 | 29.11 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4970 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水乙线 | 电网_水御兰庭小区7号箱式变1号变压 | 400 | 24.23 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4971 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光水乙线 | 电网_水御兰庭小区8号箱式变1号变压 | 400 | 31.22 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4972 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_光太线太渤分12左2号柱上变压 | 200 | 8.15 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4973 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_光太线太渤分15号柱上变压器 | 100 | 12.12 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4974 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_泰和人家小区1号箱式变1号变压 | 630 | 14.40 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4975 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_太和小区1号配电室1号变压器 | 630 | 29.24 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_太和小区1号配电室2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4977 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | pms_太和小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 14.21 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4978 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区1号箱式变1号变压 | 630 | 12.83 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4979 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区2号箱式变1号变压 | 630 | 13.90 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4980 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区3号箱式变1号变压 | 630 | 11.38 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4981 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区4号箱式变1号变压 | 630 | 10.00 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4982 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区5号箱式变1号变压 | 630 | 11.79 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4983 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区6号箱式变1号变压 | 630 | 11.34 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4984 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_皇家英里小区7号箱式变1号变压 | 630 | 12.26 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4985 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区11号箱式变1号变压 | 630 | 24.91 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4986 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区12号箱式变1号变压 | 630 | 23.86 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4987 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区13号箱式变1号变压 | 400 | 27.45 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4988 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区14号箱式变1号变压 | 400 | 17.62 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4989 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区15号箱式变1号变压 | 630 | 6.51 | 589 | 589 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4990 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区15号箱式变2号变压 | 630 | 7.63 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4991 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_聚合城小区16号箱式变1号变压 | 630 | 5.41 | 596 | 596 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4992 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_太渤分12右17右1号柱上变压器 | 400 | 14.69 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4993 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_太渤分12右17右1号柱上变压器 | 400 | 10.39 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4994 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_太渤分4号柱上变压器 | 200 | 13.53 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4995 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_太渤分5号柱上变压器 | 400 | 25.41 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4996 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区1号箱式变1号变压 | 630 | 13.49 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4997 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区2号箱式变1号变压 | 500 | 13.08 | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4998 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区3号箱式变1号变压 | 630 | 9.44 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 4999 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区4号箱式变1号变压 | 500 | 11.12 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5000 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区5号箱式变1号变压 | 630 | 11.22 | 559 | 559 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5001 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区6号箱式变1号变压 | 630 | 10.04 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5002 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区7号箱式变1号变压 | 630 | 11.69 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区8号箱式变1号变压 | 630 | 9.30 | 571 | 571 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5004 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 电网_星河国府小区9号箱式变1号变压 | 630 | 9.93 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5005 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光太线 | 太渤分12右7号柱上变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5006 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | PMS_长城公寓小区2号箱式变2号变压 | 400 | 29.57 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5007 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | PMS_长城小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 14.58 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5008 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | PMS_富安明居小区箱式变2号变压器 | 630 | 21.46 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5009 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | pms_奥隆达精湛箱式变1号变压器 | 630 | 10.90 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5010 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | pms_光厦线43号柱上变压器 | 315 | 21.80 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5011 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | pms_光厦线52号柱上变压器 | 315 | 52.51 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | pms_光厦线55左之2号柱上变压器 | 315 | 95.33 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5013 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 电网_长城公寓小区2号箱式变1号变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5014 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 电网_长城小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5015 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 电网_富安明居小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5016 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 电网_红运家园小区2号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5017 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 电网_红运家园小区3号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5018 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 光厦线51右4号柱上变压器 | 315 | 20.94 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5019 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 机一线红运家园1# | 630 | 17.14 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5020 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 机一线红运家园2# | 630 | 15.03 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 机一线红运家园3# | 630 | 22.50 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5022 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 兴旺人家小区1号箱式变101开关配 | 630 | 13.03 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5023 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光厦线 | 兴旺人家小区2号箱式变101开关配 | 630 | 5.62 | 595 | 595 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5024 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | pms_东方新天地小区1号箱式变1号变 | 630 | 22.18 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5025 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区1号箱式变101开 | 630 | 12.79 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5026 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区2号箱式变101开 | 630 | 21.11 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5027 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区3号箱式变101开 | 630 | 11.93 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5028 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区4号箱式变101开 | 400 | 20.49 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5029 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区5号箱式变101开 | 630 | 8.80 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区6号箱式变101开 | 630 | 11.39 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5031 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区7号箱式变101开 | 630 | 11.62 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5032 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区8号箱式变101开 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5033 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家A区小区9号箱式变101开 | 630 | 7.23 | 584 | 584 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5034 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区1号箱式变101开 | 630 | 10.48 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5035 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区2号箱式变101开 | 630 | 10.13 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5036 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区3号箱式变101开 | 630 | 10.30 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5037 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区4号箱式变101开 | 630 | 14.80 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5038 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区5号箱式变101开 | 630 | 21.97 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区6号箱式变101开 | 630 | 8.08 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5040 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区7号箱式变101开 | 630 | 13.36 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5041 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区8号箱式变101开 | 630 | 12.94 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5042 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 滨水人家B区小区9号箱式变101开 | 400 | 12.23 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5043 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_东方新天地小区6号箱式变1号变 | 400 | 11.85 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5044 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_东方新天地小区7号箱式变2号变 | 400 | 16.22 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5045 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_光园线36左11号柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5046 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳维多俪湾小区1号箱式变1号 | 400 | 29.28 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5047 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳维多俪湾小区2号箱式变1号 | 400 | 13.73 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳维多俪湾小区3号箱式变1号 | 400 | 30.49 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5049 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳香格俪湾小区1#箱式变1# | 315 | 8.22 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5050 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳香格俪湾小区1#箱式变2# | 315 | 14.13 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5051 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳香格俪湾小区2#箱式变1# | 315 | 13.27 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5052 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_拥军花园小区1号箱式变1号变压 | 630 | 17.61 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5053 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 东方新天地2# | 630 | 17.24 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5054 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 东方新天地3# | 630 | 14.32 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5055 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 东方新天地5# | 630 | 14.09 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5056 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 东方新天地小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 23.61 | 481 | 481 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5057 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 民富新苑2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5058 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 民富新苑2号箱式变2号变压器 | 630 | 44.28 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5059 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | pms_贺太分2号柱上变压器 | 315 | 40.94 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5060 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | pms_美景回迁楼箱式变1号变压器 | 630 | 17.77 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5061 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | pms_美景回迁楼箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5062 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | pms_新丰园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5063 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | pms_新丰园小区2箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5064 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 白庙子线新丰园小区1# | 630 | 11.78 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5065 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 白庙子线新丰园小区2# | 630 | 17.74 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 电网_光运线23左14号柱上变压器 | 315 | 40.38 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5067 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 电网_光运线25右4号柱上变 | 400 | 3.38 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5068 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 电网_光运线30右8号柱上变压器 | 200 | 14.62 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5069 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 东方绿地小区1# | 630 | 18.57 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5070 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 光运线23号柱上变压器 | 200 | 46.94 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5071 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光运线 | 光运线30右13号柱上变压器 | 315 | 24.45 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5072 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 华乐线 | pms_南开线24右1号柱上变压器 | 250 | 35.30 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5073 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_客运站南回迁楼配电站2号变压 | 630 | 15.98 | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5074 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_南胡公寓7号箱式变2号变压器 | 630 | 22.58 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5075 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_南湖春江公寓1号箱式变2号变压 | 500 | 18.89 | 406 | 406 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5076 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_南湖春江公寓2号箱式变2号变压 | 630 | 14.83 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5077 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_南湖春江公寓3号箱式变2号变压 | 630 | 13.91 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5078 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_天辅圣堡1号箱式变2号变压器 | 500 | 25.81 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5079 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | PMS_天辅圣堡2号箱式变2号变压器 | 400 | 55.29 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5080 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_客运站南回迁楼小区2号箱式变2 | 630 | 10.10 | 566 | 566 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5081 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖春江公寓小区2号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5082 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖春江公寓小区3号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5083 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖公寓小区10号箱式变1号变 | 630 | 26.23 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5084 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖公寓小区7号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5085 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖公寓小区8号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5086 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖公寓小区8号箱式变2号变压 | 630 | 30.55 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5087 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南湖公寓小区9号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5088 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开1号箱式变2号变压器 | 500 | 18.95 | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5089 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开4号箱式变2号变压器 | 500 | 22.48 | 388 | 388 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5090 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开线16右4号柱上变压器 | 160 | 13.97 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5091 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开线32右1号柱上变压器 | 400 | 31.74 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5092 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开线35号柱上变压器 | 315 | 20.70 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5093 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开线9号柱上变压器 | 315 | 18.86 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5094 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5095 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 9.57 | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5096 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区2号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5097 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5098 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 13.82 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5099 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区4号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5100 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南开小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 17.80 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5101 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南窑小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_南窑小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 31.75 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5103 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | pms_盼南分10左3号柱上变压器 | 160 | 0.00 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5104 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_pms_南开线14号柱上变压 | 400 | 11.05 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5105 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_慧泉佳苑小区1号箱式变1号变压 | 500 | 16.82 | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5106 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_慧泉佳苑小区2号箱式变1号变压 | 630 | 12.41 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5107 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_慧泉佳苑小区3号箱式变1号变压 | 630 | 11.01 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5108 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_客运站南回迁楼2号箱式变1号变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5109 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_南湖公寓小区6号配变站101开 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5110 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_南湖公寓小区9号箱式变2号变压 | 630 | 19.79 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_天辅圣堡小区1号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5112 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 电网_天辅圣堡小区2号箱式变1号变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5113 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 红云人家小区箱式变101开关配电 | 630 | 47.86 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5114 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 红云人家小区箱式变102开关配电变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5115 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 南开线 | 南湖公寓小区6号配变站102开关柜配 | 630 | 21.65 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5116 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | PMS_怡盛园小区1号配变站3号变压器 | 630 | 27.20 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5117 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_交通1号箱式变1号变压器 | 315 | 35.68 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5118 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_交通2号箱式变1号变压器 | 315 | 30.97 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5119 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_盼盼路2号箱式变1号变压器 | 500 | 40.20 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_盼盼线2左1号分支箱左6号杆上变 | 315 | 34.96 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5121 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_盼盼线30左1号环网柜左4号杆上 | 400 | 14.65 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5122 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_盼盼线30左1号环网柜左6号杆上 | 315 | 26.53 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5123 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_森达药房箱式变1号变压器 | 160 | 53.46 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5124 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_学府园小区1号配电室2号变压器 | 630 | 19.68 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5125 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江花园小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5126 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江花园小区1号箱式变2号变压 | 630 | 11.57 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5127 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江花园小区2号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5128 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江花园小区2号箱式变2号变压 | 630 | 16.69 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江小区中心配电室1号变压器 | ### | 11.56 | 1415 | 1415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5130 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_永江小区中心配电室2号变压器 | ### | 29.22 | 1132 | 1132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5131 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_育才小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 18.46 | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5132 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_怡盛园小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5133 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | pms_鑫磊置业1号箱式变1号变压器 | 500 | 6.29 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5134 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 电网_pms_盼盼线2左1号分支箱右2 | 200 | 24.70 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5135 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 电网_怡盛园小区2号配电室1号变压器 | 630 | 26.06 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5136 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 电网_怡盛园小区2号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5137 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 电网_怡盛园小区2号配电室3号变压器 | 630 | 23.25 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5138 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 太平洋酒店箱式变1号变压器 | 250 | 59.85 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5139 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 盼盼线 | 学府园小区1号配电室1号变压器 | 630 | 25.83 | 467 | 467 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5140 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | PMS_新家园小区1号箱式变2号变压器 | 400 | 26.33 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5141 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_城南公馆小区1号箱式变1号变压 | 630 | 29.36 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5142 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_城南公馆小区1号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5143 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_城南公馆小区2号箱式变1号变压 | 630 | 21.93 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5144 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_城南公馆小区3号箱式变1号变压 | 630 | 22.30 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5145 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_城南公馆小区3号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5146 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖分46号柱上变压器 | 315 | 29.42 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5147 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖分5号柱上变压器 | 315 | 49.42 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5148 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖分7号柱上变压器 | 315 | 40.48 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5149 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓2号箱式变1号变压器 | 630 | 27.11 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5150 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓3号箱式变1号变压器 | 630 | 11.37 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5151 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5152 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓小区1号箱式变2号变压 | 630 | 21.92 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5153 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓小区4号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5154 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓小区4号箱式变2号变压 | 630 | 23.92 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5155 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖公寓小区5号箱式变2号变压 | 630 | 27.50 | 457 | 457 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5156 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖市场1号箱式变1号变压器 | 630 | 45.36 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5157 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_南湖小区2号配电室1号变压器 | 630 | 43.97 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5158 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_天辅圣堡小区3号箱式变1号变压 | 800 | 19.97 | 640 | 640 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5159 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_天辅圣堡小区3号箱式变2号变压 | 800 | 10.59 | 715 | 715 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5160 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_天辅圣堡小区3号箱式变3号变压 | 315 | 31.92 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5161 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | pms_怡通线42号柱上变压器 | 400 | 20.60 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5162 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_pms_怡通线30号柱上变压 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5163 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_pms_怡通线34号柱上变压 | 200 | 26.93 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5164 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_pms_怡通线39号柱上变压 | 200 | 19.22 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5165 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_城南公馆4号箱式变1号配电变压 | 630 | 35.44 | 407 | 407 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5166 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_城南公馆4号箱式变2号配电变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5167 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_城南公馆小区2号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5168 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_富甲一方小区1号配电室1号变压 | 800 | 7.99 | 736 | 736 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5169 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_富甲一方小区2号配电室1号变压 | 800 | 7.28 | 742 | 742 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5170 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_南湖小区1号配电室2号变压器 | 630 | 31.83 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5171 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_南湖小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 11.05 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5172 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府3号箱式变2号变压器 | 630 | 60.60 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5173 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府（回迁楼）小区1号配 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府（回迁楼）小区1号配 | 630 | 13.34 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5175 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府（回迁楼）小区2号配 | 630 | 16.91 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5176 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府小区4号箱式变1号变压 | 630 | 26.25 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5177 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府小区4号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5178 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_天宇宏府小区5号箱式变1号变压 | 630 | 10.49 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5179 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_怡通线南湖分25左1号柱上变压 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5180 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_怡通线南湖分39右2号柱上变压 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5181 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_怡通线南湖分6右3号柱上变压器 | 400 | 45.79 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5182 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 南湖AB楼小区1号箱式变101开关配 | 630 | 51.26 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5183 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 南湖AB楼小区2号箱式变101开关配 | 630 | 22.06 | 491 | 491 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5184 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 南湖小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5185 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 怡通线蓝郡小区1# | 630 | 23.50 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5186 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 怡通线蓝郡小区2# | 630 | 19.99 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5187 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 怡通线蓝郡小区3# | 630 | 23.00 | 485 | 485 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5188 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_美景1号箱式变2号变压器 | 630 | 20.91 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5189 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_美景2号箱式变2号变压器 | 630 | 7.63 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5190 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_怡园1号箱式变2号变压器 | 630 | 22.46 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5191 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_怡园3号箱式变2号变压器 | 630 | 10.46 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5192 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_怡园线美景英伦郡3号箱式变1号 | 630 | 19.11 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5193 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | PMS_怡园线美景英伦郡4号箱式变1号 | 630 | 30.87 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5194 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_枫合万嘉小区1号配电室1号变压 | 800 | 19.90 | 641 | 641 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5195 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_枫合万嘉小区1号配电室2号变压 | 800 | 31.30 | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5196 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_枫合万嘉小区1号配电室3号变压 | 800 | 24.07 | 607 | 607 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5197 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_枫合万嘉小区2号配电室1号变压 | 800 | 25.36 | 597 | 597 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5198 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园3号箱式变1号变压器 | 630 | 14.61 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5199 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园4号箱式变1号变压器 | 630 | 18.14 | 516 | 516 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5200 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 27.70 | 455 | 455 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5202 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 26.64 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5203 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5204 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 35.93 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5205 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_桂丰园小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5206 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下3号箱式变1号变压器 | 630 | 24.74 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5207 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下4号箱式变1号变压器 | 630 | #### | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5208 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下小区1号箱式变1号变压 | 250 | 48.55 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5209 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下小区1号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下小区2号箱式变1号变压 | 250 | 37.73 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5211 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_君临天下小区3号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5212 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 11.56 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5213 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5214 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡小区1号箱式变1号变 | 630 | 34.26 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5215 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡小区1号箱式变2号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5216 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡小区2号箱式变1号变 | 630 | 21.88 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5217 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡小区5号箱式变1号变 | 630 | 18.11 | 516 | 516 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5218 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_美景英伦郡小区6号箱式变1号变 | 630 | 11.66 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5219 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_世纪花园小区1号箱式变1号变压 | 500 | 40.38 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5220 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_世纪花园小区1号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5221 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_怡园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 8.11 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5222 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_怡园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 11.08 | 560 | 560 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5223 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_怡园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5224 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_怡园小区中心配电室2号变压器 | ### | 8.97 | 910 | 910 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5225 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | pms_怡园中心变配电室1号变压器 | ### | 0.00 | 1000 | 1000 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5226 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 电网_枫合万嘉小区3号箱式变1号变压 | 400 | 3.57 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5227 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 电网_怡园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5228 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 君临天下小区4号箱式变2号变压器 | 500 | 10.54 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5229 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 怡园线15号柱上变压器 | 200 | 60.28 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5230 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 怡园线君临天下2# | 500 | 13.86 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5231 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡园线 | 怡园线美景新华府3# | 630 | 15.18 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5232 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | LS_君汇上品小区1# | 630 | 21.93 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5233 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | LS_君汇上品小区3# | 630 | 11.48 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5234 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | LS_君汇上品小区4# | 630 | 29.47 | 444 | 444 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5235 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | LS_君汇上品小区5# | 630 | 28.69 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5236 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | LS_君汇上品小区8# | 630 | 24.02 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5237 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | PMS_大水塘别墅2号变压器 | 400 | 12.49 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5238 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 电网_10kV南昌甲线14左5号杆上变 | 100 | 15.20 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5239 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 电网_保利五月花小区4号配电室1号变 | 630 | 15.84 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5240 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 电网_保利五月花小区4号配电室2号变 | 630 | 15.20 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5241 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 电网_大水塘别墅小区1号箱式变1号变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5242 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 电网_君汇上品小区2号箱变102开关柜 | 500 | 25.41 | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5243 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 君汇上品9号箱变101开关柜配电变 | 630 | 21.60 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5244 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 君汇上品小区6号箱变101开关柜配 | 500 | 24.23 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5245 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 君汇上品小区7号箱变102开关柜配电 | 500 | 14.77 | 426 | 426 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌甲线 | 南昌甲线14右4号柱上变压器 | 200 | 7.66 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5247 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家C区小区3号箱式变1号变 | 315 | 13.39 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5248 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家小区C区1号箱式变1号变 | 630 | 16.33 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5249 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家小区C区2号箱式变1号变 | 630 | 13.76 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5250 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家小区C区4号箱式变1号变 | 630 | 16.30 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5251 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家小区C区5号箱式变1号变 | 630 | 16.72 | 525 | 525 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5252 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | pms_滨水人家小区C区6号箱式变1号变 | 630 | 17.79 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5253 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_保利五月花小区1号变压器 | 630 | 30.77 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5254 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_保利五月花小区2号箱式变1号变 | 400 | 33.35 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5255 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_保利五月花小区3号配电室1号变 | 630 | 21.08 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5256 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_保利五月花小区3号配电室2号变 | 630 | 20.05 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5257 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_林昌天铂小区1#箱式变1号变压 | 500 | 18.35 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5258 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_林昌天铂小区2号箱式变1号变压 | 500 | 20.41 | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5259 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_林昌天铂小区3号箱式变1号变压 | 500 | 14.95 | 425 | 425 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5260 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 南昌乙线 | 电网_林昌天铂小区4号箱式变1号变压 | 500 | 17.64 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5261 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | PMS_诚泰园1号箱式变2号变压器 | 500 | 22.42 | 388 | 388 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5262 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | PMS_诚泰园2号箱式变2号变压器 | 500 | 26.05 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5263 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | PMS_莲花小区1号配变站2号变压器 | 630 | 13.59 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5264 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | PMS_莲花小区4号箱式变2号变压器 | 400 | 30.28 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5265 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_百花园箱式变1号变压器 | 400 | 15.31 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5266 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_东塔小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 13.96 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5267 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_东塔小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 8.81 | 456 | 456 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5268 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_海湾小区1号箱式变1号变压器 | 250 | 15.18 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5269 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_海湾小区2号箱式变1号变压器 | 250 | 5.77 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5270 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_新兴小区2号箱式变1号变压器 | 315 | 38.73 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5271 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_园林小区箱式变1号变压器 | 400 | 12.47 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5272 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | pms_装饰材料城箱式变1号变压器 | 630 | 10.38 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_pms_东升线15号柱上变压 | 400 | 66.82 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5274 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_pms_东升线40号柱上变压 | 200 | 69.88 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5275 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_诚泰园小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5276 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_诚泰园小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5277 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_东港小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 37.00 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5278 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_东港小区1号箱式变2号配电室 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5279 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_东升线35号柱上变压器 | 315 | 35.23 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5280 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_莲花分14号柱上变压器 | 315 | 11.50 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5281 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_莲花小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5282 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 电网_莲花小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5283 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 东升线莲花分16号柱上变压器 | 315 | 66.33 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5284 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 东升小区2号配电室101间隔配电 | 630 | 13.68 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5285 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 莲花小区5号箱式变1号变压器 | 400 | 7.41 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5286 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 莲花小区6号箱式变1号变压器 | 400 | 6.20 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5287 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 一宫小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 3.51 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5288 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 东升线 | 站桥小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 19.86 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5289 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 芳叶线 | pms_勤俭小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5290 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 芳叶线 | pms_勤俭小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 11.68 | 556 | 556 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 芳叶线 | pms_勤俭小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 8.79 | 575 | 575 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5292 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 芳叶线 | pms_勤俭小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 13.66 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5293 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | PMS_莲花小区2号配变站2号变压器 | 630 | 21.29 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5294 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | PMS_莲花小区3号箱式变2号变压器 | 500 | 14.08 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5295 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | pms_供电局箱式变1号变压器 | 500 | 34.90 | 326 | 326 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5296 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | pms_一中箱式变1号变压器 | 500 | 29.61 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5297 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | pms_永胜小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 2.92 | 612 | 612 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5298 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | pms_永胜小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 6.34 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5299 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_pms_公园线24号柱上变压 | 200 | 16.99 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_pms_公园线29号柱上变压 | 400 | 13.66 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5301 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_pms_站前分14号柱上变压 | 400 | 17.24 | 331 | 331 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5302 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_东升线19号柱上变压器 | 400 | 25.80 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5303 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_莲花小区2号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5304 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_莲花小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5305 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_铁路小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 15.49 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5306 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_铁路小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5307 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 电网_站前分8号柱上变压器 | 315 | 17.82 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5308 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 东城花园小区7号箱式变1号变压器 | 630 | 10.31 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5309 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 东城花园小区7号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5310 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 东城花园小区8号箱式变1号变压器 | 630 | 24.75 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5311 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 东城花园小区8号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5312 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 公园线23号柱上变压器 | 400 | 42.17 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5313 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 汇丰箱式变1号变压器 | 400 | 8.12 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5314 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 铁龙小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 8.96 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5315 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 铁龙小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 25.57 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5316 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 铁龙小区3号箱式变1号变压器 | 400 | 8.59 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5317 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 一宫小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 8.08 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 银河小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 8.13 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5319 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 银河小区2号配电室1号变压器 | 400 | 11.55 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5320 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 银河小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 18.12 | 516 | 516 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5321 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 站前分12左1号柱上变压器 | 400 | 28.30 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5322 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 站前分7号柱上变压器 | 315 | 29.20 | 223 | 223 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5323 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 公园线 | 中阳小区2号箱式变1号变压器 | 315 | 18.18 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5324 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | PMS_佰仕印象小区1号箱式变1号变压 | 630 | 31.82 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5325 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | PMS_格林新居2号箱式变2号变压器 | 500 | 16.47 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5326 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | PMS_格林新居3号箱式变2号变压器 | 630 | 25.77 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5327 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | PMS_建丰新苑2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.96 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5328 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_东新小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5329 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_东新小区1号配电室3号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5330 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_格林新居小区5号箱式变1号变压 | 630 | 12.31 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5331 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_水务回迁楼小区2号箱式变 | 630 | 22.28 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5332 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_水务回迁楼小区3号箱式变 | 630 | 32.00 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5333 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_逸兴园小区1号箱式变1号变压器 | 315 | 61.88 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5334 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_逸兴园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.10 | 547 | 547 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5335 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | pms_逸兴园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 19.53 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_格林新居小区2号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5337 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_格林新居小区3号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5338 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_格林新居小区4号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5339 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_锦联经典名郡小区3号配变站1号 | 630 | 37.12 | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5340 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_锦联经典名郡小区3号配变站2号 | 630 | 37.94 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5341 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_勤丰线11号柱上变压器 | 400 | 26.96 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5342 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_勤丰线12右14右7号柱上变压器 | 400 | 32.30 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5343 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_勤丰线12右18号柱上变压器 | 400 | 33.48 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5344 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_水务回迁楼小区1号箱式变1号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_水务回迁楼小区2号箱式变1号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5346 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_水务回迁楼小区3号箱式变1号变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5347 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_天扬馨苑小区1号箱式变1号变压 | 500 | 15.41 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5348 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 电网_天扬馨苑小区1号箱式变2号变压 | 500 | 10.81 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5349 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 建丰生活城小区1号配电室1号配电变 | 500 | 36.17 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5350 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 建丰生活城小区1号配电室2号配电变 | 500 | 24.64 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5351 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 建丰生活城小区2号箱式变101间 | 400 | 28.17 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5352 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 建丰生活城小区3号箱式变101间 | 500 | 22.68 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5353 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 建丰生活城小区4号箱式变101间 | 400 | 30.29 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5354 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 勤丰线12右10号柱上变压器 | 400 | 33.03 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5355 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 勤丰线12右2号柱上变压器 | 315 | 24.04 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5356 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 勤丰线15号柱上变压器 | 400 | 25.23 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5357 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 水务回迁楼小区1号箱式变 | 630 | 17.11 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5358 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 荧光线东新小区1# | 630 | 28.87 | 448 | 448 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5359 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 荧光线格林新居1# | 500 | 16.05 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5360 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 荧光线格林新居4# | 630 | 15.37 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5361 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 荧光线建丰新苑1# | 630 | 11.90 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5362 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤丰线 | 荧光线建丰新苑3# | 630 | 19.89 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5363 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | PMS_东福园4号箱式变1号变压器 | 500 | 17.66 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5364 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_东福园3号箱式变1号变压器 | 500 | 9.72 | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5365 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_福山花园1号箱式变1号变压器 | 630 | 15.14 | 535 | 535 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5366 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_福山花园1号箱式变2号变压器 | 630 | 14.25 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5367 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_福山花园2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.63 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5368 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_福山花园2号箱式变2号变压器 | 315 | 11.68 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5369 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_福山花园3号箱式变1号变压器 | 630 | 15.32 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5370 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_公汽1号箱式变1号变压器 | 200 | 36.08 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5371 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_商业银行2号箱式变1号变压器 | 630 | 38.20 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5372 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | pms_商业银行3号箱式变1号变压器 | 630 | 20.01 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5373 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | 电网_东福园小区4号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5374 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | 电网_勤联线20号柱上变压器 | 315 | 21.83 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5375 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | 福山花园3号箱式变2号变压器 | 630 | 15.93 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5376 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 勤联线 | 锦联小区商业1号箱变1号电变压器 | 630 | 26.40 | 464 | 464 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5377 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_东昌小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 82.92 | 68 | 68 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 5378 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_东昌小区2号箱式变10变压器 | 400 | 85.84 | 57 | 57 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 5379 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_锦联经典名郡小区1号配电站1号 | 630 | 17.83 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5380 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_锦联经典名郡小区2号配电站1号 | 630 | 16.55 | 526 | 526 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_锦联经典名郡小区2号配电站2号 | 630 | 15.41 | 533 | 533 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5382 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_勤俭小区1号配电室2号变压器 | 630 | 24.87 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5383 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_勤俭小区1号配电室3号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5384 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_勤俭小区2号配电室1号变压器 | 630 | 27.16 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5385 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_勤俭小区2号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5386 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_勤俭小区2号配电室3号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5387 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_润达线9右4右1号柱上变压器 | 400 | 9.38 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5388 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_润达线9右4右1号柱上变压器 | 315 | 11.58 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5389 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_商业银行1号箱式变1号变压器 | 315 | 33.67 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区1号配电室1号变压器 | 630 | 13.45 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5391 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5392 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区2号配电室1号变压器 | 630 | 19.42 | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5393 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区2号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5394 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 19.65 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5395 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5396 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区4号配电室1号变压器 | 630 | 27.22 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5397 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | pms_万友小区4号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5398 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 润达线5右4号柱上变压器 | 400 | 44.87 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5399 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 润达线9右2号柱上变压器 | 315 | 12.60 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5400 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 润达线9右9号柱上变压器 | 315 | 34.90 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5401 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 润达线勤俭小区1# | 500 | 25.83 | 371 | 371 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5402 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 新兴小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 42.18 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5403 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 润达线 | 新兴小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5404 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑1号箱式变2号变压器 | 630 | 24.36 | 477 | 477 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5405 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑2号箱式变2号变压器 | 630 | 31.52 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5406 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑3号箱式变2号变压器 | 400 | 25.74 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5407 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑4号箱式变1号变压器 | 500 | 24.09 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑5号箱式变2号变压器 | 630 | 20.52 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5409 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_格林新苑6号箱式变2号变压器 | 630 | 20.13 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5410 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_光华1号配变站2号变压器 | 630 | 17.01 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5411 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_光华3号箱式变2号变压器 | 500 | 7.58 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5412 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_鸿景佳苑1号箱式变2号变压器 | 630 | 23.75 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5413 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_集贤小区配变站2号变压器 | 630 | 18.97 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5414 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_建设2号配变站2号变压器 | 500 | 16.66 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5415 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_新开小区配变站2号变压器 | 400 | 19.79 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5416 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_星光1号箱式变2号变压器 | 630 | 13.51 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5417 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_星光2号箱式变1号变压器 | 630 | 14.39 | 539 | 539 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5418 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | PMS_育才2号配变站2号变压器 | 630 | 24.98 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5419 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区1号配电站1号变压器 | 800 | 23.60 | 611 | 611 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5420 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区1号配电站3号变压器 | 630 | 20.41 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5421 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区1号配电站4号变压器 | 630 | 23.79 | 480 | 480 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5422 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 20.88 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5423 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 17.02 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5424 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_城上城小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 15.62 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5425 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_东华园小区3号箱式变1号变压器 | 400 | 10.80 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5426 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_光华小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 9.27 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5427 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_凯莱小区1号箱式变1号变压器 | 250 | 51.09 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5428 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_小雨园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 39.18 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5429 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_小雨园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 15.54 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5430 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_新二线18号柱上变压器 | 315 | 15.84 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5431 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_新二线28右7号柱上变压器 | 400 | 13.09 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5432 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_新二线34号柱上变压器 | 315 | 43.93 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5433 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_新二线水源分26号柱上变压器 | 315 | 43.13 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5434 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_育才小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5435 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | pms_育才小区1号配电室2号变压器 | 630 | 45.24 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5436 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 城上城小区1号配电站2号变压器 | 800 | 25.09 | 599 | 599 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5437 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_pms_新二线22左2号杆上变 | 315 | 41.60 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5438 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_pms_新二线23左2号杆上变 | 400 | 8.27 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5439 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_pms_新二线26号柱上变压 | 315 | 43.57 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5440 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5441 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区2号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5442 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区3号箱式变1号变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5443 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区4号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5444 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区5号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5445 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_格林新苑小区6号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5446 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_光华小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5447 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_光华小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5448 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_鸿景佳苑小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5449 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_建设小区2号配电室1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5450 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_新二线水源分25号柱上变压器 | 315 | 62.44 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5451 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 电网_育才小区2号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5452 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 新二线 | 鸿景佳苑2号箱式变1号配电变压器 | 630 | 25.57 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_东华园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 29.84 | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5454 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_东华园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 9.18 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5455 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_民丰小区1号配电室1号变压器 | 315 | 40.65 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5456 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_民丰小区1号配电室2号变压器 | 315 | 55.83 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5457 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_双兴园小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 29.93 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5458 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_育才小区4号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5459 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_育才小区4号箱式变2号变压器 | 500 | 35.56 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5460 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_正隆新苑小区1号箱式变1号变压 | 630 | 9.95 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5461 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | pms_正隆新苑小区2号箱式变1号变压 | 630 | 17.74 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 电网_pms_兴隆线1左4号柱上变压 | 200 | 33.33 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5463 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 电网_pms_兴隆线光华分12号杆 | 200 | 60.43 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5464 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 电网_兴隆线1左1+1号柱上变压器 | 200 | 33.00 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5465 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 电网_正隆新苑小区1号箱式变2号变压 | 630 | 12.75 | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5466 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 兴隆线 | 兴隆线1左1号柱上变压器 | 315 | 36.65 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5467 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 烟厂线 | pms_烟厂线16号柱上变压器 | 400 | 12.42 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5468 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 烟厂线 | pms_烟厂线4号柱上变压器 | 400 | 17.62 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5469 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 烟厂线 | pms_烟厂线8号柱上变压器 | 315 | 11.81 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5470 | 国网营口市站前区供电分公司 | 勤俭变 | 烟厂线 | 东华园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 24.53 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_双阳小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 15.67 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5472 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_双阳小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 14.97 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5473 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_双阳小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 11.05 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5474 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_新宇小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 19.17 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5475 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区10号箱式 | 630 | 14.17 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5476 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区11号箱式 | 630 | 18.28 | 515 | 515 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5477 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区12号箱式 | 630 | 14.97 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5478 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区13号箱式 | 630 | 17.10 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5479 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区2号箱式变1 | 630 | 13.59 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5480 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区3号箱式变1 | 630 | 15.19 | 534 | 534 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5481 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | PMS_庄林线太和新邨小区4号箱式变1 | 630 | 16.03 | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5482 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_渤海线1号箱式变1号变压器 | 500 | 26.80 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5483 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_渤海线5号箱式变1号变压器 | 500 | 0.37 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5484 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_恒誉小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 24.98 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5485 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_槐花园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5486 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_槐花园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5487 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_槐花园小区4号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5488 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_水岸一品小区1号箱式变1号变压 | 630 | 33.88 | 417 | 417 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5489 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太白路小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 6.78 | 587 | 587 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5490 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区1号箱式变1号变压 | 630 | 18.66 | 512 | 512 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5491 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区5号箱式变1号变压 | 630 | 17.40 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5492 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区6号箱式变1号变压 | 630 | 21.83 | 492 | 492 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5493 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区7号箱式变1号变压 | 630 | 12.61 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5494 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区8号箱式变1号变压 | 630 | 14.15 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5495 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | pms_太和新邨小区9号箱式变1号变压 | 630 | 15.71 | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5496 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 渤海线22号环网柜右1号柱上变压器 | 315 | 33.56 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5497 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 渤海线27号环网柜左4号柱上变压器 | 160 | 15.58 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5498 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 渤海线3#柜左1箱(十六中门口) | 400 | 30.18 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5499 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 渤海线水岸壹品小区2# | 630 | 28.22 | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5500 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_渤海线26号环网柜左1号杆上变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5501 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_槐花园小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 6.70 | 588 | 588 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5502 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5503 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区1号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5504 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区3号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5505 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区3号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5506 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区4号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5507 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_玖樾府小区4号箱式变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5508 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城10号箱式变101间隔配 | 630 | 14.73 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5509 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城4号箱式变101间隔配电 | 400 | 25.41 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5510 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城5号箱式变101间隔配电 | 400 | 13.50 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5511 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城6号箱式变101间隔配电 | 400 | 14.86 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5512 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城7号箱式变101间隔配电 | 400 | 23.66 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5513 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城8号箱式变101间隔配电 | 400 | 9.45 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5514 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_聚合城9号箱式变101间隔配电 | 400 | 20.89 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5515 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 电网_新宇小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5516 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 槐花园小区二期回迁楼1# | 630 | 15.62 | 532 | 532 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5517 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 槐花园小区二期回迁楼2# | 630 | 10.38 | 565 | 565 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5518 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 槐花园小区二期回迁楼3# | 630 | 18.64 | 513 | 513 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5519 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 槐花园小区二期回迁楼4# | 630 | 23.18 | 484 | 484 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5520 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 渤海线 | 水岸一品小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5521 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 三友线 | pms_盐场小区2号箱式变1号变压器 | 500 | 8.17 | 459 | 459 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5522 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | PMS_渤海明珠北区3号箱式变2号变压 | 630 | 24.80 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5523 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | PMS_渤海明珠南区1号箱式变1号变压 | 630 | 14.20 | 541 | 541 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5524 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | PMS_渤海明珠南区1号箱式变2号变压 | 630 | 8.93 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5525 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | PMS_弘逸园1号箱式变1号变压器 | 630 | 7.63 | 582 | 582 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5526 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | PMS_雅居乐2号箱式变2号变压器 | 630 | 30.94 | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5527 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区北区1号箱式变1号 | 630 | 42.23 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5528 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区北区1号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5529 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区北区2号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5530 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区北区2号箱式变2号 | 630 | 44.75 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5531 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区北区3号箱式变1号 | 630 | 20.00 | 504 | 504 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5532 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区3号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5533 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区3号箱式变2号 | 630 | 13.07 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区4号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5535 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区4号箱式变2号 | 630 | 20.10 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5536 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区5号箱式变1号 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5537 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区5号箱式变2号 | 400 | 25.67 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5538 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区6号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5539 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_渤海明珠小区南区6号箱式变2号 | 630 | 18.86 | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5540 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_公汽2号箱式变1号变压器 | 500 | 33.63 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5541 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_弘逸园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 13.57 | 545 | 545 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5542 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_弘逸园小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 30.09 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5543 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_弘逸园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5544 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_康泰小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 14.71 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5545 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_康泰小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 15.59 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5546 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_润达线跃进分5号柱上变压器 | 315 | 12.66 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5547 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_太和庄村二期箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5548 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_太平线19号柱上变压器 | 100 | 35.08 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5549 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_万友小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 11.50 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5550 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_唯美品格小区2号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5551 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_新生线71左4右5号柱上变压器 | 315 | 14.96 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5552 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_新生线71左4右8号柱上变压器 | 250 | 20.30 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5553 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_新生线71左9号柱上变压器 | 315 | 33.42 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5554 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_兴盛小区箱式变1号变压器 | 630 | 21.74 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5555 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | pms_雅居乐1号箱式变1号变压器 | 500 | 10.37 | 448 | 448 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5556 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_pms_新生线58左1号杆上变 | 400 | 30.49 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5557 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_pms_新生线71左4右8号杆上 | 200 | 23.42 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5558 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_渤海明珠小区南区2号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5559 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_东福园1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5560 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_东福园小区1号配电室2号变压器 | 630 | 25.75 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_东福园小区2号配电室1号变压器 | 630 | 37.07 | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5562 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_弘逸园3号箱式变2号配电变压器 | 630 | 9.61 | 569 | 569 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5563 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_太平线18右6左3号柱上变压器 | 400 | 30.19 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5564 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_太平线20号柱上变压器 | 400 | 31.54 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5565 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_太平线24号柱上变压器 | 400 | 58.15 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5566 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_太平线太和庄村二期箱式变102 | 630 | 15.65 | 531 | 531 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5567 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_雅居乐小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5568 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 电网_荧光线隆翔唯美品格1箱式变1北 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5569 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 弘逸园小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 9.91 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 润达线跃进分10号柱上变压器 | 400 | 14.44 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5571 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 润达线跃进分9号右4柱上变压器 | 160 | 44.55 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5572 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 荧光线隆翔唯美品格1箱式变2号变压 | 630 | 30.41 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5573 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太和7438太平线 | 荧光线隆翔唯美品格2箱式变1北变压 | 630 | 34.38 | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5574 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光人家东区1号箱式变1号变压 | 630 | 9.88 | 568 | 568 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5575 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城三期10号箱式变1号变 | 630 | 8.95 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5576 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城三期11号箱式变1号变 | 630 | 11.58 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5577 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城三期7号箱式变1号变压 | 630 | 17.75 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5578 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城三期8号箱式变1号变压 | 630 | 20.37 | 502 | 502 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5579 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城三期9号箱式变1号变压 | 630 | 25.97 | 466 | 466 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5580 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期13号箱式变1号变 | 630 | 16.25 | 528 | 528 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5581 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期14号箱式变1号变 | 630 | 13.61 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5582 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期15号箱式变1号变 | 630 | 20.12 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5583 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期16号箱式变1号变 | 630 | 14.78 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5584 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期17号箱式变1号变 | 630 | 17.16 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5585 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期18号箱式变1号变 | 630 | 14.84 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5586 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | PMS_阳光新城四期19号箱式变1号变 | 630 | 22.39 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5587 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心甸别墅1号配电室1号变压器 | 400 | 13.64 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5588 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心甸别墅2号箱式变1号变压器 | 400 | 11.44 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5589 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心甸廉租房小区1号箱式变1变 | 630 | 8.46 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5590 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心甸廉租房小区2号箱式变1变 | 630 | 12.90 | 549 | 549 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5591 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 31.77 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5592 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5593 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区2号箱式变1变压器 | 630 | 20.88 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5594 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区3号箱式变1变压器 | 630 | 13.03 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5595 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区4号箱式变1变压器 | 630 | 18.35 | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5596 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区5号箱式变1变压器 | 630 | 23.27 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5597 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_欢心小区6号箱式变1变压器 | 630 | 22.34 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5598 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_太联线34号柱上变压器 | 400 | 66.67 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5599 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光人家小区东区2号箱式变1号 | 630 | 11.01 | 561 | 561 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5600 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光人家小区东区3号箱式变1号 | 630 | 12.98 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5601 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光人家小区东区4号箱式变1号 | 400 | 21.77 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5602 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光人家小区东区5号箱式变1号 | 630 | 12.32 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5603 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光新城小区2号箱式变1号变压 | 500 | 64.71 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5604 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光新城小区二期3号箱式变1变 | 630 | 8.41 | 577 | 577 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5605 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光新城小区二期4号箱式变1变 | 630 | 16.96 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5606 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光新城小区二期5号箱式变1变 | 630 | 25.41 | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5607 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | pms_阳光新城小区二期6号箱式变1变 | 630 | 16.79 | 524 | 524 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5608 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_pms_太联线54号柱上变压 | 200 | 55.78 | 88 | 88 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 5609 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区1#箱式变101 | 400 | 10.02 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5610 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区2#箱式变101 | 400 | 11.75 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5611 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区2#箱式变201间 | 315 | 7.13 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5612 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区3#箱式变101 | 315 | 12.53 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5613 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区4#箱式变101 | 315 | 12.46 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5614 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区5#箱式变101 | 315 | 6.13 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5615 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区5#箱式变102间 | 400 | 0.10 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5616 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区6#箱式变101 | 400 | 9.88 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5617 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区6#箱式变102间 | 400 | 10.13 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5618 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区7#箱式变101 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5619 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区7#箱式变102配 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5620 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区8#箱式变101 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5621 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区8#箱式变102配 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5622 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区9#箱式变101 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5623 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_富甲甲天下小区9#箱式变102配 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5624 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_太联线40号柱上变压器 | 160 | 62.73 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5625 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_阳光新城小区1号箱式变1号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5626 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 电网_阳光新城小区2号箱式变103配电 | 500 | 19.47 | 403 | 403 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5627 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 欢心小区2号箱式变102开关柜配电变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5628 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 欢心小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5629 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 欢心小区4号箱式变102开关柜配电变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5630 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 欢心小区6号箱式变102配电变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5631 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 路南分34号柱上变压器 | 315 | 11.92 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5632 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 太联线20号柱上变压器 | 50 | 62.73 | 19 | 19 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5633 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 太联线 | 育新线南湖·阳光新城三期12# | 630 | 12.47 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5634 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区1号箱式变1号变压 | 630 | 23.38 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5635 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区2号箱式变1号变压 | 400 | 19.79 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5636 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区3号箱式变1号变压 | 630 | 19.64 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5637 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区4号箱式变1号变压 | 630 | 27.99 | 454 | 454 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5638 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区5号箱式变1号变压 | 630 | 17.91 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5639 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区6号箱式变1号变压 | 630 | 10.51 | 564 | 564 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5640 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区7号箱式变1号变压 | 630 | 8.92 | 574 | 574 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5641 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | pms_玄水云山小区8号箱式变1号变压 | 400 | 32.23 | 271 | 271 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5642 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 21.25 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5643 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区2号箱式变101间隔配 | 630 | 16.34 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5644 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区3号箱式变101间隔配 | 630 | 16.93 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5645 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区4号箱式变101间隔配 | 500 | 28.59 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5646 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区5号箱式变101间隔配 | 500 | 23.48 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5647 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 东岸首府小区6号箱式变101间隔配 | 500 | 34.10 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5648 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 君悦俪湾小区1号箱式变101间隔配 | 630 | 19.70 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5649 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 君悦俪湾小区2号箱式变101间隔配 | 400 | 27.42 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5650 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 君悦俪湾小区3号箱式变101间隔配 | 315 | 22.95 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 新城线 | 新城线6左9号柱上变压器 | 400 | 5.22 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5652 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_水岸一品小区4号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5653 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_太和小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 12.04 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5654 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_荧光线43右2号柱上变压器 | 400 | 10.02 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5655 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_荧光线43右3号柱上变压器 | 250 | 2.71 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5656 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_荧光线43右4号柱上变压器 | 315 | 15.22 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5657 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | pms_荧光线47左1号柱上变压器 | 315 | 22.09 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5658 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_pms_荧光线43右3号柱上变 | 400 | 12.42 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5659 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_pms_荧光线48号柱上变压 | 400 | 27.21 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5660 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_东新小区2号配电室2号变压器 | 630 | 23.35 | 483 | 483 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5661 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_水岸一品小区5号箱式变2号变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5662 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_水岸一品小区6#箱式变1号变压 | 500 | 13.95 | 430 | 430 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5663 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_水岸一品小区7#箱式变1号变压 | 500 | 14.40 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5664 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_水岸一品小区8#箱式变1号变压 | 500 | 12.62 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5665 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_水岸一品小区9#箱式变1号变压 | 400 | 10.33 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5666 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_太和回迁楼小区2号箱式变1号变 | 630 | 22.77 | 487 | 487 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5667 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_荧光线42号柱上变压器 | 250 | 55.37 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5668 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 电网_荧光线44号柱上变压器 | 400 | 10.15 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5669 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 太和回迁楼小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5670 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 太平线水岸一品小区3# | 630 | 24.58 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5671 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 太平线水岸一品小区4# | 500 | 24.88 | 376 | 376 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5672 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 太平线水岸一品小区5# | 630 | 26.55 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5673 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 荧光线 | 太平线太和庄回迁楼1# | 630 | 22.27 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5674 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区1号箱式变1号 | 630 | 17.48 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5675 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区1号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5676 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区2号箱式变1号 | 630 | 21.21 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5677 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区2号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区3号箱式变1号 | 630 | 25.47 | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5679 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区3号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5680 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_欢心甸回迁楼小区4号箱式变1号 | 630 | 22.27 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5681 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 8.21 | 578 | 578 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5682 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区4号箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5683 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区4号箱式变2号变压器 | 500 | 26.27 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5684 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5685 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区5号箱式变2号变压器 | 630 | 19.02 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5686 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区6号箱式变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5687 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区6号箱式变2号变压器 | 400 | 20.76 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5688 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_育新小区7号箱式变1号变压器 | 500 | 21.12 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5689 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_中华园小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 12.98 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5690 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_中华园小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 5.07 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5691 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | pms_中华园小区3号箱式变2号变压器 | 630 | 5.07 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5692 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 道叉子2号箱式变1号变压器 | 630 | 3.92 | 605 | 605 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5693 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 电网_三星阳光家园小区1号箱式变1号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5694 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 电网_三星阳光家园小区2号箱式变2号 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5695 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 电网_育新线43右2号柱上变压器 | 200 | 24.99 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5696 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 电网_育新小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 12.35 | 552 | 552 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5697 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 东检1号箱式变1号变压器 | 500 | 27.65 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5698 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 东检2号箱式变1号变压器 | 500 | 17.46 | 413 | 413 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5699 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 育新线三星阳光家园1# | 630 | 34.31 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5700 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 育新线三星阳光家园2# | 630 | 22.15 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5701 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 育新线三星阳光家园3# | 630 | 19.71 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5702 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 育新线三星阳光家园4# | 630 | 22.28 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5703 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 育新线 | 育新线三星阳光家园5# | 630 | 21.45 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5704 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | PMS_君悦澜湾小区一期箱式变1号变 | 630 | 33.55 | 419 | 419 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | pms_君悦澜湾小区二期1号箱式变1号 | 630 | 14.83 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5706 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | pms_君悦澜湾小区二期3号箱式变1号 | 630 | 30.18 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5707 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | pms_君悦澜湾小区二期4号箱式变1号 | 630 | 21.66 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5708 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | pms_盐场小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5709 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | 君悦澜湾三期6号箱式变101板间隔 | 630 | 11.83 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5710 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | 君悦澜湾小区二期2# | 630 | 12.67 | 550 | 550 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5711 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | 君悦澜湾小区一期箱式变2号配电变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5712 | 国网营口市站前区供电分公司 | 太和变 | 庄林线 | 盐场小区1号配电室2号变压器 | 630 | 28.53 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5713 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区10号变电所101间 | 500 | 42.38 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5714 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区11号配电室101间 | 630 | 29.98 | 441 | 441 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5715 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区11号配电室102间隔配 | 630 | 22.63 | 487 | 487 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5716 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区12号变电所101间 | 800 | 36.25 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5717 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区6号箱式变1号配电变压 | 250 | 53.32 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5718 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区6号箱式变2号配电变压 | 250 | 63.90 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5719 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区7号箱式变1号配电变压 | 500 | 27.17 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5720 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区7号箱式变2号配电变压 | 500 | 29.07 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5721 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区8号箱式变1号配电变压 | 500 | 28.76 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5722 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区8号箱式变2号配电变压 | 500 | 24.80 | 376 | 376 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5723 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达5线 | 万达广场小区9号配电室101间隔配 | 500 | 52.45 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5724 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | PMS_立丰小区2号变压器 | 630 | 18.41 | 514 | 514 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5725 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 20.24 | 502 | 502 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5726 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区3号箱式变1号变压器 | 630 | 20.76 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5727 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区4号箱式变1号变压器 | 630 | 24.80 | 474 | 474 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5728 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区5号箱式变1号变压器 | 630 | 20.84 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5729 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区6号箱式变1号变压器 | 630 | 21.05 | 497 | 497 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5730 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_御荷苑小区7号箱式变1号变压器 | 500 | 19.58 | 402 | 402 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5731 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 电网_中天御荷苑小区1号箱式变1号变 | 500 | 24.28 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5732 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场1号外铺配电室101配电变压 | 630 | 53.70 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5733 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场1号外铺配电室102配电变压 | 630 | 24.61 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5734 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场2号外铺配电室101配电变压 | 630 | 54.69 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5735 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场2号外铺配电室102配电变压 | 630 | 21.39 | 495 | 495 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5736 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场4号外铺配电室101配电变压 | 500 | 24.08 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5737 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场4号外铺配电室102配电变压 | 630 | 30.71 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5738 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场公寓5号配电室101配电变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5739 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场公寓5号配电室102配电变压 | 630 | 14.28 | 540 | 540 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5740 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场小区3号配电室1号配电变压 | 500 | 54.05 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 万达广场小区3号配电室2号配电变压 | 500 | 16.91 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5742 | 国网营口市站前区供电分公司 | 南湖变 | 万达6线 | 怡通线天宇宏府二期2# | 630 | 32.80 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5743 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 东市线 | pms_计生委配电站1号变压器 | 400 | 47.86 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5744 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | PMS_丰华丽城2号箱式变2号变压器 | 630 | 13.33 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5745 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | PMS_文馨高翔苑小区配变站2号变压 | 400 | 29.27 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5746 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | PMS_文馨小区3号箱式变2号变压器 | 400 | 31.01 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5747 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_繁荣线26号柱上变压器 | 250 | 13.01 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5748 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_繁荣线3右3号柱上变压器 | 400 | 7.06 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5749 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_繁荣线8左9号柱上变压器 | 315 | 23.80 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_文馨小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 23.57 | 482 | 482 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5751 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_文馨小区1号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5752 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_文馨小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.41 | 546 | 546 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5753 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_文馨小区2号箱式变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5754 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_五大门小区3号配电室1号变压器 | 315 | 28.04 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5755 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | pms_向东小区箱式变1号变压器 | 500 | 10.90 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5756 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 电网_文馨高翔苑小区1号箱式变1号变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5757 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 电网_文馨小区3号箱式变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5758 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 电网_五大门小区1号箱式变101板 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 繁荣线17号柱上变压器 | 315 | 4.48 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5760 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 繁荣线9柱上变压器 | 315 | 5.64 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5761 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 繁荣线五大门小区1号箱式变2号配电 | 315 | 22.26 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5762 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 丰华丽城小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 13.98 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5763 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 五大门小区2号配电室变压器间隔配 | 315 | 20.50 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5764 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 繁荣线 | 五大门小区4号配变站1号变压器 | 315 | 19.55 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5765 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | PMS_科联小区配变站2号变压器 | 630 | 17.10 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5766 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | pms_沁园小区1号箱式变1号变压器 | 250 | 24.33 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5767 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_10kV化工线33号柱上变压器 | 400 | 25.87 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5768 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线28号（东）杆上变 | 200 | 37.96 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5769 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线28号柱上变压器 | 400 | 83.33 | 67 | 67 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 5770 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线31右3号柱上变压器 | 400 | 38.50 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5771 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线31左4号柱上变压器 | 400 | 35.90 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5772 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线31左7号柱上变压器 | 200 | 43.09 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5773 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线35号柱上变压器 | 315 | 29.99 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5774 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_化工线39右3号柱上变压器 | 400 | 35.44 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5775 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 电网_世纪花园小区2号箱式变1号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5776 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 化工线世纪花园2# | 500 | 19.18 | 404 | 404 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5777 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 化工线 | 台湾名品城小区1号箱式变101间 | 400 | 24.32 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5778 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | pms_昌盛小区1号配电室1号变压器 | 630 | 14.74 | 537 | 537 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5779 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | pms_昌盛小区1号配电室2号变压器 | 630 | 17.94 | 517 | 517 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5780 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | pms_龙摄影箱式变1号变压器 | 630 | 26.25 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5781 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | 电网_pms_机一线12号柱上变压 | 400 | 29.95 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5782 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | 电网_pms_机一线5号柱上变压器 | 400 | 24.59 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5783 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 机一线 | 机一线23号箱左2号柱上变压器 | 315 | 2.82 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5784 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 建设线 | pms_盼盼路1号箱式变1号变压器 | 630 | 16.98 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5785 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | pms_新中心东苑小区1号箱式变1号变 | 500 | 26.66 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5786 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | pms_新中心东苑小区1号箱式变2号变 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5787 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | pms_永红市场小区2号箱式变1号变压 | 500 | 10.31 | 448 | 448 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5788 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | pms_永红市场小区2号箱式变2号变压 | 500 | 30.82 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5789 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 青年小区1号配变站101间隔配电 | 630 | 35.01 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5790 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 青年小区1号配变站102间隔配电变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5791 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 青年小区4号配变站101间隔配电 | 400 | 23.81 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5792 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 青年小区4号配变站102间隔配电变压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5793 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 青年小区5号配电室101间隔配电 | 400 | 28.39 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5794 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 隆华线 | 永红市场1B箱式变101间隔配电 | 400 | 12.57 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5795 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | PMS_东方庭院小区2号箱式变1号变压 | 630 | 18.95 | 511 | 511 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5796 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | PMS_惠和小区配变站2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5797 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | PMS_小雨嘉园小区3号箱式变1号变压 | 500 | 20.44 | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5798 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | PMS_小雨嘉园小区4号配变站2号变压 | 500 | 21.38 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5799 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_爱国小区1号配电室1号变压器 | 630 | 26.19 | 465 | 465 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5800 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_爱国小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5801 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_爱国小区3号配电室2号变压器 | 315 | 66.49 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5802 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_辰光小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 10.17 | 449 | 449 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5803 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_建设小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 15.29 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5804 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_小雨嘉园小区1号箱式变1号变压 | 500 | 26.86 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5805 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_小雨嘉园小区1号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5806 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_小雨嘉园小区2号箱式变1号变压 | 500 | 29.89 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5807 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_小雨嘉园小区2号箱式变2号变压 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5808 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_新生线32号柱上变压器 | 400 | 5.97 | 376 | 376 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5809 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_新生线44号柱上变压器 | 400 | 23.76 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5810 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_友爱小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5811 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_友爱小区1号配电室2号变压器 | 630 | 20.80 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5812 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | pms_正元小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 25.89 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5813 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 辰光小区2号箱式变1号变压器 | 630 | 12.29 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5814 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_pms_新生线23左3号杆上变 | 400 | 13.59 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5815 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_pms_新生线23左5号杆上变 | 400 | 11.23 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5816 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_pms_新生线23左5号杆上变 | 400 | 11.03 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5817 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_惠和小区1号配电室1号变压器 | 630 | 25.31 | 471 | 471 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5818 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_新生线23左2号柱上变压器 | 200 | 19.52 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5819 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 电网_新生线23左3号柱上变压器 | 400 | 6.99 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5820 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 新生线朝阳小区2# | 400 | 13.98 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5821 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 新生线辰光小区3# | 400 | 28.17 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5822 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 新生线东方庭院1#（南） | 630 | 29.23 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5823 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 新生线金街领郡小区1# | 630 | 33.00 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5824 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 新生线 | 新生线金街领郡小区2# | 630 | 41.27 | 370 | 370 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5825 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永府线 | pms_京华苑小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 8.59 | 457 | 457 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5826 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永府线 | 电网_丽思花园小区1号配电室101间 | 800 | 35.19 | 518 | 518 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5827 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永府线 | 丽思花园小区1号配电室102间隔配电 | 800 | 30.82 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5828 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_隆华苑小区2号配电室1号变压器 | 500 | 12.00 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5829 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_青年小区2号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5830 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_青年小区2号配电室2号变压器 | 630 | 32.04 | 428 | 428 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_青年小区3号配电室1号变压器 | 400 | 36.66 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5832 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_青年小区3号配电室2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5833 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_新兴线15右3号柱上变压器 | 315 | 29.88 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5834 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_新兴线7左4号柱上变压器 | 315 | 25.07 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5835 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_新兴线青年分11右1号柱上变压 | 315 | 10.88 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5836 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_新兴线青年分12右2号柱上变压 | 315 | 28.87 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5837 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_新兴线青年分2右1号柱上变压器 | 160 | 35.35 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5838 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | pms_御园小区箱式变1号变压器 | 630 | 15.96 | 529 | 529 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5839 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 电网_pms_新兴线10号柱上变压 | 400 | 30.13 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5840 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 电网_pms_新兴线18号柱上变压 | 400 | 29.66 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5841 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 电网_pms_新兴线青年分2左1号柱 | 200 | 1.22 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5842 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 新兴线18号柱上变压器（东） | 315 | 2.38 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5843 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 新兴线6号柱上变压器 | 315 | 41.66 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5844 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 新兴线7左2号柱上变压器 | 315 | 14.73 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5845 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4925新兴线 | 新兴线隆华苑小区 | 500 | 17.25 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5846 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | PMS_成福小区1号箱式变2号变压器 | 400 | 26.24 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5847 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | PMS_成福小区2号配变站3号变压器 | 630 | 16.32 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5848 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | PMS_祥和小区配变站1号变压器 | 500 | 8.46 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5849 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | PMS_新立小区配变站2号变压器 | 630 | 17.65 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5850 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_爱国小区2A号箱式变1号变压器 | 400 | 10.38 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5851 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_爱国小区2号箱式变2号变压器 | 400 | 14.00 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5852 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_朝阳小区1号配电室1号变压器 | 630 | 30.78 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5853 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_朝阳小区1号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5854 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_东升小区1号箱式变1号变压器 | 500 | 41.68 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5855 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_工业线15左2号柱上变压器 | 400 | 46.47 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5856 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_工业线15左4号柱上变压器 | 400 | 47.22 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5857 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_工业线15左4号柱上变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5858 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_工业线18右2号柱上变压器 | 315 | 18.56 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5859 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_工业线30号柱上变压器 | 400 | 13.70 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5860 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_海花小区1号箱式变1号变压器 | 400 | 19.59 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5861 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_海花小区2号箱式变1号变压器 | 400 | 7.82 | 369 | 369 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5862 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_河畔公寓小区1号箱式变1号变压 | 500 | 8.32 | 458 | 458 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5863 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_水文站箱式变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5864 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_祥和小区配电室2号变压器 | 500 | 15.93 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5865 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | pms_祥和小区配电室3号变压器 | 500 | 28.34 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5866 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_pms_工业线15左7号杆上变 | 200 | 3.41 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5867 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_pms_工业线34号柱上变压 | 400 | 9.62 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5868 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_成福小区2号配电室2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5869 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_第三幼儿园箱式变1号变压器 | 315 | 17.95 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5870 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_工业线18号柜右2号（北） | 200 | 49.43 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5871 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 电网_新立小区1号配电室1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5872 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 工业线19号环网柜右2号柱上变压器 | 400 | 37.81 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5873 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永红4930工业线 | 工业线19号环网柜右4右1号柱上变压 | 315 | 14.74 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5874 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永金线 | PMS_机一线红运广场小区1# | 630 | 11.94 | 555 | 555 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5875 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永金线 | 红运广场小区1号配电室102开关柜2# | 630 | 9.59 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 永金线 | 新兴线小雨园小区2# | 630 | 28.99 | 447 | 447 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5877 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | PMS_市府园小区2号箱式变变压器 | 630 | 6.40 | 590 | 590 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5878 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | pms_报社1号配电室1号变压器 | 500 | 17.11 | 414 | 414 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5879 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | pms_报社2号箱式变1号变压器 | 500 | 5.47 | 473 | 473 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5880 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 电网_市府园小区1号箱式变1号变压器 | 630 | 8.00 | 580 | 580 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5881 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 电网_五大门小区5号箱式变2号配电变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5882 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 电网_政协箱变1号变压器 | 630 | 34.67 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5883 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 电网_专用线20左2左1号柱上变压器 | 400 | 14.16 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5884 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 五大门小区5号箱式变1号配电变压器 | 630 | 10.61 | 563 | 563 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5885 | 国网营口市站前区供电分公司 | 永红变 | 专用线 | 专用线丰华丽城1# | 630 | 12.06 | 554 | 554 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5886 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_东方新天地小区7号箱式变1号变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5887 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 怡通线 | 电网_富甲一方小区2号配电室2号变压 | 800 | 7.77 | 738 | 738 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5888 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳香格俪湾小区2#箱式变2# | 315 | 4.94 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5889 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 光园线 | 电网_向阳香格俪湾小区3#箱式变2# | 315 | 9.97 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5890 | 国网营口市站前区供电分公司 | 光华变 | 白庙线 | 电网_砖厂分48右1号柱上变压器 | 400 | 1.72 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5891 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯三组变压器 | 250 | 13.68 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5892 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平方塘 | 200 | 78.9 | 162.1 | 162.1 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5893 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平七组 | 200 | 43.14 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5894 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 马屯新分台区 | 400 | 11.42 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5895 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 马屯变压器 | 200 | 37.31 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5896 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 陈屯三组新分台 | 400 | 53.91 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5897 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 义勇山西二新分台 | 200 | 75.49 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5898 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 马屯西台 | 200 | 35.89 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5899 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣岭村二台 | 200 | 30.47 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5900 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟北沟台区 | 200 | 25.69 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5901 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟村台 | 400 | 48.72 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5902 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟四组新台 | 200 | 18.56 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨西分地新台 | 200 | 59.89 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5904 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店1#柱压泵房变上器 | 100 | 72.92 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5905 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨水上库柱压变器 | 200 | 44.37 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5906 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨十道 | 200 | 52.00 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5907 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨学校台 | 400 | 46.18 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5908 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨东上台柱压变器 | 200 | 55.83 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5909 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨十分道新一台 | 200 | 37.95 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5910 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨一组 | 400 | 48.52 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5911 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨西地 | 400 | 46.23 | 215 | 215 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5912 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 水峪三组 | 100 | 6.33 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5913 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 青龙峪台 | 100 | 21.15 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5914 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店4#泵房柱上变压器 | 100 | 43.74 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5915 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店6#泵房柱上变压器 | 100 | 57.66 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5916 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 水峪村台 | 400 | 66.70 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5917 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 水峪三组新分三台 | 100 | 57.29 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5918 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河新分二台 | 100 | 36.34 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5919 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店一组 | 160 | 69.59 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5920 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 老虎峪台 | 200 | 16.86 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店村台 | 200 | 53.19 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5922 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店村新分一台 | 100 | 38.20 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5923 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 头道河加工厂新分2 | 50 | 86.11 | 7 | 7 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 5924 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河加工厂 | 400 | 20.42 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5925 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河加工厂新分台 | 50 | 71.2 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5926 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店北岭台柱上变压器 | 50 | 50.67 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5927 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨六组 | 400 | 63.43 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5928 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 头道河村台 | 400 | 24.31 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5929 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河五组 | 250 | 45.44 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5930 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 水峪三组新分一台 | 100 | 68.63 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5931 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店东台 | 160 | 29.25 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5932 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河一新分台柱上变压器 | 200 | 30.65 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5933 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 庙岭村台 | 200 | 19 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5934 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 头道河加工厂 | 400 | 76.08 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5935 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 水峪三组新分二台 | 100 | 22.95 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5936 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 杨店西道台 | 400 | 76.27 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5937 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 二道河村台 | 400 | 19.98 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5938 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 畜牧场台 | 200 | 30.86 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5939 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟五组新台 | 400 | 69.40 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5940 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪东道 | 400 | 67.3 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5941 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟九道沟台 | 200 | 66.07 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5942 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯村新分东台 | 50 | 33.35 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5943 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 义勇村新分一台 | 200 | 56.77 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5944 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯村台 | 200 | 38.27 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5945 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯一组台 | 400 | 22.07 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5946 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫家沟水利变压器 | 100 | 59.32 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5947 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 敬老院台变压器 | 250 | 41.73 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5948 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫村新分台 | 200 | 74.26 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5949 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯中学变压器 | 315 | 56.86 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5950 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫家沟四组变压器 | 200 | 59.34 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5951 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫家沟村台变压器 | 400 | 64.73 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5952 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯村新分南台 | 200 | 58.09 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5953 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫家沟水利新分北台 | 100 | 45.74 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5954 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 闫家沟四组新分台 | 200 | 70.42 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5955 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 陈屯加工厂新分台 | 200 | 50.93 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5956 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线1021 | 敬老院新分 | 50 | 57.80 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5957 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟北一号柱上变压器 | 200 | 45.29 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5958 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 和平东道新分 | 50 | 46.95 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5959 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟北岭台柱上变压器 | 50 | 28.80 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5960 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪村三台变压器 | 200 | 55.41 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5961 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟南台长垄柱上变压器 | 100 | 20.82 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5962 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟村台新分 | 200 | 60.97 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5963 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 下枣峪西台 | 160 | 16.52 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5964 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟一组新增柱上变压器 | 200 | 45.43 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5965 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 小城镇台 | 200 | 55.91 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪村一台变压器 | 200 | 61.93 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5967 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪一组 | 160 | 59.02 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5968 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 农场九队 | 100 | 42.64 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5969 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟一组 | 400 | 41.93 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5970 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟西山台 | 400 | 22.05 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5971 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟北沟1号台 | 50 | 63.17 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5972 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟台柱二上变压器 | 100 | 65.46 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5973 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪一组新分一台 | 100 | 33.80 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5974 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟赵屯台 | 100 | 19.34 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5975 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 杨店西2台变压器 | 200 | 65.1 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5976 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 下枣峪西二台 | 200 | 24.38 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5977 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪村台 | 400 | 23.69 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5978 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪西道 | 400 | 39.34 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5979 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟四组 | 200 | 68.42 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5980 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 农场九队新增变压器 | 200 | 0.58 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5981 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 下村新分台 | 400 | 41.43 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5982 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟一组 | 200 | 16.98 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5983 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 下枣峪村台 | 400 | 27.53 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 朴家沟村台 | 400 | 16.86 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5985 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 和平东道 | 200 | 54.30 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5986 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 上枣峪后山 | 100 | 26.52 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5987 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 太平沟五组 | 200 | 55.14 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5988 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平方塘新增 | 125 | 33.55 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5989 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平西地新分台 | 100 | 43.36 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5990 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平村新分三台 | 200 | 72.03 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5991 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平大树林 | 200 | 62.44 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5992 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平村台 | 100 | 43.27 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5993 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平村新分一台 | 400 | 27.20 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5994 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 赵营新台 | 200 | 14.52 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5995 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平防腐井 | 100 | 50.43 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5996 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平村新分二台 | 200 | 17.12 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5997 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平赵营新分一台 | 400 | 48.02 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5998 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平村新分四台 | 200 | 41.60 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 5999 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平赵营 | 80 | 16.74 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6000 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 陈屯中学分台 | 200 | 52.29 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6001 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 义勇村台变压器 | 200 | 54.30 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 义勇三组变压器 | 400 | 48.16 | 207 | 207 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6003 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 小城镇新分 | 200 | 41.12 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6004 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨村新分南台 | 200 | 67.54 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6005 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 和平七组东台 | 200 | 32.41 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6006 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨一组台 | 200 | 44.39 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6007 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨村新分北台 | 200 | 69.76 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6008 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨村台 | 400 | 20.86 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6009 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨西地台 | 400 | 50.31 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6010 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 义勇山西台 | 200 | 44.82 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 马屯西地新分台区 | 100 | 42.21 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6012 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 背阴寨2#水利柱上变压器 | 200 | 61.40 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6013 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈黄线 | 义勇5号泵房 | 200 | 33.42 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6014 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈和线 | 和平大树林新分台 | 200 | 51.44 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6015 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 头道河加工厂新分一台 | 200 | 62.82 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6016 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 黄哨一组新分台 | 200 | 60.91 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6017 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈朴线 | 下枣峪西三台 | 400 | 0.14 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6018 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线民和分7右1号 | 315 | 35.65 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6019 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线聚华分7号 | 400 | 55.58 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线繁荣分10变压器 | 315 | 94.32 | 18 | 18 | ## | 否 | 无 | |
| 6021 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线东关分4号 | 200 | 15.71 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6022 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线30右5左1变压器 | 400 | 13.55 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6023 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 10kV清东甲线市府分010右1#变压 | 400 | 33.99 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6024 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线11号南侧变压器 | 250 | 11.10 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6025 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线11号北侧变压器 | 315 | 45.07 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6026 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 清东甲线市府分10右1变压器 | 400 | 14.62 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6027 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线繁荣分17号变压器 | 315 | 87.93 | 38 | 38 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6028 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线民和分11号 | 160 | 39.30 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线20号变压器 | 315 | 27.29 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6030 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 清东甲线市府分2号变压器 | 400 | 6.07 | 376 | 376 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6031 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线12左2变压器 | 160 | 65.90 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6032 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城后变935城内线城内线2号环网柜左1 | 80 | 47.23 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6033 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城后变935城内线城内线5左1变压器 | 400 | 70.98 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6034 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 清东甲线市府分18左4变压器 | 400 | 15.92 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6035 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线34右7号变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6036 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线东关分9号 | 315 | 34.88 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6037 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线14号变压器 | 200 | 31.35 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6038 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线东关分8号（西） | 200 | 15.03 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6039 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线34右4右3号变压器 | 400 | 29.55 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6040 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线6号变压器 | 400 | 14.38 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6041 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分7号变压器 | 400 | 31.74 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6042 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线044#变压器 | 315 | 93.84 | 19 | 19 | ## | 否 | 无 | |
| 6043 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线62右1号变压器 | 315 | 45.97 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6044 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 地税配小区变站变压器 | 160 | 0.00 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6045 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线35号变压器 | 315 | 32.81 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6046 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 南分线30右2左2变压器 | 400 | 42.83 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线26左1变压器 | 250 | 21.10 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6048 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线城后分1左3变压器 | 200 | 32.51 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6049 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线路西分12号变压器 | 100 | ##### | -9 | -9 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6050 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 联水线5右2变压器 | 315 | 49.63 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6051 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 工业支13右1变压器 | 400 | 40.59 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6052 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分37号 | 315 | 91.24 | 28 | 28 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6053 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线36号西 | 200 | 82.87 | 34 | 34 | ## | 否 | 无 | |
| 6054 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线22左2左1变压器 | 200 | 20.98 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6055 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城后变935城内线城内线2号环网柜右1 | 400 | 20.32 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6056 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城兴线 | 城兴线2右1变压器 | 315 | 45.20 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6057 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城兴线 | 城兴线7左1变压器 | 200 | 35.38 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6058 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城内线5号变压器 | 400 | 38.14 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6059 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城后变935城内线城内线2号环网柜右1 | 250 | 25.62 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6060 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 城后变935城内线城内线8号变压器 | 200 | 92.01 | 16 | 16 | ## | 否 | 无 | |
| 6061 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线37左2变压器 | 200 | 22.18 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6062 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线37右1变压器 | 400 | 27.99 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6063 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分12号变压器 | 400 | 40.30 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6064 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线8左2变压器 | 315 | 33.17 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分22号变压器 | 400 | 16.67 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6066 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分19+1右1变压器 | 400 | 38.71 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6067 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线24左7西侧变压器 | 200 | 24.58 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6068 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分9左8变压器 | 200 | 40.68 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6069 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分8号变压器 | 400 | 23.08 | 308 | 308 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6070 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线21右1左1变压器 | 400 | 9.73 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6071 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线24左7东侧变压器 | 200 | 38.25 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6072 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线16左7变压器 | 200 | 86.83 | 26 | 26 | ### | 是 | 2025.12 | |
| 6073 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线24右4变压器 | 200 | 23.92 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线1右1变压器 | 250 | 58.69 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6075 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线24左2右3变压器 | 200 | 25.92 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6076 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线民胜分19+1左1号 | 200 | 35.51 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6077 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线36号变压器 | 400 | 82.62 | 70 | 70 | ## | 否 | 无 | |
| 6078 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线10号变压器 | 315 | 66.74 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6079 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分19右5变压器 | 200 | 11.10 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6080 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分4右2变压器 | 400 | 73.70 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6081 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线25号 | 160 | 59.67 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6082 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分22左4北 | 315 | 83.82 | 51 | 51 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6083 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线北关分13号变压器 | 400 | 21.86 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6084 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分工业支2号变压器 | 200 | 8.41 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6085 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分9号 | 200 | 85 | 30 | 30 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6086 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线北关分4号 | 250 | 84.32 | 39 | 39 | ## | 否 | 无 | |
| 6087 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分22左4南侧变压器 | 400 | 19.20 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6088 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线路西分5号变压器 | 315 | 16.27 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6089 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线红旗园分工业支8左2变压器 | 400 | 20.5 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6090 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线路西分1号变压器 | 250 | 85.12 | 37 | 37 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6091 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线22左5变压器 | 400 | 36.03 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线5号变压器 | 315 | 32.89 | 211 | 211 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6093 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红星分2号 | 400 | 34.19 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6094 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红星分8号 | 400 | 31.61 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6095 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分27号变压器 | 250 | 32.63 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6096 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分18右1号变压器 | 200 | 34.03 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6097 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分17右5右12号 | 200 | 89.08 | 22 | 22 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6098 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分5左1号变压器 | 200 | 35.83 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6099 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线50左1号变压器 | 200 | 22.56 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6100 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红星分10号 | 400 | 41.94 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线24右1号变压器 | 160 | 39.90 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6102 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线41号变压器 | 200 | 17.40 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6103 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线28左4变压器 | 315 | 12.06 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6104 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线5号变压器 | 250 | 28.26 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6105 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线62右1变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6106 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线城后分12号变压器 | 200 | 8.13 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6107 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线5右2左1变压器 | 400 | 18.80 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6108 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线36左1号变压器 | 400 | 10.11 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6109 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线5右5号 | 315 | 27.39 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线5右6号 | 315 | 17.41 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6111 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 水源线60右2 | 100 | 43.49 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6112 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线022+1#变压器 | 200 | 49.08 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6113 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线035+1#变压器 | 400 | 4.14 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6114 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线016#变压器 | 200 | 54.8 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6115 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线38右3号 | 200 | 25.77 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6116 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线45号变压器 | 400 | 38.06 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6117 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线28左4东变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6118 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线33号变压器 | 200 | 2.04 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 联合甲线48号变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6120 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线44右1号变压器 | 400 | 54.04 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6121 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线012+1#变压器 | 200 | 47.46 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6122 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 城北甲线44右3号变压器 | 400 | 41.17 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6123 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花岭分17右5右5号 | 125 | 32.12 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6124 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线48右5号变压器 | 400 | 33.01 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6125 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花岭分17右14号变压器 | 200 | 87.44 | 25 | 25 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6126 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线18号 | 200 | 42.07 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6127 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线48左2号变压器 | 400 | 26.06 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6128 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分10右4号变压器 | 315 | 43.19 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6129 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线66右4号变压器 | 160 | 39.76 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6130 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线017右分003+1#变压器 | 250 | 59.12 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6131 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分11号变压器 | 315 | 30.03 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6132 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线41号变压器 | 400 | 14.25 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6133 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分7号(南)变压器 | 400 | 5.10 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6134 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线64左1号变压器 | 250 | 81.74 | 46 | 46 | ## | 否 | 无 | |
| 6135 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 城北乙线红花峪分17右5右7号 | 160 | 88.61 | 18 | 18 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6136 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线农民分004#变压器 | 400 | 8.33 | 367 | 367 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线51左10#变压器 | 400 | 43.2 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6138 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线农民分020右3#变压器 | 160 | ##### | -13 | -13 | ## | 否 | 无 | |
| 6139 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 工农线37右12号 | 80 | ##### | -10 | -10 | ## | 否 | 无 | |
| 6140 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 工农线37右6号 | 315 | 83.23 | 53 | 53 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6141 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 工农线37右6号变压器 | 315 | 20.16 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6142 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线5左2变压器 | 250 | 16.39 | 209 | 209 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6143 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线051左6右3#变压器 | 400 | 20.15 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6144 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线清河分010#变压器 | 160 | ##### | -3 | -3 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6145 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线051#变压器 | 200 | 86.6 | 27 | 27 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线清河分21号变压器 | 160 | 24.10 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6147 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线023#变压器 | 200 | 28.80 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6148 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线064#变压器 | 315 | 35.45 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6149 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线027#变压器 | 250 | 15.18 | 212 | 212 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6150 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线65右2 | 250 | 47.52 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6151 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线清河分14左1 | 400 | 24.29 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6152 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线057左2右1#变压器 | 400 | 91.79 | 33 | 33 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6153 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线35号变压器 | 315 | ##### | -19 | -19 | ## | 否 | 无 | |
| 6154 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线清河分014#变压器 | 160 | 54.21 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6155 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线农民分020#变压器 | 200 | 63.62 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6156 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线021#变压器 | 200 | 83.02 | 34 | 34 | ## | 否 | 无 | |
| 6157 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线043右1#变压器 | 200 | 33.81 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6158 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线农民分008#变压器 | 400 | 46.44 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6159 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线037左8#变压器 | 315 | 42.04 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6160 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线清河分003#变压器 | 315 | 28.23 | 226 | 226 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6161 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线51号变压器（东） | 400 | 26.14 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6162 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线051左11左4#变压器 | 100 | ##### | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |
| 6163 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 联水线2号环网柜右1号环网柜右1变压 | 400 | 34.80 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6164 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 中海一期配变站1号变压器 | 630 | 64.91 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6165 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 清河家苑2#箱变1号变压器 | 630 | 40.92 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6166 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 清河家苑2#箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6167 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 医药公司东1号变压器 | 200 | 50.13 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6168 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居1号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6169 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线16左4右1翰德小区1#箱变变压 | 630 | 13.06 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6170 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 清河家苑1#箱变1号变压器 | 630 | 14.99 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6171 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 龙盛花苑西区箱变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6172 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 龙盛花苑东区箱变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居3号变压器2号变压器 | 500 | 45.33 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6174 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居2号箱变1号变压器 | 630 | 49.79 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6175 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 清河家苑1#箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6176 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居2号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6177 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 天红铭居二期2号变压器 | 800 | 25.26 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6178 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 轻化线16左5右1翰德小区2#箱变变压 | 315 | 11.63 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6179 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 龙和嘉园2#箱变1#变压器 | 630 | 19.53 | 507 | 507 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6180 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居1号箱变1号变压器 | 630 | 45.19 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6181 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 百合家园2号变压器 | 400 | 29.21 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 胜河新居3号箱变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6183 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 龙和家园1#箱变1#变压器 | 630 | 12.97 | 548 | 548 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6184 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 天红铭居二期3号变压器 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6185 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 轻化线 | 百合家园箱变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6186 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 双峰花苑小区箱变变压器 | 250 | 48.56 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6187 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线22左3之1龙丰园1#变压器 | 400 | 29.76 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6188 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 东庭华府2#箱变103开关间隔配电变 | 500 | 42.10 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6189 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 城市信用社变压器 | 100 | 36.19 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6190 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 东庭华府1#箱变1#变压器 | 400 | 40.67 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6191 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 造纸线22左3之1龙丰园2#变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6192 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 农行家属配变站变压器 | 250 | 14.99 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6193 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 东庭华府1#箱变2#变压器 | 400 | 51.17 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6194 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 造纸线 | 东庭华府2#箱变1#变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6195 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 电业综合楼2号变压器 | 500 | 52.83 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6196 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 电业综合楼配变站1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6197 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城内线 | 人保配电站变压器间隔配电变压器 | 200 | 24.00 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6198 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 金城公寓配变站变压器 | 500 | 96.66 | 17 | 17 | ## | 否 | 无 | |
| 6199 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城兴线 | 广源物业配变站1号变压器 | 200 | 78.02 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城兴线 | 广源物业配变站2号变压器 | 400 | 5.81 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6201 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 中海一期配变站2号变压器 | 630 | 40.90 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6202 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 兴辰超市箱变1号变压器 | 800 | 42.47 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6203 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 高中箱变变压器 | 500 | 37.42 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6204 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北甲线 | 小楼综合楼配变站变压器 | 250 | 24.60 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6205 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 顺辰东配变站变压器 | 400 | 28.22 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6206 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 华鼎隆庭1号箱变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6207 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 华鼎隆庭2号箱变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6208 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 龙盛花苑西区箱变2号变压器 | 630 | 26.99 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6209 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 学府楼1#变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6210 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 华鼎隆庭1号箱变2号变压器 | 400 | 34.78 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6211 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 学府楼2#变压器 | 200 | 33.58 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6212 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 龙盛花苑东区箱变1号变压器 | 400 | 33.27 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6213 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 华鼎隆庭2号箱变1号变压器 | 400 | 21.66 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6214 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 顺辰西站配变变压器 | 250 | 53.76 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6215 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城北乙线 | 交通征稽站配变变压器 | 160 | 33.89 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6216 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 盛世小区配变变压器 | 400 | 23.67 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6217 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 怡祥庭院箱变变压器 | 400 | 22.18 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 工农线 | 工农线20左1左1宴宾酒店变压器 | 250 | 45.32 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6219 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府一期2号配电室1号变压器 | 800 | 21.98 | 624 | 624 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6220 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府一期1号配电室2号变压器 | 630 | 20.99 | 498 | 498 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6221 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府一期1号配电室1号变压器 | 630 | 21.53 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6222 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 东顺商贸变压器 | 400 | 48.46 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6223 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 医药公司配变站变压器 | 200 | 51.97 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6224 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府一期3号配电室2号变压器 | 800 | 20.00 | 640 | 640 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6225 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府一期3号配电室1号变压器 | 800 | 11.47 | 708 | 708 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6226 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 新华乙线 | 东都新城小区一号箱变2号变压器间 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 新华乙线 | 东都新城小区一号箱变1号变压器间 | 500 | 13.65 | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6228 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 小雨花园配电室2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6229 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 天红铭居1#箱变1#变压器 | 630 | 38.28 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6230 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 天红铭居2#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6231 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 万好家园箱变变压器 | 315 | 19.74 | 253 | 253 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6232 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 富安小区配变站1号变压器 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6233 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 富安小区配变站2号变压器 | 250 | 53.64 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6234 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 天红铭居2#箱变1#变压器 | 630 | 33.26 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6235 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 富盟小区配变站变压器 | 400 | 24.35 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6236 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 天虹铭居配电室配电变压器 | 500 | 11.67 | 442 | 442 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6237 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 枫景名城1号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6238 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 枫景名城1号箱变变压器 | 630 | 69.01 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6239 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 怡静花园小区2#变压器 | 315 | 22.00 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6240 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 武装部配变站变压器 | 200 | 11.18 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6241 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 聚华小区配变站2号变压器 | 400 | 45.88 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6242 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 小雨花园配电室1号变压器 | 500 | 84.45 | 78 | 78 | ## | 否 | 无 | |
| 6243 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 怡静花园小区1#变压器 | 315 | 25.53 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6244 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 东升新苑2号箱变1号变压器 | 500 | 34.67 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 天红铭居1#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6246 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 房产综合楼配变站变压器 | 125 | 15.38 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6247 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 鹿野苑配变站2号变压器 | 315 | 74.76 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6248 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 鹿野苑1#变压器 | 315 | 24.54 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6249 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 危房办配变站变压器 | 200 | 32.41 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6250 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 聚华小区配变站1号变压器 | 500 | 65.41 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6251 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 东升新苑1号箱变1号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6252 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 东升新苑1号箱变2号变压器 | 500 | 32.21 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6253 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 东升新苑2号箱变2号变压器 | 500 | 31.44 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6254 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 兴辰超市箱变2号变压器 | 800 | 71.22 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6255 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 瑞祥小区2#变压器 | 500 | 9.08 | 455 | 455 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6256 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 瑞祥小区1#变压器 | 500 | 38.30 | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6257 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 金都小区箱变变压器 | 500 | 66.72 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6258 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 联水线 | 建行箱变变压器 | 500 | 46.60 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6259 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 城东线58左2右1变压器 | 160 | 0.77 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6260 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东城工业线 | 大巴岭四组 | 100 | 71.00 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6261 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 中屯二组 | 400 | 70.19 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6262 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 虎斗村 | 315 | 53.45 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6263 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 中屯一组 | 400 | 63.11 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6264 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华乙线 | 工农线47左2号变压器 | 400 | 69.45 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6265 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华乙线 | 工农线新华分9左4变压器 | 200 | 39.54 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6266 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 农民大队房后 | 100 | 53.89 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6267 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 新华双棒里 | 200 | 15.20 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6268 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 农民倒水站变压器 | 400 | 26.81 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6269 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟一组 | 100 | 57.1 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6270 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟四组 | 200 | 45.15 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6271 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟一井柱号上变压器 | 200 | 51.45 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6272 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟二组 | 400 | 15.63 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6273 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 腰岭北台 | 100 | 26.52 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6274 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 胡屯西柱上变压器 | 200 | 33.66 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6275 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 刘屯三四组 | 400 | 26.95 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6276 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 东巴岭一组 | 400 | 37.23 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6277 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦4567组 | 400 | 50.95 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6278 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 沈八家分台柱上变压器 | 200 | 36.83 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6279 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦二组 | 100 | 64.63 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6280 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 胡屯南台柱上变压器 | 200 | 32.20 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦分台柱上变压器 | 400 | 8.89 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6282 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 腰岭西台 | 100 | 69.45 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6283 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦瓦房 | 100 | 28.57 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6284 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 沈八家村 | 200 | 32.25 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6285 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 张寨五组 | 160 | 51.14 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6286 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 腰岭村 | 400 | 21.50 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6287 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 古台村 | 400 | 45.29 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6288 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 张郎寨二组 | 400 | 31.8 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6289 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 门屯二三组 | 400 | 37.15 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6290 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 后门屯分台 | 400 | 12.47 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6291 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 刘屯五组 | 200 | 20.13 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6292 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 东巴岭二组 | 400 | 19.01 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6293 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 刘屯村 | 400 | 24.00 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6294 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 腰岭村三组 | 200 | 63.99 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6295 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦三组 | 200 | 25.99 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6296 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 胡屯村 | 250 | 96.9 | 8 | 8 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6297 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 张寨3、4组 | 400 | 23.90 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6298 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 张郎寨一组 | 400 | 51.02 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 腰岭河东台 | 100 | 24.86 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6300 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 刘屯分台 | 200 | 32.52 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6301 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 古台子南台柱上变压器 | 200 | 76.77 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6302 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟七组 | 400 | 15.14 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6303 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟五组 | 200 | 16.80 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6304 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟六组 | 200 | 32.54 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6305 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 红旗园上井柱上变压器 | 100 | 47.48 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6306 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟三组 | 100 | 42.4 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6307 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟二号井柱上变压器 | 200 | 11.35 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 东青线 | 线沟大队 | 400 | 59.08 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6309 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 山咀村东台 | 400 | 9.12 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6310 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 东白果村 | 200 | 87.77 | 24 | 24 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6311 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 门屯一组 | 400 | 18.70 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6312 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 西白果村 | 315 | 76.45 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6313 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 白果苗卜 | 400 | 17.17 | 331 | 331 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6314 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 北山嘴分台 | 200 | 34.01 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6315 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 白果村 | 315 | ##### | -26 | -26 | ## | 否 | 无 | |
| 6316 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太乙线 | 山咀西台 | 400 | 29.13 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6317 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 农民五队 | 400 | 35.21 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6318 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 农民六队 | 315 | 64.75 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6319 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华甲线 | 东城所用变变压器 | 200 | 71.06 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6320 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 城太甲线 | 农民大队门前分台 | 400 | 28.30 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6321 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华乙线 | 工农线74号变压器 | 400 | 49.65 | 201 | 201 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6322 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华乙线 | 工农线新华分14号变压器 | 200 | 39.35 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6323 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华乙线 | 工农线56号变压器 | 250 | 84.82 | 38 | 38 | ## | 否 | 无 | |
| 6324 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 虎斗水库 | 200 | 38.79 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6325 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 巴岭1-3组 | 400 | 20.48 | 318 | 318 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6326 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 大巴岭分台 | 400 | 15.46 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6327 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 虎斗线 | 巴岭加工厂 | 160 | 64.62 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6328 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 张郎寨二组分台 | 400 | 0.03 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6329 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 麻麦一组 | 200 | 54.26 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6330 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 新华甲线 | 新华甲线液化气分9左1变压器 | 200 | 34.72 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6331 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 水源甲线049右1号变压器 | 400 | 50.82 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6332 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 新城甲线 | 新城甲线37号变压器 | 200 | 85.30 | 29 | 29 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6333 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 新城甲线 | 军风线1左1变压器 | 200 | 3.28 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6334 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 水源乙线53左1左1右1变压器 | 200 | 26.00 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6335 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 水源乙线053左2右2变压器 | 315 | 28.82 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6336 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 10kV水源乙线040左001号变压器 | 315 | 28.80 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6337 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分2号变压器 | 200 | 43.09 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6338 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 西海线 | 西海线24号变压器 | 400 | 39.28 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6339 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 硫酸线 | 10kV硫酸线硫酸分010左001#变压器 | 160 | 34.90 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6340 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 硫酸线 | 硫酸线23号 | 400 | 37.87 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6341 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 西海线 | 铁路站北变压器 | 50 | 27.90 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6342 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分49号 | 160 | 42.15 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6343 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分4右4右1号变压器 | 200 | 16.30 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6344 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分4右10号变压器 | 315 | 83.33 | 53 | 53 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6345 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线25号变压器 | 50 | 19.23 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6346 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分35左4变压器 | 400 | 15.89 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6347 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁路铁西变压器 | 100 | 14.16 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6348 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 七一分024左005#变压器 | 200 | 1.11 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6349 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 七一分026#变压器 | 200 | 91.19 | 18 | 18 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6350 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁西甲线028左008+1#变压器 | 200 | 24.95 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6351 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 七一分036#变压器 | 200 | 1.85 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6352 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁西甲线七一分19左2变压器 | 200 | 92.42 | 15 | 15 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6353 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁西甲线七一分004#变压器 | 100 | 0.01 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6354 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁西甲线020#变压器 | 50 | 16.24 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6355 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 七一分032#变压器 | 400 | 6.32 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6356 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线金陵分17#变压器 | 250 | 48.73 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6357 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线15号变压器 | 200 | 87.58 | 25 | 25 | ## | 否 | 无 | |
| 6358 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 水源线金凌分2号变压器 | 400 | 33.45 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6359 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线2号变压器 | 100 | 1.18 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6360 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 水源线金凌分12右1号变压器（甲 | 125 | 38.99 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6361 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线金凌分6号变压器 | 400 | 35.39 | 258 | 258 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6362 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线金凌分12右1号变压器 | 400 | 34.49 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6363 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线15右2号变压器 | 100 | 105 | -5 | -5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6364 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线车站分6号变压器 | 200 | 37.47 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6365 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 水源线31左2左1柱上变压器 | 200 | 51.05 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6366 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 水源线金陵分19#变压器 | 315 | 20.85 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6367 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 联合甲线17左1号变压器 | 400 | 21.18 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6368 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 水源线31左1右1号变压器 | 250 | 0.47 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6369 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 10kV水源甲线048左001号变压器 | 200 | 27.84 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6370 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 10kV水源甲线45号变压器 | 200 | 91.31 | 17 | 17 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线26右4变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6372 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线26右5号变压器 | 100 | 18.97 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6373 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线18右6左2变压器 | 200 | 22.7 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6374 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线13左1变压器 | 100 | 36.36 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6375 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 电信小区配变压器站 | 400 | 26.97 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6376 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 万好都市家园二期箱变1#变压器 | 315 | 49.02 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6377 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 华阳花园1#箱变1#主变 | 500 | 35.86 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6378 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安回迁楼箱变1#变压器 | 400 | 30.35 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6379 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安嘉园2#箱变1#主变 | 500 | 27.47 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6380 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 华阳花园2#箱变1#主变 | 500 | 40.14 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6381 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 金苑公寓箱变1#主变 | 400 | 38.67 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6382 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 万好都市家园二期箱变2#变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6383 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城2号箱变2号变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6384 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安嘉园1#箱变2#主变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6385 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安回迁楼箱变2#变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6386 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 河畔嘉园箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6387 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣3#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6388 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣6#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6389 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城1号箱变1号变压器 | 630 | 13.67 | 544 | 544 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6390 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城二期二号箱变1号配电变压 | 630 | 9.17 | 572 | 572 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6391 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣1#箱变1#变压器 | 630 | 33.90 | 416 | 416 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6392 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 芙蓉花园箱变2#变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6393 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 金鼎银杏2#箱变1#变压器 | 630 | 27.00 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6394 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 工会小区配变站变压器 | 400 | 24.02 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6395 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 凯隆家园箱变1号主变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6396 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 金凌小区配变站变压器 | 315 | 44.74 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6397 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣4#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6398 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 芙蓉花园箱变1#变压器 | 500 | 16.13 | 419 | 419 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6399 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣4#箱变1#变压器 | 630 | 35.57 | 406 | 406 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6400 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家1#箱变2#主变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6401 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 森园小区配变站变压器 | 400 | 36.22 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6402 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城2号箱变1号变压器 | 630 | 31.50 | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6403 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家1#箱变1#主变 | 630 | 28.47 | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6404 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家4#箱变2#变压器 | 315 | 35.57 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6405 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 凯隆家园箱变2号变压器 | 400 | 31.55 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6406 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣1#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6407 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城二期二号箱变2号配电变压 | 630 | 8.05 | 579 | 579 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6408 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城二期1号箱变1号变压器 | 500 | 43.23 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6409 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 金鼎银杏1#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6410 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家2#箱变1#主变 | 500 | 29.18 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6411 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣3#箱变1#变压器 | 630 | 30.50 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6412 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 百胜家园箱变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6413 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣5#箱变1#变压器 | 630 | 25.65 | 468 | 468 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6414 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 阳光新城二期1号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6415 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家3#箱变2#变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 逸站嘉园箱变备用变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6417 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 金鼎银杏1#箱变1#变压器 | 630 | 35.29 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6418 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 逸站嘉园箱变变压器 | 630 | 26.96 | 460 | 460 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6419 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 百胜家园箱变1号变压器 | 500 | 34.37 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6420 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣2#箱变1#变压器 | 630 | 28.25 | 452 | 452 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6421 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣6#箱变1#变压器 | 630 | 31.87 | 429 | 429 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6422 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家3#箱变1#主变 | 500 | 32.99 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6423 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典1号配电室1号变压器 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6424 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典4号配电室 | 800 | 8.29 | 734 | 734 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6425 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典2号配电室3号配电变压器 | 800 | 10.81 | 714 | 714 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6426 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典2号配电室6号配电变压器 | 800 | 14.72 | 682 | 682 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6427 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典2号配电室7号配电变压器 | 800 | 7.32 | 741 | 741 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6428 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典1号配电室5号变压器 | 800 | 0.03 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6429 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 河畔经典2号配电室 | 800 | 11.71 | 706 | 706 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6430 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁路北配变站1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6431 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁路南配变站2号变压器 | 400 | 48.40 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6432 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 辰州秀景1#箱变2#主变 | 630 | 36.99 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6433 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 辰州秀景2#箱变2#变压器 | 630 | 28.03 | 453 | 453 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6434 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 辰州秀景1#箱变1#主变 | 630 | 37.34 | 395 | 395 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6435 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 中心花园箱变2#主变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6436 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 辰州秀景2#箱变1号主变 | 630 | 20.41 | 501 | 501 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6437 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 硫酸线 | 辰州丽景2#箱变1#主变 | 500 | 15.58 | 422 | 422 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6438 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 怡祥花苑1号箱变1号变压器 | 630 | 36.65 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6439 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城5#箱变2#主变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6440 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 硫酸线 | 辰州丽景1#箱变2#主变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6441 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 硫酸线 | 辰州丽景1#箱变1#主变 | 630 | 28.36 | 451 | 451 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6442 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城4#箱变2#变压器 | 630 | 26.43 | 463 | 463 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6443 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣2#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6444 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家4#箱变1#主变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6445 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 华阳锦绣5#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6446 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 金鼎银杏2#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6447 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 联合甲线 | 永安之家2#箱变2#主变 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6448 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 华阳花园2#箱变2#主变 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6449 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 华阳花园1#箱变2#主变 | 500 | 33.61 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6450 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 河畔嘉园箱变1号变压器 | 630 | 54.78 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6451 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安嘉园2#箱变2#主变 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6452 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 永安嘉园1#箱变1#主变 | 400 | 63.23 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6453 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源乙线 | 金苑公寓箱变2#主变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6454 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 中心花园箱变1#主变 | 400 | 48.54 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6455 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁路南配变站1号变压器 | 400 | 14.15 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6456 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 铁西甲线 | 铁路北配变站2号变压器 | 400 | 28.56 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6457 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城7#箱变1#变压器 | 630 | 34.97 | 410 | 410 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6458 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城4#箱变1#变压器 | 630 | 46.45 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6459 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 怡祥花苑2号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6460 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 御景华府小区3号箱变1号变压器 | 630 | 17.48 | 520 | 520 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 御景华府小区四号箱变1号变压器间 | 630 | 14.62 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6462 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 御景华府小区二号箱变1号变压器间 | 630 | 21.66 | 494 | 494 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6463 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 怡祥花苑2号箱变1号变压器 | 630 | 50.20 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6464 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 万好都市家园箱变2#主变 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6465 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城7#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6466 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 御景华府小区1号箱变1号变压器 | 400 | 11.71 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6467 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 怡祥花苑1号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6468 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城6#箱变1#变压器 | 630 | 21.71 | 493 | 493 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6469 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 万好都市家园箱变1#主变 | 400 | 41.79 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城6#箱变2#变压器 | 630 | 40.21 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6471 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 水源甲线 | 大景城5#箱变1#主变 | 630 | 30.27 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6472 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 盖州66kV变电站 | 军风线 | 军风线部队分25右1变压器 | 100 | 1.37 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6473 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线北岔沟一组右支2号北分沟 | 100 | 12.29 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6474 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门西七组柱上变压器 | 200 | 31.24 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6475 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门西四组 | 100 | 19.92 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6476 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线东北沟三组左分支1号东北 | 200 | 37.02 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6477 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线大王寨村左支7号大王寨村 | 400 | 19.11 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6478 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门西二组 | 200 | 53.31 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6479 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝中一组左支4号天宝中 | 200 | 52.64 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6480 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝中1-4组左支6号天宝 | 400 | 56.38 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6481 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝右线132号天宝西四组 | 400 | 4.93 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6482 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 马连峪桥头新区 | 200 | 66.09 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6483 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线380号七盘岭村 | 400 | 64.93 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6484 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线泉眼沟左分24号泉眼沟三 | 400 | 38.36 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6485 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天保西三组左支3号天保西 | 200 | 60.62 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6486 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线196号石门水库管理处 | 50 | 90.87 | 5 | 5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6487 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 老木场四组 | 160 | 22.7 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老木场右分106号老木场三 | 30 | 83.58 | 5 | 5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6489 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝西一组左支2号天宝西 | 200 | 76.55 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6490 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线道马寺八组右分2号道马寺 | 200 | 42.05 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6491 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线东岔沟五组左分13号东岔 | 80 | 61.45 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6492 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝右线64号马连岭四组 | 400 | 69.88 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6493 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝右线163号天宝西五六 | 200 | 51.63 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6494 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老牧场右分19号大庙沟村 | 400 | 16.96 | 332 | 332 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6495 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天中五组右支34号天宝中 | 250 | 76.50 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6496 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝东三组左支2号天宝东 | 400 | 75.31 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6497 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线362号七盘岭一组 | 50 | 107 | -3 | -3 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6498 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 东岔沟一组变压器 | 100 | 44.61 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6499 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天东左分125号天宝东五六 | 400 | 66.52 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6500 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线羊场支线4号道马寺六组 | 200 | 22.51 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6501 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线大庙沟一组右支4号大庙沟 | 400 | 22.19 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6502 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线泉眼沟一组右分支18号泉 | 400 | 14.98 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6503 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老木场五组左分6号老木场 | 50 | 15.9 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6504 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝西房身变压器 | 200 | 67.6 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6505 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线300号乡政府 | 200 | 24.49 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线泉眼沟四组1号泉眼沟四六 | 200 | 38.05 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6507 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线333号东岔沟村 | 200 | 22.67 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6508 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝东三组 | 400 | 78.67 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6509 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天宝右线52号马连岭三组 | 400 | 71.23 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6510 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线东岔沟九组左分22号东分 | 200 | 33.5 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6511 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线东岔沟九组左分6号东分沟 | 30 | ##### | -1 | -1 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6512 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 马连岭一组柱上变压器 | 100 | 69.32 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6513 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 榜式堡七盘岭四组 | 100 | 3.40 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6514 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老牧场右分90号老牧场村 | 200 | 10.53 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线天东分64号天宝东一八 | 400 | 29.28 | 283 | 283 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6516 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老木场右分65号老木场一 | 200 | 63.13 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6517 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线老牧场右分46号大庙沟六 | 200 | 56.84 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6518 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线东岔沟三组左分2号东岔沟 | 200 | 38.09 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6519 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线板长峪右分10号板长峪 | 400 | 9.67 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6520 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线马连峪一组右支03号马连 | 100 | 61.5 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6521 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线泉眼沟五组左支21号泉眼 | 200 | 26.65 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6522 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线397号七盘岭十一组 | 200 | 19.92 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6523 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线马连峪二组左支2号马连峪 | 400 | 61.72 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6524 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟线288号道马寺村台 | 400 | 24.93 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6525 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 马连峪组柱压变器五上 | 100 | 52.00 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6526 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 大庙沟岔东十一分右车线沟组10号 | 20 | 30.13 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6527 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡门右石线石村西分5号西村 | 400 | 36.44 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6528 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡王分大线寨左号寨四 | 400 | 61.59 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6529 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡北上区柱压器小台变 | 200 | 46.00 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6530 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 学房身台柱压变器西上 | 400 | 33.93 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6531 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 东北沟组山后台三 | 100 | 41.41 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6532 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门西组柱压十一井变机上器 | 50 | 2.68 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6533 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线堡左支3号榜式堡 | 400 | 68.20 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6534 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡岔支北右支北沟63号分沟二 | 200 | 74.90 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6535 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡130号房身村学 | 400 | 44.49 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6536 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡榜式组堡三左支4号榜式堡 | 400 | 75.11 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6537 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡门八分石五右西组14号石 | 200 | 66.09 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6538 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡门一分6石十左西组号石门 | 200 | 26.29 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6539 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡式区3号榜式堡榜小堡右支 | 160 | 45.63 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6540 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡南上器压柱组二台变 | 400 | 32.43 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6541 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 岔沟63岔组北支北三左号沟 | 200 | 70.92 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6542 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线廉崴子左分4号石门西小支 | 30 | 32.26 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6543 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线大木峪左支20号石门西支 | 30 | #### | -1 | -1 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6544 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线东北沟右支95号东北沟一 | 200 | 20.58 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6545 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线大王寨五组左支6号大王寨 | 400 | 16.27 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6546 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线64号榜式堡供电所 | 400 | 45.79 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6547 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线175号石门九组 | 200 | 8.23 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6548 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线大木峪左支20号大木峪2 | 50 | 21.33 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6549 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线石门西一组右分5号石门西 | 100 | 13.65 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6550 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡线榜式堡五组左分1号榜式堡 | 400 | 45.89 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡北支东线沟东右号沟80北 | 200 | 64.66 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6552 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门四西组柱压井变器二机上 | 100 | 34.12 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6553 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式组堡柱压三变器上 | 160 | 42.81 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6554 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡门八分5石线西五右石组号 | 400 | 19.43 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6555 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 榜式堡木支大线峪左号大峪20木1 | 50 | 25.10 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6556 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 榜式堡线 | 石门西机组柱上压器九井变 | 100 | 73.9 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6557 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 于屯二组变压器 | 200 | 54.48 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6558 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨南台 | 80 | 92.10 | 6 | 6 | ### | 否 | 无 | |
| 6559 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨村 | 400 | 43.00 | 228 | 228 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6560 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 石灰窑一组 | 200 | 47.75 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6561 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 上狮峪村 | 200 | 35.48 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6562 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 现玉北台 | 200 | 56.18 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6563 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 上狮峪三组 | 400 | 2.62 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6564 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 高屯西台 | 200 | 63.20 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6565 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 现峪村台 | 200 | 65.66 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6566 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 上狮峪一组变压器 | 100 | 3.67 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6567 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 石灰窑村五组 | 400 | 59.52 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6568 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 下狮峪村分变压器 | 160 | 57.09 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6569 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 高屯中学综合台 | 400 | 38.60 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6570 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨村3号台变压器 | 100 | 33.78 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6571 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 高屯政府综合台 | 400 | 43.2 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6572 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨五组 | 200 | 56.62 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6573 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 古寺沟村台 | 400 | 8.61 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6574 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 上狮峪二组 | 50 | 70.89 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6575 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 现峪四组 | 400 | 73.36 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6576 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 10kV工业线古寺沟分056#柱上变压 | 50 | 6.46 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6577 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨村4号变台变压器 | 50 | 70.27 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6578 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 高屯后屯柱上变压器 | 100 | 44.75 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6579 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 古寺沟三组 | 400 | 26.54 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6580 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 下狮峪村台 | 400 | 30.98 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6581 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 下狮峪一组 | 400 | 44.89 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6582 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 石灰窑村台 | 125 | 57.53 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6583 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨北台变压器 | 30 | 52.69 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6584 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 高屯小区 | 400 | 50.4 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6585 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 旺户屯村 | 400 | 53.61 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6586 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 金家湾 | 50 | 46.99 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6587 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯工业线 | 落水寨村2号变台变压器 | 50 | 74.63 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6588 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美村台 | 400 | 34.78 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6589 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 高屯南台3号 | 400 | 52.10 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6590 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 高屯北分台变压器 | 400 | 30.7 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6591 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪九组 | 50 | 28.36 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6592 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 10kV高屯线大胡峪分084#柱上变压 | 50 | 66.39 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6593 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪六组 | 200 | 55.4 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6594 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪一组 | 100 | 4.35 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6595 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 高屯北台3号 | 160 | 47.76 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6596 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 10kV高屯线大胡峪分099#柱上变压 | 50 | 2.30 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6597 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 英守堡一组 | 400 | 16.34 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6598 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟四组 | 100 | 6.99 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6599 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 10kV高屯线红花沟右支016#杆上变 | 50 | 14.27 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6600 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟三组 | 100 | 1.23 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6601 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 芒峪村分变压器 | 200 | 68.12 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6602 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 蟒峪三组 | 50 | 61.03 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6603 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟九组 | 50 | 56.35 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6604 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 于屯一组 | 200 | 10.10 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 赶马河二组 | 400 | 10.61 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6606 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟六组 | 50 | 37.58 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6607 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 10kV高屯线红花沟右支037#杆上变 | 50 | 7.36 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6608 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪七组 | 50 | 71.92 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6609 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美敬老院 | 50 | 62.02 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6610 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟十组 | 50 | 59.12 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6611 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 高屯九组 | 200 | 18.4 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6612 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 于屯村分变压器 | 200 | 21.84 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6613 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟八组 | 50 | 45.76 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 赶马河四组 | 400 | 29.09 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6615 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪四组 | 100 | 27.68 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6616 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 10KV高屯线大胡峪分117#柱上变压 | 50 | 0.04 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6617 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪十组 | 50 | 78.06 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6618 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 牵马岭南台 | 250 | 84.12 | 40 | 40 | ## | 否 | 无 | |
| 6619 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 赶马河一组 | 100 | 63.98 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6620 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟一组 | 100 | 2.47 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6621 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪二组 | 400 | 23.2 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6622 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪五组 | 400 | 46.86 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6623 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 胡峪村分变压器 | 200 | 19.79 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6624 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美三组北区变压器 | 100 | 38.35 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6625 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪八组 | 100 | 15.28 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6626 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 赶马河村台 | 400 | 36.58 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6627 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 胡峪村台 | 160 | 14.35 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6628 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 英守堡二组 | 400 | 15.66 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6629 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 大胡峪三组 | 400 | 28.5 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6630 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 于屯村台 | 160 | 41.71 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6631 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 蟒峪四组 | 50 | 77.11 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6632 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 胡峪一组 | 100 | 10.61 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6633 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美四组 | 100 | 69.60 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6634 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 于屯五组 | 400 | 52.67 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6635 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美三组南区变压器 | 100 | 63.12 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6636 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美一组 | 200 | 55.7 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6637 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 花红沟村台 | 50 | 58.75 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6638 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 牵马岭村台 | 200 | 49.6 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6639 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美二组 | 50 | 76.8 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6640 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 蟒峪村台 | 400 | 61.5 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美三组西区变压器 | 100 | 41.64 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6642 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线屯北台变压器 | 250 | 21.08 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6643 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线屯胡三组变压器 | 400 | 3.58 | 386 | 386 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6644 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 杏树沟三组变压器 | 250 | 35.64 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6645 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 西崴子东台变压器 | 100 | 7.56 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6646 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 张屯南分 | 250 | 20.99 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6647 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 任屯北井台变压器 | 100 | 0.02 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6648 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 张屯北分 | 200 | 26.99 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6649 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变014团海乙线屯南台变压器 | 200 | 1.34 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变014团海乙线杏树沟村台变压 | 315 | 51.32 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6651 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线张屯北台变压器 | 400 | 4.24 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6652 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线张屯南台变压器 | 400 | 0.32 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6653 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线胡屯西台变压器 | 160 | 1.73 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6654 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 任屯四组机井变压器 | 100 | 0.03 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6655 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 团山变015团海甲线胡屯村台变压器 | 250 | 0.86 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6656 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 任屯牛场井台变压器 | 50 | 19.89 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6657 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 西崴子北台变压器 | 100 | 17.96 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6658 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 陈屯南台分台 | 315 | 15.68 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6659 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 陈屯村台变压器 | 200 | 50.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6660 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 西崴子西台变压器 | 200 | 8.02 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6661 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 腾房身台变压器 | 250 | 36 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6662 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海村台变压器 | 100 | 9.44 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6663 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 光辉村台变压器 | 400 | 49.08 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6664 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 大坞台变压器 | 160 | 29.82 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6665 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 光辉南台变压器 | 200 | 33.19 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6666 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 杏树沟分三组变压器 | 400 | 30.13 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6667 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 陈屯南台变压器 | 315 | 32.21 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6668 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤北乙线 | 鲜族村变压器 | 30 | 20.29 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6669 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区6号箱变2 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6670 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区6号箱变1 | 500 | 12.30 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6671 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 爱家晴海七里小区1号箱变变压器 | 630 | 5.06 | 598 | 598 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6672 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区1号箱变变压器1 | 630 | 39.66 | 380 | 380 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6673 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区2号箱变2 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6674 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区2号箱变变压器1 | 500 | 4.21 | 479 | 479 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6675 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区1号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6676 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区5号箱变1 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6677 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区4号箱变1 | 500 | 25.03 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6678 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区4号箱变2 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6679 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区5号箱变2 | 500 | 0.81 | 496 | 496 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6680 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区3号箱变变压器1 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6681 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙乙线 | 北海回迁楼C区3号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6682 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区4号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6683 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 爱家晴海七里小区3号箱变变压器 | 630 | 9.49 | 570 | 570 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6684 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海名城小区2号箱变1 | 630 | 19.72 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6685 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海名城小区1号箱变2 | 630 | 18.30 | 515 | 515 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6686 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区3号箱变1 | 630 | 28.52 | 450 | 450 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6687 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海名城小区2号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6688 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区6号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6689 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 亚特兰蒂商业区1号变压器 | 500 | 6.06 | 470 | 470 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6690 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区5号箱变2 | 500 | 12.15 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6691 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区4号箱变1 | 630 | 22.78 | 486 | 486 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6692 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区2号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6693 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海名城小区1号箱变1 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6694 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 亚特兰蒂商业区2号变压器 | 500 | 4.93 | 475 | 475 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区1号箱变1 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6696 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区6号箱变1 | 630 | 13.79 | 543 | 543 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6697 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区1号箱变2 | 400 | 29.09 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6698 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区3号箱变2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6699 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区2号箱变1 | 630 | 16.39 | 527 | 527 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6700 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 北海回迁楼A区5号箱变1 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6701 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 鹤阳66kV变电站 | 鹤沙甲线 | 爱家晴海七里小区2号箱变变压器 | 630 | 4.47 | 602 | 602 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6702 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨街变压器 | 200 | 103 | -5 | -5 | ## | 否 | 无 | |
| 6703 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合甲线 | 九寨二组分变压器 | 200 | 26.91 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6704 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合甲线 | 九寨二组变压器 | 400 | 26.15 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6705 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 九寨供电所 | 400 | 6.31 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6706 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合甲线 | 九寨街分 | 400 | 44.12 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6707 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨河南 | 400 | 43.48 | 226 | 226 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6708 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房地西大柱机井变压上器 | 50 | 31.40 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6709 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼三组分 | 200 | 19.61 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6710 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石硼山5组变压器 | 200 | 27.75 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6711 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 铁西变压器 | 200 | 54.00 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6712 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 西南沟分 | 200 | 31.03 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6713 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨四组分变压器 | 160 | 32.63 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6714 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭四组南台 | 100 | 17.78 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6715 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 纪屯一组分变压器 | 160 | 59.3 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6716 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨组三四 | 100 | 55.19 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6717 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭二组北上台柱器变压 | 200 | 78.97 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6718 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭一组 | 200 | 44.37 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6719 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身中五组台 | 200 | 16.41 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6720 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯三组机台柱变压器八井上 | 100 | 36.78 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6721 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五组西柱上台压器六变 | 200 | 46.27 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6722 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯五组 | 200 | 47.56 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6723 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯七八组 | 400 | 10.42 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6724 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯四组北下坎柱上变压器 | 50 | 12.48 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6725 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三河六组 | 200 | 18.94 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6726 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五组南六台柱上变压器 | 100 | 71.72 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6727 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨西水利台 | 100 | 50.98 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6728 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二河村台 | 315 | 59.21 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6729 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨六组 | 200 | 0.73 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6730 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身四组 | 160 | 70.2 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6731 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马石寨1组变压器 | 200 | 48.9 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6732 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌坊店村分 | 100 | 82.94 | 17 | 17 | ## | 否 | 无 | |
| 6733 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 大石硼铁东变压器 | 400 | 42.21 | 231 | 231 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6734 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯村台变压器 | 200 | 84.18 | 32 | 32 | ## | 否 | 无 | |
| 6735 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身一组 | 200 | 22.07 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6736 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨村一组 | 400 | 18.74 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6737 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆三四组分 | 400 | 37.28 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6738 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 西园大棚地 | 200 | 14.3 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6739 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨村五组 | 400 | 53.37 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 关屯六组分 | 100 | 39.12 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6741 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨三台组南 | 200 | 22.33 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6742 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭二组 | 315 | 75.08 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6743 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨二组分 | 200 | 0.50 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6744 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨五柱压组上分变器 | 200 | 35.68 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6745 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭村台 | 200 | ##### | -32 | -32 | ### | 否 | 无 | |
| 6746 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨五六组分 | 200 | 0.67 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6747 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨东台柱上变压器 | 200 | 70.56 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6748 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 驼四左分14号 | 200 | 28.54 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6749 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭村台 | 315 | 41.21 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6750 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨二组 | 200 | 68.65 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6751 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨一组 | 200 | 68.34 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6752 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭村分台 | 200 | 47.24 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6753 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身五组西台 | 200 | 19.13 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6754 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身五组东台 | 200 | 76.95 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6755 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 腰沟 | 100 | 77.1 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6756 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 纪屯一组 | 400 | 57.31 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6757 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨三组分 | 200 | 40.10 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨四组 | 200 | 77.36 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6759 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭四组北台 | 100 | 41.69 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6760 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭一组分台（福利线纪唐路左支路 | 160 | 44.57 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6761 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭二组分 | 80 | 62.5 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6762 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身东台 | 400 | 27.34 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6763 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨村二组 | 200 | 58.20 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6764 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭二组柱压四上变器 | 200 | 39.88 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6765 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨四新组分台 | 200 | 23.24 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6766 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 关屯六新组分上台柱器变压 | 200 | 11.17 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6767 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴一分北台 | 200 | 32.28 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6768 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨三四组分新台 | 100 | 45.05 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6769 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 纪屯二组 | 200 | 69.41 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6770 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨一组南台 | 200 | 69.26 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6771 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 纪屯三组分 | 400 | 39.35 | 243 | 243 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6772 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 纪屯三组 | 400 | 53.70 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6773 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身一组分 | 200 | 72.10 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6774 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨西台柱上变压器 | 200 | 51.86 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6775 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身五组 | 400 | 12.68 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 九寨二组新分 | 400 | 7.88 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6777 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身二组 | 400 | 2.59 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6778 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 骆岭三组 | 400 | 64.4 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6779 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨一组分 | 200 | 50.39 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6780 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 兴隆寨五六组 | 400 | 53.96 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6781 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 新寨三组 | 400 | 51.72 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6782 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭一三组 | 200 | 39.46 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6783 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 东房身四组分 | 400 | 33.16 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6784 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 新兴线 | 唐岭一三组分 | 400 | 25.40 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6785 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌坊店辛家岭 | 200 | 30.32 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6786 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌房店4组变压器 | 200 | 41.29 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6787 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌房店新变压器 | 200 | 39.13 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6788 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼七组分柱上变压器 | 400 | 21.02 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6789 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马铁东变压器 | 400 | 26.8 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6790 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二台3组变压器 | 400 | 34.19 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6791 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼四组变压器 | 200 | 70.92 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6792 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马石寨西台 | 100 | 72.13 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6793 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 北泉村变压器 | 100 | 77.6 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6794 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石硼山2组变压器 | 160 | 18.53 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6795 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马6组变压器 | 200 | 20.02 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6796 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 西南沟变压器 | 100 | 71.77 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6797 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌房店大队变压器 | 400 | 28.90 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6798 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石砰山五组西台 | 200 | 28.09 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6799 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石砰山五组分 | 200 | 16.28 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6800 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石硼山4组变压器 | 400 | 76.86 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6801 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二台三组分台柱上变压器 | 200 | 19.8 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6802 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌坊店北沟 | 200 | 42.39 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 北泉果品 | 200 | 32.82 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6804 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马石寨柱分变压器上村 | 200 | 19.48 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6805 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼二组 | 400 | 21.3 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6806 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯三八组 | 160 | 81.27 | 30 | 30 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6807 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼一组分 | 200 | 27.87 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6808 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 中心村变压器 | 400 | 50.37 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6809 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯五组 | 400 | 25.83 | 297 | 297 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6810 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石砰山东岗台 | 200 | 32.62 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6811 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石砰山东台 | 200 | 32.02 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6812 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 石砰山南二组台 | 200 | 40.88 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6813 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼3组变压器 | 200 | 39.54 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6814 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马石寨分六组 | 200 | 18.92 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6815 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯二台组西上变柱压器 | 100 | 46.39 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6816 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯七组南台 | 100 | 41.80 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6817 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼六组 | 160 | 63.03 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6818 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二台大队分台柱上变压器 | 200 | 48.66 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6819 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 牌坊店新台分柱上变压器 | 200 | 19.85 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6820 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二台机井柱上变压器 | 100 | 26.88 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯1组变压器 | 400 | 14.8 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6822 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯七组北台 | 100 | 61.00 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6823 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯二组分柱上变压器 | 200 | 76.13 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6824 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 场部分 | 200 | 34.53 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6825 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 苗圃变压器 | 400 | 33.71 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6826 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯七组 | 400 | 36.45 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6827 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 九市场变压器 | 100 | 30.70 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6828 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 大石砰铁东分 | 200 | 49.92 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6829 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 大石硼铁西变压器 | 200 | 68.6 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二大队变压器 | 400 | 19.62 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6831 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 马石寨大队变压器 | 400 | 22.15 | 311 | 311 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6832 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯六组 | 400 | 15.28 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6833 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 关屯2组变压器 | 400 | 26.34 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6834 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼一组 | 200 | 24.37 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6835 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼七组 | 400 | 13.64 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6836 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 孟洼5组变压器 | 315 | 40.07 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6837 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 中心三组变压器 | 200 | 58.58 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6838 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 刘屯水利 | 100 | 35.44 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 厂部变压器 | 200 | 40.05 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6840 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房五组分台 | 200 | 43.97 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6841 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 佳仁沟机井 | 50 | 71.25 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6842 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 河北坎村台 | 200 | 64.93 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6843 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 河北坎西坎上柱变压器 | 100 | 66.50 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6844 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 河北坎一组 | 200 | 67.54 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6845 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨四组 | 400 | 18.63 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6846 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房分台 | 100 | 68.4 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6847 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房南山机井柱上变压器 | 100 | 44.78 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6848 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 靠山寨分台 | 400 | 70.76 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6849 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房三四组分 | 200 | 14.08 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6850 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨村分变台 | 200 | 26.92 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6851 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房壕里机井柱上变压器 | 50 | 50.55 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6852 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房西洼机井柱上变压器 | 50 | 74.25 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6853 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 靠山寨南台 | 200 | 42.47 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6854 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房五组 | 200 | 14.00 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6855 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨村台变压器 | 400 | 30.86 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6856 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房一组 | 200 | 16.28 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 九寨一组 | 200 | 91.49 | 17 | 17 | ### | 否 | 无 | |
| 6858 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房东北沟机井2柱上变压器 | 50 | 67.27 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6859 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房二组 | 200 | 23.16 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6860 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房东北沟机井柱上变压器 | 50 | 0.06 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6861 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房四组 | 400 | 19.27 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6862 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 靠山寨村台 | 160 | 41.61 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6863 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨七组 | 400 | 16.24 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6864 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯一二组 | 400 | 72.29 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6865 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河北九组沟柱上变压器 | 50 | 76.47 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6866 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯南台 | 200 | 59.03 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6867 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯一组分 | 100 | 52.63 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6868 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨西水利北沟分（狐雕只）杆 | 100 | 51.88 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6869 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 新寨三组西台 | 200 | 19.82 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6870 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨分四组上变柱压器 | 200 | 51.59 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6871 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯一组机井台柱上变压器 | 200 | 32.56 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6872 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利九组 | 400 | 41.63 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6873 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯四组南沟柱上变压器 | 50 | 12.60 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6874 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯一组 | 200 | 25.22 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯七组 | 100 | 67.48 | 92.52 | 92.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6876 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五组老台六 | 200 | 24.94 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6877 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河分三组 | 100 | 73.97 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6878 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三河八组 | 400 | 70.21 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6879 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯二台组北 | 200 | 60.42 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6880 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河东小楼上岗柱变压器 | 50 | 74.3 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6881 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯二组 | 160 | 35.88 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6882 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利十组分台 | 400 | 38.58 | 246 | 246 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6883 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河地西大上台柱变压器 | 100 | 33.42 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6884 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河七队腰沟柱上变压器 | 100 | 22.35 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6885 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利五组 | 400 | 19.98 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6886 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯三八组 | 160 | 28.83 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6887 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯七组 | 400 | 3.31 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6888 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨二组 | 400 | 67.76 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6889 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯三组 | 400 | 17.38 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6890 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯一二分 | 200 | 62.65 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6891 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利七组 | 200 | 76.56 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6892 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河九组分 | 400 | 10.54 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨分七组 | 200 | 64.19 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6894 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二道河分七组台（福利线移动右分 | 400 | 26.66 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6895 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利二组 | 200 | 81.98 | 36 | 36 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 6896 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河分八组 | 200 | 33.92 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6897 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河分一组柱上变压器 | 100 | 25.93 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6898 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 九寨1组分变压器 | 100 | 63.17 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6899 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨四组 | 400 | 50.88 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6900 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利六组 | 200 | 55.66 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6901 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五组新柱台变压器六东上 | 200 | 12.56 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利三四组分变压器 | 250 | 62.76 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6903 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二河一组 | 200 | 45.34 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6904 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河一组 | 400 | 30.97 | 276 | 276 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6905 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利十二组 | 200 | 39.22 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6906 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二道河南七组台柱上变压器 | 200 | 54.72 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6907 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利十二组北沟柱上变压器 | 100 | 47.28 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6908 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利五组分 | 400 | 21.63 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6909 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河九组东洼柱上变压器 | 100 | 65.78 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6910 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利九组分柱上变压器 | 200 | 26.17 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利三四组北沟 | 200 | 32.06 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6912 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利十二组南沟柱上变压器 | 100 | 40.69 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6913 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河十组 | 400 | 54.94 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6914 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三河四组 | 400 | 35.22 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6915 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯三四组 | 200 | 0.87 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6916 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯七八组分变压器 | 400 | 14.10 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6917 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利六组分台 | 315 | 54.52 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6918 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯四六组 | 315 | 56.45 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6919 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河九组 | 400 | 26.52 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯一组 | 200 | 74.1 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6921 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利三四组 | 200 | 48.83 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6922 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二道河一组分 | 400 | 12.18 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6923 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯二组机井台柱上变压器 | 100 | 66.74 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6924 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河五组 | 100 | 75.87 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6925 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河西北台柱上变压器 | 100 | 82.80 | 17 | 17 | ## | 否 | 无 | |
| 6926 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利五组1柱上变压器 | 80 | 74.40 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6927 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯七组机井台柱上变压器 | 200 | 15.47 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6928 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨六组 | 200 | 24.58 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6929 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河七组队部变柱上压器 | 50 | 68.94 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6930 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯五组井机台柱上变压器 | 200 | 28.02 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6931 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河十组分变压器 | 100 | 59.17 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6932 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二道河水利 | 160 | 50.98 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6933 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯西地 | 200 | 34.70 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6934 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二河七组 | 200 | 61.05 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6935 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 马屯四六组 | 100 | 79.80 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6936 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 新寨南五组柱上变压器 | 200 | 38.74 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6937 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河十组西台 | 400 | 47.60 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯三四组太阳沟 | 100 | 64.78 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6939 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五六组花红沟 | 100 | 27.95 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6940 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯五六组新台 | 200 | 19.47 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6941 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨东台 | 200 | 74.1 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6942 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利十组 | 400 | 42.76 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6943 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河三组 | 400 | 59.86 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6944 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二河四六组 | 400 | 68.88 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6945 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 郑屯四六组分 | 200 | 81.42 | 37 | 37 | ## | 否 | 无 | |
| 6946 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 二道河村分 | 200 | 65.59 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6947 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 靠河寨五组 | 400 | 23.72 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6948 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯组二台 | 200 | 0.39 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6949 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利一组 | 200 | 65.83 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6950 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 福利甲家线杨井沟机压台变器 | 50 | 10.46 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6951 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 综合乙线 | 五美房北山后机井柱上变压器 | 50 | 68.84 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6952 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 三道河四组水利柱上变压器 | 200 | 16.6 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6953 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 东二台三组东台 | 50 | 37.26 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6954 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 福利甲线 | 丁屯三四组西台 | 200 | 26.73 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6955 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 北泉九号电井 | 50 | 39.46 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6956 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 九寨66kV变电站 | 唐岭线 | 苗圃十一号电井 | 50 | 41.45 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6957 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋卜六组 | 100 | 34.25 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6958 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋卜七组 | 200 | 69.2 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6959 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋卜二组 | 50 | 76.1 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6960 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋卜八组 | 50 | 20.55 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6961 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 东九池村台分台 | 100 | 59.12 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6962 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家六组分台 | 100 | 77.20 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6963 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯一组 | 400 | 43.25 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6964 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯五组分台 | 100 | 37.9 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6965 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主左分37号柱上变压器民三组 | 100 | 48.79 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6966 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主左分17号柱上变压器民五组 | 400 | 56.91 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6967 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯四组台区2 | 400 | 27.99 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6968 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 矿六线柱左19号变压器矿六组 | 50 | 25.01 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6969 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 东二分柱左10号变压器东二组 | 50 | 26.61 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6970 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 东一线柱右27号变压器东一组 | 50 | 58.85 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6971 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线柱47号变压器矿四组 | 200 | 63.28 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6972 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线柱65号变压器西九池村台 | 400 | 27.47 | 290 | 290 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6973 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线柱11号变压器关地台 | 100 | 60.6 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6974 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 矿七右线14号柱变压器矿七组 | 200 | 59.94 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6975 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线100号柱变压器东九池村台 | 100 | 28.03 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6976 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 矿一右线01号柱变压器矿一组 | 315 | 60.66 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6977 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 东一右线15号柱变压器东三组 | 50 | 70.28 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6978 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线102号柱变压器东九池六组 | 50 | 51.06 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6979 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋四左线03号柱变压器宋四组 | 100 | 60.32 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6980 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 矿五左分08号柱变压器矿五组 | 50 | 46.79 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6981 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 宋二右线06号柱变压器宋三组 | 100 | 28.41 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6982 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线167号柱变压器宋五组 | 50 | 36.23 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6983 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 矿洞沟三组 | 400 | 35.30 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6984 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线109号柱变压器东八组 | 400 | 21.46 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6985 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民二右支23号柱上变压器民二组 | 100 | 36.85 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6986 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家六组分台2 | 100 | 68.61 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6987 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主二组分台 | 100 | 68.27 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6988 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 蒋六左线28号柱上变压器蒋六五组 | 100 | 27.95 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6989 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 苏卜三组井 | 100 | 0.05 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6990 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔一左分47号柱上变压器塔一组 | 50 | 55.69 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6991 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔六右分05号柱上变压器塔六组 | 100 | 14.3 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6992 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 矿北线116号柱上变压器苏四组 | 200 | 13.75 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6993 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔三右分14号柱上变压器塔三五组 | 200 | 47.74 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6994 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 苏卜二组（矿北线94号）柱上变压 | 200 | 11.00 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6995 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 蒋一右线02号柱上变压器蒋卜一组 | 200 | 76.5 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6996 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 蒋六左线10号柱上变压器蒋卜四组 | 50 | 62.30 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6997 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 云山沟右线102号柱上变压器云六组 | 50 | 67.02 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6998 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 云山沟右线53号柱上变压器云二组 | 50 | 54.38 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 6999 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 玉二右线77号柱上变压器玉二组 | 200 | 31.65 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7000 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔一左分29号柱上变压器塔二组 | 50 | 58.35 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 玉分柱压器七右03号上变玉七组 | 200 | 16.30 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7002 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔线柱压器八右05号上变塔八组 | 50 | 61.45 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7003 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 蒋线柱压器六左03号上变蒋屯三组 | 200 | 29.37 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7004 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 矿北线87号上变苏一组 | 200 | 19.18 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7005 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 塔分柱压器二左12号上变塔分组 | 50 | 26.39 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7006 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 云右号变云山沟线86柱上压器台 | 50 | 57.01 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7007 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 苏线柱压器三左07号上变苏三组 | 200 | 15.33 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7008 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 玉线柱压器七右二12号上变塔七组 | 100 | 10.21 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7009 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 蒋线蒋六左37号屯六组 | 50 | 54.05 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿北线 | 苏堡一组分台 | 200 | 32.66 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7011 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 上屯村台区2 | 200 | 8.23 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7012 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家三六组一号井 | 100 | 35.4 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7013 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 上屯左分19号柱上变压器四家一组 | 200 | 66.07 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7014 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家村右支03号柱上变压器八家村 | 200 | 65.98 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7015 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯左线19号柱上变压器薛五组 | 200 | 52.96 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7016 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 偏四左线09号柱上变压器偏四组 | 400 | 30.4 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7017 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家村机井 | 200 | 20.49 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7018 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 偏岭六组 | 100 | 46.83 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家五组台区2 | 100 | 65.55 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7020 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 矿西线102号柱上变压器偏岭三组 | 50 | 74.53 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7021 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 矿西线75号柱上变压器偏二组 | 200 | 48.68 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7022 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家三六组二号井 | 100 | 37.52 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7023 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主一组分台 | 100 | 19.35 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7024 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主三组分台 | 100 | 73.31 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7025 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家三右分支23号柱上变压器四家 | 100 | 36.11 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7026 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家三组分台1 | 100 | 12.27 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7027 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家三组分台2 | 100 | 64.83 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7028 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 上屯左分95号柱上变压器上屯村台 | 400 | 44.09 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7029 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯四组分台3柱上变压器 | 400 | 35.37 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7030 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家六右支16号柱上变压器八家六 | 50 | 73.1 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7031 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家村右支04号柱上变压器四家村 | 400 | 47.54 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7032 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民主左分26号柱上变压器民四组 | 50 | 69.37 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7033 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 偏八左线09号柱上变压器偏八组 | 100 | 31.01 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7034 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 民一左分16号柱上变压器民一组 | 100 | 21.85 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7035 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 上屯左分75号柱上变压器上屯一组 | 400 | 64 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7036 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 大西沟左线42号柱上变压器蔡屯九 | 50 | 30.54 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 左屯80号变上组上分柱上压器一 | 200 | 54.94 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7038 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯51号变薛线柱上压器四组 | 315 | 42.99 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7039 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 矿西线柱压37号变偏上器一组 | 50 | 77 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7040 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯七组 | 100 | 58.02 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7041 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯六组 | 200 | 65.3 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7042 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛十左分12号变柱上压器薛十组 | 80 | 15.04 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7043 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 四家村台台 | 200 | 44.31 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7044 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家六支08柱上右号变压器五 | 50 | 73.6 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7045 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家四支18柱上左号变压器四 | 50 | 34.60 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 吕八右分25号柱上变压器吕八组 | 50 | 12.51 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7047 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张三左分1号柱上变压器张三组 | 100 | 18.18 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7048 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛岭一组分台柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7049 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线27号柱上变压器太七组 | 100 | 10.59 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7050 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张五左分18号柱上变压器张五组 | 100 | 7.63 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7051 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛岭一组井 | 100 | 0.04 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7052 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 李卜一组分台 | 100 | 54.99 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7053 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张八右分04号柱上变压器张八组 | 100 | 47.02 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7054 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 钓鱼台八组井 | 50 | 0.05 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7055 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线143号柱上变压器吕二组 | 50 | 41.72 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7056 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平庄八组井 | 100 | 7.15 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7057 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛五右线93号柱上变压器毛五组 | 200 | 14.64 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7058 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太五左线04号柱上变压器太五组 | 200 | 44.2 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7059 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张六右分1号柱上变压器张六组 | 200 | 20.02 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7060 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 钓二左线04号柱上变压器钓二组 | 50 | 30.18 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7061 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线164号柱上变压器钓五组 | 50 | 70.69 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7062 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛五右线44号柱上变压器毛三组 | 100 | 14.56 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7063 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 李五左线01号柱上变压器李四组 | 50 | 57.11 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7064 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛五右线07号柱上变压器毛二组 | 100 | 11.24 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7065 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线142号柱上变压器钓七组 | 400 | 6.71 | 373 | 373 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7066 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线272号柱上变压器毛一组 | 100 | 34.67 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7067 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线318号柱上变压器毛七组 | 50 | 21.82 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7068 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线190号柱上变压器吕五组 | 50 | 28.97 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7069 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线195号柱上变压器钓四组 | 200 | 15.70 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7070 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线158号柱上变压器钓六组 | 50 | 48.53 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7071 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 钓八左线02号柱上变压器钓八组 | 50 | 74.96 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7072 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线109号柱上变压器张一组 | 100 | 16.55 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7073 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 吕八右分09号柱上变压器吕六组 | 100 | 7.90 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7074 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太三右线03号柱上变压器太三组 | 200 | 54.72 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7075 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 吕九左分03号柱上变压器吕四组 | 200 | 55.31 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7076 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 吕七右支06号柱上变压器吕七组 | 50 | 16.12 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7077 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线161号柱上变压器吕三组 | 100 | 10.18 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7078 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 李二右线03号柱上变压器李二组 | 50 | 61.52 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7079 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线85号柱上变压器张四组 | 100 | 44.14 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7080 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线185号柱上变压器钓三组 | 200 | 64.27 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7081 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛岭二组分台1 | 100 | 57.80 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7082 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平庄六组二号井 | 100 | 0.04 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7083 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张卜九组井 | 250 | 1.3 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7084 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线430号柱上变压器李六组 | 50 | 68.04 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7085 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张二右分1号柱上变压器张二组 | 100 | 29.50 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7086 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛八右线02号柱上变压器毛八组 | 100 | 33.20 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7087 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线364号柱上变压器李三组 | 50 | 30.29 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7088 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线19号柱上变压器太六组 | 50 | 55.65 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7089 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线35号柱上变压器太八组 | 200 | 41.44 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7090 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太北左线128号柱上变压器吕一组 | 200 | 29.14 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛岭二组分台2 | 100 | 5.98 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7092 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 李五左线33号柱上变压器李五组 | 50 | 29.89 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7093 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平庄六组一号井 | 100 | 1.69 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7094 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张卜十一组井 | 50 | 0.10 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7095 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线340号柱上变压器李一组 | 100 | 9.33 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7096 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 毛岭六组井 | 50 | 2.17 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7097 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 太平线298号柱上变压器毛六组 | 100 | 13.02 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7098 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 钓二左线12号柱上变压器钓二分台 | 50 | 59.59 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7099 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 吕九左分18号柱上变压器吕九组 | 50 | 13.60 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 张九右分10号柱上变压器张九组 | 50 | 41.15 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7101 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿洞沟太平线 | 钓一左线02号柱上变压器钓一组 | 100 | 64.14 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7102 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿工业线 | 工业线86号柱上变压器西九沙一组 | 50 | 44.1 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7103 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 冷沟左支21号柱上变压器(冷沟) | 200 | 35.21 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7104 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁小线 | 梁屯变835梁小线小区左分01号杆上 | 80 | 24.72 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7105 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 联络线 | 杨木一组变压器 | 100 | 54.27 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7106 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 联络线 | 东风6号柱上变压器 | 80 | 39.36 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7107 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 联络线 | 杨木二组变压器 | 100 | 46.00 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7108 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 四盘岭左分32柱上变压器（四盘 | 400 | 66.45 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左分35号柱上变压器(续上) | 200 | 24.2 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7110 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 四盘岭左分08号柱上变压器(孙屯) | 200 | 32.72 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7111 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 七队分台变压器 | 80 | 21.96 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7112 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线127号柱上变压器(沙包店) | 100 | 12.88 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7113 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 老古岭分支40号柱上变压器(西上) | 200 | 29.90 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7114 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左支67号柱上变压器(东升) | 400 | 19.98 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7115 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁西沟左支07号柱上变压器(梁西沟) | 200 | 61.8 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7116 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 郭北右分03号柱上变压器(郭北) | 200 | 22.06 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7117 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 孟村右分1号柱上变压器(孟村) | 100 | 99.95 | 0 | 0 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7118 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 西沟左分32号柱上变压器(七队) | 400 | 46.83 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7119 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 瓜地沟右分21号柱上变压器(瓜地沟) | 200 | 34.96 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7120 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 四盘岭左分40号柱上变压器(四盘岭) | 30 | 84.19 | 5 | 5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7121 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 田西（九盘岭左分9） | 400 | 30.59 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7122 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线167号柱上变压器(槐树沟) | 200 | 61.39 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7123 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左支114号柱上变压器(孙 | 50 | 16.78 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7124 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线77号柱上变压器(温屯) | 200 | 34.9 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7125 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 老古岭分支60号柱上变压器(老古岭) | 400 | 0.45 | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7126 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线103号柱上变压器(郭店) | 200 | 14.93 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线204号柱上变压器(李东) | 400 | 16.68 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7128 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 大东沟右分15号柱上变压器(大东沟) | 200 | 37.14 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7129 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 陈屯右支06号柱上变压器(陈屯) | 200 | 40.53 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7130 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 老古岭分支92号柱上变压器(孔卜) | 50 | 83.36 | 8 | 8 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7131 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 罗屯分台柱上变压器 | 50 | 55.39 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7132 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线195号柱上变压器(罗屯) | 50 | 4.31 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7133 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 田屯水利分台 | 80 | 9.21 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7134 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 老古岭分支73号柱上变压器(老李卜) | 30 | 37.91 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7135 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线225号柱上变压器(梁东沟) | 100 | 20.72 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7136 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 老古岭分支108号柱上变压器(山头) | 100 | 62.67 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7137 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 孔卜分台 | 250 | 72.86 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7138 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左支01号柱上变压器(东窑) | 250 | 51.57 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7139 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 贺北沟右分支22号柱上变压器(贺北 | 200 | 47.50 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7140 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线135号柱上变压器(石门沟) | 100 | 24.16 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7141 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 七、八队分台 | 100 | 10.32 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7142 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁李线59号柱上变压器(王店) | 100 | 73.4 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7143 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 牛沟左分16号柱上变压器(牛沟) | 200 | 16.00 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7144 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 金卜右分02号柱上变压器(金卜) | 50 | 105 | -2 | -2 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 卞屯左分6号柱上变压器(卞屯) | 200 | 40.37 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7146 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左支124号柱上变压器(苇沟) | 100 | 36.16 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7147 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 梁屯变834梁李线九盘岭左支92号柱 | 30 | 71.17 | 9 | 9 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7148 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小槽峪左分64号柱上变压器(杨卜) | 200 | 36.76 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7149 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小槽峪左分12号柱上跌落式开关 | 100 | 48.13 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7150 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 山后左支水利 | 50 | 6.68 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7151 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 后屯右分09号柱上变压器(后屯) | 100 | 29.28 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7152 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 中学右支1号柱上变压器（土门里） | 400 | 35.93 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7153 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东杀右61号柱上变压器(跃一) | 200 | 69.9 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁屯变836梁杨线东杀右28 号杆上变 | 400 | 15.2 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7155 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁后分台柱上变压器 | 100 | 13.22 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7156 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风4号 | 100 | 34.88 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7157 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 朱村右分47号柱上变压器(朱二) | 100 | 16.78 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7158 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小槽峪左分41#分台 | 50 | 0.45 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7159 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风分台 | 200 | 0.35 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7160 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风1号 | 50 | 32.34 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7161 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 朱村右分11号柱上变压器(朱卜) | 400 | 44.1 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7162 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线221号变压器(北岭) | 100 | 43.64 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7163 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线124号柱上变压器(杨村) | 50 | 62.5 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7164 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小槽峪左分43号柱上变压器(小李卜) | 400 | 34.09 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7165 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线34号变压器 | 100 | 71.75 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7166 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 宋屯左分6号柱上变压器(宋东) | 400 | 25.4 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7167 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 房身右分03号柱上变压器(杨西沟) | 200 | 37.93 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7168 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东杀右74号柱上变压器(郭卜) | 400 | 70.1 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7169 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线139号柱上变压器(杨屯) | 100 | 5.27 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7170 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 张沟左分支19号柱上变压器(张沟) | 250 | 35.45 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7171 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线196号变压器(二道沟) | 200 | 47.3 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7172 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 液压件左06号柱上变压器梁后 | 400 | 24.19 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7173 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 头道沟右分09号柱上变压器(头道沟) | 100 | 5.06 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7174 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 朱村右分29号柱上变压器(朱二) | 200 | 65.94 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7175 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风5号 | 50 | 60.19 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7176 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线182号变压器(倒闸沟) | 100 | 19.75 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7177 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 液压件左07号柱上变压器(政府 | 200 | 26.69 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7178 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 宋屯10号柱上变压器(宋西) | 100 | 4.29 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7179 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 董堡右分支1号柱上变压器(董卜) | 200 | 42.7 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7180 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线杨东沟右分26号变压器(杨东 | 200 | 47.7 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东杀右分93号柱上变压器(跃李卜) | 100 | 64.3 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7182 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线116号柱上变压器(何屯) | 100 | 62.6 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7183 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风3号 | 50 | 43.8 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7184 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线77号柱上变压器(富后) | 200 | 30.87 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7185 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 张沟左分支05号柱上变压器(小槽岭) | 100 | 39.68 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7186 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线72号柱上变压器（富裕前） | 400 | 38.97 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7187 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 牛屯左支07号柱上变压器(牛屯) | 400 | 33.40 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7188 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线147号柱上变压器(前屯) | 200 | 30.55 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7189 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风二号柱上变压器 | 50 | 72.47 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7190 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 朱村右分7号柱上变压器(四家) | 100 | 55.04 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7191 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线110号柱上变压器（高 | 100 | 7.18 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7192 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁屯变836梁杨线山后左分04号柱上 | 80 | 38.50 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7193 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 杀虎岭右支03号柱上变压器(杀虎岭) | 200 | 18.61 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7194 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 河东左分11号柱上变压器(河东) | 200 | 45.09 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7195 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 东风分台2 | 400 | 0.02 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7196 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 梁杨线18号柱上变压器（前队） | 400 | 25.22 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7197 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小区右分16号柱上变压器(小区3) | 80 | 34.7 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7198 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 小区右分06号柱上变压器(小区2) | 80 | 35.8 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7199 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 台沟右分16号柱上变压器(台沟) | 50 | 47.1 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7200 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁李线 | 九盘岭左支97号柱上变压器(刘卜) | 200 | 31 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7201 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 线沟 | 50 | 47.6 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7202 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 高丽城村 | 400 | 44.45 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7203 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 腰岭道边 | 50 | 82.86 | 9 | 9 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7204 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 高六组 | 100 | 81.71 | 18 | 18 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7205 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 青石岭道西 | 400 | 31.63 | 273 | 273 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7206 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 刘沟一号 | 100 | 45.61 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7207 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄粮一组 | 400 | 99.1 | 4 | 4 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 宋光排灌站变压器 | 400 | 1.16 | 395 | 395 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7209 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商台村 | 400 | 35.09 | 260 | 260 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7210 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商台村一组 | 200 | 47.91 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7211 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商台五组 | 400 | 45.29 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7212 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 宋光村 | 400 | 23.95 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7213 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 宋光分台 | 400 | 23.87 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7214 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 赵家二号 | 400 | 20.29 | 319 | 319 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7215 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄粮三组 | 400 | 61.53 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7216 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄粮二组 | 200 | 62.95 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7217 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商四组 | 400 | 27.68 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7218 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商台村二组 | 400 | 13.06 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7219 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 宋光二号 | 400 | 30.44 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7220 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 商三组 | 250 | 11.74 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7221 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞云寨分台 | 400 | 50.54 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7222 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 前咀分台变压器 | 400 | 55.35 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7223 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 前咀村 | 200 | 58.46 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7224 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 青石岭一组道西 | 200 | 49.64 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7225 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞云寨三号台区 | 400 | 68.26 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7226 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 高丽城一组 | 100 | 18.09 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7227 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞云寨四号台 | 50 | 41.75 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7228 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 三块石二号台区 | 315 | 56.27 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7229 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞二号分台1柱上变压器 | 200 | 23.74 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7230 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 三块石分台 | 400 | 19.61 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7231 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞云寨村台 | 400 | 38.88 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7232 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 青石岭一组道东 | 200 | 67.15 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7233 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞云寨二号台区 | 400 | 69.34 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7234 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 青石关三号 | 100 | 77.53 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7235 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 三块石村台区 | 400 | 24.07 | 304 | 304 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7236 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 青一组道东分台 | 100 | 93.09 | 7 | 7 | ## | 否 | 无 | |
| 7237 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 飞二号分台2柱上变压器 | 100 | 24.29 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7238 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 青西线 | 高丽城一组2号 | 100 | 28.13 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7239 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 青石岭所用变变压器 | 200 | 9.01 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7240 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子卜一组 | 100 | 39.80 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7241 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子卜一组分台1 | 160 | 55.5 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7242 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 卧龙村 | 160 | 54.22 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7243 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 必屯六组 | 400 | 40.54 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7244 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 青石岭道东 | 200 | 49.84 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7245 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 腰岭村台 | 400 | 18.13 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7246 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 刘沟二号 | 100 | 33.17 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7247 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 腰岭二号 | 200 | 54.92 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7248 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 青石岭道东分台 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7249 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 高四组 | 400 | 21.98 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7250 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 高力城九组 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7251 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 后咀二号 | 100 | 41.49 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7252 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄三组二号 | 200 | 25.09 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7253 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 赵家分台 | 200 | 1.44 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7254 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 后咀村台 | 400 | 20.69 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7255 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 赵家村台 | 250 | 57.69 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7256 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 后咀村分台柱上变压器 | 400 | 26.75 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7257 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱三号 | 400 | 32.86 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7258 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱六组 | 100 | 58.76 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7259 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子卜六组 | 100 | 21 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7260 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱四号 | 400 | 26.09 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7261 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 后朱村 | 250 | 37.95 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7262 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱村 | 400 | 35.65 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7263 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 青石岭达卜一组2号 | 160 | 41.06 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7264 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱分台变压器 | 400 | 22.47 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7265 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 前朱二组 | 400 | 10.14 | 359 | 359 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7266 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 后朱四五组 | 160 | 38.68 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7267 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 必屯一组 | 400 | 28.05 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7268 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 必屯四五组 | 400 | 54.67 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7269 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 必屯三组 | 100 | 93.2 | 7 | 7 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7270 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 卧龙村分台 | 200 | 29.26 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7271 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 卧龙二号台 | 200 | 40.20 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7272 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子堡五组分台2 | 100 | 19.43 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7273 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子卜二组 | 400 | 12.49 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7274 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子卜四组 | 200 | 38.67 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7275 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 10kV岭卧线 | 达子堡五组分台1 | 100 | 60.20 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7276 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄一组分台变压器 | 400 | 0.45 | 398 | 398 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7277 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 青石岭66kV变电站 | 水专线 | 黄粮三组分台 | 200 | 37.1 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7278 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 岭南66kV变电站 | 岭青甲线 | 青石岭分台 | 200 | 32 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7279 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线65左1变压器 | 400 | 96.33 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7280 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线59左2变压器 | 400 | 72.47 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7281 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线074右1 | 400 | 19.35 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7282 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北甲线 | 团山分甲3右2 | 400 | 26.8 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7283 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线16右1变压器 | 400 | 30.33 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7284 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清南乙线 | 清南乙线28号变压器 | 160 | 96.98 | 5 | 5 | ## | 否 | 无 | |
| 7285 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线65左2变压器 | 400 | 17.98 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7286 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线052#变压器 | 315 | 0.40 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7287 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线015#变压器 | 400 | 52.09 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7288 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线59左2变压器(南) | 200 | 34.00 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7289 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线040#变压器 | 400 | 89.10 | 44 | 44 | ## | 否 | 无 | |
| 7290 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线070#变压器(南) | 200 | 68.07 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7291 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线32号变压器 | 160 | #### | -21 | -21 | ## | 否 | 无 | |
| 7292 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线46号变压器（西） | 400 | 24.26 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7293 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 10kV水源乙线46号变压器（东） | 315 | 61.03 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7294 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 10kV清水甲线041右2#变压器 | 250 | 1.00 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7295 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清太甲线 | 清太甲线20号变压器 | 200 | 31.57 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7296 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清太甲线 | 清太甲线21号变压器 | 200 | 21.04 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7297 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清水甲线23右1变压器 | 200 | 21.27 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7298 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河变清水甲线41左9变压器 | 200 | 16.43 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7299 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清南乙线 | 清南乙线1左1 | 250 | 6.54 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7300 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 清水乙线11左1变压器 | 400 | 92.57 | 30 | 30 | ## | 否 | 无 | |
| 7301 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线联络分乙9号变压器 | 630 | 62.31 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7302 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线联络分乙5左1变压器（西） | 400 | 22.09 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7303 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线联络分乙5左1变压器（东） | 200 | 18.80 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7304 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线045右1#变压器（东） | 100 | 22.66 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7305 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线046右1#变压器 | 315 | 76.76 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7306 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线038#变压器 | 400 | 0.36 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线045左01右04#变压器 | 315 | 1.58 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7308 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线062右1#变压器 | 315 | 41.52 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7309 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线062右7#北变压器 | 200 | 60.65 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7310 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线055#变压器 | 315 | 86.50 | 43 | 43 | ## | 否 | 无 | |
| 7311 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 清东甲线35右6变压器 | 200 | 27.52 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7312 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线058#变压器 | 315 | 26.34 | 232 | 232 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7313 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线062右2#变压器 | 400 | 70.51 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7314 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线062右7#南变压器 | 200 | 39.35 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7315 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 10kV清东甲线045右1#变压器（北） | 160 | 45.67 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7316 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 光荣分乙5右1 | 400 | 44.22 | 223 | 223 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7317 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 清水乙线43左1变压器 | 160 | 59.38 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7318 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清水甲线041右1#变压器 | 200 | 43.01 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7319 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清水甲线41左1变压器 | 200 | 107 | -15 | -15 | ## | 否 | 无 | |
| 7320 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 10kV清水甲线028#变压器 | 400 | 59.16 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7321 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 10kV清水甲线25右2#变压器 | 400 | 21.22 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7322 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清水甲线41左7变压器 | 200 | 0.80 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7323 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 清水乙线34右2变压器 | 200 | 48.04 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7324 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清水甲线25右4变压器 | 400 | 30.80 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 城市花园北区2号变压器 | 500 | 19.95 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7326 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 幸福小区配变站2号变压器 | 315 | 45.57 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7327 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城3号箱变2号变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7328 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城3号箱变1号变压器 | 630 | 45.42 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7329 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾2#箱变1#变压器 | 630 | 40.01 | 378 | 378 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7330 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城1号箱变2号变压器 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7331 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 馨香华园2号箱变1号变压器 | 400 | 76.59 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7332 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城2号箱变1号变压器 | 630 | 30.63 | 437 | 437 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7333 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 宝祥宾馆配变站变压器 | 400 | 46.62 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7334 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 幸福小区配变站1号变压器 | 315 | 21.07 | 249 | 249 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7335 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾3#箱变1#变压器 | 630 | 39.25 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7336 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 城市花园北区1#变压器 | 800 | 36.21 | 510 | 510 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7337 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 建委综合楼配变站变压器 | 250 | 26.90 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7338 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 万豪大景城1号箱变1号变压器 | 500 | 32.19 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7339 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾1#箱变1#变压器 | 630 | 34.81 | 411 | 411 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7340 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 林业局配变站变压器 | 200 | 29.03 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7341 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 金丰公寓箱变2号间隔配电变压器 | 630 | 46.22 | 339 | 339 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7342 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 城市花园南区配变站变压器 | 800 | 14.22 | 686 | 686 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7343 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园2号箱变1号变压器 | 630 | 40.99 | 372 | 372 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7344 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园二期二号箱变1号变压器间隔 | 630 | 25.59 | 469 | 469 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7345 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 万好太阳城配电室2号变压器 | 800 | 16.02 | 672 | 672 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7346 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 万好太阳城配电室1号变压器 | 800 | 14.13 | 687 | 687 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7347 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园二期一号箱变1号变压器间隔 | 630 | 19.34 | 508 | 508 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7348 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园三期一号箱变2号变压器500 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7349 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 万好太阳城配电室3号变压器 | 630 | 14.91 | 536 | 536 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7350 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园四期2号箱变2号配电变压 | 500 | 13.53 | 432 | 432 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7351 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园二期1号箱变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7352 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区2号箱变2号变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7353 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园三期一号箱变1号变压器500 | 500 | 0.05 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7354 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 怡祥城南花苑箱变1#变压器 | 400 | 38.13 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7355 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 怡祥城南花苑箱变2#变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7356 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园箱变2号变压器 | 400 | 57.96 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7357 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园三期1号箱变2号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7358 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园3号箱变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7359 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园四期1号箱变配电变压器 | 630 | 12.22 | 553 | 553 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7360 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园箱变1号变压器 | 400 | 49.97 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园二期2号箱变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7362 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园1号箱变2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7363 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园4号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7364 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园四期2号箱变1号配电变压 | 500 | 12.90 | 436 | 436 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7365 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园二期2号箱变2号变压器 | 400 | 33.88 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7366 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园2号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7367 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园二期1号箱变1号变压器 | 400 | 87.88 | 48 | 48 | ## | 否 | 无 | |
| 7368 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园4号箱变1号变压器 | 630 | 55.48 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7369 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园1号箱变1号变压器 | 500 | 52.16 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7370 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河书香园三期1号箱变1号变压器 | 400 | 49.91 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7371 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园3号箱变1号变压器 | 500 | 44.14 | 279 | 279 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7372 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园三期2号箱变配电变压器 | 630 | 12.57 | 551 | 551 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7373 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 奥泰小区箱变2号变压器 | 315 | 13.12 | 274 | 274 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7374 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 润丰小区配变站变压器 | 630 | 33.67 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7375 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清南乙线 | 万好君悦府箱式变电站1号变压器 | 630 | 19.90 | 505 | 505 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7376 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清南乙线 | 万好君悦府箱式变电站2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7377 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 邮政小区配变站1号变压器 | 315 | 0.30 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7378 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 昌泰园电站配1#变压器 | 400 | 41.50 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7379 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 万好太阳城三期1号箱变变压器 | 630 | 17.20 | 522 | 522 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7380 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园小区一期箱变变压器 | 400 | 24.45 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7381 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 学御苑箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7382 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 学御苑箱变1号变压器 | 630 | 47.55 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7383 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 万好太阳城三期2号箱变变压器 | 500 | 11.96 | 440 | 440 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7384 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水乙线 | 水碧园二期1#箱变变压器 | 630 | 14.66 | 538 | 538 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7385 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园配电室2#变压器 | 630 | 62.09 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7386 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城4#箱变1#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7387 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾3#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 盛豪御景4号变压器 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7389 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城5#箱变2#变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7390 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 清西乙线45左1#河畔三期2#箱变1# | 630 | 43.78 | 354 | 354 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7391 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾2#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7392 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 清西乙线45左1#河畔三期2#箱变2# | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7393 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 党校配变站2#变压器 | 160 | 86.77 | 21 | 21 | ## | 否 | 无 | |
| 7394 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园配电室1#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7395 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 金丰公寓箱变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7396 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 河畔三期箱变1号变压器 | 630 | 35.06 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7397 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 盛豪御景3号变压器 | 800 | 44.04 | 448 | 448 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7398 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 盛豪御景1号变压器 | 800 | 0.00 | 800 | 800 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7399 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 盛豪御景2号变压器 | 800 | 44.28 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7400 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 党校配变站1#变压器 | 500 | 10.92 | 445 | 445 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7401 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 河畔二期箱变2号变压器 | 630 | 42.88 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7402 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 馨香华园2号箱变2号变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7403 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 河畔三期箱主2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7404 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城4#箱变2#变压器 | 630 | 31.64 | 431 | 431 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7405 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 河畔二期箱变1号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7406 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城5#箱变1#变压器 | 315 | 31.13 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7407 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清河湾1#箱变2#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7408 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园二期1#配电室1#变压 | 630 | 38.24 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7409 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清水甲线 | 清河家园三期1号箱变配电变压器 | 630 | 13.94 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7410 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 怡景湾小区箱变101开关柜1#主变 | 630 | 35.24 | 408 | 408 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7411 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城6#箱变2#变压器 | 630 | 37.45 | 394 | 394 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7412 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 怡景湾小区箱变102开关柜2#主变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7413 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园二期2#配电室2#变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7414 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园二期2#配电室1#变压 | 630 | 40.47 | 375 | 375 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7415 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 国际新城6#箱变1#变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7416 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西乙线 | 聚富中央花园二期1#配电室2#变压 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7417 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区2号箱变1号变压器 | 315 | 63.9 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7418 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区7#箱变1号变压器 | 500 | 17.08 | 415 | 415 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7419 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2号配电室6号配电变压 | 500 | 12.29 | 439 | 439 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7420 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区1#箱变2#变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7421 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区二期5#箱变变压器 | 500 | 29.54 | 352 | 352 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7422 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区3号配电室4号配电变压 | 800 | 13.54 | 692 | 692 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7423 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区1号配电室3号变压器间 | 800 | 11.80 | 706 | 706 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区1号箱变2号变压器 | 400 | 60.48 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7425 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 隆仁世家2#箱变1#变压器间隔配电 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7426 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2号配电室9号配电变压 | 630 | 11.47 | 558 | 558 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7427 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 隆仁世家2#箱变2#变压器间隔配电 | 630 | 70.88 | 183 | 183 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7428 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区1号配电室2号变压器间 | 800 | 15.36 | 677 | 677 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7429 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区10#箱变1号变压器 | 630 | 17.27 | 521 | 521 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7430 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区6#箱变1号变压器 | 500 | 15.28 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7431 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区9#箱变1号变压器 | 400 | 21.87 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7432 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 隆仁世家1#箱变2#变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7433 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区8#箱变1号变压器 | 400 | 18.08 | 328 | 328 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7434 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 隆仁世家1#箱变1#变压器 | 500 | 48.74 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7435 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区二期4#箱变变压器 | 500 | 25.30 | 374 | 374 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7436 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区1#箱变1#变压器 | 400 | 45.4 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7437 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2号配电室8号配电变压 | 500 | 10.73 | 446 | 446 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7438 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区3号配电室5号配电变压 | 630 | 11.66 | 557 | 557 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7439 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2号配电室7号配电变压 | 800 | 8.77 | 730 | 730 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7440 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 和谐家园1号箱变变压器 | 500 | 53.11 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7441 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城1#箱变1#主变 | 630 | 37.69 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 和谐家园2号箱变变压器 | 500 | 54.40 | 228 | 228 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7443 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城2#箱变2#主变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7444 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城3#箱变1#主变 | 500 | 54.58 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7445 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城2#箱变1#主变 | 630 | 31.09 | 434 | 434 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7446 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 馨香华园1号箱变2号变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7447 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 枫景名城2号箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7448 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 枫景名城3号箱变变压器 | 630 | 22.50 | 488 | 488 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7449 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 河畔二期2号箱变2号变压器 | 630 | 42.42 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7450 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 河畔二期2号箱变1号变压器 | 630 | 20.13 | 503 | 503 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城1#箱变2#主变 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7452 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 枫景名城2号箱变1号变压器 | 630 | 43.48 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7453 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清西甲线 | 国际新城3#箱变2#主变 | 250 | 0.00 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7454 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区3#箱变1#变压器 | 500 | 41.83 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7455 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2#箱变1#变压器 | 400 | 38.7 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7456 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区2#箱变2#变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7457 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城B区1号箱变1号变压器 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7458 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城C区1号配电室1号变压器间 | 800 | 20.30 | 638 | 638 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7459 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城观邸C区4号配电室3号变压器 | 800 | 9.97 | 720 | 720 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7460 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城观邸C区4号配电室1号变压器 | 800 | 8.86 | 729 | 729 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7461 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清北乙线 | 国际新城观邸C区4号配电室2号变压器 | 800 | 7.59 | 739 | 739 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7462 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清南乙线 | 龙泰家世界箱变1号变压器 | 250 | 20.65 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7463 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 农电大厦3号变压器 | 100 | 34.49 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7464 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 兴辰小区2#变压器 | 630 | 22.30 | 490 | 490 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7465 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 兴辰小区1#变压器 | 630 | 30.54 | 438 | 438 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7466 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 中海四期箱变1号变压器 | 630 | 85.49 | 91 | 91 | ## | 否 | 无 | |
| 7467 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 奥泰小区箱变1号变压器 | 315 | 32.00 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7468 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 清东乙线40右8左2中辰小区配变站变 | 200 | 90.52 | 19 | 19 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东乙线 | 中海四期箱变2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7470 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 世纪新村2号变压器 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7471 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 世纪新村 | 500 | 62.8 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7472 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 公汽配变站变压器 | 200 | 15.68 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7473 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 邮政小区配变站2号变压器 | 100 | 23.65 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7474 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 馨香花园1号箱变1号变压器 | 630 | 50.72 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7475 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 和谐家园4号箱变变压器 | 500 | 33.40 | 333 | 333 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7476 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 和谐家园3号箱变变压器 | 500 | 44.04 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7477 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 欣兴园箱变变压器 | 500 | 30.26 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7478 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 太平洋公保险箱变电司1#配变压器 | 315 | 38.56 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7479 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 外贸小区配变压站器 | 250 | 11.69 | 221 | 221 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7480 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 清河66kV变电站 | 清东甲线 | 华阳公寓箱变压器 | 630 | 18.28 | 515 | 515 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7481 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 沙岗一组分台变压器 | 400 | 30.02 | 280 | 280 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7482 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 小房身村台区 | 400 | 45.50 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7483 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗村台区 | 400 | 37.26 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7484 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 光明村台区 | 160 | 57.9 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7485 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 田崴新台 | 200 | 16.43 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7486 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 惠屯村台区 | 400 | 34.71 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 惠屯西沟台区 | 200 | 27.74 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7488 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 惠屯西沟台（分台） | 200 | 34.31 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7489 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 惠屯村分台区 | 400 | 13.44 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7490 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 田崴村台区 | 200 | 41.72 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7491 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田甲线 | 光明新台区 | 100 | 63.89 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7492 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯西台区 | 160 | 31.87 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7493 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗二组台区 | 400 | 24.63 | 301 | 301 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7494 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯砖厂台区 | 80 | 63.09 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7495 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗一组台区 | 200 | 69.52 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7496 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯西坎台区 | 250 | 40.17 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7497 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 徐山台区 | 200 | 33.83 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7498 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下洼村台区 | 315 | 85.26 | 46 | 46 | ## | 否 | 无 | |
| 7499 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下洼南台区 | 200 | 51.31 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7500 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗村分台区 | 315 | 34.91 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7501 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗子铁路变压器 | 200 | 26.81 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7502 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 古家西台区 | 400 | 27.00 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7503 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 古家村台区 | 200 | 73.94 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7504 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗三组台区 | 30 | 2.01 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯猪场台区 | 315 | 19.22 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7506 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯村台区 | 250 | 40.17 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7507 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 古家机井 | 100 | 66.95 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7508 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下屯三组台区 | 315 | 50.37 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7509 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 古家村分台区 | 400 | 42.80 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7510 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭东台（分北） | 200 | 26.00 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7511 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭东台（分南） | 200 | 18.41 | 163 | 163 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7512 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯村分台 | 200 | 31.38 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7513 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯西坎（分台） | 200 | 40.76 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7514 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 农场台区 | 160 | 76.68 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7515 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 10kV沙东线81号柱上变压器 | 200 | 33.80 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7516 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 沙岗水果台变压器 | 100 | 74.9 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7517 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下屯村台（分台） | 200 | 41.27 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7518 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭东台区 | 200 | 16.84 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7519 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下屯一组台区 | 400 | 21.47 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7520 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 小黄屯台区 | 200 | 20.22 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7521 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下屯南台 | 200 | 57.61 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7522 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭村台区 | 200 | 46.18 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7523 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 下屯村台区 | 200 | 55.53 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7524 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭村分台区 | 200 | 34.01 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7525 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 鸣珂岭路西台 | 100 | 43.43 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7526 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙矿乙线 | 新兴机井柱上变压器 | 200 | 24.28 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7527 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙矿乙线 | 新兴村台（分台） | 400 | 33.37 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7528 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙矿乙线 | 黄屯机井 | 100 | 71.88 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7529 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 新兴东台区 | 400 | 14.58 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7530 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 黄屯南台区 | 200 | 44.37 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7531 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 沙岗变1011沙矿乙线新兴村 | 400 | 31.98 | 272 | 272 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 新兴二组台区 | 250 | 4.00 | 240 | 240 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7533 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 黄屯村分台区 | 160 | 15.35 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7534 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 新兴东台（分台） | 400 | 23.18 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7535 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 黄屯村台区 | 400 | 26.77 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7536 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙矿甲线 | 田崴南台区 | 160 | 47.9 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7537 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 光明新台 | 400 | 18.77 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7538 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙田乙线 | 新兴村二组1 | 200 | 23.76 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7539 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙团线 | 转山村台区 | 315 | 26.99 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7540 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙团线 | 转山南台区 | 400 | 50.28 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙团线 | 转山机井 | 200 | 43.21 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7542 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙团线 | 转山村分台 | 200 | 64.7 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7543 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 小房身南台区 | 400 | 13.09 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7544 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 小房身南分台区 | 200 | 20.52 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7545 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 小房身村台（分台） | 400 | 28.1 | 288 | 288 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7546 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 前进南台 | 400 | 46.79 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7547 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 小房身机井 | 50 | 36.29 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7548 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 前进村台区 | 315 | 31.22 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7549 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙工线 | 前进村东台区 | 200 | 78.25 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7550 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙团线 | 下洼村分台 | 400 | 0.13 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7551 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯南台分台变压器 | 400 | 34.5 | 262 | 262 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7552 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 什字街所柱上变压器 | 200 | 10.62 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7553 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯新农村 | 400 | 36.3 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7554 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯村变压器 | 100 | 59.52 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7555 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊三组变压器 | 100 | 68.69 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7556 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰五组变压器 | 200 | 25.88 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7557 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰八组变压器 | 100 | 71.31 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7558 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松九组变压器 | 200 | 2.25 | 196 | 196 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7559 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 敬老院变压器 | 30 | 42.15 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7560 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯八组新台 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7561 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安一组变压器 | 100 | 37.30 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7562 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 王屯八组变压器 | 80 | 48.99 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7563 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 王屯村变压器 | 200 | 36.73 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7564 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯二组分台 | 100 | 36.20 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7565 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯四组变压器 | 100 | 23.93 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7566 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪四组变压器 | 200 | 42.27 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7567 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰五组分台2 | 100 | 69.4 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7568 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰村台分台 | 200 | 0.3 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7569 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯一组变压器 | 200 | 13.1 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7570 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯八组变压器 | 100 | 15.03 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7571 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安五分台变压器 | 80 | 33.69 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7572 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯一组变压器 | 200 | 3.66 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7573 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 北房身四组新台 | 100 | 43.60 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7574 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟村变压器 | 400 | 10.81 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7575 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯五组变压器 | 100 | 18.16 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7576 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪四组分台2 | 100 | 46.33 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7577 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安山峪七组新台2 | 100 | 10.07 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7578 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟一组变压器 | 30 | 86.05 | 4 | 4 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7579 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯一组分变压器 | 50 | 40.77 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7580 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰村2台柱上变压器 | 400 | 68.38 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7581 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯三组变压器 | 50 | 27.36 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7582 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯八组变压器 | 400 | 56.20 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7583 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯一组变压器 | 100 | 19.14 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7584 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 王屯一台分（杨屯线马王 | 100 | 66.05 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7585 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 什字节五王屯组变压器 | 50 | 42.75 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7586 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 十字街分组井二机变压器 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7587 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯四组变压器 | 100 | 43.81 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7588 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯一组变压器 | 50 | 28.01 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7589 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯三组变压器 | 100 | 60.52 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7590 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯四组分台1 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7591 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰村变压器 | 400 | 78.00 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7592 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安七组变压器 | 100 | 74.14 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7593 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯六组变压器 | 200 | 10.22 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7594 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 北台村变压器 | 80 | 86.77 | 11 | 11 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7595 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯八组变压器 | 200 | 61.64 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7596 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安一组分变压器 | 100 | 22.29 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7597 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯四组分台2 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7598 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 北台二组变压器 | 50 | 42.32 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7599 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯村机井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7600 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安五组变压器 | 30 | 53.07 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7601 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 北台五组变压器 | 30 | 93.9 | 2 | 2 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7602 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯四组变压器 | 400 | 1.02 | 396 | 396 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7603 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰五组分台变压器 | 100 | 45.05 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪九组机井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7605 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 粮库变压器 | 30 | 10.34 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7606 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯一组分台 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7607 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯四组变压器 | 100 | 41.40 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7608 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪四组分台1 | 100 | 52.03 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7609 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟七组分台 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7610 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安山峪山三组分 | 100 | 32.48 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7611 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 什字节学变压器 | 100 | 60.41 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7612 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟六组变压器 | 100 | 23.96 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7613 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯六组分台变压器 | 200 | 28.70 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7614 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟二组变压器 | 100 | 54.7 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7615 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯六组变压器 | 20 | 87.75 | 2 | 2 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7616 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯五组1 | 100 | 8.43 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7617 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 杨屯二组变压器 | 200 | 39.20 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7618 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯九组机井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7619 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯六组变压器 | 100 | 37.74 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7620 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 柳屯六组变压器 | 100 | 23.51 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7621 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪六组变压器 | 400 | 32.39 | 270 | 270 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7622 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 苏村变压器 | 50 | 27.43 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7623 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪一组变压器 | 200 | 9.58 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7624 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 王屯七组变压器 | 100 | 45.29 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7625 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟七组变压器 | 100 | 34.80 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7626 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安山峪八组 | 100 | 83.97 | 16 | 16 | ## | 否 | 无 | |
| 7627 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯二组变压器 | 400 | 67.36 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7628 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安四组变压器 | 100 | 62.47 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7629 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 日丰五组分台1 | 100 | 9.28 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7630 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 什字节屯三陈组变压器 | 100 | 35.26 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7631 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 苏三组变压器 | 20 | 103 | -1 | -1 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7632 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯二组变压器 | 100 | 27.40 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7633 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯三组分台 | 100 | 11.37 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7634 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯村变压器 | 100 | 52.37 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7635 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯一组变压器 | 100 | 33.44 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7636 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 岳王庙一组 | 200 | 16.80 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7637 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯四组 | 400 | 9.63 | 361 | 361 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7638 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊一组2#机井变压器 | 100 | 70.4 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7639 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊一组分台 | 100 | 15.93 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7640 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯一组分台 | 100 | 0.07 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7641 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 隋屯一组变压器 | 50 | 41.56 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7642 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 日丰一组变压器 | 400 | 56.71 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7643 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云五组变压器 | 200 | 8.85 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7644 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云三组机井变台 | 50 | 4.58 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7645 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北一组变压器 | 100 | 24.83 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7646 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯五组（什南线日北右分57号） | 50 | 41.77 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7647 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北四组变压器 | 100 | 13.85 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7648 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台六组变压器 | 50 | 35.60 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7649 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云四组变压器 | 100 | 85.6 | 14 | 14 | ## | 否 | 无 | |
| 7650 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北五组变压器 | 20 | 64.59 | 7 | 7 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7651 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 隋屯五组变压器 | 100 | 81.29 | 19 | 19 | ## | 否 | 无 | |
| 7652 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 邹屯五组变压器 | 50 | 55.29 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7653 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街村变压器 | 50 | 84.6 | 8 | 8 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7654 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北五组分台变压器 | 100 | 14.46 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7655 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台三组变压器 | 200 | 56.55 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7656 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 隋屯四组变压器 | 50 | 67.49 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7657 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 日丰一组分台 | 400 | 62.9 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7658 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 邹屯四组变压器 | 50 | 77.57 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7659 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 邹屯三组变压器 | 100 | 60.5 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7660 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 日丰一组分台1 | 400 | 2.21 | 391 | 391 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7661 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台四组变压器 | 50 | 43.30 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7662 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 日丰一组机井 | 50 | 3.21 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7663 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 隋屯二组变压器 | 50 | 63.6 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7664 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北四组分台变压器 | 100 | 16.88 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7665 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街二组变压器 | 400 | 4.21 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7666 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北三组变压器 | 50 | 54.60 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7667 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯六组变压器 | 200 | 31.33 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7668 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北一组分台 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7669 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云六组变压器 | 100 | 43.61 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7670 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 邹屯一组变压器 | 50 | 54.37 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7671 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街七组变压器 | 200 | 54.3 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7672 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 隋屯三组变压器 | 50 | 63.99 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7673 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯村台变压器 | 200 | 66.48 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7674 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云六组分台 | 100 | 36.10 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7675 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台二组变压器 | 400 | 41.3 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 邹屯二组变压器 | 200 | 50.36 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7677 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台七组变压器 | 50 | 54.01 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7678 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 十字街二组一号机井 | 100 | 3.85 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7679 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街什组变压器 | 50 | 84.3 | 8 | 8 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7680 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街四组变压器 | 200 | 50 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7681 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 河北二组变压器 | 100 | 28.92 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7682 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 连云三组变压器 | 100 | 69.19 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7683 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯七组 | 50 | 30.23 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7684 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台一组变压器 | 100 | 61.34 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7685 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什二组分台变压器 | 400 | 68.9 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7686 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯一组变压器 | 100 | 58.13 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7687 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 高台五组变压器 | 200 | 54.6 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7688 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯一组分台变压器 | 100 | 14.23 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7689 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 十字街十组机井变压器 | 50 | 70.8 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7690 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街一组变压器 | 50 | 64.91 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7691 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 田屯七组分柱上变压器 | 100 | 28.83 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7692 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什南线 | 什字街九组变压器 | 50 | 73.35 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7693 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟六组新台 | 100 | 49.05 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松九组分机井变压器 | 50 | 39.11 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7695 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯十组变压器 | 100 | 72.67 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7696 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邢沟五组变压器 | 100 | 55.14 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7697 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松九组分变压器 | 200 | 18.91 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7698 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪六组分台 | 100 | 64.25 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7699 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山峪六组二号机井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7700 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯九组变压器 | 200 | 56.86 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7701 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 马屯六组变压器 | 400 | 72.1 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7702 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 安三组变压器 | 200 | 21.36 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7703 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯四组台分 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7704 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯五组变压器 | 100 | 20.81 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7705 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 什字街屯一王组变压器 | 200 | 0.27 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7706 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 陈屯四组变压器 | 100 | 11.43 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7707 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 松山岭一六组机井号 | 50 | 0.06 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7708 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 邵屯八组一号上井柱变压器 | 50 | 43.2 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7709 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟四组变压器 | 50 | 64.26 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7710 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊二组变压器 | 200 | 25.6 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7711 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟六组台分 | 200 | 66.8 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7712 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯新小区 | 100 | 49.00 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7713 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯一组变压器 | 50 | 54.15 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7714 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯8组变压器 | 100 | 10.63 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7715 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯村新增一号机井变压器 | 50 | 12.30 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7716 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯八组分台变压器 | 100 | 65.2 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7717 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊四组新增机井变压器 | 50 | 75.77 | 12 | 12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7718 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯村台变压器 | 200 | 31.5 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7719 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯西台变压器 | 200 | 65.36 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7720 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟六组变压器 | 50 | 43.2 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯二组机井变压器 | 50 | 12.44 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7722 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟六组分台2 | 400 | 26.67 | 293 | 293 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7723 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 开发区变压器 | 200 | 58.1 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7724 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯大棚变压器 | 50 | 37.05 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7725 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊七组变压器 | 50 | 48.07 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7726 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯一组分台1 | 100 | 17.91 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7727 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊村大棚变压器 | 200 | 34.60 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7728 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟三组变压器 | 50 | 34.52 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7729 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯五组分台2 | 100 | 53.04 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7730 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯二组变压器 | 400 | 50.67 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7731 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯六组分台变压器 | 100 | 74.91 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7732 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊四组变压器 | 200 | 50.6 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7733 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯村台变压器 | 100 | 40.88 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7734 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯六组变压器 | 100 | 58.55 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7735 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 岳王庙三组变压器 | 400 | 56.17 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7736 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯四组 | 200 | 42.6 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7737 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 候沟二组分变压器 | 100 | 35.72 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7738 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊五组变压器 | 200 | 15.2 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7739 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 示范区 | 400 | 4.31 | 383 | 383 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7740 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟八组变压器 | 50 | 56.42 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7741 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟九组变压器 | 50 | 64.65 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7742 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯一组分台2 | 200 | 33.69 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7743 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯二组变压器 | 100 | 64.25 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7744 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯南台变压器 | 400 | 5.84 | 377 | 377 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7745 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 李屯三组 | 50 | 41.74 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7746 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯八组分台1 | 100 | 10.31 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7747 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 供销社变压器 | 200 | 91.18 | 18 | 18 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7748 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 岳王庙村台变压器 | 200 | 49.42 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7749 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟七组变压器 | 50 | 64.89 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7750 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊一组一号机井 | 100 | 0.02 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7751 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊六组变压器 | 50 | 39.76 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7752 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯五组分台1 | 400 | 46.4 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7753 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯五组变压器 | 100 | 34.87 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7754 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊一组变压器 | 200 | 60.12 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7755 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 牌坊三组 | 100 | 35.31 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7756 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯中心村 | 200 | 77.1 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7757 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯一组变压器 | 200 | 35.03 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7758 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 侯沟一组变压器 | 50 | 54.10 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7759 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 于屯东台变压器 | 200 | 63.01 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7760 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 什字街线 | 辛屯八组分台2 | 100 | 6.48 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7761 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 什字街66kV变电站 | 杨屯线 | 苏一组变压器 | 100 | 39.7 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7762 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双发乙线 | 辽南院子1-1 | 500 | 0.08 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7763 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台66kV变电站 | 双发乙线 | 辽南院子1-2 | 500 | 0.28 | 499 | 499 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7764 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 信用社变压器 | 400 | 87.68 | 49 | 49 | ## | 否 | 无 | |
| 7765 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 思拉堡五组 | 400 | 62.68 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7766 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 安平甲线 | 河北二组 | 400 | 35.95 | 256 | 256 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7767 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 安平甲线 | 河北三组 | 200 | 34.6 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7768 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 安平甲线 | 河北一组 | 200 | 19.73 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7769 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 双台中学居民 | 200 | 10.26 | 179 | 179 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7770 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区3-1 | 630 | 25.15 | 472 | 472 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7771 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 董屯五组 | 100 | 45.1 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7772 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 西双三组 | 400 | 37.16 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7773 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区3-2 | 630 | 45.00 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7774 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 董屯村台 | 400 | 81.84 | 73 | 73 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7775 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 东双四组 | 400 | 38.07 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7776 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 南沟村新变压器 | 200 | 33.34 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7777 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 西双一组 | 100 | 18.05 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7778 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 董屯二组 | 400 | 87.37 | 51 | 51 | ## | 否 | 无 | |
| 7779 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 西双四组 | 100 | 42.02 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7780 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 南沟村台 | 200 | 28.82 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7781 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 南沟四道沟 | 100 | 30.96 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7782 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 董屯新台 | 400 | ##### | -49 | -49 | ## | 否 | 无 | |
| 7783 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 西双新台 | 400 | 26.18 | 295 | 295 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7784 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 董屯六组 | 200 | 15.34 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7785 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 西双村变压器 | 400 | 27.71 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7786 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区4 | 400 | 83.01 | 68 | 68 | ## | 否 | 无 | |
| 7787 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡大北山 | 630 | 87.61 | 78 | 78 | ## | 否 | 无 | |
| 7788 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡分台 | 400 | 90.19 | 39 | 39 | ## | 否 | 无 | |
| 7789 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡新台 | 400 | 9.62 | 362 | 362 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7790 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北沟一组分台 | 200 | 56.27 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7791 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北沟四组 | 100 | 46.42 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7792 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 杨晓东 | 400 | 37.53 | 250 | 250 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7793 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡地热 | 315 | 82.80 | 54 | 54 | ### | 否 | 无 | |
| 7794 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨三组1 | 200 | 36.96 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7795 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 西十八 | 200 | 22.52 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7796 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡三组变压器 | 400 | 42.69 | 229 | 229 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7797 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯三组 | 400 | 44.01 | 224 | 224 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7798 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡二组 | 315 | 27.93 | 227 | 227 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7799 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 南果园3号 | 200 | 12.93 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7800 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨猪场 | 100 | 75.78 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7801 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨南长垄 | 200 | 51.56 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7802 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨二组3 | 400 | 21.34 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7803 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨二组1 | 315 | 44.22 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7804 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨三组3 | 315 | 39.45 | 191 | 191 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7805 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 南果园2号 | 100 | 44.12 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7806 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯二组新 | 400 | 86.54 | 54 | 54 | ## | 否 | 无 | |
| 7807 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯一组 | 400 | 26.95 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7808 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡四组柱上变压器 | 400 | 50.66 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7809 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 柳河寨三组2 | 160 | 19.57 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7810 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡一组 | 315 | 64.90 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7811 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯机粳地 | 200 | 53.56 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7812 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 南果园 | 200 | 43.57 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7813 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 双台党校 | 100 | 75.2 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7814 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 西十八2 | 400 | 14.06 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7815 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯南山 | 200 | 30.44 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7816 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡分台 | 400 | 24.91 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7817 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡新台 | 400 | 5.35 | 379 | 379 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7818 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴大五沟 | 100 | 36.46 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7819 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 破台一组 | 400 | 11.80 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7820 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 四方台三组 | 100 | 22.96 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7821 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 破台三四组 | 400 | 24.13 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7822 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 花红沟三组变压器 | 100 | 12.10 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7823 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 东双新台 | 200 | 29.68 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7824 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 东双二组 | 315 | 44.98 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7825 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 瓦房峪二组 | 200 | 24.28 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7826 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴一组 | 100 | 50.16 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7827 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 花红沟4组 | 400 | 73.46 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7828 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟三组 | 200 | 40.04 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7829 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 瓦房峪村新变压器 | 200 | 26.17 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7830 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 瓦房峪村变压器 | 200 | 55.9 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7831 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 花红沟二组 | 200 | 46.68 | 107 | 107 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7832 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 四方台一组变压器 | 400 | 20.68 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7833 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟五组 | 200 | 21.06 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7834 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟一组变压器 | 400 | 8.99 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7835 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 花红沟一组新台 | 100 | 23.4 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7836 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 四方台二组 | 400 | 15.50 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7837 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 四方台五组 | 100 | 18.79 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7838 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟柱上变压器 | 100 | 68.08 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7839 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴张家沟 | 200 | 51.44 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7840 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 四方台四组变压器 | 200 | 19.29 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7841 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 花红沟一组双台 | 200 | 0.72 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7842 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟二组 | 400 | 26.51 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7843 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 松树沟三组新 | 200 | 76.77 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7844 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴四组新台 | 200 | 37.27 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7845 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 破台三组新 | 100 | 36.78 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7846 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 瓦房峪一组 | 100 | 38.79 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7847 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 东双三组 | 400 | 53.22 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7848 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 破台二五组 | 400 | 23.50 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7849 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴石场沟 | 50 | 28.78 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7850 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴五组 | 100 | 19.34 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7851 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴四组 | 80 | 23.43 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7852 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴二组 | 100 | 71.27 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7853 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴三组 | 400 | 16.10 | 336 | 336 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7854 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双虹线 | 思拉堡六组 | 400 | 0.24 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7855 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡3组 | 400 | 49.91 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7856 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北沟二组 | 200 | 27.09 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7857 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北沟新台 | 200 | 47.45 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7858 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡四组变压器 | 315 | 67.27 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7859 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北沟一组 | 160 | 18.73 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7860 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 思拉堡村台 | 400 | 88.44 | 46 | 46 | ## | 否 | 无 | |
| 7861 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 远大情景洋房2-2 | 500 | 18.64 | 407 | 407 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7862 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 营口瑞和2 | 315 | 18.40 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7863 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下1-1变压器 | 315 | 21.26 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7864 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 名泉小区1 | 315 | 73.52 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 名泉小区3 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7866 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 名泉小区2 | 200 | 49.5 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7867 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区2-2 | 500 | 92.4 | 38 | 38 | ## | 否 | 无 | |
| 7868 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区2-1 | 630 | 84.37 | 98 | 98 | ## | 否 | 无 | |
| 7869 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区2-农副 | 400 | 83.95 | 64 | 64 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7870 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城F区-1-102配电变压器 | 630 | 84.31 | 99 | 99 | ## | 否 | 无 | |
| 7871 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城小区1 | 500 | 86.51 | 67 | 67 | ## | 否 | 无 | |
| 7872 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 泉城F区-2-102配电变压器 | 630 | 38.02 | 390 | 390 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7873 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 营口瑞和 | 400 | 23.37 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期4-1 | 630 | 0.14 | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7875 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期1-2 | 630 | 0.09 | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7876 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期4-2 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7877 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期6-1 | 400 | 0.14 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7878 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期5 | 630 | 0.05 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7879 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期6-2 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7880 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期1-1 | 630 | 0.12 | 629 | 629 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7881 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期3-1 | 400 | 0.32 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7882 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区一号箱变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7883 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区二号箱变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7884 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 远大回迁楼西1箱变1#变压器 | 500 | 15.40 | 423 | 423 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7885 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 信一别墅变压器 | 200 | 73.36 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7886 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 金禾小区配电变压器 | 315 | 85.27 | 46 | 46 | ## | 否 | 无 | |
| 7887 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 远大回迁楼东2#箱变1#变压器 | 500 | 16.48 | 418 | 418 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7888 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期2 | 500 | 0.08 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7889 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 北方温泉城二期3-2 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7890 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区二号箱变 | 630 | 0.02 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7891 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区一号箱变 | 630 | 0.04 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7892 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区三号箱变 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7893 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 10kV双工线富吉豪都小区三号箱变 | 630 | 0.02 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7894 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下2-1变压器 | 315 | 18.96 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7895 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园1号箱变103出线间隔配电 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7896 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰回迁楼1-1 | 400 | 23.25 | 307 | 307 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7897 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 远大情景洋房1-1 | 500 | 68.9 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7898 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园2号箱变102出线间隔配电 | 400 | 28.26 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7899 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下3-102间隔配电变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7900 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 圣亨隆佳苑01 | 250 | 48.1 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园2号箱变103出线间隔配电 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7902 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰回迁楼1-2 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7903 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 虹溪谷花园二1号主变间隔配电变压 | 630 | 34.68 | 412 | 412 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7904 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 思拉堡温泉小镇四五六号楼配电变 | 315 | 15.89 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7905 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园3号箱变102出线间隔配电 | 400 | 41.10 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7906 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下2-2变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7907 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 虹溪谷花园一1号主变间隔配电变压 | 315 | 30.17 | 220 | 220 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7908 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 虹溪谷花园三1号主变间隔配电变压 | 630 | 10.05 | 567 | 567 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7909 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 思拉堡温泉小镇四五六号楼2#变压 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7910 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰回迁楼2-2 | 500 | 0.00 | 500 | 500 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7911 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 普罗旺斯1-1 | 200 | 91.32 | 17 | 17 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7912 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下1-2变压器 | 315 | 0.00 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7913 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 普罗旺斯1-2 | 200 | 84.36 | 31 | 31 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 7914 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 虹溪谷花园四1号主变间隔配电变压 | 500 | 26.47 | 368 | 368 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7915 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰泉天下3-103间隔配电变压器 | 400 | 28.30 | 287 | 287 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7916 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 奕丰回迁楼2-1 | 500 | 19.03 | 405 | 405 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7917 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 普罗旺斯2-2 | 200 | 40.00 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7918 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园3号箱变103出线间隔低压 | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7919 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 远大情景洋房1-2 | 500 | 18.88 | 406 | 406 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7920 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 远大情景洋房2-1 | 500 | 53.16 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7921 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 普罗旺斯2-1 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7922 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发乙线 | 波尔多庄园1号箱变102出线间隔配电 | 400 | 39.06 | 244 | 244 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7923 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 安平甲线 | 河北四组 | 400 | 34.8 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7924 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪三组分台变压器 | 200 | 91.91 | 16 | 16 | ## | 否 | 无 | |
| 7925 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄四大组寨井台变压器 | 200 | 19.28 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7926 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄分大台寨机井（西柱台）上变压 | 100 | 49.52 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7927 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张二大组寨变压器 | 400 | 40.92 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7928 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨变一组压器 | 315 | 24.51 | 238 | 238 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7929 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张大寨变一组压器 | 200 | 60.18 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7930 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨机分台（东井台）柱压上变 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7931 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨变四组压器 | 400 | 50.39 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7932 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪新变一组压器 | 315 | 53.6 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7933 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪二压组变器 | 400 | 55.5 | 178 | 178 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7934 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨分村北变台压器 | 400 | 14.39 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7935 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张大寨组村一台柱井变压上器 | 50 | 27.27 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7936 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张大寨井六组上台柱变压器 | 100 | 13.93 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7937 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张四井大寨组变压器 | 100 | 74.05 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7938 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张三井大寨组变压器 | 100 | 22.50 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7939 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫岭组一变压器 | 200 | 60.4 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7940 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张村井上大寨组五台柱变压器 | 100 | 72.23 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7941 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张六组大寨变压器 | 400 | 14.27 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7942 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张三组大寨变压器 | 400 | 51.91 | 192 | 192 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7943 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 邵组屯变三压器 | 160 | 46.33 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7944 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 邵组屯变四压器太阳升 | 400 | 0.65 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7945 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张村园台大寨组一田井压变器 | 50 | 37.73 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7946 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 清河市场新台 | 30 | 18.43 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7947 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张大寨村三组北井台 | 100 | 40.49 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7948 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张大寨五组变压器 | 400 | 24.28 | 303 | 303 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7949 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 张大寨七组变压器 | 400 | 33.81 | 265 | 265 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7950 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 沙沟八组井台柱上变压器 | 100 | 71.08 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7951 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 邵屯村台变压器 | 400 | 20.98 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7952 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 卫生学校变压器 | 100 | 56.06 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7953 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 土地税务家属楼变压器 | 400 | 25.36 | 299 | 299 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7954 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 邵屯一组东变压器 | 400 | 29.60 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7955 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟五组分变压器 | 200 | 0.74 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7956 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟六组变压器 | 100 | 76.3 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7957 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟七八组变压器 | 250 | 66.7 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7958 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟二三四组变压器 | 400 | 50.51 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7959 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 河南小区变压器 | 200 | 48.19 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7960 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 李富军变压器 | 20 | 19.02 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7961 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 农机楼变压器 | 100 | 36.59 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7962 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 县社楼变压器 | 400 | 12.29 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7963 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟五组变压器 | 160 | 51.21 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7964 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟七组北变压器 | 400 | 20.90 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7965 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟七组井井八台机上柱变压器 | 100 | 39.24 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7966 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 姜忠林变压器 | 50 | 63.64 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7967 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 公安楼变压器 | 160 | 43.02 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7968 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 花园一组变压器 | 160 | 51.69 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7969 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南二组变压器 | 400 | 38.74 | 245 | 245 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7970 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南三组变压器 | 200 | 75.53 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7971 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 聚祥家属楼变压器 | 100 | 41.75 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7972 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南村四组井台变压器 | 100 | 61.60 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7973 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南新二组变压器 | 200 | 55.37 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7974 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 花园坨西照明变压器 | 100 | 62.74 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7975 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 花园坨村台变压器 | 200 | 64.32 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7976 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 沙沟二组井台柱上变压器 | 100 | 66.4 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7977 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 黄坨村分台柱上变压器 | 200 | 37.63 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7978 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨自来水变压器 | 400 | 33.53 | 266 | 266 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7979 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨村台变压器 | 200 | 73.7 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7980 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨新八组变压器 | 400 | 19.18 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7981 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 农电局仓库变压器 | 50 | 87.2 | 6 | 6 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7982 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨二组变压器 | 400 | 25.92 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7983 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 黄坨东西台变压器 | 200 | 82.8 | 34 | 34 | ## | 否 | 无 | |
| 7984 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 叶沟村台变压器 | 400 | 25.99 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7985 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 黄坨村台变压器 | 400 | 66.60 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7986 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 新民村台变压器 | 400 | 19.83 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7987 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 叶沟村电井柱上变压器byq | 100 | 54.31 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7988 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 黄坨北台变压器 | 200 | 46.17 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7989 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 合作一组变压器 | 315 | 43.94 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7990 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 新民加工厂变压器 | 400 | 17.60 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7991 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 合作村台变压器 | 160 | 74 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7992 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 闫峪一组分台变压器 | 400 | 60.13 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7993 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 叶沟村电井（北台）柱上变压 | 200 | 70.44 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7994 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 叶沟一组变压器 | 400 | 37.06 | 252 | 252 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7995 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 陈德庆电井变压器 | 160 | 23.72 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7996 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨新八组分台变压器 | 200 | 38.62 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7997 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨八组变压器 | 400 | 14.79 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7998 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 尚和寨一组变压器 | 100 | 69.34 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 7999 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 新民一组变压器 | 400 | 27.21 | 291 | 291 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 合作村台分变压器 | 400 | 15.06 | 340 | 340 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8001 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 老庙五组变压器 | 400 | 13.49 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8002 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南四组变压器 | 250 | 47.61 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8003 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 史屯村变压器 | 400 | 17.13 | 331 | 331 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8004 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 史屯新台变压器 | 100 | 41.03 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8005 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 何屯四组变压器 | 400 | 17.38 | 330 | 330 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8006 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 老庙二组变压器 | 400 | 30.60 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8007 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 尚和寨组村二井压园田变台 | 100 | 42.34 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8008 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 老庙新二组变压器 | 250 | 53.5 | 116 | 116 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 老庙四组变压器 | 400 | 12.94 | 348 | 348 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8010 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 张屯西分台变压器 | 200 | 0.29 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8011 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 吴屯村台变压器 | 200 | 44.9 | 110 | 110 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8012 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 科寨一组变压器 | 200 | 36.51 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8013 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 张屯西台变压器 | 400 | 41.40 | 234 | 234 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8014 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 科寨二组变压器 | 400 | 15.69 | 337 | 337 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8015 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 河南村台变压器 | 100 | 56.86 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8016 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 张屯村台变压器 | 400 | 23.65 | 305 | 305 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8017 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 河南一组变压器 | 160 | 70.2 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 科台寨村变压器 | 400 | 43.7 | 225 | 225 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8019 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 沙沟一组变压器 | 100 | 70.12 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8020 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南甲线 | 新民一台分组变压器 | 200 | 7.36 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8021 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨村台变压器 | 400 | 41.19 | 235 | 235 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8022 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪新二组变压器 | 400 | 62.4 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8023 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张六大组园寨井田台变压器 | 50 | 34.62 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8024 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 新民村分台变压器 | 400 | 30.49 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8025 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨村王尔岗分变压器 | 100 | 27.76 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8026 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪小区变压器 | 250 | 60.8 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8027 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 张七井大寨电组变压器 | 100 | 30.59 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8028 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪组四变压器 | 200 | 57.4 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8029 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 新组民六变压器 | 400 | 49.3 | 203 | 203 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8030 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄三大寨组变压器 | 400 | 52.47 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8031 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄二大寨组井台 | 200 | 31.75 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8032 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪组三变压器 | 315 | 85.6 | 45 | 45 | ## | 否 | 无 | |
| 8033 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 何台屯村变压器 | 400 | 33.98 | 264 | 264 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8034 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 丁台屯柱变压器 | 400 | 28.47 | 286 | 286 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8035 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 丁屯村变 | 400 | 34.82 | 261 | 261 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 果园村变压器 | 200 | 77.78 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8037 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 丁屯村分台变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8038 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 何屯三组变压器 | 400 | 20.90 | 316 | 316 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8039 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐甲线 | 果园村分台变压器 | 400 | 36.33 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8040 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 黄大寨村分台 | 160 | 53.49 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8041 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 河南四组分台变压器 | 400 | 0.18 | 399 | 399 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8042 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品三号箱变1#变压器 | 630 | 33.32 | 420 | 420 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8043 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 阳光家园二期箱变1号变压器 | 400 | 12.83 | 349 | 349 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8044 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 阳光家园一期2号箱变2（备） | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 盖州市太阳升别墅区箱变102开关间 | 630 | 13.96 | 542 | 542 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8046 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 中润花园小区1号箱变压器（南） | 500 | 27.40 | 363 | 363 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8047 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城甲线 | 中润花园小区2号箱变压器（北） | 500 | 18.28 | 409 | 409 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8048 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品小区二期1号变压器 | 630 | 43.18 | 358 | 358 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8049 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 清河市场1#配电变压器 | 500 | 66.75 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8050 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品三期2号箱变1号变压器 | 500 | 22.57 | 387 | 387 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8051 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品三期1号箱变变压器 | 630 | 17.68 | 519 | 519 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8052 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 清河市场2#配电变压器 | 400 | 49.7 | 201 | 201 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8053 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品小区二期2号变压器 | 630 | 0.00 | 630 | 630 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8054 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 阳光家园一期1号箱变变压器2（备） | 400 | 0.00 | 400 | 400 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8055 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品二号箱变1#变压器 | 500 | 26.75 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8056 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 翔润一品一号箱变1#变压器 | 500 | 23.28 | 384 | 384 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8057 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 阳光家园一期1号箱变变压器1（主） | 400 | 21.81 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8058 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 师专线 | 阳光家园一期2号箱变1（主） | 400 | 27.80 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8059 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐乙线 | 新农村变压器 | 200 | 63.1 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8060 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐乙线 | 红砖厂变压器 | 200 | 55.86 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8061 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 暖泉所柱上变压器 | 400 | 37.22 | 251 | 251 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8062 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟一组 | 200 | 31.68 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉102+1号1台柱上变压器 | 100 | 34.95 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8064 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯三组 | 100 | 72.67 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8065 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯一组 | 200 | 28.31 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8066 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉102+1号2台柱上变压器 | 100 | 16.67 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8067 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟六组 | 100 | 32.09 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8068 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯四组分台柱上变压器 | 200 | 39.01 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8069 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 西河沿1井（西）柱上变压器 | 100 | 17.79 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8070 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟五组 | 200 | 28.26 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8071 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟62#柱上变压器 | 50 | 30.99 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8072 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 西河沿2井（东）柱上变压器 | 100 | 17.82 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8073 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 中学 | 200 | 22.34 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8074 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟74#柱上变压器 | 50 | 48.59 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8075 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 暖泉七盘岭四组 | 50 | 22.05 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8076 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店四组 | 50 | 79.23 | 10 | 10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8077 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙七组 | 100 | 11.81 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8078 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 洪像地1柱上变压器 | 100 | 23.59 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8079 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红村 | 315 | 27.06 | 230 | 230 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8080 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭三组分台 | 200 | 3.40 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟八组井柱上变压器 | 50 | 50.40 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8082 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店三组 | 100 | 15.58 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8083 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉4组柱上变压器 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8084 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟七组井柱上变压器 | 50 | 73.08 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8085 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙二组 | 200 | 22.61 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8086 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭五组 | 50 | 27.89 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8087 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟二组 | 200 | 24.77 | 150 | 150 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8088 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟四组机井 | 50 | 34.68 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8089 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉93+1号2台柱上变压器 | 100 | 15.09 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 义尔岭一组 | 100 | 26.27 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8091 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟四组 | 100 | 77.42 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8092 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 蔡峪2井柱上变压器 | 100 | 24.44 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8093 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 腰道子柱上变压器 | 50 | 43.92 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8094 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 小榆树1井柱上变压器 | 50 | 3.74 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8095 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭三组 | 50 | 83.72 | 8 | 8 | ## | 否 | 无 | |
| 8096 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 小榆树2柱上变压器 | 100 | 18.27 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8097 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 蔡峪姜地井柱上变压器 | 100 | 41.46 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8098 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟32#柱上变压器 | 50 | 26.06 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉园子外3柱上变压器 | 100 | 20.98 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8100 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红东柱子上变压器 | 50 | 25.09 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8101 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 油坊 | 100 | 12.50 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8102 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯5组2#井柱上变压器 | 50 | 56.98 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8103 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红西柱下坎上变压器 | 100 | 26.89 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8104 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙六组 | 100 | 18.60 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8105 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟6组分台柱上变压器 | 100 | 18.58 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8106 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉大台子井柱上变压器 | 50 | 49.09 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8107 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯二组井柱上变压器 | 50 | 22.29 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8108 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙八组分台 | 200 | 15.97 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8109 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯五组分台 | 200 | 32.29 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8110 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭一组 | 100 | 33.39 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8111 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟一组 | 100 | 59.64 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8112 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店一组 | 200 | 21.22 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8113 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟二组分台 | 200 | 29.19 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8114 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉园子外1台柱上变压器 | 100 | 16.61 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8115 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 花墙地柱上变压器 | 50 | 46.41 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8116 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯五组1井柱上变压器 | 50 | 28.87 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8117 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟三组 | 200 | 17.32 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8118 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟四组 | 100 | 42.72 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8119 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉大队西柱上变压器 | 50 | 32.14 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8120 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟二组井柱上变压器 | 50 | 51.25 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8121 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 大块地柱上变压器 | 50 | 67.00 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8122 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟三组井柱上变压器 | 50 | 24.74 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8123 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 义尔岭三组 | 100 | 19.82 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8124 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 西河沿2井（西）柱上变压器 | 100 | 16.79 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8125 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙八组 | 50 | 16.62 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8126 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟八组 | 50 | 31.09 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8127 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟三组 | 200 | 41.34 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8128 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 壕里柱上变压器 | 50 | 10.54 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8129 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟七组 | 50 | 34.81 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8130 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后红村台 | 400 | 29.11 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8131 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红前2井柱上变压器 | 100 | 15.24 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8132 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉五组 | 400 | 69.72 | 121 | 121 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8133 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉1 | 400 | 19.46 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8134 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟二组 | 200 | 64.78 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 大方塘变压器 | 50 | 14.90 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8136 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟北山柱上变压器 | 50 | 33.15 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8137 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店1井柱上变压器 | 50 | 29.70 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8138 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店一组分台 | 100 | 18.25 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8139 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙五组 | 50 | 38.92 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8140 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 蔡峪村 | 200 | 65.77 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8141 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯二组 | 400 | 27.77 | 289 | 289 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8142 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯四组 | 100 | 38.31 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8143 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉六组 | 400 | 68.95 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8144 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙一组 | 100 | 69.80 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8145 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉2 | 400 | 14.13 | 343 | 343 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8146 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 农机站 | 100 | 53.65 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8147 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 义尔岭二组 | 200 | 24.7 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8148 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后红前2井柱上变压器 | 50 | 2.38 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8149 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红前1井柱上变压器 | 100 | 24.18 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8150 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前红分台柱上变压器 | 400 | 16.32 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8151 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 董店二组 | 200 | 7.56 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8152 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟五组 | 100 | 34.77 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8153 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 蔡岭西山井柱上变压器 | 50 | 26.19 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8154 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙四组 | 50 | 60.30 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8155 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟一组 | 100 | 16.56 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8156 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭六组 | 200 | 1.18 | 198 | 198 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8157 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后红2#分机井柱上变压器 | 200 | 3.33 | 193 | 193 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8158 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 洪像地3柱上变压器 | 100 | 38.34 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8159 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙三组 | 100 | 65.76 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8160 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟四组 | 200 | 51.81 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8161 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉一组井柱上变压器 | 100 | 65.95 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8162 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 三道沟一组机井 | 50 | 19.59 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8163 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉二组 | 400 | 41.71 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8164 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 洪像地2柱上变压器 | 100 | 33.45 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8165 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 屯道沟48#台柱上变压器 | 50 | 21.88 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8166 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉一组 | 100 | 55.12 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8167 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 义尔岭四组 | 50 | 58.91 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8168 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后红前1井柱上变压器 | 50 | 1.77 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8169 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 西河沿1井（东）柱上变压器 | 100 | 9.22 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8170 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟三组 | 160 | 50.90 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉后东地柱上变压器 | 100 | 21.06 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8172 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 蔡峪分台柱上变压器 | 100 | 29.06 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8173 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 方屯五组 | 100 | 34.80 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8174 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉93+1号1台柱上变压器 | 100 | 5.30 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8175 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 龙王庙五组分台 | 200 | 9.35 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8176 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 二道沟二组 | 200 | 34.94 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8177 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 后暖泉园子外2柱上变压器 | 100 | 15.84 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8178 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭二组 | 100 | 45.3 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8179 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 前暖泉河北柱上变压器 | 100 | 44.7 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8180 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯六组 | 400 | 86.25 | 55 | 55 | ### | 是 | 2025.12 | |
| 8181 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道坊一组 | 200 | 47.20 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8182 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯三组1 | 200 | 27.50 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8183 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房五组 | 200 | 15.23 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8184 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牧场一组2 | 100 | 17.97 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8185 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯一组1 | 400 | 15.56 | 338 | 338 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8186 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房六组 | 200 | 59.71 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8187 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯五组 | 200 | 12.11 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8188 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯七组 | 400 | 52.56 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8189 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯四组 | 400 | 6.41 | 374 | 374 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8190 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 曹屯村 | 160 | 91.77 | 13 | 13 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8191 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牧场一组 | 100 | 20.69 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8192 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房一组1 | 100 | 73.30 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8193 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯南台 | 100 | 58.72 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8194 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯二组西台 | 100 | 55.14 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8195 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯三组 | 200 | 21.68 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8196 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房三组 | 200 | 35.18 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8197 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 团甸变021团甸线中学 | 100 | 61.64 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8198 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯七组1 | 100 | 11.52 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8199 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛北地柱上变压器 | 100 | 22.97 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8200 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛1 | 400 | 19.83 | 321 | 321 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8201 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牧场二组 | 200 | 64.27 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8202 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯一组 | 200 | 21.35 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8203 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛一组 | 100 | 70.49 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8204 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛三队柱上变压器 | 50 | 29.80 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8205 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯七组 | 200 | 13.56 | 173 | 173 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8206 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛村 | 400 | 21.58 | 314 | 314 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8207 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道坊四组 | 100 | 86.17 | 14 | 14 | ### | 是 | 2025.12 | |
| 8208 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯三组2 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8209 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牧场一组1 | 100 | 14.29 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8210 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯五组2 | 200 | 52.7 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8211 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道坊二组 | 200 | 32.82 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8212 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯一组3 | 200 | 19.94 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8213 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯一组2 | 100 | 22.94 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8214 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯二组 | 400 | 26.88 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8215 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 千马一组 | 400 | 20.67 | 317 | 317 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牧场三组 | 200 | 29.83 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8217 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房七组1 | 100 | 36.71 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8218 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯三组 | 200 | 40.13 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8219 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯五、六组 | 400 | 19.19 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8220 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯二组 | 315 | 76.83 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8221 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛五队柱上变压器 | 100 | 34.19 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8222 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 敬老院 | 200 | 9.65 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8223 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯村 | 160 | ##### | -7 | -7 | ### | 否 | 无 | |
| 8224 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房七组 | 200 | 17.18 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯东台 | 100 | 34.61 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8226 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 沈屯二组南台变压器 | 200 | 21.36 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8227 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 西高屯七组2 | 100 | 8.86 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8228 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 二道房二组东台 | 100 | 34.93 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8229 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯三组1 | 100 | 58.93 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8230 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 千马村 | 400 | 11.72 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8231 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 孤家一组 | 200 | 17.24 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8232 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 孤家六组 | 200 | 12.06 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8233 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 孤家二三组 | 400 | 18.82 | 325 | 325 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8234 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 孤家四组 | 200 | 72.55 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8235 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 孤家五七组 | 200 | 32.08 | 136 | 136 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8236 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 贾屯一组 | 200 | 34.14 | 132 | 132 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8237 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 贾屯北山变压器 | 200 | 48.24 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8238 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 千马岭西台 | 100 | 47.16 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8239 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 牵马岭西台分台 | 200 | 34.39 | 131 | 131 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8240 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团甸线 | 石佛四队柱上变压器 | 100 | 36.68 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8241 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 团西线 | 10kV团西线古家五七组分台 | 100 | 0.72 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8242 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 张漠洛一组 | 200 | ##### | -24 | -24 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8243 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团桥线 | 凡荣台变压器 | 200 | 6.59 | 187 | 187 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8244 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门沫洛分二组台 | 400 | 37.89 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8245 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 张沫洛机四组台井变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8246 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团桥线 | 政府分台变压器 | 100 | 38.41 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8247 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门五组变压器 | 400 | 19 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8248 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团桥线 | 李漠洛村台变压器 | 315 | 31.29 | 216 | 216 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8249 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门沫洛机井变台变压器 | 200 | 41.21 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8250 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 前石西台变压器 | 160 | 22.20 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8251 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 张漠洛二组变压器 | 400 | 22.52 | 310 | 310 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 张二台沫洛组变压器 | 100 | 7.66 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8253 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门变一组压器 | 250 | 56.33 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8254 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 变压器郑屯五组 | 400 | 30.55 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8255 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 张瓦房北 | 160 | 26.59 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8256 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 郑屯一组变压器 | 200 | 30.9 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8257 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 王岗南台 | 100 | 105 | -5 | -5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8258 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 郑屯四组变压器 | 100 | 48.07 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8259 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门漠洛二组变压器 | 315 | 30.49 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8260 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 后石桥台变压器 | 315 | 81.13 | 59 | 59 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 王岗三组变压器 | 400 | 17.76 | 329 | 329 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8262 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 团山变017团北线石屯西台 | 200 | 54.70 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8263 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 王岗村台变压器 | 200 | 28.54 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8264 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 门漠洛三、四组变压器 | 200 | 64 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8265 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团桥线 | 李漠洛三组台变压器 | 200 | 44.01 | 112 | 112 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8266 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 张瓦房东变压器 | 200 | 50.6 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8267 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 张瓦房村台变压器 | 200 | 32.63 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8268 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团石线 | 前石东台变压器 | 200 | 25.65 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8269 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团门线 | 张漠洛四组变压器 | 200 | 89.48 | 21 | 21 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 郑屯三组变压器 | 160 | 56.05 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8271 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 石屯村东台变压器 | 400 | 23.38 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8272 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团山66kV变电站 | 团北线 | 团山村变压器 | 315 | 36.6 | 200 | 200 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8273 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯七组变压器 | 200 | 74.93 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8274 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯四组变压器 | 50 | 37.50 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8275 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 杨木林分七组 | 200 | 14.91 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8276 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东扒山分一组变台压器 | 80 | 75.1 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8277 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 农电所变压器 | 400 | 40.73 | 237 | 237 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8278 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福甲线 | 供电西分变压器 | 200 | 66.7 | 67 | 67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8279 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟分四组变台压器 | 80 | 56.60 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8280 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 朝阳二组变压器 | 100 | 39.67 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8281 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘二组变压器 | 400 | 36.19 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8282 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘五组变压器 | 50 | 24.85 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8283 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳一组变压器 | 160 | 35.26 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8284 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟四组新增机井 | 100 | 0.04 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8285 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟村台变压器 | 50 | 84.46 | 8 | 8 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8286 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟二组变压器 | 100 | 46.63 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8287 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳五组变压器 | 400 | 19.42 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8288 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳六组下变压器 | 50 | 29.23 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8289 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳八组机井 | 50 | 0.08 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8290 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟三组变压器 | 200 | 35.61 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8291 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟四组变压器 | 50 | 58.13 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8292 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘一组变压器 | 50 | 67.4 | 16 | 16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8293 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘四组变压器 | 50 | 46.18 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8294 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳八组变压器 | 200 | 50.53 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8295 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘一组新增机井 | 50 | 9.51 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8296 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东朝阳六组变压器 | 100 | 19.44 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8297 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘二组分台1 | 100 | 34.66 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8298 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 东扒山一组变压器 | 250 | 75.30 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8299 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟五组变压器 | 50 | 24.70 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8300 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 苇塘二组分台2 | 100 | 36.02 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8301 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯甲线 | 贵子沟一组变压器 | 100 | 66.00 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8302 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸村分变压器 | 80 | 9.20 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8303 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 万福六组分台变压器 | 200 | 60.72 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8304 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 西扒山村台变压器 | 100 | 70.4 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8305 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯四组分 | 50 | 66.08 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯一组变压器 | 400 | 19.9 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8307 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 政府开发区 | 400 | 33 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8308 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 政府建楼分台 | 200 | 15.68 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8309 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 万福镇政府 | 160 | 55.14 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8310 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 东扒山四组变压器 | 100 | 79.25 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8311 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 兴屯五组变压器 | 50 | 50.45 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8312 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸五组变压器 | 50 | 60.84 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8313 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 新农村2变压器 | 50 | 56.95 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8314 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯三组变压器 | 400 | 68.67 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8315 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 西扒山一组变压器 | 200 | 56.13 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8316 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯七组变压器 | 400 | 47.58 | 210 | 210 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8317 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 西扒山二组变压器 | 200 | 19.56 | 161 | 161 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8318 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 东扒山三组变压器 | 200 | 15.94 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8319 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯四组变压器 | 200 | 0.45 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8320 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯六组 | 100 | 22.50 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8321 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯三组变压器 | 250 | 12.71 | 218 | 218 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8322 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯村台变压器 | 200 | 36.83 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8323 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯一组变压器 | 100 | 71.72 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8324 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯组六变压器 | 50 | 57.41 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8325 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 兴屯组三变压器 | 50 | 52.54 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8326 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯组七台变西压器 | 200 | 2.41 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8327 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸组九变压器 | 50 | 28.88 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8328 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 清河组四变压器 | 50 | 21.22 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8329 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸组二变压器 | 50 | 38.82 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8330 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 东四扒组山分 | 50 | 19.54 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8331 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 供电东台 | 315 | 59.25 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8332 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 政发府区开分 | 315 | 29.46 | 222 | 222 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8333 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 乡政府变压器 | 200 | 31.03 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8334 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸三组变压器 | 20 | 89 | 2 | 2 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8335 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 政府楼建变压器 | 400 | 19.27 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8336 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 兴屯六组变压器 | 200 | 64.33 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8337 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯八组变压器 | 100 | 38.39 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8338 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸学校变压器 | 50 | 39.37 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8339 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯六组变压器 | 50 | 48.72 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8340 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 西扒山后中学变压器 | 125 | 39.86 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8341 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯专业队变压器 | 50 | 10.57 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8342 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 罗屯一台组分 | 50 | 38.31 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8343 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 兴屯四台组变压器 | 100 | 69.14 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8344 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 洪屯二台组变压器 | 50 | 57.22 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8345 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸四台组变压器 | 50 | 58.73 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8346 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 柞甸二台组分变压器 | 50 | 35.12 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8347 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 西扒山五组变压器 | 50 | 17.19 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8348 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 东扒山四组分台2变压器 | 160 | 65.23 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8349 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 兴屯村台变压器 | 100 | 70.57 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8350 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 万福六组变压器 | 315 | 44.20 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8351 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 清河二组变压器 | 200 | 50.38 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8352 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福甲线 | 万福二组变压器 | 400 | 22.80 | 309 | 309 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8353 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福甲线 | 农专变压器 | 100 | 82.91 | 17 | 17 | ### | 否 | 无 | |
| 8354 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张五组变压器 | 50 | 60.04 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8355 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张一组变压器 | 100 | 65.71 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8356 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯七组 | 100 | 48.63 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8357 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石岭四组分台 | 200 | 74.20 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8358 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 西朝阳三组变压器 | 200 | 14.5 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8359 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯三组变压器 | 50 | 40.61 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 西寺三组新增机井 | 100 | 5.24 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8361 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张三组变压器 | 50 | 41.57 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8362 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜二组机井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8363 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜七组变压器 | 50 | 25.98 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8364 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜一组变压器 | 200 | 44.56 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8365 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 张岭三组变压器 | 80 | 60.22 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8366 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜学校变压器 | 200 | 2.58 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8367 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 张岭二组变压器 | 200 | 49.55 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8368 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜八组变压器 | 80 | 59.3 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8369 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜沟四组机井 | 50 | 4.98 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8370 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 张岭四组变压器 | 315 | 15.23 | 267 | 267 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8371 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜十组变压器 | 200 | 49.02 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8372 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 张岭四组分台 | 200 | 38.60 | 123 | 123 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8373 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜三组变压器 | 50 | 56.22 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8374 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜六组变压器 | 50 | 39.42 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8375 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜二组变压器 | 200 | 27.10 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8376 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东乙线 | 芹菜四组变压器 | 50 | 51.58 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8377 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯一组变压器 | 100 | 72.58 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8378 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石岭组四变压器 | 100 | 16.66 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8379 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组二变压器 | 100 | 36.04 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8380 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 西朝东台屯变压器 | 100 | 72.89 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8381 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石岭组六变压器 | 100 | 59.93 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8382 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张组二变压器 | 50 | 59.60 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8383 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组九机井 | 50 | 5.16 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8384 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组九分台 | 200 | 41.15 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8385 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石岭组一变压器 | 100 | 46.26 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8386 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组一台区2 | 100 | 1.13 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8387 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组一变压器 | 100 | 11.74 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8388 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组九变压器 | 100 | 52.17 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8389 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张组六变压器 | 50 | 43.22 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8390 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯组四变压器 | 50 | 79.49 | 10 | 10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8391 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张组七217#机井 | 50 | 33.03 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8392 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯组九 | 100 | 16.96 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8393 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张组四变压器 | 50 | 49.23 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8394 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰组六变压器 | 50 | 43.62 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8395 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯组七变压器 | 100 | 70.92 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8396 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰八组变压器 | 200 | 35 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8397 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯五组变压器 | 50 | 44.77 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8398 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯二组变压器 | 200 | 6.25 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8399 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰四组变压器 | 200 | 46.92 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8400 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯九组变压器 | 50 | 39.05 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8401 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰三组变压器 | 50 | 43.28 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8402 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯一组 | 100 | 11.65 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8403 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰五组变压器 | 100 | 34.45 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8404 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 西朝阳东屯变压器 | 200 | 23.96 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8405 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 西朝阳屯变压器 | 400 | 68.60 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8406 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 四张七变压器 | 50 | 12.67 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8407 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石岭一柱分压器 | 100 | 62.73 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8408 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 吴屯六变压器 | 50 | 56.85 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8409 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万东甲线 | 石灰七变压器 | 100 | 47.34 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8410 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福三变压器 | 160 | 75.97 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8411 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福七变压器 | 200 | 76.3 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8412 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福三变压器 | 200 | 31.18 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8413 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福村台变压器 | 400 | 58.95 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福林场变压器 | 100 | 13.42 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8415 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 农电所分台 | 200 | 37.17 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8416 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万福乙线 | 万福一组变压器 | 200 | 51.18 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8417 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫六组变压器 | 100 | 41.05 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8418 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村二号新增机井 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8419 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫学校变压器 | 100 | 48.83 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8420 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 圣水寺变压器 | 50 | 40.72 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8421 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯五组分台2 | 100 | 28.88 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8422 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 什间七组变压器 | 100 | 13.31 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8423 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫二组新增机井 | 50 | 9.90 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8424 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯四组变压器 | 50 | 77.7 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8425 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫四组变压器 | 100 | 70.40 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8426 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村变压器 | 100 | 69.89 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8427 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫三组变压器 | 100 | 41.04 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8428 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫二组变压器 | 100 | 16.87 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8429 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村分台变压器 | 200 | 64.6 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8430 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村新增机井 | 50 | 63.32 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8431 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 孙朋村分台 | 100 | 23.07 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8432 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯六组变压器 | 50 | 58.25 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8433 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫一组变压器 | 100 | 49.42 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8434 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村一号增机新井 | 100 | 2.17 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8435 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 孙棚林场变压器 | 125 | 46.98 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8436 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯五组变压器 | 50 | 51.38 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8437 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫学校分台变压器 | 50 | 73.20 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8438 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 后闫三组分变压器 | 100 | 25.38 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8439 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 孙棚村台变压器 | 200 | 20.77 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8440 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 孙棚一组变压器 | 100 | 21.57 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯五组分台变压器 | 400 | 0.72 | 397 | 397 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8442 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫村三号新增机井 | 100 | 48.65 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8443 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯三组变压器 | 50 | 71.9 | 14 | 14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8444 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 孙棚四组变压器 | 100 | 71.49 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8445 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯三组 | 50 | 78.40 | 11 | 11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8446 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 前闫三组新增机井 | 50 | 38.5 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8447 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯二组变压器 | 50 | 46.1 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8448 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 王屯一组变压器 | 100 | 32.13 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8449 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间一组变压器 | 100 | 73.22 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间六组变压器 | 100 | 46.18 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8451 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间四五组变压器 | 200 | 91.40 | 17 | 17 | ## | 否 | 无 | |
| 8452 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 杨木六组变压器 | 100 | 55.39 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8453 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间一组分台2 | 200 | 43.64 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8454 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 杨木五组变压器 | 160 | 51.22 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8455 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 万福大市场变压器 | 200 | 51.87 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8456 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间房一组分台变压器 | 400 | 36.3 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8457 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间三组变压器 | 160 | 49.94 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8458 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 什间房四组分台变压器 | 100 | 38.73 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8459 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 建府新分政楼台 | 200 | 12.65 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8460 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 七木压杨变器组 | 160 | 50.85 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8461 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨乙线 | 三木压杨变器组 | 160 | 36.93 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8462 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 四闫台后分组 | 200 | 0.28 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8463 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 一甸压柞变器组 | 50 | 2.55 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8464 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 五河压清变器组 | 400 | 74.09 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8465 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 一河压清变器组 | 100 | 32.30 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8466 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 三河压清变器组 | 50 | 50.04 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8467 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 七河压清变器组 | 200 | 39.97 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8468 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 万杨甲线 | 五七农场变压器 | 200 | 19.1 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8469 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 清河村台变压器 | 100 | 34.07 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8470 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 万福66kV变电站 | 罗屯乙线 | 政府开发区二号分台 | 200 | 31 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8471 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 西房身左支03号柱上变压器(西房身) | 200 | 77.97 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8472 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 松树沟支线11号柱上变压器(沟 | 100 | 71.16 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8473 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线69号变压器(前房身) | 400 | 70.7 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8474 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 刘卜分台2 | 100 | 16.10 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8475 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汤南沟右分45号柱上变压器(转变下) | 160 | 90.39 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |
| 8476 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线228号柱上变压器(天桥) | 50 | 87.62 | 6 | 6 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8477 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 罗泉沟右分38号柱上变压器(迟卜) | 400 | 63.40 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8478 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 东北沟分支32号变压器(郭卜) | 200 | 15.77 | 168 | 168 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8479 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 东北沟分支41号变压器(郭卜西) | 100 | 84.35 | 16 | 16 | ## | 否 | 无 | |
| 8480 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺河北柱上变压器 | 200 | 3.08 | 194 | 194 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8481 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 刘卜分支02号杆柱上变压器(旺刘卜) | 100 | 48.59 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8482 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 老庙里分支29号柱上变压器(侯卜) | 200 | 72.00 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8483 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 小杨支线05号变压器(小杨) | 50 | 15.54 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8484 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 前房身分台 | 100 | 76.27 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8485 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 山咀分支2号柱上变压器(山咀) | 200 | 55.90 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8486 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汤南沟分台 | 100 | 62.27 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8487 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 中卜分支线06号柱上变压器(中卜) | 200 | 61.49 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8488 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 矿山右分10号变压器(矿山) | 50 | 10.42 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8489 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺河东分支05号柱上变压器(汪河东) | 30 | 0.00 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8490 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线184号柱上变压器(柏卜) | 200 | 29.9 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8491 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 四道沟分台（旺） | 50 | 10.78 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8492 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汤南沟支线13号柱上变压器(河南) | 400 | 35.17 | 259 | 259 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8493 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 杨木沟分支18号柱上变压器(杨木沟) | 100 | 31.74 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8494 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 转湾子支线02号柱上变压器(转湾) | 200 | 14.40 | 171 | 171 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8495 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 老庙里分支48号柱上变压器(老庙里) | 100 | 12.31 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8496 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 东北沟分支22号柱上变压器(盘龙沟) | 100 | 29.93 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8497 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汪家街右分2号柱上变压器(汪家街) | 200 | 65.74 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8498 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线31号变压器(黄岭) | 50 | #### | -9 | -9 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8499 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 单卜支线22号柱上变压器(单卜) | 100 | 13.42 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8500 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 罗泉沟右分23号柱上变压器(徐卜) | 400 | 1.66 | 393 | 393 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8501 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线241号柱上变压器(四道沟) | 50 | 27.03 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8502 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 龙头支线1号柱上变压器 | 200 | 72.14 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8503 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 松树沟支线85号柱上变压器(松树沟) | 100 | 58.85 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8504 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 东北沟76号柱上变压器(龙王庙) | 100 | 28.71 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8505 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 中学分支6号柱上变压器(中学) | 50 | 62.07 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8506 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 赵沟左支1号柱上变压器(赵沟) | 100 | 69.62 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8507 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 盘龙沟左支8号柱上变压器(前书房) | 50 | 92.95 | 4 | 4 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8508 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 西沟左分25号柱上变压器(王庄西沟) | 100 | 89.72 | 10 | 10 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8509 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汤南沟右分70号柱上变压器(上卜) | 400 | 13.53 | 346 | 346 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8510 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 汤南沟支线107号变压器(汤南沟) | 400 | 45.76 | 217 | 217 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8511 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 朱卜分台2 | 100 | 22.03 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8512 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线15柱上变压器用户(乡政 | 100 | 35.10 | 65 | 65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8513 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线44号变压器(冷卜) | 200 | 2.47 | 195 | 195 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8514 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 罗泉沟右分54号柱上变压器(罗泉沟) | 100 | 15.95 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8515 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线06号柱上变压器(大卜) | 400 | 9.04 | 364 | 364 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8516 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 刘卜分台1柱上变压器 | 100 | 73.35 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8517 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线209号柱上变压器 | 200 | 6.25 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8518 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 旺兴仁线138号杆柱上变压器(腰卜) | 400 | 65.50 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8519 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 小卜前队右分支4号柱上变压器(小卜 | 400 | 75.1 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8520 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 东北沟95号变压器(东北沟) | 200 | 28.11 | 144 | 144 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8521 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 西沟左分01号柱上变压器(王卜) | 200 | 25.89 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 河东分支7号变压器(旺河东) | 200 | 55.71 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8523 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 朱卜分台1 | 100 | 23.79 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8524 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 罗泉沟右分12号柱上变压器(小卜) | 100 | 73.14 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8525 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 10kV旺兴仁线 | 松树沟左分75号柱上变压器(高卜) | 100 | 39.7 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8526 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 兴隆街居民组分台 | 400 | 60.57 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8527 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分95号变压器西三道二台 | 50 | 24.66 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8528 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分39右2#独甸村一号共 | 50 | 6.17 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8529 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 兴隆街居民组分台1 | 100 | 21.45 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8530 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分110#西山道三台一号 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8531 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 陈岭沟右分19号变压器独台四台 | 100 | ##### | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8532 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧西线99号变压器金沟三厂台 | 200 | 35.70 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8533 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧七十一台分台 | 100 | 67.54 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8534 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分72#独甸一号井 | 50 | 0.02 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8535 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线61右2#卧龙泉七组二号 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8536 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 西北沟右分支16号变压器独甸十台 | 50 | 28.33 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8537 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金广北沟右分10号变压器金厂沟五 | 100 | 43.62 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8538 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独甸二台分台 | 100 | 34.02 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8539 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧西线189#变压器独甸一台 | 50 | 47.07 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8540 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西分190左2#独甸一组二号井 | 50 | 19.6 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8541 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金厂沟四台分01#变压器金厂沟四台 | 200 | 11.71 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8542 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分22#独甸五组井 | 50 | 6.76 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8543 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 西大派右分31号变压器卧龙泉九台 | 250 | 40.92 | 148 | 148 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8544 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 兴隆街左分1#变压器兴隆街居民组 | 315 | 34.66 | 206 | 206 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8545 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 赵石左支29号变压器独甸十一台 | 100 | 45.73 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8546 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分86号变压器西三道一台 | 50 | 29.83 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8547 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线独西分赵石右支12#独甸 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8548 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 西大派右分16号变压器卧龙泉四台 | 400 | 70.46 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8549 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线42右1#卧龙泉五组共 | 50 | 13.04 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8550 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分11+1#独甸村五组共 | 200 | 58.35 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8551 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分116#西山道三台二号 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8552 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线36#右6#卧龙泉五六组共 | 100 | 4.58 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8553 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV西大派分24#右001#卧龙泉九 | 100 | 12.94 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8554 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线50#卧龙泉七组一号共 | 200 | 57.20 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8555 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分138号变压器西三道六台 | 20 | 25.52 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8556 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分67右1独甸八组一号共 | 50 | 6.03 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8557 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV西大派分19#卧龙泉四组二号共 | 100 | 0.18 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8558 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线182#右1#独甸二组二 | 50 | 0.03 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8559 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分128号变压器西三道四五台 | 50 | 55.95 | 22 | 22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8560 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分63号变压器独甸八台 | 50 | 38.60 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8561 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧龙泉八九台分台 | 100 | 0.70 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8562 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线208左3独甸二组二号共 | 50 | 2.31 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8563 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分112号变压器西三道三台 | 100 | 12.87 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8564 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线208左1#右001独甸村二组 | 50 | 3.56 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8565 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线陈岭沟分2右1独甸村三组 | 50 | 9.32 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8566 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧西线166号变压器金厂沟七台 | 400 | 10.68 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8567 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV西大派分39#卧龙泉九组二号共 | 200 | 54.1 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8568 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分35左2#独甸村二号共 | 50 | 0.09 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8569 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独甸二组右分5号变压器、独甸二台 | 200 | 27.07 | 146 | 146 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8570 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 独西右分31号变压器独甸村台 | 100 | 10.57 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8571 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV卧西线95左1#金厂沟三组共 | 50 | 3.64 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8572 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分95#右1#独甸西山道二组 | 50 | 41.7 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8573 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金厂沟六台分01#变压器金厂沟六台 | 200 | 7.89 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8574 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金厂沟四台分台 | 100 | 45.06 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8575 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 后独甸左支6号变压器独甸五台 | 200 | 50.28 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8576 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 后独甸左支23号变压器独甸六台 | 80 | 20.29 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8577 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 赵石左支5号变压器独甸九台 | 100 | 57.44 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8578 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 10kV独西分51右1独甸二八组共 | 100 | 28.38 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8579 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金厂沟分一台台 | 200 | 39.12 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8580 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧西线31号变压器卧龙泉五六台 | 100 | 53.70 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8581 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 卧西线57号变压器卧龙泉七台 | 100 | 46.57 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8582 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 金厂沟左分14号变压器金厂沟一台 | 200 | 43.2 | 114 | 114 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8583 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧西线 | 陈岭沟右分4号变压器独甸三台 | 100 | 77.30 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8584 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线250右3#北阳一组共 | 50 | 0.09 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8585 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线145左2#钱河五组一号井 | 50 | 65.27 | 17 | 17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8586 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜三组变压器 | 200 | 22.6 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8587 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线156左2#钱河五组二号井 | 50 | 0.02 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8588 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东三道沟四组变压器 | 200 | 37.30 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8589 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线208#北阳十组一号井 | 50 | 1.14 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8590 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜四台一号井 | 50 | 0.07 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8591 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西八沟三组变压器 | 50 | 44.08 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8592 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 卧龙泉中学变压器 | 200 | 38.81 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8593 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳十组变压器 | 200 | 23.52 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8594 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜一组变压器 | 30 | 94.97 | 2 | 2 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8595 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳三组新增台区机井 | 100 | 2.02 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8596 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV义和分9左1#义和七组一号井 | 200 | 62.46 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8597 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和三组变压器 | 30 | 99.96 | 0 | 0 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8598 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳六组变压器 | 100 | 64.7 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8599 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线娘娘庙28右2#娘娘庙三 | 50 | 3.33 | 48 | 48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8600 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和七组变压器 | 100 | 30.57 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8601 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙台新二柱上变压器 | 50 | 63.13 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8602 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳四组变压器 | 50 | 32.39 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8603 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙七组变压器 | 100 | 13.64 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8604 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 二道沟26#北阳十二组机井 | 50 | 17.87 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8605 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳十三组变压器 | 30 | 30.10 | 21 | 21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8606 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 新路卜三台支10#新路卜三台 | 200 | 43.72 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8607 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东三道沟六组变压器 | 50 | 29.26 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8608 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线东八沟分27#东八沟七组 | 50 | 0.03 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8609 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线东八沟006#东八沟八 | 50 | 10.28 | 45 | 45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8610 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV义和右分15左1#义和七组二号 | 100 | 0.11 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8611 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东三道沟一组变压器 | 200 | 7.9 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8612 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线198右5#东山道一五组共 | 50 | 0.05 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8613 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳村台变压器 | 200 | 95.86 | 8 | 8 | ## | 否 | 无 | |
| 8614 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳七组变压器 | 100 | 58.38 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8615 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 大寨三组变压器 | 100 | 41.69 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8616 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西八沟二组变压器 | 100 | 29.69 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8617 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 卧龙泉一组变压器 | 400 | 52.62 | 190 | 190 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8618 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙五组变压器 | 50 | 38.51 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8619 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳五组变压器 | 50 | 36.12 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8620 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳十一组变压器 | 200 | 25.75 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 钱河中学台分台 | 200 | 29.76 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8622 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜五组变压器 | 200 | 47.32 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8623 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 大寨四组分台 | 100 | 0.36 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8624 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙一组变压器 | 100 | 42.49 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8625 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东三道沟三组变压器 | 50 | 74.47 | 13 | 13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8626 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线163#东山道四组共 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8627 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟四组变压器 | 100 | 63.11 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8628 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟八台分台 | 100 | 15.90 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8629 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西八沟五六组变压器 | 100 | 28.95 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜二组变压器 | 100 | 84.89 | 15 | 15 | ## | 否 | 无 | |
| 8631 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线义和右分18左3#义和村 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8632 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西八沟一组变压器 | 50 | 22.41 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8633 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东三道沟二组变压器 | 100 | 25.83 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8634 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线东八沟分39#东八沟七组 | 50 | 0.03 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8635 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西房身四、五组变压器 | 100 | 41.71 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8636 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜九组变压器 | 100 | 36.76 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8637 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线东八沟分53#东八沟五组 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8638 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西房身二台2 | 200 | 17.28 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8639 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 卧龙泉三组变压器 | 200 | 54.41 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8640 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线小狼沟分5左2#东山道一 | 100 | 19.56 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8641 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙三组变压器 | 200 | 52.1 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8642 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线东八沟分16右1东八沟 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8643 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳三组变压器 | 200 | 45.88 | 108 | 108 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8644 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西房身一组变压器 | 50 | 50.68 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8645 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和六组变压器 | 100 | 47.80 | 52 | 52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8646 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟一组变压器 | 50 | 63.01 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8647 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙四组变压器 | 50 | 69.1 | 15 | 15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8648 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙二组变压器 | 250 | 63.3 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8649 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和村变压器 | 200 | 50.37 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8650 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜六组变压器 | 100 | 38.65 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8651 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西房身二组变压器 | 100 | 42.07 | 58 | 58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8652 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线87西八沟三组井 | 50 | 36.31 | 32 | 32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8653 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳九组变压器 | 100 | 64.58 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8654 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 卧龙泉十台 | 400 | 73.8 | 105 | 105 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8655 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 西房身六组变压器 | 200 | 57.80 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8656 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和四组变压器 | 100 | 58 | 42 | 42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8657 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 大寨六组变压器 | 100 | 28.79 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8658 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 大寨四组变压器 | 100 | 53.23 | 47 | 47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8659 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和一组变压器 | 50 | 52.18 | 24 | 24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8660 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 大寨一组变压器 | 200 | 61.84 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8661 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟七组变压器 | 50 | 61.60 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8662 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳十组二号井 | 50 | 0.04 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8663 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟五组变压器 | 200 | 37.98 | 124 | 124 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8664 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 娘娘庙六组变压器 | 100 | 68.79 | 31 | 31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8665 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线193右1#东山道四组井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8666 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 腰卜四组变压器 | 100 | 31.34 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8667 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 卧东线228左1#北阳村台井 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8668 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳十四组变压器 | 50 | 33.12 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8669 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 10kV卧东线娘娘庙分19左7#娘娘庙 | 20 | 0.00 | 20 | 20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8670 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳一组变压器 | 200 | 31.59 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8671 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 北阳八组变压器 | 100 | 63.2 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8672 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 东八沟八组变压器 | 100 | 31.00 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8673 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 义和八组变压器 | 200 | 9.56 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8674 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗三组变压器 | 315 | 35.21 | 204 | 204 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8675 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 下店二组变压器 | 200 | 86.4 | 27 | 27 | ## | 否 | 无 | |
| 8676 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗大队分台变压器 | 250 | 49.37 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8677 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 二大队一组变压器 | 30 | #### | -6 | -6 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8678 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗四组柱上变压器 | 400 | 24.62 | 302 | 302 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8679 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗二组变压器 | 400 | 88.47 | 46 | 46 | ## | 否 | 无 | |
| 8680 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗大队变压器 | 315 | 55.93 | 139 | 139 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8681 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 下店一组分台变压器 | 50 | 31.70 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8682 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 五队二组柱分台上变压器 | 200 | 66.83 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8683 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 二大队二组变压器 | 160 | 47.6 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8684 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗一组变压器 | 400 | 25.38 | 298 | 298 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8685 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 农业三组变压器 | 400 | 30.43 | 278 | 278 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8686 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 农业二组变压器 | 200 | 37.13 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8687 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 园区甲线 | 华阳综合台变压器 | 400 | 40.13 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8688 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 园区甲线 | 盐厂北台变压器 | 200 | 64.00 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8689 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 园区甲线 | 盐厂南台变压器 | 30 | 23.28 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8690 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 工程队新台变压器 | 200 | 75.74 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8691 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 西海三队分台 | 200 | 29.93 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8692 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 五队三组变压器 | 400 | 46.50 | 214 | 214 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8693 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 渔业北台变压器 | 400 | 14.84 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8694 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 西海小学变压器 | 50 | 100 | 0 | 0 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8695 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 渔业北分台 | 200 | 61.47 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8696 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 理石家属变压器 | 200 | 53.11 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8697 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 五队二组变压器 | 400 | 19.56 | 322 | 322 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8698 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 农业一组变压器 | 400 | 29.06 | 284 | 284 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8699 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 工程队变压器 | 400 | 88.33 | 47 | 47 | ## | 否 | 无 | |
| 8700 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 理石二柱上变压器 | 100 | 21.36 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8701 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 西海二大队变压器 | 400 | 13.82 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 六大队变压器 | 100 | 70.1 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8703 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 一大队变压器 | 160 | 39.12 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8704 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 二大队家属变压器 | 200 | 88.50 | 23 | 23 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8705 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 下店一组变压器 | 200 | 54.31 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8706 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 渔业南台变压器 | 400 | 36.17 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8707 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 农业四组 | 200 | 9.87 | 180 | 180 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8708 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 一队新村变压器 | 100 | 76.60 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8709 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 下店三组变压器 | 200 | 5.71 | 189 | 189 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8710 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 西海大队变压器 | 400 | 29.63 | 281 | 281 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 四队一组变压器 | 200 | 38.80 | 122 | 122 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8712 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 五队一组变压器 | 400 | 18.14 | 327 | 327 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8713 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 一队脱谷变压器 | 400 | 20.00 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8714 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 九仓综合楼变压器 | 80 | 53.2 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8715 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 西海三队变压器 | 200 | 79.28 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8716 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北乙线 | 四大队三组 | 200 | 37.10 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8717 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 西海二队井台柱上变压器 | 100 | 39.90 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8718 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 西海二队井柱上变压器 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8719 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西南线 | 石家台理属分 | 200 | 1.28 | 197 | 197 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8720 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 园区乙线 | 西海庄林路充电站1号箱变配电变压 | 630 | 15.93 | 530 | 530 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8721 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 充电桩2号箱变配电变压器 | 630 | 66.97 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8722 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 化一线 | 充电桩1号箱变配电变压器 | 630 | 68.49 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8723 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 四组新增 | 100 | 16.41 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8724 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 泰昌水利 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8725 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 五组分台延伸 | 100 | 44.04 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8726 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 天桥水利2 | 100 | 14.12 | 86 | 86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8727 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线363号柱上变压器(曲卜) | 100 | 26.08 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8728 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 南沟左分08号柱上变压器(五组) | 100 | 9.00 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8729 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 砍子沟柱上变压器 | 50 | 24.52 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8730 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 双岭左支09号柱上变压器(九组) | 100 | 31.54 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8731 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线300号柱上变压器(于屯坎子沟) | 200 | 22.86 | 154 | 154 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8732 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线246号柱上变压器(西队) | 100 | 39.1 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8733 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 张苗卜水利 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8734 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 二组新增 | 50 | 8.12 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8735 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 岔路沟右分34号柱上变压器(二组) | 200 | 11.96 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8736 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线七组分台 | 100 | 5.79 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8737 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 大岭右分21号柱上变压器(大岭) | 50 | 53.46 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8738 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 于屯砍子沟分台柱上变压器 | 50 | 40.99 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8739 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 三组分台延伸 | 100 | 7.83 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8740 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 北沟右分13号柱上变压器(八组北沟) | 50 | 79.64 | 10 | 10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8741 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 工业右分03号柱上变压器(八组) | 400 | 32.99 | 268 | 268 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8742 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 北沟水利 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8743 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线215号柱上变压器(四组) | 80 | 37.63 | 49.9 | 49.9 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8744 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 六组新增2 | 50 | 31.17 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8745 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 六组新增1 | 400 | 66.7 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8746 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线241号柱上变压器(东组) | 100 | 64.72 | 35 | 35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8747 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 天桥左分04号柱上变压器(天桥) | 50 | 29.70 | 65.15 | 65.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8748 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线265号柱上变压器(山咀小) | 200 | 20.6 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8749 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 天桥水利 | 100 | 6.08 | 94 | 94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8750 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 三组左支1号柱上变压器(三组) | 100 | 39.7 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8751 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线177号柱上变压器(六组) | 30 | 102 | 0 | 0 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8752 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 西组水利柱上变压器 | 100 | 18.83 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8753 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 山咀新增 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8754 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 张苗卜新增 | 50 | 19.91 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8755 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 张苗卜右分02号柱上变压器(张苗卜) | 100 | 57.02 | 43 | 43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8756 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 九组分台延伸 | 100 | 10.41 | 90 | 90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8757 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线374号柱上变压器(王卜) | 100 | 75.06 | 25 | 25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8758 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 岔路沟右分63号柱上变压器(一组) | 100 | 39.86 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8759 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 邹卜变压器 | 50 | 47.26 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8760 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 崔屯 | 200 | 40.45 | 119 | 119 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8761 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 四道沟分台 | 100 | 20.38 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8762 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大石鹏右分03号柱上变压器(大石鹏) | 200 | 30 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8763 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 梁屯变835梁小线姚北左支04号杆上 | 50 | 2.26 | 78.87 | 78.87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8764 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 梁屯变835梁小线药草沟右支26号杆 | 100 | 17.53 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8765 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 梁屯变835梁小线大周槽左分205号柱 | 100 | 11.63 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8766 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分111号柱上变压器(大 | 400 | 10.00 | 360 | 360 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8767 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 老营分台柱上变压器 | 160 | 6.73 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8768 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 二道沟右支43号柱上变压器(二下) | 100 | 42.8 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8769 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分161号柱上变压器(生 | 100 | 22.56 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8770 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 水利右分05号柱上变压器(河东组) | 100 | 76.6 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8771 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分116号柱上变压器(锅 | 200 | 12.74 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8772 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分49号柱上变压器(房身沟) | 100 | 18.25 | 82 | 82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8773 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 姚北分台 | 100 | 63.8 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8774 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分83号柱上变压器(王庄) | 200 | 18.80 | 162 | 162 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8775 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分257号柱上变压器(黄安口) | 50 | 19.11 | 40 | 40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8776 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 黄安口分台 | 50 | 28.27 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8777 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分58号柱上变压器(罗庄小) | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8778 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 岔沟分台 | 100 | 40.42 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8779 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分125号柱上变压器(小周庄) | 50 | 89.55 | 5 | 5 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8780 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 二下分台 | 100 | 37.97 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8781 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分187号柱上变压器(大卜小) | 100 | 11.61 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8782 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分24号柱上变压器(老营) | 100 | 11.69 | 88 | 88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8783 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 崔屯水利 | 100 | 4.92 | 95 | 95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8784 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 梁小线126号柱上变压器(小锅岭) | 400 | 63.22 | 147 | 147 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8785 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 罗屯柱上变压器 | 100 | 61.39 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8786 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 头道沟右支08号柱上变压器(头道沟) | 20 | 83.93 | 63.21 | 63.21 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8787 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 八组新增水利 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8788 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分68号柱上变压器(沈屯) | 100 | 20.62 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8789 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 三道沟分台 | 100 | 51.15 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8790 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 药草沟新增 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8791 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 北葳右分06号柱上变压器(北崴子) | 30 | 87.13 | 4 | 4 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8792 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 小南沟分12号柱上变压器(南沟) | 200 | 48.2 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8793 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 河北新增 | 50 | 7.98 | 46 | 46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8794 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分28号柱上变压器(史古) | 200 | 20 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8795 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 二上延伸 | 100 | 20.03 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8796 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分167号柱上变压器(东山) | 100 | 34.38 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8797 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 二道沟右支34号柱上变压器(二上) | 100 | 20.78 | 79 | 79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8798 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 岔沟右支25号柱上变压器(岔沟) | 50 | 17.66 | 41 | 41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8799 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 旺沟左支02号柱上变压器(汪沟) | 50 | 23.43 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8800 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分06号柱上变压器(史古) | 200 | 21.02 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分227号柱上变压器(四道沟) | 200 | 30.79 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8802 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 梁屯变835梁小线大周槽左分130号杆 | 30 | 86.50 | 54.05 | 54.05 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8803 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大周槽左分86号柱上变压器(洼岭) | 100 | 49.39 | 51 | 51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8804 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 姚南右分支06号柱上变压器(姚南) | 200 | 49.3 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8805 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 邹堡新增 | 50 | 46.5 | 27 | 27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8806 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 大锅峪左分48号柱上变压器(河北村 | 100 | 33.7 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8807 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石松甲线 | 梁小线168号柱上变压器(七组)168 | 50 | 44.3 | 28 | 28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8808 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 徐屯煤改电柱上变压器 | 200 | 0.48 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8809 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 前屯村三组 | 400 | 50.27 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8810 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐屯乙线 | 卢屯三组变压器 | 100 | 64.23 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8811 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 塔子沟1组变压器 | 100 | 46.69 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8812 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 茨峪五组 | 100 | 21.88 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8813 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 狼洞沟线1005 | 韩家沟照明三组 | 400 | 14.44 | 342 | 342 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8814 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 后屯村二组 | 400 | 2.69 | 389 | 389 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8815 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀四组分台 | 200 | 30.13 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8816 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 松树底村 | 200 | 55.38 | 89 | 89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8817 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀三组变压器 | 200 | 32.35 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8818 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 罗店村台分上柱变压器 | 200 | 27.55 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8819 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 老爷庙村 | 100 | 24.89 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8820 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀村台 | 100 | 62.56 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8821 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀一组村台变压器 | 400 | 41.09 | 236 | 236 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8822 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 茨峪四组 | 50 | 34.24 | 33 | 33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8823 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 曾店一组 | 200 | 69.60 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8824 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 前屯村五组 | 400 | 31.20 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8825 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 龙湾村一组 | 400 | 21.2 | 315 | 315 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8826 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 茨峪村一组 | 200 | 53.52 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8827 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 茨峪二组 | 200 | 35.20 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8828 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 许卜村三组 | 200 | 40.14 | 120 | 120 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8829 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 四盘岭村 | 100 | 26.65 | 73 | 73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8830 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 前屯村二组 | 400 | 30.63 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8831 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 曾店二组 | 400 | 19.04 | 324 | 324 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8832 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 初卜村 | 200 | 35.78 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8833 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀五组变压器 | 400 | 23.52 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8834 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 后屯村一、二组 | 400 | 28.67 | 285 | 285 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8835 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀一组分台柱上变压器 | 200 | 24.03 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8836 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀四组变压器 | 200 | 53.66 | 93 | 93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8837 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 龙湾村新二组 | 200 | 42.56 | 115 | 115 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8838 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 许卜村一组 | 200 | 25.32 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8839 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 曾店二组分台 | 100 | 45.03 | 55 | 55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8840 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 山咀二组变压器 | 400 | 13.86 | 345 | 345 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8841 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 王卜村 | 400 | 8.49 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8842 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 许卜村分台柱上变压器 | 200 | 17.66 | 165 | 165 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8843 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 龙湾村分台柱上变压器 | 200 | 51.80 | 96 | 96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8844 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 塔子沟三组变压器 | 400 | 29.53 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8845 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 许卜三组分台变压器 | 200 | 47.13 | 106 | 106 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8846 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 松树底台分台 | 200 | 20.26 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8847 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 龙湾村 | 400 | 12.61 | 350 | 350 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8848 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 罗店村 | 400 | 53.49 | 186 | 186 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8849 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 初卜村分台柱上变压器 | 200 | 57.51 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8850 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 后屯三、四组 | 400 | 36.34 | 255 | 255 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8851 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 山咀线1021 | 塔子沟二组 | 200 | 84.82 | 30 | 30 | ## | 否 | 无 | |
| 8852 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 茨玉线 | 前屯村一组 | 400 | 26.04 | 296 | 296 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8853 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐屯乙线 | 徐屯六组变压器 | 200 | 20.82 | 158 | 158 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8854 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐屯乙线 | 徐屯五、六组 | 100 | 50.10 | 50 | 50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8855 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐屯乙线 | 徐屯村变压器 | 400 | 24.91 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8856 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐屯乙线 | 徐屯村分台柱上变压器 | 400 | 29.54 | 282 | 282 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8857 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢屯一组左 | 200 | 37.6 | 125 | 125 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8858 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟八组 | 400 | 11.28 | 355 | 355 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8859 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟九组 | 100 | 97.64 | 2 | 2 | ## | 否 | 无 | |
| 8860 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟五七组 | 400 | 25.08 | 300 | 300 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8861 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟8组分台 | 200 | 22.70 | 155 | 155 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8862 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟5、7组分台 | 100 | ##### | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8863 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐韩线 | 韩家沟一组 | 400 | 26.62 | 294 | 294 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8864 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢洞沟分台柱上变压器 | 200 | 47.94 | 104 | 104 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8865 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢洞沟一组分台2 | 100 | 43.29 | 57 | 57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8866 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 狼洞沟三组变压器 | 100 | 43.85 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8867 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 塔子沟村台变压器 | 100 | 56.26 | 44 | 44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8868 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 徐屯村四组 | 200 | 51.66 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8869 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 狼洞沟四组分台 | 100 | 15.70 | 84 | 84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8870 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 徐屯狼洞沟村变压器 | 100 | 61.73 | 38 | 38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8871 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 狼洞沟四组变压器 | 400 | 8.54 | 366 | 366 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8872 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 狼洞沟二组变压器 | 200 | 109 | -18 | -18 | ## | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8873 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢屯一组分台柱上变压器 | 200 | 49.90 | 100 | 100 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8874 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 狼洞沟线1005 | 韩家沟二组变压器 | 400 | 90.35 | 39 | 39 | ## | 否 | 无 | |
| 8875 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢洞沟一组 | 400 | 14.69 | 341 | 341 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8876 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 狼洞沟线1005 | 韩家沟三组 | 200 | 81.13 | 38 | 38 | ## | 否 | 无 | |
| 8877 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢洞沟一组分台1 | 100 | 28.66 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8878 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢洞沟村 | 400 | 20.01 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8879 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 狼洞沟一组 | 200 | 91.70 | 17 | 17 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8880 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 徐屯66kV变电站 | 徐水线 | 卢屯二组 | 200 | 36.76 | 126 | 126 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8881 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 六道河道北台变压器 | 400 | 41.81 | 233 | 233 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8882 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 杨运煤改电变压器 | 200 | 6.03 | 188 | 188 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8883 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 五道河三台变压器 | 160 | 31.61 | 109 | 109 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8884 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 五道河一台变压器 | 200 | 63.13 | 74 | 74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8885 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 钟屯一台变压器 | 400 | 30.79 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8886 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 仲屯7台分台柱上变压器 | 100 | 45.96 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8887 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 五道河七八台变压器 | 400 | 38.33 | 247 | 247 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8888 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 六道河一台变压器 | 160 | 36.98 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8889 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 五道河二台变压器 | 400 | 19.95 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8890 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 钟屯二台变压器 | 400 | 23.41 | 306 | 306 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8891 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 五道河五六台变压器 | 400 | 40.18 | 239 | 239 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8892 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 陈屯线 | 钟屯七台变压器 | 200 | 35.02 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8893 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场三台变压器 | 50 | 86.51 | 7 | 7 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 8894 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场六台分台变压器 | 100 | 30.52 | 69 | 69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8895 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 北岔一台变压器 | 400 | 12.14 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8896 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟六台变压器 | 50 | 54.32 | 23 | 23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8897 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟一台分台 | 200 | 21.87 | 156 | 156 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8898 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟四台1分台 | 200 | 28.42 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8899 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场四五台变压器 | 400 | 26.88 | 292 | 292 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8900 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 山咀四五台分台 | 200 | 0.26 | 199 | 199 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8901 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河三九台分台 | 100 | 22.60 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8902 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 韩屯一台变压器 | 400 | 10.81 | 357 | 357 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8903 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河六八台变压器 | 100 | 50.57 | 49 | 49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8904 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河三九变压器 | 200 | 15.67 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8905 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运八台变压器 | 100 | 20.35 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8906 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 郭屯三台变压器 | 200 | 13.18 | 174 | 174 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8907 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北一台变压器 | 50 | 62.72 | 19 | 19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8908 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场二台分台变压器 | 100 | 14.69 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8909 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 山咀一台变压器 | 400 | 13.97 | 344 | 344 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8910 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟台四五变压器 | 400 | 19.32 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8911 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 山咀四台变压器 | 100 | 70.5 | 29 | 29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8912 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 韩屯一台分台 | 100 | 23.52 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8913 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场七台分台 | 100 | 9.45 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8914 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河四五台变压器 | 200 | 12.16 | 176 | 176 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8915 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运七台变压器 | 200 | 69.6 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8916 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 韩屯四组变压器 | 100 | 43.79 | 56 | 56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8917 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运十一台变压器 | 200 | 18.1 | 164 | 164 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8918 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场四分台一台 | 100 | 8.42 | 92 | 92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8919 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运八分台一压台变器 | 100 | 9.19 | 91 | 91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8920 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运二台分器压变 | 200 | 16.63 | 167 | 167 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8921 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 山咀二压台变器 | 200 | 30.88 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8922 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 郭屯四压台变器 | 100 | 47.24 | 53 | 53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8923 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运四台分器压变 | 315 | 51.58 | 153 | 153 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8924 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北二压台变器 | 100 | 64.09 | 36 | 36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8925 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 韩屯三压组变器 | 200 | 16.82 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8926 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运八分台二压台变器 | 100 | 20.31 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北五台变压器 | 100 | 29.52 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8928 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 六道河五六台变压器 | 400 | 45.18 | 219 | 219 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8929 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟三台变压器 | 200 | 8.18 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8930 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 郭屯二台变压器 | 100 | 60.68 | 39 | 39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8931 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场二台变压器 | 100 | 15.16 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8932 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北六台变压器 | 200 | 41.34 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8933 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河河东变压器 | 200 | 67.11 | 66 | 66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8934 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场六台变压器 | 200 | 30.11 | 140 | 140 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8935 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 北岔二台变压器 | 100 | 25.16 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8936 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北四台分台变压器 | 200 | 50.80 | 98 | 98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8937 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 郭屯一台变压器 | 400 | 21.99 | 312 | 312 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8938 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场七台变压器 | 100 | 27.95 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8939 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场八九台变压器 | 100 | 19.76 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8940 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河六八台分台变压器 | 100 | 22.59 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8941 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场四台二分台 | 100 | 38.21 | 62 | 62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8942 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运二台变压器 | 100 | 41.44 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8943 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河一台变压器 | 160 | 30.64 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8944 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运四台变压器 | 200 | 67.77 | 64 | 64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8945 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟一台变压器 | 400 | 11.81 | 353 | 353 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8946 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北三台变压器 | 200 | 11.57 | 177 | 177 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8947 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 林场一台变压器 | 200 | 58.45 | 83 | 83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8948 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北九台变压器 | 100 | 37.19 | 63 | 63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8949 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北四台变压器 | 100 | 12.82 | 87 | 87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8950 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 山咀三台分台 | 200 | 28.86 | 142 | 142 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8951 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 河北十台变压器 | 200 | 27.64 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8952 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 杨运一台变压器 | 160 | 10.35 | 143 | 143 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8953 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯一台分台变压器 | 100 | 46.4 | 54 | 54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8954 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 良种场一台2分台 | 100 | 14.89 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8955 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 良种场桥南台变压器 | 100 | 22.46 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8956 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 奋英三台变压器 | 100 | 24.28 | 76 | 76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8957 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 六道河2台分台变压器 | 200 | 62.39 | 75 | 75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8958 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟三台分台 | 100 | 15.5 | 85 | 85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8959 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟三台分台变压器 | 200 | 51.35 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8960 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯7-8台分台 | 100 | 22.28 | 78 | 78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8961 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟二台变压器 | 200 | 51.28 | 97 | 97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8962 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 六道河三台变压器 | 100 | 66.04 | 34 | 34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8963 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 四道沟一台变压器 | 200 | 27.69 | 145 | 145 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8964 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯五九台一分台变压器 | 100 | 23.00 | 77 | 77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8965 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 六道河二台变压器 | 200 | 44.61 | 111 | 111 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8966 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 四道沟五台分台变压器 | 200 | 12.72 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8967 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 六道河道北台分台 | 200 | 20.52 | 159 | 159 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8968 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 周屯一台变压器 | 400 | 19.4 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8969 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟一台变压器 | 200 | 25.62 | 149 | 149 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8970 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟五九台变压器 | 200 | 12.55 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8971 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯五九组变压器 | 100 | 40.72 | 59 | 59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8972 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯一台变压器 | 400 | 53.63 | 185 | 185 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8973 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟台五九分台变压器 | 200 | 8.07 | 184 | 184 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8974 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟六台分台 | 100 | 28.54 | 71 | 71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8975 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 四道沟二台变压器 | 400 | 12.36 | 351 | 351 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8976 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 良种场三台变压器 | 200 | 30.82 | 138 | 138 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8977 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 奋英二台变压器 | 100 | 74.41 | 26 | 26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8978 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯七八组变压器 | 400 | 32.68 | 269 | 269 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8979 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯四台变压器 | 100 | 70.1 | 30 | 30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8980 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 奋英四组 | 50 | 63.78 | 18 | 18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟台四五台分压器变 | 200 | 60.13 | 80 | 80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8982 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟台六七台变压器 | 200 | 49.55 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8983 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟分台八台变压器 | 100 | 19.17 | 81 | 81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8984 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟台四五台变压器 | 100 | 32.26 | 68 | 68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8985 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 良种场变一台压器 | 400 | 11.12 | 356 | 356 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8986 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 奋英二台分台变压器 | 200 | 34.81 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8987 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 小屯四台变压器 | 100 | 62.80 | 37 | 37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8988 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟台三七台变压器 | 200 | 50.74 | 99 | 99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8989 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 小屯二台变压器 | 200 | 24.52 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8990 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 四道沟五台变压器 | 200 | 19.80 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8991 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯三台分变压器 | 200 | 29.48 | 141 | 141 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8992 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯六组变压器 | 200 | 15.58 | 169 | 169 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8993 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯五九台二分台变压器 | 100 | 40.23 | 60 | 60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8994 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟5台分台柱上变压器 | 200 | 35.65 | 129 | 129 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8995 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 周屯三台变压器 | 100 | 29.76 | 70 | 70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8996 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 小屯一台变压器 | 400 | 57.61 | 170 | 170 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8997 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟三台变压器 | 200 | 16.77 | 166 | 166 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 8998 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 良种场一台分台 | 200 | 23.92 | 152 | 152 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 二道沟二台变压器 | 200 | 41.34 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9000 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 头道沟八台变压器 | 200 | 20.22 | 160 | 160 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9001 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 小屯一台分台 | 100 | 28.37 | 72 | 72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9002 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 奋英一台变压器 | 200 | 49.69 | 101 | 101 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9003 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 鲍屯三组变压器 | 400 | 13.33 | 347 | 347 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9004 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 四道沟三台变压器 | 400 | 21.75 | 313 | 313 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9005 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 房身沟七台变压器 | 100 | 39.3 | 61 | 61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9006 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 小屯三台变压器 | 200 | 43.3 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9007 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨北线 | 周屯五台变压器 | 200 | 33.7 | 133 | 133 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪一组东台 | 400 | 20 | 320 | 320 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9009 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 卧龙泉66kV变电站 | 卧东线 | 钱家河三台分台 | 200 | 9.03 | 182 | 182 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9010 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 梁屯66kV变电站 | 梁杨线 | 土门里分台 | 400 | 19.19 | 323 | 323 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9011 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 道马寺迟家堡台 | 200 | 21.4 | 157 | 157 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9012 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 姚北分台2 | 400 | 54.7 | 181 | 181 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9013 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 西海66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗二组分台变压器 | 400 | 4.69 | 381 | 381 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9014 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 旺兴仁66kV变电站 | 旺兴仁线 | 松树沟分台 | 200 | 14.2 | 172 | 172 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9015 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太城乙线 | 科寨二组分台变压器 | 200 | 34.8 | 130 | 130 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9016 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡五组 | 400 | 36.6 | 254 | 254 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双发甲线 | 辽南院子二期 | 630 | 5.84 | 593 | 593 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9018 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝中五六组分台 | 200 | 36.3 | 127 | 127 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9019 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝中四组 | 200 | 12.4 | 175 | 175 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9020 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 北岔二台分台 | 200 | 24.6 | 151 | 151 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9021 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙东线 | 上屯猪场分台区 | 400 | 16.34 | 335 | 335 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9022 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈杨乙线 | 老虎峪分台变压器 | 200 | 48.5 | 103 | 103 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9023 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪小区分变压器 | 400 | 48.7 | 205 | 205 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9024 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 老庙新二组分变压器 | 400 | 48 | 208 | 208 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9025 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太徐丙线 | 尚和寨二组分 | 400 | 34.1 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9026 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双东线 | 复兴六组 | 200 | 31.4 | 137 | 137 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9027 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 陈屯66kV变电站 | 陈九线 | 闫家村新分南台 | 400 | 31.2 | 275 | 275 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9028 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 团甸66kV变电站 | 暖泉线 | 七盘岭烟房沟变压器 | 200 | 48.8 | 102 | 102 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9029 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 高屯66kV变电站 | 高屯线 | 和美村分台变压器 | 200 | 43.5 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9030 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 杨运66kV变电站 | 杨南线 | 八道河河东台分台 | 200 | 36 | 128 | 128 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9031 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 东城66kV变电站 | 腰岭线 | 古台北台 | 200 | 43.6 | 113 | 113 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9032 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 小石棚66kV变电站 | 石梁甲线 | 小周屯变压器 | 220 | 38.9 | 134 | 134 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9033 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双四线 | 董屯四组 | 400 | 39.4 | 242 | 242 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9034 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 双台子66kV变电站 | 双工线 | 东双五组 | 400 | 35.7 | 257 | 257 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 八家村台分台 | 400 | 34.2 | 263 | 263 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9036 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 偏岭一组分台 | 200 | 41.6 | 117 | 117 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9037 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 矿洞沟66kV变电站 | 矿西线 | 薛屯七八组分台 | 200 | 32.3 | 135 | 135 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9038 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 沙岗66kV变电站 | 沙矿甲线 | 田崴渔业台区 | 200 | 41 | 118 | 118 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9039 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 古韵新城小区配变站3号变压器 | 800 | 34.6 | 523 | 523 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9040 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 古韵新城小区配变站4号变压器 | 800 | 42.3 | 462 | 462 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9041 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 古韵新城小区配变站2号变压器 | 800 | 48.6 | 411 | 411 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9042 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 南分线 | 古韵新城小区配变站1号变压器 | 800 | 45.6 | 435 | 435 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9043 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府二期1号配电室4号变压器 | 800 | 36.7 | 506 | 506 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9044 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府二期1号配电室1号变压器 | 800 | 38.9 | 489 | 489 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9045 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府二期1号配电室3号变压器 | 800 | 49.8 | 402 | 402 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9046 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 城后66kV变电站 | 城东线 | 水润华府二期1号配电室2号变压器 | 800 | 46.9 | 424 | 424 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9047 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太北线 | 沙沟七八组分变压器 | 400 | 30.8 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9048 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪四组分变压器 | 400 | 38.1 | 248 | 248 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9049 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪二组分变压器 | 400 | 46.8 | 213 | 213 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9050 | 国网营口市盖州市供电分公司 | 太阳升66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪一组二号分台变压器 | 400 | 30.7 | 277 | 277 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9051 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 太南乙线 | 闫峪一组东台 | 400 | 20 | 240.16 | 240.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9052 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 卧东线 | 钱家河三台分台 | 200 | 9.03 | 141.94 | 141.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 梁杨线 | 土门里分台 | 200 | 76.7 | 6.52 | 6.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9054 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 大庙沟线 | 道马寺迟家堡台 | 100 | 21.4 | 58.60 | 58.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9055 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 石梁甲线 | 姚北分台2 | 400 | 54.7 | 101.20 | 101.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9056 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 西北甲线 | 红旗二组分台变压器 | 400 | 4.69 | 301.24 | 301.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9057 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 旺兴仁线 | 松树沟分台 | 200 | 14.2 | 131.54 | 131.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9058 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 太城乙线 | 科寨二组分台变压器 | 200 | 34.8 | 90.48 | 90.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9059 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 双四线 | 黄旗堡五组 | 400 | 36.6 | 173.68 | 173.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9060 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 双发甲线 | 辽南院子二期 | 630 | 5.84 | 467.21 | 467.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9061 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝中五六组分台 | 200 | 36.3 | 87.44 | 87.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 大庙沟线 | 天宝中四组 | 200 | 12.4 | 135.26 | 135.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9063 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 杨南线 | 北岔二台分台 | 200 | 24.6 | 110.88 | 110.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9064 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 沙东线 | 上屯猪场分台区 | 160 | 26.4 | 85.84 | 85.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9065 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 海港花园A区2号箱变1号变压器 | 400 | 27.7 | 289.12 | 289.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9066 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 海港花园B区1号箱变2号变压器 | 400 | 36.8 | 252.72 | 252.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9067 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 海港花园B区2号箱变1号变压器 | 630 | 15.5 | 532.54 | 532.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9068 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线21左21右1号育才小区1号主变 | 400 | 15.7 | 337.20 | 337.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9069 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线44右10+1号彩霞综合楼变 | 315 | 11.2 | 279.66 | 279.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9070 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园四期1号箱变1号变压器 | 630 | 13.2 | 546.65 | 546.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9071 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园四期2号箱变1号变压器 | 630 | 19.4 | 507.84 | 507.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9072 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 天鸿小区二期箱变1号变压器 | 200 | 20.4 | 159.20 | 159.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9073 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 5506住宅1号箱变1号变压器 | 500 | 49.6 | 252.00 | 252.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9074 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊线48号绿色时代南A区2号变压 | 630 | 25.6 | 468.78 | 468.78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9075 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线24号四台二南变压器 | 315 | 65.6 | 108.39 | 108.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9076 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园4号变压器 | 630 | 18.2 | 515.09 | 515.09 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9077 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区3号箱变1号变压器 | 630 | 19.5 | 507.34 | 507.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9078 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区5号箱变1号变压器 | 630 | 9.41 | 570.72 | 570.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9079 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区10号变压器 | 400 | 11.6 | 353.64 | 353.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9080 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区2号变压器 | 630 | 4.12 | 604.04 | 604.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9081 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区9号变压器 | 400 | 11.6 | 353.76 | 353.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9082 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 新钢乙线66号小望海6队变压器 | 160 | 28.9 | 113.73 | 113.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9083 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分49号小望海4队变压 | 100 | 24.5 | 75.54 | 75.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9084 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分36左分3号小望海5队 | 315 | 12 | 277.29 | 277.29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9085 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线102右2号沙岗台4号变压器 | 200 | 19.2 | 161.60 | 161.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9086 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金嘉福小区1号配变站变压器 | 630 | 10.6 | 563.41 | 563.41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9087 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金嘉福苑小区2号配电变压器 | 630 | 10.6 | 563.41 | 563.41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9088 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金嘉福苑小区3号配变站变压器 | 630 | 9.55 | 569.84 | 569.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9089 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金嘉福苑小区4号配电变压器 | 630 | 9.74 | 568.64 | 568.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9090 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾1号配变站1号变 | 500 | 19.5 | 402.55 | 402.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9091 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾2号配变站101开关配电 | 630 | 20.7 | 499.40 | 499.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9092 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾3号配变站101开关配电 | 500 | 20.8 | 395.80 | 395.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9093 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾4号配变站1号变压器 | 630 | 18.6 | 512.69 | 512.69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9094 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾5号配变站1号变压器 | 630 | 22.2 | 490.33 | 490.33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9095 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾6号配变站1号变压器 | 500 | 15.2 | 424.25 | 424.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9096 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾7号配变站1号变压器 | 500 | 17 | 415.05 | 415.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9097 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾8号配变站1号变压器 | 630 | 15.8 | 530.33 | 530.33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9098 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾9号配变站1号变压器 | 500 | 22.5 | 387.45 | 387.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9099 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金御蓝湾10号配变站101配电变压 | 630 | 17.4 | 520.44 | 520.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9100 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4434运河甲线 | 亿居罗马庄园小区1号箱变1号主变 | 500 | 10.9 | 445.65 | 445.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9101 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4434运河甲线 | 亿居罗马庄园小区2号箱变1号主变 | 500 | 8.52 | 457.40 | 457.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9102 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4434运河甲线 | 亿居罗马庄园小区3号箱变1号主变 | 500 | 11.2 | 443.80 | 443.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9103 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分28左9右5号 | 400 | 18 | 328.00 | 328.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9104 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区二期1号变压器 | 630 | 7.78 | 580.99 | 580.99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9105 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区二期2号变压器 | 400 | 5.28 | 378.88 | 378.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9106 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区二期3号配电变压器 | 630 | 9.07 | 572.86 | 572.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区二期4号变压器 | 630 | 9.26 | 571.66 | 571.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9108 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区二期5号变压器 | 630 | 8.42 | 576.95 | 576.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9109 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸小区2号箱变1号变压器 | 400 | 25.9 | 296.28 | 296.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9110 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区2号 | 400 | 89.2 | 43.36 | 43.36 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9111 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区3号 | 400 | 47.8 | 208.76 | 208.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9112 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼3号箱变1号变压 | 400 | 18.9 | 324.24 | 324.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9113 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 书香门第小区2号箱变1号变压器 | 630 | 21.9 | 491.90 | 491.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9114 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼6号箱变2号变压 | 630 | 26.2 | 465.13 | 465.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9115 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼8号箱变1号变压 | 630 | 25.3 | 470.74 | 470.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9116 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼10号箱变1号变 | 630 | 24.4 | 476.53 | 476.53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9117 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 心悦商住楼1号箱变变压器 | 630 | 10.1 | 566.18 | 566.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9118 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 心悦商住楼2号箱变变压器 | 400 | 16.9 | 332.24 | 332.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9119 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期11号箱变1号变压器 | 630 | 18 | 516.60 | 516.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9120 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 奕丰金水康桥4号箱变1号变压器 | 630 | 20 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9121 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区二期2号箱变1号变 | 630 | 14.6 | 537.96 | 537.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9122 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分54右4号红旗堡东南 | 200 | 22.9 | 154.28 | 154.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9123 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线51号惠民小区（B区） | 500 | 28.2 | 359.05 | 359.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9124 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期2号箱变1号主变 | 630 | 8 | 579.60 | 579.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9125 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期4号箱变1号主变 | 630 | 6 | 592.20 | 592.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9126 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期5号箱变1号主变 | 400 | 8.4 | 366.40 | 366.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9127 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期6号箱变1号主变 | 400 | 6 | 376.00 | 376.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9128 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期7号箱变1号主变 | 400 | 3.6 | 385.60 | 385.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9129 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期8号箱变1号主变 | 400 | 4.8 | 380.80 | 380.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9130 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区二期9号箱变1号主变 | 500 | 6.4 | 468.00 | 468.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9131 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 奕丰金水康桥2号箱变2号变压器 | 630 | 17.2 | 521.89 | 521.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9132 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金宇花园1号变压器 | 250 | 39.2 | 152.00 | 152.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9133 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期2号箱变2号变压器 | 630 | 15.7 | 531.28 | 531.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9134 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线赵屯分4号赵屯西变变压器 | 400 | 107 | -27.36 | -27.36 | 2025.03.28 | 否 | 2025.12 | |
| 9135 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 开发线赵屯分9号赵屯东变变压器 | 400 | 41.7 | 233.16 | 233.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9136 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线102号沙岗台1号变压器 | 250 | 9.9 | 225.25 | 225.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9137 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 泰山线35号福地山水文园1号箱变2号 | 500 | 23 | 384.85 | 384.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9138 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区6号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 7.5 | 582.75 | 582.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9139 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区4号楼2单元箱变1号变压器 | 630 | 9.58 | 569.65 | 569.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9140 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 10千伏铝材甲线5459铝材甲线东林 | 400 | 21.3 | 314.76 | 314.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9141 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 周屯三号变压器 | 400 | 8.4 | 366.40 | 366.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9142 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线金龙分支箱海关住宅箱变 | 500 | 17.8 | 410.95 | 410.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9143 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 福旺桃园小区二期2号箱变1号变压器 | 630 | 18.1 | 515.97 | 515.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9144 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂乙线天鸿观澜天下箱变变压器 | 630 | 32 | 428.59 | 428.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9145 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆化支25右11号隆 | 200 | 13.6 | 172.80 | 172.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9146 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸小区3号箱变2号变压器 | 400 | 34.4 | 262.24 | 262.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9147 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离1号变电站2号主变 | 630 | 19.9 | 504.38 | 504.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9148 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离1号变电站1号主变 | 630 | 15.8 | 530.52 | 530.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9149 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离2号变电站1号主变 | 630 | 23.3 | 483.46 | 483.46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9150 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离2号变电站2号主变 | 630 | 17.4 | 520.63 | 520.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9151 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 龙港线福旺桃园3号箱变变压器 | 630 | 19.5 | 506.90 | 506.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9152 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期1号箱变 | 630 | 11 | 561.02 | 561.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9153 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 龙港线天赐家园二期1号箱变变压器 | 400 | 24 | 304.20 | 304.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9154 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂乙线42号凯宾国际1号箱变变压 | 400 | 36.6 | 253.68 | 253.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9155 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 海宁乙线73左9左1御景湾4号箱变2号变 | 630 | 18 | 516.60 | 516.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9156 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园3号箱变2号变压器 | 630 | 24.9 | 472.88 | 472.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9157 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园7号箱变1号变压器 | 500 | 18.1 | 409.60 | 409.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9158 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城一期1号箱变变压器 | 630 | 19.3 | 508.41 | 508.41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9159 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 阳光世纪城1号箱变变压器 | 630 | 11.9 | 555.16 | 555.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9160 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑3号箱 | 630 | 16.9 | 523.85 | 523.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园三期1号箱变变压器 | 400 | 21.6 | 313.48 | 313.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9162 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟公寓2号箱变1号变压器 | 630 | 13.2 | 546.65 | 546.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9163 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 阳光世纪城2号箱变变压器 | 630 | 9.1 | 572.67 | 572.67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9164 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟御都4号箱变1号变压器 | 630 | 22.2 | 490.20 | 490.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9165 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4349铁东线 | 铁东线葡萄园分13右6号四台子3号变 | 400 | 42 | 232.00 | 232.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9166 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1034新海甲线 | 人富2号变台 | 400 | 16.6 | 333.56 | 333.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9167 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区6号箱变1号变压器 | 630 | 11.5 | 557.42 | 557.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9168 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线渤海钰珠2号箱变变压器 | 630 | 17.4 | 520.44 | 520.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9169 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线渤海钰珠4号箱变变压器 | 630 | 17.9 | 516.98 | 516.98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9170 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4349铁东线 | 铁东线35左4号四台子二南西台 | 400 | 76 | 96.00 | 96.00 | 12 | 是 | 2025.12 | |
| 9171 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线308右分11号杨屯7组 | 160 | 16.3 | 133.97 | 133.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9172 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 财富海景小区地下1号屋式变2号变压 | 630 | 12.8 | 549.17 | 549.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9173 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 财富海景小区地下2号屋式变1号变压 | 800 | 15.7 | 674.24 | 674.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9174 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 财富海景小区地下2号屋式变2号变压 | 800 | 8.45 | 732.40 | 732.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9175 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 财富海景小区地下3号屋式变变压器 | 400 | 15.2 | 339.36 | 339.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9176 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线政府分17右3号轧钢新区3号 | 400 | 60 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9177 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离7号变电站1号主变 | 630 | 16.3 | 527.44 | 527.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9178 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离7号变电站2号主变 | 630 | 22.5 | 488.44 | 488.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9179 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离9号变电站101配 | 630 | 23.6 | 481.32 | 481.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9180 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线21左23号学府小区变压器 | 400 | 63.2 | 147.40 | 147.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9181 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线光辉分14左2号范屯照明变 | 100 | 15.3 | 84.75 | 84.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9182 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4452华安乙线 | 明虹碧霞新苑2号箱变1号变压器 | 630 | 22.8 | 486.17 | 486.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9183 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 人富1号箱变1号变压器 | 630 | 48 | 327.60 | 327.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9184 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 人富1号箱变2号变压器 | 500 | 41.9 | 290.40 | 290.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9185 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金地福苑1号箱变1号变压器 | 630 | 34.4 | 413.34 | 413.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9186 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金地福苑3号箱变2号变压器 | 500 | 33.2 | 334.00 | 334.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9187 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 奕丰金水康桥1号箱变1号变压器 | 630 | 28 | 453.60 | 453.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9188 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊线48号绿色时代南A区1号变压 | 500 | 27.9 | 360.40 | 360.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9189 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 海韵明珠2号箱变2号变压器 | 400 | 20.9 | 316.60 | 316.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9190 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区1号配变站变压器 | 500 | 22.6 | 386.80 | 386.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9191 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区2号配变站变压器 | 630 | 17.6 | 519.44 | 519.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9192 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区3号配变站变压器 | 500 | 23.7 | 381.40 | 381.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9193 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区4号配变站变压器 | 400 | 36.5 | 253.92 | 253.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9194 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区5号配变站变压器 | 500 | 17.8 | 410.90 | 410.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9195 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区6号配变站变压器 | 500 | 49.8 | 250.85 | 250.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9196 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区7号配变站变压器 | 400 | 26.9 | 292.36 | 292.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9197 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 御海明珠一期小区8号配变站变压器 | 500 | 23.3 | 383.55 | 383.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9198 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸小区4号箱变2号变压器 | 630 | 35.1 | 408.68 | 408.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9199 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 金环花园箱变1号变压器 | 250 | 25.4 | 186.40 | 186.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9200 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分32左6号馒首山西北 | 200 | 27.7 | 144.66 | 144.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9201 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分32左10左1号馒首 | 400 | 4.02 | 383.92 | 383.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9202 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分32左15号馒首山东 | 200 | 22.1 | 155.86 | 155.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9203 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分34号馒首山西南变 | 400 | 10.9 | 356.60 | 356.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9204 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分40右5左2号红旗堡西 | 160 | 23.7 | 122.16 | 122.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9205 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分40右9号红旗堡南台 | 200 | 14.9 | 170.26 | 170.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9206 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分50号红旗堡西北变 | 400 | 20 | 319.92 | 319.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9207 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分56号红旗堡东北变 | 160 | 38.4 | 98.51 | 98.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9208 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分78右5号何家沟西台 | 160 | 25.4 | 119.34 | 119.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9209 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分94右4号何家沟东台 | 160 | 17.7 | 131.74 | 131.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9210 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分119号何家沟炮厂 | 200 | 15 | 170.06 | 170.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9211 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支18左分3号隆 | 400 | 32.2 | 271.12 | 271.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9212 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支28号隆华南 | 315 | 18.2 | 257.67 | 257.67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9213 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支33号隆华北 | 400 | 20.4 | 318.32 | 318.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9214 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯12号配电站1号 | 630 | 21.4 | 495.05 | 495.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9215 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯14号配电站1号 | 630 | 27.2 | 458.51 | 458.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9216 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯15号配电站2号 | 630 | 20.5 | 500.66 | 500.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9217 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯13号配电站2号 | 630 | 22.5 | 488.12 | 488.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9218 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯18号配电站2号 | 630 | 23.2 | 483.90 | 483.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9219 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线6左1号宋屯17号配电站1号 | 630 | 25.4 | 469.98 | 469.98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9220 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线4左1号宋屯1号配电站1号主 | 630 | 20.8 | 498.77 | 498.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9221 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线4左1号宋屯2号配电站1号主 | 630 | 20.5 | 501.10 | 501.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9222 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线4左1号宋屯3号配电站2号主 | 630 | 22.4 | 489.07 | 489.07 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9223 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线4左1号宋屯4号配电站1号主 | 630 | 20.1 | 503.24 | 503.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9224 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5457红新甲线 | 红新甲线4左1号宋屯5号配电站1号主 | 630 | 23.6 | 481.45 | 481.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9225 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区7号配电站2 | 630 | 19.5 | 507.21 | 507.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9226 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区6号配电站1 | 630 | 23.2 | 483.59 | 483.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9227 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区8号配电站2 | 630 | 25.5 | 469.29 | 469.29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9228 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区9号配电站1 | 630 | 23 | 485.23 | 485.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9229 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区10号配电 | 630 | 20 | 504.06 | 504.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9230 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线5左1号宋屯新区11号配电 | 630 | 24.1 | 478.17 | 478.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9231 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区16号配电 | 630 | 22 | 491.27 | 491.27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9232 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区19号配电 | 630 | 21.1 | 496.94 | 496.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9233 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区22号配电 | 630 | 21.1 | 497.20 | 497.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9234 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区21号配电 | 630 | 23.8 | 480.38 | 480.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9235 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区20号配电 | 630 | 22.3 | 489.83 | 489.83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9236 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5468红新乙线 | 红新乙线7左1号宋屯新区23号配电 | 630 | 23.5 | 482.08 | 482.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9237 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线64号五金商贸城1号配变站1 | 630 | 17.1 | 522.40 | 522.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9238 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线64号五金商贸城2号配变站1 | 630 | 19.2 | 509.17 | 509.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9239 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线64号五金商贸城3号配变站1 | 630 | 11 | 560.89 | 560.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9240 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线64号五金商贸城4号配变站1 | 630 | 15.3 | 533.86 | 533.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9241 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红园甲线30右分右4号西兰四队 | 315 | 47 | 166.86 | 166.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9242 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分15号贺店村变压器 | 200 | 53.3 | 93.50 | 93.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9243 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线周屯分5左3号周屯村变压 | 160 | 14.7 | 136.48 | 136.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9244 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线239左1号小河子大队变压器 | 200 | 30.7 | 138.66 | 138.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9245 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线274右2左6号张屯大队变压 | 200 | 31.9 | 136.22 | 136.22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9246 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线北岭分4右2号杨屯2组变压 | 160 | 90.8 | 14.67 | 14.67 | ## | 否 | 2025.12 | |
| 9247 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区2号箱变1号变压器 | 630 | 25.8 | 467.71 | 467.71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9248 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下1号屋式变101 | 630 | 11.4 | 558.24 | 558.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9249 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下1号屋式变102开 | 630 | 18.4 | 513.83 | 513.83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9250 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下2号屋式变101 | 630 | 10 | 567.00 | 567.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下2号屋式变102开 | 630 | 9.77 | 568.45 | 568.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9252 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区1号箱变101开关配 | 400 | 16.5 | 333.84 | 333.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9253 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区2号箱变101开关配 | 400 | 20.8 | 316.92 | 316.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9254 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区3号箱变101开关配 | 400 | 18.5 | 325.92 | 325.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9255 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区4号箱变101开关配 | 400 | 19.9 | 320.36 | 320.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9256 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站1 | 800 | 0 | 800.00 | 800.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9257 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站2 | 800 | 2.4 | 780.80 | 780.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9258 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站3 | 800 | 2.4 | 780.80 | 780.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9259 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 金泰龙悦府二期小区1号屋式配变站4 | 800 | 2.4 | 780.80 | 780.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9260 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线电厂分19左3号西关屯东管桩 | 400 | 66 | 136.00 | 136.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9261 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线26右5号金屯村台 | 400 | 15.6 | 337.60 | 337.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9262 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线金帆分2号人大财政培训中 | 400 | 27.6 | 289.64 | 289.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9263 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 闽江人家配电变压器 | 630 | 10.7 | 562.59 | 562.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9264 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期4号箱变1号变压器 | 630 | 23.3 | 483.34 | 483.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9265 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期5号箱变1号变压器 | 630 | 25.7 | 467.90 | 467.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9266 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期6号箱变1#变压器 | 630 | 35.9 | 403.96 | 403.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9267 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期7号箱变1号变压器 | 630 | 23.6 | 481.38 | 481.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9268 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期8号箱变1#变压器 | 630 | 35.1 | 408.93 | 408.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9269 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园1号东变压器 | 630 | 76 | 151.20 | 151.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9270 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区11号箱变1号变压器 | 630 | 21.5 | 494.30 | 494.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9271 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 向阳花园小区箱变2号变压器 | 500 | 27.1 | 364.50 | 364.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9272 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线光辉分6号范屯1.2队变压器 | 160 | 29 | 113.66 | 113.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9273 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 向阳花园一期1号1号变压器 | 315 | 14 | 270.90 | 270.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9274 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 向阳花园一期2号1号变压器 | 630 | 19.9 | 504.38 | 504.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9275 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼2号箱变2号变压 | 400 | 23.8 | 304.76 | 304.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9276 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区二期2号箱变1号变压器 | 630 | 16.1 | 528.89 | 528.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9277 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 书香门第小区3号箱变1号变压器 | 630 | 22.8 | 486.36 | 486.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9278 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 书香门第小区4号箱变1号变压器 | 630 | 26.3 | 464.50 | 464.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9279 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线28号北李屯1号变压器 | 400 | 30.9 | 276.28 | 276.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9280 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品小区1号箱变1号变压器 | 630 | 30.7 | 436.34 | 436.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9281 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品2号箱变1号变压器 | 630 | 25 | 472.44 | 472.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9282 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1006沙芦甲线 | 沙芦甲线32右5号芦屯站村2号变压器 | 400 | 72 | 112.00 | 112.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9283 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分51左3号西关屯北台 | 100 | 7.8 | 92.20 | 92.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9284 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分16号官屯1号变压器 | 315 | 71 | 91.35 | 91.35 | 12 | 是 | 2025.12 | |
| 9285 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 红海回迁楼二期12号箱变1号变压器 | 630 | 24.7 | 474.20 | 474.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9286 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 红海回迁楼二期11号箱变1#变压器 | 630 | 39.9 | 378.57 | 378.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9287 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分8号辽海中盐新城小区5 | 630 | 15.3 | 533.67 | 533.67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9288 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期7号箱变1号变压器 | 630 | 13.4 | 545.77 | 545.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9289 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期8号箱变1号变压器 | 630 | 18 | 516.85 | 516.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9290 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期9号箱变1号变压器 | 630 | 11.4 | 558.05 | 558.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9291 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期10号箱变1号变压器 | 630 | 13 | 547.91 | 547.91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9292 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期12号箱变1号变压器 | 630 | 11.8 | 555.85 | 555.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9293 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离6号变电站1号主变 | 630 | 12.9 | 548.79 | 548.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9294 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离6号变电站2号主变 | 630 | 16.4 | 526.43 | 526.43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9295 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 龙港花园小区四期H区2号箱变变压器 | 500 | 28.9 | 355.30 | 355.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9296 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 龙港花园小区四期J区2号箱变变压器 | 500 | 26.4 | 368.20 | 368.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9297 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线52左8左7号胜台东地 | 200 | 9.2 | 181.60 | 181.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9298 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线31加1号小兰旗东台变压器 | 200 | 32.2 | 135.54 | 135.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9299 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线50左分13号东兰闫庄北台 | 315 | 28.7 | 224.47 | 224.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9300 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 宝源之家小区1号箱变变压器配电变 | 400 | 12 | 352.04 | 352.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9301 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分小望海支4号小望海1 | 50 | 30.5 | 34.78 | 34.78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9302 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 亲亲家园箱变1号变压器 | 400 | 30.4 | 278.32 | 278.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9303 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 龙港线福旺桃园1号箱变1号变压器 | 630 | 20.1 | 503.56 | 503.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9304 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期3号箱变 | 630 | 13.5 | 544.70 | 544.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9305 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂乙线42号凯宾国际3号箱变变压 | 400 | 13.8 | 344.64 | 344.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9306 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 海宁乙线73左9左1御景湾5号箱变1号变 | 630 | 26 | 466.20 | 466.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9307 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园5号箱变1号变压器 | 630 | 29.2 | 445.79 | 445.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9308 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期7号箱变 | 315 | 19.5 | 253.45 | 253.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9309 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园三期3号箱变变压器 | 400 | 19.8 | 320.72 | 320.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9310 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟公寓1号箱变1号变压器 | 630 | 14.9 | 536.13 | 536.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9311 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 渤海铭城回迁楼1号配变站101开 | 630 | 16.8 | 523.97 | 523.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9312 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 渤海钰珠二期1号配变站1号主变配电 | 630 | 30.2 | 439.49 | 439.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9313 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 渤海钰珠二期2号配变站主变配电变 | 630 | 28.5 | 450.58 | 450.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9314 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 官屯6号变压器 | 200 | 16.8 | 166.40 | 166.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9315 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红园乙线 | 红园乙线53号红旗政府变压器 | 400 | 43.2 | 227.20 | 227.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9316 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支10右8号偏差 | 160 | 37.3 | 100.29 | 100.29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9317 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 怡海富都1号箱变2号变压器 | 630 | 20 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9318 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 翔宏名都2号箱变2号变压器 | 500 | 26.7 | 366.60 | 366.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9319 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰珑悦府小区1号箱变1号变压器 | 630 | 26.5 | 463.05 | 463.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9320 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区4号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 4.46 | 601.90 | 601.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9321 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区1号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 18.2 | 515.59 | 515.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9322 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区3号变压器 | 400 | 12 | 351.96 | 351.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9323 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区8号变电站1号主变 | 630 | 18.5 | 513.20 | 513.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9324 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区8号变电站2号主变 | 630 | 16.7 | 524.60 | 524.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9325 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离5号变电站1号主变 | 630 | 17.3 | 521.07 | 521.07 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9326 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离5号变电站2号主变 | 630 | 25.7 | 468.15 | 468.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9327 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离4号变电站1号主变 | 630 | 18.3 | 515.03 | 515.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9328 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离4号变电站2号主变 | 630 | 20.5 | 500.98 | 500.98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9329 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离3号变电站1号主变 | 630 | 24.1 | 478.17 | 478.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9330 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 新港小区供电分离3号变电站2号主变 | 630 | 18 | 516.54 | 516.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9331 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线电厂分疏港路环网柜铁路杆 | 200 | 17.6 | 164.80 | 164.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9332 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线24右20号四台子新台 | 400 | 55.2 | 179.20 | 179.20 | 12 | 是 | 2025.12 | |
| 9333 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线李伍沟分24号李伍沟2号变 | 200 | 11.6 | 176.80 | 176.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9334 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线22号北南屯李台 | 400 | 34.8 | 260.80 | 260.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9335 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平偏坡子支47加1号偏 | 400 | 7.2 | 371.20 | 371.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9336 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线兰窝分30左1号兰窝1北电井 | 50 | 56 | 22.00 | 22.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9337 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线前安平分8号前安平1北电井 | 50 | 43.8 | 28.10 | 28.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9338 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线前安平分13右1号前安平2北 | 50 | 7.65 | 46.18 | 46.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9339 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 小望海机井9号变压器 | 50 | 12.2 | 43.93 | 43.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9340 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 远东联建处2号箱变变压器 | 315 | 56.4 | 137.21 | 137.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区一期1号配变站101开 | 400 | 6.32 | 374.72 | 374.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9342 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区一期2号配变站101开 | 400 | 13.5 | 346.20 | 346.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9343 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 塞纳河畔小区一期3号配变站101开 | 400 | 19.6 | 321.44 | 321.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9344 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 嘉园公寓小区1号配变站101开关配 | 630 | 15.3 | 533.48 | 533.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9345 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 嘉园公寓小区2号配变站101开关配 | 630 | 17.7 | 518.62 | 518.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9346 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线兰窝分22左5右2号兰窝西台 | 200 | 36.6 | 126.76 | 126.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9347 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线兰窝分22左10号兰窝东台 | 200 | 36.2 | 127.56 | 127.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9348 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分5左2号乡台区变压 | 100 | 44.4 | 55.60 | 55.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9349 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分7左11号光辉中学 | 400 | 4.8 | 380.80 | 380.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9350 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线291左分9号杨屯大队变压器 | 160 | 23.4 | 122.62 | 122.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9351 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线299号杨屯石材变压器 | 200 | 54.4 | 91.20 | 91.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9352 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸1号箱变变压器 | 630 | 18.2 | 515.15 | 515.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9353 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾小区2号地下变电所1号变 | 800 | 21.6 | 627.20 | 627.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9354 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾小区2号地下变电所2号变 | 800 | 16.5 | 667.92 | 667.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9355 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北乙线金屯分13号塑工3号变压器 | 250 | 37.1 | 157.23 | 157.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9356 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 向阳花园二期1号变压器 | 500 | 25 | 375.10 | 375.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9357 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北乙线金屯分11右分右1塑工5号箱 | 630 | 27.6 | 456.18 | 456.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9358 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北甲线塑工分8左8号塑工6号箱变1 | 630 | 11 | 560.70 | 560.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9359 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北乙线金屯分17号塑工7号箱变1号 | 400 | 97 | 12.04 | 12.04 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9360 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区1号配变站2号 | 630 | 29.2 | 445.79 | 445.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9361 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区2号配变站2号 | 630 | 27 | 459.84 | 459.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9362 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区3号配变站1号 | 500 | 29.6 | 352.00 | 352.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9363 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区4号配变站2号 | 500 | 24.9 | 375.75 | 375.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9364 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区5号配变站2号 | 630 | 26.8 | 461.03 | 461.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9365 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线61号惠民小区6号配变站1号 | 500 | 87.7 | 61.70 | 61.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9366 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线51号惠民小区（B区） | 630 | 24.3 | 477.23 | 477.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9367 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线51号惠民小区（B区） | 400 | 25.1 | 299.72 | 299.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9368 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 滨北甲线51号惠民小区（B区） | 500 | 24.4 | 378.00 | 378.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9369 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5426滨北甲线 | 滨北甲线51号惠民小区（B区） | 315 | 41.3 | 184.78 | 184.78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9370 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线56号东环小镇1号配变站1号 | 630 | 25.5 | 469.67 | 469.67 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9371 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线56号东环小镇2号配变站1号 | 630 | 26.1 | 465.32 | 465.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9372 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线56号东环小镇3号配变站1号 | 630 | 23 | 485.04 | 485.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9373 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线56号东环小镇4号配变站2号 | 630 | 26.7 | 461.79 | 461.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9374 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分46号兰旗水果市场 | 400 | 33.5 | 265.96 | 265.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9375 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线124号沙岗台村3号变压器 | 315 | 37 | 198.45 | 198.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9376 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 海韵明珠1号（1#）变压器 | 500 | 26 | 369.80 | 369.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9377 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5428滨南乙线 | 滨南乙线东兰旗分2号东兰二队变压 | 160 | 41 | 94.40 | 94.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9378 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线28号西留屯1号变压器 | 400 | 61.2 | 155.20 | 155.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9379 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5428滨南乙线 | 滨南乙线东兰旗分10号东兰七队变 | 200 | 35.5 | 128.94 | 128.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9380 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线47号汝儿姑照明6号变压器 | 400 | 71.5 | 114.00 | 114.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9381 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5428滨南乙线 | 滨南乙线东兰旗分18号西兰二队变 | 400 | 4.16 | 383.36 | 383.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9382 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾小区1号地下变电所2号变 | 630 | 20.8 | 499.15 | 499.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9383 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾小区1号地下变电所3号变 | 800 | 9.7 | 722.40 | 722.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9384 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分4号芦屯站新台 | 400 | 28.8 | 284.80 | 284.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9385 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4348光明线 | 光明线45加1号四台子村内照明西台 | 400 | 62 | 152.00 | 152.00 | 12 | 是 | 2025.04 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9386 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分94右何10号何家沟南 | 200 | 6.8 | 186.40 | 186.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9387 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾三期小区地下屋式变电 | 630 | 5.2 | 597.24 | 597.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9388 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾三期小区地下屋式变电 | 630 | 16 | 529.52 | 529.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9389 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾三期小区地下屋式变电 | 630 | 23.2 | 483.65 | 483.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9390 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 恒基河畔花园小区2号箱变1号变压器 | 500 | 22.4 | 388.00 | 388.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9391 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分27右22号胜利台一队 | 160 | 22.9 | 123.44 | 123.44 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9392 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5428滨南乙线 | 滨南乙线东兰旗分14号东兰旗新增 | 315 | 20 | 252.00 | 252.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9393 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线渤海钰珠1号箱变变压器 | 400 | 22.2 | 311.08 | 311.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9394 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊东信桃花源1号箱变变压器 | 630 | 26.8 | 460.97 | 460.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9395 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 龙港线福旺桃园2号箱变变压器 | 315 | 22.5 | 244.06 | 244.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9396 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂乙线42号凯宾国际2号箱变变压 | 400 | 19.5 | 322.20 | 322.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9397 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园1号箱变2号变压器 | 500 | 22.8 | 386.00 | 386.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9398 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏坡子支39左11左 | 160 | 56.7 | 69.28 | 69.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9399 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园1号地下变电所1号变压器 | 800 | 18 | 656.24 | 656.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9400 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园1号地下变电所3号变压器 | 800 | 19.3 | 645.76 | 645.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9401 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园1号地下变电所4号变压器 | 800 | 10.3 | 718.00 | 718.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9402 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园2号地下变电所2号变压器 | 800 | 14.7 | 682.08 | 682.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9403 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5458红旗南线 | 红旗南线9左4号金屯5号变压器 | 400 | 28.8 | 284.80 | 284.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9404 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区5号配变站1号主变 | 630 | 14.8 | 536.76 | 536.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9405 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区6号配变站1号主变配电 | 630 | 11.6 | 557.11 | 557.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9406 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区7号配变站1号主变配电 | 500 | 12.1 | 439.35 | 439.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9407 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区8号配变站1号主变 | 630 | 7.23 | 584.45 | 584.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9408 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏坡子支39右39号 | 100 | 21.9 | 78.10 | 78.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9409 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 新钢乙线59号小望海机井10# | 50 | 4.2 | 47.90 | 47.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9410 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线52左10号胜台五队变压器 | 200 | 32.9 | 134.18 | 134.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9411 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 万隆小区地下变电所A区1#变压器 | 800 | 5.22 | 758.24 | 758.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9412 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 万隆小区地下变电所A区2#变压器 | 800 | 4.73 | 762.16 | 762.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9413 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸2号箱变变压器 | 630 | 22.8 | 486.17 | 486.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9414 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线华明分5右3号沙岗台村机井1号 | 50 | 14.7 | 42.65 | 42.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9415 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线68号胜台大队变压器 | 315 | 39 | 192.02 | 192.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9416 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 马圈子7号 | 250 | 27.6 | 180.93 | 180.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9417 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 10kV留开乙线胜利分27右23号胜台 | 160 | 76.5 | 37.60 | 37.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9418 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰珑悦府小区2号箱变1号变压器 | 630 | 17 | 523.09 | 523.09 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9419 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区7号楼箱变1号变压器 | 630 | 10.5 | 563.85 | 563.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9420 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区8号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 10.2 | 565.49 | 565.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9421 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区6号楼2单元箱变1号变压器 | 630 | 7.92 | 580.10 | 580.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9422 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区5号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 9.95 | 567.32 | 567.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9423 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区2号楼2单元箱变1号变压器 | 630 | 13.8 | 542.81 | 542.81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9424 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸3号箱变变压器 | 630 | 26.4 | 463.43 | 463.43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9425 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线98驼台卜三队 | 400 | 28.8 | 284.80 | 284.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9426 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线30号西留屯3号变压器 | 400 | 43.6 | 225.60 | 225.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9427 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 钢材市场新台 | 200 | 80 | 40.00 | 40.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9428 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期3号箱变1号变压器 | 500 | 12.7 | 436.75 | 436.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9429 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 山水人家小区壹号院1号箱变1号主变 | 630 | 4.38 | 602.41 | 602.41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9430 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 山水人家小区壹号院2号箱变1号主变 | 500 | 5.33 | 473.35 | 473.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9431 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线水泥厂分1号芦鸿3号变压器 | 400 | 40.6 | 237.44 | 237.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9432 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 铁路小区1号箱变1号配电变压器 | 630 | 17.9 | 517.55 | 517.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9433 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 铁路小区1号箱变2号配电变压器 | 630 | 21 | 497.57 | 497.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9434 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线78号沙岗台村机井3#变压器 | 50 | 2.4 | 48.80 | 48.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9435 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线机井分24号沙岗台村机井4# | 100 | 75 | 25.00 | 25.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9436 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线52左1号胜台新台变压器 | 200 | 22.7 | 154.54 | 154.54 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9437 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分10左3号官屯5号变压 | 200 | 28.1 | 143.90 | 143.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9438 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区6号箱变变压器 | 630 | 18.5 | 513.58 | 513.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9439 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区7号箱变变压器 | 630 | 23.5 | 481.70 | 481.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9440 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期10号箱变1#变压器 | 630 | 23.7 | 480.44 | 480.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9441 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 东城怡景4号箱变2号变压器 | 315 | 25.8 | 233.89 | 233.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9442 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 东城怡景1号箱变2号变压器 | 630 | 21.8 | 492.47 | 492.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9443 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 甜叶菊线35号绿色时代南B区3号箱变 | 630 | 14.9 | 536.38 | 536.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9444 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 甜叶菊线35号绿色时代南B区4号箱变 | 630 | 13.6 | 544.13 | 544.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9445 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分83号丁山东台变压 | 400 | 20 | 320.16 | 320.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9446 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线77左12左3号丁山青年点变 | 400 | 1.71 | 393.16 | 393.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9447 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线77左10号丁山大队变压器 | 315 | 15.2 | 267.21 | 267.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9448 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线77左4号丁山北台变压器 | 400 | 13.2 | 347.20 | 347.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9449 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线77左22号丁山丁店变压器 | 400 | 16.9 | 332.28 | 332.28 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9450 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线92号丁山堡西台变压器 | 160 | 39.4 | 96.99 | 96.99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9451 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分26号馒首山西台变 | 200 | 17.2 | 165.60 | 165.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9452 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线74号北李屯村变压器 | 80 | 11.2 | 71.05 | 71.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9453 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分22号左分2号乡小区 | 200 | 32.4 | 135.26 | 135.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9454 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分22号左分4号西兰后 | 400 | 11.3 | 354.88 | 354.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9455 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园2号地下变电所3号变压器 | 800 | 17.8 | 657.84 | 657.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9456 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 翔峰国际花园3号箱变1号变压器 | 630 | 20.9 | 498.46 | 498.46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9457 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰二期地下变电所1号变压器 | 800 | 21.4 | 628.80 | 628.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9458 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰二期地下变电所4号变压器 | 800 | 17.2 | 662.72 | 662.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9459 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4349铁东线 | 铁东线16左5号四台子4号变压器 | 315 | 67 | 103.95 | 103.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9460 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线27号文屯新台变压器 | 400 | 28.8 | 284.80 | 284.80 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9461 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4238泰山线 | 中泰家园小区1号箱变1号主变 | 630 | 14.1 | 541.23 | 541.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9462 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4238泰山线 | 中泰家园小区2号箱变1号主变 | 630 | 14.7 | 537.64 | 537.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9463 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸三期1号配变站101开关配 | 630 | 22.8 | 486.61 | 486.61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9464 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸三期2号配变站101开关配 | 400 | 31 | 276.08 | 276.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9465 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸三期3号配变站101开关配 | 400 | 29.2 | 283.08 | 283.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9466 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸三期4号配变站101开关配 | 630 | 21 | 497.57 | 497.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9467 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 兴河乙线菜地柳树底支2号工业变压 | 200 | 31.5 | 137.06 | 137.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9468 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分39号文屯村台变压 | 400 | 8.4 | 366.40 | 366.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9469 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线66号大王庄新台 | 400 | 49.2 | 203.20 | 203.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9470 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期2号箱变1号变压器 | 630 | 12.7 | 550.05 | 550.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9471 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期3号箱变2号变压器 | 500 | 22.3 | 388.40 | 388.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9472 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 恒基学府公寓箱变变压器 | 400 | 24.9 | 300.52 | 300.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9473 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6437金园乙线 | 金园乙线30号光辉屯新台 | 50 | 16.6 | 41.70 | 41.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9474 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品小区二期1号箱变1号变压器 | 630 | 13.3 | 546.53 | 546.53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9475 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区1号箱变变压 | 400 | 15 | 340.20 | 340.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 昌宇星河湾小区1号地下变电所1号变 | 630 | 19.9 | 504.95 | 504.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9477 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园7号变压器 | 400 | 14.7 | 341.08 | 341.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9478 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 康宏园小区二期1号变压器 | 630 | 20.6 | 499.97 | 499.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9479 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园1号地下变电所2号变压器 | 800 | 17.3 | 662.00 | 662.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9480 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 银河上园2号地下变电所1号变压器 | 800 | 14.9 | 681.04 | 681.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9481 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 阳光世纪城西区地下变电所1号变压 | 630 | 12.5 | 551.00 | 551.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9482 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 阳光世纪城西区地下变电所2号变压 | 630 | 12.2 | 553.39 | 553.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9483 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线机井分36号沙岗台村机井5# | 50 | 31.2 | 34.40 | 34.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9484 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸二期1号地下变电室1号变压 | 630 | 28.8 | 448.88 | 448.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9485 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰二期地下变电所3号变压器 | 800 | 21.1 | 631.52 | 631.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9486 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸二期1号地下变电室2号变压 | 630 | 40.7 | 373.34 | 373.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9487 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分73左11簸箕赛机 | 50 | 74 | 13.00 | 13.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9488 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分78左12左4簸箕赛 | 50 | 14 | 43.03 | 43.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9489 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分78左18左12簸箕 | 50 | 73 | 13.50 | 13.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9490 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分78左25簸箕赛机 | 50 | 28.2 | 35.93 | 35.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9491 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分88左5簸箕赛机北 | 50 | 8.85 | 45.58 | 45.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9492 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线2号金屯东台变压器 | 200 | 27.2 | 145.60 | 145.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9493 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分10号贺店新台变压 | 200 | 7.6 | 184.80 | 184.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9494 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分23号西兰后三队变 | 400 | 32.6 | 269.76 | 269.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9495 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分31号西兰前三队变 | 100 | 24.6 | 75.37 | 75.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9496 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线50左分6号东兰闫屯南台变 | 200 | 67.6 | 64.80 | 64.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9497 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线光辉分19号范屯村内变压 | 160 | 21.3 | 125.97 | 125.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9498 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6436龙江乙线 | 龙江乙线19号光辉学校综合台区变 | 160 | 37 | 100.82 | 100.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9499 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线光辉分26号范屯8队变压器 | 50 | 5.4 | 47.30 | 47.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9500 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线光辉分30右4号光辉屯七队 | 200 | 28.8 | 142.42 | 142.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9501 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分27右3号大王庄1号4 | 400 | 72 | 112.00 | 112.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9502 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分30左2号大王庄2、3 | 400 | 20.3 | 318.88 | 318.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏坡子支39右26号 | 80 | 35 | 52.02 | 52.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9504 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏坡子支39右11右 | 200 | 50.8 | 98.40 | 98.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9505 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分43号陀台卜大队变 | 315 | 27.4 | 228.56 | 228.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9506 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线前安平分22号前安大队变 | 400 | 75 | 100.00 | 100.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9507 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线前安平分16右18号前安平 | 100 | 38.8 | 61.19 | 61.19 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9508 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线前安平分19号前安西台变 | 400 | 93.2 | 27.28 | 27.28 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9509 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 龙港花园三期B区1号箱变1号变压器 | 630 | 26.7 | 461.73 | 461.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9510 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 龙港花园三期B区2号箱变1号变压器 | 630 | 26.1 | 465.82 | 465.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9511 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 月湖海岸箱变1号变压器 | 315 | 8.5 | 288.23 | 288.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9512 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 闽江西线72号滨海花园小区箱变1号 | 400 | 10.8 | 356.88 | 356.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9513 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 红海新区A区2号箱变1号变压器 | 630 | 27.1 | 459.59 | 459.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9514 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 新丰乙线38左6草房动迁楼区医院住 | 400 | 19.3 | 322.96 | 322.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9515 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 草房供电局家属楼变压器 | 200 | 21.3 | 157.40 | 157.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9516 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 浴场南门变压器 | 315 | 73 | 85.05 | 85.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9517 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 新工甲线38号市政公司（28） | 160 | 34.8 | 104.37 | 104.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9518 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 侨联变压器 | 200 | 23.2 | 153.60 | 153.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9519 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 区房产商住楼变压器 | 315 | 23 | 242.42 | 242.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9520 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 财政局住宅变压器（道桥公司住 | 315 | 48 | 163.80 | 163.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 日新房地产、供热公司住宅楼变压 | 315 | 81.6 | 57.99 | 57.99 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9522 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 安全局广厦房地产2号变压器 | 200 | 45.2 | 109.60 | 109.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9523 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 红海办事处住宅实验小学 | 250 | 53.9 | 115.38 | 115.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9524 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 商检局、市政住宅变压器 | 315 | 105 | -15.69 | -15.69 | 2025.03.28 | 否 | 2025.12 | |
| 9525 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 丽景小区变压器 | 160 | 52.5 | 76.00 | 76.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9526 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 土地局住宅楼变压器 | 100 | 90 | 144.00 | 144.00 | 2024.12.21 | 是 | 2025.12 | |
| 9527 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 草房居民楼变压器 | 250 | 113 | 360.00 | 288.00 | 2024.12.21 | 是 | 2025.12 | |
| 9528 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 小陆屯动迁楼变压器 | 315 | 66 | 107.10 | 107.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9529 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 小陆屯动迁楼2号变压器 | 200 | 19.2 | 161.60 | 161.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9530 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 商业局住宅变压器 | 100 | 37.7 | 62.32 | 62.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9531 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线9左2三丰3号变压器(东) | 250 | 33.1 | 167.23 | 167.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9532 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线9左分3号市政边防住宅变台 | 200 | 35.1 | 129.72 | 129.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9533 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线34号范屯5队变压器 | 100 | 27.1 | 72.88 | 72.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9534 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂乙线2右1号粮食局住宅楼变压 | 400 | 31.9 | 272.36 | 272.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9535 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 盐场动迁楼变台 | 315 | 22.1 | 245.26 | 245.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9536 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 交通队住宅、办公楼、烟草 | 315 | 36.2 | 200.97 | 200.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9537 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 华山乙线10右分1号玉利经销公司住 | 400 | 80.7 | 77.20 | 77.20 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9538 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线丁屯分2号人富变4号 | 400 | 65 | 140.00 | 140.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9539 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线金帆分2号金帆小区变台 | 400 | 30 | 280.00 | 280.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9540 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 西关屯动迁楼 | 160 | 40.1 | 95.84 | 95.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9541 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9868东砂线 | 芹菜洼2号台区 | 200 | 26.4 | 147.12 | 147.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9542 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 浴熊乙线56号号房大队（金泰三 | 250 | 8.03 | 229.93 | 229.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9543 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8685铁西线 | 铁西线16右2左1号芦屯堡西变压器 | 250 | 33.3 | 166.65 | 166.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9544 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分19右1号芦屯堡新区6 | 400 | 18.7 | 325.04 | 325.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9545 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分7号芦屯堡新区5号变 | 315 | 50.6 | 155.64 | 155.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9546 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分12号芦屯堡新区1号 | 400 | 57.1 | 171.80 | 171.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9547 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1005沙芦乙线 | 沙芦乙线37号芦鸿2号变压器 | 315 | 51.7 | 152.05 | 152.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9548 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线45右4号汝儿姑村3号变压器 | 315 | 34 | 207.96 | 207.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9549 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线水泥厂分1右7号汝儿姑村4号 | 315 | 36 | 201.73 | 201.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9550 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线水泥厂分1左5号芦鸿1号变压 | 630 | 50.3 | 313.17 | 313.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9551 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线7右1号海星住宅变压器 | 200 | 34 | 132.00 | 132.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9552 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 船坞 | 80 | 7.82 | 73.74 | 73.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9553 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 政府食堂、华丰住宅 | 100 | 59.1 | 40.90 | 40.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9554 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线水泥厂分13右4号芦屯村居 | 400 | 45.2 | 219.40 | 219.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9555 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 望海渔2台区 | 160 | 3.91 | 153.74 | 153.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9556 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 物质局变压器 | 200 | 40.8 | 118.34 | 118.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9557 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 双富房地产变压器 | 200 | 45 | 110.02 | 110.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9558 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 森达物业中心工地 | 160 | 28.5 | 114.40 | 114.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9559 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 金元开发公司 | 315 | 79 | 66.15 | 66.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9560 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 大连远东居民生活区 | 200 | 40.4 | 119.20 | 119.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9561 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 崔屯村东变 | 400 | 50.4 | 198.40 | 198.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9562 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4236伊都锦线 | 伊都锦线老洪沟分7号西山综合台变 | 200 | 49.3 | 101.48 | 101.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9563 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 鱼粉厂变压器 | 200 | 51.2 | 97.66 | 97.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9564 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 丁屯开关住宅变压器 | 100 | 35.4 | 64.60 | 64.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9565 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4248青龙北线 | 二十七中学变压器 | 315 | 44 | 176.40 | 176.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9566 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 华山乙线10右分4号三家子村东兴达 | 500 | 51.7 | 241.35 | 241.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9567 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 华山乙线10右分4号三家子村蓬勃换 | 200 | 30 | 140.00 | 140.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9568 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线85右1号水产公司矿山机械住 | 200 | 37.5 | 125.02 | 125.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9569 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线51右2号中行住宅楼 | 200 | 20.5 | 159.10 | 159.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9570 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线40右分21号范屯新台变压器 | 250 | 34.8 | 163.05 | 163.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9571 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线49右1号神井村5号 | 125 | 92.6 | 9.29 | 9.29 | ## | 否 | 2025.12 | |
| 9572 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 神井村4号变压器 | 160 | 16.9 | 132.90 | 132.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9573 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线49右20左6号神井村2号变压器 | 250 | 37.5 | 156.35 | 156.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9574 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 鑫兴工矿小区变压器（春城综合 | 80 | 31.4 | 54.92 | 54.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9575 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 华瑞电气、工业物资供应处变压器 | 200 | 69.6 | 60.80 | 60.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9576 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 明珠1号、三所物业、洁圣浴池变压 | 400 | 20.4 | 318.40 | 318.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9577 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 24中生活服务处2号 | 400 | 40.8 | 236.80 | 236.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9578 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 海东17号楼变压器 | 80 | 80.9 | 15.32 | 15.32 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9579 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 盛福生活区锅炉变压器 | 315 | 61 | 122.85 | 122.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9580 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线神井村分支箱证券楼 | 160 | 40.5 | 95.20 | 95.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9581 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线22号三丰1号 | 400 | 27.6 | 289.60 | 289.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9582 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分3左1号金座3号 | 200 | 54.8 | 90.40 | 90.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9583 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线54号崔屯小学住宅 | 200 | 71.1 | 57.90 | 57.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9584 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 华山甲线59号森达商业住宅 | 200 | 13.2 | 173.60 | 173.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9585 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4254华丰甲线 | 华丰甲线崔屯分2号森达变压器 | 200 | 48 | 104.00 | 104.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9586 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4254华丰甲线 | 华丰甲线崔屯分6号崔屯西变 | 315 | 11.6 | 278.46 | 278.46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9587 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 华山甲线62左6右分1号森达3号 | 500 | 56 | 220.00 | 220.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9588 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 华山甲线72号小河沿村1号 | 400 | 80 | 80.00 | 80.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9589 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 华山甲线72号小河沿村2号 | 200 | 70.4 | 59.20 | 59.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9590 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4264华山甲线 | 华山甲线74左2小河沿东变 | 315 | 18 | 258.30 | 258.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9591 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 海星村变压器 | 160 | 4.13 | 153.39 | 153.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9592 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 24中生活服务处住宅楼1号变台 | 315 | 62 | 119.70 | 119.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9593 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线49右15号神井村变压器 | 200 | 12.5 | 174.96 | 174.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9594 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线49右17右2号神井村4号变压器 | 200 | 19.7 | 160.54 | 160.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9595 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 西关屯2号 | 315 | 8.05 | 289.64 | 289.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9596 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8687芦南线 | 芦南线5号汝儿姑新区3号变压器 | 315 | 62 | 119.70 | 119.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9597 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6434金湖乙线 | 小董屯北台 | 50 | 10.2 | 44.90 | 44.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9598 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线51左1号3号变变压器 | 630 | 36.5 | 399.92 | 399.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9599 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线53右1号汝儿姑村2号变压器 | 400 | 77.9 | 88.28 | 88.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9600 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线53右分2号汝儿姑村新区2号 | 315 | 93.2 | 21.51 | 21.51 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9601 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8687芦南线 | 芦南线20号汝儿姑新区1号变压器 | 400 | 8.5 | 366.00 | 366.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9602 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1006沙芦甲线 | 沙芦甲线32右5号芦屯站村1号变压器 | 400 | 28.8 | 284.88 | 284.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9603 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1006沙芦甲线 | 沙芦甲线28右2号芦屯堡1号变压器 | 315 | 81.8 | 57.33 | 57.33 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9604 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线74左2号疏港路 | 100 | 35.1 | 64.90 | 64.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9605 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 刑警大队变压器 | 100 | 57.9 | 42.10 | 42.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9606 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 育才小学 | 160 | 20.7 | 126.88 | 126.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9607 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 工商局住宅 | 315 | 57.5 | 133.88 | 133.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9608 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 组织部、劳人委 | 315 | 23 | 242.55 | 242.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9609 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8687芦南线 | 芦南线汝柳分6号汝儿姑村1号变压器 | 400 | 39.8 | 240.76 | 240.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9610 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分16右2号森达房地产 | 315 | 31 | 217.35 | 217.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9611 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线机械分7左1号二十九中学 | 200 | 70.4 | 59.20 | 59.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9612 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线机械分7左4蔬菜公司 | 400 | 18.5 | 326.04 | 326.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9613 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线44右11金刚石住宅 | 315 | 12.9 | 274.37 | 274.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9614 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 同济医院住宅 | 315 | 35.7 | 202.70 | 202.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9615 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9864斯创线 | 斯创线35左12号望海渔1号台区变压 | 200 | 18.9 | 162.28 | 162.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9616 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9864斯创线 | 望海农业村变压器 | 200 | 8.41 | 183.18 | 183.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9617 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9864斯创线 | 望海农业村2号变压器 | 100 | 42 | 58.00 | 58.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9618 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海网具变压器 | 200 | 12.2 | 175.56 | 175.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9619 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海医院门前村变变压器 | 200 | 2.13 | 195.74 | 195.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9620 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线27号金冷新台变压器 | 50 | 7.05 | 46.48 | 46.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9621 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线27左分4号东冷南台变压器 | 100 | 49.2 | 50.84 | 50.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9622 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 马圈子村变压器 | 400 | 51.9 | 192.60 | 192.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9623 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 马圈子东变 | 200 | 56.1 | 87.88 | 87.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9624 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 柳树底村变压器 | 100 | 11.2 | 88.76 | 88.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9625 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 柳树底菜地变压器 | 100 | 70.2 | 29.80 | 29.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9626 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4252闽江东线 | 明珠花园箱变2号变压器 | 500 | 44.1 | 279.50 | 279.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9627 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4435黄河线 | 春城房地产变压器 | 630 | 10.2 | 565.68 | 565.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9628 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 天鸿庭院人家1号变压器 | 630 | 12 | 554.65 | 554.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9629 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 天鸿庭院人家2号变压器 | 630 | 15.8 | 530.33 | 530.33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9630 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊B区1号箱变2号变压器 | 400 | 31.7 | 273.20 | 273.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9631 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊B区2号箱变2号变压器 | 630 | 28.8 | 448.37 | 448.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9632 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊B区3号箱变1号变压器 | 500 | 17.1 | 414.50 | 414.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9633 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊B区3号箱变2号变压器 | 500 | 13.4 | 433.10 | 433.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9634 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊A区1号箱变2号变压器 | 500 | 32 | 339.95 | 339.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9635 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊A区2号箱变1号变压器 | 630 | 25.4 | 470.17 | 470.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9636 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊A区3号箱变1号变压器 | 500 | 33.9 | 330.50 | 330.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9637 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4236伊都锦线 | 怡安小区箱变北侧变压器 | 500 | 38.4 | 308.00 | 308.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9638 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 新闻大厦住宅变压器 | 630 | 12.8 | 549.23 | 549.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9639 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 世纪家园变压器 | 315 | 76 | 75.60 | 75.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9640 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园2号箱变变压器 | 630 | 64 | 226.80 | 226.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9641 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 商业城C区变压器 | 500 | 66 | 170.00 | 170.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9642 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 三丰高层变压器 | 630 | 28.1 | 453.16 | 453.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9643 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 地税局住宅楼变压器 | 400 | 46.8 | 212.80 | 212.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9644 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 海星花园1号变压器 | 500 | 33.4 | 333.10 | 333.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9645 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 草房回迁楼小区变压器 | 400 | 44 | 224.12 | 224.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9646 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 海星花园2号变压器 | 500 | 40 | 300.00 | 300.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9647 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 滨海小区1号（2号）变压器 | 400 | 41.9 | 232.52 | 232.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9648 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 滨海小区2号（1号）变压器 | 400 | 33.1 | 267.48 | 267.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9649 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 碧海阳光1号（东）变压器 | 500 | 59.1 | 204.50 | 204.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9650 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 碧海阳光2号变压器 | 500 | 56 | 220.00 | 220.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9651 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 天鸿小区广场西苑1号（西）变压器 | 400 | 25.2 | 299.40 | 299.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9652 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 天鸿小区广场西苑2号（西）变压器 | 400 | 39.9 | 240.52 | 240.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9653 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 南开乙线6号站东小区变压器 | 500 | 46.4 | 267.95 | 267.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9654 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华山甲线39右21右1金座A区1号变压 | 500 | 75 | 125.00 | 125.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9655 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华山甲线39右21右1金座A区2号变压 | 400 | 30.2 | 279.20 | 279.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9656 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分20号红运金质1号箱 | 500 | 52.8 | 236.00 | 236.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9657 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线机械分9右1号电厂住宅1号 | 630 | 35.1 | 408.87 | 408.87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9658 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分20号红运金质2号箱 | 400 | 30 | 280.00 | 280.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9659 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线机械分9右1号电厂住宅2号 | 630 | 18 | 516.60 | 516.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9660 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分16右3号小雨新村箱 | 630 | 15.6 | 531.53 | 531.53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9661 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线电厂住宅17号变压器 | 630 | 30.1 | 440.18 | 440.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9662 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 南开乙线机械分17号新海小区 | 400 | 53.1 | 187.76 | 187.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9663 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 电厂甲线证券分10号远东房地产联 | 500 | 42.9 | 285.65 | 285.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9664 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线双富分支箱集贸变变压器 | 400 | 19.2 | 323.20 | 323.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9665 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线怡安分支箱渤海变变压器 | 400 | 11.1 | 355.52 | 355.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9666 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线金龙分支箱丽仁小区1号变 | 315 | 71 | 91.35 | 91.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9667 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线钱塘江路环网柜文化变变 | 400 | 21.6 | 313.60 | 313.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9668 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 华海高层1号变压器 | 630 | 24 | 478.61 | 478.61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9669 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 华海高层2号变压器 | 630 | 18.7 | 512.38 | 512.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9670 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 天鸿小区变压器 | 630 | 54.1 | 289.30 | 289.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9671 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 海滨旅游服务区1号箱变变压器（鸿 | 630 | 36.7 | 398.60 | 398.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9672 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 海滨旅游服务区2号箱变变压器 | 630 | 44.4 | 350.60 | 350.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9673 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 鸿程小区二期变压器 | 400 | 20.8 | 316.92 | 316.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9674 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 华宁小区配电室变压器 | 500 | 44.8 | 276.00 | 276.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9675 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线淮河路1号分支箱三丰变变压 | 315 | 22.1 | 245.26 | 245.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9676 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线淮河路2号分支箱站前变变压 | 315 | 43.6 | 177.72 | 177.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9677 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线二十四中分1号区房地产商品 | 500 | 41.6 | 292.00 | 292.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9678 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线武装部分2号嘉和B区变压器 | 500 | 25 | 375.15 | 375.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9679 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线武装部分4号铁路商业网点变 | 315 | 41.6 | 183.87 | 183.87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9680 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4438红海线 | 红海线武装部分4号武装部住宅变压 | 500 | 25.1 | 374.65 | 374.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9681 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 红海线32左3左2号电影公司变压器 | 200 | 17.3 | 165.34 | 165.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9682 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线20号神井新村1号变压器 | 500 | 24.7 | 376.30 | 376.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9683 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线20号神井新村2号变压器 | 500 | 22.4 | 388.20 | 388.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9684 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线20号神井新村3号变压器 | 500 | 24.3 | 378.40 | 378.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9685 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4442华山甲线 | 华山甲线20号神井新村4号变压器 | 500 | 19.6 | 401.85 | 401.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9686 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分5右1农委三家子住 | 200 | 34.8 | 130.40 | 130.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9687 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左3鑫雨房产箱变 | 400 | 16.8 | 332.80 | 332.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9688 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左7号方圆小区1号 | 630 | 38.3 | 388.58 | 388.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9689 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左9号金环花园1号 | 630 | 38.1 | 390.22 | 390.22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9690 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左12号金泰小区2号 | 500 | 16.7 | 416.30 | 416.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9691 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左12号金泰小区1号 | 500 | 40.8 | 295.90 | 295.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9692 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左12号金泰小区1号 | 500 | 32.6 | 336.80 | 336.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9693 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左14号嘉和俪园1号 | 630 | 11.2 | 559.63 | 559.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9694 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左14号嘉和俪园1号 | 630 | 12.7 | 549.80 | 549.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9695 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左14号嘉和俪园2号 | 630 | 8.43 | 576.89 | 576.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9696 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分8左14号嘉和俪园2号 | 630 | 7.24 | 584.39 | 584.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9697 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华山甲线39右9左12号嘉和俪园4号箱 | 315 | 18.5 | 256.73 | 256.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9698 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6418金园甲线 | 望海线电厂分10左9右5号红运写字楼 | 400 | 16.3 | 334.92 | 334.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9699 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 区委变电所旅游局住宅楼变压器 | 630 | 36.2 | 401.88 | 401.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9700 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 馥润家园2号变压器 | 500 | 31.2 | 344.25 | 344.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 金座C区变压器 | 500 | 71 | 145.00 | 145.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9702 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 金座D区变压器 | 630 | 100 | 907.20 | 907.20 | 2024.12.26 | 是 | 2025.12 | |
| 9703 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 海景花园小区变压器 | 800 | 25.7 | 594.08 | 594.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9704 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 三丰怡景花园3号变压器 | 500 | 28.5 | 357.35 | 357.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9705 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 三丰怡景花园1号西侧变压器 | 400 | 33.6 | 265.60 | 265.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9706 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 三丰怡景花园2号西侧变压器 | 500 | 52.8 | 236.25 | 236.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9707 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 三丰怡景花园2号东侧变压器 | 500 | 27.8 | 361.20 | 361.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9708 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 悦宏书香院1号箱变1号变压器 | 630 | 23.7 | 480.63 | 480.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9709 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 悦宏书香院2号（2号）变压器 | 630 | 21.2 | 496.57 | 496.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9710 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 华海变压器 | 500 | 24.1 | 379.55 | 379.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9711 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 悦宏小区变压器 | 500 | 19.7 | 401.55 | 401.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9712 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 绿色时代东区2号南侧变压器 | 630 | 21.2 | 496.50 | 496.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9713 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 绿色时代东区4号变压器 | 200 | 34.7 | 130.64 | 130.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9714 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 绿色时代东区3号（2号）变压器 | 630 | 28.2 | 452.47 | 452.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9715 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 绿色时代昌宇花园1号变压器 | 400 | 35.1 | 259.68 | 259.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9716 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 绿色时代昌宇花园2号箱变1号变压器 | 630 | 19 | 510.11 | 510.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9717 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 鹏发融馨苑1号（西侧）变压器 | 500 | 23.6 | 381.80 | 381.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9718 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 鹏发融馨苑1号（东侧）变压器 | 500 | 10.9 | 445.45 | 445.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9719 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 鹏发融馨苑2号（南侧）变压器 | 500 | 12.8 | 436.20 | 436.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9720 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 鹏发融馨苑2号（北侧）变压器 | 500 | 31.2 | 343.85 | 343.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9721 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园5号（1号）变压器 | 400 | 14.5 | 342.16 | 342.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9722 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园5号（2号）变压器 | 400 | 17 | 331.84 | 331.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9723 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园4号（东侧）变压器 | 500 | 37.4 | 313.20 | 313.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9724 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园4号（西侧）变压器 | 500 | 49.1 | 254.35 | 254.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9725 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 艺海花园3号（西侧）变压器 | 500 | 69.9 | 150.35 | 150.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9726 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 清华园变压器 | ### | 21.4 | 785.70 | 785.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9727 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 康鸿园变压器 | 400 | 10.2 | 359.24 | 359.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9728 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 宏兴佳苑变压器 | 630 | 12.3 | 552.57 | 552.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9729 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区1号箱变北侧变压器 | 400 | 32.7 | 269.24 | 269.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9730 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区2号箱变东侧变压器 | 500 | 25.1 | 374.30 | 374.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9731 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区4号箱变西侧变压器 | 630 | 37.8 | 391.86 | 391.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9732 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区3号箱变西侧变压器 | 500 | 13.9 | 430.45 | 430.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9733 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区3号箱变东侧变压器 | 500 | 18.9 | 405.30 | 405.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9734 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区5号箱变西侧变压器 | 630 | 43 | 359.04 | 359.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9735 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区7号箱变北侧变压器 | 630 | 15.2 | 534.11 | 534.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9736 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区7号箱变南侧变压器 | 630 | 26.7 | 461.54 | 461.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9737 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区6号箱变北侧变压器 | 630 | 16.3 | 527.50 | 527.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9738 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区6号箱变南侧变压器 | 630 | 24 | 478.86 | 478.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9739 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区8号箱变1号变压器 | 630 | 23.6 | 481.07 | 481.07 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9740 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区9号箱变1号变压器 | 630 | 29.3 | 445.73 | 445.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9741 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园1号箱变1号变压器 | 500 | 12.5 | 437.35 | 437.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9742 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园1号箱变2号变压器 | 250 | 30.1 | 174.68 | 174.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9743 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园2号箱变1号变压器 | 400 | 19.3 | 322.76 | 322.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9744 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园2号箱变2号变压器 | 630 | 13.1 | 547.72 | 547.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9745 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园3号箱变1号变压器 | 500 | 14.8 | 425.80 | 425.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9746 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园3号箱变2号变压器 | 250 | 27.8 | 180.43 | 180.43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9747 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 海东办事处回迁楼变压器 | 400 | 29.5 | 282.08 | 282.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9748 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 绿色时代北区1号箱变变压器 | 630 | 27 | 459.65 | 459.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9749 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 洪程小区变压器 | 315 | 32.7 | 211.93 | 211.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9750 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南C区1号箱变南侧变压器 | 630 | 39 | 384.49 | 384.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9751 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南C区2号箱变南侧变压器 | 630 | 24.1 | 478.17 | 478.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9752 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 绿色时代南C区4号箱变北侧变压器 | 630 | 29.2 | 445.79 | 445.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9753 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 绿色时代南C区5号箱变南侧变压器 | 630 | 32.8 | 423.49 | 423.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9754 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 绿色时代南C区6号箱变北侧变压器 | 630 | 20.1 | 503.62 | 503.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9755 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 绿色时代南C区7号箱变南侧变压器 | 630 | 38.2 | 389.59 | 389.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9756 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南B区1号箱变变压器 | 500 | 19.8 | 401.05 | 401.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9757 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南B区2号箱变变压器 | 630 | 24.7 | 474.39 | 474.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9758 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南B区3号箱变变压器 | 630 | 11.7 | 556.10 | 556.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9759 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4278甜叶菊线 | 绿色时代南B区4号箱变变压器 | 630 | 15 | 535.25 | 535.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9760 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 绿色时代白云小区1号箱变南侧变压 | 630 | 75 | 157.50 | 157.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9761 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 绿色时代白云小区2号箱变北侧变压 | 630 | 27.5 | 456.94 | 456.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9762 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 绿色时代白云小区3号箱变南侧变压 | 630 | 29.8 | 442.20 | 442.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9763 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 绿色时代白云小区4号箱变北侧变压 | 630 | 31.3 | 432.56 | 432.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9764 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 绿色时代西区1号箱变变压器 | 630 | 25.2 | 471.37 | 471.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9765 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 绿色时代西区2号箱变变压器 | 630 | 33.3 | 420.21 | 420.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9766 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 绿色时代西区3号箱变变压器 | 500 | 30 | 350.00 | 350.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9767 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 绿色时代西区4号箱变变压器 | 500 | 34.1 | 329.45 | 329.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9768 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1035新丰甲线 | 绿色时代西区5号箱变变压器 | 315 | 47 | 166.95 | 166.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9769 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 嘉和庄园1号箱变变压器 | 630 | 26.3 | 464.25 | 464.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9770 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 嘉和庄园2号箱变变压器 | 630 | 28.9 | 448.12 | 448.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9771 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 嘉和庄园3号箱变变压器 | 630 | 27.2 | 458.58 | 458.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9772 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 嘉和庄园4号箱变变压器 | 630 | 29.7 | 443.14 | 443.14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9773 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 桃园小区箱变变压器 | 500 | 47.4 | 262.85 | 262.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9774 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 商业城A区箱变变压器 | 500 | 17.2 | 413.85 | 413.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9775 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 法院小区箱变变压器 | 800 | 44.1 | 447.20 | 447.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9776 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 奕丰龙盛园箱变2号变压器 | 500 | 29 | 354.80 | 354.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9777 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 红柳小区箱变2号变压器 | 630 | 48 | 327.60 | 327.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9778 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 红柳小区箱变1号变压器 | 630 | 74 | 163.80 | 163.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9779 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 阳光佳苑小区变压器 | 315 | 28.2 | 226.14 | 226.14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9780 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4383平安甲线 | 平安甲线22号红海新区A区1号变压 | 500 | 32.5 | 337.55 | 337.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9781 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4383平安甲线 | 平安甲线22号红海新区A区3号变压 | 630 | 25.4 | 469.92 | 469.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9782 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4383平安甲线 | 平安甲线22号红海新区A区5号变压 | 500 | 27.9 | 360.65 | 360.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9783 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分3号红海新区B区4号变压 | 630 | 25 | 472.82 | 472.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9784 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分3号红海新区B区5号变压 | 500 | 24.1 | 379.35 | 379.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9785 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分3号红海新区B区3号变压 | 630 | 19.9 | 504.44 | 504.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9786 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右1号红海新区D区1号变压器 | 500 | 30 | 350.25 | 350.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9787 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右1号红海新区D区2号变压器 | 500 | 31.6 | 342.15 | 342.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9788 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右1号红海新区D区3号变压器 | 500 | 35.2 | 324.00 | 324.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9789 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右1号红海新区D区4号箱变1号变 | 500 | 40.1 | 299.70 | 299.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9790 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右5号红海新区A区4号变压器 | 630 | 26.2 | 465.00 | 465.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9791 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右5号红海新区A区6号变压器 | 500 | 31.9 | 340.75 | 340.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9792 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右6号红海新区C区1号变压器 | 630 | 27.1 | 459.08 | 459.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9793 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右6号红海新区C区2号变压器 | 500 | 30.2 | 348.90 | 348.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9794 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线8右6号红海新区C区3号变压器 | 630 | 21.9 | 491.97 | 491.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9795 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线12号红海新区B区1号变压器 | 500 | 24.6 | 376.80 | 376.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9796 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 海元线12号红海新区B区2号变压器 | 630 | 28.5 | 450.64 | 450.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9797 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 立交桥变压器 | 250 | 15.8 | 210.55 | 210.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9798 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线黄河路环网柜人富变1号变 | 630 | 20.5 | 501.04 | 501.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9799 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 抚顺石化箱变变压器 | 160 | 31.2 | 110.06 | 110.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 甲电厂线地税局分支箱小学变变压 | 500 | 20.6 | 397.00 | 397.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9801 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区1号箱变1号变压器 | 630 | 37.4 | 394.51 | 394.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9802 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区1号箱变2号变压器 | 630 | 14.1 | 541.04 | 541.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9803 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 向东小区1号箱变变压器 | 630 | 23.2 | 483.97 | 483.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9804 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区2号箱变2号变压器 | 630 | 20.1 | 503.24 | 503.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9805 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区3号箱变1号变压器 | 500 | 29.5 | 352.50 | 352.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9806 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 向东小区2号箱变变压器 | 630 | 24.3 | 476.85 | 476.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9807 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区4号箱变2号变压器 | 630 | 11.7 | 556.16 | 556.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9808 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 红运小区配电站2号变压器 | 250 | 66.9 | 82.78 | 82.78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9809 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 红海商业街小区站内变压器 | 630 | 105 | 907.20 | 907.20 | 2024.12.21 | 是 | 2025.12 | |
| 9810 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 龙逸花园站内变压器 | 400 | 44.5 | 222.16 | 222.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9811 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 区红海办事处家属楼 | 500 | 88 | 60.00 | 60.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9812 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期1号箱变2号变压器 | 315 | 59.1 | 128.93 | 128.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9813 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 西红海综合楼变压器 | 160 | 84 | 230.00 | 230.00 | 2024.12.21 | 是 | 2025.12 | |
| 9814 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 红海回迁楼二期2号箱变1#变压器 | 630 | 28.4 | 451.40 | 451.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9815 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | | 红海回迁楼二期3号箱变2号变压器 | 630 | 34.8 | 411.01 | 411.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9816 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园3号箱变2号变压器 | 630 | 21.6 | 493.92 | 493.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9817 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区12号箱变1号变压器 | 315 | 50.8 | 155.01 | 155.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9818 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 绿色时代北区2号箱变1号变压器 | 630 | 26.1 | 465.38 | 465.38 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9819 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园2号箱变2号变压器 | 630 | 24.6 | 475.27 | 475.27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9820 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情1号箱变1号变压器 | 630 | 20.4 | 501.35 | 501.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9821 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情2号箱变1号变压器 | 630 | 11.6 | 556.86 | 556.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9822 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情2号箱变2号变压器 | 630 | 11.1 | 560.13 | 560.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9823 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情3号箱变1号变压器 | 630 | 7.25 | 584.33 | 584.33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9824 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情3号箱变2号变压器 | 630 | 17.3 | 521.01 | 521.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9825 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情4号箱变1号变压器 | 630 | 18.4 | 514.14 | 514.14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9826 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情5号箱变2号变压器 | 400 | 5.11 | 379.56 | 379.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9827 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊鸣湖分62号七寨大队变 | 160 | 40.1 | 95.81 | 95.81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9828 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊鸣湖分68号七寨村变压 | 160 | 40.3 | 95.60 | 95.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9829 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 新龙逸花园1号箱变2号变压器 | 630 | 29.6 | 443.84 | 443.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9830 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线北岭分23号杨屯北岭2号变 | 160 | 7.59 | 147.86 | 147.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9831 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区1号箱变1号变压器 | 500 | 8.66 | 456.70 | 456.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9832 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区1号箱变2号变压器 | 500 | 18.8 | 405.90 | 405.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9833 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区2号箱变1号变压器 | 400 | 13.9 | 344.48 | 344.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9834 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区2号箱变2号变压器 | 400 | 15 | 339.96 | 339.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9835 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区4号箱变1号变压器 | 500 | 19.2 | 404.00 | 404.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9836 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区4号箱变2号变压器 | 500 | 16 | 419.90 | 419.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9837 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区3号箱变1号变压器 | 400 | 15.2 | 339.16 | 339.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9838 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区3号箱变2号变压器 | 400 | 19.9 | 320.48 | 320.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9839 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区5号箱变1号变压器 | 400 | 14.8 | 340.72 | 340.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9840 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区5号箱变2号变压器 | 400 | 16.3 | 334.96 | 334.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9841 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区6号箱变1号变压器 | 400 | 18.2 | 327.28 | 327.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9842 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1022沙南甲线 | 芦柳小区6号箱变2号变压器 | 400 | 20.1 | 319.68 | 319.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9843 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 华君旺苑小区地下1号屋式配变站3号 | 800 | 7.2 | 742.40 | 742.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9844 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 尔雅名都小区1号箱变1号1号变压器 | 315 | 8 | 289.80 | 289.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9845 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分小望海支26右12右5 | 50 | 28.7 | 35.68 | 35.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9846 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分小望海支26右8北小 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9847 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏岐子支41偏岐子 | 50 | 14.7 | 42.65 | 42.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9848 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏岐子支39右11右 | 50 | 21.2 | 39.43 | 39.43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9849 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏岐子支39右18右4 | 50 | 14.4 | 42.80 | 42.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9850 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分7左6号小兰滩北地 | 400 | 35.5 | 257.96 | 257.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9851 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线周屯分5左2号周屯新台 | 200 | 19.6 | 160.80 | 160.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9852 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线李伍沟分9右8号小河子灌溉 | 160 | 15.6 | 135.04 | 135.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9853 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分85号何家沟北台变 | 200 | 11.8 | 176.36 | 176.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9854 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 红旗北线20左分6号金屯二队变压器 | 400 | 22.8 | 308.76 | 308.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9855 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线宋屯分3号宋屯路东台变压 | 100 | 57 | 43.00 | 43.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9856 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线宋屯分9号宋屯东台变压器 | 100 | 8.7 | 91.30 | 91.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9857 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线26右分5号金屯大队变压器 | 250 | 38.3 | 154.30 | 154.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9858 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线30号金屯北台变压器 | 250 | 35.3 | 161.78 | 161.78 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9859 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园4号箱变1号变压器 | 500 | 25.8 | 371.00 | 371.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9860 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线110号周崴子电井变压器 | 400 | 73 | 108.00 | 108.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9861 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线261号张屯1#机井变压器 | 100 | 3.6 | 96.40 | 96.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9862 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线274右2左11号张屯2#电井 | 50 | 30.8 | 34.60 | 34.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9863 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线北岭分34号北岭1#电井变 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9864 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分22右11号贺店1#电 | 50 | 14 | 43.03 | 43.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9865 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分22右6右4号贺店2#电 | 50 | 14.1 | 42.97 | 42.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9866 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分34号贺店3#机井变 | 50 | 107 | -3.28 | -3.28 | 2025.03.28 | 否 | 2025.12 | |
| 9867 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线周屯分42周屯1#电井变压 | 50 | 9.45 | 45.28 | 45.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9868 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 南开乙线51右6区政府 | 400 | 44 | 224.04 | 224.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9869 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑5号箱 | 630 | 14.9 | 535.88 | 535.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9870 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑1号箱 | 630 | 17.2 | 521.96 | 521.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9871 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园三期2号箱变变压器 | 315 | 27 | 230.08 | 230.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 龙港花园二期H区箱变1号变压器 | 500 | 20 | 400.20 | 400.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9873 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 龙港花园二期J区箱变1号变压器 | 500 | 20.6 | 396.80 | 396.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9874 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 龙港花园三期A区1号箱变1号变压器 | 630 | 27.4 | 457.25 | 457.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9875 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区5号箱变变压器 | 315 | 12 | 277.14 | 277.14 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9876 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊线48号绿色时代南A区3号变压 | 500 | 29.1 | 354.40 | 354.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9877 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊线48号绿色时代南A区4号变压 | 500 | 29.7 | 351.35 | 351.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9878 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 福旺桃园小区二期3号箱变1号变压器 | 630 | 21.8 | 492.66 | 492.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9879 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区二期3号箱变变压器 | 630 | 7.75 | 581.18 | 581.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9880 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线兰窝分35右5号前安平北台 | 315 | 15 | 267.75 | 267.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 水人家小区二期配电变压器山 | 400 | 14.1 | 343.56 | 343.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9882 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸小区5号箱变2号变压器 | 630 | 32.7 | 424.24 | 424.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9883 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸小区1号箱变2号变压器 | 500 | 38.9 | 305.75 | 305.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9884 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 新闽乙线2号滨海所所用变变压器 | 160 | 74 | 41.60 | 41.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9885 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 老客运站 | 160 | 23.4 | 122.56 | 122.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9886 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区4号配变站103配电变压 | 630 | 21.4 | 495.31 | 495.31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9887 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区1号配变站103配电变压 | 630 | 19.1 | 509.54 | 509.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9888 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区2号配变站103配电变压 | 630 | 9.83 | 568.07 | 568.07 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9889 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 华海书苑小区3号配变站103配电变压 | 630 | 12.3 | 552.51 | 552.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9890 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 华君旺苑小区地下1号屋式配变站2号 | 800 | 4.8 | 761.60 | 761.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9891 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线308右2右1号杨屯6组变压器 | 200 | 25.4 | 149.16 | 149.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9892 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊鸣湖分75左1号簸箕寨北 | 200 | 15.6 | 168.80 | 168.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9893 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 昆仑3号小区1号变压器 | 630 | 29.3 | 445.16 | 445.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9894 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 昆仑3号小区2号变压器 | 630 | 18 | 516.35 | 516.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9895 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区2号楼1单元箱变1号变压器 | 315 | 13.8 | 271.62 | 271.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9896 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线政府分17左5号芦屯堡2号变压 | 500 | 70 | 150.00 | 150.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9897 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线政府分24号芦屯堡轧钢新区 | 160 | 32.6 | 107.89 | 107.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9898 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区1号配变站变压器 | 400 | 21.5 | 314.04 | 314.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9899 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区2号配变站变压器 | 400 | 25.6 | 297.60 | 297.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9900 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区3号配变站变压器 | 400 | 22.5 | 309.92 | 309.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9901 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区4号配变站变压器 | 400 | 21.6 | 313.64 | 313.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9902 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区5号配变站变压器 | 400 | 25.4 | 298.52 | 298.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9903 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区6号配变站变压器 | 400 | 25.6 | 297.52 | 297.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9904 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区7号配变站变压器 | 400 | 18.3 | 326.76 | 326.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9905 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区8号配变站变压器 | 400 | 16.7 | 333.08 | 333.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9906 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城A区9号配变站变压器 | 400 | 29.2 | 283.32 | 283.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9907 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城B区1号配变站101出线间 | 400 | 27.9 | 288.48 | 288.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9908 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城B区2号配变站变压器 | 630 | 14.8 | 536.51 | 536.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9909 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 蓝湾半岛小区1号配变站变压器 | 630 | 10.6 | 563.22 | 563.22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9910 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 蓝湾半岛小区2号配变站变压器 | 630 | 14.1 | 541.23 | 541.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9911 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 蓝湾半岛小区3号配变站变压器 | 500 | 13.6 | 432.25 | 432.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9912 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 蓝湾半岛小区4号配变站变压器 | 630 | 10.9 | 561.33 | 561.33 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9913 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 蓝湾半岛小区5号配变站变压器 | 500 | 12.9 | 435.70 | 435.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9914 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分78左8左1号馒首山新 | 50 | 14.1 | 42.95 | 42.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9915 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区5号箱变101配 | 630 | 14.2 | 540.54 | 540.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9916 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区6号箱变101配 | 630 | 12.9 | 549.05 | 549.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9917 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区7号箱变101配 | 630 | 13.9 | 542.37 | 542.37 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9918 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区8号箱变101配 | 400 | 18.1 | 327.80 | 327.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9919 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4387浴熊甲线 | 九龙官邸小区一期地下1号屋式配变 | 800 | 19.1 | 647.52 | 647.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9920 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4387浴熊甲线 | 九龙官邸小区一期地下1号屋式配变 | 400 | 16.4 | 334.40 | 334.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9921 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4387浴熊甲线 | 九龙官邸小区一期地下2号屋式配变 | 800 | 18.3 | 653.68 | 653.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9922 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4387浴熊甲线 | 九龙官邸小区一期地下2号屋式配变 | 800 | 23.3 | 613.44 | 613.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9923 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4387浴熊甲线 | 九龙官邸小区一期地下2号屋式配变 | 800 | 28.4 | 572.96 | 572.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9924 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1022新工乙线 | 瑞康家园2号箱变2号变压器 | 630 | 11.1 | 559.94 | 559.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9925 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4441南开乙线 | 南开乙线44右3学府花园 | 200 | 40 | 120.00 | 120.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9926 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分小东山支17号宾虎8 | 200 | 8 | 184.00 | 184.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9927 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4445电厂乙线 | 芳华园箱变站内变压器(东) | 630 | 18.1 | 515.91 | 515.91 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9928 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线6号明虹小区 | 315 | 19.3 | 254.30 | 254.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9929 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期4号箱变 | 630 | 16.3 | 527.18 | 527.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9930 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9874华益线 | 海韵风情6号箱变1号变压器 | 500 | 12.1 | 439.35 | 439.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9931 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 海宁乙线73左9左1御景湾3号箱变2号变 | 630 | 20 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9932 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园2号箱变2号变压器 | 500 | 19.7 | 401.35 | 401.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9933 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 浴平线12号翔宏名都3号箱变1号变压 | 630 | 24.2 | 477.73 | 477.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9934 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰一期3号箱变1变压器 | 630 | 26 | 466.20 | 466.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9935 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 唯美星海1号箱变1号变压器 | 630 | 30 | 441.00 | 441.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9936 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 鹏发101开关间隔配电变压器 | 630 | 29.6 | 443.71 | 443.71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9937 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4435黄河线 | 万丰公寓箱变1号变压器 | 630 | 28 | 453.60 | 453.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9938 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 恒基河畔花园小区1号箱变1号变压器 | 630 | 18 | 516.60 | 516.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9939 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 渤海铭城2号箱变1号变压器 | 630 | 21.6 | 494.11 | 494.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9940 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线51号惠民小区（B区） | 630 | 22 | 491.21 | 491.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9941 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期1号箱变2号变压器 | 630 | 13.9 | 542.49 | 542.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9942 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区3号楼箱变1号变压器 | 630 | 12.4 | 551.88 | 551.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9943 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区9号楼1单元箱变1号变压器 | 630 | 15.2 | 533.99 | 533.99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9944 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4384平安乙线 | 华海城小区8号楼2单元箱变1号变压器 | 630 | 12.4 | 551.82 | 551.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9945 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰二期地下变电所2号变压器 | 800 | 22.7 | 618.56 | 618.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9946 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5458红旗南线 | 红旗南线5号金屯大地变压器 | 400 | 40.3 | 239.00 | 239.00 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9947 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北乙线金屯分16号塑工4号变压器 | 200 | 30.8 | 138.42 | 138.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9948 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北乙线金屯分11右分右1塑工2号变 | 315 | 37.3 | 197.63 | 197.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9949 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区3号箱变1号变压器 | 630 | 32.6 | 424.62 | 424.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9950 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区4号箱变1号变压器 | 630 | 17.4 | 520.13 | 520.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9951 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区1号箱变1号变压器 | 630 | 24.1 | 478.36 | 478.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9952 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分71加1号丁山大棚2号 | 160 | 26.4 | 117.76 | 117.76 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9953 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4236伊都锦线 | 伊都锦线38左9崔屯菜地2号 | 200 | 82.7 | 34.64 | 34.64 | ## | 是 | 2025.12 | |
| 9954 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线贺店分21号贺店东台 | 400 | 13.2 | 347.20 | 347.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9955 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线338号杨屯5组 | 200 | 48.6 | 102.84 | 102.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9956 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4254华丰甲线 | 华丰甲线崔屯分2号芦屯工程公司小 | 200 | 43.2 | 113.60 | 113.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9957 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 华安甲线金盾分10右2号大厦G区小区 | 315 | 60 | 126.00 | 126.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9958 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线77左1号海关缉私库林厂家属 | 160 | 6.3 | 149.92 | 149.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9959 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1034新海甲线 | 红海线41号新新家私小区柱上变 | 400 | 36 | 256.00 | 256.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9960 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线36号西柳屯4号变压器 | 400 | 43.2 | 227.20 | 227.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9961 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分8号辽海中盐新城小区2 | 630 | 19.7 | 505.64 | 505.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9962 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 红运华府小区3号箱变1号变压器 | 630 | 18.3 | 514.46 | 514.46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9963 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线159号左2号后安西台 | 315 | 23.8 | 240.03 | 240.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9964 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线161号左7号后安大队 | 200 | 28.1 | 143.74 | 143.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9965 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分55号八家子北台变 | 400 | 34.3 | 262.96 | 262.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9966 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分61号八家子村变压 | 200 | 35.7 | 128.64 | 128.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9967 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线柳屯分11右4号东柳屯2号变 | 400 | 46.8 | 212.80 | 212.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9968 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线柳屯分16号东柳屯3号变压 | 400 | 51.7 | 193.08 | 193.08 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9969 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线柳屯分24右2号东溜屯1号变 | 400 | 60 | 160.00 | 160.00 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| 9970 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分14左分2号文屯北台 | 200 | 42.3 | 115.40 | 115.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9971 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分28左10号文屯大队 | 250 | 30.5 | 173.80 | 173.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9972 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园1号箱变1号变压器 | 630 | 29.1 | 446.99 | 446.99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9973 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园2号箱变1号变压器 | 630 | 22.8 | 486.17 | 486.17 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9974 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分5号官屯3号变压器 | 80 | 29.6 | 56.36 | 56.36 | 12 | 是 | 2025.12 | |
| 9975 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1022新工乙线 | 瑞康家园1号箱变1号变压器 | 630 | 36 | 403.20 | 403.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9976 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线21左11号后屯西台变压器 | 20 | 62.9 | 7.42 | 7.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9977 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线21左16左1号芦屯堡后屯变压 | 200 | 34.5 | 130.92 | 130.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9978 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线24号北李屯2号变压器 | 500 | 107 | -34.60 | -34.60 | 12 | 是 | 2025.12 | |
| 9979 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线10号文屯6号变压器 | 100 | 62 | 38.00 | 38.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9980 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分8号辽海中盐新城小区3 | 630 | 16.2 | 527.69 | 527.69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9981 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分8号辽海中盐新城小区4 | 630 | 16.3 | 527.44 | 527.44 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9982 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 红运华府小区2号箱变1号变压器 | 630 | 14.4 | 539.47 | 539.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9983 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 红运华府小区1号箱变1号变压器 | 630 | 13 | 548.10 | 548.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9984 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 馥润家园2号箱变1号变压器 | 630 | 21.2 | 496.69 | 496.69 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9985 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分7号小兰旗东地变压 | 250 | 21.5 | 196.30 | 196.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9986 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分27号胜台三队北地 | 400 | 30.2 | 279.08 | 279.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9987 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分42左8号号陀台上二 | 200 | 39.5 | 121.04 | 121.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9988 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 平安家园6号变压器 | 400 | 14.5 | 342.16 | 342.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9989 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 康宏园小区二期2号变压器 | 630 | 18 | 516.47 | 516.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9990 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分42左分3号西兰旗大 | 400 | 28.3 | 286.96 | 286.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9991 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线227左1小河子西台 | 200 | 32.6 | 134.74 | 134.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9992 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 渤海铭城1号箱变2号变压器 | 630 | 20.1 | 503.24 | 503.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9993 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区6号变压器 | 400 | 13.1 | 347.52 | 347.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9994 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线兰窝分46右1号前安平东台 | 160 | 24 | 121.68 | 121.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9995 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线54右1号柳树底道南变压器 | 160 | 22.2 | 124.48 | 124.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9996 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 闽江东线58号柳树底道北 | 400 | 16.6 | 333.76 | 333.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9997 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8687芦南线 | 芦南线30左2左1号汝儿姑1号照明 | 400 | 6.36 | 374.56 | 374.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9998 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸二期4#箱变变压器 | 400 | 24.6 | 301.52 | 301.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| 9999 | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 彤阳佳苑一期箱变变压器 | 315 | 24.2 | 238.93 | 238.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 彤阳佳苑B区箱变1号变压器 | 630 | 5.71 | 594.03 | 594.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1021新业乙线 | 清华园二期1号箱变1号变压器 | 630 | 14.8 | 537.01 | 537.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5423创业甲线 | 创业甲线51右1号汝儿姑菜园变压器 | 315 | 29.5 | 221.98 | 221.98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5432创业乙线 | 滨北甲线塑工分27号塑工1号变压器 | 200 | 65.1 | 69.72 | 69.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分31号文屯西台变压 | 200 | 22.6 | 154.86 | 154.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分36号文屯南台变压 | 200 | 34 | 131.96 | 131.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 馥润家园小区3号箱变1号变压器 | 630 | 16.9 | 523.66 | 523.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰一期1号箱变1号变压器 | 630 | 18 | 516.60 | 516.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区4号变压器 | 630 | 12.3 | 552.83 | 552.83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区7号变压器 | 630 | 10.3 | 565.30 | 565.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区8号变压器 | 400 | 17.4 | 330.60 | 330.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区二期4号箱变1号变 | 630 | 14.2 | 540.86 | 540.86 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区二期1号箱变1号变 | 630 | 23.4 | 482.77 | 482.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区4号箱变1号变压器 | 630 | 20.3 | 502.36 | 502.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品小区二期2号箱变1号变压器 | 630 | 16 | 529.20 | 529.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 海新线政府分8号辽海中盐新城小区1 | 630 | 16 | 529.01 | 529.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品小区二期3号箱变1号变压器 | 630 | 16 | 529.20 | 529.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品小区二期4号箱变1号变压器 | 630 | 16.2 | 527.94 | 527.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 四台村变压器 | 315 | 81.3 | 59.00 | 59.00 | ## | 是 | 2025.12 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4348光明线 | 光明线40东右分2号四台子村内照明 | 315 | 86.9 | 41.27 | 41.27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 天赐家园箱变1号变压器 | 630 | 25.8 | 467.52 | 467.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸二期3#箱变变压器 | 630 | 25.6 | 469.04 | 469.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼1号箱变1号变压 | 400 | 21.5 | 313.88 | 313.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼4号箱变1号变压 | 500 | 21.4 | 392.85 | 392.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 崔屯菜地变压器 | 315 | 64 | 113.40 | 113.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海渔台南区二变压器 | 315 | 36.2 | 201.13 | 201.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 电厂甲线32黄河路建材市场变压器 | 630 | 9.76 | 568.51 | 568.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 福旺桃园小区二期1号箱变1号变压器 | 630 | 21.5 | 494.74 | 494.74 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 青龙南线77左3悦宏书香院3号箱变变 | 400 | 26.3 | 294.88 | 294.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 恒基河畔花园小区3号箱变2号变压器 | 400 | 19.2 | 323.20 | 323.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 怡海富都2号箱变1号变压器 | 500 | 28.8 | 356.00 | 356.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5459铝材甲线 | 铝材甲线东林分16左分8右1号西兰 | 100 | 53.5 | 46.51 | 46.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分27右8号胜台三组变 | 315 | 73 | 85.05 | 85.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5431留开乙线 | 留开乙线胜利分27右15号胜台二队 | 250 | 28.6 | 178.45 | 178.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期13号箱变1号变压器 | 630 | 19.7 | 506.21 | 506.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 华海城小区5号楼2单元箱变1号变压器 | 630 | 13.1 | 547.66 | 547.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 鸿基海岸二期2#箱变变压器 | 630 | 24.8 | 473.57 | 473.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 唯美星海2号箱变1号变压器 | 400 | 22.8 | 308.80 | 308.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 新龙逸花园2号箱变2号变压器 | 630 | 33.4 | 419.58 | 419.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线政府分14右3芦屯堡3号变压器 | 200 | 55.3 | 89.36 | 89.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4400海新线 | 峰汇小区1号箱变1号变压器 | 630 | 14 | 541.80 | 541.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 奕丰金水康桥2号箱变1号变压器 | 630 | 14 | 541.80 | 541.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分60右6号大董村3号杆 | 50 | 22.7 | 38.68 | 38.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 新区乙线渤海钰珠3号箱变变压器 | 630 | 15.9 | 530.02 | 530.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期6号箱变 | 630 | 18.7 | 511.94 | 511.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期5号箱变 | 630 | 14.7 | 537.26 | 537.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分8#富吉三期2号箱变 | 630 | 15.2 | 534.11 | 534.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 龙港线天赐家园二期2号箱变变压器 | 315 | 22.1 | 245.54 | 245.54 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园8号箱变2号变压器 | 400 | 26.2 | 295.24 | 295.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 香港俪园2号箱变1号变压器 | 315 | 23 | 242.55 | 242.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 香港俪园1号箱变2号变压器 | 400 | 22.8 | 308.80 | 308.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1030新业甲线 | 甜叶菊线61号翰林书香苑箱变2号变 | 630 | 23.7 | 480.82 | 480.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑6号箱 | 630 | 13.8 | 543.25 | 543.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区1号箱变变压器 | 630 | 15.7 | 531.41 | 531.41 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 陶然24号25号楼箱变变压器 | 630 | 21.3 | 496.06 | 496.06 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区2号箱变变压器 | 400 | 23.8 | 304.64 | 304.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 御景城小区4号箱变变压器 | 630 | 17.3 | 521.01 | 521.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线柳屯分12+1号东柳屯5号变 | 400 | 26.4 | 294.40 | 294.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4399海元线 | 翔宏名都1号箱变1号变压器 | 315 | 26.4 | 231.75 | 231.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 东城怡景2号箱变1号变压器 | 500 | 27.7 | 361.50 | 361.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城一期2号箱变变压器 | 630 | 11.8 | 555.47 | 555.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 香港俪园1号箱变1号变压器 | 400 | 0 | 400.00 | 400.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园4号箱变2号变压器 | 630 | 23.1 | 484.66 | 484.66 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红旗家园6号箱变2号变压器 | 630 | 23.4 | 482.77 | 482.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑7号箱 | 630 | 13.5 | 544.82 | 544.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑4号箱 | 630 | 14.3 | 540.10 | 540.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 华丰乙线诺玛分15号汇丰名苑2号箱 | 630 | 14.1 | 541.23 | 541.23 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟御都3号箱变1号变压器 | 630 | 26.2 | 464.75 | 464.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟御都5号箱变2号变压器 | 630 | 17.2 | 521.39 | 521.39 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 金伟御都6号箱变1号变压器 | 400 | 31.6 | 273.80 | 273.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8686闽江东线 | 御景城小区3号箱变变压器 | 630 | 16.1 | 528.82 | 528.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 留屯66kV变电站 | 留屯变5429滨北乙线 | 滨北乙线21左1号西留屯2号变压器 | 400 | 28.2 | 287.16 | 287.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 泰山线35号福地山水文园2号箱变1号 | 500 | 23.8 | 381.05 | 381.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 御景湾1号箱变1号变压器 | 500 | 28.5 | 357.35 | 357.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 御景湾2号箱变变压器 | 315 | 27.6 | 228.22 | 228.22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 鸿基1号箱变2号变压器 | 500 | 25.4 | 372.85 | 372.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 鸿基2号箱变2号变压器 | 500 | 23.6 | 382.15 | 382.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园1号箱变1号变压器 | 315 | 54.7 | 142.79 | 142.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 鸿基3号箱变2号变压器 | 630 | 35.6 | 405.97 | 405.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 鸿基4号箱变1号变压器 | 315 | 26 | 233.10 | 233.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区10号箱变2号变压器 | 315 | 49.7 | 158.51 | 158.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 鸿基5号箱变1号变压器 | 500 | 27.2 | 364.10 | 364.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 大厦小区13号箱变2号变压器 | 315 | 43.4 | 178.42 | 178.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 绿色时代南C区3号箱变变压器 | 630 | 29.2 | 446.29 | 446.29 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区1号变压器 | 630 | 6.87 | 586.72 | 586.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 亚龙湾壹号小区5号变压器 | 400 | 12.4 | 350.36 | 350.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线290号杨屯大队2号变压器 | 200 | 13.2 | 173.64 | 173.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1032新光甲线 | 东城怡景3号箱变2号变压器 | 630 | 24.6 | 475.15 | 475.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 10KV红旗北线宋屯分19号变台 | 160 | 43.8 | 89.92 | 89.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园5号箱变1号变压器 | 630 | 21.6 | 494.11 | 494.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰一期2号箱变1号变压器 | 630 | 24 | 478.80 | 478.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5467红旗北线 | 红旗北线小兰旗分13左1号小兰旗村 | 200 | 25.9 | 148.18 | 148.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线43左17号四台子村变压器 | 400 | 70.8 | 116.96 | 116.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分10号右3号官屯2号变 | 400 | 25 | 300.20 | 300.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分24右3号官屯4号变压 | 400 | 20.9 | 316.48 | 316.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4349铁东线 | 铁东线65号良种厂果园变压器 | 50 | 31.3 | 34.34 | 34.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线柳屯分36号东溜屯4号变压 | 160 | 41.7 | 93.23 | 93.23 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 书香门第小区3期6号箱变1号变压器 | 630 | 14.1 | 541.49 | 541.49 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4272兴河乙线 | 兴河乙线3号圣丰明珠柱上变压器 | 400 | 41.4 | 234.60 | 234.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 奕丰金水康桥3号箱变1号变压器 | 630 | 20 | 504.00 | 504.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分36右5号小望海3队变 | 160 | 20.3 | 127.50 | 127.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际新城小区二期3号箱变1号变 | 630 | 16.3 | 527.50 | 527.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区1号箱变1号变压器 | 630 | 13.1 | 547.72 | 547.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 远兴家园小区2号箱变1号变压器 | 630 | 16.7 | 525.11 | 525.11 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4435黄河线 | 明虹商住B区箱变1号变压器 | 630 | 13.8 | 543.31 | 543.31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区二期1号箱变1号变压器 | 630 | 14.7 | 537.58 | 537.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品3号箱变1号变压器 | 630 | 33.8 | 417.25 | 417.25 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 书香门第小区1号箱变1号变压器 | 630 | 21.1 | 497.01 | 497.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼7号箱变2号变压 | 400 | 26.7 | 293.32 | 293.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 三丰东城怡景商住楼9号箱变1号变压 | 630 | 25.8 | 467.21 | 467.21 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 山水人家2号箱变1号变压器 | 630 | 27.2 | 458.64 | 458.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 山水人家1号箱变1号变压器 | 630 | 21.8 | 492.72 | 492.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4452华安乙线 | 海星锦绣园2号箱变2号变压器 | 400 | 31.5 | 274.16 | 274.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4452华安乙线 | 明虹碧霞新苑1号箱变1号变压器 | 630 | 24 | 478.80 | 478.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区6号箱变2号变压器 | 400 | 30.5 | 278.20 | 278.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4452华安乙线 | 明虹碧霞新苑3号箱变1号变压器 | 630 | 25.9 | 466.89 | 466.89 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 陶然小区5号箱变2号变压器 | 500 | 24.1 | 379.45 | 379.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金地福苑2号箱变2号变压器 | 630 | 32.3 | 426.83 | 426.83 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4284新区乙线 | 金宇花园2号变压器 | 250 | 11.7 | 220.73 | 220.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分70号馒首山东台变 | 160 | 16.5 | 133.60 | 133.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1007利丰线 | 利丰线政府分17右3芦屯堡轧钢新区2 | 400 | 34.2 | 263.20 | 263.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 翔峰国际花园1号箱变1号变压器 | 630 | 32.4 | 426.13 | 426.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 翔峰国际花园2号箱变1号变压器 | 630 | 33.1 | 421.47 | 421.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线44+1号官屯新台变压器 | 200 | 117 | -33.68 | -33.68 | ## | 是 | 2025.12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线北岭分1号杨屯二组2号变压 | 100 | 120 | -19.60 | -19.60 | 2025.03.28 | 否 | 2025.12 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分40西右2右3号偏首 | 100 | 53.1 | 46.90 | 46.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分65号簸箕寨2号变 | 200 | 2 | 196.00 | 196.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分偏坡子支36号偏坡 | 100 | 10.8 | 89.20 | 89.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区1号箱变101配 | 630 | 14.5 | 538.59 | 538.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区2号箱变101配 | 630 | 12.9 | 548.48 | 548.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区3号箱变101配 | 630 | 15.6 | 531.47 | 531.47 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金禾一品博健之家1号配变站101开 | 630 | 13.5 | 545.08 | 545.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1024新闽乙线 | 金禾一品博健之家2号配变站101开 | 630 | 8.74 | 574.94 | 574.94 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分65左17号八家子机 | 50 | 17.9 | 41.08 | 41.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分65左22号八家子机 | 100 | 17.4 | 82.60 | 82.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支10右9+1号 | 50 | 11.1 | 44.45 | 44.45 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分94右14号何家沟机 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分95右1号何家沟机井 | 50 | 20.8 | 39.60 | 39.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区四期1号配变站变压器 | 630 | 14.8 | 537.01 | 537.01 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区四期2号配变站变压器 | 400 | 14.2 | 343.24 | 343.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区四期3号配变站变压器 | 630 | 14.1 | 541.04 | 541.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4446运河乙线 | 锦山秀城小区四期4号配变站变压器 | 630 | 13.7 | 543.63 | 543.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区1号配变站1号变压器 | 400 | 30 | 280.04 | 280.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区2号箱变1号变压器 | 400 | 30 | 280.04 | 280.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区3号箱变1号变压器 | 630 | 41.2 | 370.63 | 370.63 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区4号箱变1号变压器 | 400 | 30.3 | 278.80 | 278.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区5号箱变1号变压器 | 400 | 31.4 | 274.32 | 274.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 龙水河小区6号箱变1号变压器 | 315 | 26 | 233.10 | 233.10 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4276华山乙线 | 小河沿新台柱上变压器 | 315 | 62 | 119.70 | 119.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 范屯五队新台 | 100 | 14.1 | 85.90 | 85.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 朵拉海岸小区四期2号箱变1号变 | 630 | 10 | 567.00 | 567.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 朵拉海岸小区四期2号箱变2号变 | 630 | 10 | 567.00 | 567.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 朵拉海岸小区四期1号箱变1号变 | 630 | 10 | 567.00 | 567.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 朵拉海岸小区四期1号箱变2号变 | 630 | 8 | 579.60 | 579.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 俄罗斯风情园101开关配电变压器 | 630 | 5.73 | 593.90 | 593.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 俄罗斯风情园102开关配电变压器 | 630 | 6.37 | 589.87 | 589.87 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1026新丰乙线 | 俄罗斯风情园103开关配电变压器 | 630 | 10.1 | 566.43 | 566.43 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区10号箱变1号 | 630 | 6.32 | 590.18 | 590.18 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房C区5号箱变1号变压 | 500 | 7.54 | 462.30 | 462.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区11号箱变1号 | 400 | 10.3 | 358.96 | 358.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区12号箱变1号 | 630 | 6.93 | 586.34 | 586.34 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区13号箱变2号 | 630 | 5.99 | 592.26 | 592.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房C区6号箱变2号变压 | 500 | 11.5 | 442.55 | 442.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区14号箱变1号 | 630 | 12.7 | 550.31 | 550.31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区2号箱变1号变 | 630 | 10.1 | 566.62 | 566.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房C区7号箱变1号变压 | 400 | 11.5 | 354.16 | 354.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区3号箱变102开 | 400 | 11.4 | 354.48 | 354.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区4号箱变2号变 | 400 | 11 | 355.92 | 355.92 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区8号箱变1号变 | 400 | 13.2 | 347.20 | 347.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区C区9号箱变1号变 | 630 | 4.29 | 602.97 | 602.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区10号箱变1号变压 | 630 | 12.9 | 548.79 | 548.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区1号箱变1号变压 | 500 | 9.56 | 452.20 | 452.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区2号箱变1号变压 | 630 | 7.49 | 582.81 | 582.81 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区3号箱变1号变压 | 630 | 6.07 | 591.76 | 591.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区4号箱变1号变压 | 630 | 9.64 | 569.27 | 569.27 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区5号箱变1号变压 | 630 | 7.84 | 580.61 | 580.61 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区10号箱变1号变压器 | 400 | 10.8 | 356.68 | 356.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区D区1号箱变1号变 | 400 | 12.1 | 351.76 | 351.76 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6424金湖甲线 | 望海保障性住房小区D区2号箱变1号变 | 630 | 7.07 | 585.46 | 585.46 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区6号箱变1号变压 | 400 | 13.9 | 344.56 | 344.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海保障性住房A区9号箱变1号变压 | 630 | 10.1 | 566.31 | 566.31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区11号箱变1号变压器 | 400 | 4.71 | 381.16 | 381.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区3号箱变1号变压器 | 630 | 6.3 | 590.31 | 590.31 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区4号箱变1号变压器 | 630 | 7.53 | 582.56 | 582.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区5号箱变1号变压器 | 630 | 9.2 | 572.04 | 572.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区2号箱变1号变压器 | 630 | 6.67 | 587.98 | 587.98 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区1号箱变1号变压器 | 400 | 14.2 | 343.28 | 343.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区9号箱变1号变压器 | 400 | 11.7 | 353.36 | 353.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区6号箱变1号变压器 | 630 | 7.46 | 583.00 | 583.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区7号箱变1号变压器 | 630 | 62 | 239.40 | 239.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 望海小区B区8号箱变1号变压器 | 630 | 9.05 | 572.99 | 572.99 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 天山粮贸箱变变压器 | 315 | 28 | 226.93 | 226.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1022新工乙线 | 海星五号小区1号配变站101配电变 | 630 | 11.6 | 556.73 | 556.73 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1022新工乙线 | 海星五号小区2号配变站101配电变 | 500 | 9.72 | 451.40 | 451.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1022新工乙线 | 海星五号小区3号配变站配电变压器 | 630 | 9.15 | 572.36 | 572.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园3号箱变101间隔配电 | 400 | 21 | 315.84 | 315.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园4号箱变101间隔配电 | 630 | 26.2 | 465.00 | 465.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园5号箱变101间隔配电 | 630 | 29.8 | 442.32 | 442.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园6号箱变101间隔配电 | 400 | 20.1 | 319.60 | 319.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园7号箱变101间隔配电 | 400 | 24 | 304.16 | 304.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4395海丰乙线 | 恒祥湾富贵园8号箱变101间隔配电 | 630 | 23 | 484.97 | 484.97 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品四期1号箱变101间隔配电 | 400 | 26.1 | 295.64 | 295.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品四期2号箱变101间隔配电 | 400 | 24.6 | 301.80 | 301.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4380海宁乙线 | 水岸尚品四期3号箱变101间隔配电 | 315 | 23.9 | 239.84 | 239.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 怡馨家园1号箱变变压器 | 630 | 17.5 | 519.62 | 519.62 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 怡馨家园3号101开关柜配电变压 | 630 | 14.5 | 538.59 | 538.59 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 御海明珠小区二期1号配变站101配 | 630 | 8.58 | 575.95 | 575.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 御海明珠小区二期2号配变站101配 | 630 | 18.5 | 513.77 | 513.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 御海明珠小区二期3号配变站101配 | 630 | 28 | 453.60 | 453.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 御海明珠小区二期4号配变站101配 | 630 | 12.1 | 553.58 | 553.58 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4388浴翔甲线 | 御海明珠小区二期5号配变站101配 | 630 | 17.3 | 521.26 | 521.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4252闽江东线 | 锦绣新城1号箱变变压器 | 630 | 19.3 | 508.28 | 508.28 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4252闽江东线 | 锦绣新城2号箱变变压器 | 400 | 22.1 | 311.48 | 311.48 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4252闽江东线 | 锦绣新城3号箱变变压器 | 630 | 19.6 | 506.84 | 506.84 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4236伊都锦线 | 伊都锦线22号兰翎一变变压器 | 200 | 20 | 160.00 | 160.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分11号光辉屯西台 | 200 | 1.6 | 196.80 | 196.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 安平66kV变电站 | 安杨甲线 | 红双甲线308右35号杨屯石家沟变压 | 50 | 10.2 | 44.90 | 44.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 小望海机井4#柱上变压器 | 50 | 66.2 | 16.93 | 16.93 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6435新钢乙线 | 小望海机井5#柱上变压器 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分5号邮政变压器 | 200 | 29.2 | 141.60 | 141.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5456红园甲线 | 红园甲线17右1号东冷西地变压器 | 200 | 26.4 | 147.20 | 147.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 华山乙线84左6+1号小河沿新台2号 | 400 | 25.2 | 299.20 | 299.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线53右4号官屯7号变压器 | 200 | 29.2 | 141.60 | 141.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 世贸皇冠花园小区4号箱变101配 | 630 | 11.7 | 556.42 | 556.42 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1025新海乙线 | 生产服务公司箱变变压器 | 200 | 14.4 | 171.20 | 171.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 供电局办公楼箱变变压器 | 630 | 24.5 | 475.65 | 475.65 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 供电局办公楼供热1号箱变变压器 | 400 | 0 | 400.00 | 400.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 供电局办公楼供热2号箱变变压器 | 500 | 0.01 | 499.95 | 499.95 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8687芦南线 | 芦南线汝柳分4+2号汝儿姑新区4号变 | 400 | 61.2 | 155.20 | 155.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线92号北李屯西台变压器 | 400 | 10.8 | 356.80 | 356.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线102右26号沙岗台浇灌1号 | 100 | 0 | 100.00 | 100.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4401海天线 | 群星国际三期10号箱变1号变压器 | 400 | 17 | 332.12 | 332.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期1号箱变1号变压器 | 630 | 20.9 | 498.08 | 498.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期2号箱变1号变压器 | 400 | 17.5 | 329.88 | 329.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期3号箱变1号变压器 | 400 | 17.3 | 330.64 | 330.64 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期4号箱变1号变压器 | 400 | 36.9 | 252.60 | 252.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期5号箱变1号变压器 | 630 | 17.7 | 518.30 | 518.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期6号箱变1号变压器 | 400 | 17.7 | 329.36 | 329.36 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期7号箱变1号变压器 | 400 | 17 | 332.12 | 332.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期8号箱变1号变压器 | 630 | 21 | 498.02 | 498.02 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 尔雅华都小区地下变电所1号变压器 | 630 | 19.2 | 508.79 | 508.79 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1023新光乙线 | 尔雅华都小区地下变电所2号变压器 | 500 | 17.3 | 413.60 | 413.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 10千伏红双甲线红双甲线175号左1号 | 200 | 31.4 | 137.16 | 137.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊四期1号箱变101间隔配电 | 400 | 14.2 | 343.12 | 343.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊四期2号箱变101间隔配电 | 400 | 11.2 | 355.16 | 355.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4439华山乙线 | 10千伏华山乙线（神井变）14左7号 | 400 | 20.6 | 317.52 | 317.52 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6436龙江乙线 | 龙江乙线赵沙分簸箕寨支4号北李庄 | 50 | 27.7 | 36.16 | 36.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线水泥厂分38号大王庄5号 | 50 | 0.6 | 49.70 | 49.70 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊四期3号箱变101间隔配电 | 630 | 12.7 | 549.80 | 549.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 丽水御尊四期4号箱变101间隔配电 | 630 | 13 | 548.16 | 548.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 昆仑3号小区4号变压器 | 630 | 7.37 | 583.57 | 583.57 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4430华安甲线 | 昆仑3号小区3号变压器 | 630 | 1.87 | 618.22 | 618.22 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 新城66kV变电站 | 新城变1031新工甲线 | 二十五中学1号变压器 | 630 | 41.9 | 366.16 | 366.16 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下1号屋式变3号变 | 400 | 35.5 | 258.04 | 258.04 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下1号屋式变4号变 | 400 | 32.6 | 269.80 | 269.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下2号屋式变4号变 | 500 | 15.5 | 422.35 | 422.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4393海景甲线 | 金泰城三期小区地下2号屋式变3号变 | 500 | 29.8 | 351.05 | 351.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分18号芦屯堡新台 | 400 | 56.4 | 174.40 | 174.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 荷玺文苑小区地下1号屋式配变站1号 | 800 | 7.2 | 742.40 | 742.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸地下变电室4号变压器 | 630 | 25.4 | 470.30 | 470.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸地下变电室5号变压器 | 630 | 13.3 | 546.08 | 546.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线39左14号八家子西台变压 | 400 | 19.2 | 323.20 | 323.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4379海宁甲线 | 海事法庭1号箱变变压器 | 400 | 84 | 576.00 | 576.00 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4282新区甲线 | 金冷东台变压器 | 200 | 24.8 | 150.32 | 150.32 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4443望海线 | 望海线电厂分11左4号海星电管站 | 400 | 11.2 | 355.12 | 355.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸二期地下变电室1号变压器 | 630 | 27 | 459.96 | 459.96 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4397浴熊乙线 | 朵拉海岸二期地下变电室2号变压器 | 630 | 26.9 | 460.53 | 460.53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线29号四台村内照明2号变压 | 400 | 54 | 184.00 | 184.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分30右1号大董古1#变 | 100 | 45.7 | 54.29 | 54.29 | 未进入负面 | 是 | 2025.12 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新钢甲线海星分47号变压器 | 50 | 16.7 | 41.68 | 41.68 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 海星村2号 | 400 | 7.82 | 368.72 | 368.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4386浴安线 | 荷玺文苑小区地下1号屋式配变站2号 | 800 | 4.8 | 761.60 | 761.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线45右5+1号汝儿姑村5号变 | 400 | 27.6 | 289.60 | 289.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8685铁西线 | 铁西线12右1号芦屯堡新区4号变压 | 250 | 28.2 | 179.50 | 179.50 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线鹊明湖分31右3号七寨南北 | 200 | 20.8 | 158.40 | 158.40 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 汇丰名苑二期2号箱变变压器 | 630 | 14.9 | 536.13 | 536.13 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 汇丰名苑二期3号箱变变压器 | 630 | 10.2 | 565.80 | 565.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 汇丰名苑二期4号箱变变压器 | 630 | 13.7 | 543.82 | 543.82 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 天湖66kV变电站 | 天湖变9936明珠乙线 | 明珠甲线1右1号天湖变外电源变压 | 100 | 87.4 | 12.64 | 12.64 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 乙通盛华苑地下箱变1号配电变压器 | 630 | 15.6 | 531.53 | 531.53 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 乙通盛华苑地下箱变2号配电变压器 | 630 | 17.5 | 519.56 | 519.56 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 乙通盛华苑地下箱变3号变压器 | 630 | 9.8 | 568.26 | 568.26 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 汇丰名苑二期1号箱变变压器 | 630 | 16.8 | 524.03 | 524.03 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4382海群线 | 群星国际三期9号箱变1号变压器 | 630 | 17.2 | 521.77 | 521.77 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支26右2号隆华 | 400 | 18 | 328.00 | 328.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| #### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新港小区甲乙型楼1号变电站2号主变 | 500 | 16.2 | 419.15 | 419.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6426新钢甲线 | 新港小区甲乙型楼1号变电站1号主变 | 500 | 11.5 | 442.55 | 442.55 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 明鑫家园小区2号箱变1号变压器 | 400 | 27.2 | 291.12 | 291.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 明鑫家园小区1号箱变1号变压器 | 400 | 26.6 | 293.60 | 293.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4242龙港线 | 保华幸福里小区1号箱变1号变压器 | 400 | 25.9 | 296.60 | 296.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4385浴平线 | 华君旺苑小区地下1号屋式配变站1号 | 630 | 8 | 579.60 | 579.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4347红双甲线 | 红双甲线周屯分21左17周屯2号电井 | 400 | 0 | 400.00 | 400.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区1号箱变变压器配电变 | 500 | 26 | 369.80 | 369.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区2号箱变变压器配电变 | 500 | 27.7 | 361.35 | 361.35 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区3号箱变变压器配电变 | 400 | 22.4 | 310.24 | 310.24 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区4号箱变变压器配电变 | 500 | 27.4 | 363.05 | 363.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区5号箱变变压器 | 400 | 16 | 336.08 | 336.08 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区6号箱变变压器配电变 | 400 | 16 | 336.12 | 336.12 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分36右1右1小望海机井8 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8684沙芦甲线 | 沙芦甲线安平分31左3号大王庄1号机 | 400 | 54 | 184.00 | 184.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区1号箱变101间隔配电 | 630 | 20.8 | 498.71 | 498.71 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区2号箱变101间隔配电 | 630 | 18.2 | 515.40 | 515.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区1号配电室101间隔配 | 500 | 52.1 | 239.75 | 239.75 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区1号配电室102间隔配电 | 500 | 31.8 | 341.15 | 341.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区3号配电室101间隔配 | 500 | 29.6 | 352.15 | 352.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区2号配电室101间隔配 | 630 | 23.7 | 480.88 | 480.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区3号配电室102间隔配电 | 500 | 28.2 | 359.05 | 359.05 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分小东山支15右2号宝 | 50 | 50.3 | 24.88 | 24.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4356红双乙线 | 红双乙线官屯分小东山支26号宝屯 | 50 | 14.3 | 42.88 | 42.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支14右1隆华机 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支26+1右6号隆 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支40右1号隆华 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分65左10号八家子机 | 100 | 63 | 37.00 | 37.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分14左16号文屯杆1 | 100 | 61 | 39.00 | 39.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 芦屯66kV变电站 | 芦屯变8682沙芦乙线 | 沙芦乙线汽贸分8+1号芦屯堡新区7 | 400 | 66 | 136.00 | 136.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区三期1号箱变1号主变 | 630 | 4 | 604.80 | 604.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4394海景乙线 | 湖海假日小区三期2号箱变1号主变 | 630 | 12 | 554.40 | 554.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分28左11文屯东台杆 | 250 | 17.3 | 206.88 | 206.88 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4354永安甲线 | 永安甲线文屯分隆华支8号丁山大棚1 | 160 | 21.6 | 125.44 | 125.44 | 2024.11.22 | 是 | 2025.12 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6428北环乙线 | 北环乙线101号北李屯新台变压器 | 200 | 22.4 | 155.20 | 155.20 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园C区一期3号箱变101配电变 | 630 | 16.1 | 528.51 | 528.51 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园C区一期4号箱变101配电变 | 630 | 14.4 | 539.09 | 539.09 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园小区C区一期1号箱变配电变 | 630 | 15.6 | 531.72 | 531.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 浴场66kV变电站 | 浴场变4381海丰甲线 | 帝景豪园C区一期2号箱变101配电变 | 500 | 19.3 | 403.40 | 403.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 神井66kV变电站 | 神井变4437电厂甲线 | 滨海街1号配变站101开关配电变压 | 315 | 98.4 | 5.04 | 5.04 | ## | 是 | 2025.12 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 沙河66kV变电站 | 沙河变1008开发线 | 开发线22左6号路安工业园 | 200 | 13.2 | 173.60 | 173.60 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红旗66kV变电站 | 红旗变5466铝材乙线 | 东冷大地柱上变压器 | 400 | 28.8 | 284.80 | 284.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分小望海支13右11右 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 冶金66kV变电站 | 冶金变6427北环甲线 | 北环甲线临港分小望海支26右30号 | 50 | 17.7 | 41.15 | 41.15 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 望海220kV变电站 | 望一变9866工业线 | 芹菜洼浇灌变压器 | 200 | 7.6 | 184.80 | 184.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分134右1号何家沟机井 | 100 | 11.1 | 88.90 | 88.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分54右18号红旗堡机 | 100 | 32.1 | 67.90 | 67.90 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分78右2右3号机井 | 50 | 0 | 50.00 | 50.00 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 海月线何家沟分78左11号何家沟机 | 100 | 36.6 | 63.40 | 63.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园小区五期1号配变站1号变压 | 500 | 4.24 | 478.80 | 478.80 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园小区五期2号配变站1号变压 | 500 | 6.03 | 469.85 | 469.85 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园小区五期3号配变站1号变压 | 400 | 5.9 | 376.40 | 376.40 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 小河沿66kV变电站 | 小河沿变4266华丰乙线 | 富吉家园小区五期4号配变站1号变压 | 400 | 7.07 | 371.72 | 371.72 | 未进入负面 | 否 | 无 | |
| ##### | 国网营口市鲅鱼圈区供电分公司 | 红海66kV变电站 | 红海变4346海月线 | 永安甲线何家沟分78左2右1号机井 | 50 | 23.4 | 38.30 | 38.30 | 未进入负面 | 否 | 无 | |

| 2025年二季度营口主变可开放容量信息对外公示 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 供电单位 | 变电站 | 电压等级 | 主变名称 | 额定容量(MVA) | 有功（MW） | 一年内最大负载率 | 上年度最大负载率 | 异常次 | 发生累计时长 | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量（MVA） | 是否纳入计划 | 计划整改时间 | 备注 |
| 1 | 营口 | 滨海变 | 220kV | #1 | 180 | 92.8 | 45.80% | 53.60% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 营口市区负荷，考虑主变N-1通过率 |
| 2 | 营口 | 滨海变 | 220kV | #2 | 180 | 112.4 | 50.86% | 66.40% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 营口市区负荷，考虑主变N-1通过率 |
| 3 | 营口 | 东昌变 | 220kV | #1 | 240 | 139 | 56.90% | 66.30% | 2 | 16h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 4 | 营口 | 东昌变 | 220kV | #2 | 240 | 92 | 40.10% | 70.60% | 2 | 16h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 营口 | 营口变 | 220kV | #1 | 120 | 94.6 | 84.70% | 90.10% | 120 | 350h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 迎峰度夏、度冬期间，主变红色限制 |
| 6 | 营口 | 营口变 | 220kV | #2 | 120 | 60.5 | 69.15% | 65.18% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 站内倒闸操作、事故处理受限 |
| 7 | 营口 | 营口变 | 220kV | #3 | 120 | 73.1 | 36.85% | 30.41% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 站内倒闸操作、事故处理受限 |
| 8 | 营口 | 柳树变 | 220kV | #1 | 180 | 167 | 95.40% | 98.40% | 600 | 900h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 24小时红色限制 |
| 9 | 营口 | 柳树变 | 220kV | #2 | 180 | 159 | 94.20% | 91.20% | 542 | 840h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 24小时红色限制 |
| 10 | 营口 | 柳树变 | 220kV | #3 | 180 | 158 | 95.30% | 87.50% | 449 | 825h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 24小时红色限制 |
| 11 | 营口 | 柳树变 | 220kV | #4 | 180 | 158 | 94.70% | 97.80% | 328 | 796h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 24小时红色限制 |
| 12 | 营口 | 镁都变 | 220kV | #1 | 180 | 158 | 88.60% | 88.20% | 42 | 140h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 营口 | 镁都变 | 220kV | #2 | 180 | 154 | 83.60% | 87.50% | 45 | 150h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 14 | 营口 | 大石桥变 | 220kV | #1 | 180 | 161 | 84.30% | 94.50% | 550 | 1400h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 15 | 营口 | 大石桥变 | 220kV | #2 | 180 | 150 | 92.70% | 90.80% | 480 | 1180h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 16 | 营口 | 蟠龙变 | 220kV | #1 | 240 | 197 | 98.90% | 97.90% | 200 | 680h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 17 | 营口 | 蟠龙变 | 220kV | #2 | 240 | 196 | 98.40% | 98.20% | 220 | 700h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 18 | 营口 | 博洛铺变 | 220kV | #1 | 180 | 156 | 80.42% | 87.50% | 55 | 320h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 19 | 营口 | 博洛铺变 | 220kV | #2 | 180 | 145 | 90.30% | 83.00% | 70 | 400h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 21:30-8:00红色限制 |
| 20 | 营口 | 盖州变 | 220kV | #1 | 120 | 98 | 69.50% | 87.80% | 150 | 480h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 迎峰度冬期间主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 营口 | 盖州变 | 220kV | #2 | 120 | 97 | 83.90% | 97.00% | 170 | 540h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 迎峰度冬期间主变红色限制 |
| 22 | 营口 | 望海变 | 220kV | #1 | 180 | 148 | 83.90% | 79.20% | 95 | 240h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |
| 23 | 营口 | 熊岳变 | 220kV | #1 | 180 | 130.4 | 71.40% | 77.10% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 鲅鱼圈、盖州、熊岳地区商业、居民负荷，考虑主变N-1通过率 |
| 24 | 营口 | 熊岳变 | 220kV | #2 | 180 | 131.2 | 64.80% | 78.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 鲅鱼圈、盖州、熊岳地区商业、居民负荷，考虑主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 营口 | 光华变 | 66 | #2 | 31.5 | 29.2 | 68.60% | 95.80% | 120 | 350h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 迎峰度夏期间，24小时红色限制 |
| 26 | 营口 | 城后变 | 66 | #1 | 31.5 | 19.8 | 66.40% | 65.70% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 27 | 营口 | 城后变 | 66 | #2 | 31.5 | 13.4 | 45.66% | 48.70% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 28 | 营口 | 清河变 | 66 | #1 | 40 | 17.8 | 48.97% | 30.46% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 营口 | 清河变 | 66 | #2 | 50 | 18.4 | 41.50% | 43.40% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 30 | 营口 | 高屯变 | 66 | #1 | 8 | 7.5 | 96.50% | 96.50% | 250 | 320h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 6:00-14:00红色限制；上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 31 | 营口 | 高屯变 | 66 | #2 | 20 | 14.2 | 78.38% | 64.20% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 营口 | 团甸变 | 66 | #1 | 31.5 | 28.9 | 97.11% | 99.47% | 310 | 480h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 21:30-8:00红色限制上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 33 | 营口 | 团甸变 | 66 | #2 | 31.5 | 96.3 | 96.30% | 96.01% | 330 | 480h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 21:30-8:00红色限制上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 34 | 营口 | 东城变 | 66 | #1 | 20 | 24.91 | 21.82% | 20.91% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 营口 | 东城变 | 66 | #2 | 20 | 65.18 | 60.56% | 59.01% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 36 | 营口 | 太阳升变 | 66 | #1 | 20 | 15.8 | 78.00% | 76.10% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 37 | 营口 | 太阳升变 | 66 | #2 | 20 | 17.8 | 89.10% | 85.20% | 12 | 50h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 营口 | 徐屯变 | 66 | #2 | 20 | 9.8 | 53.28% | 44.28% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 39 | 营口 | 徐屯变 | 66 | #1 | 20 | 10.8 | 59.40% | 55.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 40 | 营口 | 卧龙泉变 | 66 | #2 | 31.5 | 8.1 | 32.40% | 37.60% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 营口 | 旺兴仁变 | 66 | #1 | 3.15 | 0.7 | 25.20% | 26.20% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 42 | 营口 | 梁屯变 | 66 | #2 | 10 | 4 | 43.40% | 41.20% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 43 | 营口 | 小石棚变 | 66 | #1 | 10 | 4 | 44.20% | 40.20% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 营口 | 小石棚变 | 66 | #2 | 10 | 4 | 44.20% | 43.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 45 | 营口 | 万福变 | 66 | #1 | 8 | 3 | 40.20% | 39.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 46 | 营口 | 万福变 | 66 | #2 | 10 | 3 | 34.50% | 33.20% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 营口 | 矿洞沟变 | 66 | #1 | 6.3 | 3 | 53.20% | 55.10% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上级电源盖州变主变红色限制，迎峰度冬期间红色限制 |
| 48 | 营口 | 分水变 | 66 | #1 | 31.5 | 28.2 | 88.27% | 88.41% | 96 | 210h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00 |
| 49 | 营口 | 分水变 | 66 | #2 | 31.5 | 14.5 | 36.60% | 33.14% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 营口 | 虎山变 | 66 | #1 | 31.5 | 27.9 | 90.70% | 89.50% | 270 | 680h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 51 | 营口 | 官屯变 | 66 | #1 | 40 | 36.3 | 93.50% | 90.20% | 250 | 340h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |
| 52 | 营口 | 官屯变 | 66 | #2 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 备用，上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 53 | 营口 | 后坎变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.9 | 47.20% | 44.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 营口 | 后坎变 | 66 | #2 | 31.5 | 16.8 | 59.70% | 62.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 55 | 营口 | 东环变 | 66 | #1 | 40 | 20 | 25.51% | 25.51% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 56 | 营口 | 东环变 | 66 | #2 | 40 | 25 | 68.58% | 66.38% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 营口 | 前坎变 | 66 | #1 | 6.3 | 2.8 | 42.11% | 39.13% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 58 | 营口 | 前坎变 | 66 | #2 | 3.15 | 1.2 | 44.31% | 42.15% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 59 | 营口 | 西环变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.8 | 48.75% | 49.24% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 营口 | 西环变 | 66 | #2 | 31.5 | 12.9 | 38.14% | 47.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 61 | 营口 | 岫水变 | 66 | #1 | 40 | 2 | 5.40% | 3.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |
| 62 | 营口 | 岫水变 | 66 | #2 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 备用，上级电源镁都变主变红色限制21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 营口 | 大二变 | 66 | #1 | 50 | 25 | 58.45% | 59.33% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变、大石桥变主变橙色警告，21:30-8:00橙色警告 |
| 64 | 营口 | 大二变 | 66 | #2 | 50 | 24 | 50.50% | 60.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源镁都变、大石桥变主变橙色警告，21:30-8:00橙色警告 |
| 65 | 营口 | 金桥变 | 66 | #1 | 16 | 14.5 | 93.54% | 91.50% | 145 | 330h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 24小时红色限制，上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 营口 | 金桥变 | 66 | #2 | 16 | 5 | 33.20% | 33.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 67 | 营口 | 边东变 | 66 | #1 | 20 | 9.4 | 42.21% | 49.23% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 68 | 营口 | 边东变 | 66 | #2 | 20 | 6.7 | 30.29% | 38.13% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 69 | 营口 | 西屯 | 66 | #1 | 40 | 27.1 | 72.31% | 69.54% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 营口 | 西屯 | 66 | #2 | 40 | 17.2 | 44.81% | 48.66% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 71 | 营口 | 老边变 | 66 | #1 | 40 | 18.9 | 52.30% | 55.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 72 | 营口 | 老边变 | 66 | #2 | 40 | 10.7 | 32.65% | 28.92% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 73 | 营口 | 路南变 | 66 | #1 | 40 | 20.33 | 59.12% | 50.32% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 营口 | 路南变 | 66 | #2 | 40 | 17.1 | 48.92% | 43.56% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 75 | 营口 | 柳二变 | 66 | #1 | 20 | 11.7 | 59.23% | 50.21% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 76 | 营口 | 柳二变 | 66 | #2 | 20 | 4 | 25.32% | 16.32% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 77 | 营口 | 天隆变 | 66 | #1 | 20 | 8.4 | 41.71% | 47.23% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 营口 | 北甸变 | 66 | #1 | 20 | 4.7 | 32.65% | 36.71% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 79 | 营口 | 北甸变 | 66 | #2 | 20 | 17.6 | 84.32% | 89.56% | 450 | 470h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 主变24小时红色限制，上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 80 | 营口 | 刘家变 | 66 | #1 | 20 | 3 | 15.32% | 14.44% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变橙色警告，21:30-8:00橙色警告 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 营口 | 刘家变 | 66 | #2 | 20 | 2 | 12.10% | 11.62% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 上级电源柳树变主变红色限制，24小时红色限制 |
| 82 | 营口 | 南环变 | 66 | #1 | 40 | 18.3 | 66.66% | 68.43% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 83 | 营口 | 南环变 | 66 | #2 | 40 | 14.5 | 38.36% | 33.71% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 84 | 营口 | 旺隆变 | 66 | #1 | 40 | 26.3 | 66.33% | 41.01% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 营口 | 旺隆变 | 66 | #2 | 40 | 15.6 | 42.55% | 39.67% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 86 | 营口 | 峪子沟变 | 66 | #1 | 31.5 | 16.3 | 57.39% | 56.06% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 87 | 营口 | 峪子沟变 | 66 | #2 | 31.5 | 18.4 | 68.93% | 61.95% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 88 | 营口 | 陈家变 | 66 | #1 | 31.5 | 27.4 | 92.30% | 94.60% | 600 | 1670h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |
| 89 | 营口 | 东山变 | 66 | #1 | 40 | 34.6 | 95.60% | 93.10% | 530 | 1590h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 营口 | 三产变 | 66 | #1 | 31.5 | 28.1 | 98.90% | 91.62% | 540 | 1460h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |
| 91 | 营口 | 三产变 | 66 | #2 | 31.5 | 27.9 | 94.70% | 90.70% | 590 | 1620h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |
| 92 | 营口 | 金牛山变 | 66 | #1 | 20 | 7.4 | 39.12% | 40.13% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 93 | 营口 | 金牛山变 | 66 | #2 | 20 | 6.2 | 35.41% | 38.76% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 94 | 营口 | 汤池变 | 66 | #1 | 20 | 8.1 | 45.12% | 41.33% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 营口 | 汤池变 | 66 | #2 | 20 | 6.5 | 35.11% | 33.77% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 96 | 营口 | 黄土岭变 | 66 | #1 | 10 | 3.5 | 37.64% | 36.21% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 97 | 营口 | 黄土岭变 | 66 | #1 | 10 | 3.8 | 41.24% | 39.23% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 98 | 营口 | 建一变 | 66 | #1 | 20 | 3.7 | 20.32% | 13.50% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 营口 | 建一变 | 66 | #2 | 10 | 4.8 | 53.67% | 55.32% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 100 | 营口 | 吕王 | 66 | #1 | 10 | 7.2 | 74.99% | 66.97% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 101 | 营口 | 青石岭 | 66 | #1 | 31.5 | 27.8 | 97.12% | 98.90% | 420 | 670h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 营口 | 青石岭 | 66 | #2 | 31.5 | 28.6 | 98.55% | 98.55% | 390 | 640h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 103 | 营口 | 瑞达变 | 66 | #1 | 5 | 3 | 62.31% | 58.62% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 104 | 营口 | 望马变 | 66 | #1 | 20 | 11.2 | 59.32% | 55.41% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 营口 | 望马变 | 66 | #2 | 20 | 9.8 | 51.34% | 58.94% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 106 | 营口 | 太平变 | 66 | #1 | 20 | 8.4 | 44.67% | 38.37% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 107 | 营口 | 太平变 | 66 | #2 | 20 | 9.2 | 51.10% | 48.31% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 108 | 营口 | 岭南变 | 66 | #1 | 40 | 27.4 | 60.31% | 69.12% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 营口 | 岭南变 | 66 | #2 | 40 | 23.5 | 60.14% | 66.43% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源博洛铺变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 110 | 营口 | 三元变 | 66 | #1 | 31.5 | 18.8 | 63.45% | 60.78% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 111 | 营口 | 三元变 | 66 | #2 | 31.5 | 6.4 | 27.64% | 20.33% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年12月 | 上级电源大石桥变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 112 | 营口 | 高庄变 | 66 | #1 | 40 | 26.6 | 78.39% | 76.25% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 营口 | 高庄变 | 66 | #2 | 40 | 36.1 | 94.32% | 97.64% | 210 | 470h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 114 | 营口 | 周家变 | 66 | #1 | 20 | 17.1 | 89.36% | 90.32% | 120 | 390h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 迎峰度冬期间主变红色限制上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 营口 | 周家变 | 66 | #2 | 10 | 2.4 | 29.81% | 23.45% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 迎峰度冬期间主变红色限制上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |
| 116 | 营口 | 南楼变 | 66 | #1 | 20 | 16.3 | 86.64% | 89.97% | 610 | 2100h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2027年6月 | 21:30-8:00红色限制上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 营口 | 南楼变 | 66 | #2 | 20 | 16.4 | 85.39% | 82.79% | 650 | 2230h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2027年6月 | 21:30-8:00红色限制上级电源蟠龙变主变红色限制，21:30-8:00红色限制 |
| 118 | 营口 | 高坎变 | 66 | #1 | 20 | 9.9 | 59.86% | 63.21% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 21:30-8:00红色限制上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 119 | 营口 | 高坎变 | 66 | #2 | 20 | 14.3 | 74.62% | 69.13% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2026年12月 | 21:30-8:00红色限制上级电源王石+历营潮流断面重载 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 营口 | 旗口变 | 66 | #1 | 31.5 | 14.8 | 50.36% | 49.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 迎峰度夏、度冬期间，上级电源营口变主变红色限制 |
| 121 | 营口 | 旗口变 | 66 | #2 | 20 | 12.5 | 66.39% | 64.21% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 122 | 营口 | 石佛变 | 66 | #1 | 10 | 5 | 55.64% | 36.12% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 123 | 营口 | 石佛变 | 66 | #2 | 10 | 6.3 | 68.54% | 69.64% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 124 | 营口 | 虎庄变 | 66 | #1 | 31.5 | 21.4 | 78.92% | 73.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 营口 | 虎庄变 | 66 | #2 | 31.5 | 18.1 | 63.78% | 60.02% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 126 | 营口 | 郑家变 | 66 | #1 | 40 | 6.9 | 21.35% | 16.70% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 127 | 营口 | 郑家变 | 66 | #2 | 40 | 18.6 | 39.13% | 50.62% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2025年9月 | 上级电源王石+历营潮流断面重载 |
| 128 | 营口 | 东风变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.7 | 33.89% | 35.74% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 129 | 营口 | 东风变 | 66 | #2 | 31.5 | 11.63 | 37.53% | 23.09% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 130 | 营口 | 体育变 | 66 | #1 | 31.5 | 17.2 | 63.68% | 45.44% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 营口 | 体育变 | 66 | #2 | 31.5 | 14.9 | 57.04% | 34.47% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |
| 132 | 营口 | 西部变 | 66 | #1 | 50 | 27.8 | 47.67% | 45.31% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 133 | 营口 | 西部变 | 66 | #2 | 50 | 16.8 | 34.96% | 39.27% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 134 | 营口 | 勤俭变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.7 | 31.93% | 38.51% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 135 | 营口 | 勤俭变 | 66 | #2 | 31.5 | 19.4 | 43.24% | 55.83% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 136 | 营口 | 光华变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.2 | 48.73% | 77.60% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 营口 | 新兴变 | 66 | #1 | 31.5 | 24.1 | 69.69% | 73.04% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 138 | 营口 | 新兴变 | 66 | #2 | 31.5 | 15.8 | 36.49% | 37.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 139 | 营口 | 太和变 | 66 | #1 | 40 | 15.2 | 27.51% | 31.83% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |
| 140 | 营口 | 太和变 | 66 | #2 | 40 | 17.4 | 30.33% | 38.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |
| 141 | 营口 | 永红变 | 66 | #1 | 40 | 14.4 | 32.74% | 39.70% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 142 | 营口 | 永红变 | 66 | #2 | 40 | 17.1 | 21.24% | 24.42% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 营口 | 海防变 | 66 | #1 | 40 | 8.8 | 26.64% | 27.51% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 144 | 营口 | 海防变 | 66 | #2 | 40 | 15.3 | 26.83% | 31.06% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源滨海变220千伏主变受限 |
| 145 | 营口 | 城东 | 66 | #1 | 40 | 12.3 | 13.23% | 26.51% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |
| 146 | 营口 | 城东 | 66 | #2 | 40 | 15.2 | 24.24% | 27.15% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源220千伏主变受限 |
| 147 | 营口 | 水源变 | 66 | #1 | 10 | 4.4 | 47.43% | 67.05% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 148 | 营口 | 水源变 | 66 | #2 | 10 | 2.8 | 54.28% | 54.28% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 营口 | 沟沿变 | 66 | #1 | 20 | 11.3 | 31.79% | 33.46% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 150 | 营口 | 沟沿变 | 66 | #2 | 20 | 15.5 | 49.49% | 59.62% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 151 | 营口 | 前沟变 | 66 | #1 | 20 | 7.1 | 42.36% | 44.97% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 152 | 营口 | 前沟变 | 66 | #2 | 20 | 4.4 | 30.14% | 29.41% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 153 | 营口 | 大兴 | 66 | #1 | 20 | 8.8 | 38.43 | 51.18 | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 营口 | 大兴 | 66 | #2 | 20 | 7.6 | 47.72% | 57.10% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 155 | 营口 | 花英台 | 66 | #1 | 4 | 2.4 | 57.12% | 59.64% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 156 | 营口 | 花英台 | 66 | #2 | 20 | 11.6 | 52.28% | 71.77% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 上端电源营口变220千伏主变受限 |
| 157 | 营口 | 天湖变 | 66 | #1 | 31.5 | 28.97 | 81.70% | 98.11% | 430 | 1460h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制上级电源望海变#1主变红色限制21:30-8:00 |
| 158 | 营口 | 天湖变 | 66 | #2 | 31.5 | 14.3 | 61.43% | 62.82% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 21:30-8:00红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 营口 | 神井变 | 66 | #1 | 31.5 | 23.3 | 71.65% | 80.34% | 42 | 150h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 160 | 营口 | 神井变 | 66 | #2 | 31.5 | 21.1 | 35.51% | 40.42% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 161 | 营口 | 小河沿变 | 66 | #1 | 31.5 | 15.3 | 43.13% | 44.69 | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 162 | 营口 | 小河沿变 | 66 | #2 | 31.5 | 22.1 | 72.92% | 75.81% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 163 | 营口 | 红旗变 | 66 | #1 | 40 | 12.9 | 31.00% | 43.65% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 营口 | 红旗变 | 66 | #2 | 40 | 11.4 | 36.49% | 35.39% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 165 | 营口 | 红海变 | 66 | #1 | 31.5 | 13.5 | 71.02% | 48.15% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 166 | 营口 | 红海变 | 66 | #2 | 31.5 | 18.7 | 67.32% | 69.97% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 167 | 营口 | 芦屯变 | 66 | #1 | 20 | 14.3 | 69.35% | 58.46% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 168 | 营口 | 沙河变 | 66 | #1 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 营口 | 沙河变 | 66 | #2 | 40 | 21.6 | 57.75% | 46.48% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 170 | 营口 | 留屯变 | 66 | #1 | 40 | 13.9 | 37.65% | 21.83% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 171 | 营口 | 留屯变 | 66 | #2 | 40 | 13.6 | 33.65% | 37.2 | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 172 | 营口 | 双台变 | 66 | #1 | 20 | 17.8 | 91.07% | 93.26% | 120 | 330h | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 173 | 营口 | 双台变 | 66 | #2 | 40 | 14.5 | 46.52% | 41.97% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 营口 | 温泉变 | 66 | #1 | 40 | 14.8 | 36.11% | 34.74% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 175 | 营口 | 温泉变 | 66 | #2 | 40 | 12.4 | 37.15% | 48.98% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 176 | 营口 | 九垄地变 | 66 | #1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 177 | 营口 | 九垄地变 | 66 | #2 | 20 | 10.1 | 57.19% | 49.18% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 178 | 营口 | 九寨变 | 66 | #1 | 20 | 9.4 | 76.95% | 66.30% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 营口 | 九寨变 | 66 | #2 | 20 | 3.9 | 62.30% | 68.76% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 180 | 营口 | 熊岳变 | 66 | #1 | 31.5 | 18.7 | 31.58% | 38.11% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 181 | 营口 | 熊岳变 | 66 | #2 | 31.5 | 20.2 | 57.27% | 66.11% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 182 | 营口 | 陈屯变 | 66 | #1 | 20 | 8.9 | 43.21% | 44.90% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 183 | 营口 | 杨运变 | 66 | #1 | 20 | 5.8 | 33.14% | 36.54% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 营口 | 什字街变 | 66 | #1 | 6.3 | 4.1 | 69.13% | 61.98% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 是 | 2028年12月 | 上端电源熊岳变220千伏主变红色限制 |
| 185 | 营口 | 浴场变 | 66kV | #1 | 40 | 23.4 | 58.80% | 62.07% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 186 | 营口 | 浴场变 | 66kV | #2 | 40 | 32.3 | 70.90% | 79.81% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 187 | 营口 | 新城变 | 66kV | #1 | 40 | 24.3 | 50.84% | 61.98% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 188 | 营口 | 新城变 | 66kV | #2 | 40 | 19.9 | 40.11% | 53.21% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 189 | 营口 | 西海变 | 66kV | #1 | 20 | 16.8 | 72.22% | 84.15% | 75 | 170h | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 190 | 营口 | 西海变 | 66kV | #2 | 20 | 9.9 | 53.10% | 54.28% | 0 | 0 | 2025年1月 | 0 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 营口 | 五环变 | 220kV | #2 | 180 | 63.2 | 27.69% | 35.83% | 0 | 0 | — | 40 | 否 | — | 营口市区负荷，考虑主变N-1通过率 |
| 192 | 营口 | 五环变 | 220kV | #3 | 240 | 51.8 | 21.56% | 35.33% | 0 | 0 | — | 40 | 否 | — | 营口市区负荷，考虑主变N-1通过率 |
| 193 | 营口 | 京诚变 | 220kV | #2 | 130 | 26.7 | 0.00% | 25.69% | 0 | 0 | — | 100 | 否 | — | 低压侧35千伏接入 |
| 194 | 营口 | 京诚变 | 220kV | #3 | 63 | 41.2 | 66.63% | 74.68% | 0 | 0 | — | 8 | 否 | — | 低压侧10千伏接入 |
| 195 | 营口 | 京诚变 | 220kV | #4 | 63 | 28.0 | 48.79% | 45.64% | 0 | 0 | — | 20 | 否 | — | 低压侧10千伏接入 |
| 196 | 营口 | 京诚变 | 220kV | #5 | 120 | 25.7 | 16.93% | 26.00% | 0 | 0 | — | 65 | 否 | — | — |
| 197 | 营口 | 常家变 | 220kV | #2 | 240 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | — | 40 | 否 | — | 2025年12月摘转大石桥地区负荷 |
| 198 | 营口 | 常家变 | 220kV | #3 | 240 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | — | 40 | 否 | — | 2025年12月摘转大石桥地区负荷 |
| 199 | 营口 | 北海变 | 220kV | #2 | 180 | 44.6 | 34.33% | 37.89% | 0 | 0 | — | 70 | 否 | — | — |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 营口 | 北海变 | 220kV | #3 | 180 | 35.5 | 20.72% | 20.32% | 0 | 0 | — | 75 | 否 | — | — |
| 201 | 营口 | 范家变 | 220kV | #2 | 240 | 103.5 | 42.78% | 50.60% | 0 | 0 | — | 80 | 否 | — | — |
| 202 | 营口 | 范家变 | 220kV | #3 | 240 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | — | 180 | 否 | — | 备用 |
| 203 | 营口 | 范家变 | 220kV | #4 | 240 | 163.0 | 37.15% | 46.07% | 0 | 0 | — | 40 | 否 | — | — |
| 204 | 营口 | 蓝东变 | 220kV | #1 | 180 | 67.8 | 28.95% | 35.26% | 0 | 0 | — | 50 | 否 | — | — |
| 205 | 营口 | 蓝东变 | 220kV | #4 | 180 | 69.1 | 29.88% | 40.97% | 0 | 0 | — | 55 | 否 | — | — |
| 206 | 营口 | 仙人岛变 | 220kV | #1 | 180 | 65.8 | 31.08% | 33.00% | 0 | 0 | — | 60 | 否 | — | — |
| 207 | 营口 | 仙人岛变 | 220kV | #2 | 180 | 46.6 | 27.03% | 26.76% | 0 | 0 | — | 60 | 否 | — | — |
| 208 | 营口 | 科园变 | 66kV | #1 | 31.5 | 15.4 | 52.54% | 50.33% | 0 | 0 | — | 0.3 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 209 | 营口 | 科园变 | 66kV | #2 | 40 | 9.6 | 26.79% | 23.11% | 0 | 0 | — | 0.8 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 210 | 营口 | 四海变 | 66kV | #1 | 31.5 | 7.1 | 24.60% | 20.08% | 0 | 0 | — | 0.9 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 营口 | 四海变 | 66kV | #2 | 40 | 5.9 | 22.19% | 18.78% | 0 | 0 | — | 0.8 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 212 | 营口 | 高新变 | 66kV | #1 | 40 | 7.7 | 20.28% | 26.64% | 0 | 0 | — | 0.8 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 213 | 营口 | 高新变 | 66kV | #2 | 40 | 7.9 | 25.83% | 24.33% | 0 | 0 | — | 0.8 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 214 | 营口 | 南湖变 | 66kV | #1 | 40 | 17.8 | 29.97 | 45.48% | 0 | 0 | — | 0.5 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 营口 | 南湖变 | 66kV | #2 | 40 | 16.3 | 32.51% | 34.66% | 0 | 0 | — | 0.5 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 216 | 营口 | 教育变 | 66kV | #1 | 40 | 8.9 | 21.96% | 25.94% | 0 | 0 | — | 1.0 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 217 | 营口 | 教育变 | 66kV | #2 | 40 | 15.7 | 35.06% | 42.64% | 0 | 0 | — | 0.5 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 218 | 营口 | 庄林变 | 66kV | #1 | 50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | — | 2.5 | 否 | — | 备用，上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 营口 | 庄林变 | 66kV | #2 | 50 | 2.3 | 4.67 | 0.00% | 0 | 0 | — | 1.0 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 220 | 营口 | 土城子变 | 66kV | #1 | 31.5 | 3.9 | 3.35% | 6.66% | 0 | 0 | — | 0.5 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 221 | 营口 | 土城子变 | 66kV | #2 | 31.5 | 8.8 | 25.23% | 29.44% | 0 | 0 | — | 0.5 | 否 | — | 上级电源五环变，考虑220千伏主变N-1通过率 |
| 222 | 营口 | 东屯变 | 66kV | #1 | 40 | 6.9 | 15.01% | 18.64% | 0 | 0 | — | 13 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 223 | 营口 | 东屯变 | 66kV | #2 | 40 | 2.1 | 9.50% | 3.68% | 0 | 0 | — | 13 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 营口 | 冶金变 | 66kV | #1 | 40 | 10.3 | 24.68% | 27.33% | 0 | 0 | — | 2.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 225 | 营口 | 冶金变 | 66kV | #2 | 31.5 | 10.8 | 35.21% | 33.11% | 0 | 0 | — | 2.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 226 | 营口 | 大铁变 | 66kV | #1 | 40 | 13.6 | 23.15% | 35.70% | 0 | 0 | — | 1.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 227 | 营口 | 大铁变 | 66kV | #2 | 40 | 18.4 | 23.33% | 49.66% | 0 | 0 | — | 1.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 228 | 营口 | 归州变 | 66kV | #1 | 20 | 5.4 | 27.98% | 28.33% | 0 | 0 | — | 4.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 229 | 营口 | 归州变 | 66kV | #2 | 20 | 4.8 | 23.68% | 27.77% | 0 | 0 | — | 4.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 230 | 营口 | 白沙变 | 66kV | #1 | 40 | 12.1 | 26.06% | 24.96% | 0 | 0 | — | 7 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 231 | 营口 | 白沙变 | 66kV | #2 | 40 | 10.1 | 23.33% | 28.92% | 0 | 0 | — | 7 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 232 | 营口 | 临港变 | 66kV | #1 | 40 | 16.4 | 35.47% | 46.93% | 0 | 0 | — | 2.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 营口 | 临港变 | 66kV | #2 | 40 | 15.6 | 41.06% | 67.58% | 0 | 0 | — | 2.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 234 | 营口 | 盖二变 | 66kV | #1 | 40 | 14.1 | 33.02% | 36.97% | 0 | 0 | — | 5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 235 | 营口 | 盖二变 | 66kV | #2 | 40 | 11.2 | 17.78% | 19.55% | 0 | 0 | — | 5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 236 | 营口 | 团山变 | 66kV | #1 | 20 | 3.1 | 10.56% | 11.84% | 0 | 0 | — | 1 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 237 | 营口 | 团山变 | 66kV | #2 | 10 | 5.7 | 64.57% | 65.33% | 0 | 0 | — | 1 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 238 | 营口 | 鹤阳变 | 66kV | #1 | 40 | 7.8 | 21.23% | 20.33% | 0 | 0 | — | 7.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 239 | 营口 | 鹤阳变 | 66kV | #2 | 40 | 10.0 | 23.42% | 26.24% | 0 | 0 | — | 7.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 240 | 营口 | 沙岗变 | 66kV | #1 | 40 | 5.0 | 13.42% | 11.73% | 0 | 0 | — | 12.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |
| 241 | 营口 | 沙岗变 | 66kV | #2 | 40 | 6.3 | 15.73% | 16.14% | 0 | 0 | — | 12.5 | 否 | — | 考虑主变N-1通过率 |

# 2025年二季度营口变电间隔可开放容量对外公示

| 序号 | 单位 | 变电站名称 | 电压等级 | 现有可用闲置间隔 | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网营口供电公司 | 盖州220kV变电站 | 220kV | 1 | | 否 | | |
| 2 | 国网营口供电公司 | 北海220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 3 | 国网营口供电公司 | 博洛铺220kV变电站 | 220kV | 13 | | 否 | | |
| 4 | 国网营口供电公司 | 常家220kV变电站 | 220kV | 9 | | 否 | | |
| 5 | 国网营口供电公司 | 镁都220kV变电站 | 220kV | 2 | | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 国网营口供电公司 | 蟠龙220kV变电站 | 220kV | 2 | | 否 | | |
| 7 | 国网营口供电公司 | 大石桥220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 8 | 国网营口供电公司 | 望海220kV变电站 | 220kV | 1 | | 否 | | |
| 9 | 国网营口供电公司 | 范家220kV变电站 | 220kV | 9 | | 否 | | |
| 10 | 国网营口供电公司 | 熊岳220kV变电站 | 220kV | 1 | | 否 | | |
| 11 | 国网营口供电公司 | 蓝东220kV变电站 | 220kV | 15 | | 否 | | |
| 12 | 国网营口供电公司 | 仙人岛220kV变电站 | 220kV | 7 | | 否 | | |
| 13 | 国网营口供电公司 | 滨海220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 14 | 国网营口供电公司 | 五环220kV变电站 | 220kV | 5 | | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 国网营口供电公司 | 营口220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 16 | 国网营口供电公司 | 柳树220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 17 | 国网营口供电公司 | 京诚220kV变电站 | 220kV | 0 | | 否 | | |
| 18 | 国网营口供电公司 | 东昌220kV变电站 | 220kV | 6 | | 否 | | |